2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	单位	变电站	馈线名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线朱家窑变压器台	20	85.34	-1.07	-1.07	2024.04	是	2024.06	
2	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙沟营66kV变电站	沙沟营线	沙沟营线西	30	81.37	-0.41	-0.41	2024.04	是	2024.06	
3	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙沟营66kV变电站	沙沟营线	沙沟营线达子村(1)	100	90.86	-10.86	-10.86	2024.04	是	2024.06	
4	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器	10	126.44	-4.64	-4.64	2024.04	是	2024.06	
5	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿山66kV变电站	柳郊线A1009	千前梨园9#杆台区	50	81.74	-0.87	-0.87	2024.04	是	2024.06	
6	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)辽外柱上变压器	30	89.74	-2.92	-2.92	2024.04	是	2024.06	
7	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙沟营66kV变电站	沙沟营线	沙沟营线马道分线31#台区	50	104.77	-12.39	-12.39	2024.04	是	2024.06	
8	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保水泉沟变压器	30	86.73	-2.02	-2.02	2024.04	是	2024.06	
9	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	柳郊线A1009	柳郊线上老庙变压器台	50	80.07	-0.03	-0.03	2024.04	是	2024.06	
10	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿山66kV变电站	寺儿山线A1012	寺儿山线寺北西(2)	30	98.03	-5.41	-5.41	2024.04	是	2024.06	
11	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔山66kV变电站	老官卜南线石殿屯台区	30	98.59	-5.58	-5.58	2024.04	是	2024.06	
12	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线石殿屯台区	50	90.94	-5.47	-5.47	2024.04	是	2024.06	
13	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北干子线126#台区	30	81.4	-0.42	-0.42	2024.04	是	2024.06	
14	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北干子线44#台区	50	92.73	-6.37	-6.37	2024.04	是	2024.06	
15	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北干子线73#台区	50	88.79	-4.40	-4.40	2024.04	是	2024.06	
16	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船营66kV变电站	船营#22线	船营二二33左10#变压器	315	81.91	-6.02	-6.02	2024.04	是	2024.06	
17	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10KV老官卜线	老官卜线小南分线1#杆变压器	50	90.1	-5.05	-5.05	2024.04	是	2024.06	
18	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线37左#	50	85.34	-2.67	-2.67	2024.04	是	2024.06	
19	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连农二	连农二线连农二线81左#	50	102.54	-11.27	-11.27	2024.04	是	2024.06	
20	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿山66kV变电站	志达线A1015	志达线后五中台2	30	82.56	-0.77	-0.77	2024.04	是	2024.06	
21	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)乡市场	100	85.42	-5.42	-5.42	2024.04	是	2024.06	
22	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小东屯(2)	50	80.31	-0.16	-0.16	2024.04	是	2024.06	
23	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟沟45#台区	50	83.92	-1.91	-1.91	2024.04	是	2024.06	
24	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10KV杨树湾子线	二道沟沟45#台区	20	81.1	-0.22	-0.22	2024.04	是	2024.06	
25	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要路沟	马沟	20	81.78	-0.36	-0.36	2024.04	是	2024.06	
26	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	谷杖子线地沟台区	30	83.17	-0.95	-0.95	2024.04	是	2024.06	
27	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要路沟	要多委子东	50	125.66	-22.83	-22.83	2024.04	是	2024.06	
28	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV红牛营子线	10KV红牛营子线井沟沟养殖小区	30	86.42	-1.93	-1.93	2024.04	是	2024.06	
29	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV五一	配电变压器8	800	90.42	-83.36	-83.36	2024.04	是	2024.06	
30	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV大屯	大屯台区	100	81.74	-1.14	-1.14	2024.04	是	2024.06	
31	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV矿线	大屯西四组东	20	85.16	-1.03	-1.03	2024.04	是	2024.06	
32	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV头道营子线	头道营子	20	84	-0.89	-0.89	2024.04	是	2024.06	
33	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要路沟	要多委子东	20	88.4	-1.68	-1.68	2024.04	是	2024.06	
34	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV柳沟	自外变压器	20	92.47	-2.49	-2.49	2024.04	是	2024.06	
35	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(孤山子村干道沟柳菜小区)	30	82.8	-0.84	-0.84	2024.04	是	2024.06	
36	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV老丈杖子线	湖外	5	88.03	-0.40	-0.40	2024.04	是	2024.06	
37	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭沟	20	80.1	-0.02	-0.02	2024.04	是	2024.06	
38	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭二组	10	181.28	-10.13	-10.13	2024.04	是	2024.06	
39	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭小西组	20	86.6	-0.86	-0.86	2024.04	是	2024.06	
40	国网建昌县供电公司	新岭66kV变电站	10KV新岭线	魏家岭二组	20	91.52	-2.39	-2.39	2024.04	是	2024.06	
41	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭二组	5	84.75	-0.24	-0.24	2024.04	是	2024.06	
42	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10KV小德营子线	冷山台区	30	81.56	-0.47	-0.47	2024.04	是	2024.06	
43	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10KV黑山科线	尖山	5	125.64	-2.28	-2.28	2024.04	是	2024.06	
44	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10KV药厂线	药林家台区变压器	20	85.13	-1.03	-1.03	2024.04	是	2024.06	
45	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV雷家线	石门	20	105.43	-5.09	-5.09	2024.04	是	2024.06	
46	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV水磨线	水岸明珠1#变压器	800	95.77	-126.16	-126.16	2024.04	是	2024.06	
47	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV兴隆线	凌河加油站	100	81.96	-1.96	-1.96	2024.04	是	2024.06	
48	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV凌河线	凌河加油站	50	83.67	-1.84	-1.84	2024.04	是	2024.06	
49	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV凌河线	凌河加油站	200	97.29	-34.58	-34.58	2024.04	是	2024.06	
50	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10KV杨树湾子线	大屯西四组东	50	97.38	-8.69	-8.69	2024.04	是	2024.06	
51	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV柳沟线	高子沟3.5南	20	84.17	-0.83	-0.83	2024.04	是	2024.06	
52	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10KV二道沟子线	高家沟	20	106.65	-5.33	-5.33	2024.04	是	2024.06	
53	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10KV大屯线	大屯屯南	50	93.54	-6.77	-6.77	2024.04	是	2024.06	
54	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV柳沟线	10KV柳沟线城郊范杖子	20	97.92	-3.58	-3.58	2024.04	是	2024.06	
55	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10KV柳沟线	柳沟屯	20	99.65	-3.93	-3.93	2024.04	是	2024.06	
56	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV柳沟线	10KV柳沟线城郊范杖子(2)	80	101.1	-16.88	-16.88	2024.04	是	2024.06	
57	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭子沟台区	30	131.36	-15.41	-15.41	2024.04	是	2024.06	
58	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	10KV柳沟线	魏家岭子台区	30	97.06	-5.52	-5.52	2024.04	是	2024.06	
59	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙线	汤神庙台区	30	96.31	-4.89	-4.89	2024.04	是	2024.06	
60	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10KV药厂线	药康家沟2台区变压器	50	81.25	-0.63	-0.63	2024.04	是	2024.06	
61	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10KV煤厂线	三家台区	20	83.19	-0.64	-0.64	2024.04	是	2024.06	
62	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭西沟台区D	30	80.46	-0.14	-0.14	2024.04	是	2024.06	
63	国网建昌县供电公司	沙河营66kV变电站	叶家线8109单元	10KV叶家线09#家属房变压器	100	82.39	-2.39	-2.39	2024.04	是	2024.06	
64	国网建昌县供电公司	高岭66kV变电站	0KV微波线2B111单	10KV微波线015+001#企业四变	315	83.17	-9.99	-9.99	2024.04	是	2024.06	
65	国网建昌县供电公司	万家66kV变电站	10KV港专线单元	10KV港专线分线056#金隆	50	80.56	-0.28	-0.28	2024.04	是	2024.06	
66	国网建昌县供电公司	柳沟66kV变电站	叶家线8109单元	10KV叶家线080#中变变压器	50	89.23	-4.62	-4.62	2024.04	是	2024.06	
67	国网建昌县供电公司	绥中66kV变电站	10KV城二	10KV城二二035#(3002)变	315	87.45	-23.47	-23.47	2024.04	是	2024.06	
68	国网建昌县供电公司	绥中66kV变电站	柳沟线	10KV柳沟线电马支分线30左分	400	82.78	-11.12	-11.12	2024.04	是	2024.06	
69	国网建昌县供电公司	沙河营66kV变电站	沙河营线8115单元	10KV沙河二二中沙道南新台分	100	106.48	-26.48	-26.48	2024.04	是	2024.06	
70	国网建昌县供电公司	高台66kV变电站	0KV高台线2C106单	10KV高台线河南分线东台区	100	81.07	-1.07	-1.07	2024.04	是	2024.06	
71	国网建昌县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤海线	10KV渤海线甘字分线49左分支	30	116.71	-11.01	-11.01	2024.04	是	2024.06	
72	国网建昌县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10KV网户线老岭分变008河西变	30	141.22	-18.37	-18.37	2024.04	是	2024.06	
73	国网建昌县供电公司	秋子沟66kV变电站	10KV王家店线2108单	10KV王家店线张路杖子分线沉	20	94.65	-2.93	-2.93	2024.04	是	2024.06	
74	国网建昌县供电公司	王家66kV变电站	10KV王家店线	10KV王家店线分线018#某队	30	110.36	-9.11	-9.11	2024.04	是	2024.06	
75	国网建昌县供电公司	土头山66kV变电站	10KV葛家线6107单元	10KV葛家干支线葛家5组分支12	30	80.14	-0.04	-0.04	2024.04	是	2024.06	
76	国网建昌县供电公司	前卫66kV变电站	10KV水库线1118单元	10KV水库线下柳沟分变20#下柳	30	83.24	-0.97	-0.97	2024.04	是	2024.06	
77	国网建昌县供电公司	秋子沟66kV变电站	10KV王家店线2108单	10KV王家店线张路杖子分线东	10	95.33	-1.53	-1.53	2024.04	是	2024.06	
78	国网建昌县供电公司	土头山66kV变电站	10KV葛家线6106单元	10KV葛家干支线葛家5组分支12	100	84.48	-4.48	-4.48	2024.04	是	2024.06	
79	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10KV粮库三台子台区	315	89.03	-28.44	-28.44	2024.04	是	2024.06	
80	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10KV粮库三台子台区	100	87.87	-7.87	-7.87	2024.04	是	2024.06	
81	国网兴城市供电公司	10KV工业线	元台子66kV变电站	10KV双树线84右分线东八里变	200	81.17	-2.34	-2.34	2024.04	是	2024.06	
82	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10KV沙西线10KV沙西线方安村	800	90.27	-82.16	-82.16	2024.04	是	2024.06	
83	国网兴城市供电公司	沙河营66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线北营设施农业台	100	97.16	-17.16	-17.16	2024.04	是	2024.06	
84	国网兴城市供电公司	王家66kV变电站	10KV碱厂线	10KV碱厂线 杨河苏屯变压器	100	117.13	-37.13	-37.13	2024.04	是	2024.06	
85	国网兴城市供电公司	高家岭6										

99	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84石分枝茶棚庵变台分17#茶棚庵变台	200	97.76	-35.52	-35.52	2024.04	是	2024.06
100	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王家一	30	90.46	-3.14	-3.14	2024.04	是	2024.06
101	国网兴城市供电公司	温港66kV变电站	温港线5112	10kV温港线2#3电杆变#2	100	80.36	-0.36	-0.36	2024.04	是	2024.06
102	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马磨村	200	99.92	-39.84	-39.84	2024.04	是	2024.06
103	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上沟变压器	100	96.77	-16.77	-16.77	2024.04	是	2024.06
104	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线万安海上变压器	200	94.24	-28.48	-28.48	2024.04	是	2024.06
105	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线关山沟变压器	20	85.85	-1.17	-1.17	2024.04	是	2024.06
106	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分枝6#杆1#董家台	20	90.27	-2.05	-2.05	2024.04	是	2024.06
107	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线张虎十一队	50	91.38	-5.69	-5.69	2024.04	是	2024.06
108	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线南石前沟	30	100.67	-6.20	-6.20	2024.04	是	2024.06
109	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线泉眼沟分枝23#杆变压器	80	24.69	44.248	44.248	未进入负面清单	否	2024.06
110	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线李窝卜分枝4#台区	80	24.73	44.216	44.216	未进入负面清单	否	2024.06
111	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线南二队二	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06
112	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线南二队四支4#杆变压器	100	47.57	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06
113	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线孟屯2#台区	100	46.12	33.88	33.88	未进入负面清单	否	2024.06
114	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连沟分枝85#台区北箱二线北箱二线主于32#变压器	80	17.84	49.728	49.728	未进入负面清单	否	2024.06
115	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港二线	北港二线北港二线主于3#台区	400	52.4	110.4	110.4	未进入负面清单	否	2024.06
116	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆水泉变压器	30	15.44	19.368	19.368	未进入负面清单	否	2024.06
117	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆沟变压器	30	18.97	18.309	18.309	未进入负面清单	否	2024.06
118	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	315	14.91	205.0335	205.0335	未进入负面清单	否	2024.06
119	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线技改	200	7.75	144.5	144.5	未进入负面清单	否	2024.06
120	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_06#分支箱南二线柜电缆分支箱左分枝5#右分枝04#变压器3	400	26.2	215.2	215.2	未进入负面清单	否	2024.06
121	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港二线	北港二线91左分枝10#变压器	50	41.09	19.455	19.455	未进入负面清单	否	2024.06
122	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港二线	北港一线北港二线主于125#变压器	200	7.74	144.52	144.52	未进入负面清单	否	2024.06
123	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家南沟变压器	50	24.29	27.855	27.855	未进入负面清单	否	2024.06
124	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏三队变压器	200	7.29	145.42	145.42	未进入负面清单	否	2024.06
125	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	塔东线	塔东线打梨树	50	25.85	27.075	27.075	未进入负面清单	否	2024.06
126	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线打梨树	100	70.26	9.74	9.74	未进入负面清单	否	2024.06
127	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线打梨树二队分枝4#杆变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06
128	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北港二线	北港二线72左1#变压器	50	8.81	35.995	35.995	未进入负面清单	否	2024.06
129	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	寺儿卜线北港丰北变压器	200	25.1	109.8	109.8	未进入负面清单	否	2024.06
130	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	寺儿卜线南丰	200	53.43	53.14	53.14	未进入负面清单	否	2024.06
131	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线北港东台分枝10#杆台区	30	71.58	2.526	2.526	未进入负面清单	否	2024.06
132	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线南西台	100	71.22	8.78	8.78	未进入负面清单	否	2024.06
133	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	后岭分枝7#	30	12.2	20.34	20.34	未进入负面清单	否	2024.06
134	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	李南线	寺儿卜线南西台	100	34.14	45.86	45.86	未进入负面清单	否	2024.06
135	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	李南线	寺儿卜线南西台	400	37.7	189.2	169.2	未进入负面清单	否	2024.06
136	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	50	18.29	30.855	30.855	未进入负面清单	否	2024.06
137	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线南西台	400	35.38	178.48	178.48	未进入负面清单	否	2024.06
138	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	沙沟普66kV变电站	沙沟线	100	69.53	10.47	10.47	未进入负面清单	否	2024.06
139	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	84126水纺线(农网)庙北沟台区	50	10.24	34.88	34.88	未进入负面清单	否	2024.06
140	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	林沟台区	100	3.55	76.45	76.45	未进入负面清单	否	2024.06
141	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线南三队	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
142	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	100	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06
143	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西屯分枝8#台区	100	13.68	66.32	66.32	未进入负面清单	否	2024.06
144	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	44.6	17.7	17.7	未进入负面清单	否	2024.06
145	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06
146	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	22.46	28.77	28.77	未进入负面清单	否	2024.06
147	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线南西台	250	10.83	172.925	172.925	未进入负面清单	否	2024.06
148	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线南西台	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06
149	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左1#	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06
150	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左8#	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
151	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左26#	200	8.99	142.02	142.02	未进入负面清单	否	2024.06
152	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	40.29	19.855	19.855	未进入负面清单	否	2024.06
153	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	11.99	34.005	34.005	未进入负面清单	否	2024.06
154	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂家水利变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
155	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港线	望港线17右5#变压器	250	72.48	18.8	18.8	未进入负面清单	否	2024.06
156	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂家水利	100	50.56	29.44	29.44	未进入负面清单	否	2024.06
157	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线31#	315	34.33	143.8605	143.8605	未进入负面清单	否	2024.06
158	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北港一线独树沟分枝35#变压器	50	63.34	8.33	8.33	未进入负面清单	否	2024.06
159	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北港一线独树沟分枝35#变压器	50	10.96	34.52	34.52	未进入负面清单	否	2024.06
160	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线羊甲变压器	50	52.52	13.74	13.74	未进入负面清单	否	2024.06
161	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	100	17.94	62.06	62.06	未进入负面清单	否	2024.06
162	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	2024.06
163	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港二线	望港二线望港二线34右11#	50	1.06	39.47	39.47	未进入负面清单	否	2024.06
164	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线独树沟分枝67右2右1#	50	75.67	2.165	2.165	未进入负面清单	否	2024.06
165	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线独树沟分枝69#	100	41.94	39.06	39.06	未进入负面清单	否	2024.06
166	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	100	28.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	2024.06
167	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	200	19.71	120.58	120.58	未进入负面清单	否	2024.06
168	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	41.94	19.03	19.03	未进入负面清单	否	2024.06
169	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线9#分支箱左9支2#变压器	315	32.77	148.7745	148.7745	未进入负面清单	否	2024.06
170	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北港一线独树沟分枝67右16左2#变压器	400	22.32	230.72	230.72	未进入负面清单	否	2024.06
171	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙沟普66kV变电站	城郊线	城郊线开发区	400	2.65	309.4	309.4	未进入负面清单	否	2024.06
172	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	李南线	寺儿卜线南西台	200	33.19	93.62	93.62	未进入负面清单	否	2024.06
173	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	涂屯线4B105	涂屯线南西台	50	46.33	16.835	16.835	未进入负面清单	否	2024.06
174	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙沟普66kV变电站	城郊线	城郊线丁屯庙头棚菜小区	200	0.96	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06
175	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	7.62	36.19	36.19	未进入负面清单	否	2024.06
176	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
177	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	100	18.61	61.39	61.39	未进入负面清单	否	2024.06
178	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	80	7.02	58.384	58.384	未进入负面清单	否	2024.06
179	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	51.55	14.225	14.225	未进入负面清单	否	2024.06
180	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线南西台	50	5.97	37.015	37.015	未进入负面清单	否	2024.06
181	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线南西台	100	5.22	74.78	74.78	未进入负面清单	否	2024.06
182	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线南西台	100	0.68	79.32	79.32	未进入负面清单	否	2024.06
183	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南西台	50	27.5	26.25	26.25	未进入负面清单	否	2024.06
184	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线铁沟沟上变压器	30	16.88	18.936	18.936	未进入负面清单	否	2024.06
185	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线铁沟沟上变压器	30	12.06	20.382	20.382	未进入负面清单	否	2024.06
186	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线南西台							

199	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边北变压器台	100	16.8	63.2	63.2	未进入负面清单	否	2024.06
200	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子东台	100	24.1	55.9	55.9	未进入负面清单	否	2024.06
201	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子变压器台	200	43	74	74	未进入负面清单	否	2024.06
202	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三、四队变压器	400	2.28	310.88	310.88	未进入负面清单	否	2024.06
203	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线汉沟变压器台	50	67.52	6.24	6.24	未进入负面清单	否	2024.06
204	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边西变压器台	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
205	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线南变压器台	100	27.79	52.21	52.21	未进入负面清单	否	2024.06
206	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边大柳变压器台	50	0.04	39.98	39.98	未进入负面清单	否	2024.06
207	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴南变压器台	100	3.51	76.49	76.49	未进入负面清单	否	2024.06
208	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	铁合金线	7115柳机线(农网)柳东设施农业	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06
209	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	寺水线A1012	寺水线分枝沟沟2#杆台区	50	19.18	30.41	30.41	未进入负面清单	否	2024.06
210	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	寺北线A1008	寺北线寺儿下镇前岭村设施农业	100	64.69	15.31	15.31	未进入负面清单	否	2024.06
211	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支3#变压器	200	66.19	27.62	27.62	未进入负面清单	否	2024.06
212	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分枝03#变压器	315	25.22	172.557	172.557	未进入负面清单	否	2024.06
213	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分枝01#变压器	315	49.13	97.2405	97.2405	未进入负面清单	否	2024.06
214	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	塔东线	塔山东线塔东线分支2#杆变压器	200	3.01	153.98	153.98	未进入负面清单	否	2024.06
215	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	船湾#2线	船湾#2线10KV船湾二线塔山分枝2#变压器	100	8.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	2024.06
216	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟变压器	100	14	6.6	6.6	未进入负面清单	否	2024.06
217	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟东变压器	200	19.26	121.48	121.48	未进入负面清单	否	2024.06
218	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线中学变压器	100	4.06	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06
219	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟变压器	30	53.63	7.911	7.911	未进入负面清单	否	2024.06
220	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	铁合金线	7115柳机线(农网)柳东设施农业	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06
221	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山神庙王屯村设施农业	30	8.36	21.492	21.492	未进入负面清单	否	2024.06
222	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大沟沟村分台	50	10.29	34.855	34.855	未进入负面清单	否	2024.06
223	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱#7左分枝03#1#变压器	80	7.18	58.256	58.256	未进入负面清单	否	2024.06
224	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线汉沟沟变压器	30	20.6	17.82	17.82	未进入负面清单	否	2024.06
225	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)柳西农业设施	100	0.13	79.87	79.87	未进入负面清单	否	2024.06
226	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王林子变压器	50	55.02	12.49	12.49	未进入负面清单	否	2024.06
227	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟东变压器	30	38.35	12.495	12.495	未进入负面清单	否	2024.06
228	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟东变压器	50	9.47	35.265	35.265	未进入负面清单	否	2024.06
229	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK9电缆分支箱武警分枝TK9电缆分支箱103返线柜和电头武警分枝TK9左1#	200	6.61	146.78	146.78	未进入负面清单	否	2024.06
230	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分枝5右1#变压器	50	25.12	27.44	27.44	未进入负面清单	否	2024.06
231	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分枝11左1左1#变压器	50	67.25	6.375	6.375	未进入负面清单	否	2024.06
232	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分枝11左4#变压器	50	3	38.5	38.5	未进入负面清单	否	2024.06
233	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分枝11左15#变压器	100	25.72	54.28	54.28	未进入负面清单	否	2024.06
234	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分枝17#变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06
235	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三家变压器台	100	17.48	62.52	62.52	未进入负面清单	否	2024.06
236	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线付昌沟变压器台	30	43.51	10.947	10.947	未进入负面清单	否	2024.06
237	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤一队变压器台	50	66.94	6.53	6.53	未进入负面清单	否	2024.06
238	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线站女沟变压器台	30	2.37	23.289	23.289	未进入负面清单	否	2024.06
239	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三沟沟变压器台	50	41.3	19.35	19.35	未进入负面清单	否	2024.06
240	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线寺沟沟变压器台	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06
241	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线太平变压器台	50	34.47	22.765	22.765	未进入负面清单	否	2024.06
242	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鸡皮岭变压器台	20	56.29	4.742	4.742	未进入负面清单	否	2024.06
243	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线下边西变压器台	100	10.18	69.82	69.82	未进入负面清单	否	2024.06
244	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柳西五队变压器台	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06
245	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	塔山66kV变电站	塔山线塔山大队	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	2024.06
246	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线塔山沟沟上变压器	20	32.09	9.582	9.582	未进入负面清单	否	2024.06
247	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线寺沟沟上变压器	50	0.07	39.965	39.965	未进入负面清单	否	2024.06
248	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	铁合金线	7115柳机线(农网)柳东新区3(公用)	200	13.36	133.28	133.28	未进入负面清单	否	2024.06
249	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	铁合金线	7115柳机线(农网)柳东后街1(公用)	160	3.52	122.368	122.368	未进入负面清单	否	2024.06
250	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分枝6#变压器	315	32.9	148.365	148.365	未进入负面清单	否	2024.06
251	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分枝10#变压器	315	19.87	189.4095	189.4095	未进入负面清单	否	2024.06
252	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线44左分枝5#变压器	315	12.5	212.625	212.625	未进入负面清单	否	2024.06
253	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海二线	望海一线望海#1线44左分枝7#变压器	315	31.13	153.9405	153.9405	未进入负面清单	否	2024.06
254	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线53#变压器	315	28.38	162.603	162.603	未进入负面清单	否	2024.06
255	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线54#变压器	315	25.97	170.1945	170.1945	未进入负面清单	否	2024.06
256	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左17#变压器	200	63.99	32.02	32.02	未进入负面清单	否	2024.06
257	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连东一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线18#	50	5.85	37.075	37.075	未进入负面清单	否	2024.06
258	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线49#	50	3.08	38.46	38.46	未进入负面清单	否	2024.06
259	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK9电缆分支箱武警分枝TK9电缆分支箱103返线柜和电头武警分枝TK9右1#	50	33.4	23.3	23.3	未进入负面清单	否	2024.06
260	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TK4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端连化线部队分枝14#	200	19.13	121.74	121.74	未进入负面清单	否	2024.06
261	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TK4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端连化线部队分枝10#	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
262	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)龙茄子新房号(公用)	50	1.25	39.375	39.375	未进入负面清单	否	2024.06
263	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线17左1#变压器	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06
264	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右10#变压器	315	52.52	86.562	86.562	未进入负面清单	否	2024.06
265	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线76#变压器	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06
266	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线5#变压器	200	7.72	144.56	144.56	未进入负面清单	否	2024.06
267	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线89#变压器	315	30.52	155.862	155.862	未进入负面清单	否	2024.06
268	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线92#变压器	315	27.43	165.5955	165.5955	未进入负面清单	否	2024.06
269	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线94#变压器	200	25.14	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06
270	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线96#变压器	315	28.17	161.595	161.595	未进入负面清单	否	2024.06
271	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线9#变压器	315	0.02	251.937	251.937	未进入负面清单	否	2024.06
272	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线60右分枝5#变压器	315	4.31	238.4235	238.4235	未进入负面清单	否	2024.06
273	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线60右分枝5#变压器	315	29.17	160.1145	160.1145	未进入负面清单	否	2024.06
274	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	马望三线	马望二线马望二线#2环网柜马望二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分枝3#右分枝02#变压器	315	29.16	160.146	160.146	未进入负面清单	否	2024.06
275	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	马望三线	马望二线马望二线#2环网柜马望二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分枝3#右分枝3左分枝02#变压器	315	25.75	170.8875	170.8875	未进入负面清单	否	2024.06
276	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#6电缆分支箱左分枝3#右分枝05#变压器	200	36.95	86.1	86.1	未进入负面清单	否	2024.06

353	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北淮66kV变电站	北稻一钱	北稻一钱北稻一钱独树沟分线97#变压器	80	9.33	56.536	56.536	未进入负面清单	否	2024.06
354	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分线7右2#	200	2.1	155.8	155.8	未进入负面清单	否	2024.06
355	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线石北沟变压器	30	39.42	12.174	12.174	未进入负面清单	否	2024.06
356	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线老庙变压器	50	55.39	12.305	12.305	未进入负面清单	否	2024.06
357	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线老庙变压器	100	26.84	53.16	53.16	未进入负面清单	否	2024.06
358	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线大罗沟变压器	20	42.22	7.556	7.556	未进入负面清单	否	2024.06
359	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线涂山变压器	30	74.4	1.68	1.68	未进入负面清单	否	2024.06
360	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线能电变台3 5 #	30	31	14.7	14.7	未进入负面清单	否	2024.06
361	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	50	21.36	29.32	29.32	未进入负面清单	否	2024.06
362	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	80	35.52	35.584	35.584	未进入负面清单	否	2024.06
363	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06
364	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马坊66kV变电站	马坊二钱	马南二钱马南二钱#2环网柜马南二钱#2环网柜出线电缆_0#分支箱南二钱#6电缆分支箱左分线	100	34.49	45.51	45.51	未进入负面清单	否	2024.06
365	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一钱	望海一钱望海#1线7右7支1#变压器	200	44.33	71.34	71.34	未进入负面清单	否	2024.06
366	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海二钱	马南二钱马南二钱#2环网柜马南二钱#2环网柜出线电缆_右分线马南#2钱#2环网柜右分线#1	400	65.34	58.64	58.64	未进入负面清单	否	2024.06
367	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔东66kV变电站	塔东线	塔东线塔山九队台区	200	39.34	81.32	81.32	未进入负面清单	否	2024.06
368	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	100	30.07	49.93	49.93	未进入负面清单	否	2024.06
369	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟上变压器	30	31.15	14.655	14.655	未进入负面清单	否	2024.06
370	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北淮66kV变电站	北稻一钱	北稻一钱北稻一钱独树沟分线43右4#变压器	80	0.48	63.616	63.616	未进入负面清单	否	2024.06
371	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115柳机线(农网)东设施农业5	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06
372	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线朱家沟变压器	50	23.1	28.45	28.45	未进入负面清单	否	2024.06
373	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线梯子沟变压器	20	51.84	5.632	5.632	未进入负面清单	否	2024.06
374	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	白竹线	白竹线叶家沟变压器	10	49.52	3.048	3.048	未进入负面清单	否	2024.06
375	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器	30	27.04	15.888	15.888	未进入负面清单	否	2024.06
376	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器	50	63.82	8.09	8.09	未进入负面清单	否	2024.06
377	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器	100	71.1	14.24	14.24	未进入负面清单	否	2024.06
378	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	160	78.89	76.89	76.89	未进入负面清单	否	2024.06
379	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	160	44.54	56.736	56.736	未进入负面清单	否	2024.06
380	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	1.38	78.62	78.62	未进入负面清单	否	2024.06
381	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	66.85	13.15	13.15	未进入负面清单	否	2024.06
382	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	23.49	113.02	113.02	未进入负面清单	否	2024.06
383	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	59.62	10.19	10.19	未进入负面清单	否	2024.06
384	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	22.53	28.735	28.735	未进入负面清单	否	2024.06
384	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	28.62	25.69	25.69	未进入负面清单	否	2024.06
385	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	57.11	45.78	45.78	未进入负面清单	否	2024.06
386	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	160	71.1	14.24	14.24	未进入负面清单	否	2024.06
387	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	80	25.25	43.8	43.8	未进入负面清单	否	2024.06
388	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	80	45.5	27.6	27.6	未进入负面清单	否	2024.06
389	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	400	16.48	254.08	254.08	未进入负面清单	否	2024.06
390	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	80	31.98	38.416	38.416	未进入负面清单	否	2024.06
391	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	4.04	22.788	22.788	未进入负面清单	否	2024.06
392	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	16.38	19.086	19.086	未进入负面清单	否	2024.06
393	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	10	24.5	5.55	5.55	未进入负面清单	否	2024.06
394	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	1.62	23.514	23.514	未进入负面清单	否	2024.06
395	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	5.57	22.329	22.329	未进入负面清单	否	2024.06
396	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	1.69	156.62	156.62	未进入负面清单	否	2024.06
397	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06
398	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	2.27	77.73	77.73	未进入负面清单	否	2024.06
399	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06
400	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	8.6	71.4	71.4	未进入负面清单	否	2024.06
401	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	5.71	22.287	22.287	未进入负面清单	否	2024.06
402	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	2.24	23.328	23.328	未进入负面清单	否	2024.06
403	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	33.77	23.115	23.115	未进入负面清单	否	2024.06
404	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	13.98	19.806	19.806	未进入负面清单	否	2024.06
405	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	1.91	39.045	39.045	未进入负面清单	否	2024.06
406	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	2024.06
407	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	400	16.52	253.92	253.92	未进入负面清单	否	2024.06
408	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	5.74	148.52	148.52	未进入负面清单	否	2024.06
409	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	30.03	49.97	49.97	未进入负面清单	否	2024.06
410	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	61.46	5.562	5.562	未进入负面清单	否	2024.06
411	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	55.37	12.215	12.215	未进入负面清单	否	2024.06
412	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	5.47	74.53	74.53	未进入负面清单	否	2024.06
413	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	26.95	106.1	106.1	未进入负面清单	否	2024.06
414	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	400	1.84	312.64	312.64	未进入负面清单	否	2024.06
415	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	400	14.78	260.88	260.88	未进入负面清单	否	2024.06
416	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	59.08	41.84	41.84	未进入负面清单	否	2024.06
417	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	47.75	32.25	32.25	未进入负面清单	否	2024.06
418	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	3.46	22.962	22.962	未进入负面清单	否	2024.06
419	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	40.98	11.706	11.706	未进入负面清单	否	2024.06
420	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06
421	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	11.88	68.12	68.12	未进入负面清单	否	2024.06
422	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	13.42	33.29	33.29	未进入负面清单	否	2024.06
423	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	42.93	11.121	11.121	未进入负面清单	否	2024.06
424	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	100	56.19	23.81	23.81	未进入负面清单	否	2024.06
425	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	315	56.68	73.458	73.458	未进入负面清单	否	2024.06
426	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	18.35	30.825	30.825	未进入负面清单	否	2024.06
427	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
428	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	61.44	9.28	9.28	未进入负面清单	否	2024.06
429	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	10	70.28	0.972	0.972	未进入负面清单	否	2024.06
430	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	50	4.27	37.865	37.865	未进入负面清单	否	2024.06
431	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	45.81	17.095	17.095	17.095	未进入负面清单	否	2024.06
432	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	2.81	23.247	23.247	未进入负面清单	否	2024.06
433	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	20	53.41	5.318	5.318	未进入负面清单	否	2024.06
434	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	20	51.18	5.764	5.764	未进入负面清单	否	2024.06
435	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06
436	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	43.13	11.061	11.061	未进入负面清单	否	2024.06
437	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	30	61.3	5.61	5.61	未进入负面清单	否	2024.06
438	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂山66kV变电站	寺儿上66kV变电站	寺儿上66kV变电站	80	21.79	46.56				

465	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水三队柱上变压器	50	20.53	29.735	29.735	未进入负面清单	否	2024.06
466	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)电屯南沟柱上变压器	30	21.05	17.685	17.685	未进入负面清单	否	2024.06
467	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)电屯柱上变压器	100	3.73	76.27	76.27	未进入负面清单	否	2024.06
468	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	田屯柱上变压器	10	4.61	7.539	7.539	未进入负面清单	否	2024.06
469	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	水泉沟柱上变压器	10	0.77	7.923	7.923	未进入负面清单	否	2024.06
470	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庆吉沟柱上变压器	30	31.01	14.697	14.697	未进入负面清单	否	2024.06
471	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线沙湾	100	70.76	9.24	9.24	未进入负面清单	否	2024.06
472	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线兴安	30	78.55	0.435	0.435	未进入负面清单	否	2024.06
473	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线后瓦大棚	50	52.91	13.545	13.545	未进入负面清单	否	2024.06
474	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线关南	200	6.6	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06
475	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线齐沟变压器	100	61.04	18.96	18.96	未进入负面清单	否	2024.06
476	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯北变压器	50	62.45	13.775	13.775	未进入负面清单	否	2024.06
477	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沿2号变压器	100	60.75	19.25	19.25	未进入负面清单	否	2024.06
478	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线梨树沟	50	28.06	25.97	25.97	未进入负面清单	否	2024.06
479	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线望宝村变压器台	50	2.08	38.96	38.96	未进入负面清单	否	2024.06
480	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线红石岭变压器台	10	50.79	2.921	2.921	未进入负面清单	否	2024.06
481	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线铁屯变压器台	80	36	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06
482	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线一队变压器台	30	44.87	10.539	10.539	未进入负面清单	否	2024.06
483	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线大沟变压器台	50	49.36	15.32	15.32	未进入负面清单	否	2024.06
484	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线乌南二台	50	45.11	17.445	17.445	未进入负面清单	否	2024.06
485	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔山线	塔山西线新寨沟分支线#8台区	30	30.28	14.46	14.46	未进入负面清单	否	2024.06
486	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔山线	塔山西线二队	200	5.31	148.38	148.38	未进入负面清单	否	2024.06
487	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔山线	塔山西线一队	50	39.99	20.005	20.005	未进入负面清单	否	2024.06
488	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔山线	塔山西线杨庄子#6杆变压器	100	32.25	47.75	47.75	未进入负面清单	否	2024.06
489	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯上变压器	50	72.57	3.715	3.715	未进入负面清单	否	2024.06
490	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	白竹线	白竹线牛家屯变压器	50	34.7	22.65	22.65	未进入负面清单	否	2024.06
491	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯1	30	42.21	11.337	11.337	未进入负面清单	否	2024.06
492	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	100	1.02	78.98	78.98	未进入负面清单	否	2024.06
493	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线小刘庄柱上变压器	50	3.55	38.225	38.225	未进入负面清单	否	2024.06
494	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘庄沟柱上变压器	10	46.19	3.381	3.381	未进入负面清单	否	2024.06
495	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线安山子柱上变压器	50	12.12	33.94	33.94	未进入负面清单	否	2024.06
496	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线三队柱上变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06
497	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	城郊线	城郊线赵屯柱上变压器	100	51.26	28.74	28.74	未进入负面清单	否	2024.06
498	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线薛屯2柱上变压器	50	44.65	17.675	17.675	未进入负面清单	否	2024.06
499	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线武岭柱上变压器	50	61.59	9.205	9.205	未进入负面清单	否	2024.06
500	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔西屯柱上变压器	100	23.25	56.75	56.75	未进入负面清单	否	2024.06
501	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔东屯柱上变压器	100	34.62	45.38	45.38	未进入负面清单	否	2024.06
502	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔南沟柱上变压器	100	32.95	47.05	47.05	未进入负面清单	否	2024.06
503	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)雅南沟柱上变压器	30	2.19	23.343	23.343	未进入负面清单	否	2024.06
504	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水一队柱上变压器	30	4.03	22.791	22.791	未进入负面清单	否	2024.06
505	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)电屯柱上变压器	30	3.87	22.839	22.839	未进入负面清单	否	2024.06
506	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)屏屏山大屯柱上变压器	30	49.01	9.297	9.297	未进入负面清单	否	2024.06
507	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器	10	146.31	-6.631	-6.631	未进入负面清单	否	2024.06
508	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线福屯	400	7.76	288.96	288.96	未进入负面清单	否	2024.06
509	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线钟屯	200	1.41	157.18	157.18	未进入负面清单	否	2024.06
510	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线丁虎屯	50	11.2	34.4	34.4	未进入负面清单	否	2024.06
511	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线上马道	50	37.95	21.025	21.025	未进入负面清单	否	2024.06
512	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线小台沟	30	42.55	11.235	11.235	未进入负面清单	否	2024.06
513	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线西山村	200	23.91	112.48	112.48	未进入负面清单	否	2024.06
514	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线二队	400	4.13	303.48	303.48	未进入负面清单	否	2024.06
515	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线乌南屯(2)	80	11.11	55.112	55.112	未进入负面清单	否	2024.06
516	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	进水沟变压器	30	10.56	20.832	20.832	未进入负面清单	否	2024.06
517	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	下老庙分支#2杆台区	50	20.83	29.585	29.585	未进入负面清单	否	2024.06
518	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线水口子变压器台	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	2024.06
519	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线小队变压器台	30	3.34	22.998	22.998	未进入负面清单	否	2024.06
520	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线杨屯变压器台	30	46.9	9.93	9.93	未进入负面清单	否	2024.06
521	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线魏房变压器台	50	22.97	28.515	28.515	未进入负面清单	否	2024.06
522	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线上边沟变压器台	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06
523	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线上边南沟变压器台	50	5.74	74.26	74.26	未进入负面清单	否	2024.06
524	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线一队变压器台	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06
525	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海线	望海线望海#1线37#变压器	315	42.71	117.4635	117.4635	未进入负面清单	否	2024.06
526	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线石12柱上变压器	30	6.82	21.954	21.954	未进入负面清单	否	2024.06
527	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	30	10.24	20.928	20.928	未进入负面清单	否	2024.06
528	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	白南沟柱上变压器	10	69.9	1.01	1.01	未进入负面清单	否	2024.06
529	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边里柱上变压器	30	11.89	20.433	20.433	未进入负面清单	否	2024.06
530	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)边外柱上变压器	30	95.1	-4.53	-4.53	未进入负面清单	否	2024.06
531	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)黄东沟柱上变压器	10	5.84	7.416	7.416	未进入负面清单	否	2024.06
532	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线西山村柱上变压器	100	38.48	41.52	41.52	未进入负面清单	否	2024.06
533	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东2柱上变压器	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06
534	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	城郊线	城郊线钟屯柱上变压器	400	3.63	305.48	305.48	未进入负面清单	否	2024.06
535	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)沟河柱上变压器	50	21.67	29.165	29.165	未进入负面清单	否	2024.06
536	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	铜芯66kV变电站	84126水纺线(农网)	石伙子柱上变压器	200	39.04	8.192	8.192	未进入负面清单	否	2024.06
537	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线沙大队	200	24.22	111.56	111.56	未进入负面清单	否	2024.06
538	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	李南线	李南线曹家台	200	70.82	18.36	18.36	未进入负面清单	否	2024.06
539	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线曹家台#31#台区	50	53.56	13.205	13.205	未进入负面清单	否	2024.06
540	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线沙湾	80	25.18	43.856	43.856	未进入负面清单	否	2024.06
541	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙湾66kV变电站	沙湾线	沙湾线乌南屯北	200	40.69	78.62	78.62	未进入负面清单	否	2024.06
542	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线刘地沟分支#23#杆台区	200	2.35	155.3	155.3	未进入负面清单	否	2024.06
543	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线一队变压器台	80	1.02	63.184	63.184	未进入负面清单	否	2024.06
544	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线二队变压器台	100	54.44	25.56	25.56	未进入负面清单	否	2024.06
545	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线宗家屯变压器台	100	33.4	46.6	46.6	未进入负面清单	否	2024.06
546	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线小屯变压器台	30	70.52	2.844	2.844	未进入负面清单	否	2024.06
547	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线小屯沟变压器台	20	34.84	9.032	9.032	未进入负面清单	否	2024.06
548	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线八队变压器台	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06
549	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	粗矿线1107	新台门线白沟变压器台	10	0	8	8	未进入负面清单	否	2024.06
550	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂沟66kV变电站	新台门线	新台门线张沟小区变压器台	100	20.52	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06
551	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线寺北屯	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	2024.06
552											

575	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三沟四队变压器台	30	28.06	15.582	15.582	未进入负面清单	否	2024.06
576	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线羊东队变压器台	200	12.04	135.92	135.92	未进入负面清单	否	2024.06
577	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新五六队变压器台	100	27.67	52.33	52.33	未进入负面清单	否	2024.06
578	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哪南变压器台	100	22.12	57.88	57.88	未进入负面清单	否	2024.06
579	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道拐改	200	19.28	121.44	121.44	未进入负面清单	否	2024.06
580	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线程高变压器	20	37.54	8.492	8.492	未进入负面清单	否	2024.06
581	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	20	44.88	7.024	7.024	未进入负面清单	否	2024.06
582	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线胡柳屯	50	76.6	1.7	1.7	未进入负面清单	否	2024.06
583	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	粗矿线1107	新台门线三队台区	200	21.78	116.44	116.44	未进入负面清单	否	2024.06
584	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏树沟变压器	50	16.33	31.835	31.835	未进入负面清单	否	2024.06
585	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新寨子沟变压器	50	27.88	26.06	26.06	未进入负面清单	否	2024.06
586	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗沟66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网相马南二线#2环网相出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分线#5右分线15#变压器	400	32.03	191.88	191.88	未进入负面清单	否	2024.06
587	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连续线连续线TK2电缆分支箱连续线TK2水源线31左1#	315	10.71	218.2635	218.2635	未进入负面清单	否	2024.06
588	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南沟变压器	50	29.14	25.43	25.43	未进入负面清单	否	2024.06
589	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大泊子变压器	10	51.93	2.807	2.807	未进入负面清单	否	2024.06
590	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门变压器	50	61.13	9.435	9.435	未进入负面清单	否	2024.06
591	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯水利变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06
592	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大刘瓦村上变压器	50	0.4	39.8	39.8	未进入负面清单	否	2024.06
593	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦屯村上变压器	100	16.5	63.5	63.5	未进入负面清单	否	2024.06
594	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	白竹线村上变压器	30	13.53	19.941	19.941	未进入负面清单	否	2024.06
595	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线那屯村上变压器	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06
596	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)西沟村上变压器	20	2.01	15.598	15.598	未进入负面清单	否	2024.06
597	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下三家村上变压器	20	3.11	15.378	15.378	未进入负面清单	否	2024.06
598	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)山东村设施农业村上变压器	50	3.13	38.435	38.435	未进入负面清单	否	2024.06
599	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水大队村上变压器	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06
600	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下边村上变压器	30	61.13	5.661	5.661	未进入负面清单	否	2024.06
601	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	赵沟村上变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06
602	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	马沟村上变压器	10	32.52	4.748	4.748	未进入负面清单	否	2024.06
603	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)南山村上变压器	30	45.14	10.458	10.458	未进入负面清单	否	2024.06
604	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	杨沟村上变压器	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06
605	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)西北沟村上变压器	50	45.5	17.25	17.25	未进入负面清单	否	2024.06
606	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	沙沟村上变压器	100	13.98	33.01	33.01	未进入负面清单	否	2024.06
607	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙河线	沙河线多政府住宅	100	34.36	45.64	45.64	未进入负面清单	否	2024.06
608	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙河线	沙河线沙五队(2)	30	58.81	6.357	6.357	未进入负面清单	否	2024.06
609	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙河线	水宁沟	50	49.99	15.005	15.005	未进入负面清单	否	2024.06
610	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙河线	西营沟	50	29.29	25.355	25.355	未进入负面清单	否	2024.06
611	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	杨罗线老庙分线39#杆	50	29.8	25.1	25.1	未进入负面清单	否	2024.06
612	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	杨罗线上老庙变压器台	50	66.88	6.56	6.56	未进入负面清单	否	2024.06
613	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	杨罗线小马沟变压器	50	53.61	13.195	13.195	未进入负面清单	否	2024.06
614	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	杨罗线干十188#杆	30	43.82	10.854	10.854	未进入负面清单	否	2024.06
615	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线段四屯	100	29.96	50.04	50.04	未进入负面清单	否	2024.06
616	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线自屯	20	70.82	1.876	1.876	未进入负面清单	否	2024.06
617	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	粗矿线1107	新台门线南沟变压器台	30	1.05	23.685	23.685	未进入负面清单	否	2024.06
618	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平北台变压器台	100	20.69	59.31	59.31	未进入负面清单	否	2024.06
619	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哪水利变压器台	30	17.85	18.645	18.645	未进入负面清单	否	2024.06
620	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	粗矿线1107	粗矿线甸子队变压器台	30	13.75	19.875	19.875	未进入负面清单	否	2024.06
621	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平水利变压器台	50	3.18	38.41	38.41	未进入负面清单	否	2024.06
622	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西梁西变压器台	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
623	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香东变压器台	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
624	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连续线连续线TK2电缆分支箱连续线TK2水源线31左19#	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06
625	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北港一线独树沟分线62左11变压器	200	10.55	138.9	138.9	未进入负面清单	否	2024.06
626	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线独树沟分线91#变压器	50	4.02	37.99	37.99	未进入负面清单	否	2024.06
627	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线西沟南变压器	50	14.81	32.595	32.595	未进入负面清单	否	2024.06
628	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	碧港66kV变电站	碧港一线	碧港一线碧港#1线88#右2左8#12#变压器	315	13.08	210.798	210.798	未进入负面清单	否	2024.06
629	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	碧港66kV变电站	碧港一线	碧港一线碧港#1线88#右2左8#变压器	315	17.44	197.064	197.064	未进入负面清单	否	2024.06
630	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	碧港66kV变电站	碧港一线	碧港一线碧港一线1TK1#	100	3.05	76.95	76.95	未进入负面清单	否	2024.06
631	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北港二线	北港二线#36左1#变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
632	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线后六队	50	14.48	32.76	32.76	未进入负面清单	否	2024.06
633	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	寺儿卜线西北西(2)	30	68.84	3.348	3.348	未进入负面清单	否	2024.06
634	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	寺儿卜线南西台	100	18.58	61.42	61.42	未进入负面清单	否	2024.06
635	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	寺儿卜线南西台	50	51.75	14.125	14.125	未进入负面清单	否	2024.06
636	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线红刘沟	80	1.81	62.552	62.552	未进入负面清单	否	2024.06
637	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线老道	80	2.36	62.112	62.112	未进入负面清单	否	2024.06
638	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	寺儿卜线寺北中前	80	62.13	14.296	14.296	未进入负面清单	否	2024.06
639	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线大孔沟变压器	100	54.78	25.22	25.22	未进入负面清单	否	2024.06
640	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	后岭村23#台区	200	2.81	154.38	154.38	未进入负面清单	否	2024.06
641	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	寺儿卜线后岭大梁	100	51.09	28.91	28.91	未进入负面清单	否	2024.06
642	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线前南台(2)	100	13.45	66.55	66.55	未进入负面清单	否	2024.06
643	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线南南台	100	37.34	42.66	42.66	未进入负面清单	否	2024.06
644	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线杨屯北台	200	23.79	112.42	112.42	未进入负面清单	否	2024.06
645	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	杨屯东台	400	31.83	192.68	192.68	未进入负面清单	否	2024.06
646	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	碧港66kV变电站	碧港二线	碧港二线碧港二线7#	200	37.99	84.02	84.02	未进入负面清单	否	2024.06
647	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西山山村设施农业	50	37.4	21.3	21.3	未进入负面清单	否	2024.06
648	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨罗线A1009	杨罗线老庙村设施农业	80	16.33	50.936	50.936	未进入负面清单	否	2024.06
649	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线地碱分东台	100	17.98	99.232	99.232	未进入负面清单	否	2024.06
650	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	寺儿卜线杨屯东台(2)	160	15.87	102.928	102.928	未进入负面清单	否	2024.06
651	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线什街沟变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06
652	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	连化线	武家分线TK2支1#	30	2.62	23.214	23.214	未进入负面清单	否	2024.06
653	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	钢屯线	崔屯屯大队分台	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06
654	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	钢屯线	崔屯屯大队分台	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	2024.06
655	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	钢屯线	龙王庙大队分台	200	5.97	148.06	148.06	未进入负面清单	否	2024.06
656	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	7119白马线(农网)	马家沟村分台	100	9.48	70.52	70.52	未进入负面清单	否	2024.06
657	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富育屯66kV变电站	7119白马线(农网)	老庙二队分台	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06
658	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1012	老道南台2#变压器	200	1.12	157.76	157.76	未进入负面清单	否	2024.06
659	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	普兰店66kV变电站	塔西线	普兰店普兰店工区变亭2#主变	600	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
660	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔西66kV变电站	塔西线	塔山西线南沟2	100	44.65	35.35	35.35	未进入负面清单	否	2024.06
661	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔西66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	100	16.15	63.85	63.85	未进入负面清单	否	2024.06
662	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔西66kV变电站	塔西线	孟屯设施农业	50	9.79	35.105	35.105	未进入负面清单	否	2024.06
663	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔西66kV变电站	塔西线	塔西线3#杆台区(能效)	400	36.16	175.36	175.36	未进入负面清单	否	2024.06
664	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	上哪北台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
665	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	81122-10kV新区一线路新区一线路5右#1左2#杆变压器	315	45.08	109.998	109.998	未进入负面清单	否	2024.06	
666	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线	团北东台2	100	15.26	64.74	64.74	未进入负面清单	否	2024.06
667	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线信息台区	200	28.54	102.92	102.92	未进入负面清单	否	2024.06
668	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线长南分线12#杆变压器	80	2.51	61.992	61.992	未进入负面清单	否	2024.06
669	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻塔山	20	0.01	15.998	15.998	未进入负面清单	否	2024.06
670	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻塔沟南台	50	12.42	33.79	33.79	未进入负面清单	否	2024.06
671	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线老官卜设施农业2#台区</							

776	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭2#变压器	630	4.82	473.634	473.634	未进入负面清单	否	2024.06
777	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器	500	5.33	373.35	373.35	未进入负面清单	否	2024.06
778	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器	500	9.05	354.75	354.75	未进入负面清单	否	2024.06
779	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭1#变压器	630	5.5	469.35	469.35	未进入负面清单	否	2024.06
780	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭2#变压器	630	5.4	469.98	469.98	未进入负面清单	否	2024.06
781	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	9.68	351.6	351.6	未进入负面清单	否	2024.06
782	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	9.71	351.45	351.45	未进入负面清单	否	2024.06
783	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭2#变压器	500	6.87	365.65	365.65	未进入负面清单	否	2024.06
784	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭1#变压器	500	8.56	357.2	357.2	未进入负面清单	否	2024.06
785	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一	新区一线43#杆台区 (能效)	400	4.67	301.32	301.32	未进入负面清单	否	2024.06
786	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线7#化工区2#箱站1#主变	630	12.22	427.014	427.014	未进入负面清单	否	2024.06
787	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线26左1化肥厂箱站1#主变	630	5.64	468.468	468.468	未进入负面清单	否	2024.06
788	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北箱#1线120右2变压器	400	5.7	297.2	297.2	未进入负面清单	否	2024.06
789	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北箱#1线121左7变压器	100	2.11	77.89	77.89	未进入负面清单	否	2024.06
790	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北箱#1线126变压器	100	70	10	10	未进入负面清单	否	2024.06
791	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北箱#1线131左8左1变压器	100	58.26	21.74	21.74	未进入负面清单	否	2024.06
792	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北箱#1线131左11变压器	200	14.89	130.22	130.22	未进入负面清单	否	2024.06
793	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	4.81	375.95	375.95	未进入负面清单	否	2024.06
794	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	博隆3	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
795	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	博隆3	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06
796	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	博隆1	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06
797	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜及马化一线1#环网柜出线电缆马化一线#1分支箱左#1变压器	200	13.89	132.22	132.22	未进入负面清单	否	2024.06
798	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线33右4左33TK2山河半岛4#箱站2#主变	500	42.86	185.7	185.7	未进入负面清单	否	2024.06
799	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂庄66kV变电站	白竹线	三道沟技改	30	4.34	22.698	22.698	未进入负面清单	否	2024.06
800	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新炼一	新区一线91左3#杆台区 (能效)	400	9.24	283.04	283.04	未进入负面清单	否	2024.06
801	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新炼一	书香苑1号箱变1#配电变压器	630	6.61	462.357	462.357	未进入负面清单	否	2024.06
802	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新炼一	书香苑1号箱变2#配电变压器	630	7.46	457.002	457.002	未进入负面清单	否	2024.06
803	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新炼一	书香苑2号箱变1号配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06
804	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新炼一	书香苑2号箱变2号配电变压器	500	0.09	399.59	399.59	未进入负面清单	否	2024.06
805	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	书香苑3号1#配电变压器	630	3.62	481.194	481.194	未进入负面清单	否	2024.06
806	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二	书香苑3号2#配电变压器	630	3.85	479.745	479.745	未进入负面清单	否	2024.06
807	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#1号配电变压器	800	14.18	526.56	526.56	未进入负面清单	否	2024.06
808	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#2号配电变压器	800	15.48	516.16	516.16	未进入负面清单	否	2024.06
809	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#1号配电变压器	800	17.47	500.24	500.24	未进入负面清单	否	2024.06
810	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#2号配电变压器	800	18.74	490.08	490.08	未进入负面清单	否	2024.06
811	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	10kV普鲁线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变电亭1#主变	630	40.99	245.763	245.763	未进入负面清单	否	2024.06
812	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线A1008	后岭六队2	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
813	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线#1分支箱右16#变压器	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06
814	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化一线85左6#	100	55.74	24.26	24.26	未进入负面清单	否	2024.06
815	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	马南二线#5分支箱右#32右#6变压器	400	5.12	299.52	299.52	未进入负面清单	否	2024.06
816	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#47右#5变压器	315	5.74	233.919	233.919	未进入负面清单	否	2024.06
817	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#47右#5变压器	160	15.19	103.696	103.696	未进入负面清单	否	2024.06
818	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#47右#5变压器	160	2.16	124.544	124.544	未进入负面清单	否	2024.06
819	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#15号变压器	160	45.38	55.392	55.392	未进入负面清单	否	2024.06
820	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右分枝13#变压器	160	62.11	28.624	28.624	未进入负面清单	否	2024.06
821	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右32左9#变压器	315	2.75	243.3375	243.3375	未进入负面清单	否	2024.06
822	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右32右11#变压器	160	34.47	72.848	72.848	未进入负面清单	否	2024.06
823	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线右32右2#变压器	100	61.69	18.31	18.31	未进入负面清单	否	2024.06
824	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右分枝02变压器	160	58.11	35.024	35.024	未进入负面清单	否	2024.06
825	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右12左2#变压器	160	6.09	118.256	118.256	未进入负面清单	否	2024.06
826	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	10kV马南二线右32右5	160	45.72	54.848	54.848	未进入负面清单	否	2024.06
827	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线31右2#变压器	50	35.88	22.06	22.06	未进入负面清单	否	2024.06
828	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线61#变压器	100	105.69	-25.69	-25.69	未进入负面清单	否	2024.06
829	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10kV老官上	老官上通信设施农业2#小区老官上南线老官上南河分台区	50	8.97	35.515	35.515	未进入负面清单	否	2024.06
830	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	老官上南线4B109	老官上南线老官上南河分台区	50	57.15	11.425	11.425	未进入负面清单	否	2024.06
831	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)刚流河东设施农业	50	15.28	32.36	32.36	未进入负面清单	否	2024.06
832	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)铁营北沟S920	30	4.51	22.647	22.647	未进入负面清单	否	2024.06
833	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	珠铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站1#主变	630	10.11	440.307	440.307	未进入负面清单	否	2024.06
834	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东疆66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站1#主变	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06
835	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)刚流河东设施农业	50	52.84	13.58	13.58	未进入负面清单	否	2024.06
836	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	张把屯大棚压台公台1	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
837	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	望海一线3#杆台区 (能效)	400	1.71	313.16	313.16	未进入负面清单	否	2024.06
838	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	连农二线51右25#杆台区 (能效)	400	8.68	285.28	285.28	未进入负面清单	否	2024.06
839	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变隔单元配电变压器	630	5.09	471.933	471.933	未进入负面清单	否	2024.06
840	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马玉一线	寺前湾2台区	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
841	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马玉一线	大山农业台区	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
842	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连铸线	新农一线69#杆台区 (能效)	400	3.01	307.96	307.96	未进入负面清单	否	2024.06
843	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连铸线	TK9支3#	200	32.57	94.86	94.86	未进入负面清单	否	2024.06
844	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线15左10右5左3化工十一区变电亭1#变压器	630	28.64	323.568	323.568	未进入负面清单	否	2024.06
845	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线15左9右5左2化工十一区1#箱站1#变压器	630	23.97	352.989	352.989	未进入负面清单	否	2024.06
846	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连山线	后瓦北台	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
847	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连山线	金隆家园三期2#箱站1#变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
848	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙河线	马化二	200	1.92	130.02	130.02	未进入负面清单	否	2024.06
849	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙河线	沈屯机井	100	1.62	78.38	78.38	未进入负面清单	否	2024.06
850	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙河线	沈屯机井	100	2.16	77.84	77.84	未进入负面清单	否	2024.06
851	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	望海二线9#分支箱右10右9#杆台区 (能效)	400	1.95	312.2	312.2	未进入负面清单	否	2024.06
852	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	龙富九鼎1#变电亭2#变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
853	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	徐屯66kV变电站	山神庙线	北屯设施农业	50	9.87	35.065	35.065	未进入负面清单	否	2024.06
854	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06
855	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普鲁66kV变电站	普鲁线	志达线志达平房变压器	315	35.84	139.104	139.104	未进入负面清单	否	2024.06
856	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)三家沟市场 (能效)	100	19.83	60.17	60.17	未进入负面清单	否	2024.06
857	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器1	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
858	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器2	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06

859	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	钢电线	楼房大队分台	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	2024.06
860	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭1#主变	630	15.88	403.956	403.956	未进入负面清单	否	2024.06
861	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭2#主变	630	10.39	438.543	438.543	未进入负面清单	否	2024.06
862	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭1#主变	630	23.27	357.399	357.399	未进入负面清单	否	2024.06
863	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭2#主变	630	22.26	363.762	363.762	未进入负面清单	否	2024.06
864	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线28#翰都乡变亭1#主变	630	14.92	410.004	410.004	未进入负面清单	否	2024.06
865	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	10KV晋机一线	宏远新城DF块1#变压器	630	5.68	468.216	468.216	未进入负面清单	否	2024.06
866	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	晋机三线	晋机三线晋机三2#台区	315	10.04	220.374	220.374	未进入负面清单	否	2024.06
867	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	10KV晋机一线	农机一线26-TKF2绿苑小区2#变亭2#主变	630	39.6	254.52	254.52	未进入负面清单	否	2024.06
868	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线普鲁线13左3#	250	11.63	170.925	170.925	未进入负面清单	否	2024.06
869	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线普鲁线13右5左3#	315	15.97	201.6945	201.6945	未进入负面清单	否	2024.06
870	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线普鲁线30左3#	100	22.6	57.4	57.4	未进入负面清单	否	2024.06
871	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线普鲁线9左2#	200	10	140	140	未进入负面清单	否	2024.06
872	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	北稻一线87变压器(能效)	400	9.93	280.28	280.28	未进入负面清单	否	2024.06
873	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化三线4111	玉蟹湾二期箱变配电变压器1	800	30.35	397.2	397.2	未进入负面清单	否	2024.06
874	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化三线4111	玉蟹湾二期箱变配电变压器2	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
875	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	普鲁线	普鲁线下边农排井	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
876	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	普鲁线	普鲁线下边农排井1	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
877	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	钢电线	普鲁线下边农排井1	100	0	8	8	未进入负面清单	否	2024.06
878	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	1225W	7114铜材线(农网)西八队	200	18.48	123.04	123.04	未进入负面清单	否	2024.06
879	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	白竹线	二角变压器	200	18.71	122.58	122.58	未进入负面清单	否	2024.06
880	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城1#箱站配电变压器	630	11.83	429.471	429.471	未进入负面清单	否	2024.06
881	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城2#箱站配电变压器	400	26.51	213.96	213.96	未进入负面清单	否	2024.06
882	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城3#箱站配电变压器	630	20.49	374.913	374.913	未进入负面清单	否	2024.06
883	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城4#箱站配电变压器	400	24.98	220.08	220.08	未进入负面清单	否	2024.06
884	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城5#箱站配电变压器	500	13.86	330.7	330.7	未进入负面清单	否	2024.06
885	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	连农一线	315	2.17	245.1645	245.1645	未进入负面清单	否	2024.06
886	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯二队分台	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06
887	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯一队分台	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
888	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	白竹线	连化一线54左5右9	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
889	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟	100	12.91	67.09	67.09	未进入负面清单	否	2024.06
890	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	钢电线	7114铜材线(农网)pms_龙庙设施农业	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
891	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线131右6变压器	50	38.09	20.955	20.955	未进入负面清单	否	2024.06
892	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	寺儿卜66kV变电站	寺儿水线A1012	寺儿水线14#杆台区	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06
893	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新局66kV变电站	81115-10KV新炼二2#变压器	10KV新炼二线玉蟹湾1#变亭	500	8.32	358.4	358.4	未进入负面清单	否	2024.06
894	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新局66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯分台	100	1.83	78.17	78.17	未进入负面清单	否	2024.06
895	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	水口平(3)	50	29.07	25.465	25.465	未进入负面清单	否	2024.06
896	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北七干线119#杆台区	200	9.4	141.2	141.2	未进入负面清单	否	2024.06
897	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马南二线	沙北七干线5#分支箱右12右2分支箱2#变压器	315	8.35	225.6975	225.6975	未进入负面清单	否	2024.06
898	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	马南二线	平屯西台	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06
899	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线15左10右5-TKF化工三区#箱站2#主变	630	5.23	471.051	471.051	未进入负面清单	否	2024.06
900	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	普鲁线	普鲁线15左10右5-TKF化工三区#箱站1#主变	630	5.36	470.232	470.232	未进入负面清单	否	2024.06
901	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左9#变压器	315	0.48	250.488	250.488	未进入负面清单	否	2024.06
902	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	50	74.37	2.815	2.815	未进入负面清单	否	2024.06
903	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	100	112.07	-32.07	-32.07	未进入负面清单	否	2024.06
904	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	315	22.06	182.511	182.511	未进入负面清单	否	2024.06
905	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区1#变亭1#变压器	800	24.92	440.64	440.64	未进入负面清单	否	2024.06
906	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区2#变亭1#变压器	800	22.69	458.48	458.48	未进入负面清单	否	2024.06
907	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区3#变亭1#变压器	630	12.85	423.045	423.045	未进入负面清单	否	2024.06
908	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	志达线A1015	志达线未电	30	75.63	1.311	1.311	未进入负面清单	否	2024.06
909	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线东二队	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06
910	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上堰大(2)	200	0.73	79.27	79.27	未进入负面清单	否	2024.06
911	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	董士屯	200	4.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	2024.06
912	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	寺儿卜66kV变电站	寺南线团南中台1	400	18.75	245	245	未进入负面清单	否	2024.06
913	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城9#变台	315	11.22	216.657	216.657	未进入负面清单	否	2024.06
914	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城9#变台	315	10.77	218.0745	218.0745	未进入负面清单	否	2024.06
915	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城7#变台	315	7.3	229.005	229.005	未进入负面清单	否	2024.06
916	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城8#变台	315	12.93	211.2705	211.2705	未进入负面清单	否	2024.06
917	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城5#变台	315	13.08	210.798	210.798	未进入负面清单	否	2024.06
918	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城6#变台	315	17.73	196.1505	196.1505	未进入负面清单	否	2024.06
919	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城1#变台	315	10.84	217.854	217.854	未进入负面清单	否	2024.06
920	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城2#变台	315	9.08	223.398	223.398	未进入负面清单	否	2024.06
921	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	西山城3#变台	315	21.92	182.952	182.952	未进入负面清单	否	2024.06
922	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	锌厂西区13#台区	315	7.07	229.7295	229.7295	未进入负面清单	否	2024.06
923	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	锌厂西区12#台区	315	12	214.2	214.2	未进入负面清单	否	2024.06
924	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	锌厂西区11#台区	315	11.98	214.263	214.263	未进入负面清单	否	2024.06
925	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	锌厂西区14#台区	315	10.84	217.854	217.854	未进入负面清单	否	2024.06
926	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马望一线	锌厂西区15#台区	315	9.83	221.0355	221.0355	未进入负面清单	否	2024.06
927	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7122普兰二线(农网)	赵屯农业设施	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
928	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	塔子66kV变电站	塔西线	刘屯台区	80	62.18	14.256	14.256	未进入负面清单	否	2024.06
929	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	寺儿卜66kV变电站	木塔东沟变压器	400	0.59	317.64	317.64	未进入负面清单	否	2024.06
930	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	寺儿卜66kV变电站	李北线A1008	50	16.82	31.59	31.59	未进入负面清单	否	2024.06
931	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	塔西线A1009	塔西线A1009	50	10.61	34.695	34.695	未进入负面清单	否	2024.06
932	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	钢电线	二队副节	50	39.55	20.225	20.225	未进入负面清单	否	2024.06
933	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜镇前岭村设施农业	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
934	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯设施农业变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
935	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那.风情1号配电变压器	800	19.21	486.32	486.32	未进入负面清单	否	2024.06
936	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那.风情2号配电变压器	800	17.29	496.08	496.08	未进入负面清单	否	2024.06
937	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新局66kV变电站	81121-10KV新农一线	81121-10KV新农一线农一线路89右1#杆变压器	80	20.69	47.448	47.448	未进入负面清单	否	2024.06
938	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左5#	315	46.02	107.037	107.037	未进入负面清单	否	2024.06
939	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分线电缆马化一线1#环网柜左1#	200	13.66	132.68	132.68	未进入负面清单	否	2024.06
940	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保压水利变器台区	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
941	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新台区变器台区	100	11.22	68.78	68.78	未进入负面清单	否	2024.06
942	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂屯66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线23支1#	315	22.7	180.495	180.495	未进入负面清单	否	2024.06
943	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7112富兰二线(农网)	7119白马线(农网)张家沟设施农业	50	6.85	36.575	36.575	未进入负面清单	否	2024.06
944	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	10KV晋机一线	格林小箱1#变亭1#配电变压器	630	3.36	482.832	482.832	未进入负面清单	否	2024.06
945	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普鲁66kV变电站	10KV晋机一线								

962	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	翡翠城1#变亭2#主变配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06
963	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	翡翠城2#变亭2#配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06
964	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	翡翠城2#变亭1#配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06
965	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌一线G区1#箱站1#变压器	400	22.8	228.8	228.8	未进入负面清单	否	2024.06
966	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌一线G区2#箱站1#变压器	400	19.64	241.44	241.44	未进入负面清单	否	2024.06
967	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌二线G区3#箱站1#变压器	500	24.74	276.3	276.3	未进入负面清单	否	2024.06
968	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	10kV普农一钱	宏远新城DF块2#变电所2#变压器	400	5.27	298.92	298.92	未进入负面清单	否	2024.06
969	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌二线G区4#箱站1#变压器	500	21.23	293.85	293.85	未进入负面清单	否	2024.06
970	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌二线G区5#箱站1#配电变压器	500	20.1	299.5	299.5	未进入负面清单	否	2024.06
971	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	塔涌二线G区6#箱站1#配电变压器	400	20.6	237.6	237.6	未进入负面清单	否	2024.06
972	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线17右10#	50	0.9	39.55	39.55	未进入负面清单	否	2024.06
973	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公变2变压器	400	50.69	117.24	117.24	未进入负面清单	否	2024.06
974	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	北港66kV变电站	北港一钱	北港一线独树沟分枝87右16左14变压器	200	7.01	145.98	145.98	未进入负面清单	否	2024.06
975	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	马南二线5#分支箱右32右11支1#变压器	1200	2.77	926.76	926.76	未进入负面清单	否	2024.06
976	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	马望一线A1015	630	41.72	241.164	241.164	未进入负面清单	否	2024.06
977	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	马望一线A1015	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06
978	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	马化一线6#分支箱右2#变压器	315	16.61	199.6795	199.6795	未进入负面清单	否	2024.06
979	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	84126永纺线(农网)	30	23.47	16.959	16.959	未进入负面清单	否	2024.06
980	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	寺前南沟柱上变压器	30	24.92	16.524	16.524	未进入负面清单	否	2024.06
981	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1号2变)	400	10.23	279.08	279.08	未进入负面清单	否	2024.06
982	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1号2变)	400	8.81	284.76	284.76	未进入负面清单	否	2024.06
983	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1号2变)	400	8.53	285.88	285.88	未进入负面清单	否	2024.06
984	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支3(青年城2号变)	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	2024.06
985	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙湾66kV变电站	沙北线	大岗二线1#变压器	100	11.65	68.35	68.35	未进入负面清单	否	2024.06
986	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线36右4	160	5.55	119.12	119.12	未进入负面清单	否	2024.06
987	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望港一钱	望港一线1#分支箱文分枝#6变压器	250	6.4	184	184	未进入负面清单	否	2024.06
988	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	碧波花园1号箱站1号主变	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06
989	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	碧波花园1号箱站2号主变	630	5.45	469.665	469.665	未进入负面清单	否	2024.06
990	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马化一钱	碧波花园2号箱站1号主变	630	15.62	405.594	405.594	未进入负面清单	否	2024.06
991	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	山海龙城A区1#箱站1号主变	630	35.67	279.279	279.279	未进入负面清单	否	2024.06
992	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	山海龙城A区2#箱站1号主变	630	23.36	356.832	356.832	未进入负面清单	否	2024.06
993	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	印象江南一期小区箱变1#变压器	630	6.61	462.357	462.357	未进入负面清单	否	2024.06
994	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	印象江南一期小区箱变2#变压器	630	8.69	449.253	449.253	未进入负面清单	否	2024.06
995	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	印象江南一期小区箱变3#变压器	630	6.21	464.877	464.877	未进入负面清单	否	2024.06
996	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	印象江南一期小区箱变3#变压器	630	7	459.9	459.9	未进入负面清单	否	2024.06
997	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙湾66kV变电站	沙南线	上马道水利柱上变压器	100	24.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	2024.06
998	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	81114-10kV新区	印象江南一期小区箱变1#变压器	50	20.63	29.685	29.685	未进入负面清单	否	2024.06
999	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7112富三线(农网)	富有线设施农业4	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
1000	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	铜屯线	7114铜材线(农网)jms_龙王庄设施农业2	100	5.36	74.64	74.64	未进入负面清单	否	2024.06
1001	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	狮子岭分台	200	15.65	128.7	128.7	未进入负面清单	否	2024.06
1002	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	富贵园1#箱变1#变压器	630	7.79	454.923	454.923	未进入负面清单	否	2024.06
1003	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	富贵园1#箱变2#变压器	630	13.18	420.966	420.966	未进入负面清单	否	2024.06
1004	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情3#变亭1号配电变压器	630	8.47	450.639	450.639	未进入负面清单	否	2024.06
1005	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情3#变亭2号配电变压器	630	9.87	441.819	441.819	未进入负面清单	否	2024.06
1006	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2#变亭1#配电变压器	630	11.19	433.503	433.503	未进入负面清单	否	2024.06
1007	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2#变亭2号配电变压器	630	8.18	452.466	452.466	未进入负面清单	否	2024.06
1008	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭1号配电变压器	1000	17.02	629.8	629.8	未进入负面清单	否	2024.06
1009	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭2号配电变压器	1000	18.79	612.1	612.1	未进入负面清单	否	2024.06
1010	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)10kV向阳分岐青屯设施农业1#	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
1011	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	金源家园小区(东门)1#配电变压器	630	13.35	419.895	419.895	未进入负面清单	否	2024.06
1012	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	金源家园小区(东门)2#配电变压器	630	11.55	431.235	431.235	未进入负面清单	否	2024.06
1013	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	81111-10kV新水	新水一线玉麟苑2#变亭1#变压器	500	4.66	376.7	376.7	未进入负面清单	否	2024.06
1014	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	81111-10kV新水	东城顶带2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
1015	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	白岩线某区箱变	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06
1016	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟设施农业	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	2024.06
1017	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	铜屯线	7114铜材线(农网)jms_安屯分台	50	31.07	24.465	24.465	未进入负面清单	否	2024.06
1018	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	铜屯线	商贸街2#台区配电变压器	1000	14.54	654.6	654.6	未进入负面清单	否	2024.06
1019	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	10kV普农二钱	10kV普农二钱普农二钱主干16#	315	51.92	88.452	88.452	未进入负面清单	否	2024.06
1020	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙湾66kV变电站	沙北线	二道沟线4#台区	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06
1021	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨30右2支1#	315	11.35	216.2475	216.2475	未进入负面清单	否	2024.06
1022	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10左1化十一区2#变亭1#变	630	13.65	418.005	418.005	未进入负面清单	否	2024.06
1023	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右3化十三区3#箱站1#主变	500	25.31	273.45	273.45	未进入负面清单	否	2024.06
1024	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营机三钱	营机三钱17右10右2化八区仓库变亭2#主变	400	15.45	258.2	258.2	未进入负面清单	否	2024.06
1025	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线15左10右10化工十一区5#箱站1#主变	500	24.85	275.75	275.75	未进入负面清单	否	2024.06
1026	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线15左10右5-TKF化三区6#箱站2#主变	630	9.04	447.048	447.048	未进入负面清单	否	2024.06
1027	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯分台	400	7.34	290.64	290.64	未进入负面清单	否	2024.06
1028	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)宋沟	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06
1029	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)萝卜窝	400	1.03	315.88	315.88	未进入负面清单	否	2024.06
1030	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)秀芳红	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1031	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马坊66kV变电站	马望一钱	马南二线山海龙城2#箱站一次母钱间隔配电变压器	630	15.93	403.641	403.641	未进入负面清单	否	2024.06
1032	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线营牛线15左11#	250	0.46	198.85	198.85	未进入负面清单	否	2024.06
1033	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线营牛线17左4#	100	28.47	51.53	51.53	未进入负面清单	否	2024.06
1034	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东铜线	富东苑雅一期#配电变压器	800	14.47	524.24	524.24	未进入负面清单	否	2024.06
1035	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东铜线	富东苑雅二期#配电变压器	800	11.72	546.24	546.24	未进入负面清单	否	2024.06
1036	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东坎66kV变电站	东铜线	富东苑雅二期#2#配电变压器(能效)	400	18.47	246.12	246.12	未进入负面清单	否	2024.06
1037	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂台66kV变电站	涂台门线	涂台门线	80	50.02	23.984	23.984	未进入负面清单	否	2024.06
1038	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	船帮66kV变电站	船帮2线	船帮二钱33左10变压器	315	65.26	46.431	46.431	未进入负面清单	否	2024.06
1039	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	涂台66kV变电站	涂台门线	涂台门线	30	3.15	23.055	23.055	未进入负面清单	否	2024.06
1040	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线(农网)jms_王屯设施农业	50	48	16	16	未进入负面清单	否	2024.06
1041	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	营南二线2#环网和6#分支箱左5右分#杆台区(能效)	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	2024.06
1042	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	营南二线2#环网和左分枝5右分枝14#杆台区(能效)	400	42.5	150	150	未进入负面清单	否	2024.06
1043	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营机三钱	营机三钱营机三钱34左6#	315	37.26	134.631	134.631	未进入负面清单	否	2024.06
1044	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营机三钱	营机三钱营机三钱19#	315	29.4	159.39	159.39	未进入负面清单	否	2024.06
1045	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	营盘66kV变电站	营机三钱	营机三钱营机三钱17左2左1#	200	15.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	2024.06
1046	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	8								

1050	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	7114钢材线(农网)jms_北地设施农业	100	6.64	73.36	73.36	未进入负面清单	否	2024.06
1051	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	7114钢材线(农网)jms_钢西设施农业分支2	100	4.04	75.96	75.96	未进入负面清单	否	2024.06
1052	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟变压器	100	9.83	70.17	70.17	未进入负面清单	否	2024.06
1053	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	棉棉线	7115棉棉线(农网)仁屯设施农业	100	3.49	76.51	76.51	未进入负面清单	否	2024.06
1054	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下线小南分线1#杆变压器	50	5.56	37.22	37.22	未进入负面清单	否	2024.06
1055	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	增山66kV变电站	10KV老官下线	老官下线南线通屯设施农业3#	100	57.71	22.29	22.29	未进入负面清单	否	2024.06
1056	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	船阳66kV变电站	船阳#2线	船阳#2线10KV船阳二二31石分枝02#变压器	100	13.26	66.74	66.74	未进入负面清单	否	2024.06
1057	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	白马石机井1	50	33.26	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06
1058	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	崔刘屯机井	50	9.96	35.02	35.02	未进入负面清单	否	2024.06
1059	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	北地机井	50	2.91	38.545	38.545	未进入负面清单	否	2024.06
1060	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	于屯机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
1061	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	7119白马线(农网)	张家屯机井	50	4.2	37.9	37.9	未进入负面清单	否	2024.06
1062	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线37#	200	9.41	141.18	141.18	未进入负面清单	否	2024.06
1063	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	增山66kV变电站	老官下线	老官下线南线石殿屯台区	200	2	156	156	未进入负面清单	否	2024.06
1064	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官便南线羊草分4#墩支17左12#杆变压器	200	6.89	146.22	146.22	未进入负面清单	否	2024.06
1065	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2丽华佳苑2#变#2主变	500	29.19	254.05	254.05	未进入负面清单	否	2024.06
1066	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线72#龙潭集变#1主变	630	14.75	411.075	411.075	未进入负面清单	否	2024.06
1067	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	高湾湾1#杆变压器	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06
1068	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	高湾湾2#杆变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
1069	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	连铸线部队分线7#变压器	100	23.51	56.49	56.49	未进入负面清单	否	2024.06
1070	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	寺儿卜66kV变电站	寺儿卜线A1008	红代岭北山	30	11.89	20.433	20.433	未进入负面清单	否	2024.06
1071	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	孟上塔机井2	50	20.21	29.895	29.895	未进入负面清单	否	2024.06
1072	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	孟上塔机井1	50	3.2	38.4	38.4	未进入负面清单	否	2024.06
1073	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	达子门与沟	100	15.24	64.76	64.76	未进入负面清单	否	2024.06
1074	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	大台沟水利机井	100	4.51	75.49	75.49	未进入负面清单	否	2024.06
1075	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	马北山机井	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06
1076	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	福屯机井	100	6.21	36.895	36.895	未进入负面清单	否	2024.06
1077	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	大台沟机井	100	5.48	74.52	74.52	未进入负面清单	否	2024.06
1078	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	沈屯后机井	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06
1079	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	中马道机井	100	3.92	76.08	76.08	未进入负面清单	否	2024.06
1080	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	北箭一线63左3变压器(能效)	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	2024.06
1081	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1082	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1083	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	北神赵屯2#机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1084	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南机井	50	1.8	78.2	78.2	未进入负面清单	否	2024.06
1085	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	沙河营南机井	50	2.71	38.645	38.645	未进入负面清单	否	2024.06
1086	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	石床机井	50	6.04	36.98	36.98	未进入负面清单	否	2024.06
1087	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	小苏屯机井	50	13.97	33.015	33.015	未进入负面清单	否	2024.06
1088	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	大沟机井	100	26.42	53.58	53.58	未进入负面清单	否	2024.06
1089	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	上三角机井2	50	6.58	36.71	36.71	未进入负面清单	否	2024.06
1090	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	上三角机井3	50	2.44	38.78	38.78	未进入负面清单	否	2024.06
1091	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘1号线	10KV营农一线营农一线电视分枝12#变压器	80	27.2	42.24	42.24	未进入负面清单	否	2024.06
1092	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	上坎66kV变电站	上坎三A1006	葫芦岛高新机械设备有限公司	80	21.98	46.416	46.416	未进入负面清单	否	2024.06
1093	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	黄土坎设施农业	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1094	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	钢西五队	50	43.93	18.035	18.035	未进入负面清单	否	2024.06
1095	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富有66kV变电站	钢电线	7115棉棉线(农网)仁屯一队分台	400	9.84	280.64	280.64	未进入负面清单	否	2024.06
1096	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	徐屯66kV变电站	白竹线	白竹线四道沟变压器	100	15.43	64.57	64.57	未进入负面清单	否	2024.06
1097	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	增山66kV变电站	增山一线	增山一线右7#变压器	315	25.71	171.0135	171.0135	未进入负面清单	否	2024.06
1098	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2丽华佳苑2#变#1#主变	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
1099	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机一线	农机一线种子分枝15左分枝5#	200	36.35	87.3	87.3	未进入负面清单	否	2024.06
1100	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	连铸线部队分线5左2#变压器	50	1.91	39.045	39.045	未进入负面清单	否	2024.06
1101	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线10#	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06
1102	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下线小南台北	100	65.06	14.94	14.94	未进入负面清单	否	2024.06
1103	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马南一线	连铸线武警分线TK7电缆分支箱武警分线TK7电缆分支箱103返线柜电头武警TK7左10#	30	1.63	23.511	23.511	未进入负面清单	否	2024.06
1104	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱石分枝2#变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06
1105	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭一线	水木阳光二期1箱站配电变压器1	630	0.2	502.74	502.74	未进入负面清单	否	2024.06
1106	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭一线	水木阳光二期2箱站配电变压器1	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06
1107	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭一线	连东一线27#	30	2.02	23.994	23.994	未进入负面清单	否	2024.06
1108	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭一线	凉水1#机井2	50	3.35	38.325	38.325	未进入负面清单	否	2024.06
1109	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭一线	稻池铁路北台区	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
1110	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	农机一线种子分枝10右11#杆(能效)	400	3.86	304.56	304.56	未进入负面清单	否	2024.06
1111	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线17左化工区4#箱站1#主变	500	17.78	311.11	311.11	未进入负面清单	否	2024.06
1112	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	增山66kV变电站	增山线	物流线	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
1113	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	段北	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
1114	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘1号	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06
1115	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线15左化工区一二期4#箱站1#主变	630	8.55	450.135	450.135	未进入负面清单	否	2024.06
1116	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	增山66kV变电站	增山线	马南二线2#环网柜左右5#2#变压器	315	27.45	165.5325	165.5325	未进入负面清单	否	2024.06
1117	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线上坡子分枝7右分枝#4变压器01	50	13.17	33.415	33.415	未进入负面清单	否	2024.06
1118	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	北箭#2线#14701	315	0.29	251.0865	251.0865	未进入负面清单	否	2024.06
1119	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	北箭一线魏村沟分枝7右10#杆(能效)	400	9.72	281.12	281.12	未进入负面清单	否	2024.06
1120	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	农机一线种子分枝6#杆(能效)	400	0.55	317.8	317.8	未进入负面清单	否	2024.06
1121	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	龙富九柳1#变变1#变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
1122	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右1#	160	47.65	51.76	51.76	未进入负面清单	否	2024.06
1123	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	海河机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1124	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	上喂东沟	50	5.96	37.02	37.02	未进入负面清单	否	2024.06
1125	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城一期回A2变1#变压器	630	6.15	465.255	465.255	未进入负面清单	否	2024.06
1126	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城一期回A2变1#变压器	630	7.91	454.167	454.167	未进入负面清单	否	2024.06
1127	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城一期回A2变2#变压器	630	8.35	451.395	451.395	未进入负面清单	否	2024.06
1128	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区一期1#变压器	800	14.79	521.68	521.68	未进入负面清单	否	2024.06
1129	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区二期2#变压器	800	13.34	533.28	533.28	未进入负面清单	否	2024.06
1130	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区二期1#变压器	800	20.54	475.68	475.68	未进入负面清单	否	2024.06
1131	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区二期2#变压器	800	9.36	565.12	565.12	未进入负面清单	否	2024.06
1132	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区一期3#变1#变压器	630	7.15	458.955	458.955	未进入负面清单	否	2024.06
1133	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区一期3#变2#变压器	630	5.11	471.807	471.807	未进入负面清单	否	2024.06
1134	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区一期4#变1#变压器	800	8.91	568.72	568.72	未进入负面清单	否	2024.06
1135	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东旭66kV变电站	东旭线	北岸金城小区一期4#变2#变压器	800	10.51	555.92	555.92	未进入负面清单	否	2024.06
1136	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	沙河营南2	200	2.01	77.89	77.89	未进入负面清单	否	2024.06
1137	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营线	段北	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
1138	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	寺儿									

1144	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线1#分箱石27	200	24.5	111	111	未进入负面清单	否	2024.06
1145	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂河66kV变电站	白竹线	河西分台	100	117.6	68.24	68.24	未进入负面清单	否	2024.06
1146	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营牛线	营牛线1左3右1化1区1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	26.93	334.341	334.341	未进入负面清单	否	2024.06
1147	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新	新区一线53右13右1#分箱	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06
1148	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连铸线	连铸线21#法院小区变主1#主变	630	26.83	334.971	334.971	未进入负面清单	否	2024.06
1149	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81125-10kV新	81125-10kV新二线新二线28左#杆变压器	50	8.02	35.99	35.99	未进入负面清单	否	2024.06
1150	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢杆线(农网)jms_南地北头	400	10.67	277.32	277.32	未进入负面清单	否	2024.06
1151	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115钢杆线(农网)新东新2(公用)	100	16.28	63.72	63.72	未进入负面清单	否	2024.06
1152	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115钢杆线(农网)郭树刚别墅	20	26.58	10.684	10.684	未进入负面清单	否	2024.06
1153	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115钢杆线(农网)钢东新1(公用)	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06
1154	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新	81114-10kV新一线新一线44右1#杆变压器	50	28.15	25.925	25.925	未进入负面清单	否	2024.06
1155	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新	81114-10kV新一线新一线46#杆变压器	100	2.58	77.42	77.42	未进入负面清单	否	2024.06
1156	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线32右4#变压器	315	17.55	196.7175	196.7175	未进入负面清单	否	2024.06
1157	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06
1158	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#2线32#变压器	315	35.93	138.8205	138.8205	未进入负面清单	否	2024.06
1159	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线38#变压器	315	20.65	186.9525	186.9525	未进入负面清单	否	2024.06
1160	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线47#变压器	315	45.79	107.7615	107.7615	未进入负面清单	否	2024.06
1161	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线34#左2左1#变压器	315	22.59	180.8415	180.8415	未进入负面清单	否	2024.06
1162	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10kV营机一	农机二线上坡子分枝#2变压器	200	3.2	153.6	153.6	未进入负面清单	否	2024.06
1163	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10kV营机一	农机二线上坡子分枝#3变压器	250	0.8	198	198	未进入负面清单	否	2024.06
1164	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线33右分枝#3变压器	315	38.74	129.969	129.969	未进入负面清单	否	2024.06
1165	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线34右2右1	315	24.95	173.4075	173.4075	未进入负面清单	否	2024.06
1166	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10变压器	50	23.19	28.405	28.405	未进入负面清单	否	2024.06
1167	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新	新新一线84左#杆变压器	100	22.17	57.83	57.83	未进入负面清单	否	2024.06
1168	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新	新新一线111右8右2杆变压器	100	27.92	52.08	52.08	未进入负面清单	否	2024.06
1169	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新	81121-10kV新新一线新新一线111左A27#杆变压器	50	4.1	22.77	22.77	未进入负面清单	否	2024.06
1170	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新	81121-10kV新新一线新新一线71#杆变压器	50	5.26	37.37	37.37	未进入负面清单	否	2024.06
1171	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TKF3电缆分支箱连东一线TKF3电缆分支箱102电缆终端头连东一线23左111#	400	51.06	115.76	115.76	未进入负面清单	否	2024.06
1172	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右4#	50	46.37	16.815	16.815	未进入负面清单	否	2024.06
1173	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8右4#	315	34.43	143.5455	143.5455	未进入负面清单	否	2024.06
1174	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8右6#	160	32.13	76.592	76.592	未进入负面清单	否	2024.06
1175	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右15#	100	42.92	37.08	37.08	未进入负面清单	否	2024.06
1176	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线31左9#	50	42.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	2024.06
1177	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线39#	30	29.96	15.012	15.012	未进入负面清单	否	2024.06
1178	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58#	50	10.98	34.51	34.51	未进入负面清单	否	2024.06
1179	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58#	200	4.86	150.28	150.28	未进入负面清单	否	2024.06
1180	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK4电缆分支箱连化线TK4电缆分支箱104返线柜电缆头连化线TK4右3#	30	67.86	3.642	3.642	未进入负面清单	否	2024.06
1181	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK6电缆分支箱连化线TK6电缆分支箱103返线柜电缆头连化线TK6右3#	50	5.32	37.34	37.34	未进入负面清单	否	2024.06
1182	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK5电缆分支箱连化线TK5电缆分支箱103返线柜电缆头连化线TK5左1#变压器	50	3.98	38.01	38.01	未进入负面清单	否	2024.06
1183	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK7电缆分支箱连化线TK7电缆分支箱104返线柜电缆头连化线TK7右17#	200	1.36	157.28	157.28	未进入负面清单	否	2024.06
1184	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK7电缆分支箱连化线TK7电缆分支箱104返线柜电缆头连化线TK7右15右2#	30	2.03	23.391	23.391	未进入负面清单	否	2024.06
1185	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右1#	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06
1186	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右15#	200	8.17	143.66	143.66	未进入负面清单	否	2024.06
1187	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线3#	315	3.81	239.985	239.985	未进入负面清单	否	2024.06
1188	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线35#	315	5.07	236.0295	236.0295	未进入负面清单	否	2024.06
1189	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线16#	315	32.26	150.381	150.381	未进入负面清单	否	2024.06
1190	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线39#	315	28.8	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06
1191	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线50#	50	39.08	20.46	20.46	未进入负面清单	否	2024.06
1192	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73右1#	50	9.97	35.015	35.015	未进入负面清单	否	2024.06
1193	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线79#	200	24.6	110.8	110.8	未进入负面清单	否	2024.06
1194	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线83#	315	8.02	226.737	226.737	未进入负面清单	否	2024.06
1195	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线84#	315	0.23	251.2755	251.2755	未进入负面清单	否	2024.06
1196	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线86支3#	200	57.67	44.66	44.66	未进入负面清单	否	2024.06
1197	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支8#	250	14.32	164.2	164.2	未进入负面清单	否	2024.06
1198	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线90#	30	11.36	20.592	20.592	未进入负面清单	否	2024.06
1199	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线114#	50	14.33	32.835	32.835	未进入负面清单	否	2024.06
1200	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线7#	315	0.18	251.433	251.433	未进入负面清单	否	2024.06
1201	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线11#	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06
1202	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右2右1#	80	7.41	58.072	58.072	未进入负面清单	否	2024.06
1203	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右6#	100	56.85	23.15	23.15	未进入负面清单	否	2024.06
1204	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右12#	200	20.05	119.9	119.9	未进入负面清单	否	2024.06
1205	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左1#	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	2024.06
1206	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	315	0.37	250.8345	250.8345	未进入负面清单	否	2024.06
1207	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左11右2#	160	44.86	56.224	56.224	未进入负面清单	否	2024.06
1208	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左27#	400	8.52	285.92	285.92	未进入负面清单	否	2024.06
1209	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左42#	200	35.44	89.12	89.12	未进入负面清单	否	2024.06
1210	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线63右3#	200	39.33	81.34	81.34	未进入负面清单	否	2024.06
1211	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	农机一	农机一农机一53#变压器	200	13.9	132.2	132.2	未进入负面清单	否	2024.06
1212	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线16#杆变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06
1213	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10kV营机二	农机一农机一102左1#	100	36.44	43.56	43.56	未进入负面清单	否	2024.06
1214	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10kV营机二	农机二线上坡子分枝#39变压器	200	63.69	32.62	32.62	未进入负面清单	否	2024.06
1215	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线16左5#杆变压器	100	3.58	76.42	76.42	未进入负面清单	否	2024.06
1216	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线18左1#杆变压器	100	9.91	70.09	70.09	未进入负面清单	否	2024.06
1217	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线21左9#杆变压器	160	2.62	123.808	123.808	未进入负面清单	否	2024.06
1218	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线21左4右1#杆变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
1219	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线24右1#杆变压器	100	9.47	70.53	70.53	未进入负面清单	否	2024.06
1220	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10kV营机一	10kV营机一营机一28#	315	28.83	161.1855	161.1855	未进入负面清单	否	2024.06
1221	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一营农一线路主11#10kV营农一营农一线路电视分枝18#变压器	315	0.22	251.307	251.307	未进入负面清单	否	2024.06
1222	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一营农一线路电视分枝22#变压器	100	8.73	71.27	71.27	未进入负面清单	否	2024.06
1223	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一营农一线路电视分枝26#变压器	50	24.8	27.6	27.6	未进入负面清单	否	2024.06
1224	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一营农一线路电视分枝16右分枝1	50	24.8	27.6	27.6	未进入负面清单	否	2024.06
1225	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一营农一线路电视分枝16右2#变压器	200	30.96	98.08	98.08	未进入负面清单	否	2024.06
1226	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新局66kV变电站	81123-10kV新	81123-10kV新二线新二线27#杆变压器	200	11.17	137.66	137.66	未进入负面清单	否	20

1230	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二22左3#杆变压器	81122-10kV新二区二22左3#杆变压器	50	41.69	19.155	19.155	未进入负面清单	否	2024.06
1231	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二22左7#杆变压器	81122-10kV新二区二22左7#杆变压器	250	6.37	184.075	184.075	未进入负面清单	否	2024.06
1232	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二22左4#杆变压器	81122-10kV新二区二22左4#杆变压器	250	12.74	168.15	168.15	未进入负面清单	否	2024.06
1233	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二24#杆变压器	81122-10kV新二区二24#杆变压器	250	0.43	198.925	198.925	未进入负面清单	否	2024.06
1234	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二27左2#杆变压器	81122-10kV新二区二27左2#杆变压器	200	18	124	124	未进入负面清单	否	2024.06
1235	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二34#杆变压器	81122-10kV新二区二34#杆变压器	160	3.98	121.632	121.632	未进入负面清单	否	2024.06
1236	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二37右6#杆变压器	81122-10kV新二区二37右6#杆变压器	100	10.21	69.79	69.79	未进入负面清单	否	2024.06
1237	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	连农一线连农一线85#右1#杆变压器	83122-10kV松南线松南线56#杆变压器	100	40.36	39.64	39.64	未进入负面清单	否	2024.06
1238	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线31右26#杆变压器	50	37.09	21.455	21.455	未进入负面清单	否	2024.06
1239	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线33左1#杆变压器	80	7.53	57.976	57.976	未进入负面清单	否	2024.06
1240	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线38左1#杆变压器	50	1.54	39.23	39.23	未进入负面清单	否	2024.06
1241	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线49左1#杆变压器	250	3.58	191.05	191.05	未进入负面清单	否	2024.06
1242	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线61左1#杆变压器	160	15.49	103.216	103.216	未进入负面清单	否	2024.06
1243	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	曹屯屯水分表1#台区	80	11.8	54.56	54.56	未进入负面清单	否	2024.06
1244	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯大队(公用)	400	2.6	309.6	309.6	未进入负面清单	否	2024.06
1245	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队(公用)	400	18.52	245.92	245.92	未进入负面清单	否	2024.06
1246	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队(公用)	400	9.54	281.84	281.84	未进入负面清单	否	2024.06
1247	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙一队	200	15.86	128.28	128.28	未进入负面清单	否	2024.06
1248	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙四队	50	10.16	34.92	34.92	未进入负面清单	否	2024.06
1249	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙三队(公用)	30	78.77	0.369	0.369	未进入负面清单	否	2024.06
1250	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯(公用)	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06
1251	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	富屯屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯(80)	200	12.46	135.08	135.08	未进入负面清单	否	2024.06
1252	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马南一线	马南一线	马南一线马南一线7#杆变压器	315	30.63	155.5155	155.5155	未进入负面清单	否	2024.06
1253	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	望海66kV变电站	望海二区	望海二区望海#22左4#杆变压器	315	42.85	117.0225	117.0225	未进入负面清单	否	2024.06
1254	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81123-10kV新三区	新三区二区21左2#杆变压器	160	21.97	92.848	92.848	未进入负面清单	否	2024.06
1255	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱左分枝1#杆变压器	315	6.25	232.3125	232.3125	未进入负面清单	否	2024.06
1256	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝2#杆变压器	315	30.16	156.996	156.996	未进入负面清单	否	2024.06
1257	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝3#杆变压器	315	26.05	169.9425	169.9425	未进入负面清单	否	2024.06
1258	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝5#杆变压器	315	18.48	193.788	193.788	未进入负面清单	否	2024.06
1259	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝6#杆变压器	315	27.21	166.2885	166.2885	未进入负面清单	否	2024.06
1260	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#右8#杆变压器	315	21.07	185.6295	185.6295	未进入负面清单	否	2024.06
1261	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#右7#杆变压器	315	37.08	135.198	135.198	未进入负面清单	否	2024.06
1262	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#右5#杆变压器	315	14.58	206.073	206.073	未进入负面清单	否	2024.06
1263	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#右5#杆变压器	315	22.37	181.5345	181.5345	未进入负面清单	否	2024.06
1264	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝10#杆变压器	315	18.01	195.2685	195.2685	未进入负面清单	否	2024.06
1265	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#左3#杆变压器	315	19.84	189.504	189.504	未进入负面清单	否	2024.06
1266	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#左4#杆变压器	315	20.81	186.4485	186.4485	未进入负面清单	否	2024.06
1267	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线8#分支箱右左5	315	19.34	191.079	191.079	未进入负面清单	否	2024.06
1268	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#左7#杆变压器	315	12.78	211.743	211.743	未进入负面清单	否	2024.06
1269	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分枝电缆马化#1线#1环网柜左#5杆变压器	315	0.09	251.7165	251.7165	未进入负面清单	否	2024.06
1270	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#4分支箱右#1杆变压器	50	48.09	15.955	15.955	未进入负面清单	否	2024.06
1271	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#分支箱左2#杆变压器	160	65.79	22.736	22.736	未进入负面清单	否	2024.06
1272	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#6分支箱左#8杆变压器	100	12.19	67.81	67.81	未进入负面清单	否	2024.06
1273	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1#2杆变压器	315	33.3	147.105	147.105	未进入负面清单	否	2024.06
1274	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1#2杆变压器	315	39.15	128.6775	128.6775	未进入负面清单	否	2024.06
1275	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1#2杆变压器	315	31.87	151.6095	151.6095	未进入负面清单	否	2024.06
1276	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南二区2#杆变压器(右)	100	11.14	68.86	68.86	未进入负面清单	否	2024.06
1277	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南二区4分支箱左2#杆变压器	200	53.65	52.7	52.7	未进入负面清单	否	2024.06
1278	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南#2线4#电缆分支箱右#3杆变压器	200	32.17	95.66	95.66	未进入负面清单	否	2024.06
1279	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南#2线4#电缆分支箱左#4#1杆变压器	315	16.02	201.537	201.537	未进入负面清单	否	2024.06
1280	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南二区4#电缆分支箱左5支3#杆变压器	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06
1281	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二区	马南二区马南二区4分支箱左10	100	84.95	-4.95	-4.95	未进入负面清单	否	2024.06
1282	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二区马南二区5#分支箱马南二区5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#5右#4	200	52.14	55.72	55.72	未进入负面清单	否	2024.06
1283	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二区马南二区5#分支箱马南二区5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#10杆变压器	315	39.73	126.8505	126.8505	未进入负面清单	否	2024.06
1284	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二区马南二区5#分支箱马南二区5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#12左#3杆变压器	200	30.87	98.26	98.26	未进入负面清单	否	2024.06
1285	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二区马南二区5#分支箱马南二区5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#2杆变压器	200	35.63	88.74	88.74	未进入负面清单	否	2024.06
1286	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二区马南二区5#分支箱马南二区5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#5杆变压器	200	25.09	109.82	109.82	未进入负面清单	否	2024.06
1287	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二	新三区二区8右1#杆变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
1288	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区域)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区二	81122-10kV新二区二区二11左A2#杆变压器	100	20.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	2024.06

1289	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马化66KV变电站	马化四线4112	马化一线马化二线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#14分支箱左#17左#2变压器	200	20.98	118.04	118.04	未进入负面清单	否	2024.06
1290	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	福海66KV变电站	翠港一线	翠港一线翠港#1线7右2#变压器	315	27.69	164.7765	164.7765	未进入负面清单	否	2024.06
1291	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线#2#	315	58.45	67.8825	67.8825	未进入负面清单	否	2024.06
1292	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线#4#	315	68.72	35.532	35.532	未进入负面清单	否	2024.06
1293	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线#8#	315	49.1	97.335	97.335	未进入负面清单	否	2024.06
1294	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线10#	315	49.51	96.0435	96.0435	未进入负面清单	否	2024.06
1295	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线15#	315	20.18	188.433	188.433	未进入负面清单	否	2024.06
1296	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	普营66KV变电站	10KV普农二线	10KV普农二线普农二线20左分线2#	200	5.3	149.4	149.4	未进入负面清单	否	2024.06
1297	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线31#杆变压器	250	0.38	199.05	199.05	未进入负面清单	否	2024.06
1298	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线35左3左2#杆变压器	250	6.47	183.825	183.825	未进入负面清单	否	2024.06
1299	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	白扁子九队	50	11.17	34.415	34.415	未进入负面清单	否	2024.06
1300	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	白扁子八队	80	43.46	29.232	29.232	未进入负面清单	否	2024.06
1301	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线35左8#杆变压器	250	15.6	161	161	未进入负面清单	否	2024.06
1302	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	新后二线35左10#杆变压器	160	4.86	120.224	120.224	未进入负面清单	否	2024.06
1303	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石夹大队	50	42.76	18.62	18.62	未进入负面清单	否	2024.06
1304	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线35左12#杆变压器	160	1.07	126.288	126.288	未进入负面清单	否	2024.06
1305	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石夹大队	10	126.47	-4.647	-4.647	未进入负面清单	否	2024.06
1306	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白扁子北沟分线15#	50	22.23	28.885	28.885	未进入负面清单	否	2024.06
1307	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线37#杆变压器	200	20.84	118.32	118.32	未进入负面清单	否	2024.06
1308	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线39#杆变压器	250	31.48	121.3	121.3	未进入负面清单	否	2024.06
1309	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)下湾沟	20	8.84	14.232	14.232	未进入负面清单	否	2024.06
1310	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队	50	38.34	20.83	20.83	未进入负面清单	否	2024.06
1311	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	付屯九队	160	21.58	93.472	93.472	未进入负面清单	否	2024.06
1312	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯一队	50	34.92	22.54	22.54	未进入负面清单	否	2024.06
1313	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯二队	100	16.96	63.04	63.04	未进入负面清单	否	2024.06
1314	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯六队	80	0.92	63.264	63.264	未进入负面清单	否	2024.06
1315	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81123-10KV新后二	新后二线48#杆变压器	160	1.74	125.216	125.216	未进入负面清单	否	2024.06
1316	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)网屯	200	10.27	139.46	139.46	未进入负面清单	否	2024.06
1317	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)网屯	30	25.75	16.275	16.275	未进入负面清单	否	2024.06
1318	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)网屯	50	1.62	39.19	39.19	未进入负面清单	否	2024.06
1319	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)闫二虎沟	30	53.46	7.962	7.962	未进入负面清单	否	2024.06
1320	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子村	50	51.77	14.115	14.115	未进入负面清单	否	2024.06
1321	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	郭子沟	20	67.97	2.406	2.406	未进入负面清单	否	2024.06
1322	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙八队 (公用)	50	83.87	-1.935	-1.935	未进入负面清单	否	2024.06
1323	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙七队 (公用)	200	16.4	127.2	127.2	未进入负面清单	否	2024.06
1324	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)西市场	400	19.02	243.92	243.92	未进入负面清单	否	2024.06
1325	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)西二队	400	12.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	2024.06
1326	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)市场大棚	200	39.31	81.38	81.38	未进入负面清单	否	2024.06
1327	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)队二	400	23.45	226.2	226.2	未进入负面清单	否	2024.06
1328	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)西新房子	315	11.39	216.1215	216.1215	未进入负面清单	否	2024.06
1329	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)北二队	100	44.71	35.29	35.29	未进入负面清单	否	2024.06
1330	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)北二队	400	7.33	290.68	290.68	未进入负面清单	否	2024.06
1331	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)贾沟	315	6.97	230.0445	230.0445	未进入负面清单	否	2024.06
1332	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)龙庙大棚	50	20.1	29.95	29.95	未进入负面清单	否	2024.06
1333	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)龙庙6队	400	12.91	268.36	268.36	未进入负面清单	否	2024.06
1334	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)龙庙8队	30	50.69	8.793	8.793	未进入负面清单	否	2024.06
1335	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)龙庙5队	100	16.7	63.3	63.3	未进入负面清单	否	2024.06
1336	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)龙庙二队	80	28.02	41.584	41.584	未进入负面清单	否	2024.06
1337	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)拉屯小岭东	100	40.65	39.35	39.35	未进入负面清单	否	2024.06
1338	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)拉屯新房子	100	13.09	66.91	66.91	未进入负面清单	否	2024.06
1339	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)北二队	100	14.3	65.7	65.7	未进入负面清单	否	2024.06
1340	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7119白马线(农网)张屯大队	80	44.65	28.28	28.28	未进入负面清单	否	2024.06
1341	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7119白马线(农网)白扁子村东	100	0.89	79.11	79.11	未进入负面清单	否	2024.06
1342	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7119白马线(农网)富屯七队	20	45.83	6.834	6.834	未进入负面清单	否	2024.06
1343	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二54#杆变压器	160	1.07	126.288	126.288	未进入负面清单	否	2024.06
1344	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二57右2#杆变压器	250	8.34	179.15	179.15	未进入负面清单	否	2024.06
1345	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二80右1#杆变压器	160	3.02	123.168	123.168	未进入负面清单	否	2024.06
1346	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二81#杆变压器	30	1.02	23.694	23.694	未进入负面清单	否	2024.06
1347	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二106#杆变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	2024.06
1348	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81126-10KV新水二	81126-10KV新水二线新水二二15左1#杆变压器	100	64.9	15.1	15.1	未进入负面清单	否	2024.06
1349	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81126-10KV新水二	81126-10KV新水二线新水二二16右2#杆变压器	315	57.54	70.749	70.749	未进入负面清单	否	2024.06
1350	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二3左1#杆变压器	100	2.47	77.53	77.53	未进入负面清单	否	2024.06
1351	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二5右1#杆变压器	160	36.66	69.344	69.344	未进入负面清单	否	2024.06
1352	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	81122-10KV新后二	81122-10KV新后二线新后二二182#杆变压器	30	21.01	17.697	17.697	未进入负面清单	否	2024.06
1353	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	信田社	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06
1354	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)郭屯	200	5.7	148.6	148.6	未进入负面清单	否	2024.06
1355	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)赵屯一队	400	9.83	280.68	280.68	未进入负面清单	否	2024.06
1356	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)赵屯二队	80	17.17	50.264	50.264	未进入负面清单	否	2024.06
1357	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)赵屯新房子	100	17.03	62.97	62.97	未进入负面清单	否	2024.06
1358	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	7114钢材线(农网)北二队三队	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06
1359	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	200	39.71	80.58	80.58	未进入负面清单	否	2024.06
1360	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	80	3.5	61.2	61.2	未进入负面清单	否	2024.06
1361	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	20	0	16	16	未进入负面清单	否	2024.06
1362	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	50	13.49	33.255	33.255	未进入负面清单	否	2024.06
1363	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	30	39.02	12.294	12.294	未进入负面清单	否	2024.06
1364	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	100	16.48	63.52	63.52	未进入负面清单	否	2024.06
1365	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	30	39.15	12.255	12.255	未进入负面清单	否	2024.06
1366	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	200	72.25	15.5	15.5	未进入负面清单	否	2024.06
1367	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	160	21.35	93.84	93.84	未进入负面清单	否	2024.06
1368	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	80	15.66	51.472	51.472	未进入负面清单	否	2024.06
1369	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06
1370	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	200	10.9	138.2	138.2	未进入负面清单	否	2024.06
1371	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富育66KV变电站	富育66KV变电站	富育66KV变电站	200	8.75	142.5				

1386	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝125右#杆变压器	160	43.19	58.896	58.896	未进入负面清单	否	2024.06
1387	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝10左#杆变压器	100	39.68	40.32	40.32	未进入负面清单	否	2024.06
1388	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝21左#杆变压器	200	6.5	147	147	未进入负面清单	否	2024.06
1389	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝116右#杆变压器	200	1.96	156.08	156.08	未进入负面清单	否	2024.06
1390	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝107右#杆变压器	160	58.93	33.712	33.712	未进入负面清单	否	2024.06
1391	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝99左#杆变压器	100	22.32	57.68	57.68	未进入负面清单	否	2024.06
1392	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝99左#杆变压器	160	10.29	111.536	111.536	未进入负面清单	否	2024.06
1393	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝#12左#杆变压器	200	28.29	103.42	103.42	未进入负面清单	否	2024.06
1394	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝13左#杆变压器	100	12.02	67.98	67.98	未进入负面清单	否	2024.06
1395	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝13左#杆变压器	200	9.39	141.22	141.22	未进入负面清单	否	2024.06
1396	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝13左#杆变压器	200	28.19	103.62	103.62	未进入负面清单	否	2024.06
1397	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝29左#杆变压器	200	9.97	140.06	140.06	未进入负面清单	否	2024.06
1398	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线5#杆柱上变压器	50	30.47	24.765	24.765	未进入负面清单	否	2024.06
1399	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK13左#杆	100	11.54	68.46	68.46	未进入负面清单	否	2024.06
1400	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK15左#杆	250	18.75	153.125	153.125	未进入负面清单	否	2024.06
1401	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK13右#杆	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06
1402	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK10支#杆	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	2024.06
1403	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线65右分枝6#杆柱上变压器	160	39.07	65.488	65.488	未进入负面清单	否	2024.06
1404	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	连山66kV变电站	连铸线	水源线60左分枝8#杆柱上变压器	50	13.46	33.27	33.27	未进入负面清单	否	2024.06
1405	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	东港66kV变电站	东港线	水源线41左分枝8#杆柱上变压器	100	19.14	60.86	60.86	未进入负面清单	否	2024.06
1406	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝65右#杆	315	8.5	225.225	225.225	未进入负面清单	否	2024.06
1407	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机二线	农机二线上坡子分枝65右#杆	315	19.54	190.449	190.449	未进入负面清单	否	2024.06
1408	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7112富兰二线(农网)兰家沟六队	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06
1409	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	7112富兰二线(农网)	81114-10kV新二区一线新二区	30	7.41	21.777	21.777	未进入负面清单	否	2024.06
1410	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	29左1#杆变压器	160	12.62	107.808	107.808	未进入负面清单	否	2024.06
1411	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	315	0.75	249.6375	249.6375	未进入负面清单	否	2024.06
1412	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	160	63.96	25.664	25.664	未进入负面清单	否	2024.06
1413	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线8#分箱马化一线8#分箱出线电缆_9#分箱马化一线#11分箱左3#变压器	250	7.5	181.25	181.25	未进入负面清单	否	2024.06
1414	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分箱马化一线8#分箱出线电缆_9#分箱马化一线#11分箱左3#变压器	50	37.06	21.47	21.47	未进入负面清单	否	2024.06
1415	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线2#环网柜马化一线2#环网柜出线电缆_右分枝马化一线#2环网柜右1左2#变压器	250	40.85	97.875	97.875	未进入负面清单	否	2024.06
1416	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线#95变压器(高口)	315	90.93	-34.4295	-34.4295	未进入负面清单	否	2024.06
1417	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线#62变压器	400	15.15	259.4	259.4	未进入负面清单	否	2024.06
1418	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	松山66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左#杆变压器	160	8.58	114.272	114.272	未进入负面清单	否	2024.06
1419	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	松山66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左#杆变压器	50	6.39	36.805	36.805	未进入负面清单	否	2024.06
1420	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	松山66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左#杆变压器	250	10.02	174.95	174.95	未进入负面清单	否	2024.06
1421	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	松山66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左#杆变压器	100	0.82	79.18	79.18	未进入负面清单	否	2024.06
1422	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯北头(公厕)	50	14.44	32.78	32.78	未进入负面清单	否	2024.06
1423	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81122-10kV新二区	81122-10kV新二区二线新二区	50	14.65	32.675	32.675	未进入负面清单	否	2024.06
1424	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81111-10kV新水	81111-10kV新水一线新水一线	200	25.77	108.46	108.46	未进入负面清单	否	2024.06
1425	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯东头	200	28.41	103.18	103.18	未进入负面清单	否	2024.06
1426	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯东头	250	0.84	197.9	197.9	未进入负面清单	否	2024.06
1427	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	80	59.31	16.552	16.552	未进入负面清单	否	2024.06
1428	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	400	24.82	220.72	220.72	未进入负面清单	否	2024.06
1429	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06
1430	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	200	12.82	134.36	134.36	未进入负面清单	否	2024.06
1431	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	100	27.56	52.44	52.44	未进入负面清单	否	2024.06
1432	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	160	20.64	94.976	94.976	未进入负面清单	否	2024.06
1433	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	160	1.47	125.648	125.648	未进入负面清单	否	2024.06
1434	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	200	9.68	140.64	140.64	未进入负面清单	否	2024.06
1435	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线TK1电缆分支箱营盘线TK1电缆分支箱终端头营盘线33右4#杆变压器	200	15.71	128.58	128.58	未进入负面清单	否	2024.06
1436	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	30	29.38	15.186	15.186	未进入负面清单	否	2024.06
1437	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	20	37.61	8.478	8.478	未进入负面清单	否	2024.06
1438	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06
1439	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	400	9.66	281.36	281.36	未进入负面清单	否	2024.06
1440	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	80	55.94	19.248	19.248	未进入负面清单	否	2024.06
1441	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	200	12.25	135.5	135.5	未进入负面清单	否	2024.06
1442	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	200	10.94	138.12	138.12	未进入负面清单	否	2024.06
1443	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	100	10.18	69.82	69.82	未进入负面清单	否	2024.06
1444	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	315	10.26	219.681	219.681	未进入负面清单	否	2024.06
1445	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	200	11.11	137.79	137.79	未进入负面清单	否	2024.06
1446	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	200	3.84	152.32	152.32	未进入负面清单	否	2024.06
1447	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	400	7.79	288.84	288.84	未进入负面清单	否	2024.06
1448	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	30	32.64	14.208	14.208	未进入负面清单	否	2024.06
1449	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	250	5.35	186.625	186.625	未进入负面清单	否	2024.06
1450	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	160	0.51	127.184	127.184	未进入负面清单	否	2024.06
1451	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81114-10kV新二区	81114-10kV新二区一线新二区	250	3.86	190.35	190.35	未进入负面清单	否	2024.06
1452	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机一线	农机二线上坡子分枝10左#杆变压器	250	10.81	172.975	172.975	未进入负面清单	否	2024.06
1453	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机一线	农机二线上坡子分枝10左#杆变压器	100	12.98	67.02	67.02	未进入负面清单	否	2024.06
1454	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机一线	农机二线上坡子分枝10左#杆变压器	100	30.11	49.89	49.89	未进入负面清单	否	2024.06
1455	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机一线	农机二线上坡子分枝20#杆变压器	50	27.6	26.2	26.2	未进入负面清单	否	2024.06
1456	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	营盘66kV变电站	10kV普机一线	农机二线上坡子分枝20#杆变压器	315	3.89	239.7465	239.7465	未进入负面清单	否	2024.06
1457	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新二区	81121-10kV新二区一线新二区	100	40.26	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06
1458	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新二区	81121-10kV新二区一线新二区	100	7.36	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06
1459	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新二区	81121-10kV新二区一线新二区	100	13.57	66.43	66.43	未进入负面清单	否	2024.06
1460	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新二区	81121-10kV新二区一线新二区	50	20.28	29.86	29.86	未进入负面清单	否	2024.06
1461	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81121-10kV新二区	81121-10kV新二区一线新二区	100	30.04	49.96	49.96	未进入负面清单	否	2024.06
1462	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	30	0.27	23.919	23.919	未进入负面清单	否	2024.06
1463	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站	富育屯66kV变电站富育屯西队	30	43.12	11.064	11.064	未进入负面清单	否	2024.06
1464	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81125-10kV新二区	81125-10kV新二区二线新二区	50	9.61	35.195	35.195	未进入负面清单	否	2024.06
1465	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山区)	新局66kV变电站	81125-10kV新二区	81125-10kV新二区二线新二区	50	37.07	21.465	21.465	未进入负面清单	否	2024.06

1533	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官堡南线61左2#杆变压器	80	60.89	15.288	15.288	未进入负面清单	否	2024.06
1534	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线#1电缆分支箱右#1支#1变压器	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	2024.06
1535	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	84126水纺线(农网)	宝诚汽车小箱配电变压器	630	0.34	501.858	501.858	未进入负面清单	否	2024.06
1536	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	84126水纺线(农网)	鞭子户设施设备	50	1.88	39.06	39.06	未进入负面清单	否	2024.06
1537	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	打渔山B区1#箱站1#配电变压器	630	5.97	466.389	466.389	未进入负面清单	否	2024.06
1538	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	打渔山B区2#箱站1#配电变压器	630	8.16	452.592	452.592	未进入负面清单	否	2024.06
1539	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	沙南线	马朝屯	400	14.09	263.64	263.64	未进入负面清单	否	2024.06
1540	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	沙南线	马朝屯	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06
1541	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	沙北线	石灰水村1	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06
1542	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	沙北线	石灰水村2	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
1543	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连化线	武警分线TK3左1#	250	7.67	180.825	180.825	未进入负面清单	否	2024.06
1544	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	船溜66kV变电站	船溜#2线	船溜#2线10KV船溜二线33左分枝17#变压器	315	13.56	209.286	209.286	未进入负面清单	否	2024.06
1545	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	2#环网柜左5左2#变压器	315	21.62	183.897	183.897	未进入负面清单	否	2024.06
1546	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	马南二线2#环网柜左5左3#变压器	200	33.9	92.2	92.2	未进入负面清单	否	2024.06
1547	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	10KV老官卜线	老官卜南线西下户设施设备	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
1548	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	10KV老官卜线	老官卜南线东木干设施农业1#台区	80	5.46	59.632	59.632	未进入负面清单	否	2024.06
1549	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线26#-副本	200	15.02	129.96	129.96	未进入负面清单	否	2024.06
1550	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线64右4#	400	21.74	233.04	233.04	未进入负面清单	否	2024.06
1551	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	水源线TK15右1#	100	20.01	59.99	59.99	未进入负面清单	否	2024.06
1552	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线宽地分枝30#左2#变压器(高己)	100	60.11	19.89	19.89	未进入负面清单	否	2024.06
1553	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线35-TKF1宏远村6#变压器1#主变	400	17.36	250.56	250.56	未进入负面清单	否	2024.06
1554	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7120向阳线(农网)陆沟	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	2024.06
1555	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7120向阳线(农网)屯屯	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06
1556	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7120向阳线(农网)北荒地	400	5.46	298.16	298.16	未进入负面清单	否	2024.06
1557	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7114钢材线(农网)上屯分台	30	43.36	10.992	10.992	未进入负面清单	否	2024.06
1558	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7114钢材线(农网)本地设施农业2	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
1559	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7114钢材线(农网)本地设施农业2	100	4.44	75.56	75.56	未进入负面清单	否	2024.06
1560	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	7121富兰一线(农网)兰家沟设施设备	100	16.63	63.37	63.37	未进入负面清单	否	2024.06
1561	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连金线	兰家沟三队2#配电变压器	800	21.03	471.76	471.76	未进入负面清单	否	2024.06
1562	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	塔东线	北桥一线90右7#变压器(能效)	400	25.95	216.2	216.2	未进入负面清单	否	2024.06
1563	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东片分台	200	9.2	141.6	141.6	未进入负面清单	否	2024.06
1564	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东片分台	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06
1565	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	7120向阳线(农网)前达屯	50	59.15	10.425	10.425	未进入负面清单	否	2024.06
1566	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	7120向阳线(农网)张相公东街	315	2.61	243.7785	243.7785	未进入负面清单	否	2024.06
1567	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	7120向阳线(农网)张相公东街	400	10.17	279.32	279.32	未进入负面清单	否	2024.06
1568	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	7120向阳线(农网)丁屯东街	400	1.74	313.04	313.04	未进入负面清单	否	2024.06
1569	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	7120向阳线(农网)北荒地	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06
1570	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线11#台区	200	5.61	148.78	148.78	未进入负面清单	否	2024.06
1571	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	碾碾沟分台	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
1572	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线26-TKF2绿景小区3#多表居住变2	630	46.32	212.184	212.184	未进入负面清单	否	2024.06
1573	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	多表居住变2	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
1574	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	81112-10V工业线	20	54.95	5.01	5.01	未进入负面清单	否	2024.06
1575	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左1#	200	12.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	2024.06
1576	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15右3#	200	1.64	156.72	156.72	未进入负面清单	否	2024.06
1577	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	连化线武警分枝TK3电缆分支箱武警分枝TK3电缆分支箱103返线和电头武警分枝TK3右1#	315	17.1	198.135	198.135	未进入负面清单	否	2024.06
1578	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	白竹线天门口家沟北台变压器	315	2.77	243.2745	243.2745	未进入负面清单	否	2024.06
1579	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	杨寨分台	50	5.5	37.25	37.25	未进入负面清单	否	2024.06
1580	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线#5电缆分支箱#42右#2支1#变压器	315	26.13	169.6905	169.6905	未进入负面清单	否	2024.06
1581	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	帝泊湾二期1#箱站间隔1#配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06
1582	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	帝泊湾二期1#箱站间隔2#配电变压器	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06
1583	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	门北技改	30	53.98	7.806	7.806	未进入负面清单	否	2024.06
1584	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	门北技改	50	31.22	24.39	24.39	未进入负面清单	否	2024.06
1585	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	防窃电45#变压器	250	2.59	194.275	194.275	未进入负面清单	否	2024.06
1586	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06
1587	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
1588	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	1000	0.02	799.8	799.8	未进入负面清单	否	2024.06
1589	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	1000	0.02	799.8	799.8	未进入负面清单	否	2024.06
1590	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
1591	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
1592	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
1593	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
1594	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
1595	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	欧洲城二期亭2变	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
1596	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线北港一线104右29#变压器	200	11.95	136.1	136.1	未进入负面清单	否	2024.06
1597	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营生线	连生线31左1#变压器	200	17.53	124.94	124.94	未进入负面清单	否	2024.06
1598	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马南二线#5分支箱右26左14左1#变压器	200	20.41	119.18	119.18	未进入负面清单	否	2024.06
1599	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二线	望海国际二期小区1号台	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	2024.06
1600	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线38右12右4#变压器	315	12.33	213.1605	213.1605	未进入负面清单	否	2024.06
1601	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线38右12右4#变压器	200	7.6	144.8	144.8	未进入负面清单	否	2024.06
1602	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线38右12右4#变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06
1603	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	涂山#3分支变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06
1604	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	涂山#2分支变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	2024.06
1605	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	涂山#1分支变压器	160	28.64	82.176	82.176	未进入负面清单	否	2024.06
1606	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂农一线	涂山#1分支变压器	315	57.39	71.2215	71.2215	未进入负面清单	否	2024.06
1607	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线#1环网柜左分枝#5#变压器	315	59.28	65.268	65.268	未进入负面清单	否	2024.06
1608	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线#2#变压器	250	0.07	199.825	199.825	未进入负面清单	否	2024.06
1609	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线#3#变压器	250	6.25	184.375	184.375	未进入负面清单	否	2024.06
1610	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#变压器	315	34.76	142.506	142.506	未进入负面清单	否	2024.06
1611	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线	北港一线独树沟分枝89左15右2#变压器	50	4.23	37.885	37.885	未进入负面清单	否	2024.06
1612	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望二线	山海龙城站配电变压器	630	20.27	376.299	376.299	未进入负面清单	否	2024.06
1613	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1006	首开别野区1#箱变1#变压器	500	0.48	397.6	397.6	未进入负面清单	否	2024.06
1614	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1006	首开别野区2#箱变1#变压器	630	2.29	489.573	489.573	未进入负面清单	否	2024.06
1615	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1006	首开别野区3#箱变1#变压器	630	2.26	489.762	489.762	未进入负面清单	否	2024.06
1616	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎二线A1006	首开别野区4#箱变1#变压器	500	3.22	383.9	383.9	未进入负面清单	否	2024.06
1617	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙沟营66kV变电站	城郊线	大苏屯1#台区	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	2024.06
1618	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线上坎子分枝29左分枝#3#变压器	80	29.					

1634	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线路	连农一线路连农一线路73#-副本	200	47.57	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06
1635	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	10KV普营二线路	农机一线路87#	200	38.46	83.08	83.08	未进入负面清单	否	2024.06
1636	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	10KV普营二线路	农机二线路112变压器	400	16.95	252.2	252.2	未进入负面清单	否	2024.06
1637	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	10KV普营二线路	农机二线路38#1	50	5.4	37.3	37.3	未进入负面清单	否	2024.06
1638	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路小营村	20	1.77	15.64	15.64	未进入负面清单	否	2024.06
1639	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线5-9号5/2化工十一区1#箱站2#变压器	630	14.15	414.855	414.855	未进入负面清单	否	2024.06
1640	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	上棚一队	200	6.85	146.3	146.3	未进入负面清单	否	2024.06
1641	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐北	200	2.53	154.94	154.94	未进入负面清单	否	2024.06
1642	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线90#台区	50	8.9	35.55	35.55	未进入负面清单	否	2024.06
1643	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线大苏屯	100	34.6	45.4	45.4	未进入负面清单	否	2024.06
1644	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	志达公司7变压器	200	48.9	62.2	62.2	未进入负面清单	否	2024.06
1645	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	沙北线石灰西	100	45.65	34.35	34.35	未进入负面清单	否	2024.06
1646	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	志达线志达公司大棚	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	2024.06
1647	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	金屯	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06
1648	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子线30#台区	100	0.94	70.06	70.06	未进入负面清单	否	2024.06
1649	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子	400	0.98	316.08	316.08	未进入负面清单	否	2024.06
1650	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子新	400	0.49	318.04	318.04	未进入负面清单	否	2024.06
1651	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)杜屯	400	11.02	275.92	275.92	未进入负面清单	否	2024.06
1652	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百东沟	100	5.5	74.5	74.5	未进入负面清单	否	2024.06
1653	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营一线路	普营一线路5-TKF1双兴六月天箱站1#主变	630	33.19	294.903	294.903	未进入负面清单	否	2024.06
1654	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东港66kV变电站	东港一线路	连东一线路23左9-TKF1星河湾1#变压器1#主变	630	13.8	417.06	417.06	未进入负面清单	否	2024.06
1655	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线路	连农一线路连农一线路46左5#	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06
1656	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线路	水磨沟TK14变#1	100	31.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	2024.06
1657	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农一线路	水磨沟TK2变#1	400	3	308	308	未进入负面清单	否	2024.06
1658	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线17左7化工十区5#箱站1#主变	500	17.91	310.45	310.45	未进入负面清单	否	2024.06
1659	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路西沟	100	6.15	73.85	73.85	未进入负面清单	否	2024.06
1660	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路身沟北台区	100	6.22	73.78	73.78	未进入负面清单	否	2024.06
1661	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)冲铁营	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06
1662	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马坊66kV变电站	马坊一线路	红屋连厂	200	43.79	72.42	72.42	未进入负面清单	否	2024.06
1663	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	徐屯66kV变电站	徐屯一线路	新台门线夹山变压器台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
1664	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	老官一线路石碾分线分线支线路2#台区	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06
1665	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路田台区	50	12.44	33.78	33.78	未进入负面清单	否	2024.06
1666	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路小台厂	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06
1667	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路身沟东台区	20	3.37	15.26	15.26	未进入负面清单	否	2024.06
1668	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	老官一线路老官下南河台区	50	10.95	34.525	34.525	未进入负面清单	否	2024.06
1669	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路夹山台区	30	19.97	18.009	18.009	未进入负面清单	否	2024.06
1670	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路大西	80	43.95	28.84	28.84	未进入负面清单	否	2024.06
1671	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马坊66kV变电站	马坊一线路	马坊线马坊线荒地分线3左1#变压器(隔口)	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06
1672	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线17左12#	315	17.75	196.0675	196.0675	未进入负面清单	否	2024.06
1673	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线34左1#	315	35.45	140.3325	140.3325	未进入负面清单	否	2024.06
1674	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线30#	315	28.73	161.5005	161.5005	未进入负面清单	否	2024.06
1675	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线17左4#	100	65.36	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06
1676	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东港66kV变电站	东港一线路	连东一线路13#新河祥花园箱站2#主变	630	24.95	346.815	346.815	未进入负面清单	否	2024.06
1677	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营一线路	普营一线路5-TKF1双兴六月天箱站2#主变	630	25.76	341.712	341.712	未进入负面清单	否	2024.06
1678	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东港66kV变电站	东港一线路	连东一线路23左9-TKF1星河湾2#变压器2#主变	800	31.61	387.12	387.12	未进入负面清单	否	2024.06
1679	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)茨梅花综合台区	400	12.11	271.56	271.56	未进入负面清单	否	2024.06
1680	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	11111-10KV新水一线路	新水一线路玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	1.8	391	391	未进入负面清单	否	2024.06
1681	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线路	连农二线路连农二线路51左4#	80	1.12	63.104	63.104	未进入负面清单	否	2024.06
1682	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	白竹线	白竹线三变变压器	100	4.56	75.44	75.44	未进入负面清单	否	2024.06
1683	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东港66kV变电站	东港一线路	连东一线路23左10-TKF2富公馆箱站2#主变	500	28.21	258.95	258.95	未进入负面清单	否	2024.06
1684	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线10支1#	315	16.3	200.655	200.655	未进入负面清单	否	2024.06
1685	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路104右31#变压器	100	28.67	51.33	51.33	未进入负面清单	否	2024.06
1686	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路104右32#变压器	100	67.63	12.37	12.37	未进入负面清单	否	2024.06
1687	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路104右36#变压器	100	4.69	75.31	75.31	未进入负面清单	否	2024.06
1688	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路160#变压器	50	13.49	33.255	33.255	未进入负面清单	否	2024.06
1689	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路161#变压器	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06
1690	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路104右30左4#变压器	30	18.7	18.39	18.39	未进入负面清单	否	2024.06
1691	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一线路	北港一线路北港一线路165左1#变压器	100	1	79	79	未进入负面清单	否	2024.06
1692	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	徐屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤沟沙变压器台区	80	20.87	47.304	47.304	未进入负面清单	否	2024.06
1693	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	苗圃1#箱变1#变压器	500	20.01	299.95	299.95	未进入负面清单	否	2024.06
1694	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	苗圃1#箱变2#变压器	500	21.27	293.65	293.65	未进入负面清单	否	2024.06
1695	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	苗圃2#箱变1#变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
1696	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	苗圃2#箱变2#变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
1697	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	东山1#箱变1#变压器	500	0.09	399.55	399.55	未进入负面清单	否	2024.06
1698	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	东山1#箱变2#变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
1699	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	东山2#箱变1#变压器	500	16.6	317	317	未进入负面清单	否	2024.06
1700	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	第四上2#箱变2#变压器	500	20.74	296.3	296.3	未进入负面清单	否	2024.06
1701	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	东山3#箱变1#变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
1702	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新街66kV变电站	81114-10KV新街一线路	东山3#箱变2#变压器	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06
1703	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线普营(2)	400	15.35	258.6	258.6	未进入负面清单	否	2024.06
1704	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马坊66kV变电站	马坊一线路	马坊一线路马坊一线路9#电缆分支箱右#	200	4.37	151.26	151.26	未进入负面清单	否	2024.06
1705	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望南66kV变电站	望南二线路	望南二线路望南二线路9#电缆分支箱右分03#变压器	400	22.22	231.12	231.12	未进入负面清单	否	2024.06
1706	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线普营二线台区变电亭1#主变	300	39.47	324.24	324.24	未进入负面清单	否	2024.06
1707	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望南66kV变电站	望南一线路	望南一线路望南一线路1#石分线2#主变	160	64.58	24.672	24.672	未进入负面清单	否	2024.06
1708	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连农二线路	连农二线路连农二线路51右20+1#	80	5.6	59.52	59.52	未进入负面清单	否	2024.06
1709	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	10KV普营二线路	农机二线路39#宏远新城2#变压器1#主变	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06
1710	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路老官下五队	80	35.01	35.992	35.992	未进入负面清单	否	2024.06
1711	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官一线路老官下草甸台区	200	11.78	136.44	136.44	未进入负面清单	否	2024.06
1712	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	志达线志达北楼变压器	315	65.42	45.927	45.927	未进入负面清单	否	2024.06
1713	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上港66kV变电站	上港线A1018	城网扩容电北楼安装工程	80	20.39	47.688	47.688	未进入负面清单	否	2024.06
1714	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线91#台区	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06
1715	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线13右10右2化工十一区3#箱站1#主变	500	20.58	297.1	297.1	未进入负面清单	否	2024.06
1716	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线6右2化工棚户区5#箱变2#主变	400	35.59	177.64	177.64	未进入负面清单	否	2024.06
1717	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线17左10右2化工八区仓库变1#主变	400	14.99	260.04	260.04	未进入负面清单	否	2024.06
1718	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普营66kV变电站	普营二线	普营二线15左10右5-TKF化工三区1#箱站2#主变	630	4.54	475.398	475.398	未进入负面清单	否	2024.06</

1733	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	寺儿沟66kV变电站	寺儿沟A1012	寺儿沟寺前西山	100	0.95	79.05	79.05	未进入负面清单	否	2024.06
1734	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子北道	20	55.38	4.924	4.924	未进入负面清单	否	2024.06
1735	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)周家屯	30	45.73	10.281	10.281	未进入负面清单	否	2024.06
1736	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线32#化(农)台区6#箱站1#主变	400	13.83	264.68	264.68	未进入负面清单	否	2024.06
1737	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	长岭山北台区	50	33.85	23.075	23.075	未进入负面清单	否	2024.06
1738	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	铜电线	7114钢材线(农网)西设施农业3	200	10.49	139.02	139.02	未进入负面清单	否	2024.06
1739	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线狮子岭变压器	200	14.5	131	131	未进入负面清单	否	2024.06
1740	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新街6#	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
1741	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线乱石管变器	50	11.39	34.305	34.305	未进入负面清单	否	2024.06
1742	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61在48#	200	32.91	94.18	94.18	未进入负面清单	否	2024.06
1743	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线36在2#	315	21.17	185.3145	185.3145	未进入负面清单	否	2024.06
1744	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线40#	315	16.18	201.033	201.033	未进入负面清单	否	2024.06
1745	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东城66kV变电站	东连一线	连农二线23在9-TKF1星河湾1#	630	13.28	420.336	420.336	未进入负面清单	否	2024.06
1746	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	铜电线	7114钢材线(农网)楼设施农业(一)	100	1.35	78.65	78.65	未进入负面清单	否	2024.06
1747	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟设施农业(4)	50	28.64	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06
1748	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	寺儿沟66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦	50	42.19	18.905	18.905	未进入负面清单	否	2024.06
1749	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站		下三台农业生产(西大川)	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06
1750	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新庙66kV变电站	81114-10KV新区一	81114-10KV新区一一线新区一一线7	200	18.73	122.54	122.54	未进入负面清单	否	2024.06
1751	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)娘娘庙	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
1752	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线路路山西变器台	100	16.04	63.96	63.96	未进入负面清单	否	2024.06
1753	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	老官下南线4B109	老官下南线滩屯台区	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06
1754	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线老官下五队分台	200	18.48	123.04	123.04	未进入负面清单	否	2024.06
1755	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线134变压器	100	29.77	50.23	50.23	未进入负面清单	否	2024.06
1756	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线136变压器	100	48.5	31.5	31.5	未进入负面清单	否	2024.06
1757	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线131变压器	100	55.07	24.93	24.93	未进入负面清单	否	2024.06
1758	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线140变压器	315	33.12	147.672	147.672	未进入负面清单	否	2024.06
1759	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线145变压器	315	31.83	151.4205	151.4205	未进入负面清单	否	2024.06
1760	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线151变压器	100	17.81	62.19	62.19	未进入负面清单	否	2024.06
1761	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港一	北港一北港#1线137变压器	200	44.08	71.84	71.84	未进入负面清单	否	2024.06
1762	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线36#金昌华庭箱站2#变	500	26.29	268.55	268.55	未进入负面清单	否	2024.06
1763	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线36#金昌华庭箱站1#变	500	39.45	202.75	202.75	未进入负面清单	否	2024.06
1764	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小苏屯(2)	50	75.97	2.015	2.015	未进入负面清单	否	2024.06
1765	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左-3-TKF5亿达园2#箱站1#主变	630	65.9	88.83	88.83	未进入负面清单	否	2024.06
1766	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左-3-TKF5亿达园1#箱站1#主变	630	33.17	295.029	295.029	未进入负面清单	否	2024.06
1767	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变2#主变	400	16.3	254.8	254.8	未进入负面清单	否	2024.06
1768	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线46#	315	6.44	231.714	231.714	未进入负面清单	否	2024.06
1769	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#	630	37.96	264.852	264.852	未进入负面清单	否	2024.06
1770	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#	630	28.07	327.159	327.159	未进入负面清单	否	2024.06
1771	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	农机二线粮粉分线16支#	80	8.2	57.44	57.44	未进入负面清单	否	2024.06
1772	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线散大分台	80	52.46	22.032	22.032	未进入负面清单	否	2024.06
1773	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线工东台区	200	1.55	156.9	156.9	未进入负面清单	否	2024.06
1774	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线工东台区	100	45.36	34.64	34.64	未进入负面清单	否	2024.06
1775	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线工东台区	50	67.49	6.255	6.255	未进入负面清单	否	2024.06
1776	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	老官下南线西台区	50	58.75	10.625	10.625	未进入负面清单	否	2024.06
1777	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马望一线	马望一线马望一线5#分台支箱马南二	160	37.65	67.76	67.76	未进入负面清单	否	2024.06
1778	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱7#	200	35.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	2024.06
1779	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟一队	200	12.21	135.58	135.58	未进入负面清单	否	2024.06
1780	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7114钢材线(农网)	7114钢材线(农网)楼一队	200	14.92	130.16	130.16	未进入负面清单	否	2024.06
1781	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺	200	3.37	153.26	153.26	未进入负面清单	否	2024.06
1782	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地东	100	14.76	65.24	65.24	未进入负面清单	否	2024.06
1783	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线木变器	400	22.8	229.6	229.6	未进入负面清单	否	2024.06
1784	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线	100	5.75	74.25	74.25	未进入负面清单	否	2024.06
1785	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线45#台区	50	59.38	10.31	10.31	未进入负面清单	否	2024.06
1786	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线那屯大队	400	9.1	283.6	283.6	未进入负面清单	否	2024.06
1787	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线营盘线10#台区	50	28.61	25.695	25.695	未进入负面清单	否	2024.06
1788	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子4左#台区	80	11.65	54.68	54.68	未进入负面清单	否	2024.06
1789	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子(1)	50	38.4	20.8	20.8	未进入负面清单	否	2024.06
1790	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	寺儿沟66kV变电站	寺儿沟A1012	寺儿沟老边路路南	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06
1791	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陶湾河	80	23.8	44.96	44.96	未进入负面清单	否	2024.06
1792	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)凌屯	400	0.69	317.24	317.24	未进入负面清单	否	2024.06
1793	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	寺儿沟66kV变电站	寺儿沟A1012	寺儿沟老边路路南	315	57.4	71.19	71.19	未进入负面清单	否	2024.06
1794	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	寺儿沟66kV变电站	寺儿沟A1012	寺儿沟老边路路南	400	10.38	278.48	278.48	未进入负面清单	否	2024.06
1795	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	连山66kV变电站	连山线	连山线TKF2右7东城佳园箱站2#主变	630	18.25	389.025	389.025	未进入负面清单	否	2024.06
1796	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	渤海66kV变电站	渤海二线	渤海二线渤海二线34左2#	315	18.91	192.4335	192.4335	未进入负面清单	否	2024.06
1797	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营农二线	10KV营农二线营农二线主干17#	315	56.94	72.639	72.639	未进入负面清单	否	2024.06
1798	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线46#	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06
1799	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	农机二线上坡子分线34分支线#8变压器	160	12.23	108.432	108.432	未进入负面清单	否	2024.06
1800	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	10KV老官下线	工东台区	200	1.69	156.62	156.62	未进入负面清单	否	2024.06
1801	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#	630	35.57	279.909	279.909	未进入负面清单	否	2024.06
1802	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上坎三	葫芦岛卫华起重机械有限公司	80	53.54	21.168	21.168	未进入负面清单	否	2024.06
1803	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地东	50	21.4	29.3	29.3	未进入负面清单	否	2024.06
1804	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线董家沟变器	200	4.5	151	151	未进入负面清单	否	2024.06
1805	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线33右4左33TK2山河半岛4#箱站1#主变	500	34.64	226.8	226.8	未进入负面清单	否	2024.06
1806	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线6右4#	200	12	136	136	未进入负面清单	否	2024.06
1807	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营盘线	营盘线营盘线13右10#	315	35.92	138.852	138.852	未进入负面清单	否	2024.06
1808	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变1#主变	400	23.69	225.24	225.24	未进入负面清单	否	2024.06
1809	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)2#变1#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
1810	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)2#变2#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
1811	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)3#变1#配电变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
1812	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)3#变2#配电变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06
1813	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)4#变1#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
1814	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)			虹京国际二期(新)4#变2#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
1815	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居6#箱站1#主变间隔配电变压器	500	10.08	349.6	349.6	未进入负面清单	否	2024.06
1816	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富屯66kV变电站	铜电线	蔚霞街1#配电变压器	1000	10.36	696.4	696.4	未进入负面清单	否	2024.06
1817	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	李子窑回1#变器间隔配电变压器	800	15.19	518.48	518.48	未进入负面清单	否	2024.06
1818	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	营盘66kV变电站	10KV营机二线	李子窑回1#变器间隔配电变压器	800	9.33	565.36	565.36	未进入负面清单	否	2024.06

1823	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)			望南二线9#电缆分支箱左分枝03#杆台区 (能效)	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	2024.06
1824	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海二线	望南国际3#箱站2#配电变压器	630	17.93	391.041	391.041	未进入负面清单	否	2024.06
1825	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海二线	望南国际3#箱站1#配电变压器	630	22.34	363.258	363.258	未进入负面清单	否	2024.06
1826	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海二线	望南国际3#箱站1#配电变压器	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06
1827	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马龙线	永安山居1#箱站间隔2#配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
1828	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马龙线	永安山居2#箱站间隔2#配电变压器	500	13.13	334.35	334.35	未进入负面清单	否	2024.06
1829	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马龙线	永安山居3#箱站间隔变压器配电变压器	630	8.21	452.277	452.277	未进入负面清单	否	2024.06
1830	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马龙线	永安山居4#箱站变压器配电变压器	630	5.77	467.649	467.649	未进入负面清单	否	2024.06
1831	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马龙线	永安山居5#箱站变压器配电变压器	500	12.2	339	339	未进入负面清单	否	2024.06
1832	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	下吧村上变压器	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06
1833	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎2村上变压器	50	2.2	38.9	38.9	未进入负面清单	否	2024.06
1834	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺西2村上变压器	100	10	70	70	未进入负面清单	否	2024.06
1835	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	上吧一队2村上变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06
1836	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙北线	那大队2村上变压器	400	4.54	301.84	301.84	未进入负面清单	否	2024.06
1837	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙南线	马南村上变压器	50	17.15	31.425	31.425	未进入负面清单	否	2024.06
1838	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1右2#变压器	200	41.16	77.68	77.68	未进入负面清单	否	2024.06
1839	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1右1#变压器	200	15.41	32.295	32.295	未进入负面清单	否	2024.06
1840	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1右1#变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06
1841	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1右2#变压器	200	41.73	76.54	76.54	未进入负面清单	否	2024.06
1842	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	沙南线	马北村2-0	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
1843	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期1号变压器	800	10.22	558.24	558.24	未进入负面清单	否	2024.06
1844	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期2号变压器	800	11.19	550.48	550.48	未进入负面清单	否	2024.06
1845	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站1#配电变压器	630	24.37	350.469	350.469	未进入负面清单	否	2024.06
1846	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站2#配电变压器	630	36.66	273.042	273.042	未进入负面清单	否	2024.06
1847	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	葫芦岛市兴发农副产品交易市场场配变压器	315	9.51	222.0435	222.0435	未进入负面清单	否	2024.06
1848	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1右2#变压器	630	23.79	354.123	354.123	未进入负面清单	否	2024.06
1849	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	白竹线	史家沟东枝改村上变压器	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	2024.06
1850	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉璧湾一期1#箱变1#配电变压器	800	17.24	502.08	502.08	未进入负面清单	否	2024.06
1851	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉璧湾一期1#箱变2#配电变压器	800	7.9	576.8	576.8	未进入负面清单	否	2024.06
1852	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	广长楼变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	2024.06
1853	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区1#变1#变压器间隔配电变压器	630	10.78	436.086	436.086	未进入负面清单	否	2024.06
1854	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区1#变2#变压器间隔配电变压器	630	11.19	433.503	433.503	未进入负面清单	否	2024.06
1855	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区2#变1#变压器间隔配电变压器	630	11.01	434.637	434.637	未进入负面清单	否	2024.06
1856	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区3#变1#变压器间隔配电变压器	800	20.88	472.96	472.96	未进入负面清单	否	2024.06
1857	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区3#变2#变压器间隔配电变压器	800	11.43	548.56	548.56	未进入负面清单	否	2024.06
1858	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马碧三线	铁路平房村上变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06
1859	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望南二线	一条街西侧变压器	315	13.33	210.0105	210.0105	未进入负面清单	否	2024.06
1860	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左5左1#变压器	315	26.72	167.832	167.832	未进入负面清单	否	2024.06
1861	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	虹京明成1#箱站2#配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06
1862	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线13右16支1#	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
1863	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线145右1#	100	5.58	74.42	74.42	未进入负面清单	否	2024.06
1864	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	欧洲城1#箱变1#配电变压器	630	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06
1865	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变1#配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06
1866	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变2#配电变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
1867	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变3#配电变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
1868	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变4#配电变压器	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06
1869	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区(1号2变)	500	16.12	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06
1870	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区(1号2变)	500	8.86	355.7	355.7	未进入负面清单	否	2024.06
1871	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区(2号1变)	500	23.41	282.95	282.95	未进入负面清单	否	2024.06
1872	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	渔山岛1#箱变1#配电变压器	500	8.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	2024.06
1873	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	渔山岛2#箱变1#配电变压器	630	8.54	450.198	450.198	未进入负面清单	否	2024.06
1874	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	渔山岛3#箱变1#配电变压器	500	18.03	309.85	309.85	未进入负面清单	否	2024.06
1875	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	渔山岛4#箱变1#配电变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06
1876	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10KV向阳线姜屯辽农业1#变压器	100	1.61	78.39	78.39	未进入负面清单	否	2024.06
1877	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10KV向阳线姜屯辽农业2#变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
1878	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10KV向阳线姜屯辽农业3#变压器	100	1.15	78.85	78.85	未进入负面清单	否	2024.06
1879	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线20#杆台区 (能效)	400	21.03	235.89	235.89	未进入负面清单	否	2024.06
1880	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线30#杆台区 (能效)	400	7.33	290.68	290.68	未进入负面清单	否	2024.06
1881	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东一线23左12#	315	15.18	204.183	204.183	未进入负面清单	否	2024.06
1882	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线翠城花园变亭1#主变间隔配电变压器	500	0.34	398.3	398.3	未进入负面清单	否	2024.06
1883	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期2#箱站1#配电变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06
1884	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期2#箱站2#配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
1885	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉一线	金科蓝湾一期1#变亭1#配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
1886	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉一线	金科蓝湾二期2#变亭1#配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
1887	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉一线	金科蓝湾三期3#变亭1#配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
1888	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭1#变压器间隔配电变压器	630	35.19	282.303	282.303	未进入负面清单	否	2024.06
1889	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东一线23右10-TKF4北岸龙庭变亭2#主变间隔配电变压器	630	48.6	197.82	197.82	未进入负面清单	否	2024.06
1890	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望港二线	山城园三号变电站1#变压器间隔配电变压器	1000	3.48	765.2	765.2	未进入负面清单	否	2024.06
1891	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望港二线	山城园三号变电站2#变压器间隔配电变压器	1000	3.89	761.1	761.1	未进入负面清单	否	2024.06
1892	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望港二线	望港二线18右2#号台	50	8.86	35.57	35.57	未进入负面清单	否	2024.06
1893	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望港二线	连东一线61左11左5#杆台区 (能效)	400	23.93	224.28	224.28	未进入负面清单	否	2024.06
1894	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜103电缆终端头连化线TK1左2#	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06
1895	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	81114-10KV新水一	新区一线-0五2#箱变配电变压器	400	21.98	232.08	232.08	未进入负面清单	否	2024.06
1896	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站1#主变间隔配电变压器	1000	26.36	536.4	536.4	未进入负面清单	否	2024.06
1897	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	沙河营66kV变电站	10KV老晋下线	沈屯分台	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
1898	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线2#箱站1#主变配电变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
1899	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线1#箱变1#配电变压器	630	13.55	418.635	418.635	未进入负面清单	否	2024.06
1900	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海二线	地藏寺北台	50	26.79	26.605	26.605	未进入负面清单	否	2024.06
1901	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站2#主变间隔配电变压器	1000	15.76	642.4	642.4	未进入负面清单	否	2024.06
1902	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	27.11	528.9	528.9	未进入负面清单	否	2024.06
1903	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	新东方C区箱站1#变压器配电变压器	200	32.39	95.22	95.22	未进入负面清单	否	2024.06
1904	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	东连66kV变电站	东连一线	连东二线69#杆台区 (能效)	400	12.93	268.28	268.28	未进入负面清单	否	2024.06
1905	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	马仗房66kV变电站	马玉二线	齐屯新增30#台区分台上变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06
1906	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	望海66kV变电站	望海一线	前北街2分台区	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
1907	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区域)	新后66kV变电站	81111-10KV新水一	新水一线玉麟苑4#变亭2#配电变压器	500	12.35	338.25	338.25	未进入负面清单	否	2024.06
1908											

1909	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81111-10kV新水一	玉麟苑3#箱变102间隔2#配电变压器	630	6.94	460.278	460.278	未进入负面清单	否	2024.06
1910	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81111-10kV新水一	玉麟苑3#箱变103间隔1#配电变压器	630	6.37	463.869	463.869	未进入负面清单	否	2024.06
1911	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	10kV普机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔1#配电变压器	630	19.65	380.205	380.205	未进入负面清单	否	2024.06
1912	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	10kV普机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔2#配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
1913	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	10kV普机一线	宏运中央公园二期2#箱站2#变压器配电变压器	630	14.1	415.17	415.17	未进入负面清单	否	2024.06
1914	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	10kV普机一线	宏运中央公园二期2#箱站1#变压器配电变压器	630	15.66	405.342	405.342	未进入负面清单	否	2024.06
1915	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81123-10kV新三	31号1#杆中心小区箱变变压器	400	17.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	2024.06
1916	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81123-10kV新三	金龙苑小区箱变2#主变压器	315	21.08	185.588	185.588	未进入负面清单	否	2024.06
1917	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81123-10kV新三	金龙苑小区箱变1#主变压器	315	10.86	217.791	217.791	未进入负面清单	否	2024.06
1918	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81114-10kV新二	新区一线-0五1#箱变变压器	630	9.59	443.583	443.583	未进入负面清单	否	2024.06
1919	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81114-10kV新二	新区一线-0五1#箱变2#主变配电变压器	630	9.6	443.52	443.52	未进入负面清单	否	2024.06
1920	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	新后66kV变电站	81114-10kV新二	工业线140#杆台区 (能效)	400	0.74	317.04	317.04	未进入负面清单	否	2024.06
1921	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区D区1#箱变2#台配电变压器	400	69.71	41.16	41.16	未进入负面清单	否	2024.06
1922	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区D区3#箱变1#台配电变压器	400	36.43	174.28	174.28	未进入负面清单	否	2024.06
1923	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1005	打渔山静海蓝湾小区配电变压器	630	18.26	388.962	388.962	未进入负面清单	否	2024.06
1924	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区D区2#箱变变压器间隔配电变压器	400	66.96	52.16	52.16	未进入负面清单	否	2024.06
1925	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区E区1#箱变1#台变压器	400	44.78	140.88	140.88	未进入负面清单	否	2024.06
1926	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区E区2#箱变1#台变压器	630	28.12	326.844	326.844	未进入负面清单	否	2024.06
1927	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	改造小区E区3#箱变1#台配电变压器	400	42.14	151.44	151.44	未进入负面清单	否	2024.06
1928	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	首开二期箱变1#主变	315	25.4	171.99	171.99	未进入负面清单	否	2024.06
1929	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	首开二期箱变1#主变	500	14.89	325.55	325.55	未进入负面清单	否	2024.06
1930	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1015	首开国海岸住宅小区一期1#主变2#台变压器	630	0.18	502.866	502.866	未进入负面清单	否	2024.06
1931	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	普达线	D.东兴物业管理有限公司配电变压器	500	26.54	267.3	267.3	未进入负面清单	否	2024.06
1932	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	普达线	东兴物业2#变压器	630	22.72	360.864	360.864	未进入负面清单	否	2024.06
1933	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	普盘66kV变电站	普南二	南山住宅1#配电变压器	630	4.99	472.563	472.563	未进入负面清单	否	2024.06
1934	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	马南二#箱站2号配电变压器	630	5.8	467.46	467.46	未进入负面清单	否	2024.06
1935	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	500	8.01	359.95	359.95	未进入负面清单	否	2024.06
1936	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	500	12.83	335.85	335.85	未进入负面清单	否	2024.06
1937	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	500	19.54	483.68	483.68	未进入负面清单	否	2024.06
1938	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	800	22.06	463.52	463.52	未进入负面清单	否	2024.06
1939	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	315	19.97	189.094	189.094	未进入负面清单	否	2024.06
1940	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	铁合金线	315	15.73	202.4505	202.4505	未进入负面清单	否	2024.06
1941	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	上坎66kV变电站	上油#4线A1005	静海湾2期1#箱站间隔配电变压器	500	2.73	386.35	386.35	未进入负面清单	否	2024.06
1942	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	望海二线丽景国际箱站1#主变间隔配电变压器	800	20.79	473.68	473.68	未进入负面清单	否	2024.06
1943	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	望海二线丽景国际箱站2#主变间隔配电变压器	800	8.09	575.28	575.28	未进入负面清单	否	2024.06
1944	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	望海二线丽景国际箱站2#主变间隔配电变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06
1945	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	塔山东线	塔山南片2#台区	80	13.23	53.416	53.416	未进入负面清单	否	2024.06
1946	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	塔山66kV变电站	塔山东线	塔山南片2#台区	400	15.76	256.96	256.96	未进入负面清单	否	2024.06
1947	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	涂山66kV变电站	涂山北	涂山一线25#杆台区 (能效)	30	14.34	19.698	19.698	未进入负面清单	否	2024.06
1948	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	沙河营66kV变电站	沙河营	三道林改	100	0.96	79.04	79.04	未进入负面清单	否	2024.06
1949	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	望港一线7#杆台区 (能效)	400	11.73	273.08	273.08	未进入负面清单	否	2024.06
1950	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV张相公线张相公陈屯	400	4.73	301.08	301.08	未进入负面清单	否	2024.06
1951	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	马发线7#	100	50.3	29.7	29.7	未进入负面清单	否	2024.06
1952	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	打渔山A区1#箱站1#配电变压器			500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06
1953	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	打渔山A区2#箱站1#配电变压器			500	0.09	399.55	399.55	未进入负面清单	否	2024.06
1954	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	打渔山A区3#箱站1#配电变压器			500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
1955	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	马南二#箱站2#支箱16/3	315	11.33	216.3105	216.3105	未进入负面清单	否	2024.06
1956	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	马南二#箱站2#支箱16/6	200	11.5	137	137	未进入负面清单	否	2024.06
1957	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望海二	马南二#箱站2#支箱16/6	200	10.98	138.04	138.04	未进入负面清单	否	2024.06
1958	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯	富育屯66kV变电站	100	3.8	76.2	76.2	未进入负面清单	否	2024.06
1959	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯	富育屯66kV变电站	100	7.62	72.38	72.38	未进入负面清单	否	2024.06
1960	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	富育屯	富育屯66kV变电站	100	29.88	200.48	200.48	未进入负面清单	否	2024.06
1961	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	富育屯66kV变电站	7119白马线(农网)	石灰一队	50	21.16	29.42	29.42	未进入负面清单	否	2024.06
1962	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	北港66kV变电站	北港二	北港二线65东台区 (变亭1)号配电变压器	500	0.29	398.55	398.55	未进入负面清单	否	2024.06
1963	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望港二	山城露园二号变电站1号配电变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06
1964	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望港二	山城露园二号变电站2号配电变压器	1000	0.03	799.7	799.7	未进入负面清单	否	2024.06
1965	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望港二	山城露园一号变电站1号配电变压器	800	0.1	639.2	639.2	未进入负面清单	否	2024.06
1966	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望港二	山城露园一号变电站2号配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
1967	国网葫芦岛市郊区供电公司 (连山区)	望海66kV变电站	望港二	龙港区东街扬帆(高压箱站)1号配电变压器	630	24.03	352.611	352.611	未进入负面清单	否	2024.06
1968	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			化北二线化北二线TK3华北二线TK101出线化北二线TK4右8变	100	26.37	53.63	53.63	未进入负面清单	否	2024.06
1969	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨河一线	滨河一线把电分线10#	315	0.3	251.055	251.055	未进入负面清单	否	2024.06
1970	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电接头铁机一线28左2#	400	6.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	2024.06
1971	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			纺织线7#	200	15.23	129.54	129.54	未进入负面清单	否	2024.06
1972	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			西河线16#变压器	400	0.03	319.88	319.88	未进入负面清单	否	2024.06
1973	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分线9#变压器	400	26.94	212.24	212.24	未进入负面清单	否	2024.06
1974	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			化北二线化北二线TK3华北二线TK101出线化北二线TK4右10变压器	315	1.92	245.952	245.952	未进入负面清单	否	2024.06
1975	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨河一线	滨河一线6#	315	34.59	143.0415	143.0415	未进入负面清单	否	2024.06
1976	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉皇二线44变压器	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	2024.06
1977	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉皇二线57变压器	200	10.46	139.08	139.08	未进入负面清单	否	2024.06
1978	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二	新海二线59#变压器	315	13.74	208.719	208.719	未进入负面清单	否	2024.06
1979	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二	新海二线29#变压器	315	44.88	110.628	110.628	未进入负面清单	否	2024.06
1980	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二	新海二线44#变压器	315	0.02	251.937	251.937	未进入负面清单	否	2024.06
1981	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	10kV玉新二线游船2#箱站变压器	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06
1982	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉化二线34-TKF水木清华2#箱站2#主变间隔配电变压器	500	9.67	351.65	351.65	未进入负面清单	否	2024.06
1983	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分线右5#变压器	200	18.39	123.22	123.22	未进入负面清单	否	2024.06
1984	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线10右1#变压器	315	0.07	251.7795	251.7795	未进入负面清单	否	2024.06
1985	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨河二	滨河二线TK2右6/9	200	2.72	154.56	154.56	未进入负面清单	否	2024.06
1986	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著1号变亭1号主变	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06
1987	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨河二	滨河二线18#左3#变压器	315	11.8	214.83	214.83	未进入负面清单	否	2024.06
1988	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇三	香渡花都1#箱站1#变压器	630	30.49	311.913	311.913	未进入负面清单	否	2024.06
1989	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨河二	滨河二线曹屯分线19右7#	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
1990	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分线03#右分线	200				未进入负面清单	否	2024.06
1991	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉皇二线天银座2#变	315	29.72	158.382	158.382	未进入负面清单	否	2024.06
1992	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉化二线康庭美里小区2#箱变1#变	630	47.07	207.459	207.459	未进入负面清单	否	2024.06
1993	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉皇二	玉化二线山水新城1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	21.93	464.56	464.56	未进入负面清单	否	2024.06

1994	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭1#主变回配配电变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06
1995	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭2#主变回配配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06
1996	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	法三春晓变亭1#主变回配配电变压器	800	28.35	413.2	413.2	未进入负面清单	否	2024.06
1997	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	法三春晓变亭2#主变回配配电变压器	800	24.86	441.12	441.12	未进入负面清单	否	2024.06
1998	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日1#变亭主变回配配电变压器	800	15.99	512.08	512.08	未进入负面清单	否	2024.06
1999	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日变亭2#主变回配配电变压器	800	10	560	560	未进入负面清单	否	2024.06
2000	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭1#变亭主变回配配电变压器	800	16.54	507.68	507.68	未进入负面清单	否	2024.06
2001	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭1#变亭3#主变回配配电变压器	800	0.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	2024.06
2002	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭3#变亭1#主变回配配电变压器	630	8.97	447.489	447.489	未进入负面清单	否	2024.06
2003	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭3#变亭3#主变回配配电变压器	630	10.03	440.811	440.811	未进入负面清单	否	2024.06
2004	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭2#变亭1#主变回配配电变压器	800	0.14	638.88	638.88	未进入负面清单	否	2024.06
2005	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线3和9#箱站1#变	500	65.89	70.55	70.55	未进入负面清单	否	2024.06
2006	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线30#华恒1#箱站2#主变回配配电变压器	1000	23.21	567.9	567.9	未进入负面清单	否	2024.06
2007	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线30#华恒1#箱站2#主变回配配电变压器	630	9.29	445.473	445.473	未进入负面清单	否	2024.06
2008	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新马线	新马线67右3变亭1	200	13.66	132.68	132.68	未进入负面清单	否	2024.06
2009	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TK5消防队平安住宅楼箱站1号主变	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
2010	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线香漫花都2#变亭2#主变	630	18.24	389.088	389.088	未进入负面清单	否	2024.06
2011	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新海一线	新海一线海景苑1#箱站2#主变	500	15.34	323.3	323.3	未进入负面清单	否	2024.06
2012	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14:9-TKF富化社2号配电站1号变压器	800	8.85	569.2	569.2	未进入负面清单	否	2024.06
2013	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化一线18+1右2号变压器	100	45.54	34.46	34.46	未进入负面清单	否	2024.06
2014	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线38发达公寓配电站1#变压器	630	42.63	235.431	235.431	未进入负面清单	否	2024.06
2015	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	碧海家园箱变1#变压器	630	21.42	369.054	369.054	未进入负面清单	否	2024.06
2016	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新海一线	新海一线海泰3#箱站101#变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
2017	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线84宏运三箱变-1	630	5.7	468.09	468.09	未进入负面清单	否	2024.06
2018	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新马线	新马线67左分线左23#东兴家园箱站1#变	630	23.16	358.092	358.092	未进入负面清单	否	2024.06
2019	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#8#主变	200	20.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	2024.06
2020	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景2#箱变2#变亭2#变	315	95.18	-47.817	-47.817	未进入负面清单	否	2024.06
2021	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线89右3+1#变亭	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
2022	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园2#箱站1#变	1000	67.88	121.2	121.2	未进入负面清单	否	2024.06
2023	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线39#永昌花园变亭1#主变	400	9.21	283.16	283.16	未进入负面清单	否	2024.06
2024	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	东泰线坤泰云裳2号变亭1号主变	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
2025	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线9#里雅里变亭1#主变	315	7.75	227.5875	227.5875	未进入负面清单	否	2024.06
2026	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛1#箱站1#主变	500	53.81	130.95	130.95	未进入负面清单	否	2024.06
2027	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线21支3兴盛1#变亭1#主变	800	18.82	489.44	489.44	未进入负面清单	否	2024.06
2028	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	10kV玉化一线5#凯地家园箱站102变亭	630	35.9	277.83	277.83	未进入负面清单	否	2024.06
2029	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线TKF2计量所箱站1#变亭回配配电变压器	630	25.8	341.46	341.46	未进入负面清单	否	2024.06
2030	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	新海一线40右2#变亭	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
2031	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线TKF1凯地家园二期箱站1#主变	630	15.43	406.791	406.791	未进入负面清单	否	2024.06
2032	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线5#三维家园变亭2#主变	630	33.83	290.871	290.871	未进入负面清单	否	2024.06
2033	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线52左2碧海发达1#箱站主变	500	44.41	177.95	177.95	未进入负面清单	否	2024.06
2034	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8琴琴海岸1#变亭1#主变回配配电变压器	500	28.31	258.45	258.45	未进入负面清单	否	2024.06
2035	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8琴琴海岸1#变亭2#主变回配配电变压器	500	15.57	322.15	322.15	未进入负面清单	否	2024.06
2036	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8琴琴海岸2#变亭1#主变回配配电变压器	800	17.19	502.48	502.48	未进入负面清单	否	2024.06
2037	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8琴琴海岸2#变亭2#主变回配配电变压器	800	12.77	537.84	537.84	未进入负面清单	否	2024.06
2038	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园1#箱站1#主变	500	38.59	207.05	207.05	未进入负面清单	否	2024.06
2039	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园2#箱站1#主变	500	36.37	218.15	218.15	未进入负面清单	否	2024.06
2040	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新丘二线	新丘二线新空间3#箱站1#主变	630	9.59	443.593	443.593	未进入负面清单	否	2024.06
2041	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新丘四线	新丘四线一期箱站主变	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06
2042	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化二线	锦山住苑2号箱站2号主变	630	27.53	330.561	330.561	未进入负面清单	否	2024.06
2043	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山住苑2号箱站2号主变	630	30.77	310.149	310.149	未进入负面清单	否	2024.06
2044	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化二线	锦山住苑3号箱站1号主变	630	21.3	369.81	369.81	未进入负面清单	否	2024.06
2045	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山住苑3号箱站2号主变	630	33.51	292.887	292.887	未进入负面清单	否	2024.06
2046	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化二线	锦山住苑4号箱站1号主变	630	18.95	384.615	384.615	未进入负面清单	否	2024.06
2047	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山住苑4号箱站2号主变	630	13.3	420.21	420.21	未进入负面清单	否	2024.06
2048	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线清华苑箱站变亭	500	12.91	335.45	335.45	未进入负面清单	否	2024.06
2049	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站变亭	800	19.44	484.48	484.48	未进入负面清单	否	2024.06
2050	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回庄1#变亭1#主变	630	15.86	404.082	404.082	未进入负面清单	否	2024.06
2051	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回庄1#变亭2#主变	630	22.19	364.203	364.203	未进入负面清单	否	2024.06
2052	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回庄2#变亭1#主变	630	21.79	366.723	366.723	未进入负面清单	否	2024.06
2053	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回庄2#变亭2#主变	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
2054	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃1#变亭1#主变	630	0.38	501.606	501.606	未进入负面清单	否	2024.06
2055	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃2#变亭1#主变	630	0.25	502.425	502.425	未进入负面清单	否	2024.06
2056	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新化二线	安居箱变1#主变	630	49.9	189.63	189.63	未进入负面清单	否	2024.06
2057	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线35#金荷家园箱站1#主变回配配电变压器	630	3.05	484.785	484.785	未进入负面清单	否	2024.06
2058	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线TKF1凯地家园二期箱站2#主变	630	14.43	413.091	413.091	未进入负面清单	否	2024.06
2059	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	1号莲花园箱变1#主变	630	48.03	201.411	201.411	未进入负面清单	否	2024.06
2060	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	乾源山庄箱变1#主变	500	42.14	189.3	189.3	未进入负面清单	否	2024.06
2061	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	高东盛景A区1#变亭1#主变回配配电变压器	800	18.42	492.64	492.64	未进入负面清单	否	2024.06
2062	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	高东盛景A区1#变亭2#主变回配配电变压器	800	11.6	547.2	547.2	未进入负面清单	否	2024.06
2063	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	高东盛景A区2#变亭1#主变一次配	800	15.14	518.88	518.88	未进入负面清单	否	2024.06
2064	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79#宏运四期变亭2#主变	500	0.18	399.1	399.1	未进入负面清单	否	2024.06
2065	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4高东盛景2#变亭1#主变回配配电变压器	800	31.35	389.2	389.2	未进入负面清单	否	2024.06
2066	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4高东盛景2#变亭2#主变回配配电变压器	800	11.79	545.68	545.68	未进入负面清单	否	2024.06
2067	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4高东盛景3#变亭1#主变回配配电变压器	800	14.62	523.04	523.04	未进入负面清单	否	2024.06
2068	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4高东盛景3#变亭2#主变回配配电变压器	800	2.85	617.2	617.2	未进入负面清单	否	2024.06
2069	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TK1东都汇变亭1#主变	630	37.46	268.002	268.002	未进入负面清单	否	2024.06
2070	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新海一线	新海一线海泰苑2#箱站1#主变	500	13.78	331.1	331.1	未进入负面清单	否	2024.06
2071	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线TK4芬芳苑七期箱站1#主变	630	14.44	413.028	413.028	未进入负面清单	否	2024.06
2072	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新海三线	新海三线68左1变亭	100	20.07	59.93	59.93	未进入负面清单	否	2024.06
2073	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新丘66kV变电站	新海三线	玉海二线53变亭	315	8.92	223.902	223.902	未进入负面清单	否	2024.06

2074	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二	玉海二二60变压器	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
2075	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二	玉海二二72左3变压器	315	7.33	228.9105	228.9105	未进入负面清单	否	2024.06
2076	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一	玉教一	玉教一一线水塔旁5#箱站1#变	315	18.03	195.2055	195.2055	未进入负面清单	否	2024.06
2077	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	玉新一线40右1	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
2078	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	玉新一线天银座1#变	315	27.23	166.2255	166.2255	未进入负面清单	否	2024.06
2079	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	玉新一线32#抽断5#箱站1#主变	630	20.55	374.535	374.535	未进入负面清单	否	2024.06
2080	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	玉新一线40右1#变压器	315	0.04	251.874	251.874	未进入负面清单	否	2024.06
2081	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一	滨铁一	滨铁一1#(左)变压器	315	21.53	184.1805	184.1805	未进入负面清单	否	2024.06
2082	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				东海二二TK2恒天御景湾6#变容1#主变间隔配电变压器	800	12.04	543.68	543.68	未进入负面清单	否	2024.06
2083	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	东富变东海2线	东海二二TK2恒天御景湾6#变容2#主变间隔配电变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
2084	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二	滨农二	滨农二15#左1#变压器	315	30.71	155.2635	155.2635	未进入负面清单	否	2024.06
2085	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线	西河线香提左岸1#变容1#主变间隔配电变压器	500	0.13	399.35	399.35	未进入负面清单	否	2024.06
2086	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线	西河线香提左岸1#变容2#主变间隔配电变压器	500	0.15	399.25	399.25	未进入负面清单	否	2024.06
2087	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线	西河线香提左岸2#变容1#主变间隔配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06
2088	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东体1号线	东体1号线	领航国际1#变容2#配电变压器	630	4.6	475.02	475.02	未进入负面清单	否	2024.06
2089	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东体1号线	东体1号线	领航国际2#变容2#配电变压器	630	7.33	457.821	457.821	未进入负面清单	否	2024.06
2090	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东体1号线	东体1号线	领航国际2#变容1#配电变压器	630	4.21	477.477	477.477	未进入负面清单	否	2024.06
2091	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东体1号线	东体1号线	领航国际3#变容2#配电变压器	630	5.07	472.059	472.059	未进入负面清单	否	2024.06
2092	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东体1号线	东体1号线	东泰线坤泰云著4号变容1号主变	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06
2093	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	东富变东海2线	恒天御景湾4#变容1#变压器间隔配电变压器	500	0.31	398.45	398.45	未进入负面清单	否	2024.06
2094	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	东富变东海2线	恒天御景湾4#变容2#变压器间隔配电变压器	500	20.32	298.4	298.4	未进入负面清单	否	2024.06
2095	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	东富变东海2线	东海二二TK2恒天御景湾5#变容1#主变间隔配电变压器	400	13.27	266.92	266.92	未进入负面清单	否	2024.06
2096	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	东富变东海2线	东海二二TK2恒天御景湾5#变容2#主变间隔配电变压器	400	11.04	275.84	275.84	未进入负面清单	否	2024.06
2097	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线	纺织线1#变压器	200	11.19	137.62	137.62	未进入负面清单	否	2024.06
2098	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线	10KV纺织线10号杆上变	250	9.75	175.625	175.625	未进入负面清单	否	2024.06
2099	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				东城二二首创龙湾二期1#变容1#主变间隔配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06
2100	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				东城二二首创龙湾二期1#变容2#主变间隔配电变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
2101	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				东城二二首创龙湾二期2#变容1#主变间隔配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06
2102	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				东城二二首创龙湾二期2#变容2#主变间隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06
2103	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四	玉海四	玉海四4#左4分线4#变压器	315	11.58	215.523	215.523	未进入负面清单	否	2024.06
2104	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二	玉化二	玉化二康庭美墅小区1#箱变1#变	630	48.39	199.143	199.143	未进入负面清单	否	2024.06
2105	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三	农机三	农机三15#变压器	315	5.12	235.872	235.872	未进入负面清单	否	2024.06
2106	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城1#变容1#主变间隔配电变压器	500	25.46	272.7	272.7	未进入负面清单	否	2024.06
2107	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城1#变容2#主变间隔配电变压器	500	5.61	371.95	371.95	未进入负面清单	否	2024.06
2108	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城2#变容1#主变间隔配电变压器	630	10.2	439.74	439.74	未进入负面清单	否	2024.06
2109	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城2#变容2#主变间隔配电变压器	630	8.07	453.159	453.159	未进入负面清单	否	2024.06
2110	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城3#变容1#主变间隔配电变压器	500	17.71	311.45	311.45	未进入负面清单	否	2024.06
2111	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城3#变容2#主变间隔配电变压器	500	18.61	306.95	306.95	未进入负面清单	否	2024.06
2112	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二	玉教二	玉教二TK4分TKF5金城华庭三期变容1#主变间隔配电变压器	630	11.7	430.29	430.29	未进入负面清单	否	2024.06
2113	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二	玉教二	玉教二TK4分TKF5金城华庭三期变容2#主变间隔配电变压器	630	14.65	411.705	411.705	未进入负面清单	否	2024.06
2114	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一	农机一	农机一农机一2#变压器	50	2.56	38.72	38.72	未进入负面清单	否	2024.06
2115	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线	西连线TKF1高东盛景1#变容1#主变间隔配电变压器	500	25.73	271.35	271.35	未进入负面清单	否	2024.06
2116	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线	西连线TKF1高东盛景1#变容2#主变间隔配电变压器	500	19.56	302.2	302.2	未进入负面清单	否	2024.06
2117	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一	滨化一	滨化一一线华龙1#箱站1#主变	500	15.72	321.4	321.4	未进入负面清单	否	2024.06
2118	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右2#(左)变压器	200	17.14	125.72	125.72	未进入负面清单	否	2024.06
2119	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右2#(右)变压器	200	65.1	29.8	29.8	未进入负面清单	否	2024.06
2120	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右61TKF支1#变压器	315	8.15	226.3275	226.3275	未进入负面清单	否	2024.06
2121	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右61TKF支2#变压器	315	8.59	224.9415	224.9415	未进入负面清单	否	2024.06
2122	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右分线8右4#变压器	315	9.48	222.138	222.138	未进入负面清单	否	2024.06
2123	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右12左分线2#变压器(左)	200	27.78	104.44	104.44	未进入负面清单	否	2024.06
2124	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右12左分线2#变压器(右)	200	10.79	138.42	138.42	未进入负面清单	否	2024.06
2125	国网葫芦岛市龙港区供电分公司				新海四线46左2右15右2#变压器	200	14.08	131.84	131.84	未进入负面清单	否	2024.06
2126	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右分线17#变压器左	100	22.88	57.12	57.12	未进入负面清单	否	2024.06
2127	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左2右分线17#变压器右	315	7.67	227.8395	227.8395	未进入负面清单	否	2024.06
2128	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线3#变压器	315	9.27	222.7995	222.7995	未进入负面清单	否	2024.06
2129	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线4#变压器	100	3.94	76.06	76.06	未进入负面清单	否	2024.06
2130	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线5#变压器	200	18.59	122.82	122.82	未进入负面清单	否	2024.06
2131	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线6#变压器	100	1.23	78.77	78.77	未进入负面清单	否	2024.06
2132	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线7#变压器	315	14.46	206.451	206.451	未进入负面清单	否	2024.06
2133	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四	新海四	新海四线46左分线8#变压器	315	11.73	215.0505	215.0505	未进入负面清单	否	2024.06
2134	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线#4变压器	200	43.1	73.8	73.8	未进入负面清单	否	2024.06
2135	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线5左3左1#变压器	200	28.21	103.58	103.58	未进入负面清单	否	2024.06
2136	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线H3环网滨机线12#杆102返线_站外滨机线#12变压器	200	31.36	97.28	97.28	未进入负面清单	否	2024.06
2137	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线H3环网滨机线12#杆102返线_站外滨机线#13变压器	315	16.19	201.0015	201.0015	未进入负面清单	否	2024.06
2138	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线H3环网滨机线12#杆102返线_站外滨机线#15变压器	315	0.36	250.866	250.866	未进入负面清单	否	2024.06
2139	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线H3环网滨机线12#杆102返线_站外滨机线#19变压器	200	51.61	56.78	56.78	未进入负面清单	否	2024.06
2140	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线	滨机线滨机线H3环网滨机线12#杆102返线_站外滨机线19左4#变压器	400	29.67	201.32	201.32	未进入负面清单	否	2024.06
2141	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线	滨生线TKF1#	200	3.76	152.48	152.48	未进入负面清单	否	2024.06
2142	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	10KV玉新一线3右2右1#变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06
2143	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	10KV玉新一线17#变压器	315	9.63	221.6655	221.6655	未进入负面清单	否	2024.06
2144	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	10KV玉新一线2#变压器	315	6.48	231.588	231.588	未进入负面清单	否	2024.06
2145	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一	玉新一	10KV玉新一线1#变压器	100	12.45	67.55	67.55	未进入负面清单	否	2024.06
2146	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二	滨铁二	滨铁二线TK1右1#变压器	315	19.66	190.071	190.071	未进入负面清单	否	2024.06
2147	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一	化北一	化北一四#变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06

2234	国网葫芦岛市龙港区供电公司			新马线67左分枝左17#变压器右	250	9.42	176.45	176.45	未进入负面清单	否	2024.06
2235	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左17#变压器左	200	19	122	122	未进入负面清单	否	2024.06
2236	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左18#变压器	160	5.3	119.52	119.52	未进入负面清单	否	2024.06
2237	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左19#变压器	315	12.79	211.715	211.715	未进入负面清单	否	2024.06
2238	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左22#变压器	315	6.7	230.895	230.895	未进入负面清单	否	2024.06
2239	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线5左#3变压器	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06
2240	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线16#杆变压器	160	0.09	127.856	127.856	未进入负面清单	否	2024.06
2241	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液流分枝11#变压器	50	2.07	38.965	38.965	未进入负面清单	否	2024.06
2242	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右#4杆变压器	315	7.36	228.816	228.816	未进入负面清单	否	2024.06
2243	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右#6杆变压器	315	7.99	226.8315	226.8315	未进入负面清单	否	2024.06
2244	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右#7杆变压器	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	2024.06
2245	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右#9杆变压器	100	13.66	66.34	66.34	未进入负面清单	否	2024.06
2246	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右#11杆变压器	315	2.27	244.8495	244.8495	未进入负面清单	否	2024.06
2247	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线11右#3#变压器	315	8.25	226.0125	226.0125	未进入负面清单	否	2024.06
2248	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线11右#6#变压器	315	14.56	206.136	206.136	未进入负面清单	否	2024.06
2249	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线11右#7#变压器	100	59.26	20.74	20.74	未进入负面清单	否	2024.06
2250	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线11右#8#变压器	200	19.87	120.26	120.26	未进入负面清单	否	2024.06
2251	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线11右#9#变压器	200	4.51	150.98	150.98	未进入负面清单	否	2024.06
2252	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线19杆杆变压器	315	7.96	226.926	226.926	未进入负面清单	否	2024.06
2253	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线23左3杆变压器	315	2.64	243.684	243.684	未进入负面清单	否	2024.06
2254	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线2#杆变压器	315	17.37	197.2845	197.2845	未进入负面清单	否	2024.06
2255	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线7左#4#杆变压器	315	34.67	142.7895	142.7895	未进入负面清单	否	2024.06
2256	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线7左#2#	315	36.06	138.411	138.411	未进入负面清单	否	2024.06
2257	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线15左#2#变压器	200	47.73	64.54	64.54	未进入负面清单	否	2024.06
2258	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线25#	80	0.01	63.992	63.992	未进入负面清单	否	2024.06
2259	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5左#8#变压器	315	58.86	66.591	66.591	未进入负面清单	否	2024.06
2260	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5右#7#变压器	315	34.94	141.939	141.939	未进入负面清单	否	2024.06
2261	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5右#6#变压器	315	9.44	222.264	222.264	未进入负面清单	否	2024.06
2262	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5右#5#变压器	315	20.8	186.48	186.48	未进入负面清单	否	2024.06
2263	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5右#3#变压器	400	27.81	208.76	208.76	未进入负面清单	否	2024.06
2264	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线5右#2#变压器	315	17	198.45	198.45	未进入负面清单	否	2024.06
2265	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线11右#6#变压器	315	0.17	251.4645	251.4645	未进入负面清单	否	2024.06
2266	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线16#杆变压器	315	20.47	187.5195	187.5195	未进入负面清单	否	2024.06
2267	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线17#杆变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06
2268	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线23#杆变压器	100	28.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	2024.06
2269	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线14支#4	315	49.94	94.689	94.689	未进入负面清单	否	2024.06
2270	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线14左#3#变压器	315	31.52	152.712	152.712	未进入负面清单	否	2024.06
2271	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线14左#6#变压器	315	9.93	220.7205	220.7205	未进入负面清单	否	2024.06
2272	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线14右#8#变压器	315	14	207.9	207.9	未进入负面清单	否	2024.06
2273	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线12右#2#变压器	400	53.72	105.12	105.12	未进入负面清单	否	2024.06
2274	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线12左#9#	400	47.75	129	129	未进入负面清单	否	2024.06
2275	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相#3线	水相二线12右#10#	315	41.12	122.472	122.472	未进入负面清单	否	2024.06
2276	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线12右#1#	400	10.57	272	272	未进入负面清单	否	2024.06
2277	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线12右#2#变压器	315	8.19	226.2015	226.2015	未进入负面清单	否	2024.06
2278	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线水源线TK1柜水源线TK1柜102柜水源线#7变压器	315	1.83	246.2355	246.2355	未进入负面清单	否	2024.06
2279	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1柜头铁机一线14#	315	14.92	205.002	205.002	未进入负面清单	否	2024.06
2280	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机二线	铁机二线20右#2#变压器	315	11.86	214.641	214.641	未进入负面清单	否	2024.06
2281	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20右#3#变压器	400	21.32	234.72	234.72	未进入负面清单	否	2024.06
2282	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线12左#4#变压器	400	12.35	270.6	270.6	未进入负面清单	否	2024.06
2283	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线12右#5#变压器	400	13.52	265.92	265.92	未进入负面清单	否	2024.06
2284	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线12右#2#杆变压器	160	0.16	127.744	127.744	未进入负面清单	否	2024.06
2285	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20右#8	315	9.29	222.7365	222.7365	未进入负面清单	否	2024.06
2286	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20左7	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06
2287	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20左6	315	0.08	251.748	251.748	未进入负面清单	否	2024.06
2288	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20左5	400	6.79	292.84	292.84	未进入负面清单	否	2024.06
2289	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20左3	400	18.56	245.76	245.76	未进入负面清单	否	2024.06
2290	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水相二线	水相二线20左2支#3#变压器	160	25.42	87.328	87.328	未进入负面清单	否	2024.06
2291	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1柜头铁机一线12左#4#	200	17.56	124.88	124.88	未进入负面清单	否	2024.06
2292	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜103柜头铁机一线TK2左#2#变压器	315	16.24	200.844	200.844	未进入负面清单	否	2024.06
2293	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜103柜头铁机一线TK2左#1#变压器	400	0.34	318.64	318.64	未进入负面清单	否	2024.06
2294	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜103柜头铁机一线TK2左#2#变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06
2295	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线TK2左#2#变压器(左)	200	1.27	157.46	157.46	未进入负面清单	否	2024.06
2296	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜102柜头铁机一线15#	315	14.62	205.947	205.947	未进入负面清单	否	2024.06
2297	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜102柜头铁机一线21#	400	8.35	286.6	286.6	未进入负面清单	否	2024.06
2298	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线21右#1#变压器	315	10.87	217.7595	217.7595	未进入负面清单	否	2024.06
2299	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜102柜头铁机一线21右#2#	315	7.03	229.8555	229.8555	未进入负面清单	否	2024.06
2300	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜102柜头铁机一线24右#5#	50	2.52	38.74	38.74	未进入负面清单	否	2024.06
2301	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右#5(大)	200	35	90	90	未进入负面清单	否	2024.06
2302	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK2铁机一线TK2柜102柜头铁机一线24右#7#	200	3.57	152.86	152.86	未进入负面清单	否	2024.06
2303	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右#7(右)	200	16.29	127.42	127.42	未进入负面清单	否	2024.06
2304	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线滨化电分枝24支#7#	315	10.89	217.6965	217.6965	未进入负面清单	否	2024.06
2305	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#3杆变压器	250	9.32	176.7	176.7	未进入负面清单	否	2024.06
2306	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#6杆变压器	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06
2307	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线13右#1#变压器	200	16.14	127.72	127.72	未进入负面清单	否	2024.06
2308	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#19	200	20.78	118.44	118.44	未进入负面清单	否	2024.06
2309	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线33#杆变压器	200	2.55	154.9	154.9	未进入负面清单	否	2024.06
2310	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线34右#11#变压器	50	0.78	39.61	39.61	未进入负面清单	否	2024.06
2311	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线38支1#变压器	315	5.26	235.431	235.431	未进入负面清单	否	2024.06
2312	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线42支#1#变压器	100	1.57	78.43	78.43	未进入负面清单	否	2024.06
2313	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线44#杆变压器	315	14.08	207.648	207.648	未进入负面清单	否	2024.06
2314	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线49#杆变压器	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06
2315	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线50支2#变压器	315	8.75	224.4375	224.4375	未进入负面清单	否	2024.06
2316	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线55#杆变压器	315	11.12	216.972	216.972	未进入负面清单	否	2024.06
2317	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK左#1#杆变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
2318	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK右#1#杆变压器	315	7.04	229.824	229.824	未进入负面清单	否	2024.06
2319	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右#7#	200	2.63	154.74	154.74	未进入负面清单	否	2024.06
2320	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨								

2334	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#37变压器	400	16.88	252.48	252.48	未进入负面清单	否	2024.06
2335	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#38变压器左	315	10.94	217.539	217.539	未进入负面清单	否	2024.06
2336	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#39变压器左	200	14.02	131.96	131.96	未进入负面清单	否	2024.06
2337	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#44变压器	315	35.72	138.482	138.482	未进入负面清单	否	2024.06
2338	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#51变压器	100	0.91	79.19	79.19	未进入负面清单	否	2024.06
2339	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右4#变压器	315	18.3	194.355	194.355	未进入负面清单	否	2024.06
2340	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右7#变压器	315	11.79	214.8615	214.8615	未进入负面清单	否	2024.06
2341	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右10#变压器	315	9.86	220.941	220.941	未进入负面清单	否	2024.06
2342	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右12#变压器	315	0.76	249.606	249.606	未进入负面清单	否	2024.06
2343	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右16#变压器	315	16.4	200.34	200.34	未进入负面清单	否	2024.06
2344	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#53右分线右17#变压器	315	0.42	250.677	250.677	未进入负面清单	否	2024.06
2345	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#72左4左1#变压器	315	8.82	224.217	224.217	未进入负面清单	否	2024.06
2346	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#71变压器	315	18.48	193.788	193.788	未进入负面清单	否	2024.06
2347	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#64左分线2#变压器	315	10.95	217.5075	217.5075	未进入负面清单	否	2024.06
2348	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#61左分线2#变压器	315	18.92	192.402	192.402	未进入负面清单	否	2024.06
2349	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#63变压器	315	4.43	238.0455	238.0455	未进入负面清单	否	2024.06
2350	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	锦西二二	锦西二二#73变压器	100	6.27	73.73	73.73	未进入负面清单	否	2024.06
2351	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK3右2#	315	8.6	224.91	224.91	未进入负面清单	否	2024.06
2352	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK3右2#灯院	100	64.14	15.86	15.86	未进入负面清单	否	2024.06
2353	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK4左1#变压器	315	52.63	86.2155	86.2155	未进入负面清单	否	2024.06
2354	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK4左2#变压器	400	79.85	0.6	0.6	未进入负面清单	否	2024.06
2355	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK4左3#变压器	315	1.44	247.464	247.464	未进入负面清单	否	2024.06
2356	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK4左4#变压器	315	34.78	142.443	142.443	未进入负面清单	否	2024.06
2357	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二二	化北二二#TK4右1#变压器	315	39.63	127.1655	127.1655	未进入负面清单	否	2024.06
2358	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线锦北线26#杆柱上变压器	315	47.77	101.5245	101.5245	未进入负面清单	否	2024.06
2359	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#30#变压器	315	37.24	134.684	134.684	未进入负面清单	否	2024.06
2360	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#31#变压器	315	22.45	212.7825	212.7825	未进入负面清单	否	2024.06
2361	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#28#变压器	250	22.83	143.425	143.425	未进入负面清单	否	2024.06
2362	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#27#变压器	315	21.5	184.275	184.275	未进入负面清单	否	2024.06
2363	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#26#变压器	315	18.36	194.166	194.166	未进入负面清单	否	2024.06
2364	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#24#变压器	400	61.2	75.2	75.2	未进入负面清单	否	2024.06
2365	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#23左1#变压器	400	18.29	246.84	246.84	未进入负面清单	否	2024.06
2366	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#23左2#变压器	200	48.96	62.08	62.08	未进入负面清单	否	2024.06
2367	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#21#变压器	315	52.13	87.7905	87.7905	未进入负面清单	否	2024.06
2368	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#19右1#变压器	50	0.46	39.77	39.77	未进入负面清单	否	2024.06
2369	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#19右2#变压器	315	11.91	214.7995	214.7995	未进入负面清单	否	2024.06
2370	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#19左1#变压器	250	13.73	165.675	165.675	未进入负面清单	否	2024.06
2371	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#19右#(大)	250	70.11	180.475	180.475	未进入负面清单	否	2024.06
2372	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机三二	农机三二#19支#	315	10.01	220.4685	220.4685	未进入负面清单	否	2024.06
2373	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线1#变压器	400	57.57	89.72	89.72	未进入负面清单	否	2024.06
2374	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线1#变压器	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	2024.06
2375	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线9#	315	9.35	222.5475	222.5475	未进入负面清单	否	2024.06
2376	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线12#变压器	200	46	68	68	未进入负面清单	否	2024.06
2377	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机一	农机一#农机一#7#变压器	50	1.02	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06
2378	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二	农机二#农机二#3右1#杆变压器	315	7.63	227.9655	227.9655	未进入负面清单	否	2024.06
2379	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二	农机二#农机二#3右2#杆变压器	315	8.42	225.477	225.477	未进入负面清单	否	2024.06
2380	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	农机二	农机二#农机二#3右3#杆变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负面清单	否	2024.06
2381	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线6#变压器	315	14.92	205.002	205.002	未进入负面清单	否	2024.06
2382	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线8#变压器	315	42.62	117.747	117.747	未进入负面清单	否	2024.06
2383	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线10#变压器	160	5.01	119.984	119.984	未进入负面清单	否	2024.06
2384	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线11#变压器	315	9.5	222.075	222.075	未进入负面清单	否	2024.06
2385	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线12#变压器	315	10.6	219.966	219.966	未进入负面清单	否	2024.06
2386	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线15#变压器	315	9.92	220.752	220.752	未进入负面清单	否	2024.06
2387	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线20#变压器	315	4.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	2024.06
2388	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线23#变压器	315	19.66	190.071	190.071	未进入负面清单	否	2024.06
2389	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海四二	玉海四二#44左分线28#变压器	315	9.82	221.067	221.067	未进入负面清单	否	2024.06
2390	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#68左2#变压器	315	11.06	217.161	217.161	未进入负面清单	否	2024.06
2391	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#70#变压器	315	15	204.75	204.75	未进入负面清单	否	2024.06
2392	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#71#变压器	315	8.83	224.1855	224.1855	未进入负面清单	否	2024.06
2393	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#72#变压器	315	12.46	212.751	212.751	未进入负面清单	否	2024.06
2394	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#75左2#变压器	315	39.61	127.2285	127.2285	未进入负面清单	否	2024.06
2395	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#77左2#变压器	315	0.24	251.24	251.24	未进入负面清单	否	2024.06
2396	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#4#环网柜左1#	315	4.06	239.211	239.211	未进入负面清单	否	2024.06
2397	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#4#环网柜左2#	315	11.54	215.649	215.649	未进入负面清单	否	2024.06
2398	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#4#环网柜左5#	315	23.5	177.975	177.975	未进入负面清单	否	2024.06
2399	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#87#变压器	315	0.58	250.173	250.173	未进入负面清单	否	2024.06
2400	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#89右分线3#变压器	315	7.33	228.9105	228.9105	未进入负面清单	否	2024.06
2401	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海三二	新海三二#89右分线#10变压器	315	7.93	227.0205	227.0205	未进入负面清单	否	2024.06
2402	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#8#高压环网柜右分线2#变压器	315	0.42	250.677	250.677	未进入负面清单	否	2024.06
2403	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#10#高压环网柜右34#变压器	100	10.8	69.2	69.2	未进入负面清单	否	2024.06
2404	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一	新海一#10#高压环网柜右40#变压器	400	10.68	277.28	277.28	未进入负面清单	否	2024.06
2405	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#80右3#变压器	250	4.16	189.6	189.6	未进入负面清单	否	2024.06
2406	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#80右2#变压器	315	7.35	228.8475	228.8475	未进入负面清单	否	2024.06
2407	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	玉海二二#79#变压器	250	62.58	43.55	43.55	未进入负面清单	否	2024.06
2408	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉海二二	60左分线左5#变压器	100	1.91	78.09	78.09	未进入负面清单	否	2024.06
2409	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东港66kV变电站	东海4号	60左分线左2#变压器315	315	12.33	213.1605	213.1605	未进入负面清单	否	2024.06
2410	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#9#变压器	315	6.72	230.832	230.832	未进入负面清单	否	2024.06
2411	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#8#变压器	100	15.42	64.59	64.59	未进入负面清单	否	2024.06
2412	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#7#变压器	315	0.9	249.165	249.165	未进入负面清单	否	2024.06
2413	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#14#变压器大	50	51.29	14.355	14.355	未进入负面清单	否	2024.06
2414	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#19#变压器	200	16.25	127.5	127.5	未进入负面清单	否	2024.06
2415	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#滨西一#11左3#	200	18.03	123.94	123.94	未进入负面清单	否	2024.06
2416	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#11右#	315	40.55	124.2675	124.2675	未进入负面清单	否	2024.06
2417	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#11右10#	315	8.38	225.603	225.603	未进入负面清单	否	2024.06
2418	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西二	滨西二#高杆塔分线4右2#	100	23.2	56.8	56.8	未进入负面清单	否	2024.06
2419	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西二	滨西二#二期变1#主变	500	28.93	255.35	255.35	未进入负面清单	否	2024.06
2420	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站1#主变	630	8.38	451.206	451.206	未进入负面清单	否	2024.06
2421	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站2#主变	630	9.37	444.969	444.969	未进入负面清单	否	2024.06
2422	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线德胜园变亭1#主变	630	19.63	380.331	380.331	未进入负面清单	否	2024.06
2423	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线金河小区1#箱站1#主变	630	23.63	355.131	355.131	未进入负面清单	否	2024.06
2424	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线金河小区1#箱站2#主变	630	16.3	401.31	401.31	未进入负面清单	否	2024.06
2425	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线金河小区2#箱站1#主变	630	17.43	394.191	394.191	未进入负面清单	否	2024.06
2426	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线香柳水塔1#变亭1#主变	630	24.84	347.508	347.508	未进入负面清单	否	2024.06
2427	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线香柳水塔2#变亭1#主变	630	10.22	439.614	439.614	未进入负面清单	否	2024.06
2428	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨西66kV变电站	滨西一	滨西一#线香柳水塔2#变亭2#主变	630	22.3	363.51	363.51	未进入负面清单	否	2024.06
2429	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二二	新海二二#40#政府安居箱站1#主变							

2614	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭2#主变	630	37.07	270.459	270.459	未进入负面清单	否	2024.06
2615	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东岳66KV变电站	东岳4号线	52石4#变压器	315	7.97	226.8945	226.8945	未进入负面清单	否	2024.06
2616	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教三二	玉教三二TK2奥园四季亭变压器	500	36.78	216.1	216.1	未进入负面清单	否	2024.06
2617	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉新一线	玉新一线TKF龙湾恬园亭1#变压器	500	28.02	259.9	259.9	未进入负面清单	否	2024.06
2618	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛3#箱站1#主变	630	24.96	346.752	346.752	未进入负面清单	否	2024.06
2619	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站1#主变	630	34.77	284.949	284.949	未进入负面清单	否	2024.06
2620	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站2#主变	630	26.2	338.94	338.94	未进入负面清单	否	2024.06
2621	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	滨机线	滨机线金河小区3#箱站1#变压器	500	32.43	237.85	237.85	未进入负面清单	否	2024.06
2622	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	新海三二	新海三二68左3#变压器	100	26.08	53.92	53.92	未进入负面清单	否	2024.06
2623	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站1#变	315	51.25	90.5625	90.5625	未进入负面清单	否	2024.06
2624	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站2#变	315	71.29	27.4365	27.4365	未进入负面清单	否	2024.06
2625	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景3#箱站2#变	630	47.02	207.774	207.774	未进入负面清单	否	2024.06
2626	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景2#箱站2#主变	500	21.46	292.7	292.7	未进入负面清单	否	2024.06
2627	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	新海一线	新海一线#7环网柜右2#	315	4.05	239.2425	239.2425	未进入负面清单	否	2024.06
2628	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	水相#3线	水相#3线12左12支2	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06
2629	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水绿城3#箱站1#主变	630	28.72	323.064	323.064	未进入负面清单	否	2024.06
2630	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水绿城4#箱站1#主变	630	31.15	307.755	307.755	未进入负面清单	否	2024.06
2631	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线67左分枝左16#变压器	200	9.18	141.64	141.64	未进入负面清单	否	2024.06
2632	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海四线	新海四线46左8右4#变压器	250	8.81	177.975	177.975	未进入负面清单	否	2024.06
2633	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉新一二	玉新一二32#游船5#箱站2#主变	630	12.4	425.88	425.88	未进入负面清单	否	2024.06
2634	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉新一二	玉新一二32#游船5#箱站1#主变	630	33.97	289.989	289.989	未进入负面清单	否	2024.06
2635	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水绿城1#箱站1#主变	630	25.21	345.177	345.177	未进入负面清单	否	2024.06
2636	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	西河线	西河线TK1东都汇变亭2#主变	630	3.28	483.336	483.336	未进入负面清单	否	2024.06
2637	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线67左分枝左3#变压器	400	9.78	280.88	280.88	未进入负面清单	否	2024.06
2638	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线67左分枝左7#变压器	200	16.82	126.36	126.36	未进入负面清单	否	2024.06
2639	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉新一二	10KV玉新一二14左9-TKF富亿达1号配电箱1号变压器	800	15.02	519.84	519.84	未进入负面清单	否	2024.06
2640	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线67左分枝左8#富亿达-1#变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
2641	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教二二	玉教二二2#凌云1#箱站1#主变	630	44.65	222.705	222.705	未进入负面清单	否	2024.06
2642	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教二二	凌云2#箱站2#主变(备用)	630	88.56	-53.928	-53.928	未进入负面清单	否	2024.06
2643	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉海二二	新化一线海日分枝39#箱站1#箱站2	500	8.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	2024.06
2644	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉海二二	玉海二二线路2#箱站1#主变	630	49.72	190.764	190.764	未进入负面清单	否	2024.06
2645	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海四线	新海四线46左8右4#1#变压器	200	14.2	131.6	131.6	未进入负面清单	否	2024.06
2646	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	滨铁一线	滨铁一线1#(右)变压器	315	13.77	208.6245	208.6245	未进入负面清单	否	2024.06
2647	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站1#变压器	500	14.73	326.35	326.35	未进入负面清单	否	2024.06
2648	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教二二	玉教二二清华苑二期箱站1#主变	500	18.6	307	307	未进入负面清单	否	2024.06
2649	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分枝33#变压器	315	19.63	190.1655	190.1655	未进入负面清单	否	2024.06
2650	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教一线	玉教一线海日分枝39#箱站1#主变	400	68.09	47.64	47.64	未进入负面清单	否	2024.06
2651	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站2#主变	500	13.66	331.7	331.7	未进入负面清单	否	2024.06
2652	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景2#箱站1#主变	500	26.32	268.4	268.4	未进入负面清单	否	2024.06
2653	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海三二	新海三二7#变亭左	200	15.13	129.74	129.74	未进入负面清单	否	2024.06
2654	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭1#主变	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06
2655	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭2#主变	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
2656	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教三二	玉教三二香漫花都1#变亭1#主变	630	11.52	431.424	431.424	未进入负面清单	否	2024.06
2657	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教三二	玉教三二香漫花都1#变亭2#主变	630	8.62	449.694	449.694	未进入负面清单	否	2024.06
2658	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海二二	宏运高层1#变	1000	11.85	681.5	681.5	未进入负面清单	否	2024.06
2659	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉海二二	财政高层1#变	1000	17.33	626.7	626.7	未进入负面清单	否	2024.06
2660	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教三二	香漫花都2#箱站2#主变	630	19.6	380.52	380.52	未进入负面清单	否	2024.06
2661	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉化二二	玉化二二都市花园1#箱站1#主变	1000	27.01	529.9	529.9	未进入负面清单	否	2024.06
2662	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线12左曹屯分枝06#左分枝03#变压器	315	31.13	153.9405	153.9405	未进入负面清单	否	2024.06
2663	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新马线	新马线12左曹屯分枝06#左分枝04#变压器	315	51.19	90.7515	90.7515	未进入负面清单	否	2024.06
2664	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	混农二二	混农二二16#变压器	100	59.67	20.33	20.33	未进入负面清单	否	2024.06
2665	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉教三二	玉教三二香漫花都2#变亭1#主变	630	19.71	379.827	379.827	未进入负面清单	否	2024.06
2666	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	滨机线	滨机线金河小区4#箱站1#变压器	500	28.64	256.8	256.8	未进入负面清单	否	2024.06
2667	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66KV变电站	滨机线	滨河66KV变电站金河小区4#箱站2#变压器	500	25.08	274.6	274.6	未进入负面清单	否	2024.06
2668	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	新马线	新马线67左分枝左4#变压器2	200	13.07	133.88	133.88	未进入负面清单	否	2024.06
2669	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水绿城2#箱站1#主变	630	41.9	240.03	240.03	未进入负面清单	否	2024.06
2670	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉新一二	玉新一二32#游船7#箱站1#变压器	630	31.7	304.29	304.29	未进入负面清单	否	2024.06
2671	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66KV变电站	玉海四线	玉海四线44左13#变压器	400	0.71	317.16	317.16	未进入负面清单	否	2024.06
2672	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66KV变电站	高园二二	高园二二06左04#变压器	200	24.71	110.58	110.58	未进入负面清单	否	2024.06
2673	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新化一线	新化一线海日分枝#11变压器(315)	315	11.22	216.657	216.657	未进入负面清单	否	2024.06
2674	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海一线	新海一线10#环网柜右3#变压器	315	0.66	249.921	249.921	未进入负面清单	否	2024.06
2675	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	水相#3线	水相#3线TK5东兴楼箱站1号主变	630	0.35	501.795	501.795	未进入负面清单	否	2024.06
2676	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	水相#3线	水相#3线TK5东兴楼箱站1号主变	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
2677	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	水相#3线	水相#3线TK5东兴楼箱站1号主变	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
2678	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66KV变电站	水相#3线	水相#3线TK5东兴楼箱站1号主变	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06
2679	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海一线	海晨家园1#变亭1#变压器	800	14.11	527.12	527.12	未进入负面清单	否	2024.06
2680	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海一线	海晨家园1#变亭2#变压器	800	14.33	525.36	525.36	未进入负面清单	否	2024.06
2681	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66KV变电站	新海一线	海晨家园2#变亭2#变压器	800	15.75	514	514	未进入负面清单	否	2024.06
2682	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东岳66KV变电站	东岳变东海2线	恒大御景湾1#变亭1#主变	800	11.51	547.92	547.92	未进入负面清单	否	2024.06
2683	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东岳66KV变电站	东岳变东海2线	恒大御景湾1#变亭2#主变	800	26.33	429.36	429.36	未进入负面清单	否	2024.06
2684	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东岳66KV变电站	东岳变东海2线	恒大御景湾2#变亭1#主变	630	7.37	457.569	457.569	未进入负面清单	否	2024.06
2685	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东岳66KV变电站	东岳变东海2线	恒大御景湾2#变亭2#主变	630	12.13	427.581	427.581	未进入负面清单	否	2024.06
2686	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2687	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2688	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2689	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2690	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2691	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2692	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2693	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2694	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2695	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2696	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2697	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2698	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06
2699	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66KV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06

2699	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	恒入御景湾3#变亭1#主变间隔配电变压器	400	16.04	255.84	255.84	未进入负面清单	否	2024.06
2700	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东富66kV变电站	东富变东海2线	恒入御景湾3#变亭2#主变间隔配电变压器	400	15.23	259.08	259.08	未进入负面清单	否	2024.06
2701	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑3#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06
2702	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼一线	大南门变亭主变间隔1#配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06
2703	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2-13#变亭1#主变间隔配电变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
2704	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	东泰线坤泰云著1号变亭2号主变	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
2705	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线7#高压环网柜石分枝石1号变压器	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06
2706	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	乾源山庄箱变2#主变	500	30.2	249	249	未进入负面清单	否	2024.06
2707	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	铁北26#楼箱站1#变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06
2708	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	高炼一线TK10支1#变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
2709	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑1#箱站2#主变间隔配电变压器	800	0.15	638.8	638.8	未进入负面清单	否	2024.06
2710	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06
2711	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北5#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
2712	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北17#变亭1#主变间隔配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
2713	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左17#	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06
2714	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左20#	400	0.48	318.08	318.08	未进入负面清单	否	2024.06
2715	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF2左1	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06
2716	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右1#	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06
2717	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右2#	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06
2718	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06
2719	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村1#箱站2#主变间隔配电变压器	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06
2720	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼二线	莲花三村四区箱站2#主变间隔配电变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
2721	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站2#主变	800	39.29	325.68	325.68	未进入负面清单	否	2024.06
2722	国网葫芦岛市龙港区供电公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线11右8铁路2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	3.57	382.15	382.15	未进入负面清单	否	2024.06
2723	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TK6金城华庭五组团变亭2#主变间隔配电变压器	400	12.83	268.68	268.68	未进入负面清单	否	2024.06
2724	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线TK10支1东门12#接变亭1#主变间隔配电变压器	500	0.16	399.2	399.2	未进入负面清单	否	2024.06
2725	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门12#变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.2	502.74	502.74	未进入负面清单	否	2024.06
2726	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF永水清华1#箱站1#主变间隔配电变压器	500	13.2	334	334	未进入负面清单	否	2024.06
2727	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF永水清华1#箱站2#主变间隔配电变压器	500	28.31	258.45	258.45	未进入负面清单	否	2024.06
2728	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑8#箱站2#主变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
2729	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF永水清华2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	21.08	294.6	294.6	未进入负面清单	否	2024.06
2730	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF华维佳园箱站1#主变间隔配电变压器	500	63.53	82.35	82.35	未进入负面清单	否	2024.06
2731	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉新三线	玉新三线依雅柯小区箱站1#主变间隔配电变压器	315	28.42	162.477	162.477	未进入负面清单	否	2024.06
2732	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新化一线	莲花一村知联变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
2733	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	23.49	356.013	356.013	未进入负面清单	否	2024.06
2734	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	16.65	399.105	399.105	未进入负面清单	否	2024.06
2735	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站2#主变间隔配电变压器	630	36.89	271.593	271.593	未进入负面清单	否	2024.06
2736	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	29.14	254.3	254.3	未进入负面清单	否	2024.06
2737	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变亭2#主变间隔配电变压器	500	29.13	254.35	254.35	未进入负面清单	否	2024.06
2738	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分枝莲花二村七区箱站2#主变间隔配电变压器	500	0.16	399.2	399.2	未进入负面清单	否	2024.06
2739	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线莲花家园变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06
2740	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑7#箱站2#主变间隔配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
2741	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑8#箱站1#配电变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
2742	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创创墅1#箱站1#变压器配电变压器	800	26.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	2024.06
2743	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创创墅1#箱站2#变压器配电变压器	800	26.51	427.92	427.92	未进入负面清单	否	2024.06
2744	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新炼线	新炼一线莲花二村变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.23	502.551	502.551	未进入负面清单	否	2024.06
2745	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创创墅2#箱站1#变压器配电变压器	800	32.87	377.04	377.04	未进入负面清单	否	2024.06
2746	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创创墅2#箱站2#变压器配电变压器	800	18.19	494.48	494.48	未进入负面清单	否	2024.06
2747	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	西盛线TK7腾扬铁路住宅楼箱站1号主变	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
2748	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园1#箱站2#主变间隔配电变压器	1000	0.2	798	798	未进入负面清单	否	2024.06
2749	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园3#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	26.97	530.3	530.3	未进入负面清单	否	2024.06
2750	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	22.65	573.5	573.5	未进入负面清单	否	2024.06
2751	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园5#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06
2752	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园4#变亭2#主变间隔配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06
2753	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑6#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
2754	国网葫芦岛市龙港区供电公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑10#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
2755	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教二线奥园6#变亭1#主变间隔配电变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负面清单	否	2024.06
2756	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭箱站1#主变	630	20.34	375.858	375.858	未进入负面清单	否	2024.06
2757	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新炼线	新炼线莲花二村九区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.19	399.05	399.05	未进入负面清单	否	2024.06
2758	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭变亭2#主变配电变压器	630	46.83	208.971	208.971	未进入负面清单	否	2024.06
2759	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新66kV变电站	高炼三线	莲花三村五区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
2760	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华庭1#变亭1#变压器配电变压器	400	32.69	189.24	189.24	未进入负面清单	否	2024.06
2761	国网葫芦岛市龙港区供电公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华庭1#变亭2#变压器配电变压器	400	27.26	210.96	210.96	未进入负面清单	否	2024.06
2762	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新化二线	新化二线新空间1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	23.26	453.92	453.92	未进入负面清单	否	2024.06
2763	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东富66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	10.38	438.606	438.606	未进入负面清单	否	2024.06
2764	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东富66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
2765	国网葫芦岛市龙港区供电公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线33右1#电箱站1#主变间隔配电变压器	630	8.41	451.017	451.017	未进入负面清单	否	2024.06
2766	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK5小食品箱站1#变压器配电变压器	630	12.66	424.242	424.242	未进入负面清单	否	2024.06
2767	国网葫芦岛市龙港区供电公司	锦西66kV变电站	水箱一线	水箱一线44#华怡园3#箱站1#主变间隔配电变压器	630	14.56	412.272	412.272	未进入负面清单	否	2024.06

2857	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	东青12#线	金东-线刘屯大队2	100	1.36	78.64	78.64	未进入负面清单	否	2024.06
2858	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	东青12#线	金东-线刘屯大队水利2井	100	31.4	48.6	48.6	未进入负面清单	否	2024.06
2859	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西二线	金西-线网一队	400	2.45	310.2	310.2	未进入负面清单	否	2024.06
2860	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西二二	金西-线四家子	400	12.58	269.68	269.68	未进入负面清单	否	2024.06
2861	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东-线虹东水利	400	14.31	282.76	282.76	未进入负面清单	否	2024.06
2862	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东-线大安-西队分台	400	8.84	284.64	284.64	未进入负面清单	否	2024.06
2863	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东-线	200	60.71	38.58	38.58	未进入负面清单	否	2024.06
2864	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	林场住宅	50	14.05	32.975	32.975	未进入负面清单	否	2024.06
2865	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	苗圃住宅	50	38.27	20.865	20.865	未进入负面清单	否	2024.06
2866	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西二二	金西-线网一队-1队小区	100	107.19	-27.19	-27.19	未进入负面清单	否	2024.06
2867	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西二二	金西-线原种场	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06
2868	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	石灰窑2#线	毛沟东	100	17.28	62.72	62.72	未进入负面清单	否	2024.06
2869	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线毛沟西	200	2.55	154.9	154.9	未进入负面清单	否	2024.06
2870	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811210千伏西海线	西海线44左1#变压器老罗	200	55.57	48.86	48.86	未进入负面清单	否	2024.06
2871	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811210千伏西海线	西海线44左1#变压器高桥村住	200	45.36	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06
2872	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811210千伏西海线	申城线世纪园台区	400	0.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	2024.06
2873	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	水源线四方台分枝17#变压器孙屯村	400	16.83	252.68	252.68	未进入负面清单	否	2024.06
2874	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹西线	虹西线	虹西线孤家子	80	49.59	24.328	24.328	未进入负面清单	否	2024.06
2875	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	东青12#线	金东-线路组一队	200	38.13	83.74	83.74	未进入负面清单	否	2024.06
2876	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青166KV变电站	东青12#线	金西-线一队分台	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
2877	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	10KV申城线101#东铁路北台区	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06
2878	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	虹窑岭线窑沟2#变压器	50	49.17	15.415	15.415	未进入负面清单	否	2024.06
2879	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	暖辛线北石12#变压器	50	1.87	39.065	39.065	未进入负面清单	否	2024.06
2880	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝孟店台区变压器	30	15.86	19.242	19.242	未进入负面清单	否	2024.06
2881	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝下五家屯下五家变台区变压器	160	39.38	64.992	64.992	未进入负面清单	否	2024.06
2882	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝秀水沟秀水变台区变压器	30	47.96	9.612	9.612	未进入负面清单	否	2024.06
2883	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝三家支潘三家变台区变压器	50	31.74	24.13	24.13	未进入负面清单	否	2024.06
2884	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	三家分支刘三家支刘三家变台区变压器	50	30.01	24.995	24.995	未进入负面清单	否	2024.06
2885	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	三家分支刘三家支刘三家变台区变压器	100	40.49	39.51	39.51	未进入负面清单	否	2024.06
2886	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝三家支潘三家变台区变压器	200	27.36	105.28	105.28	未进入负面清单	否	2024.06
2887	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝田三家支田三家变台区变压器	100	35.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	2024.06
2888	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分枝头梁子支头梁子台区变压器	100	43.82	36.18	36.18	未进入负面清单	否	2024.06
2889	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝老窑岭台区变压器	50	60.02	9.99	9.99	未进入负面清单	否	2024.06
2890	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝孟店台区变压器	100	1.31	78.69	78.69	未进入负面清单	否	2024.06
2891	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝四道沟支葡萄沟台区变压器	50	51.94	14.03	14.03	未进入负面清单	否	2024.06
2892	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝四道沟支三道沟台区变压器	50	20.18	29.91	29.91	未进入负面清单	否	2024.06
2893	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝孟店台区变压器	100	27.3	52.7	52.7	未进入负面清单	否	2024.06
2894	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝杜后支杜后台区变压器	50	48.07	15.965	15.965	未进入负面清单	否	2024.06
2895	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝杜前支杜前台区变压器	315	15.75	202.3875	202.3875	未进入负面清单	否	2024.06
2896	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	上棚岭分支山棚台区变压器	315	8.21	226.1385	226.1385	未进入负面清单	否	2024.06
2897	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝道子支支道台区变压器	100	46.4	33.6	33.6	未进入负面清单	否	2024.06
2898	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝花山支花山台区变压器	50	30.21	24.895	24.895	未进入负面清单	否	2024.06
2899	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝上碾岭分支支台区变压器	100	29.12	50.88	50.88	未进入负面清单	否	2024.06
2900	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝回东分支回东台区变压器	50	16.06	31.97	31.97	未进入负面清单	否	2024.06
2901	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝回东分支回西台区变压器	50	52.7	13.65	13.65	未进入负面清单	否	2024.06
2902	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝小东沟分支小东沟台区变压器	30	1.71	23.487	23.487	未进入负面清单	否	2024.06
2903	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝上碾岭分支支台区变压器	100	34.19	45.81	45.81	未进入负面清单	否	2024.06
2904	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老窑岭分枝上古寺分支上古寺台区变压器	100	22.79	57.21	57.21	未进入负面清单	否	2024.06
2905	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	烧户沟分枝30#杆烧户沟2#变压器	200	25.15	54.85	54.85	未进入负面清单	否	2024.06
2906	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金东-线3109	金东-线线杆住宅变台区变压器	100	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06
2907	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金东-线3109	金东-线西南大队变台区变压器	400	10.19	279.24	279.24	未进入负面清单	否	2024.06
2908	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西-线	金西-线网户-井小区	200	25.46	109.08	109.08	未进入负面清单	否	2024.06
2909	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	北安设施农业变台区变压器	100	0	108.08	108.08	未进入负面清单	否	2024.06
2910	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV虹窑岭线	虹窑岭线沟分枝沟沟台区变压器	50	41.3	19.35	19.35	未进入负面清单	否	2024.06
2911	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV虹窑岭线	虹窑岭线三家东分枝三家变台区变压器	100	35.8	44.2	44.2	未进入负面清单	否	2024.06
2912	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分枝4#变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
2913	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分枝15#44.5#变压器	20	3.24	15.352	15.352	未进入负面清单	否	2024.06
2914	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分枝10#1#5#变压器	400	19.55	241.8	241.8	未进入负面清单	否	2024.06
2915	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	yhg-暖棚小区2号箱变1号变台区变压器	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06
2916	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金东-线3109	金东-线北四队变台区变压器	200	4.09	151.82	151.82	未进入负面清单	否	2024.06
2917	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金西-线	金西-线网户-井小区	100	3.13	76.87	76.87	未进入负面清单	否	2024.06
2918	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线大小红碗分枝红碗北变台区变压器	200	30.77	98.46	98.46	未进入负面清单	否	2024.06
2919	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线大小红碗分枝小碗北变台区变压器	200	17.27	125.46	125.46	未进入负面清单	否	2024.06
2920	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线后付分枝后付村变台区变压器	200	32.71	94.58	94.58	未进入负面清单	否	2024.06
2921	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线三分线沙钢2#变台区变压器	80	33.35	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06
2922	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线沙石支支沙钢蔬菜大棚变台区变压器	50	36.28	21.86	21.86	未进入负面清单	否	2024.06
2923	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线双塔支支柳树台区变台区变压器	100	19.21	60.79	60.79	未进入负面清单	否	2024.06
2924	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线下庙子东台区变台区变压器	100	30.71	49.29	49.29	未进入负面清单	否	2024.06
2925	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线房身变2#台区变台区变压器	100	3.27	76.73	76.73	未进入负面清单	否	2024.06
2926	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线付台区变台区变台区变压器	50	49.09	15.455	15.455	未进入负面清单	否	2024.06
2927	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线前塔沟台区变台区变台区变压器	80	26.63	42.696	42.696	未进入负面清单	否	2024.06
2928	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线道西台区变台区变台区变压器	80	32.05	38.36	38.36	未进入负面清单	否	2024.06
2929	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV申城线	申城线偏岭子南台区变台区变台区变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06
2930	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV申城线	申城线工后村台区变台区变台区变压器	315	42.21	119.0385	119.0385	未进入负面清单	否	2024.06
2931	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线新变台区变台区变台区变压器	50	54.75	12.625	12.625	未进入负面清单	否	2024.06
2932	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线孙家湾南台区变台区变台区变压器	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06
2933	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV申城线	申城线区住1#台区变台区变台区变压器	200	25.45	109.1	109.1	未进入负面清单	否	2024.06
2934	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV申城线	申城线南票饭店台区变台区变台区变压器	30	28.9	15.33	15.33	未进入负面清单	否	2024.06
2935	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV申城线	申城线局住宅台区变台区变台区变压器	50	64.58	7.71	7.71	未进入负面清单	否	2024.06
2936	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线高西台区变台区变台区变压器	160	26.66	85.344	85.344	未进入负面清单	否	2024.06
2937	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线八道河子北沟台区变台区变台区变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06
2938	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线八道河子台区变台区变台区变压器	50	52.61	13.695	13.695	未进入负面清单	否	2024.06
2939	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线八道河子村西台区变台区变台区变压器	80	47.7	25.84	25.84	未进入负面清单	否	2024.06
2940	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	高桥-线未五队2#变台区变台区变台区变压器	200	3.28	153.44	153.44	未进入负面清单	否	2024.06
2941	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线四家子分枝清水沟变台区变台区变台区变压器	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	2024.06
2942	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线才屯分枝才屯变台区变台区变台区变压器	160	39.15	65.36	65.36			

2950	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线市场台区变压器	80	2.94	61.648	61.648	未进入负面清单	否	2024.06
2951	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线中台区变压器	80	29.93	40.056	40.056	未进入负面清单	否	2024.06
2952	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线工电台区变压器	100	33.92	46.08	46.08	未进入负面清单	否	2024.06
2953	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎1#变压器	100	47.43	32.57	32.57	未进入负面清单	否	2024.06
2954	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎2#变压器	100	42.95	37.05	37.05	未进入负面清单	否	2024.06
2955	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎3#变压器	100	37.77	42.23	42.23	未进入负面清单	否	2024.06
2956	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎2#台区变压器	100	32.92	47.08	47.08	未进入负面清单	否	2024.06
2957	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万东水利变压器	100	29.53	50.47	50.47	未进入负面清单	否	2024.06
2958	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄家子西水利变压器	160	5.28	119.552	119.552	未进入负面清单	否	2024.06
2959	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤东水利变压器	50	22.73	28.635	28.635	未进入负面清单	否	2024.06
2960	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎蔬菜大棚变压器	100	13.33	66.67	66.67	未进入负面清单	否	2024.06
2961	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎东水变压器	30	18.14	18.558	18.558	未进入负面清单	否	2024.06
2962	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯水利变压器	30	29.4	15.48	15.48	未进入负面清单	否	2024.06
2963	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯台区变压器	80	23.51	45.192	45.192	未进入负面清单	否	2024.06
2964	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯台区变压器	50	9.8	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06
2965	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯台区变压器	30	82.69	-0.807	-0.807	未进入负面清单	否	2024.06
2966	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松台区变压器	80	31.4	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06
2967	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线信用社宅	50	11.2	34.4	34.4	未进入负面清单	否	2024.06
2968	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线新清源塑料变压器	315	42.31	118.7235	118.7235	未进入负面清单	否	2024.06
2969	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高线线东支分线10#至35+1#变压器	80	0.36	63.712	63.712	未进入负面清单	否	2024.06
2970	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	10kV沙岭线1号箱变1号变压器	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06
2971	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线欢喜小区2号	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06
2972	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥一线高线台区变压器	50	32.3	23.85	23.85	未进入负面清单	否	2024.06
2973	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	九上分线朱甜分支28石14#变压器	50	49.31	15.345	15.345	未进入负面清单	否	2024.06
2974	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥一线朱甜五队台区变压器	200	46.75	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06
2975	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线高线子东台区变压器	100	70.27	9.73	9.73	未进入负面清单	否	2024.06
2976	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线万屯村台区变压器	200	32.8	54.4	54.4	未进入负面清单	否	2024.06
2977	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线四方台区变压器	400	4.82	300.72	300.72	未进入负面清单	否	2024.06
2978	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线四方台区变压器	50	20.7	29.65	29.65	未进入负面清单	否	2024.06
2979	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线四方台区变压器	160	32.48	76.032	76.032	未进入负面清单	否	2024.06
2980	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	东青卜2#线东卜南小区	50	12.22	33.89	33.89	未进入负面清单	否	2024.06
2981	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	塔山线	高桥一线小北屯	400	10.4	278.4	278.4	未进入负面清单	否	2024.06
2982	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	东青卜2#线	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06
2983	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	东青卜2#线一河村台区变压器	200	21.83	116.34	116.34	未进入负面清单	否	2024.06
2984	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南村台区变压器	160	34.73	72.432	72.432	未进入负面清单	否	2024.06
2985	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	10kV东青卜2#线罗屯支线路31左7#杆变压器	50	27.48	26.26	26.26	未进入负面清单	否	2024.06
2986	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线蔬菜市场住宅变压器	200	49.38	60.08	60.08	未进入负面清单	否	2024.06
2987	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线38	50	2.38	38.81	38.81	未进入负面清单	否	2024.06
2988	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	南庄住宅楼	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06
2989	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	东住宅楼	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
2990	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	商业街住宅	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
2991	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	申屯一线南浴池台区变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
2992	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	沙岭线兴隆小区2#箱变	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06
2993	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线多源4#变压器	100	6.4	73.6	73.6	未进入负面清单	否	2024.06
2994	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	台集屯一线台集屯台区	80	43.42	29.264	29.264	未进入负面清单	否	2024.06
2995	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	中城线6#至8#台区	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
2996	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线西新一队台区变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06
2997	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线新一队台区变压器	400	16.19	255.24	255.24	未进入负面清单	否	2024.06
2998	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	砖瓦一队台区	400	3.96	304.16	304.16	未进入负面清单	否	2024.06
2999	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线砖瓦一队台区变压器	200	20.29	119.42	119.42	未进入负面清单	否	2024.06
3000	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	金东-线刘屯大队台区变压器	200	18.46	123.08	123.08	未进入负面清单	否	2024.06
3001	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线路集一组台区变压器	100	22.46	57.54	57.54	未进入负面清单	否	2024.06
3002	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线东新一队台区变压器	200	16.25	127.5	127.5	未进入负面清单	否	2024.06
3003	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#变电站	东青卜2#线	陈屯北分台	400	3.35	306.6	306.6	未进入负面清单	否	2024.06
3004	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线网户三队台区变压器	200	34.18	91.64	91.64	未进入负面清单	否	2024.06
3005	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线网户一队台区变压器	400	3.91	304.36	304.36	未进入负面清单	否	2024.06
3006	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线新一队台区变压器	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	2024.06
3007	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线新一组台区变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	2024.06
3008	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线网户大队台区变压器	400	3.44	306.24	306.24	未进入负面清单	否	2024.06
3009	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线西新一组台区变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06
3010	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线砖瓦一队台区变压器	400	8.01	287.96	287.96	未进入负面清单	否	2024.06
3011	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线砖瓦二队台区变压器	400	9.13	283.48	283.48	未进入负面清单	否	2024.06
3012	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东-线3109	金东-线3109	金东-线新一队台区变压器	200	14.22	131.56	131.56	未进入负面清单	否	2024.06
3013	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西环线	10kV西环线桥基茶基地分台	400	30.39	198.44	198.44	未进入负面清单	否	2024.06
3014	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	西环线台集屯二线口户设施农业	200	0.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	2024.06
3015	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西七队分台	100	42.82	37.38	37.38	未进入负面清单	否	2024.06
3016	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	申屯东线	50	0.81	39.595	39.595	未进入负面清单	否	2024.06
3017	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	虹富岭线石桥沟分线二佛台台区变压器	200	38.8	82.4	82.4	未进入负面清单	否	2024.06
3018	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线英道分英道台区变压器	50	57.63	11.185	11.185	未进入负面清单	否	2024.06
3019	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线六窝铺分支六窝铺台区变压器	100	34.34	45.66	45.66	未进入负面清单	否	2024.06
3020	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	虹富岭线南沟分线南沟台区变压器	50	49.98	15.01	15.01	未进入负面清单	否	2024.06
3021	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线松四道沟台区变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
3022	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线石桥沟变台区变压器	50	19.64	30.18	30.18	未进入负面清单	否	2024.06
3023	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线苏仪分支苏仪变台区变压器	50	72.79	3.605	3.605	未进入负面清单	否	2024.06
3024	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线小伟沟分支小伟沟变台区变压器	50	24.04	27.98	27.98	未进入负面清单	否	2024.06
3025	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线苏仪分支苏仪变台区变压器	50	31.2	24.4	24.4	未进入负面清单	否	2024.06
3026	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线回家窝铺分支回家窝铺台区变压器	100	29.39	50.61	50.61	未进入负面清单	否	2024.06
3027	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线南沟变台区变压器	100	26.77	53.23	53.23	未进入负面清单	否	2024.06
3028	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线东变台区变压器	100	25.43	54.57	54.57	未进入负面清单	否	2024.06
3029	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线北变台区变压器	80	17.37	50.104	50.104	未进入负面清单	否	2024.06
3030	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线大英沟分支大英沟变台区变压器	50	17.33	31.335	31.335	未进入负面清单	否	2024.06
3031	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线五东分支五东变台区变压器	50	28.29	25.855	25.855	未进入负面清单	否	2024.06
3032	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	石桥沟分线西西分支西西变台区变压器	30	35.76	13.272	13.272	未进入负面清单	否	2024.06
3033	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	建材厂分线新街变台区变压器	160	33.1	75.04	75.04	未进入负面清单	否	2024.06
3034	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	虹富岭线岭下二分线岭下二变台区变压器	160	44.27	57.168	57.168	未进入负面清单	否	2024.06
3035	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV虹富岭线	塘沟分线塘沟变台区变压器	50	7.05	36.475	36.475	未进入负面清单	否	2024.06
3036	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线沙二队新台区变压器	160	53.17	42.928	42.928	未进入负面清单	否	2024.06
3037	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线后富北台区变压器	100	23.54	56.46	56.46	未进入负面清单	否	2024.06
3038	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申屯线	申屯线甲乡政府住宅台区	100	54.69	25.31	25.31	未进入负面清单	否	2024.06
3039	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线上石堡台区变压器	50	40.32	19.84	19.84	未进入负面清单	否	2024.06
3040	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	申屯线农牧台区变压器	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	2024.06
3041	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线李家沟台区变压器	30	52.77	8.169	8.169	未进入负面清单	否	2024.06
3042	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线宝泉沟台区变压器	50	49.14	15.43	15.43	未进入负面清单	否	2024.06
3043	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申屯线	申屯线黄甲2号台区	100	49.54	30.46	30.46	未进入负面清单	否	2024.06
3044	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申屯线	申屯线冷库台区变压器	200	46.67	66.66	66.66	未进入负面清单	否	2024.06
3045	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙岭线	沙岭线吊沟台区变压器	5						

3058	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV沙苇线水泥厂住宅台区变压器	315	1.43	247.4955	247.4955	未进入负面清单	否	2024.06	
3059	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	100	34.32	45.68	45.68	未进入负面清单	否	2024.06
3060	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	20	0.22	15.956	15.956	未进入负面清单	否	2024.06
3061	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟东台区变压器	50	14.48	14.48	14.48	未进入负面清单	否	2024.06
3062	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	50	22.36	28.82	28.82	未进入负面清单	否	2024.06
3063	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	50	20.15	29.925	29.925	未进入负面清单	否	2024.06
3064	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	9.48	35.26	35.26	未进入负面清单	否	2024.06
3065	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	180	4.03	136.746	136.746	未进入负面清单	否	2024.06
3066	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	100	6.47	73.53	73.53	未进入负面清单	否	2024.06
3067	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	100	18.12	61.88	61.88	未进入负面清单	否	2024.06
3068	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	80	47.18	26.256	26.256	未进入负面清单	否	2024.06
3069	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	9.86	35.07	35.07	未进入负面清单	否	2024.06
3070	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	100	16.68	63.32	63.32	未进入负面清单	否	2024.06
3071	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	19.14	60.86	60.86	60.86	未进入负面清单	否	2024.06
3072	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	200	3.79	152.42	152.42	未进入负面清单	否	2024.06
3073	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	中城线局长楼台区	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06
3074	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	50	20.51	29.745	29.745	未进入负面清单	否	2024.06
3075	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	二道河东分台	400	6.06	295.76	295.76	未进入负面清单	否	2024.06
3076	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	6.45	36.775	36.775	未进入负面清单	否	2024.06
3077	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	孟家子村南大棚小区M	30	2.99	23.103	23.103	未进入负面清单	否	2024.06
3078	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	50	11.78	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06
3079	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06
3080	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	50	6.79	36.605	36.605	未进入负面清单	否	2024.06
3081	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	5.78	37.11	37.11	未进入负面清单	否	2024.06
3082	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06
3083	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	万屯支线03#	200	1.53	156.94	156.94	未进入负面清单	否	2024.06
3084	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	25.24	27.38	27.38	未进入负面清单	否	2024.06
3085	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	23.98	28.01	28.01	未进入负面清单	否	2024.06
3086	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	200	33.49	93.02	93.02	未进入负面清单	否	2024.06
3087	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	30	25.31	16.407	16.407	未进入负面清单	否	2024.06
3088	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	100	26.33	53.67	53.67	未进入负面清单	否	2024.06
3089	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	30	45.64	10.308	10.308	未进入负面清单	否	2024.06
3090	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	100	41.12	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06
3091	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	100	31.36	48.64	48.64	未进入负面清单	否	2024.06
3092	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	200	17.4	125.2	125.2	未进入负面清单	否	2024.06
3093	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	315	39.55	127.4175	127.4175	未进入负面清单	否	2024.06
3094	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	200	12.5	135	135	未进入负面清单	否	2024.06
3095	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	200	1.29	157.42	157.42	未进入负面清单	否	2024.06
3096	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	50	16.32	31.84	31.84	未进入负面清单	否	2024.06
3097	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	12.56	33.72	33.72	未进入负面清单	否	2024.06
3098	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	65.89	7.055	7.055	未进入负面清单	否	2024.06
3099	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	44.63	35.37	35.37	未进入负面清单	否	2024.06
3100	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	26.39	53.61	53.61	未进入负面清单	否	2024.06
3101	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	68.31	11.69	11.69	未进入负面清单	否	2024.06
3102	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	315	17.37	197.2845	197.2845	未进入负面清单	否	2024.06
3103	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	400	25.66	217.36	217.36	未进入负面清单	否	2024.06
3104	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	200	43.3	73.4	73.4	未进入负面清单	否	2024.06
3105	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	200	49.99	60.02	60.02	未进入负面清单	否	2024.06
3106	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	160	28.85	81.84	81.84	未进入负面清单	否	2024.06
3107	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	38.74	41.26	41.26	未进入负面清单	否	2024.06
3108	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	26.99	26.505	26.505	未进入负面清单	否	2024.06
3109	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	16.54	63.46	63.46	未进入负面清单	否	2024.06
3110	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	30	41.28	11.616	11.616	未进入负面清单	否	2024.06
3111	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	78.19	0.905	0.905	未进入负面清单	否	2024.06
3112	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	160	43.28	58.752	58.752	未进入负面清单	否	2024.06
3113	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	54.32	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06
3114	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	41.86	38.14	38.14	未进入负面清单	否	2024.06
3115	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	100	51.52	28.48	28.48	未进入负面清单	否	2024.06
3116	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	50	65.46	7.27	7.27	未进入负面清单	否	2024.06
3117	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	100	61.52	10.48	10.48	未进入负面清单	否	2024.06
3118	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	200	5.03	149.94	149.94	未进入负面清单	否	2024.06
3119	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	6.6	36.7	36.7	未进入负面清单	否	2024.06
3120	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	29.2	25.4	25.4	未进入负面清单	否	2024.06
3121	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	石灰窑2#线	80	1.45	62.84	62.84	未进入负面清单	否	2024.06
3122	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	北屯2#线	200	32.15	95.7	95.7	未进入负面清单	否	2024.06
3123	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06
3124	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
3125	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	160	49.93	48.112	48.112	未进入负面清单	否	2024.06
3126	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV甲城线	50	8.31	35.845	35.845	未进入负面清单	否	2024.06
3127	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢屯66kV变电站	10kV沙苇线	100	32.59	47.41	47.41	未进入负面清单	否	2024.06
3128	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	30	31.38	14.586	14.586	未进入负面清单	否	2024.06
3129	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	100	22.86	57.14	57.14	未进入负面清单	否	2024.06
3130	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06
3131	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	80	8.03	57.676	57.676	未进入负面清单	否	2024.06
3132	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	30	34.39	13.683	13.683	未进入负面清单	否	2024.06
3133	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	400	16.35	254.6	254.6	未进入负面清单	否	2024.06
3134	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	2024.06
3135	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	台集二-二线	400	19.2	243.2	243.2	未进入负面清单	否	2024.06
3136	国网葫芦岛市南票区供电公司	中城线医院沟里变电站	老岭岭分线小陈仗2支小陈仗2变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
3137	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	50	49.93	15.035	15.035	未进入负面清单	否	2024.06
3138	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	200	68.53	22.94	22.94	未进入负面清单	否	2024.06
3139	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	200	5.93	148.14	148.14	未进入负面清单	否	2024.06
3140	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	北屯2#线	160	23.78	89.952	89.952	未进入负面清单	否	2024.06
3141	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06
3142	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	50	1.96	39.02	39.02	未进入负面清单	否	2024.06
3143	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	400	15.46	258.16	258.16	未进入负面清单	否	2024.06
3144	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	石灰窑2#线	100	25.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	2024.06
3145	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#线	石灰窑2#线	100	1.91	78.09	78.09	未进入负面清单	否	2024.06
3146	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	160	54.36	12.82	12.82	未进入负面清单	否	2024.06
3147	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	160	25.42	87.328	87.328	未进入负面清单	否	2024.06
3148	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	80	34.07	36.744	36.744	未进入负面清单	否	2024.06
3149	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	80	36.38	34.896	34.896	未进入负面清单	否	2024.06
3150	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	80	20.3	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06
3151	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	315	15.57	202.9545	202.9545	未进入负面清单	否	2024.06
3152	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	200	3.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	2024.06
3153	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	200	18.76	122.48	122.48	未进入负面清单	否	2024.06
3154	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	160	40.93	62.512	62.512	未进入负面清单	否	2024.06
3155	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	400	3.44	306.24	306.24	未进入负面清单	否	2024.06
3156	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	100	24.8	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06
3157	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	100	2.48	310.08	310.08	未进入负面清单	否	2024.06
3158	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	100	10.89	69.11	69.11	未进入负面清单	否	2024.06
3159	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	50	13.59	33.205	33.205	未进入负面清单	否	2024.06
3160	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东二-二线	200	37.51	84.98	84.98	未进入负面清单	否	2024.06
3161	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	400	4.04	303.84	303.84	未进入负面清单	否	2024.06
3162	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	2024.06
3163	国网葫芦岛市南票区供电公司	红螺岭66kV变电站	虹西线	50	7.94	0.3	0.3	未进入负面清单	否	2024.06

3164	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东一线3109	金东一线东大街2	200	28.32	103.36	103.36	未进入负面清单	否	2024.06
3165	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东一线3109	金东一线东二队2	30	5.51	22.347	22.347	未进入负面清单	否	2024.06
3166	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线陈一队	400	5.95	296.2	296.2	未进入负面清单	否	2024.06
3167	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线陈二队	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06
3168	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线青年北地小区	50	54.99	12.508	12.508	未进入负面清单	否	2024.06
3169	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线青年南台	400	2.73	309.08	309.08	未进入负面清单	否	2024.06
3170	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东1队	50	58.51	10.745	10.745	未进入负面清单	否	2024.06
3171	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东2队	30	61.48	5.556	5.556	未进入负面清单	否	2024.06
3172	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东三队	400	4.95	300.2	300.2	未进入负面清单	否	2024.06
3173	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东四队	400	1.46	314.16	314.16	未进入负面清单	否	2024.06
3174	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东五队	50	56.52	11.74	11.74	未进入负面清单	否	2024.06
3175	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东六队	400	28.9	204.4	204.4	未进入负面清单	否	2024.06
3176	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东七队	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	2024.06
3177	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹东二线东八队	200	9.05	141.9	141.9	未进入负面清单	否	2024.06
3178	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西一线	金西一线网户一组	400	3.11	307.96	307.96	未进入负面清单	否	2024.06
3179	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西一线	金西一线东台子	50	67.98	6.01	6.01	未进入负面清单	否	2024.06
3180	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线金堡一组	200	9.45	141.1	141.1	未进入负面清单	否	2024.06
3181	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线八组	400	10.88	276.48	276.48	未进入负面清单	否	2024.06
3182	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线八二组	400	1.93	312.28	312.28	未进入负面清单	否	2024.06
3183	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线八三组	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06
3184	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西一线东八队	400	1.83	312.68	312.68	未进入负面清单	否	2024.06
3185	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西一线西八队	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06
3186	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线大杨河沟	100	4.85	75.15	75.15	未进入负面清单	否	2024.06
3187	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线毛沟	100	45.51	36.49	36.49	未进入负面清单	否	2024.06
3188	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线南台	200	1.48	157.04	157.04	未进入负面清单	否	2024.06
3189	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台南小区	100	79.74	0.26	0.26	未进入负面清单	否	2024.06
3190	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东一线3109	金东一线西四组台	400	15.7	257.2	257.2	未进入负面清单	否	2024.06
3191	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	网户八队台分	200	11.75	136.5	136.5	未进入负面清单	否	2024.06
3192	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	陈一队分台	200	42.03	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06
3193	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	金西二线陈二队台区变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
3194	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	虹东二线东鞍山台区	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
3195	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金西二线	虹东二线东岭台区	200	1.49	157.02	157.02	未进入负面清单	否	2024.06
3196	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线沙河台区变压器	315	11.54	215.649	215.649	未进入负面清单	否	2024.06
3197	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线路分台区变压器	50	59.58	10.21	10.21	未进入负面清单	否	2024.06
3198	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线路分台区变压器	50	57.08	11.46	11.46	未进入负面清单	否	2024.06
3199	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	北安机井	50	0.49	39.755	39.755	未进入负面清单	否	2024.06
3200	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下湾九机井	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06
3201	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	东沟九机井	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06
3202	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	上湾九机井	50	1.53	39.235	39.235	未进入负面清单	否	2024.06
3203	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯机井	50	2.49	38.755	38.755	未进入负面清单	否	2024.06
3204	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯北机井	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06
3205	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟1#机井	50	0.64	39.68	39.68	未进入负面清单	否	2024.06
3206	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟2#机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3207	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线水利2#台区变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06
3208	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线东二上台区变压器	80	31.89	38.488	38.488	未进入负面清单	否	2024.06
3209	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线东松南水利台区变压器	50	37.18	21.41	21.41	未进入负面清单	否	2024.06
3210	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯东水利台区变压器	50	49.11	15.445	15.445	未进入负面清单	否	2024.06
3211	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上和南沟台区变压器	200	71.2	17.6	17.6	未进入负面清单	否	2024.06
3212	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高家子台区变压器	100	66.01	13.99	13.99	未进入负面清单	否	2024.06
3213	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金滩水利台区变压器	30	14.49	19.653	19.653	未进入负面清单	否	2024.06
3214	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南2#台区变压器	50	57.52	11.24	11.24	未进入负面清单	否	2024.06
3215	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹螺岬新城1号箱变1#台区变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06
3216	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹东二线	虹螺岬新城1号箱变2#台区变压器	400	0.27	318.92	318.92	未进入负面清单	否	2024.06
3217	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV申城线	10kV申城线	申城线木匠沟台区变压器	200	29.47	101.06	101.06	未进入负面清单	否	2024.06
3218	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV申城线	10kV申城线	申城线申屯台区变压器	100	40.66	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06
3219	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV申城线	10kV申城线	申城线陈二台区台区变压器	200	40.11	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
3220	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV申黄一线	申黄一线	申黄一线黄庄台区台区变压器	400	21.62	233.52	233.52	未进入负面清单	否	2024.06
3221	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯分台5.0	400	10.47	278.12	278.12	未进入负面清单	否	2024.06
3222	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线一三队1.0.0	400	10.14	279.44	279.44	未进入负面清单	否	2024.06
3223	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线东台小区50	50	66.55	6.725	6.725	未进入负面清单	否	2024.06
3224	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线三二队4.0	50	37.42	21.29	21.29	未进入负面清单	否	2024.06
3225	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线张家沟	50	25.97	27.015	27.015	未进入负面清单	否	2024.06
3226	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田九沟	200	20.19	119.62	119.62	未进入负面清单	否	2024.06
3227	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下湾分台	200	2.2	155.6	155.6	未进入负面清单	否	2024.06
3228	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线东台小区	50	40.96	19.52	19.52	未进入负面清单	否	2024.06
3229	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线东沟	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
3230	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线东沟南分台	400	9.81	280.76	280.76	未进入负面清单	否	2024.06
3231	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线太阳沟	400	8.66	285.36	285.36	未进入负面清单	否	2024.06
3232	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV晒池线	10kV晒池线	晒池线晒池台区	30	69.94	3.018	3.018	未进入负面清单	否	2024.06
3233	国网葫芦岛市南票区供电公司	10kV晒池线	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	100	23.36	56.64	56.64	未进入负面清单	否	2024.06
3234	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒地	400	8.77	284.92	284.92	未进入负面清单	否	2024.06
3235	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	811310千伏高压线高桥线89#变压器	80	1.11	63.112	63.112	未进入负面清单	否	2024.06
3236	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高压线高桥线92左3#变压器	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06	
3237	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高压线高桥线东支分线10左22右4#变压器	50	20.16	29.92	29.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3238	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分线11右23#变压器	400	59.73	81.08	81.08	未进入负面清单	否	2024.06
3239	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	老岩岭分线陈二台区台区变压器	100	24.69	55.31	55.31	未进入负面清单	否	2024.06
3240	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	811310千伏高压线高桥线14右1#台区变压器	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06
3241	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	200	7.27	145.46	145.46	未进入负面清单	否	2024.06
3242	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	50	0.29	39.855	39.855	未进入负面清单	否	2024.06
3243	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	811210千伏西海线万支分线21	200	44.31	71.38	71.38	未进入负面清单	否	2024.06
3244	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	付业台区变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入负面清单	否	2024.06
3245	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	小岭台区变压器	200	37.77	84.46	84.46	未进入负面清单	否	2024.06
3246	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	二道河西台区变压器	200	55.92	48.16	48.16	未进入负面清单	否	2024.06
3247	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	陈二台区变压器	200	35.45	89.1	89.1	未进入负面清单	否	2024.06
3248	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	东青下分线支线路分台区变压器	100	52.55	27.45	27.45	未进入负面清单	否	2024.06
3249	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东二线	金东二线古城一队	400	18.28	246.88	246.88	未进入负面清单	否	2024.06
3250	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	2024.06
3251	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	160	57.03	36.752	36.752	未进入负面清单	否	2024.06
3252	国网葫芦岛市南票区供电公司	晒池塘66kV变电站	10kV晒池线	晒池线晒池台区台区变压器	50	0.9	39.55	39.55	未进入负面清单	否	2024.06
3253	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	一队台区变压器	200	17.65	124.7	124.7	未进入负面清单	否	2024.06
3254	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	东青下2#线陈二台区台区变压器	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	2024.06
3255	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	东青下2#线陈二台区台区变压器	200	7.84	144.32	144.32	未进入负面清单	否	2024.06
3256	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	东青下2#线陈二台区台区变压器	100	40.44	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06
3257	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66kV变电站	东青下2#线	东青下2#线陈二台区台区变压器	200	36.34	87.32	87.32	未进入负面清单	否	2024.06
3258	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线东水村台区变压器	100	7.73	72.27	72.27	未进入负面清单	否	2024.06
3259	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线东水村台区台区变压器	160	21.32	93.888	93.888	未进入负面清单	否	2024.06
3260	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高台台区台区变压器	50	42.6	18.7	18.7	未进入负面清单	否	2024.06
3261	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高台台区台区变压器	50	83.07	-1.535				

3279	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV暖灰线	沙金沟村机井1#	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3280	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	小洞村机井	50	4.24	37.88	37.88	未进入负面清单	否	2024.06
3281	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南边村机井2#	50	0.37	39.815	39.815	未进入负面清单	否	2024.06
3282	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎比栗山南机井	50	5.93	37.035	37.035	未进入负面清单	否	2024.06
3283	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎管家沟机井	50	0.17	39.915	39.915	未进入负面清单	否	2024.06
3284	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎海沟机井	50	0.38	39.81	39.81	未进入负面清单	否	2024.06
3285	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎东家沟机井2#变压器	50	0.53	39.735	39.735	未进入负面清单	否	2024.06
3286	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎上松沟机井	50	2.24	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06
3287	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎上松沟机井	50	6.04	36.98	36.98	未进入负面清单	否	2024.06
3288	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎上松沟机井	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06
3289	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎万屯水库机井1#	50	3.8	38.1	38.1	未进入负面清单	否	2024.06
3290	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎万屯水库机井2#	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06
3291	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎下沟南机井	50	9.26	35.37	35.37	未进入负面清单	否	2024.06
3292	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎下松北机井	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06
3293	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	黄士坎新发台区机井2#	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06
3294	国网葫芦岛市南票区供电公司	中压66kV变电站	10kV黄士坎线	刘沟机井台区机井	50	2.05	38.975	38.975	未进入负面清单	否	2024.06
3295	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	10kV水源线	高岭一分队台	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06
3296	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万屯二分队台	200	32.49	95.02	95.02	未进入负面清单	否	2024.06
3297	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万屯二分队台	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06
3298	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东-线3109	网三大队分台	100	19.96	60.04	60.04	未进入负面清单	否	2024.06
3299	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东-线3109	网三一分队台	100	29.52	50.48	50.48	未进入负面清单	否	2024.06
3300	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东-线	网三一分队台	100	15.87	64.13	64.13	未进入负面清单	否	2024.06
3301	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66kV变电站	金东-线	网三三分队台	315	9.86	220.941	220.941	未进入负面清单	否	2024.06
3302	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	板石大队分台	200	15.28	129.44	129.44	未进入负面清单	否	2024.06
3303	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队分台	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06
3304	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队分台	200	13.13	133.74	133.74	未进入负面清单	否	2024.06
3305	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	改造变压器	50	31.99	24.305	24.305	未进入负面清单	否	2024.06
3306	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	31#变压器	400	9.98	280.08	280.08	未进入负面清单	否	2024.06
3307	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线47#变压器石板厂	200	1.97	156.06	156.06	未进入负面清单	否	2024.06
3308	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线4#变压器化工区板厂	30	7.4	21.78	21.78	未进入负面清单	否	2024.06
3309	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线52#变压器华隆机械厂	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	2024.06
3310	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线63#变压器李屯养殖场	200	12	136	136	未进入负面清单	否	2024.06
3311	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线74#变压器委屯北	160	23.06	91.104	91.104	未进入负面清单	否	2024.06
3312	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线80#变压器委屯1	160	48.29	50.736	50.736	未进入负面清单	否	2024.06
3313	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线86#变压器委屯2	100	49.04	30.96	30.96	未进入负面清单	否	2024.06
3314	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线73左12#变压器六路	315	39.37	127.9845	127.9845	未进入负面清单	否	2024.06
3315	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线7#变压器万屯三队	50	17.28	31.36	31.36	未进入负面清单	否	2024.06
3316	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线13#变压器万屯大队	200	0.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	2024.06
3317	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万安分线19#变压器	200	13.85	132.3	132.3	未进入负面清单	否	2024.06
3318	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线30#变压器青年康	400	8.72	285.12	285.12	未进入负面清单	否	2024.06
3319	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线39#变压器柳屯单台	400	32.43	190.28	190.28	未进入负面清单	否	2024.06
3320	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线TK2左1#变压器万屯梁源	200	3.28	153.44	153.44	未进入负面清单	否	2024.06
3321	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线5右1#变压器石油加站	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
3322	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万安分线11右5#变压器	160	41.84	61.956	61.956	未进入负面清单	否	2024.06
3323	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线11右9左7#变压器	315	34.65	142.8525	142.8525	未进入负面清单	否	2024.06
3324	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线13#变压器万屯五队	315	54.89	79.0965	79.0965	未进入负面清单	否	2024.06
3325	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万安分线21右3#变压器	400	31.81	192.76	192.76	未进入负面清单	否	2024.06
3326	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线24左1#变压器万屯二队	50	19.33	30.335	30.335	未进入负面清单	否	2024.06
3327	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线万安分线24左12#变压器粉石场	100	24.77	55.23	55.23	未进入负面清单	否	2024.06
3328	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	万安分线24左5右3#变压器	50	47.11	16.445	16.445	未进入负面清单	否	2024.06
3329	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线农场分线38#变压器农场小学	250	6.33	184.175	184.175	未进入负面清单	否	2024.06
3330	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线农场分线20#变压器农场小学	30	0.06	23.982	23.982	未进入负面清单	否	2024.06
3331	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	农场分线51左24#变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3332	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线农场分线57#变压器小孙屯	30	70.9	2.73	2.73	未进入负面清单	否	2024.06
3333	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线农场分线103#变压器上坎-2	100	56.85	23.15	23.15	未进入负面清单	否	2024.06
3334	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81120千伏西海线	西海线农场分线132#变压器高岭	100	33.45	46.55	46.55	未进入负面清单	否	2024.06
3335	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线15#变压器服务楼	100	63.47	16.53	16.53	未进入负面清单	否	2024.06
3336	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线24#A#变压器派出所	400	16.28	254.68	254.68	未进入负面清单	否	2024.06
3337	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线24#B#变压器医院	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06
3338	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线30#变压器朱宝行	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06
3339	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	35#变压器	200	24.77	110.46	110.46	未进入负面清单	否	2024.06
3340	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	38#变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负面清单	否	2024.06
3341	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线42#A#变压器局住宅	200	51.17	57.66	57.66	未进入负面清单	否	2024.06
3342	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线54#变压器环宇	400	1.78	312.98	312.98	未进入负面清单	否	2024.06
3343	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线67#变压器政府住宅	400	32.6	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
3344	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线73#变压器康林	200	22.76	114.48	114.48	未进入负面清单	否	2024.06
3345	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线88#变压器外贸	400	1.65	313.4	313.4	未进入负面清单	否	2024.06
3346	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线86#变压器粮金	50	26.45	26.775	26.775	未进入负面清单	否	2024.06
3347	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线91#变压器香村	400	1.67	313.32	313.32	未进入负面清单	否	2024.06
3348	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线96#变压器中毓运联营	100	20.38	59.62	59.62	未进入负面清单	否	2024.06
3349	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线42左5#变压器渤海机械厂	200	45.32	69.36	69.36	未进入负面清单	否	2024.06
3350	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线42右8#变压器普永园子	100	50.79	28.21	28.21	未进入负面清单	否	2024.06
3351	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线63右2#变压器新地号	100	75.79	4.21	4.21	未进入负面清单	否	2024.06
3352	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线64左5#变压器中学	400	12.14	271.44	271.44	未进入负面清单	否	2024.06
3353	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线2#变压器变电所	200	60.97	38.06	38.06	未进入负面清单	否	2024.06
3354	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线33右12#变压器田桂珍	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06
3355	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线微波分线5#变压器百货	400	16.9	252.4	252.4	未进入负面清单	否	2024.06
3356	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线微波分线13#变压器百货	50	55.32	12.34	12.34	未进入负面清单	否	2024.06
3357	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线高杆线微波分线6右2左2#变压器粮品公司	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06
3358	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	微波1#变压器	200	25	110	110	未进入负面清单	否	2024.06
3359	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线33右3#变压器器材厂	400	13.14	267.44	267.44	未进入负面清单	否	2024.06
3360	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	糖茶分线7#变压器	400	11.65	273.4	273.4	未进入负面清单	否	2024.06
3361	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线糖茶分线29#变压器铁道南	400	1.48	314.08	314.08	未进入负面清单	否	2024.06
3362	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线10左20#变压器高速公路收费站	100	21.1	58.9	58.9	未进入负面清单	否	2024.06
3363	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线10左1右4#变压器工商所	315	39.28	128.268	128.268	未进入负面清单	否	2024.06
3364	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线高杆线东支分线10左1右12#变压器粮东支分线10	400	3.95	304.2	304.2	未进入负面清单	否	2024.06
3365	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线3#变压器农行	400	20.38	238.48	238.48	未进入负面清单	否	2024.06
3366	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线高杆线东支分线8#变压器信用社	200	24.33	111.34	111.34	未进入负面清单	否	2024.06
3367	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线21#变压器赵新	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
3368	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线37#变压器福西	315	19.09	191.8665	191.8665	未进入负面清单	否	2024.06
3369	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线46#变压器公路收费站	50	0.89	39.555	39.555	未进入负面清单	否	2024.06
3370	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线高杆线东支分线15右3#变压器高三队	200	14.68	130.64	130.64	未进入负面清单	否	2024.06
3371	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线高杆线东支分线25左2#变压器液化气站	100	64.59	15.41	15.41	未进入负面清单	否	2024.06
3372	国网葫芦岛市南票区供电公司	高杆66kV变电站	81130千伏高杆线	高杆线东支分线10左5#变压器高岭村住宅楼	400	6.36					

3376	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糖茶分线4/5/6#4#变压器	50	50.53	14.735	14.735	未进入负面清单	否	2024.06
3377	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	高桥线72石3#后朱东	200	33.39	93.22	93.22	未进入负面清单	否	2024.06
3378	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高桥线	高桥线83石2#变压器后朱西	200	1.72	156.56	156.56	未进入负面清单	否	2024.06
3379	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老岑岭分线葡萄沟2支3#杆葡萄沟	50	16.84	31.58	31.58	未进入负面清单	否	2024.06
3380	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	小东沟分线街面2#变压器	400	6.17	295.32	295.32	未进入负面清单	否	2024.06
3381	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老岑岭分线大陈伙子2支大陈伙子2#变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06
3382	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	东青下2#线	东青下2#线河南二队	200	30.32	99.36	99.36	未进入负面清单	否	2024.06
3383	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	东青下2#线南小区	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
3384	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	红窑岭线三家子东山区	50	1.69	39.155	39.155	未进入负面清单	否	2024.06
3385	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	塔山线房身分业户#变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
3386	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	中城线局小学台区	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
3387	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线联合中学台区变压器	200	16.7	126.6	126.6	未进入负面清单	否	2024.06
3388	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线大匠沟小1台区变压器	50	35.36	22.32	22.32	未进入负面清单	否	2024.06
3389	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线曹甲1号台区变压器	50	36.46	21.775	21.775	未进入负面清单	否	2024.06
3390	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线劳动局住宅台区变压器	200	51.31	57.38	57.38	未进入负面清单	否	2024.06
3391	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯一线	台集屯一线前井80	400	26.04	215.84	215.84	未进入负面清单	否	2024.06
3392	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队分台3	30	38.38	12.486	12.486	未进入负面清单	否	2024.06
3393	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线镇政府50	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06
3394	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线台二队50	400	12.97	268.52	268.52	未进入负面清单	否	2024.06
3395	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线金村50	400	17.55	249.8	249.8	未进入负面清单	否	2024.06
3396	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟村	400	12.29	270.84	270.84	未进入负面清单	否	2024.06
3397	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯南小区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3398	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯东	160	51.36	45.824	45.824	未进入负面清单	否	2024.06
3399	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯	80	44.71	28.232	28.232	未进入负面清单	否	2024.06
3400	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	三家子	30	4.43	22.671	22.671	未进入负面清单	否	2024.06
3401	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	小沙分台	50	32.37	23.815	23.815	未进入负面清单	否	2024.06
3402	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线团山农业设施	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
3403	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	后潘沟东	400	15.27	51.784	51.784	未进入负面清单	否	2024.06
3404	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线兴隆大队	400	3.49	306.04	306.04	未进入负面清单	否	2024.06
3405	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线后潘东分台	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06
3406	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	团山大队	400	21.43	234.28	234.28	未进入负面清单	否	2024.06
3407	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分台	50	65.61	7.195	7.195	未进入负面清单	否	2024.06
3408	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线石板石大队	400	21.11	235.56	235.56	未进入负面清单	否	2024.06
3409	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹北大队东	400	31.91	192.36	192.36	未进入负面清单	否	2024.06
3410	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹西六队	315	1.31	247.8735	247.8735	未进入负面清单	否	2024.06
3411	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹南二队	400	10.41	278.36	278.36	未进入负面清单	否	2024.06
3412	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹南加工分台	400	4.91	300.36	300.36	未进入负面清单	否	2024.06
3413	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹南加工分台	50	56.2	11.9	11.9	未进入负面清单	否	2024.06
3414	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线古城组二队	100	1.24	78.76	78.76	未进入负面清单	否	2024.06
3415	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线古城四组	200	5.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	2024.06
3416	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线杨组	200	20.2	119.6	119.6	未进入负面清单	否	2024.06
3417	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线佛一队	400	9.85	280.6	280.6	未进入负面清单	否	2024.06
3418	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线佛二队	400	21.32	234.72	234.72	未进入负面清单	否	2024.06
3419	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线青年林带小区	100	23.33	56.67	56.67	未进入负面清单	否	2024.06
3420	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东线小安村	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	2024.06
3421	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东线北照明分台	100	17.14	62.86	62.86	未进入负面清单	否	2024.06
3422	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东线金庄一队	160	28.19	82.896	82.896	未进入负面清单	否	2024.06
3423	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线金庄一队	50	32.05	23.975	23.975	未进入负面清单	否	2024.06
3424	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线金庄二队	100	26.83	53.37	53.37	未进入负面清单	否	2024.06
3425	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台子小区	50	52.64	13.68	13.68	未进入负面清单	否	2024.06
3426	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口村北分台	50	49.63	15.185	15.185	未进入负面清单	否	2024.06
3427	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	东青下2#线	河北东关分台	100	31.2	48.8	48.8	未进入负面清单	否	2024.06
3428	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	申城线49#50#楼变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
3429	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	上台子	50	26.86	26.57	26.57	未进入负面清单	否	2024.06
3430	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑村	400	3.97	304.12	304.12	未进入负面清单	否	2024.06
3431	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	常沟分台	400	0.77	316.92	316.92	未进入负面清单	否	2024.06
3432	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	常沟西分台	400	4.38	22.686	22.686	未进入负面清单	否	2024.06
3433	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线兴隆四队	50	20.39	29.805	29.805	未进入负面清单	否	2024.06
3434	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	团山大队	200	24.93	110.14	110.14	未进入负面清单	否	2024.06
3435	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	刘沟	50	2.69	38.655	38.655	未进入负面清单	否	2024.06
3436	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线三家子	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06
3437	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹西六队分台	80	36.67	34.664	34.664	未进入负面清单	否	2024.06
3438	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	丁家一组	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06
3439	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线北二队	50	56.66	11.67	11.67	未进入负面清单	否	2024.06
3440	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线网户大队	200	63.69	32.62	32.62	未进入负面清单	否	2024.06
3441	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线南安大队西	400	9.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	2024.06
3442	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金东二线	金东二线南安大队东	400	11.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	2024.06
3443	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东线一队	400	18.04	247.84	247.84	未进入负面清单	否	2024.06
3444	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线八一组二	400	8.39	286.44	286.44	未进入负面清单	否	2024.06
3445	国网葫芦岛市南票区供电公司	金庄66KV变电站	金西二线	金西二线八大队分台	80	36.73	34.616	34.616	未进入负面清单	否	2024.06
3446	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线胡家堡	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06
3447	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线龙泉寺小区	50	0.51	39.745	39.745	未进入负面清单	否	2024.06
3448	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青266KV变电站	石灰窑2#线	沙钢线兰山上台区	50	4.45	37.775	37.775	未进入负面清单	否	2024.06
3449	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线周西水利台区变压器	30	68.11	3.567	3.567	未进入负面清单	否	2024.06
3450	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线周西台区变压器	200	45.72	68.56	68.56	未进入负面清单	否	2024.06
3451	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线水碾支线路分台区	50	39.38	20.31	20.31	未进入负面清单	否	2024.06
3452	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线沙八队台区变压器	100	36.72	43.28	43.28	未进入负面清单	否	2024.06
3453	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线荒山子台区变压器	50	43.72	18.14	18.14	未进入负面清单	否	2024.06
3454	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	10KV沙钢线双塔东台区变压器	100	43.37	36.63	36.63	未进入负面清单	否	2024.06
3455	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线省道#台区变压器	50	32.04	23.98	23.98	未进入负面清单	否	2024.06
3456	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线武家堡住宅变压器	200	16.21	127.58	127.58	未进入负面清单	否	2024.06
3457	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线下石塘台区变压器	160	32.17	76.528	76.528	未进入负面清单	否	2024.06
3458	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线上新安台区变压器	100	22.62	57.38	57.38	未进入负面清单	否	2024.06
3459	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线下潘台台区变压器	80	44.27	28.584	28.584	未进入负面清单	否	2024.06
3460	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线交通局住宅台区变压器	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	2024.06
3461	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线房身台区变压器	100	61.77	18.23	18.23	未进入负面清单	否	2024.06
3462	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙钢66KV变电站	10KV沙钢线	沙钢线孙家湾新台区变压器	100	39.13	40.87	40.87	未进入负面清单	否	2024.06
3463	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	申城线小匠沟南台区变压器	200	20.78	118.44	118.44	未进入负面清单	否	2024.06
3464	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线四家子一队变压器台	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	

3487	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	老谷岭分岐北拐子分支北拐子变压器	100	11.69	68.31	68.31	未进入负面清单	否	2024.06
3488	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二线	台集屯二线下落九	400	14.48	262.08	262.08	未进入负面清单	否	2024.06
3489	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二下北	315	12.06	214.011	214.011	未进入负面清单	否	2024.06
3490	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一钱3109	金东一钱一区	315	7.2	229.32	229.32	未进入负面清单	否	2024.06
3491	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线东台区变压器	200	15.76	128.48	128.48	未进入负面清单	否	2024.06
3492	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线上松台区变压器	200	1.13	157.74	157.74	未进入负面清单	否	2024.06
3493	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线架山台区变压器	200	31.82	96.36	96.36	未进入负面清单	否	2024.06
3494	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线架山北水利变压器	50	47.96	16.02	16.02	未进入负面清单	否	2024.06
3495	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线下沟北水利变压器	50	27.26	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06
3496	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线乌南台区变压器	200	22	116	116	未进入负面清单	否	2024.06
3497	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线乌南台区变压器	100	49.12	30.88	30.88	未进入负面清单	否	2024.06
3498	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线乌南台区变压器	50	74.75	2.625	2.625	未进入负面清单	否	2024.06
3499	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线西沟台区变压器	160	45	56	56	未进入负面清单	否	2024.06
3500	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线高力寺台区变压器	50	38.24	20.88	20.88	未进入负面清单	否	2024.06
3501	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西一队分台	200	26.69	106.62	106.62	未进入负面清单	否	2024.06
3502	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	东青下2#线	金东一钱路堡小区变压器	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06
3503	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	10KV东青下2#线小沈分台	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
3504	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线笔架山小区变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06
3505	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线新发台区变压器	80	46.5	26.8	26.8	未进入负面清单	否	2024.06
3506	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	黄士坎线乌金滩大棚变压器	50	31.97	24.015	24.015	未进入负面清单	否	2024.06
3507	国网葫芦岛市南票区供电公司	中电66KV变电站	10KV黄士坎线	暖池塘线水升升级改造台区变压器	100	48.88	31.12	31.12	未进入负面清单	否	2024.06
3508	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线		50	28.11	25.945	25.945	未进入负面清单	否	2024.06
3509	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常家沟	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06
3510	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常家沟西	200	6.2	147.6	147.6	未进入负面清单	否	2024.06
3511	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	小寺村屯	400	3.15	307.4	307.4	未进入负面清单	否	2024.06
3512	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	小寺北	160	24.11	89.424	89.424	未进入负面清单	否	2024.06
3513	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线177#台区	50	34.59	22.705	22.705	未进入负面清单	否	2024.06
3514	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	大安一四队	160	0.89	126.576	126.576	未进入负面清单	否	2024.06
3515	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业2	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06
3516	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	英守一队	160	1.67	125.328	125.328	未进入负面清单	否	2024.06
3517	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线莫守分线41#台区	50	54.25	12.875	12.875	未进入负面清单	否	2024.06
3518	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	米家沟左分支13#台区	50	52.77	13.615	13.615	未进入负面清单	否	2024.06
3519	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	板石南台	80	52.01	22.392	22.392	未进入负面清单	否	2024.06
3520	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	大岭大台	400	9.29	282.84	282.84	未进入负面清单	否	2024.06
3521	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线大街分线3#台区	400	29.84	200.64	200.64	未进入负面清单	否	2024.06
3522	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹北照明	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06
3523	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西四队	315	0.95	249.0075	249.0075	未进入负面清单	否	2024.06
3524	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西线虹西大队	315	7.15	21.5775	21.5775	未进入负面清单	否	2024.06
3525	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东二钱	金东一钱英守一队	400	6.57	293.72	293.72	未进入负面清单	否	2024.06
3526	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西一钱	315	3.62	240.597	240.597	未进入负面清单	否	2024.06
3527	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东二钱	金东二钱古城三组	400	14.22	263.12	263.12	未进入负面清单	否	2024.06
3528	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东二钱	金东二钱古城一队	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
3529	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东二钱	金东二钱古城五组	200	19.77	120.46	120.46	未进入负面清单	否	2024.06
3530	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一钱3109	金东一钱英守一小区	400	15.29	258.84	258.84	未进入负面清单	否	2024.06
3531	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金西二钱	金西二钱路堡大队	400	10.12	279.52	279.52	未进入负面清单	否	2024.06
3532	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东一钱分台	30	23.91	16.827	16.827	未进入负面清单	否	2024.06
3533	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹东线	虹东水利分台	100	7.92	72.08	72.08	未进入负面清单	否	2024.06
3534	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金西一钱	虹东电井	400	12.75	269	269	未进入负面清单	否	2024.06
3535	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金西一钱	金西一钱金里三组2	400	5.27	298.92	298.92	未进入负面清单	否	2024.06
3536	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金西一钱	金西一钱金里一分台	400	10.31	278.76	278.76	未进入负面清单	否	2024.06
3537	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金西一钱	金西一钱金里三队	400	2.21	311.16	311.16	未进入负面清单	否	2024.06
3538	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	水泉	30	51.33	8.601	8.601	未进入负面清单	否	2024.06
3539	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线小杨河沟	50	8.21	35.895	35.895	未进入负面清单	否	2024.06
3540	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	二台子北地	50	86.78	-3.39	-3.39	未进入负面清单	否	2024.06
3541	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	羊半山	50	22.74	28.63	28.63	未进入负面清单	否	2024.06
3542	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青下66KV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线虹螺山小区	50	5.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06
3543	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线下东木升级改造台区2#变压器	100	18.7	61.3	61.3	未进入负面清单	否	2024.06
3544	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙柳屯66KV变电站	10KV沙柳线	沙柳屯双塔2#台区变压器	50	37.96	21.02	21.02	未进入负面清单	否	2024.06
3545	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙柳屯66KV变电站	10KV沙柳线	沙柳线杨屯台区变压器	400	43.53	36.47	36.47	未进入负面清单	否	2024.06
3546	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	高桥二钱朱洼大队	400	2.04	311.84	311.84	未进入负面清单	否	2024.06
3547	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线四家子北沟变压器台	30	21.92	17.424	17.424	未进入负面清单	否	2024.06
3548	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线117#才水利变压器台	100	32.46	47.54	47.54	未进入负面清单	否	2024.06
3549	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安昌棚东变压器台	100	2.71	77.29	77.29	未进入负面清单	否	2024.06
3550	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安昌棚分线安昌一队	100	32.3	47.7	47.7	未进入负面清单	否	2024.06
3551	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安昌棚村变压器台	100	39.82	40.18	40.18	未进入负面清单	否	2024.06
3552	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安昌棚分线安昌西变压器台	50	41.55	19.225	19.225	未进入负面清单	否	2024.06
3553	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安昌棚分线安昌四队	100	35.92	44.08	44.08	未进入负面清单	否	2024.06
3554	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安南水利变压器台	30	13.56	19.932	19.932	未进入负面清单	否	2024.06
3555	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线安北水利变压器台	50	56.22	7.124	7.124	未进入负面清单	否	2024.06
3556	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线南岭台区变压器台	80	38.29	33.368	33.368	未进入负面清单	否	2024.06
3557	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线南岭台区变压器台	200	38.15	83.7	83.7	未进入负面清单	否	2024.06
3558	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线北岭台区变压器台	160	32.47	76.048	76.048	未进入负面清单	否	2024.06
3559	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线团山子东变压器台	100	45.98	34.02	34.02	未进入负面清单	否	2024.06
3560	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线团山子西变压器台	80	39.18	32.656	32.656	未进入负面清单	否	2024.06
3561	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线团山子新区	30	49.5	9.15	9.15	未进入负面清单	否	2024.06
3562	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线李家窝上变压器台	50	59.02	10.49	10.49	未进入负面清单	否	2024.06
3563	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线李家窝中变压器台	30	42.04	11.388	11.388	未进入负面清单	否	2024.06
3564	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干分线李家窝下变压器台	50	54.08	12.96	12.96	未进入负面清单	否	2024.06
3565	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线沙金沟分线南富变压器台	50	21.44	29.28	29.28	未进入负面清单	否	2024.06
3566	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线小洞分线创业队分支	50	23.53	28.235	28.235	未进入负面清单	否	2024.06
3567	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线小洞分线小洞变压器台	100	21.36	58.64	58.64	未进入负面清单	否	2024.06
3568	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线小洞分线沙家分支	100	42.51	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06
3569	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线白枣树沟分线白枣树沟村变压器台	80	37.05	34.36	34.36	未进入负面清单	否	2024.06
3570	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线大窝下分线二道沟变压器台	30	14.88	19.536	19.536	未进入负面清单	否	2024.06
3571	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线大窝下分线大窝下变压器台	80	57.53	17.976	17.976	未进入负面清单	否	2024.06
3572	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线大窝下分线大窝下变压器台	50	15.6	32.2	32.2	未进入负面清单	否	2024.06
3573	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线大窝下分线桥西变压器台	50	33.15	23.425	23.425	未进入负面清单	否	2024.06
3574	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线大窝下分线大窝下新							

3589	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	河南十队	100	58.27	21.73	21.73	未进入负面清单	否	2024.06
3590	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线背堆子水利	50	5.22	37.39	37.39	未进入负面清单	否	2024.06
3591	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV虹窑岭线	高桥一线李台台区变压器	80	4.22	60.624	60.624	未进入负面清单	否	2024.06
3592	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	高桥一线李台台区	160	27.31	84.304	84.304	未进入负面清单	否	2024.06
3593	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	高桥一线新民河南	90	17.35	31.325	31.325	未进入负面清单	否	2024.06
3594	国网葫芦岛市南票区供电公司	10KV水源线	10KV水源线	高桥二线高台台区变压器	400	15.45	258.2	258.2	未进入负面清单	否	2024.06
3595	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙岭屯66KV变电站	10KV沙岭屯	沙岭屯双塔台区变压器	50	23.94	28.03	28.03	未进入负面清单	否	2024.06
3596	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	南台大棚	20	39.91	8.018	8.018	未进入负面清单	否	2024.06
3597	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二下河台区	400	12.06	271.76	271.76	未进入负面清单	否	2024.06
3598	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二上河九设施农业	30	29.31	15.207	15.207	未进入负面清单	否	2024.06
3599	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二金台分台	80	37.86	33.712	33.712	未进入负面清单	否	2024.06
3600	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二金台沟	400	4.83	300.68	300.68	未进入负面清单	否	2024.06
3601	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二金台沟北沟	30	25.05	16.485	16.485	未进入负面清单	否	2024.06
3602	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二长岭南	200	15.28	129.44	129.44	未进入负面清单	否	2024.06
3603	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二长岭北	400	26.05	215.8	215.8	未进入负面清单	否	2024.06
3604	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二北安分台	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
3605	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二北安南	80	46.63	26.696	26.696	未进入负面清单	否	2024.06
3606	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二西四区	100	2.79	77.21	77.21	未进入负面清单	否	2024.06
3607	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线口子	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
3608	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线田北	400	11.43	274.28	274.28	未进入负面清单	否	2024.06
3609	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二小荒南	200	5.37	149.26	149.26	未进入负面清单	否	2024.06
3610	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二徐家沟	200	17.78	124.44	124.44	未进入负面清单	否	2024.06
3611	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	田屯大棚变压器	50	30.08	24.96	24.96	未进入负面清单	否	2024.06
3612	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线	金东一线西八组	200	25.61	43.592	43.592	未进入负面清单	否	2024.06
3613	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二上河九	400	5.51	297.96	297.96	未进入负面清单	否	2024.06
3614	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线泉	30	21.21	17.637	17.637	未进入负面清单	否	2024.06
3615	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线长岭北	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06
3616	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线景口南	400	23.87	224.52	224.52	未进入负面清单	否	2024.06
3617	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线北安	400	23.32	226.72	226.72	未进入负面清单	否	2024.06
3618	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV中屯线	申城线暖池台区变压器	400	21.49	234.04	234.04	未进入负面清单	否	2024.06
3619	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二岳出南	400	0.65	317.4	317.4	未进入负面清单	否	2024.06
3620	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线屯北	400	5.41	298.36	298.36	未进入负面清单	否	2024.06
3621	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线马圈子	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
3622	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	曹屯二	200	9.25	283	283	未进入负面清单	否	2024.06
3623	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二小荒分台	100	21.39	58.61	58.61	未进入负面清单	否	2024.06
3624	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线东安	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06
3625	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线东安南	400	4.98	300.08	300.08	未进入负面清单	否	2024.06
3626	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	下屯变压器	200	14.94	130.12	130.12	未进入负面清单	否	2024.06
3627	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜村变压器	200	33.75	92.5	92.5	未进入负面清单	否	2024.06
3628	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜六队变压器	200	4.78	150.44	150.44	未进入负面清单	否	2024.06
3629	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	陈八队变压器	160	2.92	123.328	123.328	未进入负面清单	否	2024.06
3630	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线3109	金东一线西三组二	200	7.66	144.68	144.68	未进入负面清单	否	2024.06
3631	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线长岭南村北分台	50	57.28	11.36	11.36	未进入负面清单	否	2024.06
3632	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	河北四队	100	41.69	38.31	38.31	未进入负面清单	否	2024.06
3633	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	老李岭分枝白右地白右地水利变压器	20	20.38	11.924	11.924	未进入负面清单	否	2024.06
3634	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	老李岭分枝白右地白右地水利变压器	50	17.14	31.43	31.43	未进入负面清单	否	2024.06
3635	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	小东沟分枝南台变变压器	200	44.48	71.04	71.04	未进入负面清单	否	2024.06
3636	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	小东沟分枝梨树沟分枝梨树沟变变压器	100	19.54	60.46	60.46	未进入负面清单	否	2024.06
3637	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	小东沟分枝房申变变变压器	50	50.38	14.81	14.81	未进入负面清单	否	2024.06
3638	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	小东沟分枝五道沟变变变压器	80	22.8	45.76	45.76	未进入负面清单	否	2024.06
3639	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	暖友线小东沟分枝三家分枝三家台区变变压器	100	36.53	43.47	43.47	未进入负面清单	否	2024.06
3640	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	塔山一线上河九	315	66.99	40.9815	40.9815	未进入负面清单	否	2024.06
3641	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	河北水利变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06
3642	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	10KV石灰窑2#线双杨分台变变压器	200	25.46	109.08	109.08	未进入负面清单	否	2024.06
3643	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线西干耐火二支团山子分台区变变压器	50	24.27	27.865	27.865	未进入负面清单	否	2024.06
3644	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二徐家分台	100	45.76	34.24	34.24	未进入负面清单	否	2024.06
3645	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二线大荒南	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06
3646	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线小屯屯	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
3647	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	杨二队	200	2.92	154.16	154.16	未进入负面清单	否	2024.06
3648	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹螺岬	虹二一	400	13.41	266.36	266.36	未进入负面清单	否	2024.06
3649	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线南山台区变变压器	30	27.32	15.804	15.804	未进入负面清单	否	2024.06
3650	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线下和沟台区变变压器	200	28.87	102.26	102.26	未进入负面清单	否	2024.06
3651	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线北2#台区变变压器	200	44.52	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06
3652	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线乡2#台区变变压器	100	22.61	57.39	57.39	未进入负面清单	否	2024.06
3653	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线西2#台区变变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	2024.06
3654	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯66KV变电站	10KV黄土坎线	黄土坎线东2#台区变变压器	50	27.22	26.39	26.39	未进入负面清单	否	2024.06
3655	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙岭屯66KV变电站	10KV沙岭线	沙岭线沙城分枝三北台区变变压器	160	29.25	81.2	81.2	未进入负面清单	否	2024.06
3656	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙岭屯66KV变电站	10KV沙岭线	沙岭线沙城分枝三北台区变变压器	160	20.16	95.744	95.744	未进入负面清单	否	2024.06
3657	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线	金东一线东八农业小区	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06
3658	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	高桥一线四方台区变变压器	200	18.53	122.94	122.94	未进入负面清单	否	2024.06
3659	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	高桥二线四方台区变变压器	80	58.39	17.288	17.288	未进入负面清单	否	2024.06
3660	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	台集屯二二	台集屯二二北安分台1	80	9.62	56.304	56.304	未进入负面清单	否	2024.06
3661	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	暖友线白梨沟分枝白梨树沟变变压器	50	10.62	34.69	34.69	未进入负面清单	否	2024.06
3662	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	高桥一线孙屯二四队变变压器	100	30.62	49.38	49.38	未进入负面清单	否	2024.06
3663	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高桥线101左#变变压器	400	54.92	100.32	100.32	未进入负面清单	否	2024.06
3664	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线东支分枝2#变变压器政府1号小区	400	1.68	313.28	313.28	未进入负面清单	否	2024.06
3665	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高桥线糖姜分枝2#变变压器	400	0.97	316.12	316.12	未进入负面清单	否	2024.06
3666	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高桥线22#变变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06
3667	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	塔山线	塔山二线游身沟变变压器	50	53.84	13.08	13.08	未进入负面清单	否	2024.06
3668	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	水源线孙四分枝18右#变变压器	100	51.24	28.76	28.76	未进入负面清单	否	2024.06
3669	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	高桥一线高城子村变变压器	125	54.79	31.5125	31.5125	未进入负面清单	否	2024.06
3670	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	高桥二线高城子南变变压器	315	38.48	130.788	130.788	未进入负面清单	否	2024.06
3671	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66KV变电站	10KV水源线	孙四分枝77左#变变压器	80	59.36	16.512	16.512	未进入负面清单	否	2024.06
3672	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖池塘线	暖池塘线孟屯升级改造台区变变压器	160	24.1	89.44	89.44	未进入负面清单	否	2024.06
3673	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV虹窑岭线	虹窑岭线烧沟分枝辛前台区变变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06
3674	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线九化小队	200	36.87	86.26	86.26	未进入负面清单	否	2024.06
3675	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线3109	金东一线英守腰台区变变压器	50	6.37	8.15	8.15	未进入负面清单	否	2024.06
3676	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队粉房变变压器	400	3.66	305.36	305.36	未进入负面清单	否	2024.06
3677	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线3109	金东一线西新街台区变变压器	50	16.39	31.805	31.805	未进入负面清单	否	2024.06
3678	国网葫芦岛市南票区供电公司	金东66KV变电站	金东一线3109	金东一线东新一队二	400	28.46	206.16	206.16	未进入负面清单	否	2024.06
3679	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线一队变变压器	200	13.99	132.02	132.02	未进入负面清单	否	2024.06
3680	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线	小东沟沙岭屯台区变变压器	315	11.28	216.468	216.468	未进入负面清单	否	2024.06
3681	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线东青二队变变压器	200	13.37	133.26	133.26	未进入负面清单	否	2024.06
3682	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜2#6KV变电站	东青卜2#线	吴屯	200	4.16	151.68	151.68	未进入负面清单	否	2024.06
3683	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙岭屯66KV变电站	10KV沙岭线	沙岭线一佛新区台区变变压器	100	38.49	41.51	41.51	未进入负面清单	否	2024.06
3684	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙岭屯66KV变电站	10KV沙岭线	沙岭线李河沿台区变变压器	30	33.3	14.01	14.01	未进入负面清单	否	2024.06
3685	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖友线</								

3697	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙二线	10KV沙二线四道沟水井	50	0.99	39.505	39.505	未进入负面清单	否	2024.06
3698	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	笔架山猪场变压器	50	2.33	38.835	38.835	未进入负面清单	否	2024.06
3699	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇陈仗子村孟东水利井	50	1.48	39.26	39.26	未进入负面清单	否	2024.06
3700	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖灰线	缸窑岭镇大窝铺村新建大窝铺村水利井1	50	0.35	39.825	39.825	未进入负面清单	否	2024.06
3701	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇缸窑岭村缸窑岭五大地水利井新建台区	50	1.74	39.13	39.13	未进入负面清单	否	2024.06
3702	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇孟福村碾子沟水利井新建台区	100	0.37	79.63	79.63	未进入负面清单	否	2024.06
3703	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	镇东分岭镇东2变台变压器	50	6.09	36.955	36.955	未进入负面清单	否	2024.06
3704	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇山嘴村西队水利井新建台区	50	0.51	39.745	39.745	未进入负面清单	否	2024.06
3705	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV缸窑岭线	缸窑岭镇松村松村北沟水利井新建台区	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
3706	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇下五家村大东沟水利井新建台区	50	0.91	39.545	39.545	未进入负面清单	否	2024.06
3707	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅屯乡大红岭村红岭水井	50	0.22	39.89	39.89	未进入负面清单	否	2024.06
3708	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅屯乡多后山村后涌水井	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06
3709	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	沙锅屯乡黄甲村黄甲水井1	50	0.3	39.85	39.85	未进入负面清单	否	2024.06
3710	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井1	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
3711	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井2	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3712	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井3	50	12.38	33.81	33.81	未进入负面清单	否	2024.06
3713	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅屯乡盘道沟村盘道沟水井1	50	3.68	38.16	38.16	未进入负面清单	否	2024.06
3714	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅屯乡沙锅屯村八家子水井1	50	2.03	38.985	38.985	未进入负面清单	否	2024.06
3715	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯果园水井	50	1.02	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06
3716	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯水井3	50	0.35	39.825	39.825	未进入负面清单	否	2024.06
3717	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井1	50	3.79	38.105	38.105	未进入负面清单	否	2024.06
3718	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井3	50	0.15	39.925	39.925	未进入负面清单	否	2024.06
3719	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙农线	沙锅屯乡下新村下新下水井3	50	0.45	39.775	39.775	未进入负面清单	否	2024.06
3720	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	缸窑岭镇烟台村小东沟水利井新建台区	50	0.64	39.68	39.68	未进入负面清单	否	2024.06
3721	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅岭镇馨苑小区1号	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06
3722	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	沙锅岭镇甲宅台区	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
3723	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	申屯镇兰甲渠园子变压器	100	1.23	78.77	78.77	未进入负面清单	否	2024.06
3724	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	王西沟机井2#上变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06
3725	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	申屯镇黄甲独身台区	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06
3726	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	申屯镇西沟台区	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
3727	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	西厂分台	50	1.65	39.175	39.175	未进入负面清单	否	2024.06
3728	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	申屯镇东沟台区	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06
3729	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹东大拐分台	400	28.14	207.44	207.44	未进入负面清单	否	2024.06
3730	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	申屯镇西沟台区	800	0.26	637.92	637.92	未进入负面清单	否	2024.06
3731	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	10KV西二线盘山屯2号变压器	100	3.64	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06
3732	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	水源线34左21号高杆村变压器	200	1.5	157	157	未进入负面清单	否	2024.06
3733	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	申屯镇西沟台区	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06
3734	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	10KV金东一线刘屯南地小区变压器	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06
3735	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	10KV石灰窑2#线水泵分台变压器	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06
3736	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66KV变电站	东青卜2#线	10KV石灰窑2#线大兴红罐林场	100	11	69	69	未进入负面清单	否	2024.06
3737	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	10KV暖辛线暖池塘村沟机井	50	0.58	39.71	39.71	未进入负面清单	否	2024.06
3738	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	10KV暖辛线三浪沟机井	50	0.37	39.815	39.815	未进入负面清单	否	2024.06
3739	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66KV变电站	10KV暖辛线	10KV暖辛线农业综合开发机井	50	2.97	38.515	38.515	未进入负面清单	否	2024.06
3740	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	10KV沙苇线双塔沟村台区机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3741	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66KV变电站	10KV沙苇线	10KV沙苇线双塔沟村台区机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3742	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金星一线	10KV金星一线八将南小区变压器	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06
3743	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66KV变电站	金星一线	10KV金星一线网户南小区变压器	200	0.98	158.04	158.04	未进入负面清单	否	2024.06
3744	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	白土沟2#配电变压器	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06
3745	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	缸窑岭镇三家子西台区	50	1.05	39.475	39.475	未进入负面清单	否	2024.06
3746	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	王西沟机井2#上变压器	50	2.95	38.525	38.525	未进入负面清单	否	2024.06
3747	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66KV变电站	10KV黄土坎线	王西沟机井3#上变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
3748	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西大队分台	200	13.47	133.06	133.06	未进入负面清单	否	2024.06
3749	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬66KV变电站	虹西线	虹西大队分台	100	31.45	48.55	48.55	未进入负面清单	否	2024.06
3750	国网建昌县供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	沙锅岭镇变电所	400	0.02	319.92	319.92	未进入负面清单	否	2024.06
3751	国网建昌县供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	静安变电所	400	31.35	194.6	194.6	未进入负面清单	否	2024.06
3752	国网建昌县供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	汤神庙工业线	50	17.56	31.22	31.22	未进入负面清单	否	2024.06
3753	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	西社子台区	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
3754	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	南台台区	200	3.68	152.64	152.64	未进入负面清单	否	2024.06
3755	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	喇吧山北头S变压器	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	2024.06
3756	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	北山口台区	200	13.21	133.58	133.58	未进入负面清单	否	2024.06
3757	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	喇吧山D变压器	50	16.8	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06
3758	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	喇吧山E变压器	200	12.38	135.24	135.24	未进入负面清单	否	2024.06
3759	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	赵家湾台区	400	5.57	297.72	297.72	未进入负面清单	否	2024.06
3760	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	12.17	135.66	135.66	未进入负面清单	否	2024.06
3761	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	20.09	119.82	119.82	未进入负面清单	否	2024.06
3762	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	19.29	121.42	121.42	未进入负面清单	否	2024.06
3763	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	2024.06
3764	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	3.19	153.62	153.62	未进入负面清单	否	2024.06
3765	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	12.15	135.7	135.7	未进入负面清单	否	2024.06
3766	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	11.41	137.18	137.18	未进入负面清单	否	2024.06
3767	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	17.91	124.18	124.18	未进入负面清单	否	2024.06
3768	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	14.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	2024.06
3769	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	2024.06
3770	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	34.4	182.4	182.4	未进入负面清单	否	2024.06
3771	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	1.49	314.04	314.04	未进入负面清单	否	2024.06
3772	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	2.46	155.08	155.08	未进入负面清单	否	2024.06
3773	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	12.96	268.16	268.16	未进入负面清单	否	2024.06
3774	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	9.82	140.36	140.36	未进入负面清单	否	2024.06
3775	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	24.12	223.52	223.52	未进入负面清单	否	2024.06
3776	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	4.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06
3777	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	5.04	299.84	299.84	未进入负面清单	否	2024.06
3778	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	2024.06
3779	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	15.69	128.62	128.62	未进入负面清单	否	2024.06
3780	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06
3781	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	18.16	123.68	123.68	未进入负面清单	否	2024.06
3782	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
3783	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	100	26.41	53.59	53.59	未进入负面清单	否	2024.06
3784	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	50	19.33	30.335	30.335	未进入负面清单	否	2024.06
3785	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	160	23.17	90.928	90.928	未进入负面清单	否	2024.06
3786	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	7.45	145.1	145.1	未进入负面清单	否	2024.06
3787	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	50	9.06	35.47	35.47	未进入负面清单	否	2024.06
3788	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	50	37.61	21.195	21.195	未进入负面清单	否	2024.06
3789	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	30	34.99	13.63	13.63	未进入负面清单	否	2024.06
3790	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	50	44.57	17.715	17.715	未进入负面清单	否	2024.06
3791	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	100	22.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	2024.06
3792	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	200	9.29	141.42	141.42	未进入负面清单	否	2024.06
3793	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	400	12.07	271.72	271.72	未进入负面清单	否	2024.06
3794	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	50	26.54	26.73	26.73	未进入负面清单	否	2024.06
3795	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	100	24.91	55.09	55.09	未进入负面清单	否	2024.06
3796	国网建昌县供电公司	玲珑66KV变电站	10KV巴什穿线	冯杖子台区	30	42.97					

3802	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	北山变压器	100	15.5	64.5	64.5	未进入负面清单	否	2024.06
3803	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	外东变压器	200	11.7	137.66	137.66	未进入负面清单	否	2024.06
3804	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	网内变压器	200	11.59	136.82	136.82	未进入负面清单	否	2024.06
3805	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台变压器	200	5.69	148.62	148.62	未进入负面清单	否	2024.06
3806	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘大岭台区	50	35.95	22.025	22.025	未进入负面清单	否	2024.06
3807	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东岭台区	30	31.33	14.601	14.601	未进入负面清单	否	2024.06
3808	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东岭台区	30	40.38	11.886	11.886	未进入负面清单	否	2024.06
3809	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘西台区	200	10.17	139.66	139.66	未进入负面清单	否	2024.06
3810	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新台区	50	33.09	23.455	23.455	未进入负面清单	否	2024.06
3811	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东二道沟台区	50	28.69	25.655	25.655	未进入负面清单	否	2024.06
3812	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东外台区	30	51.1	8.67	8.67	未进入负面清单	否	2024.06
3813	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山里台区	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06
3814	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘昌子台区	200	7.03	145.94	145.94	未进入负面清单	否	2024.06
3815	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘梁子台区	50	20.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	2024.06
3816	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南山脚台区	200	44.96	7.008	7.008	未进入负面清单	否	2024.06
3817	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东台区	200	6.95	146.1	146.1	未进入负面清单	否	2024.06
3818	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平台区	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	2024.06
3819	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	头道沟变压器	30	0.02	23.994	23.994	未进入负面清单	否	2024.06
3820	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	北屯子变压器	200	1.68	156.64	156.64	未进入负面清单	否	2024.06
3821	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	郭杖子变压器	50	19.16	30.42	30.42	未进入负面清单	否	2024.06
3822	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	马庄子变压器	100	7.83	72.17	72.17	未进入负面清单	否	2024.06
3823	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西山西变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	2024.06
3824	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西山东变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06
3825	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山大棚变压器	50	8.23	35.885	35.885	未进入负面清单	否	2024.06
3826	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	第一变压器	200	1.39	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06
3827	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	第二变压器	80	4.37	60.504	60.504	未进入负面清单	否	2024.06
3828	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	董杖子变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
3829	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子变压器	100	29.27	50.73	50.73	未进入负面清单	否	2024.06
3830	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	强黄沟变压器	30	44.93	10.521	10.521	未进入负面清单	否	2024.06
3831	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	莽路台区	400	49.99	120.04	120.04	未进入负面清单	否	2024.06
3832	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇内线	大夫一组大棚变压器	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06
3833	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊六组四台区变压器	200	2.09	155.82	155.82	未进入负面清单	否	2024.06
3834	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村二组台区变压器	200	15.06	129.88	129.88	未进入负面清单	否	2024.06
3835	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊老杖子村台区变压器	200	3.01	153.98	153.98	未进入负面清单	否	2024.06
3836	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	苏家变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
3837	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	和多4变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
3838	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	民馨佳苑1#变电室2#变压器	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
3839	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	南营新村变压器	315	15.84	202.104	202.104	未进入负面清单	否	2024.06
3840	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	要路沟线	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	2024.06
3841	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	白象山台区	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06
3842	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV工业线	要多水泉外	100	9.64	70.36	70.36	未进入负面清单	否	2024.06
3843	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门台区	200	14.51	130.98	130.98	未进入负面清单	否	2024.06
3844	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门	50	28.43	25.785	25.785	未进入负面清单	否	2024.06
3845	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门郭屯	50	34.54	22.73	22.73	未进入负面清单	否	2024.06
3846	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门王棚	200	2.98	154.24	154.24	未进入负面清单	否	2024.06
3847	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前屯南沟	20	44.37	7.128	7.128	未进入负面清单	否	2024.06
3848	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河棚路岭	200	9.61	140.78	140.78	未进入负面清单	否	2024.06
3849	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八高屯东	200	13.93	132.14	132.14	未进入负面清单	否	2024.06
3850	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河岭东	30	26.34	16.098	16.098	未进入负面清单	否	2024.06
3851	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河南营屯	20	69.52	2.096	2.096	未进入负面清单	否	2024.06
3852	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子屯	20	67.3	2.54	2.54	未进入负面清单	否	2024.06
3853	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大滩水利	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06
3854	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑河东水利	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06
3855	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药东村变压器	200	15.65	128.7	128.7	未进入负面清单	否	2024.06
3856	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	公立变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
3857	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药东村变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06
3858	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药东村变压器	200	15.66	128.68	128.68	未进入负面清单	否	2024.06
3859	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药三沟沟线	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
3860	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药西变压器	200	19.22	121.56	121.56	未进入负面清单	否	2024.06
3861	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药东变压器	100	32.69	47.31	47.31	未进入负面清单	否	2024.06
3862	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药康家沟大屯变压器	200	33.6	92.8	92.8	未进入负面清单	否	2024.06
3863	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药西变压器	200	17.04	125.92	125.92	未进入负面清单	否	2024.06
3864	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药土变压器	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	2024.06
3865	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	药九变压器	200	2.98	129.32	129.32	未进入负面清单	否	2024.06
3866	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊村三组台区	100	24.99	55.01	55.01	未进入负面清单	否	2024.06
3867	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	中医院2变压器	315	61.01	59.8185	59.8185	未进入负面清单	否	2024.06
3868	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	北地台区	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	2024.06
3869	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊第三六组台区	100	57.8	22.2	22.2	未进入负面清单	否	2024.06
3870	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	周子台区	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
3871	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大夫杖子线	东沟台区	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	2024.06
3872	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊三家南地（2）台区	200	7.49	145.02	145.02	未进入负面清单	否	2024.06
3873	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊第八组台区	100	1.09	78.91	78.91	未进入负面清单	否	2024.06
3874	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊第九台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
3875	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊刘家店台区	200	17.84	124.32	124.32	未进入负面清单	否	2024.06
3876	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊东台台区	400	17.78	248.88	248.88	未进入负面清单	否	2024.06
3877	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊南台台区	400	21.35	234.6	234.6	未进入负面清单	否	2024.06
3878	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊三组台区	400	6	296	296	未进入负面清单	否	2024.06
3879	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊清防队台区2次台区	400	26.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	2024.06
3880	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊宫山咀（2）台区	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	2024.06
3881	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊南山屯台区变压器	200	3.45	153.1	153.1	未进入负面清单	否	2024.06
3882	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	晋老双沟5.5组台区	100	10.25	139.5	139.5	未进入负面清单	否	2024.06
3883	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	周外台区	200	10.83	138.34	138.34	未进入负面清单	否	2024.06
3884	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	晋西山北台区变压器	200	22.04	115.92	115.92	未进入负面清单	否	2024.06
3885	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	周外台区	200	13.59	132.82	132.82	未进入负面清单	否	2024.06
3886	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	三股水外台区	200	19.42	121.16	121.16	未进入负面清单	否	2024.06
3887	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	上仓台区	200	4.79	150.42	150.42	未进入负面清单	否	2024.06
3888	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	周外台区	200	2.96	154.08	154.08	未进入负面清单	否	2024.06
3889	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	腰子台区	200	1.31	157.38	157.38	未进入负面清单	否	2024.06
3890	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	东太沟台区	50	41.37	19.315	19.315	未进入负面清单	否	2024.06
3891	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	周外台区	200	15.11	129.78	129.78	未进入负面清单	否	2024.06
3892	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	周外台区	200	17.12	125.76	125.76	未进入负面清单	否	2024.06
3893	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊梨村二组台区变压器	200	2.68	154.64	154.64	未进入负面清单	否	2024.06
3894	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	周外台区	200	16.41	127.18	127.18	未进入负面清单	否	2024.06
3895	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊什子台区铁东台区变压器	400	17.52	249.92	249.92	未进入负面清单	否	2024.06
3896	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	朱义子台区变压器	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	2024.06
3897	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV白马线G1003	和高房子乡八间房子大棚台区	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
3898	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	城郊柳村北地	100	0.85	79.15	79.15	未进入负面清单	否	2024.06
3899	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	刘旗村后街台区	100	28.62	51.18	51.18	未进入负面清单	否	2024.06
3900	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊六组三组	400	3.56	305.76	305.76	未进入负面清单	否	2024.06
3901	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站	10kV工业线	10kV牛营子线城郊尤杖子	20	26.16	10.768	10.768	未进入负面清单	否	2024.06
3902	国网建昌供电公司	螺玛塔66kV变电站									

3928	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	岔路沟	200	9.43	141.14	141.14	未进入负面清单	否	2024.06
3929	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	周泽子	200	14.88	130.24	130.24	未进入负面清单	否	2024.06
3930	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	边界沟	100	13.85	66.15	66.15	未进入负面清单	否	2024.06
3931	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李杨沟	20	46.4	6.72	6.72	未进入负面清单	否	2024.06
3932	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李东	200	11.35	137.3	137.3	未进入负面清单	否	2024.06
3933	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李屯	50	42.21	18.895	18.895	未进入负面清单	否	2024.06
3934	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	河湾村棚架小区变压器	50	13.15	33.425	33.425	未进入负面清单	否	2024.06
3935	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白土岭G1003	腰庄子大棚变压器	200	3.42	153.16	153.16	未进入负面清单	否	2024.06
3936	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	老四台子S	20	31.76	9.648	9.648	未进入负面清单	否	2024.06
3937	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟机井台区	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06
3938	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	西山机井台区	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06
3939	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	庙前机井台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
3940	国网建昌供电公司			二道沟机井台区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3941	国网建昌供电公司			兴隆永田家窑铺机井台区	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06
3942	国网建昌供电公司			阿良子村棚架西南地机井台区	50	0.16	39.92	39.92	未进入负面清单	否	2024.06
3943	国网建昌供电公司			青松村西枝子五组机井台区	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06
3944	国网建昌供电公司			京庆子村南房子机井台区	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
3945	国网建昌供电公司			汤本街一组十四组机井台区	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06
3946	国网建昌供电公司			孤山子村六五组机井台区	50	0.6	39.7	39.7	未进入负面清单	否	2024.06
3947	国网建昌供电公司			汤庙子村一组机井台区	50	0.52	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06
3948	国网建昌供电公司			西家子村红庙十三组机井台区	100	0.95	79.05	79.05	未进入负面清单	否	2024.06
3949	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟提水	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06
3950	国网建昌供电公司			马家店五组机井台区	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
3951	国网建昌供电公司			马营子村五组坑下机井台区	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06
3952	国网建昌供电公司			三家子村双杨树九组机井台区	100	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3953	国网建昌供电公司			汤河西台区	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06
3954	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	唐家沟提水	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06
3955	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大地提水台区	100	2.24	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06
3956	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	汗沟提水台区	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06
3957	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二道湾西台区	100	33.59	46.41	46.41	未进入负面清单	否	2024.06
3958	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新乡乡	100	21.18	58.82	58.82	未进入负面清单	否	2024.06
3959	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东南林子	200	22.48	115.04	115.04	未进入负面清单	否	2024.06
3960	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小北沟	30	40.36	11.892	11.892	未进入负面清单	否	2024.06
3961	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西台区	30	42.4	11.28	11.28	未进入负面清单	否	2024.06
3962	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	大屯西台区	30	56.27	7.119	7.119	未进入负面清单	否	2024.06
3963	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	石洼子台区	20	34.46	9.108	9.108	未进入负面清单	否	2024.06
3964	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东义沟	30	29.49	15.153	15.153	未进入负面清单	否	2024.06
3965	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红一组	50	10.17	34.915	34.915	未进入负面清单	否	2024.06
3966	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老东	30	39.99	12.003	12.003	未进入负面清单	否	2024.06
3967	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老东	30	30.28	14.916	14.916	未进入负面清单	否	2024.06
3968	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东沟	200	9.92	140.16	140.16	未进入负面清单	否	2024.06
3969	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南家沟	50	37.32	21.34	21.34	未进入负面清单	否	2024.06
3970	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南家沟	100	34.7	45.3	45.3	未进入负面清单	否	2024.06
3971	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	汤河木架沟	20	45.65	6.87	6.87	未进入负面清单	否	2024.06
3972	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西沟	200	16.46	127.08	127.08	未进入负面清单	否	2024.06
3973	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	大屯西台区	50	23.83	28.185	28.185	未进入负面清单	否	2024.06
3974	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	大屯庄变压器	400	36.87	172.52	172.52	未进入负面清单	否	2024.06
3975	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	东地变压器	200	20.99	118.02	118.02	未进入负面清单	否	2024.06
3976	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	上康岭变压器	50	47.81	16.095	16.095	未进入负面清单	否	2024.06
3977	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	康岭西沟变压器	100	18.77	61.23	61.23	未进入负面清单	否	2024.06
3978	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	胡庄子变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06
3979	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	曹里变压器	50	51.93	14.035	14.035	未进入负面清单	否	2024.06
3980	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	潘塘沟外变压器	100	43.2	36.8	36.8	未进入负面清单	否	2024.06
3981	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	和高房子乡五组山根大棚	100	13.89	33.055	33.055	未进入负面清单	否	2024.06
3982	国网建昌供电公司			康岭西沟北组	200	0.11	159.79	159.79	未进入负面清单	否	2024.06
3983	国网建昌供电公司			康岭西沟北组(2)	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06
3984	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	城建变压器	500	48.2	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
3985	国网建昌供电公司			二道河子变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06
3986	国网建昌供电公司			康岭西沟电2#变压器	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06
3987	国网建昌供电公司			配电变压器1	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06
3988	国网建昌供电公司			白庙子西沟变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
3989	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	汤山咀南台区	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
3990	国网建昌供电公司			汤河内环变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06
3991	国网建昌供电公司			汤河西2台区	80	0.72	63.424	63.424	未进入负面清单	否	2024.06
3992	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	康岭西沟北组二台区	50	3.2	38.4	38.4	未进入负面清单	否	2024.06
3993	国网建昌供电公司			大庄子井通一台区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
3994	国网建昌供电公司			吴庄子南变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06
3995	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	大增北变压器	200	9.83	140.34	140.34	未进入负面清单	否	2024.06
3996	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤庙子村一组	200	10.38	139.24	139.24	未进入负面清单	否	2024.06
3997	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子2	100	9.59	70.41	70.41	未进入负面清单	否	2024.06
3998	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升	50	31.45	24.275	24.275	未进入负面清单	否	2024.06
3999	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地	100	25.61	54.39	54.39	未进入负面清单	否	2024.06
4000	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯二道沟	50	46.73	16.635	16.635	未进入负面清单	否	2024.06
4001	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西台区	200	10.51	138.98	138.98	未进入负面清单	否	2024.06
4002	国网建昌供电公司			西家子二组1号变压器	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06
4003	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏四道沟中队	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	2024.06
4004	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV西沟线	老公安局	315	22.79	180.2115	180.2115	未进入负面清单	否	2024.06
4005	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	回流水南变压器	100	26.76	53.24	53.24	未进入负面清单	否	2024.06
4006	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟村	200	19.17	121.66	121.66	未进入负面清单	否	2024.06
4007	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟下队	30	42.81	11.157	11.157	未进入负面清单	否	2024.06
4008	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山七组	50	59.8	10.1	10.1	未进入负面清单	否	2024.06
4009	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从杖子台区	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06
4010	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从杖子台区	200	12.62	134.36	134.36	未进入负面清单	否	2024.06
4011	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
4012	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	20	77.56	0.488	0.488	未进入负面清单	否	2024.06
4013	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06
4014	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	董里变压器	100	77.35	2.65	2.65	未进入负面清单	否	2024.06
4015	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下盘龙沟台区	50	29.39	25.305	25.305	未进入负面清单	否	2024.06
4016	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	红东变压器	400	11.38	274.48	274.48	未进入负面清单	否	2024.06
4017	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	高东西北山变压器	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06
4018	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	蔡北变压器	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	2024.06
4019	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	哪巴内变压器	50	17.3	31.35	31.35	未进入负面清单	否	2024.06
4020	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上平方台区	30	6.39	22.083	22.083	未进入负面清单	否	2024.06
4021	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上平方台区	200	0.37	18.87	18.87	未进入负面清单	否	2024.06
4022	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	蔡南变压器	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	2024.06
4023	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	蔡北变压器	200	2.98	154.04	154.04	未进入负面清单	否	2024.06
4024	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	野沟内变压器	50	27.56	26.22	26.22	未进入负面清单	否	2024.06
4025	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	平一变压器	100	45.37	34.63	34.63	未进入负面清单	否	2024.06
4026	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	胜六台区	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	2024.06
4027	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	二道岭子变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
4028	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	胜利大队变压器	100	37.13	42.87	42.87	未进入负面清单	否	2024.06
4029	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	王太沟变压器	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	2024.06
4030	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	李家店变压器	200	10.09	139.62	139.62	未进入负面清单	否	2024.06
4031	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和高房子线	刘庄子变压器	200	13.87	132.26	132.26	未进入负面清单	否	2024.06
4032	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下铺台区	50	14.27	32.865	32.8			

4057	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北变压器	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	2024.06
4058	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	瑞子岭变压器	100	5.4	74.6	74.6	未进入负面清单	否	2024.06
4059	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	315	10.21	219.8385	219.8385	未进入负面清单	否	2024.06
4060	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	30	62.05	5.385	5.385	未进入负面清单	否	2024.06
4061	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯苇子沟	100	41.91	38.09	38.09	未进入负面清单	否	2024.06
4062	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南大地节节水灌溉台区	100	17.18	62.82	62.82	未进入负面清单	否	2024.06
4063	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	第4#台区变压器	30	20.87	17.739	17.739	未进入负面清单	否	2024.06
4064	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	河南节水灌溉台区	100	7.8	72.2	72.2	未进入负面清单	否	2024.06
4065	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄节水灌溉台区	100	0.16	79.84	79.84	未进入负面清单	否	2024.06
4066	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴西节水灌溉台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4067	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油房庄子节水灌溉台区	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06
4068	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小石门井	50	25.27	27.365	27.365	未进入负面清单	否	2024.06
4069	国网建昌县供电公司			(兴隆庄、东台子、东东)节水灌溉台区	160	0.37	127.408	127.408	未进入负面清单	否	2024.06
4070	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口水井	50	0.6	39.7	39.7	未进入负面清单	否	2024.06
4071	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯油榨机井	50	22.54	28.73	28.73	未进入负面清单	否	2024.06
4072	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大西山水利台区	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06
4073	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾沟水井	50	4.9	37.55	37.55	未进入负面清单	否	2024.06
4074	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	程杖子水井	50	3.48	38.26	38.26	未进入负面清单	否	2024.06
4075	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	下房子道边变压器	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	2024.06
4076	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	西沟口外变压器	100	16.27	63.73	63.73	未进入负面清单	否	2024.06
4077	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西机井台区	100	10.12	69.88	69.88	未进入负面清单	否	2024.06
4078	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东通变	200	2.69	154.62	154.62	未进入负面清单	否	2024.06
4079	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	梅家房子东变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06
4080	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	梅家房子东变压器	315	10.47	251.181	251.181	未进入负面清单	否	2024.06
4081	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	雷东变压器	50	12.09	33.955	33.955	未进入负面清单	否	2024.06
4082	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子东台区	100	12.54	67.46	67.46	未进入负面清单	否	2024.06
4083	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	五指山北沟变压器	50	2.65	38.675	38.675	未进入负面清单	否	2024.06
4084	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	上海河变压器	50	5.12	37.44	37.44	未进入负面清单	否	2024.06
4085	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子水利台区	100	6.02	73.98	73.98	未进入负面清单	否	2024.06
4086	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	三股水东变压器	50	10.08	34.96	34.96	未进入负面清单	否	2024.06
4087	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白土岭G1003	双柳河南沟变压器	100	3.31	76.69	76.69	未进入负面清单	否	2024.06
4088	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白土岭G1003	大杨沟道边变压器	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06
4089	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	陈东变压器	20	14.47	65.53	65.53	未进入负面清单	否	2024.06
4090	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	智智变压器	315	6.78	230.643	230.643	未进入负面清单	否	2024.06
4091	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈东变压器	100	31.63	48.37	48.37	未进入负面清单	否	2024.06
4092	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南沟变压器	100	29.93	50.07	50.07	未进入负面清单	否	2024.06
4093	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙台东变压器	400	9.34	282.64	282.64	未进入负面清单	否	2024.06
4094	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下变压器	200	9.26	141.48	141.48	未进入负面清单	否	2024.06
4095	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	城郊梅沟(2)	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
4096	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄东	100	5.87	74.13	74.13	未进入负面清单	否	2024.06
4097	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	胡子东	50	10.23	34.885	34.885	未进入负面清单	否	2024.06
4098	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老马山南里S	50	22.4	28.3	28.3	未进入负面清单	否	2024.06
4099	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	老编外D	20	49.62	6.036	6.036	未进入负面清单	否	2024.06
4100	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	老编外E	200	0.96	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06
4101	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	药上院子二台区变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
4102	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子南	100	0.54	79.46	79.46	未进入负面清单	否	2024.06
4103	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV城厂2线	庙沟台区变压器	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06
4104	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	城厂洗五台区	30	37.68	12.696	12.696	未进入负面清单	否	2024.06
4105	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛北机井变压器	50	0.48	39.76	39.76	未进入负面清单	否	2024.06
4106	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北东头变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
4107	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王福东变压器	50	0.97	39.515	39.515	未进入负面清单	否	2024.06
4108	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭东2	200	17.49	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
4109	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06
4110	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06
4111	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
4112	国网建昌县供电公司	城郊扎村六组	城郊扎村六组	城郊扎村六组	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06
4113	国网建昌县供电公司	城郊扎村六组	城郊扎村六组	城郊扎村六组	50	0.83	39.585	39.585	未进入负面清单	否	2024.06
4114	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子里变压器	100	17.5	62.5	62.5	未进入负面清单	否	2024.06
4115	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子河东变压器	100	13.05	66.95	66.95	未进入负面清单	否	2024.06
4116	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	邱山西二水	50	1.34	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06
4117	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	老柴沟变压器	50	10.2	34.9	34.9	未进入负面清单	否	2024.06
4118	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药土庙村水	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4119	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	和南庄子七组	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4120	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	田屯变压器	50	0.81	38.595	38.595	未进入负面清单	否	2024.06
4121	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	胡屯水	200	3	154	154	未进入负面清单	否	2024.06
4122	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	小德沟变压器	50	15.06	32.47	32.47	未进入负面清单	否	2024.06
4123	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	十一组水	100	14.27	65.73	65.73	未进入负面清单	否	2024.06
4124	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	大屯中水	100	11.66	68.34	68.34	未进入负面清单	否	2024.06
4125	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	果树灌溉变压器	50	5.49	37.255	37.255	未进入负面清单	否	2024.06
4126	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	城郊南桦三组	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06
4127	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	西营子水利台区	50	14.25	32.875	32.875	未进入负面清单	否	2024.06
4128	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	南河西水	50	0.7	71.1	71.1	未进入负面清单	否	2024.06
4129	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	平安子新村	315	14.46	206.451	206.451	未进入负面清单	否	2024.06
4130	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	南河西水	50	0.62	39.69	39.69	未进入负面清单	否	2024.06
4131	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	响东堡水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4132	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨新村	315	11.18	216.783	216.783	未进入负面清单	否	2024.06
4133	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	兴隆村水	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4134	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	曹屯水	50	16.97	31.515	31.515	未进入负面清单	否	2024.06
4135	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	唐屯水	50	2.94	38.53	38.53	未进入负面清单	否	2024.06
4136	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药本岗水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4137	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	响老堡二台区	100	4.14	75.86	75.86	未进入负面清单	否	2024.06
4138	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大六沟台区	200	3.54	152.92	152.92	未进入负面清单	否	2024.06
4139	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大七沟台区	200	7.24	145.52	145.52	未进入负面清单	否	2024.06
4140	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根南变压器	200	12.69	134.62	134.62	未进入负面清单	否	2024.06
4141	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	要路沟西小学子机井	50	2.87	38.565	38.565	未进入负面清单	否	2024.06
4142	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西营铺小学水利台区	100	3.89	76.11	76.11	未进入负面清单	否	2024.06
4143	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	林场台区机井	100	1.03	78.97	78.97	未进入负面清单	否	2024.06
4144	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子台区	100	7.26	72.74	72.74	未进入负面清单	否	2024.06
4145	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南村北	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
4146	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	城郊赵家店西井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4147	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大河东北台区	200	5.01	149.98	149.98	未进入负面清单	否	2024.06
4148	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	城郊赵家店东地	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4149	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西营铺台区	200	8.01	143.98	143.98	未进入负面清单	否	2024.06
4150	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西北山台区	200	11.98	136.04	136.04	未进入负面清单	否	2024.06
4151	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南沟台区	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06
4152	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	佟杖子河西变压器	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06
4153	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北二台区	200	10.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	2024.06
4154	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯北台区	200	5.19	149.62	149.62	未进入负面清单	否	2024.06
4155	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	龙王二台区变压器	200	3.53	152.94	152.94	未进入负面清单	否	2024.06
4156	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子外台区	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06
4157	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	偏道子二台区变压器	400	7.55	289.8	289.8	未进入负面清单	否	2024.06
4158	国网建昌县供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	城							

4185	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头一队	50	30.42	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06
4186	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头永河西	200	31.99	96.02	96.02	未进入负面清单	否	2024.06
4187	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五家子	20	68.14	2.372	2.372	未进入负面清单	否	2024.06
4188	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要成线	下明	50	20.93	29.535	29.535	未进入负面清单	否	2024.06
4189	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	雷家店	50	33.06	23.47	23.47	未进入负面清单	否	2024.06
4190	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	野沟沟	100	11.62	68.38	68.38	未进入负面清单	否	2024.06
4191	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	山后山	30	32.65	14.205	14.205	未进入负面清单	否	2024.06
4192	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	昌东	50	42.2	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06
4193	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	吕西	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	2024.06
4194	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	吕叉子棚	50	54.57	12.715	12.715	未进入负面清单	否	2024.06
4195	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	吕冰沟	50	45.09	17.455	17.455	未进入负面清单	否	2024.06
4196	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	圣峰岭	100	36.88	43.12	43.12	未进入负面清单	否	2024.06
4197	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	丁叉子	100	14.77	65.23	65.23	未进入负面清单	否	2024.06
4198	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	万寿沟	30	30.66	14.802	14.802	未进入负面清单	否	2024.06
4199	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	大风口	50	11.28	34.36	34.36	未进入负面清单	否	2024.06
4200	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	露西北沟	50	14.49	32.55	32.55	未进入负面清单	否	2024.06
4201	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	董子	80	6.28	58.976	58.976	未进入负面清单	否	2024.06
4202	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	老虎沟	20	49.47	6.106	6.106	未进入负面清单	否	2024.06
4203	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要成线	才外	50	61.69	9.155	9.155	未进入负面清单	否	2024.06
4204	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂一	200	19.85	120.3	120.3	未进入负面清单	否	2024.06
4205	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂二	200	43.07	73.86	73.86	未进入负面清单	否	2024.06
4206	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂六	100	36.99	43.01	43.01	未进入负面清单	否	2024.06
4207	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂一	200	11.38	137.24	137.24	未进入负面清单	否	2024.06
4208	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂东洋	100	35.7	44.3	44.3	未进入负面清单	否	2024.06
4209	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂山后	30	62.58	5.226	5.226	未进入负面清单	否	2024.06
4210	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要成线	张台子	50	31.66	24.17	24.17	未进入负面清单	否	2024.06
4211	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV官山咀线	城郊营营子西北	200	36.75	86.5	86.5	未进入负面清单	否	2024.06
4212	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV官山咀线	官营营子北	80	32.78	37.776	37.776	未进入负面清单	否	2024.06
4213	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV官山咀线	城郊营营子	50	22.09	28.955	28.955	未进入负面清单	否	2024.06
4214	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂一	200	8.15	143.7	143.7	未进入负面清单	否	2024.06
4215	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂东地	50	41.18	19.41	19.41	未进入负面清单	否	2024.06
4216	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂西四九	100	25.83	54.17	54.17	未进入负面清单	否	2024.06
4217	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要成线	马山沟	50	19.2	30.4	30.4	未进入负面清单	否	2024.06
4218	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	太平桥子	100	30.12	49.88	49.88	未进入负面清单	否	2024.06
4219	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	大杨沟	20	13.32	9.056	9.056	未进入负面清单	否	2024.06
4220	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	下双石西沟变压器	200	1.92	157.36	157.36	未进入负面清单	否	2024.06
4221	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	二道河子沟变压器	50	5.54	37.23	37.23	未进入负面清单	否	2024.06
4222	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	东南沟南沟	50	2.56	38.72	38.72	未进入负面清单	否	2024.06
4223	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV雷家店线	彭杖子蔬菜小区	200	7.43	145.14	145.14	未进入负面清单	否	2024.06
4224	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV工业线	姜树东上台区	50	7.47	36.265	36.265	未进入负面清单	否	2024.06
4225	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV工业线	城郊夏家台	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06
4226	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV大屯线	大屯碾房机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4227	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV大屯线	大屯下洼子机井	50	14.85	32.755	32.755	未进入负面清单	否	2024.06
4228	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV大屯线	大屯聂屯机井	200	8.51	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06
4229	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	北山咀海大棚变压器	100	31.57	48.43	48.43	未进入负面清单	否	2024.06
4230	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和北线	下黄家屯变压器	100	28.23	51.77	51.77	未进入负面清单	否	2024.06
4231	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10KV大屯线	大屯四道沟机井	100	1.34	78.66	78.66	未进入负面清单	否	2024.06
4232	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和北线	正西沟里变压器	100	8.5	71.5	71.5	未进入负面清单	否	2024.06
4233	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	新庄子2变压器	200	17.03	125.94	125.94	未进入负面清单	否	2024.06
4234	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	柳家营区变压器	200	52.63	54.74	54.74	未进入负面清单	否	2024.06
4235	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	三五组节水灌溉台区	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
4236	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10KV煤窑线	苏杖子变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
4237	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	东北杖子节水灌溉台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
4238	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	金三角大棚变压器	200	2.6	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06
4239	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	梁家营节水灌溉台区	100	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4240	国网建昌供电公司	白土66kV变电站	10KV白土线G1003	南西变压器	200	31.16	97.68	97.68	未进入负面清单	否	2024.06
4241	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	安家沟西台区机井	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06
4242	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10KV煤窑线	立新北变压器	200	0.02	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
4243	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	安杖子西台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4244	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	菜园子台区机井	100	10.59	69.41	69.41	未进入负面清单	否	2024.06
4245	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	常家营台区机井	100	2.11	77.89	77.89	未进入负面清单	否	2024.06
4246	国网建昌供电公司	白土66kV变电站	10KV白土线G1003	双柳树分接变压器	200	3.58	152.84	152.84	未进入负面清单	否	2024.06
4247	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂2线	南营子机井	100	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4248	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	红庙节水灌溉台区	100	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
4249	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10KV汤神庙工业线	四号节水灌溉台区	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06
4250	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和北线	大姚里变压器	200	9.51	149.98	149.98	未进入负面清单	否	2024.06
4251	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	董里变压器	100	12.97	67.03	67.03	未进入负面清单	否	2024.06
4252	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	大杖子东沟外变压器	50	10.59	34.705	34.705	未进入负面清单	否	2024.06
4253	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10KV和南线	水西沟变压器	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	2024.06
4254	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV喇嘛洞1线	喇化台区	100	7.02	72.98	72.98	未进入负面清单	否	2024.06
4255	国网建昌供电公司	白土66kV变电站	10KV白土线G1003	柳子沟变压器	315	25.35	172.1475	172.1475	未进入负面清单	否	2024.06
4256	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV喇嘛洞1线	杨南台区	315	9.58	221.823	221.823	未进入负面清单	否	2024.06
4257	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV喇嘛洞1线	响山台区	315	8.81	224.2485	224.2485	未进入负面清单	否	2024.06
4258	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV喇嘛洞1线	李尔台台区	200	6.08	147.84	147.84	未进入负面清单	否	2024.06
4259	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV喇嘛洞1线	李尔台台区	100	10.21	69.79	69.79	未进入负面清单	否	2024.06
4260	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV素珠营子线	素本屯井井通	50	14.04	32.98	32.98	未进入负面清单	否	2024.06
4261	国网建昌供电公司	螺玛垌66kV变电站	10KV素珠营子线	当沟沟里变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
4262	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10KV煤窑线	李杖子南地变压器	50	1.98	39.01	39.01	未进入负面清单	否	2024.06
4263	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV煤窑线	谷杖子东地台区机井	100	3.62	76.38	76.38	未进入负面清单	否	2024.06
4264	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	谷杖子西地台区机井	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
4265	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	荣宝地台区机井	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06
4266	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂东台区	80	46.15	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06
4267	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	荣宝地外台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4268	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	谷杖子西地台区机井	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
4269	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10KV二道湾子线	10KV二道湾子线未新村	200	2.04	155.92	155.92	未进入负面清单	否	2024.06
4270	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	滕泽沟东台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4271	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	希望小学台区机井	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06
4272	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	小翠楼台区机井	100	11	69	69	未进入负面清单	否	2024.06
4273	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	草厂沟西地台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4274	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	姚路沟外台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4275	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	谷姚沟西地台区机井	100	6.94	73.06	73.06	未进入负面清单	否	2024.06
4276	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	安杖子台区机井	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06
4277	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	东谷子台区机井	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06
4278	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	李尔台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4279	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	姚路沟东台区机井	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	2024.06
4280	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10KV要石线	要石东山	400	10.55	277.8	277.8	未进入负面清单	否	2024.06
4281	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	姚小杨沟西地台区机井	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06
4282	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV姚路沟线	姚学东台区机井	100	11.33	68.67	68.67	未进入负面清单	否	2024.06
4283	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂磨五机井	50	0.47	39.765	39.765	未进入负面清单	否	2024.06
4284	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂三三机井	100	0.26	79.74	79.74	未进入负面清单	否	2024.06
4285	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10KV谷杖子线	山后台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4286	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10KV城厂线	城厂一八八机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4287											

4312	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯水利变压器	100	4.87	75.13	75.13	未进入负面清单	否	2024.06
4313	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯水利变压器	100	1.06	78.94	78.94	未进入负面清单	否	2024.06
4314	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星三线路	冶岭村2	50	31.08	24.46	24.46	未进入负面清单	否	2024.06
4315	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	石沟台台区	100	25.74	54.26	54.26	未进入负面清单	否	2024.06
4316	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（流水沟村）	80	57.87	17.704	17.704	未进入负面清单	否	2024.06
4317	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	杜杖子变压器	100	26.93	53.07	53.07	未进入负面清单	否	2024.06
4318	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上西台区	50	41.78	19.11	19.11	未进入负面清单	否	2024.06
4319	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上东台区	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06
4320	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨沟北台区	50	51.6	14.2	14.2	未进入负面清单	否	2024.06
4321	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	北大杖子	200	24.8	110.4	110.4	未进入负面清单	否	2024.06
4322	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必五变压器	200	2.18	155.64	155.64	未进入负面清单	否	2024.06
4323	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	谷尹北沟台区	50	36.7	21.65	21.65	未进入负面清单	否	2024.06
4324	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹西沟台区	100	14.8	65.2	65.2	未进入负面清单	否	2024.06
4325	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	三股水变压器	100	25.49	54.51	54.51	未进入负面清单	否	2024.06
4326	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王塘变压器	100	22.23	57.77	57.77	未进入负面清单	否	2024.06
4327	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖一变压器	100	45.09	34.91	34.91	未进入负面清单	否	2024.06
4328	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（养马甸子本街村2型大棚）变压器	30	48.52	9.444	9.444	未进入负面清单	否	2024.06
4329	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖二变压器	50	32.65	23.675	23.675	未进入负面清单	否	2024.06
4330	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖村变压器	200	0.96	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06
4331	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石沟台变压器	100	14.58	65.42	65.42	未进入负面清单	否	2024.06
4332	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	本街2棚台区变压器	200	41.57	76.86	76.86	未进入负面清单	否	2024.06
4333	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	谷老沟台区	50	58.24	6.528	6.528	未进入负面清单	否	2024.06
4334	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷老沟台区	50	14.73	32.635	32.635	未进入负面清单	否	2024.06
4335	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	后沟变压器	50	16.73	31.635	31.635	未进入负面清单	否	2024.06
4336	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马台子台区	30	33	14.1	14.1	未进入负面清单	否	2024.06
4337	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	木头沟变压器	30	24.33	16.701	16.701	未进入负面清单	否	2024.06
4338	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷东沟台区	100	30.95	49.05	49.05	未进入负面清单	否	2024.06
4339	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	青山变压器	100	11.13	68.87	68.87	未进入负面清单	否	2024.06
4340	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷西沟台区	100	30.74	49.26	49.26	未进入负面清单	否	2024.06
4341	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子北	200	31.72	96.56	96.56	未进入负面清单	否	2024.06
4342	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	过路	100	49.85	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06
4343	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（汤神庙村）	160	11.6	109.44	109.44	未进入负面清单	否	2024.06
4344	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子养殖小区	50	36.83	21.585	21.585	未进入负面清单	否	2024.06
4345	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠一	100	19.15	60.85	60.85	未进入负面清单	否	2024.06
4346	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠水泉沟大棚台区	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06
4347	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北凤沟变压器	30	32.7	14.19	14.19	未进入负面清单	否	2024.06
4348	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大岭沟变压器	30	28.19	15.543	15.543	未进入负面清单	否	2024.06
4349	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	响铃沟台区	50	6.28	36.86	36.86	未进入负面清单	否	2024.06
4350	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南沟台区	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06
4351	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大石子变压器	200	18.4	123.2	123.2	未进入负面清单	否	2024.06
4352	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小营子变压器	80	36.64	34.688	34.688	未进入负面清单	否	2024.06
4353	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王家沟台区	50	26.95	26.905	26.905	未进入负面清单	否	2024.06
4354	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安沟台区	20	62.56	3.488	3.488	未进入负面清单	否	2024.06
4355	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷家堡地沟台区	30	71.53	2.541	2.541	未进入负面清单	否	2024.06
4356	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安村台区	100	42.43	37.57	37.57	未进入负面清单	否	2024.06
4357	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷家园台区	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06
4358	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷三组台区	400	1.46	314.16	314.16	未进入负面清单	否	2024.06
4359	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷西沟台区	200	7.53	144.14	144.14	未进入负面清单	否	2024.06
4360	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷兴隆沟台区	10	0.65	7.995	7.995	未进入负面清单	否	2024.06
4361	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷兴隆沟台区	20	1.66	15.668	15.668	未进入负面清单	否	2024.06
4362	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷大委楼台区	100	46.52	33.48	33.48	未进入负面清单	否	2024.06
4363	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷兴隆沟台区	100	31.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06
4364	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷家西沟台区	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
4365	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚北沟台区	50	34.74	22.63	22.63	未进入负面清单	否	2024.06
4366	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚五台区	100	25.55	54.45	54.45	未进入负面清单	否	2024.06
4367	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝村变压器	100	28.79	51.21	51.21	未进入负面清单	否	2024.06
4368	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	供销社台区	200	18.39	123.22	123.22	未进入负面清单	否	2024.06
4369	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇小学开学区变压器	200	11.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	2024.06
4370	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	铁11台区	50	22.1	28.95	28.95	未进入负面清单	否	2024.06
4371	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下杖子	100	21.15	58.85	58.85	未进入负面清单	否	2024.06
4372	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北台子	50	53.88	13.06	13.06	未进入负面清单	否	2024.06
4373	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十四	50	27.54	26.23	26.23	未进入负面清单	否	2024.06
4374	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十五棚	80	15.71	51.432	51.432	未进入负面清单	否	2024.06
4375	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子大棚变压器	50	11.69	34.155	34.155	未进入负面清单	否	2024.06
4376	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下家子台区	50	2.63	38.685	38.685	未进入负面清单	否	2024.06
4377	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两岔子大棚台区	50	19.57	30.215	30.215	未进入负面清单	否	2024.06
4378	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新杖子东台区	200	30.6	98.8	98.8	未进入负面清单	否	2024.06
4379	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新石沟台区	30	38.43	15.468	15.468	未进入负面清单	否	2024.06
4380	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪村变压器	50	22.1	81.4	81.4	未进入负面清单	否	2024.06
4381	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪村变压器	200	18.97	122.06	122.06	未进入负面清单	否	2024.06
4382	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	洼内沟台区	200	14.26	131.48	131.48	未进入负面清单	否	2024.06
4383	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白北沟变压器	30	32.83	14.151	14.151	未进入负面清单	否	2024.06
4384	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河北变压器	400	4.08	303.68	303.68	未进入负面清单	否	2024.06
4385	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	田家沟变压器	20	46.32	6.736	6.736	未进入负面清单	否	2024.06
4386	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房2变压器	50	30.92	24.54	24.54	未进入负面清单	否	2024.06
4387	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房一变压器	200	11.7	136.6	136.6	未进入负面清单	否	2024.06
4388	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	安家沟变压器	50	48.19	15.905	15.905	未进入负面清单	否	2024.06
4389	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白东沟变压器	30	41.08	11.676	11.676	未进入负面清单	否	2024.06
4390	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	梁家沟变压器	200	24.44	117.12	117.12	未进入负面清单	否	2024.06
4391	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻虎变压器	80	40.81	31.352	31.352	未进入负面清单	否	2024.06
4392	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外变压器	30	7.4	21.78	21.78	未进入负面清单	否	2024.06
4393	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	土城子变压器	200	16.08	127.84	127.84	未进入负面清单	否	2024.06
4394	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	香瓜沟变压器	30	73.37	1.989	1.989	未进入负面清单	否	2024.06
4395	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	南沟变压器	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06
4396	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	汇源万亩桃园示范基地2	100	6.01	73.99	73.99	未进入负面清单	否	2024.06
4397	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	陈六变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06
4398	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	唐沟变压器	100	27.25	52.75	52.75	未进入负面清单	否	2024.06
4399	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV二道沟线	魏杖子变压器	200	19.16	27.73	27.73	未进入负面清单	否	2024.06
4400	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下沟台区	200	8.88	142.24	142.24	未进入负面清单	否	2024.06
4401	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马六变压器	200	11.63	136.74	136.74	未进入负面清单	否	2024.06
4402	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水变压器	100	32.08	47.92	47.92	未进入负面清单	否	2024.06
4403	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松柳沟变压器	80	28.06	41.552	41.552	未进入负面清单	否	2024.06
4404	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河南变压器	200	4.37	151.26	151.26	未进入负面清单	否	2024.06
4405	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大东沟变压器	200	9.52	140.96	140.96	未进入负面清单	否	2024.06
4407	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	下二南变压器	100	17.81	62.19	62.19	未进入负面清单	否	2024.06
4408	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	下北变压器	50	23.68	28.16	28.16	未进入负面清单	否	2024.06
4409	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	周家店变压器	100	31.45	48.55	48.55	未进入负面清单	否	2024.06
4410	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多石线	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06
4411	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多吴棒杖子西	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06
4412	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多老虎沟	50	26.91	26.545	26.545	未进入负面清单	否	2024.06
4413	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多罗家沟	100	19					

4437	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	徐树村	100	16.32	63.68	63.68	未进入负面清单	否	2024.06
4438	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马湾沟外	20	56.75	4.65	4.65	未进入负面清单	否	2024.06
4439	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北河子	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06
4440	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北河沟	50	27.51	26.245	26.245	未进入负面清单	否	2024.06
4441	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	陈东沟	50	44.5	17.75	17.75	未进入负面清单	否	2024.06
4442	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	刘家沟	200	15.49	129.02	129.02	未进入负面清单	否	2024.06
4443	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上海	200	26.27	107.46	107.46	未进入负面清单	否	2024.06
4444	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下桥	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06
4445	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石沟	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06
4446	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西河套	100	16.04	63.96	63.96	未进入负面清单	否	2024.06
4447	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小林子	200	25.66	108.68	108.68	未进入负面清单	否	2024.06
4448	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	东二道沟2	50	13.08	33.46	33.46	未进入负面清单	否	2024.06
4449	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	东二道沟里	100	28.72	51.28	51.28	未进入负面清单	否	2024.06
4450	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	明棚子	315	17.32	197.442	197.442	未进入负面清单	否	2024.06
4451	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	明棚子	50	8.79	35.935	35.935	未进入负面清单	否	2024.06
4452	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	明棚子下庄	30	40.72	11.784	11.784	未进入负面清单	否	2024.06
4453	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	明棚子九组台区	200	11.09	137.82	137.82	未进入负面清单	否	2024.06
4454	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	远东种植业小区台区	50	30.13	24.935	24.935	未进入负面清单	否	2024.06
4455	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭-1	400	40.46	158.16	158.16	未进入负面清单	否	2024.06
4456	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	武兴部变电站	250	35.65	110.875	110.875	未进入负面清单	否	2024.06
4457	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊井一组	50	25.23	27.385	27.385	未进入负面清单	否	2024.06
4458	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊井二组	30	76.58	1.026	1.026	未进入负面清单	否	2024.06
4459	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊扎村机井	20	73.1	1.38	1.38	未进入负面清单	否	2024.06
4460	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊六组	100	29.73	50.27	50.27	未进入负面清单	否	2024.06
4461	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	村东大棚-1	100	25.89	54.31	54.31	未进入负面清单	否	2024.06
4462	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊扎村三十	100	39.77	40.23	40.23	未进入负面清单	否	2024.06
4463	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	配电变压器8	800	55.81	193.52	193.52	未进入负面清单	否	2024.06
4464	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	泰和家园变压器	250	8.47	178.825	178.825	未进入负面清单	否	2024.06
4465	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊马场大井	100	24.64	55.36	55.36	未进入负面清单	否	2024.06
4466	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯湾子	200	4.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	2024.06
4467	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊棚村五六	80	38.37	33.304	33.304	未进入负面清单	否	2024.06
4468	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊什大营子八组	315	13.96	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06
4469	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV红牛营子线	房帮沟棚2	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06
4470	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城北庄台区	50	26.95	26.525	26.525	未进入负面清单	否	2024.06
4471	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV红牛营子线	金三角大棚4	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06
4472	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘大棚2	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
4473	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东大棚台区	100	19.52	60.48	60.48	未进入负面清单	否	2024.06
4474	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东三台区	50	52.57	13.715	13.715	未进入负面清单	否	2024.06
4475	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东四台区	200	13.29	133.42	133.42	未进入负面清单	否	2024.06
4476	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东河沿机井	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06
4477	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东二子台区	100	17.43	62.57	62.57	未进入负面清单	否	2024.06
4478	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	水泉河北台区	200	4.43	151.14	151.14	未进入负面清单	否	2024.06
4479	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东庄机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
4480	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊八台区	100	22.87	57.13	57.13	未进入负面清单	否	2024.06
4481	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊东台区	100	26.02	53.98	53.98	未进入负面清单	否	2024.06
4482	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孤山子机井变压器	50	0.53	39.735	39.735	未进入负面清单	否	2024.06
4483	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊西台区	100	24.9	55.1	55.1	未进入负面清单	否	2024.06
4484	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孔台子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4485	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊九台区	50	48.76	15.62	15.62	未进入负面清单	否	2024.06
4486	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊吉三台区	100	43.54	36.46	36.46	未进入负面清单	否	2024.06
4487	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊西四台区	315	9.63	221.6655	221.6655	未进入负面清单	否	2024.06
4488	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊西山排灌	200	15.9	32.05	32.05	未进入负面清单	否	2024.06
4489	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	什家子管台区	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06
4490	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊一台区	50	51.76	14.12	14.12	未进入负面清单	否	2024.06
4491	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊二台区	20	38.9	8.22	8.22	未进入负面清单	否	2024.06
4492	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊三台区	50	10.41	34.795	34.795	未进入负面清单	否	2024.06
4493	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊牛角东机井	100	2.64	77.36	77.36	未进入负面清单	否	2024.06
4494	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊什台区	200	15.84	128.32	128.32	未进入负面清单	否	2024.06
4495	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊石油矿台区	50	14.12	32.94	32.94	未进入负面清单	否	2024.06
4496	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	城郊小窑矿台区	100	31.93	48.07	48.07	未进入负面清单	否	2024.06
4497	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	宫东村台区	315	5.02	236.187	236.187	未进入负面清单	否	2024.06
4498	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊东二子台区	200	5.47	149.06	149.06	未进入负面清单	否	2024.06
4499	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂小区变压器	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06
4500	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊密村四组2台区	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
4501	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	城郊北	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
4502	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	雷东东沟	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06
4503	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村四组	50	18.69	30.655	30.655	未进入负面清单	否	2024.06
4504	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	房东东梁变压器	30	1.7	23.49	23.49	未进入负面清单	否	2024.06
4505	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇北线	莲花油南	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06
4506	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	双庙里台区变压器	50	0.88	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06
4507	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	专庄五组北变压器	200	0.58	158.84	158.84	未进入负面清单	否	2024.06
4508	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	工业线盛世家庭配电箱2#变压器	1000	0.07	799.3	799.3	未进入负面清单	否	2024.06
4509	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	工业线盛世家庭配电箱2#变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06
4510	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	正沟里3变压器	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06
4511	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	建筑变压器	800	25.58	435.36	435.36	未进入负面清单	否	2024.06
4512	国网建昌供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三二	综合楼2配电室2#变压器	630	24.17	351.729	351.729	未进入负面清单	否	2024.06
4513	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	陈棚子二组	100	5.19	74.81	74.81	未进入负面清单	否	2024.06
4514	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	陈棚子	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
4515	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	陈水堡3-2#变压器	400	14.05	263.8	263.8	未进入负面清单	否	2024.06
4516	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	陈水堡3-1#变压器	400	8.89	285.24	285.24	未进入负面清单	否	2024.06
4517	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV温杖子线	存杖子西变压器	100	29.49	50.51	50.51	未进入负面清单	否	2024.06
4518	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊扎六九南	80	54.5	20.4	20.4	未进入负面清单	否	2024.06
4519	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊扎六九北	100	49.91	30.09	30.09	未进入负面清单	否	2024.06
4520	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊柳条沟	30	20.57	17.829	17.829	未进入负面清单	否	2024.06
4521	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨杖沟	20	34.8	9.04	9.04	未进入负面清单	否	2024.06
4522	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞沟	30	12.73	20.181	20.181	未进入负面清单	否	2024.06
4523	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞子	30	40.29	11.913	11.913	未进入负面清单	否	2024.06
4524	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	水泉南头	50	19.81	33.04	33.04	未进入负面清单	否	2024.06
4525	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	后屯庄上变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
4526	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	后屯庄上变压器	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06
4527	国网建昌供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三二	综合楼2配电室1#变压器	630	28.16	326.592	326.592	未进入负面清单	否	2024.06
4528	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小羊子沟	30	12.9	20.13	20.13	未进入负面清单	否	2024.06
4529	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV温杖子线	陈水堡子	100	17.69	62.31	62.31	未进入负面清单	否	2024.06
4530	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘屯	50	5.58	37.21	37.21	未进入负面清单	否	2024.06
4531	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV温杖子线	李武沟	50	5.82	37.09	37.09	未进入负面清单	否	2024.06
4532	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV和南线	三义	100	9.23	70.77	70.77	未进入负面清单	否	2024.06
4533	国网建昌供电公司	和南房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子2#变压器	30	56.69	6.993	6.993	未进入负面清单	否	2024.06
4534	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山湖东	100	50.75	29.25	29.25	未进入负面清单	否	2024.06
4535	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯子湖西	50	36.71	21.645	21.645	未进入负面清单	否	2024.06
4536	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸭子湖中	20	45.06	6.988	6.988	未进入负面清单	否	2024.06
4537	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸭子湖东	20	2.13	23.361				

4562	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟南	200	14.87	130.26	130.26	未进入负面清单	否	2024.06
4563	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯腰屯	50	28.63	25.685	25.685	未进入负面清单	否	2024.06
4564	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟里	50	28.38	25.81	25.81	未进入负面清单	否	2024.06
4565	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯水石门屯	200	20.45	119.1	119.1	未进入负面清单	否	2024.06
4566	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯冷	200	8.98	149.84	149.84	未进入负面清单	否	2024.06
4567	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇十线	永胜变电站#1#变压器	400	15.84	256.64	256.64	未进入负面清单	否	2024.06
4568	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇十线	永胜变电站#2#变压器	1000	18.7	613	613	未进入负面清单	否	2024.06
4569	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	紫荆回变压器	630	31.61	304.857	304.857	未进入负面清单	否	2024.06
4570	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	头道沟西	80	21.54	46.768	46.768	未进入负面清单	否	2024.06
4571	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小庙回变压器	30	50.56	8.832	8.832	未进入负面清单	否	2024.06
4572	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家屯	20	0.05	15.99	15.99	未进入负面清单	否	2024.06
4573	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	和高房子乡直3#变压器	100	29.12	50.88	50.88	未进入负面清单	否	2024.06
4574	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白号线G1003	董家沟变电站	50	12.25	33.875	33.875	未进入负面清单	否	2024.06
4575	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	东团山北	200	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06
4576	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤窑线	大杖子四组东	20	35.1	8.98	8.98	未进入负面清单	否	2024.06
4577	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤窑线	10kV冯福北台区	50	13.48	33.26	33.26	未进入负面清单	否	2024.06
4578	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟	200	6.49	147.02	147.02	未进入负面清单	否	2024.06
4579	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药土庙二台区	100	7.25	72.75	72.75	未进入负面清单	否	2024.06
4580	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药田院子二台区	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
4581	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤窑线	烟花用户台区	50	7.84	36.08	36.08	未进入负面清单	否	2024.06
4582	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV建并线	白狼山道口用户台区	200	2.09	155.82	155.82	未进入负面清单	否	2024.06
4583	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	化杖子东变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
4584	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	苇子沟一博	200	7.54	144.92	144.92	未进入负面清单	否	2024.06
4585	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊新村大屯2台区	100	41.95	38.05	38.05	未进入负面清单	否	2024.06
4586	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊新村三组	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	2024.06
4587	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊新村四组	50	1.37	39.315	39.315	未进入负面清单	否	2024.06
4588	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子	50	23.4	28.3	28.3	未进入负面清单	否	2024.06
4589	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	康福台台区	50	1.86	39.07	39.07	未进入负面清单	否	2024.06
4590	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟新房子	50	11.19	34.405	34.405	未进入负面清单	否	2024.06
4591	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三家	50	9.29	35.355	35.355	未进入负面清单	否	2024.06
4592	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	牛庄住宅变压器	200	2.88	154.24	154.24	未进入负面清单	否	2024.06
4593	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	柳屯北变压器	100	18.87	61.13	61.13	未进入负面清单	否	2024.06
4594	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟里	50	6.94	36.53	36.53	未进入负面清单	否	2024.06
4595	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	干沟	100	38.75	47.25	47.25	未进入负面清单	否	2024.06
4596	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	头坎六队	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	2024.06
4597	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms碱厂八	50	37.45	21.275	21.275	未进入负面清单	否	2024.06
4598	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱二五	200	23.61	112.78	112.78	未进入负面清单	否	2024.06
4599	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沟口子	50	21.81	29.095	29.095	未进入负面清单	否	2024.06
4600	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂吉一	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06
4601	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五水利	80	7.36	58.112	58.112	未进入负面清单	否	2024.06
4602	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直	200	22.35	115.3	115.3	未进入负面清单	否	2024.06
4603	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头站	100	44.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	2024.06
4604	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子草棚基地	50	13.72	33.14	33.14	未进入负面清单	否	2024.06
4605	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎六队	200	13.55	132.9	132.9	未进入负面清单	否	2024.06
4606	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎八队	40	47.11	6.578	6.578	未进入负面清单	否	2024.06
4607	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头八队	20	2.95	15.41	15.41	未进入负面清单	否	2024.06
4608	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什一队	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06
4609	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头草棚基地	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
4610	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什四队	100	25.6	54.4	54.4	未进入负面清单	否	2024.06
4611	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河东	100	23.23	56.77	56.77	未进入负面清单	否	2024.06
4612	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小南沟	30	69.71	3.087	3.087	未进入负面清单	否	2024.06
4613	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子	100	42.69	37.31	37.31	未进入负面清单	否	2024.06
4614	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子东庄	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
4615	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下城子	50	47.54	16.23	16.23	未进入负面清单	否	2024.06
4616	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前五组	50	27.26	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06
4617	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前棚沟	100	16.08	63.94	63.94	未进入负面清单	否	2024.06
4618	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村一四队	100	17.19	62.81	62.81	未进入负面清单	否	2024.06
4619	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	大郝沟台区	50	10.53	34.735	34.735	未进入负面清单	否	2024.06
4620	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	城郊什大营子村1,2组南	200	48.46	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06
4621	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	城郊什村一组	100	35.08	44.92	44.92	未进入负面清单	否	2024.06
4622	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	城郊什乡中学	200	49.96	60.08	60.08	未进入负面清单	否	2024.06
4623	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	武松园台区	50	18.17	30.915	30.915	未进入负面清单	否	2024.06
4624	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	10kV红牛营子线城郊期条沟大	100	28.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	2024.06
4625	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	有线线变#1#变压器	315	46.86	104.391	104.391	未进入负面清单	否	2024.06
4626	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤窑线	石礁东变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06
4627	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	素市场南变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
4628	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	素医院变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
4629	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	药土铺台区	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
4630	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子	50	57.81	11.095	11.095	未进入负面清单	否	2024.06
4631	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10kV二道湾子线祁家沟	200	9.3	141.4	141.4	未进入负面清单	否	2024.06
4632	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子东沟台区	100	26.4	53.6	53.6	未进入负面清单	否	2024.06
4633	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10kV二道湾子线西沟台区	50	54.29	12.855	12.855	未进入负面清单	否	2024.06
4634	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10kV二道湾子线胡家沟	30	58.19	12.543	12.543	未进入负面清单	否	2024.06
4635	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10kV二道湾子线魏北沟村	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06
4636	国网建昌县供电公司	药土庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10kV二道湾子线刘南山	50	11.1	34.45	34.45	未进入负面清单	否	2024.06
4637	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南二道沟	200	7.8	144.4	144.4	未进入负面清单	否	2024.06
4638	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV城西线	黑新变电	200	14.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	2024.06
4639	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	河西沟	100	35.64	44.36	44.36	未进入负面清单	否	2024.06
4640	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱九	50	35.78	22.11	22.11	未进入负面清单	否	2024.06
4641	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms碱厂七	100	24.87	55.13	55.13	未进入负面清单	否	2024.06
4642	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂新村	50	70.17	4.915	4.915	未进入负面清单	否	2024.06
4643	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂五良沟	100	29.07	50.93	50.93	未进入负面清单	否	2024.06
4644	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂高	50	22.31	28.845	28.845	未进入负面清单	否	2024.06
4645	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂下庄	50	38.49	20.755	20.755	未进入负面清单	否	2024.06
4646	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV素珠营子线	素提北	100	26.75	53.25	53.25	未进入负面清单	否	2024.06
4647	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小六队	30	20.59	17.823	17.823	未进入负面清单	否	2024.06
4648	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头葡萄园一	200	16.39	127.22	127.22	未进入负面清单	否	2024.06
4649	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯桃园大棚	100	16.3	63.8	63.8	未进入负面清单	否	2024.06
4650	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊梨沟	30	18.12	18.354	18.354	未进入负面清单	否	2024.06
4651	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊梨村一组	100	12.87	67.83	67.83	未进入负面清单	否	2024.06
4652	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱河沟	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06
4653	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	柳沟港	100	33.84	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06
4654	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙	50	0.73	39.635	39.635	未进入负面清单	否	2024.06
4655	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	郭杖子	200	21.77	116.46	116.46	未进入负面清单	否	2024.06
4656	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	西北杖子	200	20.72	118.56	118.56	未进入负面清单	否	2024.06
4657	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南后街	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
4658	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟北2台区	30	33.86	13.842	13.842	未进入负面清单	否	2024.06
4659	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树沟大棚台区	50	16.06	31.97	31.97	未进入负面清单	否	2024.06
4660	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	北沟变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06
4661	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子台区	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06
4662	国网建昌县供电公司	谷杖									

4687	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(孤山子棚架小区)	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	2024.06
4688	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小丁道沟台区	50	3.5	38.25	38.25	未进入负面清单	否	2024.06
4689	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小丁道沟台区	50	40.33	16.935	16.935	未进入负面清单	否	2024.06
4690	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	谷道台区	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	2024.06
4691	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	喇嘛洞镇人民政府变压器	100	34.6	45.4	45.4	未进入负面清单	否	2024.06
4692	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	东八变压器	200	5.93	148.14	148.14	未进入负面清单	否	2024.06
4693	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	柳条沟	30	65.17	4.449	4.449	未进入负面清单	否	2024.06
4694	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红柳	200	22.64	114.72	114.72	未进入负面清单	否	2024.06
4695	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	董家沟	100	13.05	66.95	66.95	未进入负面清单	否	2024.06
4696	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	新东升岭线	50	24.32	27.84	27.84	未进入负面清单	否	2024.06
4697	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	房新变压器	160	48.05	51.12	51.12	未进入负面清单	否	2024.06
4698	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	毛大屯变压器	100	61.72	18.28	18.28	未进入负面清单	否	2024.06
4699	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	毛屯变压器	200	1.53	156.94	156.94	未进入负面清单	否	2024.06
4700	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	毛屯变压器	200	10.66	138.68	138.68	未进入负面清单	否	2024.06
4701	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	毛屯变压器	20	5.59	14.882	14.882	未进入负面清单	否	2024.06
4702	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	黄西变压器	200	18.87	122.26	122.26	未进入负面清单	否	2024.06
4703	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	新开岭变压器	50	7.4	36.3	36.3	未进入负面清单	否	2024.06
4704	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓦窑变压器	100	37.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	2024.06
4705	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	青东变压器	200	6.36	147.28	147.28	未进入负面清单	否	2024.06
4706	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	平大柳变压器	30	3.59	22.923	22.923	未进入负面清单	否	2024.06
4707	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	房胜沟村房新大柳变压器	100	28.21	51.79	51.79	未进入负面清单	否	2024.06
4708	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	葛沟沟变压器	100	33.84	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06
4709	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	油坊大柳变压器	30	38.22	36.82	36.82	未进入负面清单	否	2024.06
4710	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	高岭沟变压器	30	49.58	9.126	9.126	未进入负面清单	否	2024.06
4711	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	龙文变压器	200	6.72	146.56	146.56	未进入负面清单	否	2024.06
4712	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	油坊门前变压器	100	44.32	35.68	35.68	未进入负面清单	否	2024.06
4713	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子变压器	100	31.34	48.66	48.66	未进入负面清单	否	2024.06
4714	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	西营子变压器	200	21.35	117.3	117.3	未进入负面清单	否	2024.06
4715	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南营子变压器	50	12.69	33.655	33.655	未进入负面清单	否	2024.06
4716	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	大柳变压器	200	9.55	140.9	140.9	未进入负面清单	否	2024.06
4717	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北营子变压器	250	48.75	78.125	78.125	未进入负面清单	否	2024.06
4718	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南营子变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
4719	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	麻杖子变压器	100	1.13	315.48	315.48	未进入负面清单	否	2024.06
4720	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北营子变压器	100	31.06	48.94	48.94	未进入负面清单	否	2024.06
4721	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	西四变压器	200	7.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	2024.06
4722	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马五变压器	315	0.88	249.228	249.228	未进入负面清单	否	2024.06
4723	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	喇嘛洞北头变压器	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06
4724	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北一变压器	100	1.28	78.72	78.72	未进入负面清单	否	2024.06
4725	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北六变压器	100	15.71	64.29	64.29	未进入负面清单	否	2024.06
4726	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南二变压器	20	66.69	2.662	2.662	未进入负面清单	否	2024.06
4727	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南头变压器	100	22.29	57.71	57.71	未进入负面清单	否	2024.06
4728	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	多寿棚架小区	20	63.91	3.218	3.218	未进入负面清单	否	2024.06
4729	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	东土屯变压器	10	3.82	4.178	4.178	未进入负面清单	否	2024.06
4730	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北营子变压器	200	28.05	103.9	103.9	未进入负面清单	否	2024.06
4731	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	高岭沟变压器	200	10.3	139.4	139.4	未进入负面清单	否	2024.06
4732	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小三变压器	100	17.61	62.39	62.39	未进入负面清单	否	2024.06
4733	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	要多朝阳庄	100	8.05	71.95	71.95	未进入负面清单	否	2024.06
4734	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	要多药鱼台	100	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
4735	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	要多周村	100	20.51	59.49	59.49	未进入负面清单	否	2024.06
4736	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	要多张家沟	200	12.43	135.14	135.14	未进入负面清单	否	2024.06
4737	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	羊梁沟	40	47.04	6.592	6.592	未进入负面清单	否	2024.06
4738	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南地	50	55.23	12.385	12.385	未进入负面清单	否	2024.06
4739	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	宋柳沟	30	32.54	8.238	8.238	未进入负面清单	否	2024.06
4740	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县王宝营子镇人民政府(水泉沟大棚)	50	30.81	24.595	24.595	未进入负面清单	否	2024.06
4741	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	东	200	14.49	131.02	131.02	未进入负面清单	否	2024.06
4742	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	东	200	22.05	115.9	115.9	未进入负面清单	否	2024.06
4743	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	化树子	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06
4744	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	化树子	20	63.73	3.254	3.254	未进入负面清单	否	2024.06
4745	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	岔沟门	20	29.95	10.01	10.01	未进入负面清单	否	2024.06
4746	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	周西沟	50	9.04	18.96	18.96	未进入负面清单	否	2024.06
4747	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官佛山	200	16.21	127.58	127.58	未进入负面清单	否	2024.06
4748	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官佛山	100	20.32	59.68	59.68	未进入负面清单	否	2024.06
4749	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官东山村一组	100	19.05	60.95	60.95	未进入负面清单	否	2024.06
4750	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官西山村	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06
4751	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	二岭沟里	50	18.74	30.63	30.63	未进入负面清单	否	2024.06
4752	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官碾子沟一组	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
4753	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官碾子沟	30	68.7	3.39	3.39	未进入负面清单	否	2024.06
4754	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官碾子	20	52.03	5.994	5.994	未进入负面清单	否	2024.06
4755	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	官碾子一二组	20	39.76	8.048	8.048	未进入负面清单	否	2024.06
4756	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏沟岭	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06
4757	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	李庄子大棚	30	44.13	10.761	10.761	未进入负面清单	否	2024.06
4758	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	33.63	23.185	23.185	未进入负面清单	否	2024.06
4759	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	12.07	135.86	135.86	未进入负面清单	否	2024.06
4760	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	100	40.21	39.79	39.79	未进入负面清单	否	2024.06
4761	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	15.38	129.24	129.24	未进入负面清单	否	2024.06
4762	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	30	1.14	23.658	23.658	未进入负面清单	否	2024.06
4763	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	11.85	136.3	136.3	未进入负面清单	否	2024.06
4764	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	49.32	15.34	15.34	未进入负面清单	否	2024.06
4765	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	100	18.37	61.63	61.63	未进入负面清单	否	2024.06
4766	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	30	25.68	16.328	16.328	未进入负面清单	否	2024.06
4767	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	7.47	36.265	36.265	未进入负面清单	否	2024.06
4768	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	8.12	35.94	35.94	未进入负面清单	否	2024.06
4769	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	47.79	16.105	16.105	未进入负面清单	否	2024.06
4770	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	15.58	32.21	32.21	未进入负面清单	否	2024.06
4771	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06
4772	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	100	9.28	70.72	70.72	未进入负面清单	否	2024.06
4773	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	80	5.71	59.432	59.432	未进入负面清单	否	2024.06
4774	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	630	10.36	438.732	438.732	未进入负面清单	否	2024.06
4775	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	400	48.79	124.84	124.84	未进入负面清单	否	2024.06
4776	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	39.16	15.425	15.425	未进入负面清单	否	2024.06
4777	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	400	19.99	240.04	240.04	未进入负面清单	否	2024.06
4778	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06
4779	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	2024.06
4780	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	30	1.73	23.481	23.481	未进入负面清单	否	2024.06
4781	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	20	41.43	7.714	7.714	未进入负面清单	否	2024.06
4782	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	47.08	16.46	16.46	未进入负面清单	否	2024.06
4783	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	200	16.57	126.86	126.86	未进入负面清单	否	2024.06
4784	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	30	46.93	9.921	9.921	未进入负面清单	否	2024.06
4785	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06
4786	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	30	48.44	9.468	9.468	未进入负面清单	否	2024.06
4787	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	50	39.56	20.22	20.22	未进入负面清单	否	2024.06
4788	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	魏家岭	20	56					

4813	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	小腰岭沟	30	33.14	14.058	14.058	未进入负面清单	否	2024.06
4814	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	山弯子	200	13.72	132.56	132.56	未进入负面清单	否	2024.06
4815	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	50	36.24	21.88	21.88	未进入负面清单	否	2024.06
4816	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	50	45.24	17.38	17.38	未进入负面清单	否	2024.06
4817	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	50	36.07	21.965	21.965	未进入负面清单	否	2024.06
4818	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	80	20.19	47.848	47.848	未进入负面清单	否	2024.06
4819	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	80	34.85	36.12	36.12	未进入负面清单	否	2024.06
4820	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	80	39.03	32.776	32.776	未进入负面清单	否	2024.06
4821	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	30	15.72	19.284	19.284	未进入负面清单	否	2024.06
4822	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙台区变压器	100	17.61	62.39	62.39	未进入负面清单	否	2024.06
4823	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	响水台区	100	10.97	69.03	69.03	未进入负面清单	否	2024.06
4824	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV医院线	康复医院2#变压器	100	14.6	65.4	65.4	未进入负面清单	否	2024.06
4825	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	下火石山变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
4826	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	兴隆住宅1	250	6.77	183.075	183.075	未进入负面清单	否	2024.06
4827	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	兴隆住宅2	250	12.75	168.125	168.125	未进入负面清单	否	2024.06
4828	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	碧水花园2-1	250	13.44	166.4	166.4	未进入负面清单	否	2024.06
4829	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	碧水花园2-2	250	7.52	181.2	181.2	未进入负面清单	否	2024.06
4830	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	10KV镇内二线	架子综合楼配变变压器	315	9.93	220.7205	220.7205	未进入负面清单	否	2024.06
4831	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV小德营子线	冯营子变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06
4832	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
4833	国网建昌供电公司			东城首府1#配电室1#配变变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
4834	国网建昌供电公司			东城首府1#配电室2#配变变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
4835	国网建昌供电公司			东城首府2#配电室1#配变变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
4836	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	月亮湖住宅小区一号	630	16.2	401.94	401.94	未进入负面清单	否	2024.06
4837	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	月亮湖住宅小区二号	630	15.93	403.641	403.641	未进入负面清单	否	2024.06
4838	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	西山大沟里	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06
4839	国网建昌供电公司			浦坎头变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
4840	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	10KV镇内三线	八家子棚户区1-1配变变压器	630	45.05	220.185	220.185	未进入负面清单	否	2024.06
4841	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	10KV镇内二线	八家子棚户区1-2配变变压器	630	24.04	352.548	352.548	未进入负面清单	否	2024.06
4842	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇北线	金地雅苑小区1#配变变压器	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06
4843	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇北线	金地雅苑小区2#配变变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
4844	国网建昌供电公司			德隆街南头	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
4845	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV煤矿线	石楼子沟南台区	30	46.22	10.134	10.134	未进入负面清单	否	2024.06
4846	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	蒲南	50	5.92	37.04	37.04	未进入负面清单	否	2024.06
4847	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	蒲南家沟	30	1.03	23.691	23.691	未进入负面清单	否	2024.06
4848	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	老道北S	50	12.52	33.74	33.74	未进入负面清单	否	2024.06
4849	国网建昌供电公司			陈家店变压器	50	1.94	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06
4850	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯马道口	100	19.96	60.04	60.04	未进入负面清单	否	2024.06
4851	国网建昌供电公司	白土66KV变电站	10KV白土线G1003	腰子里变压器	30	31.94	48.06	48.06	未进入负面清单	否	2024.06
4852	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV需家线	大南叉子	30	34.68	36.256	36.256	未进入负面清单	否	2024.06
4853	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂线	碱厂五	61.41	9.295	9.295	9.295	未进入负面清单	否	2024.06
4854	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂线	碱厂三	30	8.5	22.05	22.05	未进入负面清单	否	2024.06
4855	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂线	碱厂一	200	21.48	117.04	117.04	未进入负面清单	否	2024.06
4856	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	刘家村台区	50	3.48	38.26	38.26	未进入负面清单	否	2024.06
4857	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	眼科院公变	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
4858	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（城子沟村棚架小区）	50	40.18	19.91	19.91	未进入负面清单	否	2024.06
4859	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇北线	老法院	200	0.12	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
4860	国网建昌供电公司			柳尖高速道口变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06
4861	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	头道沟台区	50	11.03	34.485	34.485	未进入负面清单	否	2024.06
4862	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV头道沟线	头道沟台区	30	22.19	17.343	17.343	未进入负面清单	否	2024.06
4863	国网建昌供电公司			要路沟北头	200	0.69	158.62	158.62	未进入负面清单	否	2024.06
4864	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	娘士东南变压器	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06
4865	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV小德营子线	马强沟里变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
4866	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	隋北沟里变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
4867	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	10KV工业线城郊镇南地	200	2.37	23.289	23.289	未进入负面清单	否	2024.06
4868	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV工业线	10KV工业线城郊河东	200	34.45	91.1	91.1	未进入负面清单	否	2024.06
4869	国网建昌供电公司			朱家店西	200	1.93	156.14	156.14	未进入负面清单	否	2024.06
4870	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV兴隆线	才家菜园	400	40.22	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
4871	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	新建村1号变电亭	500	24.27	278.65	278.65	未进入负面清单	否	2024.06
4872	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	铁杖子葡萄园	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
4873	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	流水沟四台区	50	46.79	16.605	16.605	未进入负面清单	否	2024.06
4874	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	园山小区	50	11.05	34.475	34.475	未进入负面清单	否	2024.06
4875	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	山东台区	30	50.04	8.988	8.988	未进入负面清单	否	2024.06
4876	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV水源线	防洪1	250	21.64	145.9	145.9	未进入负面清单	否	2024.06
4877	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	移民小区台区	30	60.73	5.781	5.781	未进入负面清单	否	2024.06
4878	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	汤子道沟北	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
4879	国网建昌供电公司			大甸子变压器	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06
4880	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	梁杖子台区	50	15.64	64.04	64.04	未进入负面清单	否	2024.06
4881	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	老道北	50	30.41	24.795	24.795	未进入负面清单	否	2024.06
4882	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新开二组	50	10.72	34.64	34.64	未进入负面清单	否	2024.06
4883	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新神树	50	35.11	22.445	22.445	未进入负面清单	否	2024.06
4884	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新大石上	20	49.41	6.118	6.118	未进入负面清单	否	2024.06
4885	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新熊台子	50	11.77	34.115	34.115	未进入负面清单	否	2024.06
4886	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新熊神庙	20	26.12	10.776	10.776	未进入负面清单	否	2024.06
4887	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新孤子台	50	44.15	17.925	17.925	未进入负面清单	否	2024.06
4888	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新朱杖子	100	15.92	64.08	64.08	未进入负面清单	否	2024.06
4889	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新开杖子	50	10	35	35	未进入负面清单	否	2024.06
4890	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新鹿杖子	200	20.74	118.52	118.52	未进入负面清单	否	2024.06
4891	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新鹿杖子	100	37.31	42.69	42.69	未进入负面清单	否	2024.06
4892	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新孔台子	200	15.67	128.26	128.26	未进入负面清单	否	2024.06
4893	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	大杖子变压器	30	32.74	14.178	14.178	未进入负面清单	否	2024.06
4894	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	正西沟口变压器	100	23.55	56.45	56.45	未进入负面清单	否	2024.06
4895	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	正沟里变压器	100	4.6	75.4	75.4	未进入负面清单	否	2024.06
4896	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	大杖子变压器	100	46.09	33.91	33.91	未进入负面清单	否	2024.06
4897	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡大杖子东沟外大棚变压器	100	22.45	57.55	57.55	未进入负面清单	否	2024.06
4898	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡人民政府（施叉子大棚）变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06
4899	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	羊外变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	2024.06
4900	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡水路沟大棚变压器	400	6.64	293.44	293.44	未进入负面清单	否	2024.06
4901	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	大汪沟南台区	200	6.5	147	147	未进入负面清单	否	2024.06
4902	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	五指山南山变压器	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	2024.06
4903	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯下梁沟	200	24.55	110.9	110.9	未进入负面清单	否	2024.06
4904	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙二台区	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
4905	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV煤矿线	梅二组南台区	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
4906	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV小德营子线	流岩子南台区	200	28.92	102.36	102.36	未进入负面清单	否	2024.06
4907	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	流岩子南台区	30	53.56	7.932	7.932	未进入负面清单	否	2024.06
4908	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	傍下东台区	20	65.05	2.99	2.99	未进入负面清单	否	2024.06
4909	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	药土庙一台区	50	6.65	36.675	36.675	未进入负面清单	否	2024.06
4910	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	苗圃二台区	100	20.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	2024.06
4911	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	果品变电亭2#变压器	1000	40.75	392.5	392.5	未进入负面清单	否	2024.06
4912	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	欢喜岭	50	29.99	25.005	25.005	未进入负面清单	否	2024.06
4913	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	南沟组	30	61.73	5.481	5.481	未进入负面清单	否	2024.06
4914	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	宝地县	50	44.38	17.81	17.81	未进入负面清单	否	2024.06
4915	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	汤八家子	200	19.95	123.3	123.3	未进入负面清单	否	2024.06
4916	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线								

4935	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞变电站	200	24.83	110.34	110.34	未进入负面清单	否	2024.06
4936	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	东沟变电站	30	23.99	16.803	16.803	未进入负面清单	否	2024.06
4937	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子台区	30	38.63	12.411	12.411	未进入负面清单	否	2024.06
4938	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马中	80	55.85	19.32	19.32	未进入负面清单	否	2024.06
4939	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马中	200	24.46	111.08	111.08	未进入负面清单	否	2024.06
4940	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(永和泉)	80	22.82	45.744	45.744	未进入负面清单	否	2024.06
4941	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	永和泉	80	28.36	41.312	41.312	未进入负面清单	否	2024.06
4942	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	火山变电站	100	26.46	53.54	53.54	未进入负面清单	否	2024.06
4943	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	10kV喇嘛洞1线西山根台区	100	15.77	64.23	64.23	未进入负面清单	否	2024.06
4944	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腰灌沟台区	100	13.84	66.16	66.16	未进入负面清单	否	2024.06
4945	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷岗内台区	50	37.06	21.47	21.47	未进入负面清单	否	2024.06
4946	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷喇嘛洞台区	50	42.38	18.81	18.81	未进入负面清单	否	2024.06
4947	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山粮变变压器	200	9.84	140.32	140.32	未进入负面清单	否	2024.06
4948	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞变电站	50	10.7	34.65	34.65	未进入负面清单	否	2024.06
4949	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(孤山子五)	50	44.01	17.995	17.995	未进入负面清单	否	2024.06
4950	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	六组棚架小区	30	28.47	15.459	15.459	未进入负面清单	否	2024.06
4951	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松栉沟灌渠台区	30	34.58	13.626	13.626	未进入负面清单	否	2024.06
4952	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	大新西台区	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	2024.06
4953	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	45.67	17.165	17.165	未进入负面清单	否	2024.06
4954	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(孤山子)	30	32.21	14.337	14.337	未进入负面清单	否	2024.06
4955	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小松树台区	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06
4956	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松村门前)	50	57.03	11.485	11.485	未进入负面清单	否	2024.06
4957	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(三家子村)	80	23.94	44.848	44.848	未进入负面清单	否	2024.06
4958	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(三家子村)	50	35.82	22.24	22.24	未进入负面清单	否	2024.06
4959	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	双杨木台区	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06
4960	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	双杨木台区下组台区	50	48.27	15.865	15.865	未进入负面清单	否	2024.06
4961	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	平原山	200	16.1	127.8	127.8	未进入负面清单	否	2024.06
4962	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村南	200	14.01	131.98	131.98	未进入负面清单	否	2024.06
4963	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村后山	100	17.51	62.49	62.49	未进入负面清单	否	2024.06
4964	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	10.04	139.92	139.92	未进入负面清单	否	2024.06
4965	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	22.02	57.96	57.96	未进入负面清单	否	2024.06
4966	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	6.7	146.6	146.6	未进入负面清单	否	2024.06
4967	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	133.66	133.66	133.66	未进入负面清单	否	2024.06
4968	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	5	76.89	0.1655	0.1655	未进入负面清单	否	2024.06
4969	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	72.8	72.8	72.8	未进入负面清单	否	2024.06
4970	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	19.18	121.64	121.64	未进入负面清单	否	2024.06
4971	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	2.24	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06
4972	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	9.31	70.69	70.69	未进入负面清单	否	2024.06
4973	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	14.16	131.68	131.68	未进入负面清单	否	2024.06
4974	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	38.89	41.11	41.11	未进入负面清单	否	2024.06
4975	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	31.95	24.025	24.025	未进入负面清单	否	2024.06
4976	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	2.87	38.565	38.565	未进入负面清单	否	2024.06
4977	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	30	97.3	-5.19	-5.19	未进入负面清单	否	2024.06
4978	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	36.32	43.68	43.68	未进入负面清单	否	2024.06
4979	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	22.29	115.42	115.42	未进入负面清单	否	2024.06
4980	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	8.31	35.845	35.845	未进入负面清单	否	2024.06
4981	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	2024.06
4982	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	315	15.73	202.4505	202.4505	未进入负面清单	否	2024.06
4983	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	10.96	34.52	34.52	未进入负面清单	否	2024.06
4984	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	160	11.21	110.064	110.064	未进入负面清单	否	2024.06
4985	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06
4986	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	8.59	35.205	35.205	未进入负面清单	否	2024.06
4987	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	19.22	121.86	121.86	未进入负面清单	否	2024.06
4988	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06
4989	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	30	2.1	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06
4990	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	12.61	134.78	134.78	未进入负面清单	否	2024.06
4991	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	28.21	103.58	103.58	未进入负面清单	否	2024.06
4992	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	80	33.49	37.208	37.208	未进入负面清单	否	2024.06
4993	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	13.58	66.42	66.42	未进入负面清单	否	2024.06
4994	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	80	30.37	39.704	39.704	未进入负面清单	否	2024.06
4995	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	26.34	26.83	26.83	未进入负面清单	否	2024.06
4996	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	30	30.66	8.802	8.802	未进入负面清单	否	2024.06
4997	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	16.8	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06
4998	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	26.85	26.575	26.575	未进入负面清单	否	2024.06
4999	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	23.93	56.07	56.07	未进入负面清单	否	2024.06
5000	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	17.83	31.085	31.085	未进入负面清单	否	2024.06
5001	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	18.1	30.95	30.95	未进入负面清单	否	2024.06
5002	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	20	70.17	1.966	1.966	未进入负面清单	否	2024.06
5003	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(马厂村棚架)	30	12.65	20.205	20.205	未进入负面清单	否	2024.06
5004	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小西沟变电站	80	0.45	63.64	63.64	未进入负面清单	否	2024.06
5005	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	张寨变电站	100	25.14	54.86	54.86	未进入负面清单	否	2024.06
5006	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	张寨变电站	20	2.04	2.04	2.04	未进入负面清单	否	2024.06
5007	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	张寨变电站	80	4.77	60.184	60.184	未进入负面清单	否	2024.06
5008	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线	南沟变电站	200	18.3	123.4	123.4	未进入负面清单	否	2024.06
5009	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	100	42	38	38	未进入负面清单	否	2024.06
5010	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线	喇嘛洞镇人民政府(小三家子村)	200	10.87	138.26	138.26	未进入负面清单	否	2024.06
5011	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06
5012	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	200	12.06	135.88	135.88	未进入负面清单	否	2024.06
5013	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	200	5.88	148.24	148.24	未进入负面清单	否	2024.06
5014	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	200	9.59	149.62	149.62	未进入负面清单	否	2024.06
5015	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区	100	22.88	57.12	57.12	未进入负面清单	否	2024.06
5016	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06
5017	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06
5018	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	50	1.44	39.28	39.28	未进入负面清单	否	2024.06
5019	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV城厂线	什村九组台区	50	10.86	34.57	34.57	未进入负面清单	否	2024.06
5020	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东市场	80	11.21	55.032	55.032	未进入负面清单	否	2024.06
5021	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	汤南地台区	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06
5022	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	丽水春城二期2号变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
5023	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06
5024	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松树岗子)	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
5025	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	巴图湾南台区	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06
5026	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV建昌线	小杨沟外变压器	100	0.43	79.57	79.57	未进入负面清单	否	2024.06
5027	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV建昌线	财树变电站	500	42.7	186.5	186.5	未进入负面清单	否	2024.06
5028	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV建昌线	民隆变电站	630	34.62	285.894	285.894	未进入负面清单	否	2024.06
5029	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西团山	200	14.31	131.38	131.38	未进入负面清单	否	2024.06
5030	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东团山	200	10.15	139.7	139.7	未进入负面清单	否	2024.06
5031	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	大西沟	30	45.17	10.449	10.449	未进入负面清单	否	2024.06
5032	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	葛家沟	100	7.02	72.98	72.98	未进入负面清单	否	2024.06</

5056	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏三沟沟台区	100	9.88	70.12	70.12	未进入负面清单	否	2024.06
5057	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭小西湾	10	65.27	1.473	1.473	未进入负面清单	否	2024.06
5058	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭许组	30	22.33	17.301	17.301	未进入负面清单	否	2024.06
5059	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	老南山	30	6.51	22.047	22.047	未进入负面清单	否	2024.06
5060	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	魏家岭村东组大棚	100	0	0	0	未进入负面清单	否	2024.06
5061	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	魏家岭村西组大棚	80	41.81	30.552	30.552	未进入负面清单	否	2024.06
5062	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV黑山科线	梁家村大棚	20	16.15	12.77	12.77	未进入负面清单	否	2024.06
5063	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	老后街	400	36.64	173.44	173.44	未进入负面清单	否	2024.06
5064	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	西沟里	50	20.56	29.72	29.72	未进入负面清单	否	2024.06
5065	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	天桥子	200	8.45	143.1	143.1	未进入负面清单	否	2024.06
5066	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷一二四组东台区	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06
5067	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷松树下东台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
5068	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV石佛线	新客运站家属楼	250	8.71	178.225	178.225	未进入负面清单	否	2024.06
5069	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV素珠营子线	王君杖子东变压器	50	31.06	24.47	24.47	未进入负面清单	否	2024.06
5070	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	大八二变压器	30	45.35	10.395	10.395	未进入负面清单	否	2024.06
5071	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV新开岭线	新上城子	50	32.09	23.955	23.955	未进入负面清单	否	2024.06
5072	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV素珠营子线	李仙洞台区	100	16.02	63.98	63.98	未进入负面清单	否	2024.06
5073	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV素珠营子线	石杖子台区	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
5074	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新毓东沟	50	32.81	23.595	23.595	未进入负面清单	否	2024.06
5075	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新毓西沟	200	13.04	133.92	133.92	未进入负面清单	否	2024.06
5076	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新大台	200	9.62	140.76	140.76	未进入负面清单	否	2024.06
5077	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新袁家店	200	12.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	2024.06
5078	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新南杖子	100	32.21	47.79	47.79	未进入负面清单	否	2024.06
5079	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新南杖子	50	35.45	22.275	22.275	未进入负面清单	否	2024.06
5080	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	小梅变压器	200	21.34	117.32	117.32	未进入负面清单	否	2024.06
5081	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	小梅变电站	100	20.02	50.98	50.98	未进入负面清单	否	2024.06
5082	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	小南沟变压器	50	64.96	7.52	7.52	未进入负面清单	否	2024.06
5083	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	大杖子东沟变压器	50	44.62	17.69	17.69	未进入负面清单	否	2024.06
5084	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡鲁地大棚变压器	200	12.84	134.32	134.32	未进入负面清单	否	2024.06
5085	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	水外变压器	100	54	26	26	未进入负面清单	否	2024.06
5086	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	五指山上沟变压器	30	58.71	6.387	6.387	未进入负面清单	否	2024.06
5087	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	五指山沟变压器	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06
5088	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡人民政府(五指山蔬菜大棚2)变压器	200	12.26	135.48	135.48	未进入负面清单	否	2024.06
5089	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	盛家大棚2	100	12.83	67.17	67.17	未进入负面清单	否	2024.06
5090	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	魏玛西沟水灌渠	100	0.68	79.32	79.32	未进入负面清单	否	2024.06
5091	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	汤三沟果园变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06
5092	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷水泉	100	13.07	66.93	66.93	未进入负面清单	否	2024.06
5093	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷小棚蓬沟西	20	31.06	9.788	9.788	未进入负面清单	否	2024.06
5094	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	6.3KV镇内二二	韩家沟	250	0.03	199.925	199.925	未进入负面清单	否	2024.06
5095	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	小黑沟大棚变压器	100	35.33	44.67	44.67	未进入负面清单	否	2024.06
5096	国网建昌供电公司	汤二道沟66KV变电站	10KV二道沟线	大东沟沟西	100	10.72	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06
5097	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	汤小店台区D	50	9.88	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06
5098	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯委对二	100	18.93	61.07	61.07	未进入负面清单	否	2024.06
5099	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯委对一	50	15.91	32.045	32.045	未进入负面清单	否	2024.06
5100	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯二道沟西	30	13.75	19.875	19.875	未进入负面清单	否	2024.06
5101	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯三道沟四队	100	35.79	44.21	44.21	未进入负面清单	否	2024.06
5102	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯三道沟沟口	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
5103	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV药王庙线	药八沟沟西台区	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	2024.06
5104	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	英武沟河东	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06
5105	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	三鼓水南	50	11.42	34.29	34.29	未进入负面清单	否	2024.06
5106	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	金三角大棚3	200	51.67	56.66	56.66	未进入负面清单	否	2024.06
5107	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯云山洞东后	50	65.3	12.35	12.35	未进入负面清单	否	2024.06
5108	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	沙河棚大棚	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06
5109	国网建昌供电公司	大66KV变电站	10KV大屯线	大屯马道沟	20	31.42	9.716	9.716	未进入负面清单	否	2024.06
5110	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	魏玛西沟	30	32.63	14.211	14.211	未进入负面清单	否	2024.06
5111	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	头坎九	100	11.28	68.72	68.72	未进入负面清单	否	2024.06
5112	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大杨沟西变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06
5113	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	药磨石沟二	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06
5114	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	10KV工业线城郊后山	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	2024.06
5115	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	五指山大桥变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
5116	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	药林东二	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
5117	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06
5118	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟一组	100	14.52	139.96	139.96	未进入负面清单	否	2024.06
5119	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟二组(2)	100	38.72	41.28	41.28	未进入负面清单	否	2024.06
5120	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	头三五队	200	8.3	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06
5121	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	头三六队	200	9.36	141.28	141.28	未进入负面清单	否	2024.06
5122	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	头三六队	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06
5123	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯董杖子	50	19.25	30.375	30.375	未进入负面清单	否	2024.06
5124	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯董杖子	50	37.49	21.255	21.255	未进入负面清单	否	2024.06
5125	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯董杖子	50	31.43	24.285	24.285	未进入负面清单	否	2024.06
5126	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯董杖子	50	25.38	27.31	27.31	未进入负面清单	否	2024.06
5127	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯云山洞西	200	30.62	98.76	98.76	未进入负面清单	否	2024.06
5128	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟	200	10.63	139.74	139.74	未进入负面清单	否	2024.06
5129	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	八家子右岭青夹沟	30	43.97	10.809	10.809	未进入负面清单	否	2024.06
5130	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	前石门村西大棚	100	11.93	68.07	68.07	未进入负面清单	否	2024.06
5131	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	八家子青石岭北	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
5132	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	八家子青石岭八队	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06
5133	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	药杖子大屯变压器	100	24.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	2024.06
5134	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟二	100	28.63	51.37	51.37	未进入负面清单	否	2024.06
5135	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟二	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
5136	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	喇嘛屯南S	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06
5137	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	喇嘛屯南S	800	0.04	639.98	639.98	未进入负面清单	否	2024.06
5138	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟二	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
5139	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	下合里	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
5140	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
5141	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	大屯马道沟内	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
5142	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV头道营子线	魏玛西沟二	50	17	31.5	31.5	未进入负面清单	否	2024.06
5143	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	城郊康杖子(2)	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06
5144	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	城郊富都家園(2)	250	0.41	198.975	198.975	未进入负面清单	否	2024.06
5145	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	灰北山南	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06
5146	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06
5147	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06
5148	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	30	23.43	16.971	16.971	未进入负面清单	否	2024.06
5149	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	2024.06
5150	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	50	15.14	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06
5151	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06
5152	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	50	10.98	34.51	34.51	未进入负面清单	否	2024.06
5153	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	50	8.43	35.785	35.785	未进入负面清单	否	2024.06
5154	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	50	0.11	39.945	39.945	未进入负面清单	否	2024.06
5155	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	50	10.13	34.935	34.935	未进入负面清单	否	2024.06
5156	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06
5157	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06
5158	国网建昌供电公司	魏玛66KV变电站	10KV工业线	魏玛西沟	100						

5182	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊什大营子6.7组	100	17.55	62.45	62.45	未进入负面清单	否	2024.06
5183	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊什大营子六七组	100	62.24	17.76	17.76	未进入负面清单	否	2024.06
5184	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线什大营子八九组	100	47.19	32.81	32.81	未进入负面清单	否	2024.06
5185	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白家	50	32.43	23.785	23.785	未进入负面清单	否	2024.06
5186	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线城郊贾三组	50	0.59	39.705	39.705	未进入负面清单	否	2024.06
5187	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线城郊上马村	30	59.9	6.3	6.3	未进入负面清单	否	2024.06
5188	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线城郊扎杆一组	100	75.89	4.11	4.11	未进入负面清单	否	2024.06
5189	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线城郊大柳二	50	3.83	38.085	38.085	未进入负面清单	否	2024.06
5190	国网建昌供电公司	蟒河66kV变电站	10kV红牛营子线	10kV红牛营子线城郊立龙山庙	50	41.64	19.18	19.18	未进入负面清单	否	2024.06
5191	国网建昌供电公司	汤河66kV变电站	10kV王宝营子线	郑印宝棚架	30	20.08	17.976	17.976	未进入负面清单	否	2024.06
5192	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前西大柳	100	25.62	54.38	54.38	未进入负面清单	否	2024.06
5193	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前东大柳	100	0.03	79.97	79.97	未进入负面清单	否	2024.06
5194	国网建昌供电公司	汤河66kV变电站	10kV汤河线工业线	益三台区	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
5195	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	宗中台区	500	35.42	222.9	222.9	未进入负面清单	否	2024.06
5196	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	柳	250	86.49	33.775	33.775	未进入负面清单	否	2024.06
5197	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	红旗	315	29.06	160.461	160.461	未进入负面清单	否	2024.06
5198	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	上屯子台区	315	41.2	122.22	122.22	未进入负面清单	否	2024.06
5199	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	毛巾	315	18.05	195.1425	195.1425	未进入负面清单	否	2024.06
5200	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	中医院台区	400	29.65	20.1	20.1	未进入负面清单	否	2024.06
5201	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	佳客隆台区	315	0.38	250.803	250.803	未进入负面清单	否	2024.06
5202	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	饲料台区	315	25.87	170.5095	170.5095	未进入负面清单	否	2024.06
5203	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	北山区	400	16.38	254.48	254.48	未进入负面清单	否	2024.06
5204	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	刃具台区	315	43.21	115.8885	115.8885	未进入负面清单	否	2024.06
5205	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	北大街台区	400	89.14	278.04	278.04	未进入负面清单	否	2024.06
5206	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	小北营	200	10.49	278.04	278.04	未进入负面清单	否	2024.06
5207	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	水塔	400	16.9	252.4	252.4	未进入负面清单	否	2024.06
5208	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	南山新区	400	11.98	272.08	272.08	未进入负面清单	否	2024.06
5209	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	砖厂	200	10.43	139.14	139.14	未进入负面清单	否	2024.06
5210	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	大梁窑	400	17.85	248.6	248.6	未进入负面清单	否	2024.06
5211	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	党校台区	400	14.21	263.16	263.16	未进入负面清单	否	2024.06
5212	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	梨树沟台区	400	15.15	259.4	259.4	未进入负面清单	否	2024.06
5213	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	机厂台区	400	37.7	169.2	169.2	未进入负面清单	否	2024.06
5214	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	柳	315	0.49	250.4565	250.4565	未进入负面清单	否	2024.06
5215	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	石嘴子台区	100	47.57	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06
5216	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	东山区	20	18.9	12.22	12.22	未进入负面清单	否	2024.06
5217	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	医院	100	15.5	64.5	64.5	未进入负面清单	否	2024.06
5218	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦一队	100	14.66	65.34	65.34	未进入负面清单	否	2024.06
5219	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦八队	200	28.28	103.44	103.44	未进入负面清单	否	2024.06
5220	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦一队	80	27.75	41.8	41.8	未进入负面清单	否	2024.06
5221	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦二队	50	49.4	15.3	15.3	未进入负面清单	否	2024.06
5222	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦七队	50	14.45	32.775	32.775	未进入负面清单	否	2024.06
5223	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦四队	100	18.37	61.63	61.63	未进入负面清单	否	2024.06
5224	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	鹿角一队	100	36.99	43.01	43.01	未进入负面清单	否	2024.06
5225	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	鹿角二队	200	10.7	138.6	138.6	未进入负面清单	否	2024.06
5226	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	敬孝楼	200	0.9	158.2	158.2	未进入负面清单	否	2024.06
5227	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	董屯	200	20.42	119.16	119.16	未进入负面清单	否	2024.06
5228	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	张屯	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
5229	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	草沟	30	22.92	17.124	17.124	未进入负面清单	否	2024.06
5230	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	煤沟	200	13.9	132.2	132.2	未进入负面清单	否	2024.06
5231	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	油库	200	26.98	106.04	106.04	未进入负面清单	否	2024.06
5232	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	高二楼	400	14.31	262.76	262.76	未进入负面清单	否	2024.06
5233	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	南山台区	400	22.72	229.12	229.12	未进入负面清单	否	2024.06
5234	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	石嘴子台区	400	39.54	161.84	161.84	未进入负面清单	否	2024.06
5235	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	八家子镇政府	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06
5236	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	木材厂	200	4.39	151.22	151.22	未进入负面清单	否	2024.06
5237	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	木村	100	18.79	61.21	61.21	未进入负面清单	否	2024.06
5238	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	芦沟	200	21.77	116.46	116.46	未进入负面清单	否	2024.06
5239	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	上坎	30	54.39	7.683	7.683	未进入负面清单	否	2024.06
5240	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	高中院	400	12.51	269.96	269.96	未进入负面清单	否	2024.06
5241	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	农机	400	44.69	141.24	141.24	未进入负面清单	否	2024.06
5242	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	国楼	400	27.76	208.96	208.96	未进入负面清单	否	2024.06
5243	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	国楼2#	200	25.05	109.9	109.9	未进入负面清单	否	2024.06
5244	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	敬道	315	49.4	96.39	96.39	未进入负面清单	否	2024.06
5245	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	本街1#台区	400	44.15	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06
5246	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	三道沟1#	400	13.96	264.16	264.16	未进入负面清单	否	2024.06
5247	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	食品台区	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06
5248	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	针织住宅	315	35.78	139.293	139.293	未进入负面清单	否	2024.06
5249	国网建昌供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内线	瓦五队	30	43.22	11.034	11.034	未进入负面清单	否	2024.06
5250	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	供电局家属院	250	5.6	186	186	未进入负面清单	否	2024.06
5251	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	金马台区	400	32.39	190.44	190.44	未进入负面清单	否	2024.06
5252	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	北山区	315	14.36	206.766	206.766	未进入负面清单	否	2024.06
5253	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	八家台区	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	2024.06
5254	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	崔家台区	250	9.27	176.625	176.625	未进入负面清单	否	2024.06
5255	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	崔家台区	200	19.99	120.02	120.02	未进入负面清单	否	2024.06
5256	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	鑫源台区	200	41.22	77.56	77.56	未进入负面清单	否	2024.06
5257	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	南大桥	100	36.28	43.72	43.72	未进入负面清单	否	2024.06
5258	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	治陈	315	56.12	75.222	75.222	未进入负面清单	否	2024.06
5259	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	木材	400	43.56	145.76	145.76	未进入负面清单	否	2024.06
5260	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	加油站	315	42.67	117.5895	117.5895	未进入负面清单	否	2024.06
5261	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	凉水泉台区	200	32.69	94.62	94.62	未进入负面清单	否	2024.06
5262	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	马家屯2#	200	13.19	133.62	133.62	未进入负面清单	否	2024.06
5263	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	马家屯1#	400	13.16	267.36	267.36	未进入负面清单	否	2024.06
5264	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	新街台区	400	15.92	256.32	256.32	未进入负面清单	否	2024.06
5265	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	本街大组台区	400	47.34	130.64	130.64	未进入负面清单	否	2024.06
5266	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	运输公司台区	1000	34.79	452.1	452.1	未进入负面清单	否	2024.06
5267	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	修理所台区	315	42.16	119.196	119.196	未进入负面清单	否	2024.06
5268	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	农行住宅台区	315	8.62	224.847	224.847	未进入负面清单	否	2024.06
5269	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	苗圃台区	315	18.85	192.6225	192.6225	未进入负面清单	否	2024.06
5270	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	自来水台区	315	63.79	51.0615	51.0615	未进入负面清单	否	2024.06
5271	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	劳动住宅台区	315	51.37	90.1845	90.1845	未进入负面清单	否	2024.06
5272	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	邮政台区	315	37.23	134.7255	134.7255	未进入负面清单	否	2024.06
5273	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	南营台区	315	24.9	173.665	173.665	未进入负面清单	否	2024.06
5274	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	建筑公司开发住宅	315	17.19	197.8515	197.8515	未进入负面清单	否	2024.06
5275	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	凌凌高中台区	315	27.18	166.383	166.383	未进入负面清单	否	2024.06
5276	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	回鲜花园台区	400	28.81	204.76	204.76	未进入负面清单	否	2024.06
5277	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	10kV五一线镇政府	200	42.01	75.98	75.98	未进入负面清单	否	2024.06
5278	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	北山政府住宅台区	400	8.48	286.08	286.08	未进入负面清单	否	2024.06
5279	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	矿建	200	23.3	113.4	113.4	未进入负面清单	否	2024.06
5280	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	大福台区	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06
5281	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	育红台区	400	8.4	286.4	286.4	未进入负面清单	否	2024.06
5282	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	花果山	250	48.35	79.125	79.125	未进入负面清单	否	2024.06
5283	国网建昌供电公司	高沟66kV变电站	10kV镇内线	千字台区	630	6.23	464.751	464.751	未进入负面清单		

5306	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂下里下	20	15.16	12.968	12.968	未进入负面清单	否	2024.06
5307	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	任杖子	50	6.68	5.735	5.735	未进入负面清单	否	2024.06
5308	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV黑山子线	松岭子台区变压器	200	13.21	133.58	133.58	未进入负面清单	否	2024.06
5309	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山子线	小杨湾	50	20.37	29.815	29.815	未进入负面清单	否	2024.06
5310	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	100	31.87	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06
5311	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	50	13.76	33.12	33.12	未进入负面清单	否	2024.06
5312	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	50	7.01	36.495	36.495	未进入负面清单	否	2024.06
5313	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	半拉山子	50	32.69	23.655	23.655	未进入负面清单	否	2024.06
5314	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	拉南	200	17.84	124.32	124.32	未进入负面清单	否	2024.06
5315	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	30	4.39	22.683	22.683	未进入负面清单	否	2024.06
5316	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	小北沟西	50	29.08	25.46	25.46	未进入负面清单	否	2024.06
5317	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	与西沟	20	81.1	-0.22	-0.22	未进入负面清单	否	2024.06
5318	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV药厂线	刘沟	20	36.51	8.698	8.698	未进入负面清单	否	2024.06
5319	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王兴龙湾	40	42.98	11.106	11.106	未进入负面清单	否	2024.06
5320	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碱厂西	50	65.11	7.445	7.445	未进入负面清单	否	2024.06
5321	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	曹子沟	100	9.14	70.86	70.86	未进入负面清单	否	2024.06
5322	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	药厂北开发小区变压器	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	2024.06
5323	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	100	40.51	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06
5324	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	50	27.06	26.47	26.47	未进入负面清单	否	2024.06
5325	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	杨沟柳棚基地变压器	50	2.07	38.965	38.965	未进入负面清单	否	2024.06
5326	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	50	37.67	21.165	21.165	未进入负面清单	否	2024.06
5327	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂2台区变压器	100	31.06	48.94	48.94	未进入负面清单	否	2024.06
5328	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
5329	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	100	38.37	41.63	41.63	未进入负面清单	否	2024.06
5330	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	100	22.45	28.775	28.775	未进入负面清单	否	2024.06
5331	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06
5332	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂台区变压器	50	24.19	27.905	27.905	未进入负面清单	否	2024.06
5333	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	杨沟柳棚基地变压器	50	8.2	35.9	35.9	未进入负面清单	否	2024.06
5334	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山子线	小外	50	13.97	33.015	33.015	未进入负面清单	否	2024.06
5335	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山子线	喇子沟	20	43.1	7.38	7.38	未进入负面清单	否	2024.06
5336	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	素珠营子台区	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
5337	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子台区	200	23.75	112.5	112.5	未进入负面清单	否	2024.06
5338	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子台区	200	18.72	122.56	122.56	未进入负面清单	否	2024.06
5339	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	素珠营子台区	50	34.72	22.64	22.64	未进入负面清单	否	2024.06
5340	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	李杖子台区	100	19.97	60.03	60.03	未进入负面清单	否	2024.06
5341	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	李杖子台区	30	25.79	16.263	16.263	未进入负面清单	否	2024.06
5342	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	车沟台区	30	27.68	15.696	15.696	未进入负面清单	否	2024.06
5343	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭	100	31.72	48.28	48.28	未进入负面清单	否	2024.06
5344	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	2024.06
5345	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	吴杖子台区	100	32.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06
5346	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	石屯台区	100	11.87	68.13	68.13	未进入负面清单	否	2024.06
5347	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	宋杖子台区	200	0.76	158.48	158.48	未进入负面清单	否	2024.06
5348	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	毛杖子台区	50	11.87	34.065	34.065	未进入负面清单	否	2024.06
5349	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	铁路沟台区	20	21.65	11.67	11.67	未进入负面清单	否	2024.06
5350	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	安家堡台区	20	1.83	15.634	15.634	未进入负面清单	否	2024.06
5351	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	安家堡台区	100	14.72	65.28	65.28	未进入负面清单	否	2024.06
5352	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭	50	22.15	28.925	28.925	未进入负面清单	否	2024.06
5353	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新城西沟	50	20.67	29.665	29.665	未进入负面清单	否	2024.06
5354	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石下	20	53.34	5.332	5.332	未进入负面清单	否	2024.06
5355	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房子组	30	55.89	7.233	7.233	未进入负面清单	否	2024.06
5356	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新李家庄	20	50.21	5.958	5.958	未进入负面清单	否	2024.06
5357	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石	30	15.47	19.359	19.359	未进入负面清单	否	2024.06
5358	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老安	50	5.06	37.47	37.47	未进入负面清单	否	2024.06
5359	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭	100	20.56	59.44	59.44	未进入负面清单	否	2024.06
5360	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭	200	13.01	133.98	133.98	未进入负面清单	否	2024.06
5361	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新白杖子	100	23.56	56.44	56.44	未进入负面清单	否	2024.06
5362	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	查计沟变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
5363	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	水路里变压器	100	2.97	77.03	77.03	未进入负面清单	否	2024.06
5364	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	水堡变压器	200	15.11	129.78	129.78	未进入负面清单	否	2024.06
5365	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	小堡沟变压器	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06
5366	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	浦里变压器	100	15.55	64.45	64.45	未进入负面清单	否	2024.06
5367	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	200	14.63	130.74	130.74	未进入负面清单	否	2024.06
5368	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	100	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
5369	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	20	62.42	3.516	3.516	未进入负面清单	否	2024.06
5370	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	白杖子台区	200	12.16	135.68	135.68	未进入负面清单	否	2024.06
5371	国网建昌县供电公司	玲玫瑰66kV变电站	10kV玲玫瑰线	董杖子南变压器	100	33.65	46.35	46.35	未进入负面清单	否	2024.06
5372	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	后杖子台区	80	1.41	62.872	62.872	未进入负面清单	否	2024.06
5373	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙台区	10	36.22	4.378	4.378	未进入负面清单	否	2024.06
5374	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇喇线	河庄北2台区变压器	50	1.47	39.265	39.265	未进入负面清单	否	2024.06
5375	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇喇线	董子山北	100	0.54	79.46	79.46	未进入负面清单	否	2024.06
5376	国网建昌县供电公司	玲玫瑰66kV变电站	10kV巴什罕线	碱北沟南	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
5377	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	巴松树下道北水利台区	100	27.87	52.13	52.13	未进入负面清单	否	2024.06
5378	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	查计沟台区变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06
5379	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	高杖子西台区	50	47.48	16.26	16.26	未进入负面清单	否	2024.06
5380	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	高杖子西台区	200	3.93	152.14	152.14	未进入负面清单	否	2024.06
5381	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	碱湖底下小学	30	12.53	20.241	20.241	未进入负面清单	否	2024.06
5382	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷中	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06
5383	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷西	50	32.08	23.96	23.96	未进入负面清单	否	2024.06
5384	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房	50	17.38	31.31	31.31	未进入负面清单	否	2024.06
5385	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池	200	9.85	140.3	140.3	未进入负面清单	否	2024.06
5386	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	官章营子东	100	9.39	70.61	70.61	未进入负面清单	否	2024.06
5387	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	碱厂	200	12.81	134.38	134.38	未进入负面清单	否	2024.06
5388	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	官章营子南	315	13.92	208.152	208.152	未进入负面清单	否	2024.06
5389	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上营子	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06
5390	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小东沟	50	44.29	17.855	17.855	未进入负面清单	否	2024.06
5391	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂西	200	9.4	141.2	141.2	未进入负面清单	否	2024.06
5392	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂西	100	30.33	49.67	49.67	未进入负面清单	否	2024.06
5393	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨二队	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06
5394	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂二	20	69.28	2.144	2.144	未进入负面清单	否	2024.06
5395	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂一	200	14.18	131.64	131.64	未进入负面清单	否	2024.06
5396	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂杏树合	50	22.94	28.53	28.53	未进入负面清单	否	2024.06
5397	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂六	50	11.79	34.105	34.105	未进入负面清单	否	2024.06
5398	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂七	30	40.37	11.899	11.899	未进入负面清单	否	2024.06
5399	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂八	50	5.52	18.24	18.24	未进入负面清单	否	2024.06
5400	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂九	100	29.66	50.34	50.34	未进入负面清单	否	2024.06
5401	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	官老双沟2.2组	200	29.74	100.52	100.52	未进入负面清单	否	2024.06
5402	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	官老双沟3.2组	100	42.91	37.09	37.09	未进入负面清单	否	2024.06
5403	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙外	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06
5404	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	荆义子	100	28.02	51.98	51.98	未进入负面清单	否	2024.06
5405	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙里	20	72.86	1.428	1.428	未进入负面清单	否	2024.06
5406	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲北沟	10	72.76	0.724	0.724	未进入负面清单	否	2024.06
5407	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	碱北西	200	10.48	139.04	139.04			

5435	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV巴什穿线	巴什穿	400	0.25	319	319	未进入负面清单	否	2024.06
5436	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV巴什穿线	南岭西	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
5437	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV煤研线	张永岭台区	50	15.17	32.415	32.415	未进入负面清单	否	2024.06
5438	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔线	祝村西	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
5439	国网建昌供电公司	汤庙66KV变电站	10KV王庄线	安子沟移民新村	30	5.27	22.419	22.419	未进入负面清单	否	2024.06
5440	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	药厂抽水一机井	8.3	8.3	35.85	35.85	未进入负面清单	否	2024.06
5441	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	药厂抽水二机井	200	1.42	157.16	157.16	未进入负面清单	否	2024.06
5442	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	6.3KV镇内二	八家子检修站	10	0.12	7.988	7.988	未进入负面清单	否	2024.06
5443	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	药厂庙杨树沟机井	50	0.65	39.675	39.675	未进入负面清单	否	2024.06
5444	国网建昌供电公司	国网建昌供电公司	国网建昌供电公司	国网建昌供电公司	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06
5445	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇内线	二间楼二	250	7.55	181.125	181.125	未进入负面清单	否	2024.06
5446	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV老大杖子线	东石片子	30	31.96	14.412	14.412	未进入负面清单	否	2024.06
5447	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	药厂石机井	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06
5448	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV二道沟子线	大杖子村	200	13.48	133.04	133.04	未进入负面清单	否	2024.06
5449	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV二道沟子线	大杖子2	50	40.16	18.92	19.92	未进入负面清单	否	2024.06
5450	国网建昌供电公司	和南房66KV变电站	10KV李马沟子线	三角大塘(2)变压器	400	29.51	201.96	201.96	未进入负面清单	否	2024.06
5451	国网建昌供电公司	白杖66KV变电站	10KV白马线G1003	三道沟台区变压器	50	16.56	31.72	31.72	未进入负面清单	否	2024.06
5452	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	碱厂变压器	50	35.02	22.49	22.49	未进入负面清单	否	2024.06
5453	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	果园1变压器	50	0.1	39.95	39.95	未进入负面清单	否	2024.06
5454	国网建昌供电公司	和南房子66KV变电站	10KV李马沟子线	养方面梨园果树灌水台区变压器	100	21.46	58.54	58.54	未进入负面清单	否	2024.06
5455	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	孙台子	30	79.54	0.138	0.138	未进入负面清单	否	2024.06
5456	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	东庄	160	8.38	114.592	114.592	未进入负面清单	否	2024.06
5457	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	东政府	160	3.62	122.908	122.908	未进入负面清单	否	2024.06
5458	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	李家沟	100	0.38	73.62	73.62	未进入负面清单	否	2024.06
5459	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	马塔沟里	200	5.98	148.04	148.04	未进入负面清单	否	2024.06
5460	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	梁村	50	48.14	15.93	15.93	未进入负面清单	否	2024.06
5461	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	郭前	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06
5462	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	郭后	100	23.1	56.9	56.9	未进入负面清单	否	2024.06
5463	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV老大杖子线	上草碾	100	16.22	63.78	63.78	未进入负面清单	否	2024.06
5464	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV老大杖子线	下草碾	30	32.49	14.253	14.253	未进入负面清单	否	2024.06
5465	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	西二道沟2	50	23	28.5	28.5	未进入负面清单	否	2024.06
5466	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	老前街	200	11.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	2024.06
5467	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	东家沟	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
5468	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂2线	碱厂西	100	11.28	68.72	68.72	未进入负面清单	否	2024.06
5469	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	窑沟12	100	13.03	66.97	66.97	未进入负面清单	否	2024.06
5470	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂2线	碱厂小南沟	30	22.63	17.211	17.211	未进入负面清单	否	2024.06
5471	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV碱厂2线	碱厂大窑沟	160	29.21	81.264	81.264	未进入负面清单	否	2024.06
5472	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	马塔沟	50	14.05	32.975	32.975	未进入负面清单	否	2024.06
5473	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV头道营子线	头一队	200	9.57	140.86	140.86	未进入负面清单	否	2024.06
5474	国网建昌供电公司	建昌220KV变电站	10KV镇干线	绿谷苑2#变压器	630	32.54	298.998	298.998	未进入负面清单	否	2024.06
5475	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	邱村南台区	200	12.22	135.56	135.56	未进入负面清单	否	2024.06
5476	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	平台子	50	54.91	12.545	12.545	未进入负面清单	否	2024.06
5477	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	冷八队	200	38.76	202.62	202.62	未进入负面清单	否	2024.06
5478	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	牛家沟	200	14.24	131.52	131.52	未进入负面清单	否	2024.06
5479	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	冷店三组	30	78.32	0.504	0.504	未进入负面清单	否	2024.06
5480	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	颜窑沟一组	30	40.2	11.94	11.94	未进入负面清单	否	2024.06
5481	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	郭村	80	47.92	25.664	25.664	未进入负面清单	否	2024.06
5482	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	东大门	50	38.48	20.76	20.76	未进入负面清单	否	2024.06
5483	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	马塔沟	100	11.22	68.78	68.78	未进入负面清单	否	2024.06
5484	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	杜后	50	15.25	32.375	32.375	未进入负面清单	否	2024.06
5485	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV小德营子线	下北土	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
5486	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	东下庄子东沟	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06
5487	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	东下庄子西	200	9.08	141.84	141.84	未进入负面清单	否	2024.06
5488	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冷屯	200	16.24	127.52	127.52	未进入负面清单	否	2024.06
5489	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冷屯	50	14.52	32.74	32.74	未进入负面清单	否	2024.06
5490	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷沟口子台区	50	31.93	24.035	24.035	未进入负面清单	否	2024.06
5491	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	尖山	5	79.07	0.0465	0.0465	未进入负面清单	否	2024.06
5492	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷安杖子大塘台	100	20.2	59.8	59.8	未进入负面清单	否	2024.06
5493	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	弓杆子	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	2024.06
5494	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	松北	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	2024.06
5495	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	南桥大塘	100	5.96	74.04	74.04	未进入负面清单	否	2024.06
5496	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	梁家沟	50	19.56	30.22	30.22	未进入负面清单	否	2024.06
5497	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	林东后磨菜小区变压器	100	4.49	75.51	75.51	未进入负面清单	否	2024.06
5498	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	赵屯	100	19.59	60.41	60.41	未进入负面清单	否	2024.06
5499	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	大屯	50	36.56	21.72	21.72	未进入负面清单	否	2024.06
5500	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06
5501	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	5.45	37.275	37.275	未进入负面清单	否	2024.06
5502	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	蔡村	50	35.45	22.275	22.275	未进入负面清单	否	2024.06
5503	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	30	37.89	12.633	12.633	未进入负面清单	否	2024.06
5504	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	杨家店	50	22.92	28.54	28.54	未进入负面清单	否	2024.06
5505	国网建昌供电公司	汤庙66KV变电站	10KV王宝营子线	喇嘛沟	30	18.84	18.348	18.348	未进入负面清单	否	2024.06
5506	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	100	21.94	58.06	58.06	未进入负面清单	否	2024.06
5507	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	50	37.48	21.26	21.26	未进入负面清单	否	2024.06
5508	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	35.14	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06
5509	国网建昌供电公司	汤庙66KV变电站	10KV王宝营子线	西户	100	71.73	8.27	8.27	未进入负面清单	否	2024.06
5510	国网建昌供电公司	汤庙66KV变电站	10KV王宝营子线	西户	100	32.49	47.51	47.51	未进入负面清单	否	2024.06
5511	国网建昌供电公司	汤庙66KV变电站	10KV王宝营子线	葡萄洼	30	36.28	13.116	13.116	未进入负面清单	否	2024.06
5512	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	200	40.78	78.44	78.44	未进入负面清单	否	2024.06
5513	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	200	21.59	116.82	116.82	未进入负面清单	否	2024.06
5514	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	46.48	16.76	16.76	未进入负面清单	否	2024.06
5515	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	24.91	28.13	28.13	未进入负面清单	否	2024.06
5516	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	冯庄子台区变压器	50	0.86	39.57	39.57	未进入负面清单	否	2024.06
5517	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	100	65.46	14.54	14.54	未进入负面清单	否	2024.06
5518	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	老窑沟水	20	29.61	10.078	10.078	未进入负面清单	否	2024.06
5519	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	邱庄子小寨台区变压器	50	22.78	57.22	57.22	未进入负面清单	否	2024.06
5520	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	30	45.01	10.497	10.497	未进入负面清单	否	2024.06
5521	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	30	18.83	18.351	18.351	未进入负面清单	否	2024.06
5522	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	老牛沟	50	52.36	13.82	13.82	未进入负面清单	否	2024.06
5523	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	100	28.46	51.54	51.54	未进入负面清单	否	2024.06
5524	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	29.92	25.04	25.04	未进入负面清单	否	2024.06
5525	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	20	49.98	7.804	7.804	未进入负面清单	否	2024.06
5526	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	20	29.7	10.06	10.06	未进入负面清单	否	2024.06
5527	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06
5528	国网建昌供电公司	药厂66KV变电站	10KV药厂上庙线	冯庄子台区变压器	50	18.73	30.635	30.635	未进入负面清单	否	2024.06
5530	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	冯庄子台区变压器	30	35.66	13.302	13.302	未进入负面清单	否	2024.06
5531	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	冯庄子台区变压器	200	18.11	123.78	123.78	未进入负面清单	否	2024.06
5532	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	50	0.23	39.885	39.885	未进入负面清单	否	2024.06
5533	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	50	37.88	21.06	21.06	未进入负面清单	否	2024.06
5534	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	200	24.6	110.8	110.8	未进入负面清单	否	2024.06
5535	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	30	32.14	14.358	14.358	未进入负面清单	否	2024.06
5536	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	50	24.91	16.527	16.527	未进入负面清单	否	2024.06
5537	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冯庄子台区变压器	50	36.07	21.965	21.965	未进入负面清单	否	2024.06
5538	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	冯庄子台区变压器	200	12.98	134.04	134.04			

5563	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV城厂线	魏家岭新区	50	6.2	36.9	36.9	未进入负面清单	否	2024.06
5564	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	四道沟	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06
5565	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	四道沟	20	48.96	6.208	6.208	未进入负面清单	否	2024.06
5566	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV官山咀线	官山咀	100	1.67	78.33	78.33	未进入负面清单	否	2024.06
5567	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV广道湾子线	李八家台区	50	14.18	32.91	32.91	未进入负面清单	否	2024.06
5568	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	兴业福景家苑1-1变压器01配电变压器	50	30.36	24.82	24.82	未进入负面清单	否	2024.06
5569	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业福景家苑1-2变压器02配电变压器	630	10.13	440.181	440.181	未进入负面清单	否	2024.06
5570	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城郊杨树沟	630	11.05	434.385	434.385	未进入负面清单	否	2024.06
5571	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨树沟	100	18.94	61.06	61.06	未进入负面清单	否	2024.06
5572	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯	100	44.92	35.08	35.08	未进入负面清单	否	2024.06
5573	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙五组	200	18.75	122.5	122.5	未进入负面清单	否	2024.06
5574	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	巴什沟2台区	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	2024.06
5575	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	巴什沟5台区	200	4.02	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06
5576	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	东升塔变电站	200	14.84	130.72	130.72	未进入负面清单	否	2024.06
5577	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞源家园变电站2	500	34.52	227.4	227.4	未进入负面清单	否	2024.06
5578	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞一	100	41.44	38.56	38.56	未进入负面清单	否	2024.06
5579	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟上	30	58.51	6.447	6.447	未进入负面清单	否	2024.06
5580	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘台子	30	1.42	23.574	23.574	未进入负面清单	否	2024.06
5581	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新嘉村台区	200	11.15	137.7	137.7	未进入负面清单	否	2024.06
5582	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	小北庄子西	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	2024.06
5583	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老南杖子	50	7.81	36.095	36.095	未进入负面清单	否	2024.06
5584	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇十线	宝源变电站2#变压器	100	19.62	31.465	31.465	未进入负面清单	否	2024.06
5585	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV镇南线	施八庄子西台区	50	11.99	34.005	34.005	未进入负面清单	否	2024.06
5587	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	大屯屯东	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
5588	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	魏黑山后南沟	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
5589	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV缸牛营子线	10kV缸牛营子线城郊樱桃村二组	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06
5590	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV缸牛营子线	城郊什村五家	100	32.52	47.48	47.48	未进入负面清单	否	2024.06
5591	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV缸牛营子线	大屯姜刘二家北	50	2.19	38.905	38.905	未进入负面清单	否	2024.06
5592	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV要成线	木梁沟水所	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
5593	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老丈杖子供水所	50	17.07	31.465	31.465	未进入负面清单	否	2024.06
5594	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV工业线	富源家园变压器	800	6.65	588.8	588.8	未进入负面清单	否	2024.06
5595	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV工业线	刘杖子大棚变电站	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
5596	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV工业线	胜利变电站	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
5597	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干钱	胜利台区	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06
5598	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干钱	榆下沟北	250	0.18	199.55	199.55	未进入负面清单	否	2024.06
5599	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干钱	太阳沟里	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
5600	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯冷屯南	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	2024.06
5601	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊委杖子二组	100	13.86	66.14	66.14	未进入负面清单	否	2024.06
5602	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	大村排灌变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
5603	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新祥柳村	200	1.36	136.7	136.7	未进入负面清单	否	2024.06
5604	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	西二沟南变压器	50	1.32	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06
5605	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	10kV素珠营子线即杖子大棚台	50	15.17	32.415	32.415	未进入负面清单	否	2024.06
5606	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	柳大柳台区	80	38.84	32.928	32.928	未进入负面清单	否	2024.06
5607	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	素杖杖子东台区S	50	10.49	34.755	34.755	未进入负面清单	否	2024.06
5608	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	素杖杖子东台区S	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	2024.06
5609	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	徐杖子台区	50	71.79	4.105	4.105	未进入负面清单	否	2024.06
5610	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	素杖子多政府台区	100	21.1	58.9	58.9	未进入负面清单	否	2024.06
5611	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV素珠营子线	素杖杖子北台区S	50	9.33	35.335	35.335	未进入负面清单	否	2024.06
5612	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北屯北台区(2522000010)	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
5613	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟北台区	200	9.92	140.16	140.16	未进入负面清单	否	2024.06
5614	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子一组台区	100	18.79	61.21	61.21	未进入负面清单	否	2024.06
5615	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳一组台区	50	51.62	14.19	14.19	未进入负面清单	否	2024.06
5616	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰新立屯台区	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06
5617	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳一组台区	200	21.2	117.6	117.6	未进入负面清单	否	2024.06
5618	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北屯池东台区	50	43.8	18.1	18.1	未进入负面清单	否	2024.06
5619	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	果品家属院台区	20	21.72	11.656	11.656	未进入负面清单	否	2024.06
5620	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV要成线	刘家沟台区	50	23.26	28.37	28.37	未进入负面清单	否	2024.06
5621	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张二组西台区	30	9.79	35.105	35.105	未进入负面清单	否	2024.06
5622	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	陈杖子台区	30	5.75	22.5	22.5	未进入负面清单	否	2024.06
5623	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	上康岭机井变电站	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06
5624	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭新立屯	20	69.53	2.094	2.094	未进入负面清单	否	2024.06
5625	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关二台区变压器	50	47.6	16.2	16.2	未进入负面清单	否	2024.06
5626	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭2#变压器	630	10.94	435.078	435.078	未进入负面清单	否	2024.06
5627	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑#4变电亭1#变压器	1000	0	800	800	未进入负面清单	否	2024.06
5628	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑#4变电亭2#变压器	1000	21.16	588.4	588.4	未进入负面清单	否	2024.06
5629	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源地	水塔湖雅1#变压器	500	42.04	303.68	303.68	未进入负面清单	否	2024.06
5630	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干钱	云峰镇电亭1#变压器	500	194	194	194	未进入负面清单	否	2024.06
5631	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV和南线	小营子变电站	50	6.9	35.55	35.55	未进入负面清单	否	2024.06
5632	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	小营子变电站	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
5633	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV福杖子线	大台地东变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
5634	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰本台区	200	13.79	132.42	132.42	未进入负面清单	否	2024.06
5635	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场养鸭台区	50	24.63	27.685	27.685	未进入负面清单	否	2024.06
5636	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄北沟变电站	80	22.3	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06
5637	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	汇源万福林园示范基地	80	0.01	63.992	63.992	未进入负面清单	否	2024.06
5638	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV工业线	城郊林场家属院	80	48.06	25.552	25.552	未进入负面清单	否	2024.06
5639	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV官山咀线	官松花园	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	2024.06
5640	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV煤矿线	杨树沟南台区	30	32.65	14.205	14.205	未进入负面清单	否	2024.06
5641	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雁山岭线	里多台区	400	28.49	206.28	206.28	未进入负面清单	否	2024.06
5642	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子东	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
5643	国网建昌供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内线	煤沟南	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
5644	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟上变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
5645	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑塔	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
5646	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	冷水南东台区D	200	24.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	2024.06
5647	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	冷水南东台区D	50	8.47	35.765	35.765	未进入负面清单	否	2024.06
5648	国网建昌供电公司	柳拐坨66kV变电站	10kV工业线	民馨雅1#变电亭1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
5649	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷梁杖子南台区M	100	33.37	46.63	46.63	未进入负面清单	否	2024.06
5650	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV镇南线	施杖子西台区S	50	61.43	69.57	69.57	未进入负面清单	否	2024.06
5651	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV镇南线	施杖子西台区S	30	18.93	18.321	18.321	未进入负面清单	否	2024.06
5652	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	巴西区台区S	100	10.6	69.4	69.4	未进入负面清单	否	2024.06
5653	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	富华生态	100	15.95	64.05	64.05	未进入负面清单	否	2024.06
5654	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松五	50	20.06	29.97	29.97	未进入负面清单	否	2024.06
5655	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房南	50	14.5	32.75	32.75	未进入负面清单	否	2024.06
5656	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯西	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	2024.06
5657	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	白八家子北	50	6.53	36.735	36.735	未进入负面清单	否	2024.06
5658	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	五指山西	100	23.21	56.79	56.79	未进入负面清单	否	2024.06
5659	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什庄	50	9.95	35.025	35.025	未进入负面清单	否	2024.06
5660	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	城厂五	50	34.54	22.73	22.73	未进入负面清单	否	2024.06
5661	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	下营寨北台区	50	0.2	39.9	39.9	未进入负面清单	否	2024.06
5662	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06
5663	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	杨树沟北山变压器	10	36.36	4.364	4.364	未进入负面清单	否	2024.06
5664	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站									

5688	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯东	100	10.12	69.88	69.88	未进入负面清单	否	2024.06
5689	国网建昌县供电公司	和南房户66kV变电站	10kV温杖子线	李家店2台区变压器	100	9.93	70.07	70.07	未进入负面清单	否	2024.06
5690	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥西沟台区变压器	200	14.37	130.4	130.4	未进入负面清单	否	2024.06
5691	国网建昌县供电公司	建设220kV变电站	10kV五一线	新毓丰苑3-1变电亭	160	27.38	263.15	263.15	未进入负面清单	否	2024.06
5692	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干钱线	西湾2-2变压器	160	39.03	65.552	65.552	未进入负面清单	否	2024.06
5693	国网建昌县供电公司	八家66kV变电站	10kV镇内二道线	综合柜电室#1#变压器	630	11.45	431.865	431.865	未进入负面清单	否	2024.06
5694	国网建昌县供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV牛营子线	10kV牛营子线城郊梨树村一组	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	2024.06
5695	国网建昌县供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV牛营子线	城郊梨树一组	100	31.42	48.58	48.58	未进入负面清单	否	2024.06
5696	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔南	20	48.28	6.344	6.344	未进入负面清单	否	2024.06
5697	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	10kV老大杖子线南沟	50	34.13	22.935	22.935	未进入负面清单	否	2024.06
5698	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流七	200	0.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	2024.06
5699	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干钱线	野湾西新村变压器	100	5.78	74.22	74.22	未进入负面清单	否	2024.06
5700	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂台区变压器	药厂台区变压器	100	28.37	51.63	51.63	未进入负面清单	否	2024.06
5701	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯	315	17.12	198.072	198.072	未进入负面清单	否	2024.06
5702	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	凉水店大棚	50	47.67	16.195	16.195	未进入负面清单	否	2024.06
5703	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	河北	100	49.29	30.71	30.71	未进入负面清单	否	2024.06
5704	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	郭西	50	44.11	17.945	17.945	未进入负面清单	否	2024.06
5705	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	水泉	100	26.7	53.3	53.3	未进入负面清单	否	2024.06
5706	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	沟梁	30	47.97	9.609	9.609	未进入负面清单	否	2024.06
5707	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	水沟	50	33.26	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06
5708	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	莲花山大棚	100	3.97	76.03	76.03	未进入负面清单	否	2024.06
5709	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	雷东新	50	39.58	20.21	20.21	未进入负面清单	否	2024.06
5710	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	柳里	50	31.46	24.27	24.27	未进入负面清单	否	2024.06
5711	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	楠立大棚	50	44.07	17.965	17.965	未进入负面清单	否	2024.06
5712	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	北三	30	66.77	3.969	3.969	未进入负面清单	否	2024.06
5713	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	高营路北	100	48.09	33.91	33.91	未进入负面清单	否	2024.06
5714	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	崔屯	200	19.27	121.46	121.46	未进入负面清单	否	2024.06
5715	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	吕屯	200	18.76	122.48	122.48	未进入负面清单	否	2024.06
5716	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	柳子沟	100	20.27	59.73	59.73	未进入负面清单	否	2024.06
5717	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	东二湾子	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06
5718	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	付台子	100	16.85	63.15	63.15	未进入负面清单	否	2024.06
5719	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	松树底下	100	14.86	65.14	65.14	未进入负面清单	否	2024.06
5720	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	杨外下	50	52.36	13.82	13.82	未进入负面清单	否	2024.06
5721	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	林西沟	100	12.84	67.16	67.16	未进入负面清单	否	2024.06
5722	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	小西沟沟里	20	27.43	10.514	10.514	未进入负面清单	否	2024.06
5723	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大南沟西	200	17.17	125.66	125.66	未进入负面清单	否	2024.06
5724	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村	100	38.11	41.89	41.89	未进入负面清单	否	2024.06
5725	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇渡线	金水湾南区变电亭1#变压器	400	43.55	145.8	145.8	未进入负面清单	否	2024.06
5726	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	山河子	200	34.2	91.6	91.6	未进入负面清单	否	2024.06
5727	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	咀子	50	7.86	36.07	36.07	未进入负面清单	否	2024.06
5728	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	公立亭	200	26.45	107.1	107.1	未进入负面清单	否	2024.06
5729	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	山南	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
5730	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	赵村	20	44.33	7.134	7.134	未进入负面清单	否	2024.06
5731	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	刘家沟	30	6.44	22.068	22.068	未进入负面清单	否	2024.06
5732	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	腰小队	50	55.95	7.395	7.395	未进入负面清单	否	2024.06
5733	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	沟内	50	29.6	25.2	25.2	未进入负面清单	否	2024.06
5734	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	甘中	50	33.49	23.255	23.255	未进入负面清单	否	2024.06
5735	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	柳庄子	200	7.8	144.4	144.4	未进入负面清单	否	2024.06
5736	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	冯村	50	11.73	34.135	34.135	未进入负面清单	否	2024.06
5737	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	陈庄子	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06
5738	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	西董家	100	23.75	56.25	56.25	未进入负面清单	否	2024.06
5739	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	楼东队	100	26.31	53.69	53.69	未进入负面清单	否	2024.06
5740	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	楼东村	100	22.29	57.71	57.71	未进入负面清单	否	2024.06
5741	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	东北沟	50	38.06	20.97	20.97	未进入负面清单	否	2024.06
5742	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南六道	30	51.56	8.532	8.532	未进入负面清单	否	2024.06
5743	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大南沟西	100	14.38	65.62	65.62	未进入负面清单	否	2024.06
5744	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	北大沟	50	16.48	31.76	31.76	未进入负面清单	否	2024.06
5745	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	高西沟	200	14.36	131.28	131.28	未进入负面清单	否	2024.06
5746	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	小后卜	50	8.46	35.77	35.77	未进入负面清单	否	2024.06
5747	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大后卜	30	62.01	5.397	5.397	未进入负面清单	否	2024.06
5748	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子村	200	12.36	135.28	135.28	未进入负面清单	否	2024.06
5749	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队	200	2.93	154.14	154.14	未进入负面清单	否	2024.06
5750	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	队三	50	15.5	32.25	32.25	未进入负面清单	否	2024.06
5751	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	四队	100	32.38	47.62	47.62	未进入负面清单	否	2024.06
5752	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大南沟西	200	16.59	122.82	122.82	未进入负面清单	否	2024.06
5753	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	南沟台区	100	20.55	56.5	56.5	未进入负面清单	否	2024.06
5754	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙子台区	50	23.5	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06
5755	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟村	80	45.14	27.888	27.888	未进入负面清单	否	2024.06
5756	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黄土梁子	100	28.47	51.53	51.53	未进入负面清单	否	2024.06
5757	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	里	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	2024.06
5758	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	旧堡南	100	14.72	65.28	65.28	未进入负面清单	否	2024.06
5759	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地	100	20.41	59.59	59.59	未进入负面清单	否	2024.06
5760	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	电所	100	6.21	73.79	73.79	未进入负面清单	否	2024.06
5761	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三合屯	50	53.93	13.04	13.04	未进入负面清单	否	2024.06
5762	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	松	20	40.86	7.828	7.828	未进入负面清单	否	2024.06
5763	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松	200	13.79	132.42	132.42	未进入负面清单	否	2024.06
5764	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV狮子洞线	药厂新立屯台区变压器	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06
5765	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV狮子洞线	药厂西子台区变压器	50	37.08	21.46	21.46	未进入负面清单	否	2024.06
5766	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	北沟沟	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06
5767	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	康子沟	50	25.84	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06
5768	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV狮子洞线	药厂一台区变压器	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	2024.06
5769	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王棚东	30	32.03	14.391	14.391	未进入负面清单	否	2024.06
5770	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	太平沟	80	26.74	42.608	42.608	未进入负面清单	否	2024.06
5771	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	安南	30	61.87	3.626	3.626	未进入负面清单	否	2024.06
5772	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安屯	200	12.16	135.68	135.68	未进入负面清单	否	2024.06
5773	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子	30	53.63	7.911	7.911	未进入负面清单	否	2024.06
5774	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子北组	30	41.22	11.634	11.634	未进入负面清单	否	2024.06
5775	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	林柳沟	10	13.48	6.652	6.652	未进入负面清单	否	2024.06
5776	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	停子庄上组	100	24.32	56.68	56.68	未进入负面清单	否	2024.06
5777	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	停子庄下组	100	12.95	67.05	67.05	未进入负面清单	否	2024.06
5778	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV狮子洞线	药厂西子台区变压器	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06
5779	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV狮子洞线	药厂西子台区变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06
5780	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	二龙潭	200	0.98	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06
5781	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东沟	20	26.69	10.082	10.082	未进入负面清单	否	2024.06
5782	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南沟台区	50	24.39	27.805	27.805	未进入负面清单	否	2024.06
5783	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东子西组	200	1.86	156.28	156.28	未进入负面清单	否	2024.06
5784	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	河南沟台区	200	19.12	121.76	121.76	未进入负面清单	否	2024.06
5785	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄大棚台区	50	32.14	23.93	23.93	未进入负面清单	否	2024.06
5786	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂台区变压器	药厂台区变压器	200	24.94	110.12	110.12	未进入负面清单	否	2024.06
5787	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂台区变压器	药厂台区变压器	315	30.37	156.3345	156.3345	未进入负面清单	否	2024.06
5788	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂台区变压器	药厂台区变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.0

5942	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官山咀乡政府	100	25.18	54.82	54.82	未进入负面清单	否	2024.06
5943	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	西岔沟	200	6.51	146.98	146.98	未进入负面清单	否	2024.06
5944	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	四家子大棚	50	5.04	37.48	37.48	未进入负面清单	否	2024.06
5945	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官山四五组	100	22.72	57.28	57.28	未进入负面清单	否	2024.06
5946	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV雷家店线	松六	20	31.25	9.75	9.75	未进入负面清单	否	2024.06
5947	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官高子沟一组	30	10.13	20.961	20.961	未进入负面清单	否	2024.06
5948	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官高子沟二组	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	2024.06
5949	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官高子沟四组	20	48.14	6.372	6.372	未进入负面清单	否	2024.06
5950	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官洞底下五组	30	37.38	12.786	12.786	未进入负面清单	否	2024.06
5951	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官高北	20	67.4	2.52	2.52	未进入负面清单	否	2024.06
5952	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭东组	100	0.04	79.96	79.96	未进入负面清单	否	2024.06
5953	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭西组	100	32.8	47.2	47.2	未进入负面清单	否	2024.06
5954	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	200	14.98	130.04	130.04	未进入负面清单	否	2024.06
5955	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	100	13.35	66.65	66.65	未进入负面清单	否	2024.06
5956	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	100	23.24	56.76	56.76	未进入负面清单	否	2024.06
5957	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV雷家店线	王岗沟	30	79.55	0.135	0.135	未进入负面清单	否	2024.06
5958	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	50	46.39	16.805	16.805	未进入负面清单	否	2024.06
5959	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	50	12.35	33.825	33.825	未进入负面清单	否	2024.06
5960	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭西组	80	24.18	44.656	44.656	未进入负面清单	否	2024.06
5961	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭东组	100	44.66	35.34	35.34	未进入负面清单	否	2024.06
5962	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	160	39.84	64.256	64.256	未进入负面清单	否	2024.06
5963	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	20	31.86	9.628	9.628	未进入负面清单	否	2024.06
5964	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	50	18.04	30.98	30.98	未进入负面清单	否	2024.06
5965	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	30	26.99	15.903	15.903	未进入负面清单	否	2024.06
5966	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	20	47.01	6.598	6.598	未进入负面清单	否	2024.06
5967	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	50	16.24	31.88	31.88	未进入负面清单	否	2024.06
5968	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	30	37.88	12.636	12.636	未进入负面清单	否	2024.06
5969	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	30	0.11	23.967	23.967	未进入负面清单	否	2024.06
5970	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭东组	20	53.63	5.274	5.274	未进入负面清单	否	2024.06
5971	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭西组	30	5.12	8.64	8.64	未进入负面清单	否	2024.06
5972	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭东组	100	6.33	73.67	73.67	未进入负面清单	否	2024.06
5973	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	李家庄	50	34.62	22.69	22.69	未进入负面清单	否	2024.06
5974	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	20	28.73	10.254	10.254	未进入负面清单	否	2024.06
5975	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	20	49.89	6.022	6.022	未进入负面清单	否	2024.06
5976	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	20	28.46	10.308	10.308	未进入负面清单	否	2024.06
5977	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	南山里	50	24.3	27.85	27.85	未进入负面清单	否	2024.06
5978	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	20	36.79	8.642	8.642	未进入负面清单	否	2024.06
5979	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	10	50.84	2.916	2.916	未进入负面清单	否	2024.06
5980	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾	50	15.32	32.34	32.34	未进入负面清单	否	2024.06
5981	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	高油房	200	13.53	132.94	132.94	未进入负面清单	否	2024.06
5982	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	下河	200	26.13	107.74	107.74	未进入负面清单	否	2024.06
5983	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	前城子	100	16.82	63.18	63.18	未进入负面清单	否	2024.06
5984	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	河北区	200	17.03	125.94	125.94	未进入负面清单	否	2024.06
5985	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	喇嘛山	50	8.52	36.74	36.74	未进入负面清单	否	2024.06
5986	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	李家	200	32.57	94.86	94.86	未进入负面清单	否	2024.06
5987	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	李八家	200	14.26	131.48	131.48	未进入负面清单	否	2024.06
5988	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV二道湾子线	东黄太棚	50	7.24	36.38	36.38	未进入负面清单	否	2024.06
5989	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭南组	400	0.05	319.8	319.8	未进入负面清单	否	2024.06
5990	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭北组	200	12.91	134.18	134.18	未进入负面清单	否	2024.06
5991	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭东组	100	34.35	45.65	45.65	未进入负面清单	否	2024.06
5992	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	孟杖子变压器	200	14.88	130.24	130.24	未进入负面清单	否	2024.06
5993	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	皮沟变压器	200	16.83	126.34	126.34	未进入负面清单	否	2024.06
5994	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭南组	50	22.56	28.72	28.72	未进入负面清单	否	2024.06
5995	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭北组	20	59.77	4.046	4.046	未进入负面清单	否	2024.06
5996	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV温杖子线	魏家岭南组	100	17.41	62.59	62.59	未进入负面清单	否	2024.06
5997	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	三梁变压器	200	16.42	127.16	127.16	未进入负面清单	否	2024.06
5998	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	芦家店变压器	50	35.97	22.015	22.015	未进入负面清单	否	2024.06
5999	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	红东西北山变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06
6000	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	小灰窑子变压器	100	2.67	77.33	77.33	未进入负面清单	否	2024.06
6001	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	木架变压器	250	22.43	143.925	143.925	未进入负面清单	否	2024.06
6002	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	供销社变压器	400	37.21	171.16	171.16	未进入负面清单	否	2024.06
6003	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	小学变压器	400	18.18	247.28	247.28	未进入负面清单	否	2024.06
6004	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	小杖子大棚变压器	100	3.24	78.66	78.66	未进入负面清单	否	2024.06
6005	国网建昌供电公司	玲珑塔66KV变电站	10KV玲珑塔镇干	小西山南大棚变压器	100	13.95	47.05	47.05	未进入负面清单	否	2024.06
6006	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV温杖子线	乡多变压器	200	23.03	117.94	117.94	未进入负面清单	否	2024.06
6007	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV温杖子线	团营变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
6008	国网建昌供电公司	和高房子66KV变电站	10KV温杖子线	木先沟变压器	100	21.25	58.75	58.75	未进入负面清单	否	2024.06
6009	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭南组	200	22.97	57.03	57.03	未进入负面清单	否	2024.06
6010	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	魏家岭北组	200	13.7	132.6	132.6	未进入负面清单	否	2024.06
6011	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	乡直	315	37.88	132.678	132.678	未进入负面清单	否	2024.06
6012	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV牛营子线	10KV牛营子线城郊干二组	200	41	78	78	未进入负面清单	否	2024.06
6013	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV八家子线	八家子青石岭沟	50	35.99	22.005	22.005	未进入负面清单	否	2024.06
6014	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV八家子线	八家子南子松柳道子	50	12.7	194.6	194.6	未进入负面清单	否	2024.06
6015	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV八家子线	八家子岭沟沟	5	0	4	4	未进入负面清单	否	2024.06
6016	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV八家子线	八家子子棚	200	7.13	145.74	145.74	未进入负面清单	否	2024.06
6017	国网建昌供电公司	药土庙66KV变电站	10KV药土庙线	庙前二台区变压器	30	64.77	4.569	4.569	未进入负面清单	否	2024.06
6018	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	南杖子果园区	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06
6019	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	谷东沟台区	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
6020	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	未棚子沟台区	100	26.26	53.74	53.74	未进入负面清单	否	2024.06
6021	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	棒子沟台区	50	27.01	26.495	26.495	未进入负面清单	否	2024.06
6022	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新棚入棚	50	19.67	30.165	30.165	未进入负面清单	否	2024.06
6023	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV牛营子线	10KV牛营子线城郊干二组	100	23.27	56.73	56.73	未进入负面清单	否	2024.06
6024	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV牛营子线	(2)	50	26.45	26.775	26.775	未进入负面清单	否	2024.06
6025	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV牛营子线	10KV牛营子线城郊干二组	100	26.27	53.73	53.73	未进入负面清单	否	2024.06
6026	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官山咀	100	14.36	66.64	66.64	未进入负面清单	否	2024.06
6027	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	城郊南山东	30	34.43	13.671	13.671	未进入负面清单	否	2024.06
6028	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	城郊山咀山西台区	20	8.38	14.324	14.324	未进入负面清单	否	2024.06
6029	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	牛大庄西	100	29.39	50.61	50.61	未进入负面清单	否	2024.06
6030	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官山六组	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06
6031	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官洞底下二组	250	0.78	198.05	198.05	未进入负面清单	否	2024.06
6032	国网建昌供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV官山咀线	官洞底下六七组	50	14.13	32.935	32.935	未进入负面清单	否	2024.06
6033	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV雷家店线	王多	315	28.74	161.469	161.469	未进入负面清单	否	2024.06
6034	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭多赵杖子大棚	50	21.67	29.165	29.165	未进入负面清单	否	2024.06
6035	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	曹道东	100	42.28	37.72	37.72	未进入负面清单	否	2024.06
6036	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏多姜计沟1	200	9.79	140.42	140.42	未进入负面清单	否	2024.06
6037	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭	100	17.69	62.31	62.31	未进入负面清单	否	2024.06
6038	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏那杖子	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	2024.06
6039	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要成线	魏南台区	200	18.49	123.02	123.02	未进入负面清单	否	2024.06
6040	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭南组	50	38.6	20.7	20.7	未进入负面清单	否	2024.06
6041	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭北组	100	28.71	51.29	51.29	未进入负面清单	否	2024.06
6042	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭二台子下组	10	57.15	2.285	2.285	未进入负面清单	否	2024.06
6043	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV魏家岭线	魏家岭四组	50	24.09	27.955	27.955	未进入负面清单	否	2024.06
6044											

6069	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	南苑住宅1#	315	32.54	149.499	149.499	未进入负面清单	否	2024.06
6070	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷杖子台区	100	19.01	60.99	60.99	未进入负面清单	否	2024.06
6071	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	南苑住宅2#	315	33.5	146.475	146.475	未进入负面清单	否	2024.06
6072	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	房产	315	28	163.8	163.8	未进入负面清单	否	2024.06
6073	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV镇凌线	汤土台区	315	2.15	245.2275	245.2275	未进入负面清单	否	2024.06
6074	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	碱厂台区	50	15.75	32.125	32.125	未进入负面清单	否	2024.06
6075	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	80	42.34	30.128	30.128	未进入负面清单	否	2024.06
6076	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV药王庙线	药王庙台区	200	17.27	125.46	125.46	未进入负面清单	否	2024.06
6077	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	喇嘛洞台区	200	17.98	124.04	124.04	未进入负面清单	否	2024.06
6078	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	100	49.06	30.94	30.94	未进入负面清单	否	2024.06
6079	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	200	22.85	114.3	114.3	未进入负面清单	否	2024.06
6080	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	碱厂台区	100	44.96	35.04	35.04	未进入负面清单	否	2024.06
6081	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙工业线	碱厂台区	400	16.17	255.32	255.32	未进入负面清单	否	2024.06
6082	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV药王庙线	药王庙台区	80	32.68	37.696	37.696	未进入负面清单	否	2024.06
6083	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	碱厂台区	200	2.52	154.98	154.98	未进入负面清单	否	2024.06
6084	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	12.27	33.865	33.865	未进入负面清单	否	2024.06
6085	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	47.66	18.17	18.17	未进入负面清单	否	2024.06
6086	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV巴什罕线	单家湾台区	50	10.31	34.845	34.845	未进入负面清单	否	2024.06
6087	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	200	1.15	157.7	157.7	未进入负面清单	否	2024.06
6088	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新开岭台区	50	20.55	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06
6089	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV牛营子线	牛营子台区	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	2024.06
6090	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV牛营子线	牛营子台区	100	15.58	64.42	64.42	未进入负面清单	否	2024.06
6091	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV牛营子线	牛营子台区	200	21.49	117.02	117.02	未进入负面清单	否	2024.06
6092	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV牛营子线	牛营子台区	20	71.19	1.762	1.762	未进入负面清单	否	2024.06
6093	国网建昌供电公司	八家子66KV变电站	10KV八家子线	八家子台区	50	9.29	35.355	35.355	未进入负面清单	否	2024.06
6094	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	630	27.79	328.923	328.923	未进入负面清单	否	2024.06
6095	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	50	42.83	18.585	18.585	未进入负面清单	否	2024.06
6096	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	17.33	62.67	62.67	未进入负面清单	否	2024.06
6097	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	17.86	124.28	124.28	未进入负面清单	否	2024.06
6098	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	15.41	129.18	129.18	未进入负面清单	否	2024.06
6099	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	29.59	100.82	100.82	未进入负面清单	否	2024.06
6100	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	48.03	15.985	15.985	未进入负面清单	否	2024.06
6101	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	100	41.18	38.82	38.82	未进入负面清单	否	2024.06
6102	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	50.87	14.565	14.565	未进入负面清单	否	2024.06
6103	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	400	9.29	35.355	35.355	未进入负面清单	否	2024.06
6104	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	200	14.24	131.52	131.52	未进入负面清单	否	2024.06
6105	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	30	39.43	12.171	12.171	未进入负面清单	否	2024.06
6106	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	100	11.75	68.25	68.25	未进入负面清单	否	2024.06
6107	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	200	22.01	11.598	11.598	未进入负面清单	否	2024.06
6108	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	100	26.77	53.23	53.23	未进入负面清单	否	2024.06
6109	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	32.84	23.58	23.58	未进入负面清单	否	2024.06
6110	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06
6111	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	100	29.58	50.42	50.42	未进入负面清单	否	2024.06
6112	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	50	65.94	7.03	7.03	未进入负面清单	否	2024.06
6113	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	315	18.12	194.922	194.922	未进入负面清单	否	2024.06
6114	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	20	18.44	12.312	12.312	未进入负面清单	否	2024.06
6115	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	50	48.09	15.955	15.955	未进入负面清单	否	2024.06
6116	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06
6117	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	22.81	114.38	114.38	未进入负面清单	否	2024.06
6118	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	68.57	22.86	22.86	未进入负面清单	否	2024.06
6119	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	50	44.54	17.73	17.73	未进入负面清单	否	2024.06
6120	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	50	35.29	22.355	22.355	未进入负面清单	否	2024.06
6121	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	50	48.19	15.905	15.905	未进入负面清单	否	2024.06
6122	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	19.25	60.75	60.75	未进入负面清单	否	2024.06
6123	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	20	70.21	1.958	1.958	未进入负面清单	否	2024.06
6124	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	53.54	26.46	26.46	未进入负面清单	否	2024.06
6125	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	200	16.99	126.02	126.02	未进入负面清单	否	2024.06
6126	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06
6127	国网建昌供电公司	和南房子66KV变电站	10KV和南房子线	和南房子台区	30	51.78	8.466	8.466	未进入负面清单	否	2024.06
6128	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯台区	100	21.58	58.42	58.42	未进入负面清单	否	2024.06
6129	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯台区	50	58.94	10.53	10.53	未进入负面清单	否	2024.06
6130	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	100	40.97	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06
6131	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	100	21.75	58.25	58.25	未进入负面清单	否	2024.06
6132	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	50	35.98	21.008	21.008	未进入负面清单	否	2024.06
6133	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	30	35.73	13.268	13.268	未进入负面清单	否	2024.06
6134	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	30	46.29	10.113	10.113	未进入负面清单	否	2024.06
6135	国网建昌供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新开岭台区	50	12.83	33.585	33.585	未进入负面清单	否	2024.06
6136	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV巴什罕线	巴什罕台区	50	70.88	4.56	4.56	未进入负面清单	否	2024.06
6137	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV巴什罕线	巴什罕台区	50	34.19	22.905	22.905	未进入负面清单	否	2024.06
6138	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	160	18.46	98.464	98.464	未进入负面清单	否	2024.06
6139	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	100	21.46	117.08	117.08	未进入负面清单	否	2024.06
6140	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	100	1.51	78.49	78.49	未进入负面清单	否	2024.06
6141	国网建昌供电公司	白土岭66KV变电站	10KV白土岭线	白土岭台区	100	32.33	51.98	51.98	未进入负面清单	否	2024.06
6142	国网建昌供电公司	白土岭66KV变电站	10KV白土岭线	白土岭台区	30	14.301	14.301	14.301	未进入负面清单	否	2024.06
6143	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	21.43	58.57	58.57	未进入负面清单	否	2024.06
6144	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	100	29.52	50.48	50.48	未进入负面清单	否	2024.06
6145	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	100	21.63	58.37	58.37	未进入负面清单	否	2024.06
6146	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	630	49.14	194.418	194.418	未进入负面清单	否	2024.06
6147	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷杖子台区	100	14.06	65.94	65.94	未进入负面清单	否	2024.06
6148	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	200	12.55	134.9	134.9	未进入负面清单	否	2024.06
6149	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞2线G10	喇嘛洞台区	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	2024.06
6150	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	200	18.79	122.42	122.42	未进入负面清单	否	2024.06
6151	国网建昌供电公司	小德营子66KV变电站	10KV小德营子线	小德营子台区	100	0.8	79.2	79.2	未进入负面清单	否	2024.06
6152	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV药王庙线	药王庙台区	100	26.9	53.1	53.1	未进入负面清单	否	2024.06
6153	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯台区	30	19.85	18.045	18.045	未进入负面清单	否	2024.06
6154	国网建昌供电公司	西沟66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	400	26.4	214.4	214.4	未进入负面清单	否	2024.06
6155	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV头道营子线	头道营子台区	80	1	63.2	63.2	未进入负面清单	否	2024.06
6156	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	400	3.28	306.88	306.88	未进入负面清单	否	2024.06
6157	国网建昌供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	200	41.4	117.2	117.2	未进入负面清单	否	2024.06
6158	国网建昌供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	二道湾子台区	30	40.44	11.868	11.868	未进入负面清单	否	2024.06
6159	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	200	31.48	9.704	9.704	未进入负面清单	否	2024.06
6160	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV镇凌线	镇凌台区	50	27.63	27.635	27.635	未进入负面清单	否	2024.06
6161	国网建昌供电公司	碱厂66KV变电站	10KV素珠营子线	素珠营子台区	100	10.49	69.51	69.51	未进入负面清单	否	2024.06
6162	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯台区	80	1.55	62.76	62.76	未进入负面清单	否	2024.06
6163	国网建昌供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯台区	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06
6164	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	200	29.51	100.98	100.98	未进入负面清单	否	2024.06
6165	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	30	60.91	5.727	5.727	未进入负面清单	否	2024.06
6166	国网建昌供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子台区	50	24.46	27.77	27.77	未进入负面清单	否	2024.06
6167	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	200	7.08	145.84	145.84	未进入负面清单	否	2024.06
6168	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	100	9.97	70.03	70.03	未进入负面清单	否	2024.06
6169	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	100	26.69	53.31	53.31	未进入负面清单	否	2024.06
6170	国网建昌供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要路沟台区	50						

6196	国网建昌县供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV红牛营子线	10KV红牛营子线城郊三井春(2)	80	56.54	18.768	18.768	未进入负面清单	否	2024.06
6197	国网建昌县供电公司	药王庙66KV变电站	10KV二道湾子线	新西山东梁台区	20	54.43	5.114	5.114	未进入负面清单	否	2024.06
6198	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	50	14.84	32.58	32.58	未进入负面清单	否	2024.06
6199	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	50	30.1	24.95	24.95	未进入负面清单	否	2024.06
6200	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	100	11.34	68.66	68.66	未进入负面清单	否	2024.06
6201	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	100	13.15	66.85	66.85	未进入负面清单	否	2024.06
6202	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	100	42.15	37.85	37.85	未进入负面清单	否	2024.06
6203	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	100	13.7	66.3	66.3	未进入负面清单	否	2024.06
6204	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	20	23.54	11.292	11.292	未进入负面清单	否	2024.06
6205	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV大屯线	大屯王家沟	50	25	27.5	27.5	未进入负面清单	否	2024.06
6206	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新西义沟	100	19.08	60.92	60.92	未进入负面清单	否	2024.06
6207	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	乡直(2)变压器	400	9.09	283.64	283.64	未进入负面清单	否	2024.06
6208	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	和医院变压器	30	8.34	21.498	21.498	未进入负面清单	否	2024.06
6209	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	北营变压器	400	28.59	205.64	205.64	未进入负面清单	否	2024.06
6210	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	英武沟变压器	400	11.5	274	274	未进入负面清单	否	2024.06
6211	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	英武山上变压器	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06
6212	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	下房子变压器	200	10.89	138.22	138.22	未进入负面清单	否	2024.06
6213	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	和高房子乡人民政府(梅房子大棚)变压器	50	48.46	15.77	15.77	未进入负面清单	否	2024.06
6214	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和北线	和高房子乡(本街大棚)变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
6215	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	大林子西变压器	200	25.62	108.76	108.76	未进入负面清单	否	2024.06
6216	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	下营变压器	200	9.84	140.32	140.32	未进入负面清单	否	2024.06
6217	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	盖杖子外变压器	200	25.22	109.56	109.56	未进入负面清单	否	2024.06
6218	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	卡路房子变压器	100	34.58	45.42	45.42	未进入负面清单	否	2024.06
6219	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	潘家沟变压器	200	18.45	123.1	123.1	未进入负面清单	否	2024.06
6220	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV和南线	拐岭沟变压器	30	39.19	12.243	12.243	未进入负面清单	否	2024.06
6221	国网建昌县供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV工业线	康鑫小区2#变压器	250	16.1	159.75	159.75	未进入负面清单	否	2024.06
6222	国网建昌县供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV工业线	碧水家园2#变压器	630	34.99	283.563	283.563	未进入负面清单	否	2024.06
6223	国网建昌县供电公司	高沟66KV变电站	10KV镇北线	吉祥家园变压器	315	25.8	170.73	170.73	未进入负面清单	否	2024.06
6224	国网建昌县供电公司	蟒沟66KV变电站	10KV明珠线	宋河沟乡变压器	20	58.78	4.244	4.244	未进入负面清单	否	2024.06
6225	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(田家窝铺)1、2、3、7#	200	5.8	148.4	148.4	未进入负面清单	否	2024.06
6226	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	油西	80	21.47	46.824	46.824	未进入负面清单	否	2024.06
6227	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要上平方子	200	20.9	59.1	59.1	未进入负面清单	否	2024.06
6228	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多庙沟里	50	25.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	2024.06
6229	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多谷台子	200	7.12	145.76	145.76	未进入负面清单	否	2024.06
6230	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多西沟子	200	13.96	132.08	132.08	未进入负面清单	否	2024.06
6231	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多邓台子	100	8.04	71.96	71.96	未进入负面清单	否	2024.06
6232	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多桥子台区	50	8	35.6	35.6	未进入负面清单	否	2024.06
6233	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多桥子	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	2024.06
6234	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多会沟里	50	28.3	51.7	51.7	未进入负面清单	否	2024.06
6235	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多家沟	50	24.75	27.625	27.625	未进入负面清单	否	2024.06
6236	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多二大村子	100	21.58	58.42	58.42	未进入负面清单	否	2024.06
6237	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV要路沟线	要多家窝棚台区	20	60.31	3.938	3.938	未进入负面清单	否	2024.06
6238	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	大南沟	200	19.32	121.36	121.36	未进入负面清单	否	2024.06
6239	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	冰沟	50	28.13	25.935	25.935	未进入负面清单	否	2024.06
6240	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冰沟	20	41.86	7.628	7.628	未进入负面清单	否	2024.06
6241	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	崔山	50	66.98	6.51	6.51	未进入负面清单	否	2024.06
6242	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	北大棚	50	6.24	36.88	36.88	未进入负面清单	否	2024.06
6243	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	黑山科供电所1	160	43.51	58.384	58.384	未进入负面清单	否	2024.06
6244	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	河东-四队	200	14.92	130.16	130.16	未进入负面清单	否	2024.06
6245	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	冰沟	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	2024.06
6246	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	杨车站	100	12.43	67.57	67.57	未进入负面清单	否	2024.06
6247	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	上地西沟	20	37.43	8.514	8.514	未进入负面清单	否	2024.06
6248	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	盖杖子	200	22.19	115.62	115.62	未进入负面清单	否	2024.06
6249	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV黑山科线	小台子	400	10.73	277.08	277.08	未进入负面清单	否	2024.06
6250	国网建昌县供电公司	药王庙66KV变电站	10KV小德营子线	河沿	50	33.33	23.335	23.335	未进入负面清单	否	2024.06
6251	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	腰下组	30	12.29	20.313	20.313	未进入负面清单	否	2024.06
6252	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	郑沟	50	53.1	13.45	13.45	未进入负面清单	否	2024.06
6253	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	老舍台区	50	41.34	19.33	19.33	未进入负面清单	否	2024.06
6254	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV王宝营子线	王宝营子	100	36.6	43.4	43.4	未进入负面清单	否	2024.06
6255	国网建昌县供电公司	白土岭66KV变电站	10KV白马线G1003	汪庄台区	100	21.04	58.96	58.96	未进入负面清单	否	2024.06
6256	国网建昌县供电公司	药王庙66KV变电站	10KV鸭子湖线	大洼台区变压器	50	37.97	21.015	21.015	未进入负面清单	否	2024.06
6257	国网建昌县供电公司	大屯66KV变电站	10KV杨树湾子线	肖屯	50	47.47	16.265	16.265	未进入负面清单	否	2024.06
6258	国网建昌县供电公司	药王庙66KV变电站	10KV鸭子湖线	陶沟台区变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	2024.06
6259	国网建昌县供电公司	药王庙66KV变电站	10KV鸭子湖线	冯中台区变压器	50	42.04	18.98	18.98	未进入负面清单	否	2024.06
6260	国网建昌县供电公司	西沟66KV变电站	10KV医院线	康发医院新建1#变压器	400	55.64	97.44	97.44	未进入负面清单	否	2024.06
6261	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	流八家子	315	8.68	224.658	224.658	未进入负面清单	否	2024.06
6262	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	古梁沟	30	49.09	9.273	9.273	未进入负面清单	否	2024.06
6263	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	南北北	50	1.99	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06
6264	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	汤神庙	50	51.23	14.385	14.385	未进入负面清单	否	2024.06
6265	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	小水地县组	20	61.14	3.772	3.772	未进入负面清单	否	2024.06
6266	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	山棚	200	10.78	138.44	138.44	未进入负面清单	否	2024.06
6267	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	康杖子	80	32.75	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06
6268	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	南前街	50	24.15	27.925	27.925	未进入负面清单	否	2024.06
6269	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	道房子	50	50.84	14.58	14.58	未进入负面清单	否	2024.06
6270	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	古桥子	200	6.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	2024.06
6271	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV盖杖子线	盖杖子变压器	30	50.38	8.886	8.886	未进入负面清单	否	2024.06
6272	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	汤神庙台区	100	17.02	62.98	62.98	未进入负面清单	否	2024.06
6273	国网建昌县供电公司	汤神庙66KV变电站	10KV汤神庙线	汤神庙镇人民政府(南杖子村棚菜小区)	50	42.2	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06
6274	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV温杖子线	王家组变压器	100	12.33	67.67	67.67	未进入负面清单	否	2024.06
6275	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV老大杖子线	榆树底	20	48.88	6.224	6.224	未进入负面清单	否	2024.06
6276	国网建昌县供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	娘娘庙西台区	200	6.25	147.5	147.5	未进入负面清单	否	2024.06
6277	国网建昌县供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV娘娘庙线	娘娘庙西台区	30	27.39	15.783	15.783	未进入负面清单	否	2024.06
6278	国网建昌县供电公司	新开岭66KV变电站	10KV新开岭线	新岭北台区	50	11.27	34.365	34.365	未进入负面清单	否	2024.06
6279	国网建昌县供电公司	谷杖子66KV变电站	10KV谷杖子线	谷沟西台区	100	25.31	54.69	54.69	未进入负面清单	否	2024.06
6280	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV莽马甸子线	小梁变压器	100	13.65	66.35	66.35	未进入负面清单	否	2024.06
6281	国网建昌县供电公司	要路沟66KV变电站	10KV老杖子线	谷沟西台区	30	64.36	3.128	3.128	未进入负面清单	否	2024.06
6282	国网建昌县供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	汤沟变压器	100	30.84	49.16	49.16	未进入负面清单	否	2024.06
6283	国网建昌县供电公司	和高房子66KV变电站	10KV莽马甸子线	大梁变压器	200	10.77	138.46	138.46	未进入负面清单	否	2024.06
6284	国网建昌县供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	全胜变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
6285	国网建昌县供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	王姓沟变压器	100	23.62	56.38	56.38	未进入负面清单	否	2024.06
6286	国网建昌县供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	闫里变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06
6287	国网建昌县供电公司	碱厂66KV变电站	10KV喇嘛洞1线	贺杖子电变压器	20	22.62	11.476	11.476	未进入负面清单	否	2024.06
6288	国网建昌县供电公司	谷杖子									

6317	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房磨沟大柳变压器	200	28	104	104	未进入负面清单	否	2024.06
6318	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	羊鼻子变压器	30	35.61	13.317	13.317	未进入负面清单	否	2024.06
6319	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	于家沟变压器	50	7.68	36.16	36.16	未进入负面清单	否	2024.06
6320	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下店沟变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06
6321	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	房中	10	51.63	2.837	2.837	未进入负面清单	否	2024.06
6322	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房东变压器	100	14.32	65.69	65.69	未进入负面清单	否	2024.06
6323	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	河北变压器	50	26.55	26.725	26.725	未进入负面清单	否	2024.06
6324	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	头东沟变压器	50	13.57	33.215	33.215	未进入负面清单	否	2024.06
6325	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	山岔东	200	11.04	137.92	137.92	未进入负面清单	否	2024.06
6326	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	包杖子变压器	100	44.44	35.56	35.56	未进入负面清单	否	2024.06
6327	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府(仓上村下仓蔬菜大棚)变压器	30	3.52	22.944	22.944	未进入负面清单	否	2024.06
6328	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	柳变变压器	100	38.06	41.94	41.94	未进入负面清单	否	2024.06
6329	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	松东变压器	100	31.81	48.19	48.19	未进入负面清单	否	2024.06
6330	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	北水变压器	50	34.72	22.64	22.64	未进入负面清单	否	2024.06
6331	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	河北变压器	100	20.16	59.84	59.84	未进入负面清单	否	2024.06
6332	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	天庆水变压器	200	7.24	145.52	145.52	未进入负面清单	否	2024.06
6333	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什子线	东梁南山变压器	100	5.46	74.54	74.54	未进入负面清单	否	2024.06
6334	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟内变压器	200	3.74	152.52	152.52	未进入负面清单	否	2024.06
6335	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	化沟变压器	50	27.48	26.26	26.26	未进入负面清单	否	2024.06
6336	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子回流水台区变压器	100	39.55	40.45	40.45	未进入负面清单	否	2024.06
6337	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大柳台区变压器	50	7.59	36.205	36.205	未进入负面清单	否	2024.06
6338	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	上王家子变压器	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	2024.06
6339	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G10	下八家子变压器	200	13.65	132.7	132.7	未进入负面清单	否	2024.06
6340	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	200	17.29	125.42	125.42	未进入负面清单	否	2024.06
6341	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	200	11.88	136.24	136.24	未进入负面清单	否	2024.06
6342	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	50	61.95	9.025	9.025	未进入负面清单	否	2024.06
6343	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子林深沟	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
6344	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平岭子西	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06
6345	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	100	6.76	73.24	73.24	未进入负面清单	否	2024.06
6346	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西南沟变压器	50	32.04	23.98	23.98	未进入负面清单	否	2024.06
6347	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马甸子乡多木街村庙西大柳变压器	200	24.81	110.38	110.38	未进入负面清单	否	2024.06
6348	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西东	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
6349	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子西	100	11.34	68.66	68.66	未进入负面清单	否	2024.06
6350	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子西	100	11.81	68.19	68.19	未进入负面清单	否	2024.06
6351	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟	100	41.52	38.48	38.48	未进入负面清单	否	2024.06
6352	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(小东沟柳家小区)	50	29.63	25.185	25.185	未进入负面清单	否	2024.06
6353	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	水泉沟	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	2024.06
6354	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	白坨子村民组	200	24.01	111.98	111.98	未进入负面清单	否	2024.06
6355	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东三家	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06
6356	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06
6357	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老丈杖子线	西三道沟	80	22.72	45.824	45.824	未进入负面清单	否	2024.06
6358	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06
6359	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	50	27.84	26.08	26.08	未进入负面清单	否	2024.06
6360	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	50	32.42	23.79	23.79	未进入负面清单	否	2024.06
6361	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子	100	46.33	33.67	33.67	未进入负面清单	否	2024.06
6362	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	50	1.27	39.365	39.365	未进入负面清单	否	2024.06
6363	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	2024.06
6364	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要多子杖子棚	50	12.31	33.845	33.845	未进入负面清单	否	2024.06
6365	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	要多子小柳沟	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	2024.06
6366	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06
6367	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子大柳台区	20	0.73	15.854	15.854	未进入负面清单	否	2024.06
6368	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科线	50	29.93	25.035	25.035	未进入负面清单	否	2024.06
6369	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨柳西沟大柳	50	1.14	39.43	39.43	未进入负面清单	否	2024.06
6370	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北山北	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06
6371	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨一队	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06
6372	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小北沟	200	3.86	152.28	152.28	未进入负面清单	否	2024.06
6373	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂西台区变压器	30	12.42	20.274	20.274	未进入负面清单	否	2024.06
6374	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	高岭子大柳台区	100	64.87	4.539	4.539	未进入负面清单	否	2024.06
6375	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV官山科线	碱厂西台区变压器	100	28.42	51.58	51.58	未进入负面清单	否	2024.06
6376	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	碱厂西台区变压器	200	18.77	122.46	122.46	未进入负面清单	否	2024.06
6377	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	碱厂西台区变压器	100	5.05	74.95	74.95	未进入负面清单	否	2024.06
6378	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	碱厂西台区变压器	30	8.92	21.324	21.324	未进入负面清单	否	2024.06
6379	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	碱厂西台区	200	21.15	117.7	117.7	未进入负面清单	否	2024.06
6380	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	碱厂西台区	80	7.88	57.696	57.696	未进入负面清单	否	2024.06
6381	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	碱厂西台区	200	33.87	92.26	92.26	未进入负面清单	否	2024.06
6382	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	红石砬台区	200	0.65	158.7	158.7	未进入负面清单	否	2024.06
6383	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西	315	12.27	213.3495	213.3495	未进入负面清单	否	2024.06
6384	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东	200	2.39	77.61	77.61	未进入负面清单	否	2024.06
6385	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	素珠营子台区	100	32.84	47.36	47.36	未进入负面清单	否	2024.06
6386	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	素珠营子台区	30	57.52	6.744	6.744	未进入负面清单	否	2024.06
6387	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	白坨子九组台区	30	0.83	23.751	23.751	未进入负面清单	否	2024.06
6388	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	双庙台	20	56.55	4.69	4.69	未进入负面清单	否	2024.06
6389	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	杜龙岗台区	30	9.23	21.231	21.231	未进入负面清单	否	2024.06
6390	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	南岭台区	100	30.37	49.63	49.63	未进入负面清单	否	2024.06
6391	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	于杖子台区	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06
6392	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	黄杖子	400	18.08	247.68	247.68	未进入负面清单	否	2024.06
6393	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	张杖子台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
6394	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	闫沟东台区	20	24.02	11.198	11.198	未进入负面清单	否	2024.06
6395	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞线	碱厂西台区	50	5.93	37.035	37.035	未进入负面清单	否	2024.06
6396	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	碱厂西台区	400	59.68	81.28	81.28	未进入负面清单	否	2024.06
6397	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	孟夫子	100	25.93	54.07	54.07	未进入负面清单	否	2024.06
6398	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小南火子	80	14.77	52.184	52.184	未进入负面清单	否	2024.06
6399	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂西	50	36.55	21.725	21.725	未进入负面清单	否	2024.06
6400	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨柳湾子线	碱厂西台区变压器	100	58.39	21.61	21.61	未进入负面清单	否	2024.06
6401	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼后变压器	50	42.8	18.6	18.6	未进入负面清单	否	2024.06
6402	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	大三家子葡萄基地台区	50	16.42	31.79	31.79	未进入负面清单	否	2024.06
6403	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV旗杆线	城市建设	250	3.94	190.15	190.15	未进入负面清单	否	2024.06
6404	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	碱厂西台区变压器	50	33.94	46.06	46.06	未进入负面清单	否	2024.06
6405	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	碱厂西台区变压器	50	39.44	20.28	20.28	未进入负面清单	否	2024.06
6406	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小南火子	20	33.43	9.314	9.314	未进入负面清单	否	2024.06
6407	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV铺凌线	刘家砬子台区	315	18.1	194.985	194.985	未进入负面清单	否	2024.06
6408	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨北变压器	200	13.04	133.92	133.92	未进入负面清单	否	2024.06
6409	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	四家子	100	34.93	45.07	45.07	未进入负面清单	否	2024.06
6410	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV素珠营子线	碱厂西台区变压器	200	37.23	85.54	85.54	未进入负面清单	否	2024.06
6411	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄	200	20.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	2024.06
6412	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	碱厂西台区变压器	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06
6413	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	二岭沟东	200	10.5	139	139	未进入负面清单	否	2024.06
6414	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道沟子线	后碱厂东	200	15.39	129.22	129.22	未进入负面清单	否	2024.06
6415	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV小德营子线	代前	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06
6416	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道沟子线	小东沟台区	100	35.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	2024.06
6417	国网建昌县供电公司	药厂66kV变电站	10kV二道沟子线	碱厂西台区变压器	50	4					

6443	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	200	19	122	122	未进入负面清单	否	2024.06
6444	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	30	60.04	5.988	5.988	未进入负面清单	否	2024.06
6445	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV鸭子湖线	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	2024.06
6446	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	30	54.55	7.635	7.635	未进入负面清单	否	2024.06
6447	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	100	17.71	67.29	67.29	未进入负面清单	否	2024.06
6448	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	2024.06
6449	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	50	8.67	35.665	35.665	未进入负面清单	否	2024.06
6450	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	50	18.45	30.775	30.775	未进入负面清单	否	2024.06
6451	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	30	36.26	13.122	13.122	未进入负面清单	否	2024.06
6452	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	200	12.74	134.52	134.52	未进入负面清单	否	2024.06
6453	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	50	39.07	20.465	20.465	未进入负面清单	否	2024.06
6454	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	100	20.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	2024.06
6455	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	400	28.13	207.48	207.48	未进入负面清单	否	2024.06
6456	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	33.84	23.08	23.08	未进入负面清单	否	2024.06
6457	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	200	25.33	109.34	109.34	未进入负面清单	否	2024.06
6458	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	58.14	10.93	10.93	未进入负面清单	否	2024.06
6459	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	56.83	11.585	11.585	未进入负面清单	否	2024.06
6460	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	23.64	28.18	28.18	未进入负面清单	否	2024.06
6461	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	19.7	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06
6462	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	200	30.33	99.4	99.4	未进入负面清单	否	2024.06
6463	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	20	55.77	4.846	4.846	未进入负面清单	否	2024.06
6464	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	100	19.02	60.98	60.98	未进入负面清单	否	2024.06
6465	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	200	25.07	54.93	54.93	未进入负面清单	否	2024.06
6466	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	100	8.9	71.1	71.1	未进入负面清单	否	2024.06
6467	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	50	19.02	30.49	30.49	未进入负面清单	否	2024.06
6468	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	30	33.7	13.89	13.89	未进入负面清单	否	2024.06
6469	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06
6470	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	200	4.3	151.4	151.4	未进入负面清单	否	2024.06
6471	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	50	18.74	30.63	30.63	未进入负面清单	否	2024.06
6472	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
6473	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	100	54.58	25.42	25.42	未进入负面清单	否	2024.06
6474	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	20	32.21	9.558	9.558	未进入负面清单	否	2024.06
6475	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06
6476	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	30	17.08	18.876	18.876	未进入负面清单	否	2024.06
6477	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
6478	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	100	20.52	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06
6479	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	50	5.43	37.285	37.285	未进入负面清单	否	2024.06
6480	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	50	53.57	13.215	13.215	未进入负面清单	否	2024.06
6481	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	200	13.6	132.8	132.8	未进入负面清单	否	2024.06
6482	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	50	15.68	32.16	32.16	未进入负面清单	否	2024.06
6483	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	500	45.16	174.2	174.2	未进入负面清单	否	2024.06
6484	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什字线	200	8.9	142.2	142.2	未进入负面清单	否	2024.06
6485	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV要成线	200	7.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	2024.06
6486	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	20	73.21	1.358	1.358	未进入负面清单	否	2024.06
6487	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	100	12.58	67.42	67.42	未进入负面清单	否	2024.06
6488	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	100	36.57	43.43	43.43	未进入负面清单	否	2024.06
6489	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	200	35.08	89.84	89.84	未进入负面清单	否	2024.06
6490	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	100	55.19	24.81	24.81	未进入负面清单	否	2024.06
6491	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	100	30.53	49.47	49.47	未进入负面清单	否	2024.06
6492	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	200	32.06	96.88	96.88	未进入负面清单	否	2024.06
6493	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什字线	400	1.48	314.08	314.08	未进入负面清单	否	2024.06
6494	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV喇嘛洞线	100	20.98	59.02	59.02	未进入负面清单	否	2024.06
6495	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什字线	200	45.59	17.205	17.205	未进入负面清单	否	2024.06
6496	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	200	29.55	100.9	100.9	未进入负面清单	否	2024.06
6497	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干支线	100	14.25	65.75	65.75	未进入负面清单	否	2024.06
6498	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	200	22.87	114.26	114.26	未进入负面清单	否	2024.06
6499	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	200	30.64	98.72	98.72	未进入负面清单	否	2024.06
6500	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	200	24.94	110.12	110.12	未进入负面清单	否	2024.06
6501	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	80	22.61	45.912	45.912	未进入负面清单	否	2024.06
6502	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	100	35.86	44.14	44.14	未进入负面清单	否	2024.06
6503	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV三道湾子线	50	67.44	6.28	6.28	未进入负面清单	否	2024.06
6504	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV三道湾子线	100	32.18	47.82	47.82	未进入负面清单	否	2024.06
6505	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	200	9.79	140.44	140.44	未进入负面清单	否	2024.06
6506	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	50	30.43	24.785	24.785	未进入负面清单	否	2024.06
6507	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	50	46.89	16.555	16.555	未进入负面清单	否	2024.06
6508	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	100	25.67	54.33	54.33	未进入负面清单	否	2024.06
6509	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	100	28.8	51.2	51.2	未进入负面清单	否	2024.06
6510	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	80	18.13	49.996	49.996	未进入负面清单	否	2024.06
6511	国网建昌供电公司	药土庙66kV变电站	10kV药土庙线	400	26.18	26.91	26.91	未进入负面清单	否	2024.06
6512	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星一线	500	15.52	25.92	25.92	未进入负面清单	否	2024.06
6513	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV温杖子线	250	8.71	178.225	178.225	未进入负面清单	否	2024.06
6514	国网建昌供电公司	和前置子66kV变电站	10kV温杖子线	100	16.02	63.98	63.98	未进入负面清单	否	2024.06
6515	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	50	35.14	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06
6516	国网建昌供电公司	和前置子66kV变电站	10kV和前置子线	100	32.12	46.8	46.8	未进入负面清单	否	2024.06
6517	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06
6518	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	100	1.53	78.47	78.47	未进入负面清单	否	2024.06
6519	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	160	27.09	84.656	84.656	未进入负面清单	否	2024.06
6520	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	315	47.24	103.194	103.194	未进入负面清单	否	2024.06
6521	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	2024.06
6522	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	200	6.59	146.82	146.82	未进入负面清单	否	2024.06
6523	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	17.51	62.49	62.49	未进入负面清单	否	2024.06
6524	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	30	27.45	15.765	15.765	未进入负面清单	否	2024.06
6525	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	21.44	58.56	58.56	未进入负面清单	否	2024.06
6526	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06
6527	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	200	22.9	114.2	114.2	未进入负面清单	否	2024.06
6528	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	400	13.76	264.96	264.96	未进入负面清单	否	2024.06
6529	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	34.08	45.92	45.92	未进入负面清单	否	2024.06
6530	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	33.15	46.85	46.85	未进入负面清单	否	2024.06
6531	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	200	6.42	147.16	147.16	未进入负面清单	否	2024.06
6532	国网建昌供电公司	和前置子66kV变电站	10kV和前置子线	100	13.5	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06
6533	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV工业线	100	25.52	54.49	54.49	未进入负面清单	否	2024.06
6534	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	50	23.81	28.095	28.095	未进入负面清单	否	2024.06
6535	国网建昌供电公司	和前置子66kV变电站	10kV和前置子线	30	28.08	15.576	15.576	未进入负面清单	否	2024.06
6536	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	30	28.12	15.564	15.564	未进入负面清单	否	2024.06
6537	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	50	44.04	17.98	17.98	未进入负面清单	否	2024.06
6538	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	100	20.6	59.4	59.4	未进入负面清单	否	2024.06
6539	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	20	41.11	7.778	7.778	未进入负面清单	否	2024.06
6540	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	50	20.13	29.935	29.935	未进入负面清单	否	2024.06
6541	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06
6542	国网建昌供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	10	13.3	6.67	6.67	未进入负面清单	否	2024.06
6543	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	30	30.1	14.97	14.97	未进入负面清单	否	2024.06
6544	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	100	17.32	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06
6545	国网建昌供电公司	和前置子66kV变电站	10kV温杖子线	50	8.72	35.64	35.64	未进入负面清单	否	2024.06
6546	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	100	12.24	67.76	67.76	未进入负面清单	否	2024.06
6547	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	50	35.75	22.125	22.125	未进入负面清单	否	2024.06
6548	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	200	19.17	121.66	121.66	未进入负面清单	否	2024.06
6549	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	50	14.56	32.72	32.72	未进入负面清单	否	2024.06
6550	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	400	20	240	240	未进入负面清单	否	2024.06
6551	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	20	38.08	8.384	8.384	未进入负面清单	否	2024.06
6552	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站								

6570	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	小杨树沟	100	52.77	27.23	27.23	未进入负面清单	否	2024.06
6571	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊窑一组	100	31.92	48.08	48.08	未进入负面清单	否	2024.06
6572	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子台区	80	12.47	54.024	54.024	未进入负面清单	否	2024.06
6573	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊路家属院	200	17.83	124.34	124.34	未进入负面清单	否	2024.06
6574	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊窑石门	20	2.35	15.53	15.53	未进入负面清单	否	2024.06
6575	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊窑四组	50	54.08	12.96	12.96	未进入负面清单	否	2024.06
6576	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊窑四组	100	29.63	50.37	50.37	未进入负面清单	否	2024.06
6577	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张九组台区	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
6578	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	周屯变压器	200	5.71	148.58	148.58	未进入负面清单	否	2024.06
6579	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊农电局家属楼	200	20.4	119.2	119.2	未进入负面清单	否	2024.06
6580	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三大队	200	16.56	126.88	126.88	未进入负面清单	否	2024.06
6581	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰三沟台区	30	45.33	10.401	10.401	未进入负面清单	否	2024.06
6582	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊龙潭外	30	39.35	12.195	12.195	未进入负面清单	否	2024.06
6583	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	西沟	50	12.59	33.705	33.705	未进入负面清单	否	2024.06
6584	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	水利局台区	400	18.91	244.36	244.36	未进入负面清单	否	2024.06
6585	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊交警家属楼(2)	315	1.1	248.535	248.535	未进入负面清单	否	2024.06
6586	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	杨树湾	100	12.3	67.7	67.7	未进入负面清单	否	2024.06
6587	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子立新台区	50	45.31	17.345	17.345	未进入负面清单	否	2024.06
6588	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	地泉沟台区	20	70.17	1.966	1.966	未进入负面清单	否	2024.06
6589	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子一组大棚台区	10	4.34	7.566	7.566	未进入负面清单	否	2024.06
6590	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅五4组北台区	50	0.55	39.725	39.725	未进入负面清单	否	2024.06
6591	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	繁屯变压器	30	29.45	15.165	15.165	未进入负面清单	否	2024.06
6592	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊陈庄子	80	3.07	61.544	61.544	未进入负面清单	否	2024.06
6593	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊西2	200	31.13	97.74	97.74	未进入负面清单	否	2024.06
6594	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊八上大棚	315	14.4	206.64	206.64	未进入负面清单	否	2024.06
6595	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅三组台区	100	15.64	64.36	64.36	未进入负面清单	否	2024.06
6596	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊陈庄子	200	6.3	147.4	147.4	未进入负面清单	否	2024.06
6597	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山2台区	100	42.45	37.55	37.55	未进入负面清单	否	2024.06
6598	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊水库家属院	200	16.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	2024.06
6599	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	回民沟台区	50	64.56	7.72	7.72	未进入负面清单	否	2024.06
6600	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡岭沟南台区	100	27.76	52.24	52.24	未进入负面清单	否	2024.06
6601	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊交通家属院	50	59.93	10.035	10.035	未进入负面清单	否	2024.06
6602	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白母线G1003	山湾子	100	12.81	67.19	67.19	未进入负面清单	否	2024.06
6603	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六组外台区	100	40.86	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06
6604	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	南台台区	200	42.03	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06
6605	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	傅庄台区	30	47.81	9.657	9.657	未进入负面清单	否	2024.06
6606	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一台区	200	1.25	157.5	157.5	未进入负面清单	否	2024.06
6607	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳二组湾子台区	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06
6608	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子本台区	100	61.06	18.94	18.94	未进入负面清单	否	2024.06
6609	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤五、6组变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06
6610	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北梁台区	100	7.52	72.48	72.48	未进入负面清单	否	2024.06
6611	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅一台区	100	26.95	53.05	53.05	未进入负面清单	否	2024.06
6612	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	计生委台区	630	44.53	223.461	223.461	未进入负面清单	否	2024.06
6613	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	县政府台区	400	21.59	233.64	233.64	未进入负面清单	否	2024.06
6614	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	局村一居民台区	200	18.79	30.605	30.605	未进入负面清单	否	2024.06
6615	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳湾台区	100	49.28	30.72	30.72	未进入负面清单	否	2024.06
6616	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊道东(2)	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06
6617	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟村七组	100	6.79	73.21	73.21	未进入负面清单	否	2024.06
6618	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛水台区	200	22.72	114.56	114.56	未进入负面清单	否	2024.06
6619	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一台区	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06
6620	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	工力沟台区	30	35.89	13.233	13.233	未进入负面清单	否	2024.06
6621	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场大台区	100	25.7	54.3	54.3	未进入负面清单	否	2024.06
6622	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	老牛沟变压器	20	24.76	11.048	11.048	未进入负面清单	否	2024.06
6623	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳村台区	50	43.8	18.2	18.2	未进入负面清单	否	2024.06
6624	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新变压器	50	66.36	6.82	6.82	未进入负面清单	否	2024.06
6625	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子四组台区	100	16.18	63.82	63.82	未进入负面清单	否	2024.06
6626	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊苗家营照明	30	24.91	16.527	16.527	未进入负面清单	否	2024.06
6627	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	姚村台区	100	8.98	71.02	71.02	未进入负面清单	否	2024.06
6628	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张六组台区	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06
6629	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	青东沟	100	17.03	62.97	62.97	未进入负面清单	否	2024.06
6630	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅庄一台区	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
6631	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤一4组台区	400	16.93	252.28	252.28	未进入负面清单	否	2024.06
6632	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅二组东台区	30	23.76	16.872	16.872	未进入负面清单	否	2024.06
6633	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV工业线	工利村台区	200	23.66	23.4	23.4	未进入负面清单	否	2024.06
6634	国网建昌供电公司	蟒沟66kV变电站	10kV工业线	城郊西	315	13.3	210.105	210.105	未进入负面清单	否	2024.06
6635	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	黄岩沟	30	42.37	11.289	11.289	未进入负面清单	否	2024.06
6636	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傅庄一东变压器	200	9.87	140.26	140.26	未进入负面清单	否	2024.06
6637	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一台区	400	20.7	237.2	237.2	未进入负面清单	否	2024.06
6638	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨柳湾子线	玉带湾	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
6639	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂二台区D	50	12.39	33.805	33.805	未进入负面清单	否	2024.06
6640	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	药厂石沟台区S	50	10.97	34.515	34.515	未进入负面清单	否	2024.06
6641	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	鞍山村台区	50	7.04	36.48	36.48	未进入负面清单	否	2024.06
6642	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子南台区S	50	8.76	35.62	35.62	未进入负面清单	否	2024.06
6643	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV要路沟线	老屯西沟南台区D	30	188.97	-32.691	-32.691	未进入负面清单	否	2024.06
6644	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭子台区S	50	9.88	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06
6645	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭线魏家岭子东台区S	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
6646	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭线魏家岭子东台区S	100	21.75	58.25	58.25	未进入负面清单	否	2024.06
6647	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山棚线水利	100	16.71	63.29	63.29	未进入负面清单	否	2024.06
6648	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV城厂线	魏厂磨石沟村菜园	100	31.5	48.5	48.5	未进入负面清单	否	2024.06
6649	国网建昌供电公司	药厂66kV变电站	10kV药厂线	邱营子屯二台区	100	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06
6650	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新兴井台区	100	10.85	69.15	69.15	未进入负面清单	否	2024.06
6651	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	有道物流变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06
6652	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	景秀	100	13.95	66.05	66.05	未进入负面清单	否	2024.06
6653	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟南台区	50	1.48	39.26	39.26	未进入负面清单	否	2024.06
6654	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东台大棚	200	46.75	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06
6655	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	民馨佳苑2#变电室2#变压器	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
6656	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	城郊东山大棚	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06
6657	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	城郊南梅村二棚子	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
6658	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	官福堂东	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
6659	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	毛杖子变压器	100	22.65	57.35	57.35	未进入负面清单	否	2024.06
6660	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	胜六东台区D	100	10.43	69.57	69.57	未进入负面清单	否	2024.06
6661	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	梅山台区S	50	25.89	27.055	27.055	未进入负面清单	否	2024.06
6662	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	桃南台区	30	40.01	11.997	11.997	未进入负面清单	否	2024.06
6663	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	药厂西台区S	200	22	114.6	114.6	未进入负面清单	否	2024.06
6664	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要路沟台区S	100	13.79	66.21	66.21	未进入负面清单	否	2024.06
6665	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟1台区D	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	2024.06
6666	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要柳沟台区D	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06
6667	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	土城沟台区D	50	5.02	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06
6668	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要柳村台区S	50	11.56	34.22	34.22	未进入负面清单	否	2024.06
6669	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	小邵家沟外台区D	50	9.85	35.075	35.075	未进入负面清单	否	2024.06
6670	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子南变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
6671	国网建昌供电公司	汤碑66kV变电站	10kV王玉营子线								

6699	国网建昌供电公司	塘坊66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊井沟三组	200	2.5	155	155	未进入负面清单	否	2024.06
6700	国网建昌供电公司	塘坊66kV变电站	10kV红牛营子线	陈三苏阳户	100	0.06	79.94	79.94	未进入负面清单	否	2024.06
6701	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水四队	50	5.9	37.05	37.05	未进入负面清单	否	2024.06
6702	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	市街2	630	18.15	389.655	389.655	未进入负面清单	否	2024.06
6703	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV镇凌线	城厂西头	30	23.93	16.821	16.821	未进入负面清单	否	2024.06
6704	国网建昌供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV镇凌线	城厂西头	30	40.85	11.745	11.745	未进入负面清单	否	2024.06
6705	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	莲河隔配电变压器	630	3.36	482.832	482.832	未进入负面清单	否	2024.06
6706	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹福北	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06
6707	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	小洼沟变压器	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06
6708	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	苇外河西变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
6709	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	哪一院家属院变压器	50	1.29	39.355	39.355	未进入负面清单	否	2024.06
6710	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	曹东南沟台区	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06
6711	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟梁台区	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06
6712	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	南甸河堤水	50	9.52	35.24	35.24	未进入负面清单	否	2024.06
6713	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	白杖子小区	50	19.79	30.105	30.105	未进入负面清单	否	2024.06
6714	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑甲棚沟S	30	24.82	16.554	16.554	未进入负面清单	否	2024.06
6715	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯屯子东	50	16.92	31.54	31.54	未进入负面清单	否	2024.06
6716	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	鲍子台	50	7.55	36.225	36.225	未进入负面清单	否	2024.06
6717	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	汤北二台区	200	0.67	158.66	158.66	未进入负面清单	否	2024.06
6718	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老裴南	50	5.23	37.385	37.385	未进入负面清单	否	2024.06
6719	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭1#变压器间隔	630	6.38	463.806	463.806	未进入负面清单	否	2024.06
6720	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭2#变压器间隔	630	5.86	467.082	467.082	未进入负面清单	否	2024.06
6721	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
6722	国网建昌供电公司	塘坊66kV变电站	10kV药王庙线	城郊农业开发井五	400	29.19	203.24	203.24	未进入负面清单	否	2024.06
6723	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	pms喇嘛洞供电所台区	200	56.45	47.1	47.1	未进入负面清单	否	2024.06
6724	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子西变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
6725	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV城厂线	城厂黑山水利	50	21.13	29.435	29.435	未进入负面清单	否	2024.06
6726	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭1#变压器间隔	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
6727	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	隔配电变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
6728	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	药王沟变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06
6729	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	隔配电变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
6730	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟南变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
6731	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子南变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06
6732	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西山根2#变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06
6733	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟里变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
6734	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王沟二台区	50	7.28	36.36	36.36	未进入负面清单	否	2024.06
6735	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东庄北变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
6736	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线	双县岭1#变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
6737	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线	城厂北山	50	9.68	35.16	35.16	未进入负面清单	否	2024.06
6738	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	理上东洼村上变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
6739	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	湾地沟变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
6740	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	双柳村东变压器	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06
6741	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要多双庙岭沟	50	2.78	38.61	38.61	未进入负面清单	否	2024.06
6742	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王沟台区D	50	4.4	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06
6743	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	赫移民21户变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
6744	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	薄子下变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
6745	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子新区	100	5.03	74.97	74.97	未进入负面清单	否	2024.06
6746	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子东	50	8.07	35.965	35.965	未进入负面清单	否	2024.06
6747	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	水路沟大东沟	50	18.28	123.44	123.44	未进入负面清单	否	2024.06
6748	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	杏北	50	8.32	35.84	35.84	未进入负面清单	否	2024.06
6749	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子东变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
6750	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	五指山蔬菜大棚3	50	20.64	29.68	29.68	未进入负面清单	否	2024.06
6751	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV温杖子线	青顶子	20	44.5	7.1	7.1	未进入负面清单	否	2024.06
6752	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV药王庙线	靳庄子东变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
6753	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子水利台区	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
6754	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟西东	50	13.82	33.09	33.09	未进入负面清单	否	2024.06
6755	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤北井上台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
6756	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙井	50	40	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
6757	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	回泉水大冰沟变压器	200	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
6758	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下合东变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
6759	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	上合东变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
6760	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	五指山东	100	22.59	57.41	57.41	未进入负面清单	否	2024.06
6761	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	杨柳沟东台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
6762	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇大北2台区D	100	11.86	68.14	68.14	未进入负面清单	否	2024.06
6763	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	松棚下西水利台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
6764	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇神一南S	10	55.74	2.426	2.426	未进入负面清单	否	2024.06
6765	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一西台区	50	5.4	37.3	37.3	未进入负面清单	否	2024.06
6766	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇西二台区D	100	7.93	72.07	72.07	未进入负面清单	否	2024.06
6767	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇西二台区S	50	4.85	37.675	37.675	未进入负面清单	否	2024.06
6768	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV药马甸子线	车杖子西变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
6769	国网建昌供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什穿线	北水利台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
6770	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	松七	100	8.06	71.94	71.94	未进入负面清单	否	2024.06
6771	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	小黑山变压器	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06
6772	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	西山根台区变压器	100	1.5	78.5	78.5	未进入负面清单	否	2024.06
6773	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老刘台子变压器	50	7.8	36.1	36.1	未进入负面清单	否	2024.06
6774	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	兴隆南组	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
6775	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	老大杖子多张家变压器	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06
6776	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	老大杖子本街变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
6777	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	吴头村东变压器	50	1.44	39.28	39.28	未进入负面清单	否	2024.06
6778	国网建昌供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	香台变压器	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06
6779	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	山前沟台区	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
6780	国网建昌供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	松四	50	1.07	39.465	39.465	未进入负面清单	否	2024.06
6781	国网建昌供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马电子本街西	100	19.82	60.18	60.18	未进入负面清单	否	2024.06
6782	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小南组台区S	50	10.4	34.8	34.8	未进入负面清单	否	2024.06
6783	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟果台区S	100	4.99	75.01	75.01	未进入负面清单	否	2024.06
6784	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	凌树村西沟组台区	100	11.36	68.64	68.64	未进入负面清单	否	2024.06
6785	国网建昌供电公司	城厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇有台子机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
6786	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	大屯2#变压器	200	1.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
6787	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV药马甸子线	车杖子西变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06
6788	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV药马甸子线	车杖子东变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
6789	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	喇嘛村四组	50	4.8	37.6	37.6	未进入负面清单	否	2024.06
6790	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	马杖子二台区	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
6791	国网建昌供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新柳树沟台区	50	4.7	37.65	37.65	未进入负面清单	否	2024.06
6792	国网建昌供电公司	塘坊66kV变电站	10kV素珠营子线	素南岭沟台区	30	24.67	16.599	16.599	未进入负面清单	否	2024.06
6793	国网建昌供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双东台区	200	6.06	147.88	147.88	未进入负面清单	否	2024.06
6794	国网建昌供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇内线	姜大家园变压器间隔配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06
6795	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区1#变压器	400	25.63	217.48	217.48	未进入负面清单	否	2024.06
6796	国网建昌供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区2#变压器	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06
6797	国网建昌供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	和高房子乡直	200	21.39	117.22	117.22	未进入负面清单	否	2024.06
6798	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	马道子南	50	10.71	34.645	34.645	未进入负面清单	否	2024.06
6799	国网建昌供电公司	大屯66kV变电站	10kV曹家店线	瓦房岭小区	100	3.57	76.43	76.43	未进入负面清单	否	2024.06

6823	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV素珠营子线	塘杖子后沟变压器	200	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06
6824	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘庙线	娘庙新店台区	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
6825	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV猛矿线	谷下屯神庙东台区	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
6826	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	君家小区箱变#1#配电变压器	500	6.7	366.5	366.5	未进入负面清单	否	2024.06
6827	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	隆昌家园小区箱变#2#配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
6828	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	隆昌家园小区箱变#2#配电变压器	500	0.23	398.85	398.85	未进入负面清单	否	2024.06
6829	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊八十亩地（2）	200	1.09	157.82	157.82	未进入负面清单	否	2024.06
6830	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	北头子北台区	50	5.87	37.065	37.065	未进入负面清单	否	2024.06
6831	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	杨家窝铺北	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
6832	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	北东沟里变压器	200	0.01	159.98	159.98	未进入负面清单	否	2024.06
6833	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV跨子湖线	药大王屯2台区	200	1.89	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06
6834	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	岭前屯	100	1.09	78.91	78.91	未进入负面清单	否	2024.06
6835	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨新屯电提水	100	5.6	37.2	37.2	未进入负面清单	否	2024.06
6836	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和北线	北上台子变压器	50	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06
6837	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水花园1#变压器	500	6.24	368.8	368.8	未进入负面清单	否	2024.06
6838	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水花园2#变压器	500	12.32	338.4	338.4	未进入负面清单	否	2024.06
6839	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟河西D	50	31.8	24.1	24.1	未进入负面清单	否	2024.06
6840	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟东段D	50	22.35	28.825	28.825	未进入负面清单	否	2024.06
6841	国网建昌县供电公司	塘坊坝66kV变电站	10kV红牛营子线	城郊楼楼沟3.4组北	400	10.02	279.92	279.92	未进入负面清单	否	2024.06
6842	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二道湾子	50	15.14	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06
6843	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山海里	50	30.37	24.815	24.815	未进入负面清单	否	2024.06
6844	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小冷大队S	50	26.21	26.895	26.895	未进入负面清单	否	2024.06
6845	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小冷台区D	50	41.22	19.39	19.39	未进入负面清单	否	2024.06
6846	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二道湾子台区	50	13.89	33.055	33.055	未进入负面清单	否	2024.06
6847	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕北	100	1.64	78.36	78.36	未进入负面清单	否	2024.06
6848	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地南	100	2.15	77.85	77.85	未进入负面清单	否	2024.06
6849	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡乡2	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
6850	国网建昌县供电公司	和高房子66kV变电站	10kV和南线	八间房子东变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
6851	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	高岭子东台变压器	200	52.73	54.54	54.54	未进入负面清单	否	2024.06
6852	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10#	高台北线黑水东台2分台区东台北2台变压器	100	2.71	77.29	77.29	未进入负面清单	否	2024.06
6853	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线井房分枝沙坨子分台区05#沙坨子东台变压器	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06
6854	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线贺家分枝东屯分台区01#东屯北台变压器	400	6.07	295.72	295.72	未进入负面清单	否	2024.06
6855	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线王岗分枝王岗南分台区01#王岗南台变压器	100	38.73	41.27	41.27	未进入负面清单	否	2024.06
6856	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线西南屯分枝09左分台区02#老备南屯变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06
6857	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线赵家分枝杏树东分台区003#杏树东台变压器	100	18.1	61.9	61.9	未进入负面清单	否	2024.06
6858	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线四方分枝03#四方南台变压器	30	7.35	21.795	21.795	未进入负面清单	否	2024.06
6859	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山东线	10kV塔山东线大油东台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
6860	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线	10kV塔南二线沿海公路南台变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06
6861	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家日线	10kV李家二线李西干线058#二道河子新台变压器	100	18.75	61.25	61.25	未进入负面清单	否	2024.06
6862	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线104左001#杨家南台变压器	400	16.64	253.44	253.44	未进入负面清单	否	2024.06
6863	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108#	10kV西平北线中土分枝03#土头村变压器	100	14.28	65.72	65.72	未进入负面清单	否	2024.06
6864	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108#	10kV西平北线上土头分枝01#上土头村变压器	200	22.56	114.88	114.88	未进入负面清单	否	2024.06
6865	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108#	10kV西平北线034#1号上土头新台变压器	200	30.35	99.3	99.3	未进入负面清单	否	2024.06
6866	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108#	10kV西平北线136号龙潭五队变压器	50	4.96	37.52	37.52	未进入负面清单	否	2024.06
6867	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线马山根分台区02#山根台变压器	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06
6868	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线中学分台区01#中学台变压器	100	1.96	78.04	78.04	未进入负面清单	否	2024.06
6869	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线南三分台区01#南台台变压器	50	49.41	15.295	15.295	未进入负面清单	否	2024.06
6870	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线黄地沟015#黄地沟台变压器	200	4.83	150.34	150.34	未进入负面清单	否	2024.06
6871	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝苇子湖分台区08#张骞杖子东台变压器	20	40.31	7.938	7.938	未进入负面清单	否	2024.06
6872	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝北房子03#北房子变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06
6873	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝胡头沟分台区003#山根变压器	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	2024.06
6874	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线小杨分枝董家沟分台区05#董家沟台变压器	400	3.1	307.6	307.6	未进入负面清单	否	2024.06
6875	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝北沟分台区00#加工厂台变压器	200	2.37	155.26	155.26	未进入负面清单	否	2024.06
6876	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝刘家沟分台区04#山台变压器	20	51.95	5.61	5.61	未进入负面清单	否	2024.06
6877	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线张骞杖子分枝木先沟分台区04#木先沟台变压器	100	9.79	70.21	70.21	未进入负面清单	否	2024.06
6878	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线于山分枝12#南山变压器	400	6.18	295.28	295.28	未进入负面清单	否	2024.06
6879	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线于山分枝北沟分台区22#北沟变压器	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	2024.06
6880	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线小杨分枝小梁分台区21#小梁变压器	30	21.28	17.616	17.616	未进入负面清单	否	2024.06
6881	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线劳动沟分台区23#落后台变压器	100	18.75	61.25	61.25	未进入负面清单	否	2024.06
6882	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	中心村第三批东台（10kV明水线包冰分枝祝东分台区1#祝东变压器）	100	10.14	69.86	69.86	未进入负面清单	否	2024.06
6883	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线包冰分枝66#冰沟变压器	200	4.51	150.98	150.98	未进入负面清单	否	2024.06
6884	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线张骞杖子分台区17#张骞杖子变压器	200	1.89	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06
6885	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线杨杖子分台区15#腰屯变压器	50	15.95	32.025	32.025	未进入负面清单	否	2024.06
6886	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线杨杖子分台区上屯分台区02#上屯变压器	100	22.68	57.32	57.32	未进入负面清单	否	2024.06
6887	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线杨杖子分枝响水分台区19#响水变压器	100	2.13	77.87	77.87	未进入负面清单	否	2024.06
6888	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线杨杖子分枝天桥分台区01#天桥分台区01#响水变压器	20	2.84	15.432	15.432	未进入负面清单	否	2024.06
6889	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线于山分台区201#孙家店变压器	100	30.96	49.04	49.04	未进入负面清单	否	2024.06
6890	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线于山分枝大沟分台区14#大沟台变压器	50	23.9	28.05	28.05	未进入负面清单	否	2024.06
6891	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108#	10kV王家店线17#上北台子变压器	100	37.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	2024.06
6892	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109#	10kV明水线河龙分台区28#曹子沟变压器	100	13.49	66.51	66.51	未进入负面清单	否	2024.06
6893	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线加油站分台区008#塔山区变压器	400	0.64	317.44	317.44	未进入负面清单	否	2024.06
6894	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中吉分台区020#大中吉北台变压器	315	11.71	215.1135	215.1135	未进入负面清单	否	2024.06
6895	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中吉分台区020#大中吉工业变压器	50	9.64	35.18	35.18	未进入负面清单	否	2024.06
6896	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中吉分台区020#大中吉南台变压器	100	13.63	66.37	66.37	未进入负面清单	否	2024.06
6897	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分台区020#宋玉台变压器	200	4.48	151.04	151.04	未进入负面清单	否	2024.06
6898	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分台区019#潘家队变压器	30	25.28	16.416	16.416	未进入负面清单	否	2024.06

6899	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分线025#潘家7队变压器	100	4.34	75.66	75.66	未进入负面清单	否	2024.06
6900	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分线温王分支008#曹王变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
6901	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河北分线张福分支22#张福王台变压器	100	11.01	68.99	68.99	未进入负面清单	否	2024.06
6902	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线杨桐分线024#户变变压器	100	3.91	76.09	76.09	未进入负面清单	否	2024.06
6903	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线059#河北变压器	100	12.28	67.72	67.72	未进入负面清单	否	2024.06
6904	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线070#北沟变压器	400	7.35	290.6	290.6	未进入负面清单	否	2024.06
6905	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线王台分支023#王台变压器	10	20.28	5.972	5.972	未进入负面清单	否	2024.06
6906	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线104#东台子变压器	5	35.59	2.2205	2.2205	未进入负面清单	否	2024.06
6907	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线金家沟分支012#金家沟变压器	30	72.04	2.388	2.388	未进入负面清单	否	2024.06
6908	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线113#立根台变压器	200	13.88	132.24	132.24	未进入负面清单	否	2024.06
6909	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线东沟分支017#东沟变压器	20	44.78	7.044	7.044	未进入负面清单	否	2024.06
6910	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线小河口分线024#小河口变压器	50	28.54	25.73	25.73	未进入负面清单	否	2024.06
6911	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线142#榆树湾变压器	50	20.55	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06
6912	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线152#路台子变压器	50	33.17	23.415	23.415	未进入负面清单	否	2024.06
6913	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线165#西沟变压器	100	3.69	76.31	76.31	未进入负面清单	否	2024.06
6914	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线025#边外变压器	400	11.84	272.64	272.64	未进入负面清单	否	2024.06
6915	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线右腰分支012#右腰子变压器	400	6.83	292.68	292.68	未进入负面清单	否	2024.06
6916	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线立木沟分线036#小栗木变压器	30	20.01	17.997	17.997	未进入负面清单	否	2024.06
6917	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线立木沟分线074#栗木三变压器	5	0	4	4	未进入负面清单	否	2024.06
6918	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线河口分支003#河口变压器	200	5.98	148.04	148.04	未进入负面清单	否	2024.06
6919	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线立木厂分支025#立木厂变压器	10	119.45	-3.945	-3.945	未进入负面清单	否	2024.06
6920	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线永安南分支007#永安南变压器	50	50.92	14.54	14.54	未进入负面清单	否	2024.06
6921	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线守子沟分线032#守子沟变压器	20	37.98	8.404	8.404	未进入负面清单	否	2024.06
6922	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线塔子沟分线鞍线分线058#鞍线一队变压器	200	0.89	158.22	158.22	未进入负面清单	否	2024.06
6923	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线塔子沟分线鞍线分线042#鞍线二队变压器	30	58.65	6.405	6.405	未进入负面清单	否	2024.06
6924	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线塔子沟分线鞍线分线035#鞍线四队变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
6925	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线塔子沟分线鞍线分线沟外分支003#鞍线六队变压器	100	19.86	60.14	60.14	未进入负面清单	否	2024.06
6926	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分线盘龙分线336#西沟台变压器	50	11.65	34.175	34.175	未进入负面清单	否	2024.06
6927	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分线盘龙分线南沟分支01#唐屯变压器	50	29.42	25.29	25.29	未进入负面清单	否	2024.06
6928	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分线盘龙分线南沟分支关山分支19#关山变压器	20	30.51	9.898	9.898	未进入负面清单	否	2024.06
6929	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线韦子分小分支13号小桥子变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06
6930	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线菜沟分线15号菜沟变压器	50	11.83	34.085	34.085	未进入负面清单	否	2024.06
6931	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分线温王分支009#温王变压器	50	8.57	35.715	35.715	未进入负面清单	否	2024.06
6932	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分线温王新台分支011#温王变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
6933	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线1009	10kV塔山北线张白分线027#张白新台变压器	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06
6934	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线1009	10kV塔山北线张白分线038#张白村台变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06
6935	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西工6.7.8队分支002#6.7.8队台变压器	50	2.58	38.71	38.71	未进入负面清单	否	2024.06
6936	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西工分线007#西工四队变压器	400	2.12	311.52	311.52	未进入负面清单	否	2024.06
6937	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西工分线017#西工1.2队变压器	100	31.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06
6938	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西工分线036#崔屯台变压器	200	0.85	158.3	158.3	未进入负面清单	否	2024.06
6939	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线谢屯分支002#谢屯台变压器	200	1.68	156.64	156.64	未进入负面清单	否	2024.06
6940	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线147#桃花三队台变压器	400	3.88	304.48	304.48	未进入负面清单	否	2024.06
6941	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线152#大桃花变压器	200	27.47	105.06	105.06	未进入负面清单	否	2024.06
6942	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线236#陈岭变压器	200	9.5	141	141	未进入负面清单	否	2024.06
6943	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8116单元	10kV沙河三线东沟分支003#东沟变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06
6944	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线磨大分磨沟分支11#磨里变压器	100	12.49	67.51	67.51	未进入负面清单	否	2024.06
6945	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线磨大分#13#磨外变压器	200	3.77	152.46	152.46	未进入负面清单	否	2024.06
6946	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线磨大分#48#大外台变压器	200	3.32	153.36	153.36	未进入负面清单	否	2024.06
6947	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线冰沟分支#28#冰下台变压器	20	57.41	4.518	4.518	未进入负面清单	否	2024.06
6948	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线冰沟分支#39#冰上台变压器	20	42.69	7.462	7.462	未进入负面清单	否	2024.06
6949	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东沙道北分015#东沙道北变压器	200	2.4	155.2	155.2	未进入负面清单	否	2024.06
6950	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线012#河西道南变压器	50	38.87	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06
6951	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线李金5队分支006#李金5队变压器	50	77.99	1.005	1.005	未进入负面清单	否	2024.06
6952	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线李金道南分支002#李金道南变压器	100	25.78	54.22	54.22	未进入负面清单	否	2024.06
6953	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线回家沟分线乱山子分支003#乱山子变压器	50	57.06	11.47	11.47	未进入负面清单	否	2024.06
6954	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线067#李金小学变压器	100	14.51	65.49	65.49	未进入负面清单	否	2024.06
6955	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线088#部沟变压器	400	10.86	276.56	276.56	未进入负面清单	否	2024.06
6956	国网绥中县供电公司	董家66kV变电站	10kV董家南线2D10	10kV董家南线大河分线117号大河14队变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06
6957	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV二线	10kV二线徐屯分线011#1#徐屯新台变压器	200	2.79	154.42	154.42	未进入负面清单	否	2024.06
6958	国网绥中县供电公司	董家66kV变电站	10kV董家线5107单	10kV董家干线下吊鱼分线南台分支南台变压器	100	1.59	78.41	78.41	未进入负面清单	否	2024.06
6959	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV董家线清道分支清道西台分支清道西变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
6960	国网绥中县供电公司	董家66kV变电站	10kV董家线5107单	10kV董家线清道分支清道西台分支清道西变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
6961	国网绥中县供电公司	董家66kV变电站	10kV董家线5107单	10kV董家线清道分支清道西台分支清道西台变压器	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06

6962	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线市场分枝三道大册分支文富分支009#鹏达小区变压器	315	6.79	230.6115	230.6115	未进入负面清单	否	2024.06
6963	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二号线金隆新天地北区4#配电室1#变压器	630	19.93	378.441	378.441	未进入负面清单	否	2024.06
6964	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二号线金隆新天地北区5#配电室1#变压器	630	12.36	426.132	426.132	未进入负面清单	否	2024.06
6965	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	10kV侯金二号线金隆新天地北区6#配电室1#变压器	630	11.2	433.44	433.44	未进入负面清单	否	2024.06
6966	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的1号配电室1#变压器	500	7.12	364.4	364.4	未进入负面清单	否	2024.06
6967	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的1号配电室2#变压器	500	9.39	353.05	353.05	未进入负面清单	否	2024.06
6968	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室1#变压器	630	6.2	464.94	464.94	未进入负面清单	否	2024.06
6969	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室2#变压器	630	7.79	454.923	454.923	未进入负面清单	否	2024.06
6970	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海二号线山海同湾2期箱变1#变压器	500	27.7	261.5	261.5	未进入负面清单	否	2024.06
6971	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	侯华四线紫光小区箱变1#变压器	400	33.07	187.72	187.72	未进入负面清单	否	2024.06
6972	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线58分枝船厂分支06台分支022#左01#瑞子里新1#变压器	400	9.47	282.12	282.12	未进入负面清单	否	2024.06
6973	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线27左分枝006#杨家停车场1#变压器	250	20.49	148.775	148.775	未进入负面清单	否	2024.06
6974	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线039#南桥三变压器	250	5.19	187.025	187.025	未进入负面清单	否	2024.06
6975	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线54右分枝北杨七分07#北杨七变压器	250	13.99	165.025	165.025	未进入负面清单	否	2024.06
6976	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大群鼓北台(10kV塔山北线浦家分枝浦家西台变压器)	200	1.27	157.46	157.46	未进入负面清单	否	2024.06
6977	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分枝046#大力东台变压器	200	22.58	114.84	114.84	未进入负面清单	否	2024.06
6978	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线平房村分枝黄家新台分支001#黄家新台变压器	160	39.77	64.368	64.368	未进入负面清单	否	2024.06
6979	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王贺线F1004	10kV王宝主干线平房村分枝黄家码头分支045#黄家小南屯变压器	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06
6980	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线大黄分枝33#东台变压器	30	62.92	5.124	5.124	未进入负面清单	否	2024.06
6981	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线老龙湾分枝10#老龙湾变压器	50	10.17	34.915	34.915	未进入负面清单	否	2024.06
6982	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线025#(2012)变压器	200	43.73	72.54	72.54	未进入负面清单	否	2024.06
6983	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线张果子分枝柳沟分支01#柳沟变压器	400	1.2	315.2	315.2	未进入负面清单	否	2024.06
6984	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干支线黄家分枝010#西潘干变压器	50	28.09	25.955	25.955	未进入负面清单	否	2024.06
6985	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线平房屯分支040#平房屯变压器	80	28.37	41.304	41.304	未进入负面清单	否	2024.06
6986	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线水泵五队分枝004水泵队变压器	50	8.77	35.615	35.615	未进入负面清单	否	2024.06
6987	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线西潘屯分支005#西潘屯变压器	400	1.97	312.12	312.12	未进入负面清单	否	2024.06
6988	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	中心村第四批西村台(10kV王宝主干线左家分枝020#左家屯变压器)	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06
6989	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支026西前屯变压器	200	26.89	106.22	106.22	未进入负面清单	否	2024.06
6990	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线河东分支003河东前变压器	80	15.76	51.392	51.392	未进入负面清单	否	2024.06
6991	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线157东屯变压器	200	15.13	129.74	129.74	未进入负面清单	否	2024.06
6992	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线西分枝004西屯变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
6993	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线006+1网户乡变压器	200	1.17	157.66	157.66	未进入负面清单	否	2024.06
6994	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线030补东变压器	100	43.74	36.26	36.26	未进入负面清单	否	2024.06
6995	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线小方分支大万分支004大万变压器	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	2024.06
6996	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达分支小前分支002小前变压器	100	31.7	48.3	48.3	未进入负面清单	否	2024.06
6997	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线王虎分枝高达分支003高达变压器	200	11.36	137.28	137.28	未进入负面清单	否	2024.06
6998	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线下土分支04#下土头山变压器	50	11.92	34.04	34.04	未进入负面清单	否	2024.06
6999	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝019凉水变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
7000	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝048大官北变压器	400	4.81	300.76	300.76	未进入负面清单	否	2024.06
7001	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线北偏村分枝012#南大屯变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06
7002	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线北偏村分枝018#北屯变压器	100	7.91	72.09	72.09	未进入负面清单	否	2024.06
7003	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线北偏村分枝034#北屯变压器	400	11.11	275.56	275.56	未进入负面清单	否	2024.06
7004	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV网户线085凉水大屯变压器	100	25.59	54.41	54.41	未进入负面清单	否	2024.06
7005	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分枝007刘屯变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
7006	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线014#西潘屯变压器	100	4.81	75.19	75.19	未进入负面清单	否	2024.06
7007	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线070#北通屯变压器	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	2024.06
7008	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线081#东通屯变压器	200	13.87	132.26	132.26	未进入负面清单	否	2024.06
7009	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线徐会分枝014#徐会屯变压器	30	31.5	14.55	14.55	未进入负面清单	否	2024.06
7010	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线虎将分枝021#虎屯变压器	100	10.2	69.8	69.8	未进入负面清单	否	2024.06
7011	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线虎将分枝027#虎屯变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06
7012	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线虎将分枝030#虎屯变压器	100	6.91	73.09	73.09	未进入负面清单	否	2024.06
7013	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线开关厂分支005#王宝屯变压器	400	15.57	257.72	257.72	未进入负面清单	否	2024.06
7014	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分枝004侯一变压器	200	2.02	155.96	155.96	未进入负面清单	否	2024.06
7015	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线温屯分支004侯五变压器	200	1.63	156.74	156.74	未进入负面清单	否	2024.06
7016	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	碧海家园小区配电室1#变压器	630	18.07	390.159	390.159	未进入负面清单	否	2024.06
7017	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	碧海家园小区配电室2#变压器	630	8.95	447.615	447.615	未进入负面清单	否	2024.06
7018	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV侯华二号线御海龙湾3#配电室01#变压器	800	1.02	631.84	631.84	未进入负面清单	否	2024.06
7019	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线鞍山分枝004#鞍山台变压器	20	26.39	10.722	10.722	未进入负面清单	否	2024.06
7020	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛彦分枝万家2台变压器	100	17.77	62.23	62.23	未进入负面清单	否	2024.06
7021	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	瑞鑫线鑫阳家园2#亭配室02变压器	630	9.14	446.418	446.418	未进入负面清单	否	2024.06
7022	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线蔡少良分支小庄子五队屯地变压器	50	1.45	39.275	39.275	未进入负面清单	否	2024.06
7023	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶天分枝海东分支叶大西地变压器	50	6.19	36.905	36.905	未进入负面清单	否	2024.06
7024	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线蓝7.5.6队分支蓝十队前地变压器	50	11.69	34.155	34.155	未进入负面清单	否	2024.06

7025	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大新台分支叶大北沟地变压器	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06
7026	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线下柳河分支21#上棚新台变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06
7027	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝199#鞍山3组变压器	80	36.33	34.936	34.936	未进入负面清单	否	2024.06
7028	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝印牛沟分支011#迷子村变压器	200	10.8	138.4	138.4	未进入负面清单	否	2024.06
7029	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝120#迷子4变压器	200	25.85	108.3	108.3	未进入负面清单	否	2024.06
7030	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝西赵1百分支002#西赵1变压器	100	47.54	32.46	32.46	未进入负面清单	否	2024.06
7031	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分枝小狼洞子分支025#小狼洞子变压器	200	8.89	142.22	142.22	未进入负面清单	否	2024.06
7032	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分枝小狼洞子分支010#狼洞子村变压器	160	26.64	85.376	85.376	未进入负面清单	否	2024.06
7033	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV工业二线2B10	10kV工业二线五队新台分枝001#五队新台变压器	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
7034	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	高甸子线	10kV高甸子线小狼后山分支012#小狼2台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
7035	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线杨树分枝杨树新台	100	14.86	65.14	65.14	未进入负面清单	否	2024.06
7036	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分枝杨家河西分支08#副杆杨家河西1台柱上变压器	250	15.72	160.7	160.7	未进入负面清单	否	2024.06
7037	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝线干钱陈家分支马中分支马拐新台分支002#马拐新台变压器	400	1.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	2024.06
7038	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌十队分支宝昌三家子后地变压器	50	6.24	36.88	36.88	未进入负面清单	否	2024.06
7039	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04左分支007#(5028)变压器	250	0.31	199.225	199.225	未进入负面清单	否	2024.06
7040	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线城内分枝001#东山村变压器	30	4.92	22.524	22.524	未进入负面清单	否	2024.06
7041	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线二队分枝002二队变压器	50	29.58	25.21	25.21	未进入负面清单	否	2024.06
7042	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分枝003十四队变压器	400	13.66	265.36	265.36	未进入负面清单	否	2024.06
7043	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分枝022十三分场变压器	100	5.42	74.58	74.58	未进入负面清单	否	2024.06
7044	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线103五七变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
7045	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线双台子道北分支004#双台子道北变压器	50	75.49	2.255	2.255	未进入负面清单	否	2024.06
7046	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线西岭分支003#黑水西岭变压器	50	1.63	39.185	39.185	未进入负面清单	否	2024.06
7047	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝线主干线小陶分枝平房村分枝028#黄家屯变压器	315	6.75	230.7375	230.7375	未进入负面清单	否	2024.06
7048	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线015#果树农场住宅小区A区箱变01#变压器	400	2.26	310.96	310.96	未进入负面清单	否	2024.06
7049	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛彦分枝万陈分支陈屯线004#陈屯变压器	200	26.77	106.46	106.46	未进入负面清单	否	2024.06
7050	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝窑厂分支004窑厂变压器	315	31.26	153.531	153.531	未进入负面清单	否	2024.06
7051	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝窑厂分支005窑厂2号变压器	315	23.75	177.1875	177.1875	未进入负面清单	否	2024.06
7052	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子队分支005西七变压器	315	33.1	147.735	147.735	未进入负面清单	否	2024.06
7053	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分枝旱户西分支007旱户西变压器	100	13.7	66.3	66.3	未进入负面清单	否	2024.06
7054	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分枝小蛇山分支040#旱户十队变压器	200	1.26	157.48	157.48	未进入负面清单	否	2024.06
7055	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分枝皇姑分支002皇姑村变压器	400	32.61	189.56	189.56	未进入负面清单	否	2024.06
7056	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分枝水泉子分支032水泉子三队变压器	400	0.55	317.8	317.8	未进入负面清单	否	2024.06
7057	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝大陶分支003大陶变压器	50	79.28	0.36	0.36	未进入负面清单	否	2024.06
7058	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝103马圈村变压器	400	1.63	313.48	313.48	未进入负面清单	否	2024.06
7059	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线松科分支松科7.9队003#松科7.9队变压器	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	2024.06
7060	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线松科分支松科1队分支013#松科1队(465)变压器	50	38.87	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06
7061	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝张支分支017#孙相7.8队变压器	200	2.39	155.22	155.22	未进入负面清单	否	2024.06
7062	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝080#孙相村变压器	80	7.29	58.168	58.168	未进入负面清单	否	2024.06
7063	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝080#孙相3队变压器	100	39.16	40.84	40.84	未进入负面清单	否	2024.06
7064	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线牛马分枝新庙子分支016#牛心8.11队变压器	400	24.27	222.92	222.92	未进入负面清单	否	2024.06
7065	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线小冯分支小冯屯分支004#冯屯5队(149)变压器	30	42.01	11.397	11.397	未进入负面清单	否	2024.06
7066	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线冯孙分枝杨林1队分支003#杨林1队变压器	200	3.53	152.94	152.94	未进入负面清单	否	2024.06
7067	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线南山分支码头分支005#尚家6队(144)变压器	50	3.3	38.35	38.35	未进入负面清单	否	2024.06
7068	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线小郑分支小郑1分支001#小郑变压器	200	19.32	121.36	121.36	未进入负面清单	否	2024.06
7069	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线东里分支王台子分支015#东李1.3队变压器	315	2.56	243.936	243.936	未进入负面清单	否	2024.06
7070	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线盐场分枝东里分支024#东李4.5队变压器	200	21.93	116.14	116.14	未进入负面清单	否	2024.06
7071	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线东里分支后窝棚分支001#东里6队变压器	50	6.54	36.73	36.73	未进入负面清单	否	2024.06
7072	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分枝路岭分支011#大郑12队(171)变压器	200	1.74	156.52	156.52	未进入负面清单	否	2024.06
7073	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分枝三元3队分支005#三元3队(133)变压器	100	26.82	53.18	53.18	未进入负面清单	否	2024.06
7074	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线榆林分支甸子分支009#干林1.4队变压器	100	4.63	75.37	75.37	未进入负面清单	否	2024.06
7075	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分枝榆林分支02#榆林(118)变压器	200	3.17	153.66	153.66	未进入负面清单	否	2024.06
7076	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分枝榆林分支050#于林村(117)变压器	315	28.82	161.217	161.217	未进入负面清单	否	2024.06
7077	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线唐山分支榆林9.10队分支002#榆林9.10队变压器	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06
7078	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分七里分#12七里七陶屯变压器	200	18.95	122.1	122.1	未进入负面清单	否	2024.06
7079	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分七里分#49七里二物屯变压器	80	29.23	40.616	40.616	未进入负面清单	否	2024.06
7080	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝三姓屯分支13#三姓屯2台变压器	400	3.51	305.96	305.96	未进入负面清单	否	2024.06
7081	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线小秋分支17#小秋里台区变压器	100	5.95	74.05	74.05	未进入负面清单	否	2024.06
7082	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线福南分支下洼分支024#福店变压器	50	47.75	16.125	16.125	未进入负面清单	否	2024.06
7083	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴二村新台变压器	30	4.95	22.515	22.515	未进入负面清单	否	2024.06
7084	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磁串线	10kV磁串线电马支34右17左1#马家联合二期变压器	400	6.02	295.92	295.92	未进入负面清单	否	2024.06
7085	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磁串线	10kV磁串线#1#配电室2#变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
7086	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磁串线	10kV磁串线#2#配电室1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
7087	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线许家东台变压器	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06
7088	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线陈岭分枝陈岭分支支岭新台	200	9.33	141.34	141.34	未进入负面清单	否	2024.06

7089	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线杏树北新台分支002#杏树北新台变压器	100	4.09	75.91	75.91	未进入负面清单	否	2024.06
7090	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小下子分枝035#小下子南变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
7091	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线钓鱼分枝湾土分支平川分支五台2台东台变压器	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06
7092	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分枝20左分支003#万家新民一非居变压器	315	49.1	97.335	97.335	未进入负面清单	否	2024.06
7093	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分枝20左分支004#万家新民二非居变压器	400	39.4	162.4	162.4	未进入负面清单	否	2024.06
7094	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线钓鱼分枝湾土分支平川分支五台2台东台变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06
7095	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	凯达逸天花园小区配电室变压器间隔C13号箱变压器间隔	315	0.89	249.1965	249.1965	未进入负面清单	否	2024.06
7096	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	003110kV城内一线	鹿阳家园3#亭配电室变压器间隔配电变压器	630	56.64	147.168	147.168	未进入负面清单	否	2024.06
7097	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家园3#亭配电室变压器间隔配电变压器	630	11.85	429.345	429.345	未进入负面清单	否	2024.06
7098	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱79右分枝004#大柳北变压器	100	3.85	76.15	76.15	未进入负面清单	否	2024.06
7099	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱101右分枝007#景河变压器	400	10.06	279.76	279.76	未进入负面清单	否	2024.06
7100	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱18右分枝05右分支005#龙王东变压器	200	15.41	129.18	129.18	未进入负面清单	否	2024.06
7101	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱沿路分枝019#沿路变压器	200	22.34	115.32	115.32	未进入负面清单	否	2024.06
7102	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱瓦盆分枝045#上石窑变压器	100	2.9	77.1	77.1	未进入负面清单	否	2024.06
7103	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	高岭66kV变电站	宜兴园小区2号变	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06
7104	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站		10kV高岭线043#东斗新台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
7105	国网绥中县供电公司	王家66kV变电站	王昌线F1017	10kV王昌线前鹿干钱王家北新台变压器	200	2.48	155.04	155.04	未进入负面清单	否	2024.06
7106	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分枝叶大村部南地变压器	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	2024.06
7107	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线秦庄西地分支大南1队北地变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
7108	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线蔡沟分枝蔡沟新台分支200#蔡沟新台变压器	50	1.9	39.05	39.05	未进入负面清单	否	2024.06
7109	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝勾屯二台分支004#勾屯2台变压器	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06
7110	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝080#栽家2变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
7111	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线高甸子四台分支012#高甸子4变压器	100	31.94	48.06	48.06	未进入负面清单	否	2024.06
7112	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线193#大寨西沟变压器	50	63.42	8.29	8.29	未进入负面清单	否	2024.06
7113	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线冯家分枝刘沟分支002#刘沟变压器	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06
7114	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支040#二道村变压器	100	17.49	62.51	62.51	未进入负面清单	否	2024.06
7115	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支高庄分支011#高庄变压器	50	0.94	39.53	39.53	未进入负面清单	否	2024.06
7116	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线广玉东新增分支4#广玉站新增变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06
7117	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线翁岭沟分枝广玉站分支4#广玉4.6新增分支	200	4.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	2024.06
7118	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线王岗分枝祝总分支043#祝总新台变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
7119	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线西平东新增分支土头山66kV变电站	50	8.08	35.96	35.96	未进入负面清单	否	2024.06
7120	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马路分枝叶家4队新台变压器	200	10.06	139.88	139.88	未进入负面清单	否	2024.06
7121	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线孤家子新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
7122	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分枝转户东分支转户东2分支006#转户东2台变压器	100	0.76	79.24	79.24	未进入负面清单	否	2024.06
7123	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	大塔12队新台分支010#大塔12队新台变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
7124	国网绥中县供电公司			10kV李家一线马营子分枝马北分支002#马营子新台	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
7125	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线韩家干钱沙河分枝东坎分支016#东坎变压器	50	18.49	30.755	30.755	未进入负面清单	否	2024.06
7126	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线多经分枝生资分支041#生资变压器	30	26.53	16.041	16.041	未进入负面清单	否	2024.06
7127	国网绥中县供电公司			10kV西平南线大陆新增东变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
7128	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线御水湾1#配电室1号变压器间隔配电室变压器	500	14.74	326.3	326.3	未进入负面清单	否	2024.06
7129	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警线分枝新成小区变压器	315	1.9	246.015	246.015	未进入负面清单	否	2024.06
7130	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV牛羊干钱瓦盆分枝007#信和分支001#大柳中台变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	2024.06
7131	国网绥中县供电公司			10kV牛羊干钱瓦盆分枝007#信和分支001#大柳中台变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
7132	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV渤海线白金海二期1#配电室1号变压器间隔配电室变压器	315	12.37	213.0345	213.0345	未进入负面清单	否	2024.06
7133	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV渤海线白金海二期2#配电室2号变压器间隔配电室变压器	630	11.63	430.731	430.731	未进入负面清单	否	2024.06
7134	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV渤海线白金海二期3#配电室1号变压器间隔配电室变压器	315	13.86	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06
7135	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线六队分枝六队北分支003#六队水台变压器	50	13.15	33.425	33.425	未进入负面清单	否	2024.06
7136	国网绥中县供电公司			10kV瑞州线2#配电室2#变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
7137	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线刘八分枝刘八北台分支001#刘八北台变压器	50	4.85	37.575	37.575	未进入负面清单	否	2024.06
7138	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分枝037#内东5队大棚东台	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06
7139	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分枝042#内东5队大棚西台	50	3.59	38.205	38.205	未进入负面清单	否	2024.06
7140	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	肖家新村二期配电室变压器间隔配电室变压器	800	28.62	411.04	411.04	未进入负面清单	否	2024.06
7141	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区1#配电室变压器间隔配电室变压器	630	55.85	152.145	152.145	未进入负面清单	否	2024.06
7142	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区2#配电室变压器间隔配电室变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
7143	国网绥中县供电公司			10kV赵杨一线小李分枝小李腰庄分支13#小李腰庄8变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06
7144	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警线分枝常粮分支20左分支002#车站住宅变压器	100	7.13	72.87	72.87	未进入负面清单	否	2024.06
7145	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线干钱盘岭分枝边里分支3号#盘岭村边里变压器	400	12.15	271.4	271.4	未进入负面清单	否	2024.06
7146	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线翁岭沟分枝44号木先村1组变压器	20	42.05	7.59	7.59	未进入负面清单	否	2024.06
7147	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线翁岭沟分枝7号#木先村3组变压器	200	22.8	114.4	114.4	未进入负面清单	否	2024.06
7148	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱河北分枝107伍伍村6组变压器	50	31.6	24.2	24.2	未进入负面清单	否	2024.06
7149	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北钱柳河沟分枝006#打套4队变压器	200	4.07	151.86	151.86	未进入负面清单	否	2024.06
7150	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警线分枝005#快通变压器	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	2024.06

7151	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝丁家1队分支006#丁家1队工业变压器	50	45.6	17.2	17.2	未进入负面清单	否	2024.06
7152	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝121#岭根变压器	10	37.93	4.207	4.207	未进入负面清单	否	2024.06
7153	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大庵宝北分支003#大庵宝北台变压器	200	15.59	128.82	128.82	未进入负面清单	否	2024.06
7154	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝温工分支014#丁家6队变压器	80	11.78	54.576	54.576	未进入负面清单	否	2024.06
7155	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝038#潘家4.5队变压器	200	7.91	144.18	144.18	未进入负面清单	否	2024.06
7156	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线200#下丈子西变压器	200	10.57	138.86	138.86	未进入负面清单	否	2024.06
7157	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝38#河龙沟变压器	30	5.61	22.317	22.317	未进入负面清单	否	2024.06
7158	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝张富分支30#张富上台变压器	80	22.73	45.816	45.816	未进入负面清单	否	2024.06
7159	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝05#粮库变压器	50	9.87	35.065	35.065	未进入负面清单	否	2024.06
7160	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝下北分支04#下北变压器	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06
7161	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝下南分支01#下南台变压器	250	1.44	196.4	196.4	未进入负面清单	否	2024.06
7162	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线多互分支001#多互高压变压器	315	24.68	174.258	174.258	未进入负面清单	否	2024.06
7163	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝狼狼线分枝丁字沟分支003#狼狼七队变压器	30	62.03	5.391	5.391	未进入负面清单	否	2024.06
7164	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝003#永安北变压器	100	20.35	59.65	59.65	未进入负面清单	否	2024.06
7165	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝079#康家变压器	50	53.21	13.395	13.395	未进入负面清单	否	2024.06
7166	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝099#康家变压器	30	79.91	0.027	0.027	未进入负面清单	否	2024.06
7167	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝上董家沟分支022#前卫镇上董沟变压器	30	19.07	18.279	18.279	未进入负面清单	否	2024.06
7168	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干钱子沟分枝116#康家变压器	50	56.8	11.6	11.6	未进入负面清单	否	2024.06
7169	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝雁落山分支33#富岭变压器	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	2024.06
7170	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨枝支分枝天桥分支30#天桥沟变压器	200	2.46	155.08	155.08	未进入负面清单	否	2024.06
7171	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝盘盘龙分枝南沟分支22#南沟变压器	10	68.25	1.175	1.175	未进入负面清单	否	2024.06
7172	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝张富分支王文汉分支移动分支萝卜菜地沟分支05#萝卜菜地沟变压器	50	24.7	27.65	27.65	未进入负面清单	否	2024.06
7173	国网绶中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线羊子分双杨树支03号双杨树屯变压器	400	3.53	305.88	305.88	未进入负面清单	否	2024.06
7174	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝温工新台分支017#温工新台变压器	80	0.66	63.472	63.472	未进入负面清单	否	2024.06
7175	国网绶中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分枝小岭分支004#小岭变压器	50	14.13	32.935	32.935	未进入负面清单	否	2024.06
7176	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线212#小岭变压器	200	16.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	2024.06
7177	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三钱电支钱008#康屯变压器	100	14.42	65.58	65.58	未进入负面清单	否	2024.06
7178	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线老西沟分支01#老马西沟变压器	200	11.14	137.72	137.72	未进入负面清单	否	2024.06
7179	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线康庄分支05#康庄变压器	200	6.23	147.54	147.54	未进入负面清单	否	2024.06
7180	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三钱电支钱091#小北沟变压器	50	26.91	26.545	26.545	未进入负面清单	否	2024.06
7181	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三钱电支钱03#沙河社直变压器	200	2.41	155.18	155.18	未进入负面清单	否	2024.06
7182	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东沙道南分支003#东沙道南变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06
7183	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东沙道南分支008#白石岭变压器	50	68.51	5.745	5.745	未进入负面清单	否	2024.06
7184	国网绶中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝河龙下分支04#河龙二变压器	100	16.91	63.09	63.09	未进入负面清单	否	2024.06
7185	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线康家分枝黄屯分支004#康屯变压器	50	15.16	32.42	32.42	未进入负面清单	否	2024.06
7186	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线康家分枝康家2分支005#康家村变压器	400	1.62	313.52	313.52	未进入负面清单	否	2024.06
7187	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线康家分枝054#康家洼子变压器	50	5.6	37.2	37.2	未进入负面清单	否	2024.06
7188	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线015#西沙村变压器	100	4.55	75.45	75.45	未进入负面清单	否	2024.06
7189	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线康家分枝005#康家村变压器	100	25.97	54.03	54.03	未进入负面清单	否	2024.06
7190	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝131号大河2队变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	2024.06
7191	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝04号胜利队棚变压器	30	64.26	4.722	4.722	未进入负面清单	否	2024.06
7192	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝05号胜利队棚变压器	200	1.94	156.12	156.12	未进入负面清单	否	2024.06
7193	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝胜利5分支4号胜利5队变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
7194	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝66号大河队棚变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
7195	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝101号右1号2号棚台变压器	50	15.13	32.435	32.435	未进入负面清单	否	2024.06
7196	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝大房棚分支2号大房棚台变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06
7197	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝#50大房2号棚台变压器	50	60.79	9.605	9.605	未进入负面清单	否	2024.06
7198	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝和沟分支#16和沟台变压器	100	23.04	56.96	56.96	未进入负面清单	否	2024.06
7199	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线2D107单元10kV宽邦南线杨枝分枝杨枝5.8队支电信2号宽帮10队变压器	80	42.08	30.336	30.336	未进入负面清单	否	2024.06
7200	国网绶中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线三家子分枝08号东岔3.4队变压器	100	33.63	46.37	46.37	未进入负面清单	否	2024.06
7201	国网绶中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV赵杨一线委屯分枝#委屯变压器	315	16.76	199.206	199.206	未进入负面清单	否	2024.06
7202	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线145石分枝004#油质变压器	50	18.64	30.68	30.68	未进入负面清单	否	2024.06
7203	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线韩家干钱计西分枝007#计西变压器	50	14.59	32.705	32.705	未进入负面清单	否	2024.06
7204	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线韩家干钱计东分枝006#韩家变压器	315	25.31	172.2735	172.2735	未进入负面清单	否	2024.06
7205	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线韩家干钱计东分枝018#计东变压器	100	16.24	63.76	63.76	未进入负面清单	否	2024.06
7206	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线韩家干钱计沙河分枝东坎分支011#黄土坎变压器	200	2.43	155.14	155.14	未进入负面清单	否	2024.06
7207	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线多经分枝生资分支12石分支001#南岔变压器	50	4.54	37.73	37.73	未进入负面清单	否	2024.06
7208	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线多经分枝生资分支006#电管站变压器	200	40.98	78.04	78.04	未进入负面清单	否	2024.06
7209	国网绶中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线多经分枝011#多经变压器	315	2.85	243.0225	243.0225	未进入负面清单	否	2024.06
7210	国网绶中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三钱	10kV农三钱090十五分场变压器	200	1.87	156.26	156.26	未进入负面清单	否	2024.06
7211	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线032#双台子变压器	50	3.77	38.115	38.115	未进入负面清单	否	2024.06
7212	国网绶中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元								

7213	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分枝申江屯分支003#申江屯变压器	200	6.6	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06
7214	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支005#信用村变压器	50	18.98	30.51	30.51	未进入负面清单	否	2024.06
7215	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV王宝主干线前段干良屯分支003#良屯变压器	50	3.24	38.38	38.38	未进入负面清单	否	2024.06
7216	国网绛中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线F1017	10kV王宝主干线前段干良屯分支003#良屯变压器	50	4.76	37.62	37.62	未进入负面清单	否	2024.06
7217	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	磁屯线	10kV磁屯线电马支分枝11左分枝007#磁屯(9024)变压器	400	5.2	299.2	299.2	未进入负面清单	否	2024.06
7218	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分枝52右分枝006#(4004)变压器	400	7.79	288.84	288.84	未进入负面清单	否	2024.06
7219	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一一线	10kV农一一线六队分枝012#六队变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	2024.06
7220	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一一线	10kV农一一线九队分枝006#九队变压器	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	2024.06
7221	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一一线	10kV农一一线049#十一队变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
7222	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢厂2B109单元	10kV首钢厂城后分枝06左分支002#政府老台变压器	315	28.41	162.5085	162.5085	未进入负面清单	否	2024.06
7223	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢厂2B109单元	10kV牛丰干支线045#姜台变压器	200	25.75	108.5	108.5	未进入负面清单	否	2024.06
7224	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV高台线河南分枝胡家2台分支002#胡家2台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
7225	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝72#三岔子台变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	2024.06
7226	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张郭支子分枝侯里分支7#侯里台变压器	200	17.66	124.68	124.68	未进入负面清单	否	2024.06
7227	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张郭支子分枝57#温支子变压器	200	11.9	136.2	136.2	未进入负面清单	否	2024.06
7228	国网绛中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑于分天力新村分黑鱼五组#20黑于1队新台变压器	50	57.77	11.115	11.115	未进入负面清单	否	2024.06
7229	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南先塔山砖厂分枝山角子北地变压器	50	0.71	39.645	39.645	未进入负面清单	否	2024.06
7230	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线130#暖泉子北变压器	200	1.62	156.76	156.76	未进入负面清单	否	2024.06
7231	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝农贸市场分支0+1左1#(由于园区)变压器	400	3.59	305.64	305.64	未进入负面清单	否	2024.06
7232	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西斗分枝004#西斗新台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06
7233	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分枝下张新台分支008#下张新台变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
7234	国网绛中县供电公司	10kV万家北线单元	10kV万家北线单元	10kV万家北线苏家台变压器	400	10.06	279.76	279.76	未进入负面清单	否	2024.06
7235	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分枝小李腰庄分支09#小李腰庄5台变压器	315	13.12	210.672	210.672	未进入负面清单	否	2024.06
7236	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线李分枝大松新台分支001#大松新台变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
7237	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动分枝落前新台分支02#落前新台变压器	100	1.14	78.86	78.86	未进入负面清单	否	2024.06
7238	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分枝邵家分枝矾石西2台分支003#矾石西2台变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06
7239	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內一線城郊线金城花苑变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
7240	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	YHG侯华三线御海龙湾#4配电室变压器间隔配电变压器	800	6.92	584.64	584.64	未进入负面清单	否	2024.06
7241	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	YHG侯华三线御海龙湾#2配电室变压器间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06
7242	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV御海龙湾御海园#1配电室变压器间隔配电变压器	500	40.71	196.45	196.45	未进入负面清单	否	2024.06
7243	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG侯海#3线御海园#2#配电室变压器间隔配电变压器	500	2.64	386.8	386.8	未进入负面清单	否	2024.06
7244	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG侯家小区#2#配电室变压器间隔配电变压器	400	65.38	58.48	58.48	未进入负面清单	否	2024.06
7245	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG侯家小区#3#配电室01#变压器间隔配电变压器	315	24.58	174.573	174.573	未进入负面清单	否	2024.06
7246	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家市场分支东岗子西地变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06
7247	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线上冯分枝小东地变压器	100	6.53	73.47	73.47	未进入负面清单	否	2024.06
7248	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张郭分枝刘家沟分支04#刘家沟变压器	50	21.85	29.075	29.075	未进入负面清单	否	2024.06
7249	国网绛中县供电公司			10kV范家线92#王屯南台分支2#王屯南台变压器	50	1.13	39.435	39.435	未进入负面清单	否	2024.06
7250	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子南分枝005#破台子1台	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
7251	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子南分枝005#破台子2台	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
7252	国网绛中县供电公司			10kV黄家线下洼子新台柱上变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
7253	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线西元子分枝香坊2组变压器	200	57.96	44.08	44.08	未进入负面清单	否	2024.06
7254	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线西元子分枝西元子村分支015#西元子4组变压器	200	20.92	118.16	118.16	未进入负面清单	否	2024.06
7255	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线024#香坊村变压器	100	48.13	31.87	31.87	未进入负面清单	否	2024.06
7256	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	磁屯线	10kV城郊线转播分支012#转播台变压器	800	46.29	269.68	269.68	未进入负面清单	否	2024.06
7257	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线031#江玉晶变压器	315	23.6	177.66	177.66	未进入负面清单	否	2024.06
7258	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线040-11-5#万佳果业变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
7259	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝祝总分支036#祝总变压器	100	42.38	37.62	37.62	未进入负面清单	否	2024.06
7260	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城郊线066左1#满井变压器	200	2.25	155.5	155.5	未进入负面清单	否	2024.06
7261	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001右分枝028#洪家北台变压器	400	20.4	238.4	238.4	未进入负面清单	否	2024.06
7262	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线南洞#13南一台变压器	50	20.64	29.68	29.68	未进入负面清单	否	2024.06
7263	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈电东分支003#陈电东变压器	200	15.55	128.9	128.9	未进入负面清单	否	2024.06
7264	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝011#河南变压器	200	1.1	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06
7265	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C103单元	10kV龙屯线古城子村分支004#古城子村变压器	200	37.49	85.02	85.02	未进入负面清单	否	2024.06
7266	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线东线南分支001#南新小区变压器	250	20.57	148.575	148.575	未进入负面清单	否	2024.06
7267	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝24#王支子变压器	50	48.55	15.725	15.725	未进入负面清单	否	2024.06
7268	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭分枝20号左1#海崖变压器	100	2.83	77.17	77.17	未进入负面清单	否	2024.06
7269	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭分枝33号木先2#组变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06
7270	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线中月明山分支4#高利村5组变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
7271	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一線	10kV李家一線李北铁东分5#铁广东变压器	50	10.42	34.79	34.79	未进入负面清单	否	2024.06
7272	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV叶家线099单元	10kV叶家线099#家属房变压器	100	53.62	26.38	26.38	未进入负面清单	否	2024.06
7273	国网绛中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV渤工线四线042#南杨变压器	315	41.08	122.598	122.598	未进入负面清单	否	2024.06
7274	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干支线河北分枝高利外分支06#高利村1组东变压器	50	47.86	16.07	16.07	未进入负面清单	否	2024.06
7275	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家一線南干支线高山房产分枝004#辅杆永印长城小区箱变01#变压器	250	17.98	155.05	155.05	未进入负面清单	否	2024.06
7276	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干支线河北分枝上柳沟分支22号#陈家村6组变压器	30	18.55	18.435	18.435	未进入负面清单	否	2024.06
7277	国网绛中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV渤工线四线54右分枝06左分支005#南杨新变压器	250	50.74	73.15	73.15	未进入负面清单	否	2024.06
7278	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线海安小区北分枝002#海安北变压器	315	23.71	177.3135	177.3135	未进入负面清单	否	2024.06

7279	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王沟分线上路分支036#下路西变压器	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06
7280	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万段杆积分支001#王家南变压器	315	55.07	78.5295	78.5295	未进入负面清单	否	2024.06
7281	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东白分支西白分支006#白小学前地变压器	50	10.45	34.775	34.775	未进入负面清单	否	2024.06
7282	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西地007#广顺台西地变压器	50	6.88	36.56	36.56	未进入负面清单	否	2024.06
7283	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西地分支006#广顺台西地变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7284	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分线023#大安变压器1	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
7285	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线车岭新台变压器	80	12.16	54.272	54.272	未进入负面清单	否	2024.06
7286	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园一号箱变(9041)配电变压器	400	24.88	220.48	220.48	未进入负面清单	否	2024.06
7287	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二李西干线王家岭分线017#王家岭西变压器	100	45.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	2024.06
7288	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二李西干线李西分线003#李家西变压器	200	44.73	70.54	70.54	未进入负面清单	否	2024.06
7289	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线清道分支弓箭分支弓北台分支弓北变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
7290	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线黄杖子分支魏杖子新台分支02#魏杖子新台变压器	100	0.49	79.51	79.51	未进入负面清单	否	2024.06
7291	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV网户二线才小新台变压器	100	0.92	79.08	79.08	未进入负面清单	否	2024.06
7292	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大分支42左分支002#大架子回迁1#变压器	500	28.04	259.8	259.8	未进入负面清单	否	2024.06
7293	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线柳庄分线柳庄分支邱家西沟分支大虎山变压器台	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
7294	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV秋子沟线八家子分支下八家子新台分支03#杆下八家子新台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
7295	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线秦庄西地分支秦庄注地变压器	50	4.43	37.785	37.785	未进入负面清单	否	2024.06
7296	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱柳庄分线柳屯分支柳屯北台变压器	100	1.15	78.85	78.85	未进入负面清单	否	2024.06
7297	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线院沟分线院沟二新台分支02#杆院沟二新台变压器	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06
7298	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线派出所东地分支东沟井2#变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
7299	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV范家线银庄分线清道分支北沟西台变压器	50	0.69	39.655	39.655	未进入负面清单	否	2024.06
7300	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV西南平南线岳家分线岳家6新增分支2号岳家6新增变压器	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06
7301	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线燕落山分线42#杆燕落山新台变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06
7302	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线陈拐分线陈拐沟里机变压器	100	7.64	72.36	72.36	未进入负面清单	否	2024.06
7303	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线水利分线7号前满井2台变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06
7304	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	宏居家箱	400	69.13	43.48	43.48	未进入负面清单	否	2024.06
7305	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线16#胜利大棚东变压器	100	13	67	67	未进入负面清单	否	2024.06
7306	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线胜利1分支5号胜利2队变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
7307	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线胜利1分支18#胜利1队变压器	100	11.89	68.11	68.11	未进入负面清单	否	2024.06
7308	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线胜利3分支3号胜利3队变压器	100	33	47	47	未进入负面清单	否	2024.06
7309	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线27号胜利4队大棚变压器	50	16.55	31.725	31.725	未进入负面清单	否	2024.06
7310	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分线胜利4分支8号胜利4队变压器	100	21.24	58.76	58.76	未进入负面清单	否	2024.06
7311	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分线小中古工业分支009#小中古变压器	200	19.47	121.06	121.06	未进入负面清单	否	2024.06
7312	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子分支007#周甸子变压器	100	11.13	68.87	68.87	未进入负面清单	否	2024.06
7313	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线016#张安6队变压器	80	27.9	41.68	41.68	未进入负面清单	否	2024.06
7314	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线016#张安1队变压器	200	27.29	105.42	105.42	未进入负面清单	否	2024.06
7315	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线016#张安5队变压器	400	9.4	282.4	282.4	未进入负面清单	否	2024.06
7316	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线026#张安2队变压器	100	10.08	69.92	69.92	未进入负面清单	否	2024.06
7317	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线031#张安3队变压器	100	14.04	65.96	65.96	未进入负面清单	否	2024.06
7318	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分线036#张安4队变压器	50	8.27	35.865	35.865	未进入负面清单	否	2024.06
7319	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱034#石官1队变压器	200	3.23	153.54	153.54	未进入负面清单	否	2024.06
7320	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱036#石官2队变压器	200	4.93	150.14	150.14	未进入负面清单	否	2024.06
7321	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱石官3队分支007#石官3队变压器	80	10.9	55.28	55.28	未进入负面清单	否	2024.06
7322	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱石官3队分支011#石官4队变压器	30	2.29	23.313	23.313	未进入负面清单	否	2024.06
7323	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱东一干钱石官5.6队分支002#石官6队变压器	50	7.9	36.05	36.05	未进入负面清单	否	2024.06
7324	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱东一干钱石官5.6队分支006#石官5队变压器	80	26.11	43.112	43.112	未进入负面清单	否	2024.06
7325	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱彭家分线015#彭家西台变压器	100	21.92	58.08	58.08	未进入负面清单	否	2024.06
7326	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大房分线#09杨桐1队变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
7327	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大房分线#17大房夫棚老台变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06
7328	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱彭家分线海后台分支002#海西四队变压器	180	0.46	143.172	143.172	未进入负面清单	否	2024.06
7329	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线#024杨桐2队变压器	80	60.16	15.872	15.872	未进入负面清单	否	2024.06
7330	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线杨桐3分支#07杨桐3队变压器	200	12.73	134.54	134.54	未进入负面清单	否	2024.06
7331	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线杨桐分线#28杨桐6队变压器	50	66.56	6.72	6.72	未进入负面清单	否	2024.06
7332	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线杨桐分线#36杨桐7队变压器	200	16.9	126.2	126.2	未进入负面清单	否	2024.06
7333	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线后张新台分线005#后张新台变压器	400	6.84	292.64	292.64	未进入负面清单	否	2024.06
7334	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线寨子分线015#杨寨子变压器	315	13.45	209.6325	209.6325	未进入负面清单	否	2024.06
7335	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线贺家分线东屯分支006#东屯变压器	200	26.97	106.06	106.06	未进入负面清单	否	2024.06
7336	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵家分线011#梧桐南变压器	200	9.55	140.9	140.9	未进入负面清单	否	2024.06
7337	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵家分线057#赵家变压器	100	20.39	59.61	59.61	未进入负面清单	否	2024.06
7338	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线金富屯分线014#金富屯分线变压器	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06
7339	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	金屋华府二期2#配电室2#变压器	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06
7340	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	洪家中南2台变压器	250	22.92	142.7	142.7	未进入负面清单	否	2024.06
7341	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯二线3117	洪家南2台柱上变压器	250	38.65	103.375	103.375	未进入负面清单	否	2024.06

7342	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线崔家分支毛家沟分支013#王家沟变压器	50	1.19	39.405	39.405	未进入负面清单	否	2024.06
7343	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线崔家分支055#腰鼓56变压器	200	1.02	157.96	157.96	未进入负面清单	否	2024.06
7344	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分线后永三队分支016#后水后台变压器	400	2.08	311.68	311.68	未进入负面清单	否	2024.06
7345	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱凌家5队分支005#凌家5队变压器	200	2.19	155.62	155.62	未进入负面清单	否	2024.06
7346	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑子分离棚沟#52离棚村水台变压器	200	5.36	149.28	149.28	未进入负面清单	否	2024.06
7347	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑子分离棚沟#80离棚村水台变压器	100	2.57	77.43	77.43	未进入负面清单	否	2024.06
7348	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑子分离棚沟分新建并分05空棚3队变压器	50	51.81	14.095	14.095	未进入负面清单	否	2024.06
7349	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线西台分线050项家六队变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06
7350	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线西台分线沈屯分支头道59头道河后台变压器	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	2024.06
7351	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分线胜利6分支3号胜利6队变压器	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	2024.06
7352	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支010#李家一队变压器	200	4.02	151.96	151.96	未进入负面清单	否	2024.06
7353	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分支马北分支008#马营子变压器	100	37.9	42.1	42.1	未进入负面清单	否	2024.06
7354	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分线小庄子5、6队分支007#小庄子5队变压器	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	2024.06
7355	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分线海东分支叶大新台分支009#叶大新台变压器	50	6.65	36.675	36.675	未进入负面清单	否	2024.06
7356	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山屯小庄子南二线叶大分支073#大油村台变压器	200	13.19	133.62	133.62	未进入负面清单	否	2024.06
7357	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线提水塔分支018#大油新2台变压器	100	14.31	65.69	65.69	未进入负面清单	否	2024.06
7358	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱塔山12队分支015#塔山12队变压器	100	19.7	60.3	60.3	未进入负面清单	否	2024.06
7359	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村分支011#塔山村台变压器	400	63.54	65.84	65.84	未进入负面清单	否	2024.06
7360	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线梨树沟分线034#梨树沟变压器	100	47.67	32.33	32.33	未进入负面清单	否	2024.06
7361	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分线前南分支002#【前台南】变压器	100	3.88	76.12	76.12	未进入负面清单	否	2024.06
7362	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱老虎沟分支039#老虎沟变压器	400	8.3	286.8	286.8	未进入负面清单	否	2024.06
7363	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱北台分线051#【北台】变压器	50	51.83	14.085	14.085	未进入负面清单	否	2024.06
7364	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分南平分新建分支10分01南平B台变压器	100	1.22	78.78	78.78	未进入负面清单	否	2024.06
7365	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线115#东平村变压器	50	18.75	30.625	30.625	未进入负面清单	否	2024.06
7366	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线125#东平1.2台变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06
7367	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分七里分#18七里6亩屯变压器	50	39	20.5	20.5	未进入负面清单	否	2024.06
7368	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分七里分#37七里村变压器	50	67.02	6.49	6.49	未进入负面清单	否	2024.06
7369	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分辛庄子03#大陶沟1.2队变压器	315	0.67	249.8895	249.8895	未进入负面清单	否	2024.06
7370	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线高屯分线03号康家10变压器	80	1.65	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06
7371	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线高屯分线08号康家10变压器	200	17.41	125.18	125.18	未进入负面清单	否	2024.06
7372	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线卢屯分支荒地分支荒地2分支013#荒地2变压器	30	57.86	6.642	6.642	未进入负面清单	否	2024.06
7373	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线大黄分线黄分分支10#水泉变压器	30	3.39	22.983	22.983	未进入负面清单	否	2024.06
7374	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线大黄分线38#大杨村变压器	50	43.71	18.145	18.145	未进入负面清单	否	2024.06
7375	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支#吴龙变压器	30	60.32	5.904	5.904	未进入负面清单	否	2024.06
7376	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线梁潭分线12#柳棚变压器	50	8.56	35.72	35.72	未进入负面清单	否	2024.06
7377	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线梁潭分线02#梁东西变压器	50	3.97	38.015	38.015	未进入负面清单	否	2024.06
7378	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线梁潭分线62#潭下变压器	400	4.77	300.92	300.92	未进入负面清单	否	2024.06
7379	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线梁潭分线70#潭上变压器	100	36.26	43.74	43.74	未进入负面清单	否	2024.06
7380	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线老龙湾分线腰子分支06#腰子变压器	200	6.71	146.58	146.58	未进入负面清单	否	2024.06
7381	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线梁潭分线方家沟分支04#方家沟变压器	50	15.96	32.02	32.02	未进入负面清单	否	2024.06
7382	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干钱南偏屯分支005#南偏屯变压器	100	7.85	72.15	72.15	未进入负面清单	否	2024.06
7383	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干钱周家分支006#周家屯变压器	50	0.83	39.585	39.585	未进入负面清单	否	2024.06
7384	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干钱东甸分支009#东甸屯变压器	80	41.95	30.44	30.44	未进入负面清单	否	2024.06
7385	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线陈家分支马中分支008#马中屯变压器	200	3.55	152.9	152.9	未进入负面清单	否	2024.06
7386	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干钱费家分线032#费家屯变压器	50	42.24	18.88	18.88	未进入负面清单	否	2024.06
7387	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝线西孙屯分支005#西孙屯变压器	100	30.92	49.08	49.08	未进入负面清单	否	2024.06
7388	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳一期YHG2#变电亭1#变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
7389	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分线107号大河西村10队变压器	160	27.57	83.888	83.888	未进入负面清单	否	2024.06
7390	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV渤华一线58分线隔1分支06石分支011#隔子里西变压器	315	37.6	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06
7391	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢厂2B109单	10kV首钢厂城后分线11石分支002#城后变压器	100	40.51	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06
7392	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢厂2B109单	10kV首钢厂线羊干钱16#吴家北变压器	80	25.92	43.264	43.264	未进入负面清单	否	2024.06
7393	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线高速分线三湾子分支002#三湾子变压器	200	44.83	70.34	70.34	未进入负面清单	否	2024.06
7394	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单	10kV叶家线马路分线叶大砖分支019#叶家沟新台变压器	30	3.02	23.094	23.094	未进入负面清单	否	2024.06
7395	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城內一线城郊线御丰园1号克2#变压器	800	21.95	464.4	464.4	未进入负面清单	否	2024.06
7396	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城內一线城郊线御丰园1号克2#变压器	800	26.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	2024.06
7397	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水寨分线5#西大台新台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
7398	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分线九日地分线三台3台分支011#三台屯3台变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
7399	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV渤华一线032左4#北杨屯变压器	315	10.18	219.933	219.933	未进入负面清单	否	2024.06
7400	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区1#配电室1#变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06
7401	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区1#配电室2#变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
7402	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区2#配电室1#变压器	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06
7403	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区2#配电室2#变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06

7404	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线路时间海小区3#配电箱1#变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06
7405	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线路时间海小区4#配电箱1#变压器	315	0.22	251.307	251.307	未进入负面清单	否	2024.06
7406	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线路时间海小区4#配电箱2#变压器	315	0.23	251.2755	251.2755	未进入负面清单	否	2024.06
7407	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海天印象3#配1号变间隔配电变压器	630	6.99	459.963	459.963	未进入负面清单	否	2024.06
7408	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海二线	瑞州庄雅2#配电箱1#变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
7409	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线利达小区1#配电箱1号配电变压器	500	0.05	399.75	399.75	未进入负面清单	否	2024.06
7410	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线杨寨子分线21#杨寨子新台变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06
7411	国网绥中县供电公司			10kV赵家产线小李分线小李东庄新分支09#杆五分支02#杆小李庄新台	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06
7412	国网绥中县供电公司			10kV西平南线大陆新增南变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
7413	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线老家3组南台变压器	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	2024.06
7414	国网绥中县供电公司			10kV水库线康庄恒温库分支2#康庄北沟2台分支002#康庄北沟2台变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06
7415	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线北沟上分枝西沟部分支03#杆西沟南台变压器	100	9.72	70.28	70.28	未进入负面清单	否	2024.06
7416	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线西台分枝头道分枝袁棚4队新增分支9#袁棚4队新增变压器	30	2.08	23.376	23.376	未进入负面清单	否	2024.06
7417	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线西台分枝宽邦村水利分支010#宽邦村2队新增变压器	50	1.71	39.145	39.145	未进入负面清单	否	2024.06
7418	国网绥中县供电公司			10kV西平北线河北分线二道村4组新增分支5号二道村4组新增变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06
7419	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线四方分枝派出所门前地2变压器	100	2.01	77.99	77.99	未进入负面清单	否	2024.06
7420	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	御海龙湾一期1#配电箱1号变压器间隔配电变压器	1000	11.63	683.7	683.7	未进入负面清单	否	2024.06
7421	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	御海龙湾一期2#配电箱2号变压器间隔配电变压器	1000	6.23	737.7	737.7	未进入负面清单	否	2024.06
7422	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线195#河口新台变压器	100	8.01	71.99	71.99	未进入负面清单	否	2024.06
7423	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二沟F1010	10kV塔山南线白龙村新台分支白龙村新台变压器	200	5.64	148.72	148.72	未进入负面清单	否	2024.06
7424	国网绥中县供电公司	王家66kV变电站	10kV王家北线单元	王庄西1台土上变压器	200	7.29	145.42	145.42	未进入负面清单	否	2024.06
7425	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV首钢线城后分线11右分支002#政府新台变压器	100	73.73	6.27	6.27	未进入负面清单	否	2024.06
7426	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV首钢线城后分线003#计量(磁卡)变压器	100	40.44	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06
7427	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109	10kV明水线杨杖子分枝响水分支03#杆响水新台变压器	50	5.67	37.165	37.165	未进入负面清单	否	2024.06
7428	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109	10kV明水线杨杖子分枝大桥分枝杨杖子机井分支杨杖子机井变压器	100	2.45	77.55	77.55	未进入负面清单	否	2024.06
7429	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109	10kV明水线杨杖子分枝沙金沟分支沙金沟新台变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
7430	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶天分枝大鱼塘北台	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06
7431	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线美家早小区1#配电箱2号变压器间隔配电变压器	400	2.35	310.6	310.6	未进入负面清单	否	2024.06
7432	国网绥中县供电公司			10kV王家店线上房子分枝黄土坡子新台分支004#黄土坡子新台变压器	100	12.62	67.38	67.38	未进入负面清单	否	2024.06
7433	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线106#高店南台变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负面清单	否	2024.06
7434	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线磨大分23#老吕家台变压器	200	2.22	155.56	155.56	未进入负面清单	否	2024.06
7435	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支004#老年场变压器	200	8.01	143.98	143.98	未进入负面清单	否	2024.06
7436	国网绥中县供电公司			10kV前卫线市场分枝三道大棚分支文富分支003#三道一组2台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
7437	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线贺家新台分支003#贺家新台变压器	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06
7438	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家线范家湾土分支平川分支03#杆土台2台变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06
7439	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城后分线001右001#(悦明花园)变压器	250	9.61	175.975	175.975	未进入负面清单	否	2024.06
7440	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线王家店新台变压器	200	14.87	130.26	130.26	未进入负面清单	否	2024.06
7441	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磁电线路	10kV磁电线路07右028#(明城佳苑对前门市)变压器	250	0.73	198.175	198.175	未进入负面清单	否	2024.06
7442	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线095+001#准电东变压器	80	14.11	52.712	52.712	未进入负面清单	否	2024.06
7443	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV牛家干支线085#白家变压器	30	2.31	23.307	23.307	未进入负面清单	否	2024.06
7444	国网绥中县供电公司			10kV赵杨二线洪家甲东2台柱上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
7445	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵山东新台分线002#赵山东新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
7446	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110	10kV前卫线001#供电所变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
7447	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电箱1号变间隔配电变压器	630	16.44	400.428	400.428	未进入负面清单	否	2024.06
7448	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电箱2号变间隔配电变压器	630	16.86	397.782	397.782	未进入负面清单	否	2024.06
7449	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电箱1号变间隔配电变压器	630	8.56	450.072	450.072	未进入负面清单	否	2024.06
7450	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电箱2号变间隔配电变压器	630	15.08	408.996	408.996	未进入负面清单	否	2024.06
7451	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV牛家干支线008#吴家南变压器	30	19.12	18.264	18.264	未进入负面清单	否	2024.06
7452	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV牛家干支线补庄分线033#杆柱上变压器	400	6.92	292.32	292.32	未进入负面清单	否	2024.06
7453	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV牛家干支线沿路分线05右分支001#土台变压器	400	27.92	208.32	208.32	未进入负面清单	否	2024.06
7454	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线韩家干支线计东分线014#尹电变压器	315	16.51	199.9935	199.9935	未进入负面清单	否	2024.06
7455	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线城内存线10左分支006#南关变压器	315	28.3	162.855	162.855	未进入负面清单	否	2024.06
7456	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区3#箱变变压器01#	630	20.19	376.803	376.803	未进入负面清单	否	2024.06
7457	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干支线015#北大岗电变压器	200	3.44	153.12	153.12	未进入负面清单	否	2024.06
7458	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV高岭线下路西新台分支支上土台变压器	200	6.47	147.06	147.06	未进入负面清单	否	2024.06
7459	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	004#下路西新台变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06
7460	国网绥中县供电公司			10kV范家线平川分支70#平川北台分支2#平川北台变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
7461	国网绥中县供电公司			10kV微波线王沟分线088#潘沟变压器	50	2.12	38.94	38.94	未进入负面清单	否	2024.06
7462	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村北台	250	41.48	96.3	96.3	未进入负面清单	否	2024.06
7463	国网绥中县供电公司			10kV高台线二道678北台分支004#二道678北台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
7464	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海二线	渤海二线海天印象1#配1号变压器间隔配电变压器	630	10.54	437.598	437.598	未进入负面清单	否	2024.06
7465	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海二线	海天印象2#配1号变压器间隔配电变压器	800	13.61	531.12	531.12	未进入负面清单	否	2024.06
7466	国网绥中县供电公司			10kV高台线河南分线二道分支018#二道9新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
7467	国网绥中县供电公司			10kV范家线平川分支文城过岭南台分支文城过岭南台变压器	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06

7468	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#1线	10kV瑞水一线09左分枝006#内东3.4队南台	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06
7469	国网绥中县供电公司			10kV首钢线牛干子小学分支006#牛干子南台柱上变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06
7470	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大甲西台变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06
7471	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#1线	10kV水海线15在8#(夜来香炸串)变压器	400	0.52	317.92	317.92	未进入负面清单	否	2024.06
7472	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线宏达分枝旧车交易市场分支007#岩岭西台分支03#岩岭西台变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
7473	国网绥中县供电公司			10kV杆子沟线附杆子分枝西山分支05政府分支05#杆子山东变压器	200	1.03	157.94	157.94	未进入负面清单	否	2024.06
7474	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分枝004#内东6队变压器	50	2.72	38.64	38.64	未进入负面清单	否	2024.06
7475	国网绥中县供电公司			10kV明水线劳动沟分枝恒家恒温库分支劳动沟新台分支02#杆劳动沟新台变压器	50	1.53	39.235	39.235	未进入负面清单	否	2024.06
7476	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线全盛酒楼箱变01变压器间隔电变压器	200	73.11	13.78	13.78	未进入负面清单	否	2024.06
7477	国网绥中县供电公司			10kV高甸子线西赵西台分支003#西赵西台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06
7478	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线102线分枝006#王宝水变压器	100	11.49	68.51	68.51	未进入负面清单	否	2024.06
7479	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干毛桃分枝009#毛桃变压器	80	22.31	46.152	46.152	未进入负面清单	否	2024.06
7480	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分枝东岔7队大棚新增分支9号东岔7队大棚新增变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
7481	国网绥中县供电公司			10kV水库线选将5组2台分支003#选将5组2台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
7482	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分枝东岔8队大棚新增分支7号东岔8队大棚新增变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
7483	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝山西新台分支004#山西新台变压器	50	3.21	38.395	38.395	未进入负面清单	否	2024.06
7484	国网绥中县供电公司			10kV范家线东石分支东石西台分支2#东石西台变压器	100	0.39	79.61	79.61	未进入负面清单	否	2024.06
7485	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	公安家属楼箱变1#变压器间隔电变压器	630	13.24	420.588	420.588	未进入负面清单	否	2024.06
7486	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分枝孙相移动分支007#孙相11.14队新台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
7487	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子西台变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
7488	国网绥中县供电公司			10kV李家二线(下线)上荆西沟分枝上荆西沟东台分支003#上荆西沟东台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7489	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10单元	10kV高甸子线苏三分枝马岭大册分支马岭78支马岭78变压器	200	15.04	129.92	129.92	未进入负面清单	否	2024.06
7490	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州车线	10kV瑞州车线分枝013#(1047)变压器	315	41.43	121.4955	121.4955	未进入负面清单	否	2024.06
7491	国网绥中县供电公司			10kV沙河二线东沟新台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7492	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干支线051#张场大队变压器	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06
7493	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干线周家沟分枝张场东分支002#张场四队变压器	400	20.05	239.8	239.8	未进入负面清单	否	2024.06
7494	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分枝137#凉水前变压器	400	3.16	307.36	307.36	未进入负面清单	否	2024.06
7495	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大隆宝村台(10kV小庄子南线叶大分枝叶大北地变压器)	100	16.63	63.37	63.37	未进入负面清单	否	2024.06
7496	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大隆宝村台(10kV塔山北线潘家分枝潘家西地变压器)	200	4.93	150.14	150.14	未进入负面清单	否	2024.06
7497	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾2#箱变02配电变压器	630	19.87	378.819	378.819	未进入负面清单	否	2024.06
7498	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分枝白龙4队地变压器	50	3.83	38.085	38.085	未进入负面清单	否	2024.06
7499	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分枝桃树分支004#桃树3.4队变压器	80	78.23	1.416	1.416	未进入负面清单	否	2024.06
7500	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分枝004#河河5队变压器	50	6.79	36.605	36.605	未进入负面清单	否	2024.06
7501	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线前周付分支001#前周变压器	100	71.03	8.97	8.97	未进入负面清单	否	2024.06
7502	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝木屯分支003#木屯变压器	100	6.33	73.67	73.67	未进入负面清单	否	2024.06
7503	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝油站分支009#油站变压器	400	0.83	316.68	316.68	未进入负面清单	否	2024.06
7504	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝024#张胡一队变压器	50	11.38	34.31	34.31	未进入负面清单	否	2024.06
7505	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝兰沟分支010#张胡村变压器	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06
7506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝036#张胡4.5队变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
7507	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线中街分枝002#中街线变压器	315	25.78	170.793	170.793	未进入负面清单	否	2024.06
7508	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线015+001#企业四变变压器	315	37.54	133.749	133.749	未进入负面清单	否	2024.06
7509	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线025#技校民用楼变压器	100	33.48	46.52	46.52	未进入负面清单	否	2024.06
7510	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝006#高岭四队变压器	100	46.56	33.44	33.44	未进入负面清单	否	2024.06
7511	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线冯屯分支003#冯屯变压器	100	7.96	72.04	72.04	未进入负面清单	否	2024.06
7512	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分枝鱼种分支009#鱼种厂变压器	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06
7513	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分枝沙岭6.8队分支004#沙岭6.8队变压器	100	70.17	9.83	9.83	未进入负面清单	否	2024.06
7514	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线张台沟分支05#新房村1.2组变压器	200	25.56	108.88	108.88	未进入负面清单	否	2024.06
7515	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分枝鱼种分支沙岭3队分支005#沙岭3队变压器	100	59.68	20.32	20.32	未进入负面清单	否	2024.06
7516	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝大松西分支012#大松西变压器	200	7.64	144.72	144.72	未进入负面清单	否	2024.06
7517	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分枝049#孙相11.14变压器	200	3.6	152.8	152.8	未进入负面清单	否	2024.06
7518	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝037#大松变压器	200	37.04	85.92	85.92	未进入负面清单	否	2024.06
7519	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分枝021#上张变压器	200	3.9	152.2	152.2	未进入负面清单	否	2024.06
7520	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分枝沙岭1.2队分支009#1.2队沙岭村变压器	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	2024.06
7521	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分枝42号#平台村组变压器	20	51.36	5.728	5.728	未进入负面清单	否	2024.06
7522	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分枝平台村5组	50	22.06	28.97	28.97	未进入负面清单	否	2024.06
7523	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线黄土分支27#黄土村1组变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
7524	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线黄土分支3分支12#黄土村变压器	50	40.61	19.695	19.695	未进入负面清单	否	2024.06
7525	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线河北分枝东沟分支#田维春变压器	20	32.11	9.578	9.578	未进入负面清单	否	2024.06

7526	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线小西台分支5号二道村4组变压器	50	1.56	39.22	39.22	未进入负面清单	否	2024.06
7527	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线下河北分线35#陈家屯分支16#陈家村1组变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06
7528	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线下河北分线35#陈家屯分支20#陈家村2组变压器	50	26.61	26.695	26.695	未进入负面清单	否	2024.06
7529	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线下河北分线47#二道房分支1#二道1.3组变压器	200	31.4	97.2	97.2	未进入负面清单	否	2024.06
7530	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	塔山线碧海蓝天二期箱变配电变压器(10#楼)	500	16.4	318	318	未进入负面清单	否	2024.06
7531	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线盐场分线29#小郑新台分支16#小郑2队变压器	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	2024.06
7532	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变1号变压器同隔配电变压器	630	15.7	405.09	405.09	未进入负面清单	否	2024.06
7533	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变2号变压器同隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06
7534	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线四间北分支四间房机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
7535	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨村董家沟分支小杨机井分支小杨机井变压器	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06
7536	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线几沟分支020#几沟变压器	30	2.84	23.148	23.148	未进入负面清单	否	2024.06
7537	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线170#鞍山4组变压器	200	7.36	145.28	145.28	未进入负面清单	否	2024.06
7538	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线149#迷子队变压器	50	2.86	38.57	38.57	未进入负面清单	否	2024.06
7539	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线沟分支三姓屯分支010#三姓屯变压器	315	9.35	222.5475	222.5475	未进入负面清单	否	2024.06
7540	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线刘把分支042#刘把西沟变压器	50	67.89	6.055	6.055	未进入负面清单	否	2024.06
7541	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线刘把分支004#刘把1变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06
7542	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线西起2台分支006#西起2变压器	30	4.28	22.716	22.716	未进入负面清单	否	2024.06
7543	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印南沟分支陈印村分支004#陈印村变压器	200	56.37	47.26	47.26	未进入负面清单	否	2024.06
7544	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线秦南新台分线001#秦南新台变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
7545	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36分支分线010#(4030)变压器	400	30.95	196.2	196.2	未进入负面清单	否	2024.06
7546	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36分支分线010#(4030)变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
7547	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝桥北地变压器	200	8.15	143.7	143.7	未进入负面清单	否	2024.06
7548	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山北线	10kV农三线罗三家子分线铁管厂分支罗三家子新台变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06
7549	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马分支分线040#(900)变压器	200	21.54	116.92	116.92	未进入负面清单	否	2024.06
7550	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马分支分线30左分线003#(9013)变压器	315	43.5	114.975	114.975	未进入负面清单	否	2024.06
7551	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右24#(9017)变压器	200	40.26	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
7552	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10kV塔山线10右分线02左分支010#(9025)变压器	200	31.67	96.66	96.66	未进入负面清单	否	2024.06
7553	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV瑞州分线52右分线005#(4002)变压器	315	55.75	76.3875	76.3875	未进入负面清单	否	2024.06
7554	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36分支分线19右分支007#前杆(4027)变压器	400	26.62	213.52	213.52	未进入负面清单	否	2024.06
7555	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线21右10公园箱变01变压器	630	49.85	189.945	189.945	未进入负面清单	否	2024.06
7556	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV磷肥线农业新村02#箱变01配电变压器	500	35.66	221.7	221.7	未进入负面清单	否	2024.06
7557	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线车东分线005左分支001#前杆(1050)变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06
7558	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV瑞州主干线小李分线023#小李腰庄变压器	100	29.06	50.94	50.94	未进入负面清单	否	2024.06
7559	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分线013#(9016)变压器	315	20.09	188.7165	188.7165	未进入负面清单	否	2024.06
7560	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线09右分线002#(9009)变压器	400	3.73	305.08	305.08	未进入负面清单	否	2024.06
7561	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线011#(9003)变压器	315	14.77	205.4745	205.4745	未进入负面清单	否	2024.06
7562	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV水源分线52右分线002#(9001)变压器	315	28.69	161.6285	161.6285	未进入负面清单	否	2024.06
7563	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV瑞州线西分线西台村新增分支5号西台村新增变压器	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06
7564	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线松科分线松科1队分支001#松科1队(166)变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
7565	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分线郭家分支007#郭家村变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06
7566	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线车马分线028#松科1队变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06
7567	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线车马分线067#前马村变压器	200	6.58	146.84	146.84	未进入负面清单	否	2024.06
7568	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线西郭分线南庙分支005#南庙11.12队变压器	100	51.57	28.43	28.43	未进入负面清单	否	2024.06
7569	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分线三元4队分支006#菜园4队变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7570	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分线东山分支004#东山(174)变压器	30	32.96	14.112	14.112	未进入负面清单	否	2024.06
7571	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线盐场分线三元分线063#菜园5.9队变压器	400	1.99	312.04	312.04	未进入负面清单	否	2024.06
7572	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线榆林分支三元二队分支004#菜园1.2队变压器	100	58.6	21.4	21.4	未进入负面清单	否	2024.06
7573	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱沟值分线湾土分支田电分支004#田电台区变压器	50	2.66	38.67	38.67	未进入负面清单	否	2024.06
7574	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分线08左分支01左分支001#万家新民南变压器	100	11.42	68.58	68.58	未进入负面清单	否	2024.06
7575	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分线08左分支013#新民东变压器	250	26.4	134	134	未进入负面清单	否	2024.06
7576	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线067#北邱新区变压器	400	19.55	241.8	241.8	未进入负面清单	否	2024.06
7577	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金釜分线028#万家屯变压器	100	51.05	28.95	28.95	未进入负面清单	否	2024.06
7578	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金釜分线056#金釜变压器	50	18.9	30.55	30.55	未进入负面清单	否	2024.06
7579	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线王岗分线高家分支004#高家大队变压器	400	12.18	271.28	271.28	未进入负面清单	否	2024.06
7580	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分线010#元文东旭变压器	315	41.5	121.275	121.275	未进入负面清单	否	2024.06
7581	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV城内二线061#(3008)变压器	400	19.86	240.56	240.56	未进入负面清单	否	2024.06
7582	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV瑞州线南杨五变压器	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06
7583	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山线F1008	10kV塔河线团山子分线004#二河口南台变压器	200	37.77	84.46	84.46	未进入负面清单	否	2024.06
7584	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分线小李腰庄分支01#小李腰庄1变压器	315	5.14	235.809	235.809	未进入负面清单	否	2024.06
7585	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分线小李腰庄分支01#小李腰庄4变压器	315	15.34	203.679	203.679	未进入负面清单	否	2024.06
7586	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小分支分线23右分支02左分支04左分支008#变压器	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06
7587	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家I线	10kV李家二线李西子线新卜子房产分线003#江南雅居变压器	200	15.8	128.4	128.4	未进入负面清单	否	2024.06
7588	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山线F1014	10kV塔山线盐碱分线033#盐碱东台变压器	400	2.09	311.64	311.64	未进入负面清单	否	2024.06

7589	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线004#大李3.4队变压器	50	67.25	6.375	6.375	未进入负面清单	否	2024.06
7590	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝083号西岔1.4队新棚变压器	50	36.24	21.88	21.88	未进入负面清单	否	2024.06
7591	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝094号西岔边东水棚变压器	100	20.35	59.65	59.65	未进入负面清单	否	2024.06
7592	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝123号西岔1.2.5新台变压器	50	44.02	17.99	17.99	未进入负面清单	否	2024.06
7593	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝棒槌分支32号观音7队变压器	50	12.84	33.58	33.58	未进入负面清单	否	2024.06
7594	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝棒槌分支观音线49号右6号观音皮屯变压器	50	34.39	22.805	22.805	未进入负面清单	否	2024.06
7595	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线高台分台下注分支高家分支004#高家变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06
7596	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线高台分台下注分支高家分支004#高家变压器	200	17.49	125.02	125.02	未进入负面清单	否	2024.06
7597	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线马均沟分#10#宽邦11队变压器	200	28.01	103.98	103.98	未进入负面清单	否	2024.06
7598	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝宽邦8分支09号宽邦8队变压器	80	59.35	16.52	16.52	未进入负面清单	否	2024.06
7599	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝017号宽邦3队变压器	200	19.55	120.9	120.9	未进入负面清单	否	2024.06
7600	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝040号项家四队变压器	50	63.63	8.185	8.185	未进入负面清单	否	2024.06
7601	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝项家分支17右12号项家三队变压器	50	60.96	9.52	9.52	未进入负面清单	否	2024.06
7602	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝03宽邦7队变压器	200	7.18	145.64	145.64	未进入负面清单	否	2024.06
7603	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线高台分台下注分支高家分支004#高家变压器	30	0.95	23.715	23.715	未进入负面清单	否	2024.06
7604	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线高台分台下注分支高家分支004#高家变压器	50	9.4	35.3	35.3	未进入负面清单	否	2024.06
7605	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝棚沟新建分支#2队新建变压器	200	18.72	122.56	122.56	未进入负面清单	否	2024.06
7606	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝棚沟新建分支#3后6队新建变压器	200	6.15	147.7	147.7	未进入负面清单	否	2024.06
7607	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝088号西岔5.6.7老台变压器	400	10.77	276.92	276.92	未进入负面清单	否	2024.06
7608	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支008#(边门)变压器	100	48.29	31.71	31.71	未进入负面清单	否	2024.06
7609	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线102#【加油站】变压器	50	8.36	35.82	35.82	未进入负面清单	否	2024.06
7610	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝取水站分支大渔大队新台分支005#大渔大队新台变压器	100	28.21	51.79	51.79	未进入负面清单	否	2024.06
7611	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水分黑水大电分支#05#黑水大电变压器	50	79.07	0.465	0.465	未进入负面清单	否	2024.06
7612	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水分#42黑水10-12队变压器	80	1.29	62.968	62.968	未进入负面清单	否	2024.06
7613	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干秋皮水库分枝005#【秋皮水库】变压器	100	0.65	79.35	79.35	未进入负面清单	否	2024.06
7614	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线南平分#14#南平分A变压器	200	29.02	101.96	101.96	未进入负面清单	否	2024.06
7615	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线石场分枝004#那家北变压器	50	77.17	1.415	1.415	未进入负面清单	否	2024.06
7616	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线回家分枝011#回家西变压器	400	8.02	287.92	287.92	未进入负面清单	否	2024.06
7617	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线239#冯西变压器	50	40.86	19.57	19.57	未进入负面清单	否	2024.06
7618	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新分区分枝温家沟分支北002#温家沟北变压器	50	25.48	27.26	27.26	未进入负面清单	否	2024.06
7619	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝10#温北变压器	100	0.83	79.17	79.17	未进入负面清单	否	2024.06
7620	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝20#岳沟变压器	250	3.42	191.45	191.45	未进入负面清单	否	2024.06
7621	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分枝5#西台大变压器	80	3.21	61.432	61.432	未进入负面清单	否	2024.06
7622	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分枝003#修造厂变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06
7623	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝13#一队变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06
7624	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干钱王家峪分枝010#王家峪东变压器	200	18.42	123.16	123.16	未进入负面清单	否	2024.06
7625	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线职教帮配电变压器	500	22.61	286.95	286.95	未进入负面清单	否	2024.06
7626	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线019#高岭福地家园台区变压器	400	34.02	183.92	183.92	未进入负面清单	否	2024.06
7627	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝南部分支11右分支002#南部分变压器	100	54.99	25.01	25.01	未进入负面清单	否	2024.06
7628	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝南部分支014#南部分变压器	315	35.18	141.183	141.183	未进入负面清单	否	2024.06
7629	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝011#北部分变压器	315	3.61	240.6285	240.6285	未进入负面清单	否	2024.06
7630	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝陈国信分支002#副村陈国信变压器	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	2024.06
7631	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分枝04石分支001#银行住宅变压器	400	39.68	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06
7632	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分枝政府分支002#政府住宅变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06
7633	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝常相分支010#常屯变压器	200	19.11	121.78	121.78	未进入负面清单	否	2024.06
7634	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分枝08右分支006#贺西注变压器	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	2024.06
7635	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱石棚分枝02#石棚村3组变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06
7636	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱石棚分枝14#石棚村4.5组变压器	100	53.63	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06
7637	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱河北分枝板子沟分支14组变压器	200	5.62	148.76	148.76	未进入负面清单	否	2024.06
7638	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱打寨北分支003#打寨北变压器	400	23.68	225.28	225.28	未进入负面清单	否	2024.06
7639	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线南山分支尚家5队分支001#尚家4队(142)变压器	100	0.65	79.35	79.35	未进入负面清单	否	2024.06
7640	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线09左分枝15右分支011#半普子变压器	30	70.8	2.76	2.76	未进入负面清单	否	2024.06
7641	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV瑞化线20左分枝06左分支005#(5005)变压器	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06
7642	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支25#岳家6队变压器	50	1.15	39.425	39.425	未进入负面清单	否	2024.06
7643	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩东沟里分支#2东台变压器	100	29.23	50.77	50.77	未进入负面清单	否	2024.06
7644	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱大沟分枝许家8队分支002#许家村变压器	100	5.48	74.52	74.52	未进入负面清单	否	2024.06
7645	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支009#马台变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06
7646	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分八道沟分支#08八道沟变压器	20	18.92	12.216	12.216	未进入负面清单	否	2024.06
7647	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支180#老道沟变压器	10	40.81	3.919	3.919	未进入负面清单	否	2024.06
7648	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分期里套#29明里套变压器	50	11.06	34.47	34.47	未进入负面清单	否	2024.06
7649	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支231#关场台变压器	200	26.22	107.56	107.56	未进入负面清单	否	2024.06
7650	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支259#黄土台子台变压器	20	78.03	0.394	0.394	未进入负面清单	否	2024.06

7715	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磁串线	10kV磁串线13右分枝002#(9006)变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06
7716	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10kV塔山线10右02左02#(9004)变压器	315	25.46	171.801	171.801	未进入负面清单	否	2024.06
7717	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线后东山分支东2台变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06
7718	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝老四分支胡家小区分支001#胡家小区变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
7719	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B10#	10kV工业二线自来水分枝005#企业一变压器	315	24.26	175.581	175.581	未进入负面清单	否	2024.06
7720	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10#	10kV宽帮线西台分枝沈屯分支15号#沈屯老台变压器	400	13.12	267.52	267.52	未进入负面清单	否	2024.06
7721	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线平台分枝平台2-4组	200	24.75	110.5	110.5	未进入负面清单	否	2024.06
7722	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B10#	10kV工业二线高岭西分枝006#高岭西变压器	100	67.46	12.54	12.54	未进入负面清单	否	2024.06
7723	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分枝058#大陶变压器	50	28.57	25.715	25.715	未进入负面清单	否	2024.06
7724	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线王家北分枝007#王家北变压器	400	40.55	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06
7725	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝040#甘李南变压器	315	16.49	200.088	200.088	未进入负面清单	否	2024.06
7726	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝030#西大院变压器	80	41.93	30.456	30.456	未进入负面清单	否	2024.06
7727	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海前屋城小区7#配电室1#变压器间隔配电变压器	250	10.17	174.575	174.575	未进入负面清单	否	2024.06
7728	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海前屋城小区7#配电室2#变压器间隔配电变压器	250	10.43	173.925	173.925	未进入负面清单	否	2024.06
7729	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干西李西分枝010#李家西新台变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	2024.06
7730	国网绥中县供电公司			高台充电桩1#箱变变压器配电变压器	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06
7731	国网绥中县供电公司			10kV城郊线072#西四子6.2台变压器	200	24.05	111.9	111.9	未进入负面清单	否	2024.06
7732	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线张果子分枝黄罗分叉021#黄罗新台变压器	200	17.06	125.88	125.88	未进入负面清单	否	2024.06
7733	国网绥中县供电公司			10kV高台线董家分支毛家沟2台分支004#毛家沟2台变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06
7734	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城7#配电室02#配电变压器	500	31.72	241.4	241.4	未进入负面清单	否	2024.06
7735	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝棒分枝91号#棒分枝23队新增变压器	50	10.78	34.61	34.61	未进入负面清单	否	2024.06
7736	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线李金道南东分5#李金道南东变压器	100	2.49	77.51	77.51	未进入负面清单	否	2024.06
7737	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线中沙道南新台分支004#东沙道南新台变压器	100	75.79	4.21	4.21	未进入负面清单	否	2024.06
7738	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝宝昌8.9队分支9队分支008#宝昌8.9队新台变压器	200	21.34	117.32	117.32	未进入负面清单	否	2024.06
7739	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金线分枝008#耀山屯变压器	100	53.83	26.17	26.17	未进入负面清单	否	2024.06
7740	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线长江2组变压器	200	11.97	136.06	136.06	未进入负面清单	否	2024.06
7741	国网绥中县供电公司			10kV高台线西岔分枝008#高台西岔分枝01#箱变变压器2	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
7742	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东岔分枝黄屯分支004#黄屯新台变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
7743	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线中医院分枝中学医院道桥分支002#东沙道北新台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
7744	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	江家一队新台变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
7745	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	德隆小1#变压器	315	67.61	39.0285	39.0285	未进入负面清单	否	2024.06
7746	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线002#修造厂西变压器	200	51.28	57.44	57.44	未进入负面清单	否	2024.06
7747	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线俱乐部分支A区分支002#俱乐部变压器	315	34.01	144.8685	144.8685	未进入负面清单	否	2024.06
7748	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线四队分枝010#四队变压器	80	3.04	61.568	61.568	未进入负面清单	否	2024.06
7749	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线351#皮家变压器	400	14.6	261.6	261.6	未进入负面清单	否	2024.06
7750	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分枝北甸子分支027#北甸子变压器	400	6.66	293.36	293.36	未进入负面清单	否	2024.06
7751	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线徐屯分枝005#叶屯变压器	200	3.67	152.66	152.66	未进入负面清单	否	2024.06
7752	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线东山口分枝小安马分支008#小安马变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06
7753	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线东山口分枝018#安马西变压器	80	3.07	61.544	61.544	未进入负面清单	否	2024.06
7754	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线东山口分枝安马东分支005#安马东变压器	100	12.27	67.73	67.73	未进入负面清单	否	2024.06
7755	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线西线035#大张变压器	100	46.14	33.86	33.86	未进入负面清单	否	2024.06
7756	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线李宝分枝五谷岭分支003五谷岭变压器	100	8.95	71.05	71.05	未进入负面清单	否	2024.06
7757	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线西线李宝分枝才小分支005才小变压器	100	7.8	72.2	72.2	未进入负面清单	否	2024.06
7758	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分枝林场分支006后甸子变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06
7759	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107#	10kV秋子沟线下孟台分枝南潘分支009#潘台变压器	80	24.79	44.168	44.168	未进入负面清单	否	2024.06
7760	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#瑞村(3066)变压器	100	1.17	78.83	78.83	未进入负面清单	否	2024.06
7761	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区2#箱变变压器02#	500	14.86	325.7	325.7	未进入负面清单	否	2024.06
7762	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线杨寨子分枝007#单湾子变压器	50	2.32	38.84	38.84	未进入负面清单	否	2024.06
7763	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔河线盐碱分枝024#盐碱4.6队变压器	100	6.83	73.17	73.17	未进入负面清单	否	2024.06
7764	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线三家子分枝13号东岔3.4队新增台变压器	200	25.65	108.7	108.7	未进入负面清单	否	2024.06
7765	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝052#东岔村新增台变压器	400	41.65	153.4	153.4	未进入负面清单	否	2024.06
7766	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝#16-1东岔8队大棚变压器	200	2.64	154.72	154.72	未进入负面清单	否	2024.06
7767	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝046号大棚变压器	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06
7768	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝056号#西岔5新棚变压器	80	26.47	42.824	42.824	未进入负面清单	否	2024.06
7769	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝074号西岔1.4大棚变压器	100	11.35	68.65	68.65	未进入负面清单	否	2024.06
7770	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝081号右8号高岔1.4东台变压器	200	27.46	105.08	105.08	未进入负面清单	否	2024.06
7771	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝102号西边东水棚变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
7772	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线温屯前分支温屯分支004#温屯变压器	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06
7773	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线温屯前分支021#前6变变压器	50	39.26	20.37	20.37	未进入负面清单	否	2024.06
7774	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线温屯前分支下洼分支055#下洼变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
7775	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线小三道分支三道分支006#三道变压器	200	25.4	109.2	109.2	未进入负面清单	否	2024.06
7776	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱南水分支012#前水村台变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06
7777	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10#	10kV宽帮线黑子分枝棚湾#60窝棚1#变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
7778	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10#	10kV宽帮线西台分枝沈屯分支03号沈屯大棚老台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
7779	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单	10kV宽帮线西岔分枝6分支02号西岔6队变压器	200	12.29	135.42	135.42	未进入负面清单	否	2024.06
7780	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10#	10kV宽帮南线大河分枝5分支08号#大河5队变压器	200	14.82	130.36	130.36	未进入负面清单	否	2024.06

7781	国网绥中县供电公司	宽甸66kV变电站	10kV宽甸南线2D10	10kV宽甸南线大河分岐120号左2#大河4队变压器	200	7.42	145.16	145.16	未进入负面清单	否	2024.06
7782	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分岐大北分2#008#大卜子北变压器	160	34.6	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06
7783	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山屯小庄子南二队分岐天分岐宝昌北分2#004#宝昌北台变压器	400	2.91	308.36	308.36	未进入负面清单	否	2024.06
7784	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分岐大南分2#001#大卜子南变压器	100	44.9	35.1	35.1	未进入负面清单	否	2024.06
7785	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水西店子分岐#09黑水1.3队变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06
7786	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二队	10kV李家二队梨树沟分岐大岭分岐007#马大岭变压器	80	23.94	44.848	44.848	未进入负面清单	否	2024.06
7787	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分岐石岭分岐016#【石家岭】变压器	100	41.39	38.61	38.61	未进入负面清单	否	2024.06
7788	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北秋皮一队分岐秋皮一队变压器	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06
7789	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分南分岐#17分岐#南平九队变压器	200	26.07	107.86	107.86	未进入负面清单	否	2024.06
7790	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线120#东平3.4台变压器	400	5.21	299.16	299.16	未进入负面清单	否	2024.06
7791	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线031#项目东变压器	80	46.63	26.696	26.696	未进入负面清单	否	2024.06
7792	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分岐马安二台分岐003#马安二台变压器	100	36.9	43.1	43.1	未进入负面清单	否	2024.06
7793	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分岐110#转3队变压器	50	43.73	18.135	18.135	未进入负面清单	否	2024.06
7794	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分岐053#马安二台变压器	50	18.97	30.515	30.515	未进入负面清单	否	2024.06
7795	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分岐014#高甸子1队变压器	100	7.11	72.89	72.89	未进入负面清单	否	2024.06
7796	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线129#高甸子3队变压器	100	79.84	0.16	0.16	未进入负面清单	否	2024.06
7797	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线一台分支004#高甸子1队变压器	200	3.23	153.54	153.54	未进入负面清单	否	2024.06
7798	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线大岭1台分支001#大岭1队变压器	200	23.92	112.16	112.16	未进入负面清单	否	2024.06
7799	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	碓屯线	10kV碓屯线马支分岐11左分岐005#副杆(9011)变压器	400	57.19	91.24	91.24	未进入负面清单	否	2024.06
7800	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	碓屯线	10kV碓屯线07右分岐014#(9015)变压器	100	50.22	29.78	29.78	未进入负面清单	否	2024.06
7801	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	碓屯线	10kV碓屯线07右分岐022#(9018)变压器	50	7.62	36.19	36.19	未进入负面清单	否	2024.06
7802	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二线	10kV城二线015#(9002)变压器	400	73.43	26.28	26.28	未进入负面清单	否	2024.06
7803	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36石分岐01左分岐002#副杆(4008)变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06
7804	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36石分岐28左分岐02左分岐002#副杆(4025)变压器	400	1.35	314.6	314.6	未进入负面清单	否	2024.06
7805	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线农业新村01#箱变01队变压器	500	34.06	229.7	229.7	未进入负面清单	否	2024.06
7806	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线075#(1024)变压器	400	5.62	297.52	297.52	未进入负面清单	否	2024.06
7807	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线102右分岐008#(1017)变压器	315	23.23	178.8255	178.8255	未进入负面清单	否	2024.06
7808	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线102右分岐008#(1016)变压器	400	68.21	47.16	47.16	未进入负面清单	否	2024.06
7809	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯一线3109	10kV赵屯一线小李分岐小李东庄分岐2右分岐01#杆小李东庄变压器	315	0.52	250.362	250.362	未进入负面清单	否	2024.06
7810	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV首钢主干线小松前分岐007#小松前变压器	30	3.91	22.827	22.827	未进入负面清单	否	2024.06
7811	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV首钢主干线小松前分岐017#前屯变压器	200	38.45	83.1	83.1	未进入负面清单	否	2024.06
7812	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线006#西关6队变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06
7813	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线021#香坊4队变压器	315	45.06	110.061	110.061	未进入负面清单	否	2024.06
7814	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线西元子分岐044#市居民楼变压器	315	66.84	41.454	41.454	未进入负面清单	否	2024.06
7815	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线内东分岐004#韩家村变压器	100	17.55	62.45	62.45	未进入负面清单	否	2024.06
7816	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线内东分岐020#四园子村变压器	50	60.35	9.825	9.825	未进入负面清单	否	2024.06
7817	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线王岗分岐总分支008#七队变压器	100	3.64	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06
7818	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一线	10kV城二线053#刘宝亭变压器	80	52	22.4	22.4	未进入负面清单	否	2024.06
7819	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分岐刘把分支009#刘把2队变压器	200	16.62	126.76	126.76	未进入负面清单	否	2024.06
7820	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线035#副杆洪家条街变压器	400	24.87	220.52	220.52	未进入负面清单	否	2024.06
7821	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家主干线东屯分岐002#东屯屯台变压器	50	47.56	16.22	16.22	未进入负面清单	否	2024.06
7822	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001右分岐034#洪家中新台变压器	400	19.42	242.32	242.32	未进入负面清单	否	2024.06
7823	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001右分岐046#自来水台变压器	315	11.08	217.098	217.098	未进入负面清单	否	2024.06
7824	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐093#双柳台变压器	200	6.18	147.64	147.64	未进入负面清单	否	2024.06
7825	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家主干线钓鱼分岐腰岔分岐013#腰岔台区变压器	100	16.27	63.73	63.73	未进入负面清单	否	2024.06
7826	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张碑秋子分岐026#侯东二队变压器	200	11.08	137.84	137.84	未进入负面清单	否	2024.06
7827	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV渤海一线033#北杨新变压器	315	41.5	121.275	121.275	未进入负面清单	否	2024.06
7828	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家主干线石棚1-2组分支12#石棚村1.2组变压器	50	66.7	6.65	6.65	未进入负面清单	否	2024.06
7829	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家主干线217#册站台变压器	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06
7830	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前院干王宝东北分支005#王宝东升级变压器	200	23.43	113.14	113.14	未进入负面清单	否	2024.06
7831	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯二线3117	10kV公司生活线洪南分岐洪家南分支006#洪家南台变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	2024.06
7832	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯二线3117	10kV公司生活线洪家中东台变压器	315	59.62	64.197	64.197	未进入负面清单	否	2024.06
7833	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线三二二组二台变压器	10kV前卫线三二二组二台变压器	200	46.58	66.84	66.84	未进入负面清单	否	2024.06
7834	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线海安小区南分岐002#海安南台变压器	315	29.59	158.7915	158.7915	未进入负面清单	否	2024.06
7835	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线067#对台子变压器	400	3.19	307.24	307.24	未进入负面清单	否	2024.06
7836	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线58分岐南1分支06右分支006#南子里老台变压器	315	27.9	164.115	164.115	未进入负面清单	否	2024.06
7837	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽甸线6106	10kV宽甸线西岔分岐070号东岔56队台变压器	400	0.81	316.76	316.76	未进入负面清单	否	2024.06
7838	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤海线海韵三期1#配电箱1号间隔配电变压器	400	4.4	302.4	302.4	未进入负面清单	否	2024.06
7839	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤海线海韵三期1#配电箱2号间隔配电变压器	400	6.41	294.36	294.36	未进入负面清单	否	2024.06
7840	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线海韵三期2#配电箱1号间隔配电变压器	315	3.31	241.5735	241.5735	未进入负面清单	否	2024.06
7841	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线海韵三期2#配电箱2号间隔配电变压器	315	4.8	236.88	236.88	未进入负面清单	否	2024.06
7842	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV范家线银庄分岐百花分支11#范家2台分支变压器	100	0.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	2024.06
7843	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家线367号葛家1.4西新册变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06

7844	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分枝05左分支001#新民南新变压器	315	3.76	240.156	240.156	未进入负面清单	否	2024.06
7845	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线029#北物三变压器	315	15.58	202.923	202.923	未进入负面清单	否	2024.06
7846	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线42石分枝002#南杨一变压器	315	11.64	215.334	215.334	未进入负面清单	否	2024.06
7847	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线银庄分枝西沟分支2家2台分支2家2台变压器	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06
7848	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包冰分枝扒虎洞分支22#扒虎洞新台变压器	100	5.67	74.33	74.33	未进入负面清单	否	2024.06
7849	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干钱073#新卜子新台变压器	50	9.53	35.235	35.235	未进入负面清单	否	2024.06
7850	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华四线54石分枝06左分支004#南杨二变压器	315	17.83	195.8355	195.8355	未进入负面清单	否	2024.06
7851	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线派安3队新台变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06
7852	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线小三退分支后古2台分支003#后古2台变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
7853	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线码头分枝08左分支015#新民东新区变压器	315	11.28	216.468	216.468	未进入负面清单	否	2024.06
7854	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝郭家村分支郭家村新台分支001#柱上变压器	100	29.59	50.41	50.41	未进入负面清单	否	2024.06
7855	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝线悦海港湾小区配电箱01#变压器同配电变压器	800	13.18	534.56	534.56	未进入负面清单	否	2024.06
7856	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝线悦海港湾小区配电箱02#变压器同配电变压器	800	12.19	542.48	542.48	未进入负面清单	否	2024.06
7857	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线蔡沟分枝蔡东新台分支002#蔡东新台变压器	200	0.42	159.16	159.16	未进入负面清单	否	2024.06
7858	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线39右分枝004#(1011)新变压器	315	50.85	91.8225	91.8225	未进入负面清单	否	2024.06
7859	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1#孝01变压器同配电变压器	630	16.04	402.948	402.948	未进入负面清单	否	2024.06
7860	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1#孝02变压器同配电变压器	630	15.23	408.051	408.051	未进入负面清单	否	2024.06
7861	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期2#孝01变压器同配电变压器	630	12.73	423.801	423.801	未进入负面清单	否	2024.06
7862	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期2#孝02变压器同配电变压器	630	18.72	386.064	386.064	未进入负面清单	否	2024.06
7863	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期3#孝01变压器同配电变压器	630	12.95	422.415	422.415	未进入负面清单	否	2024.06
7864	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期3#孝02变压器同配电变压器	630	4.31	476.847	476.847	未进入负面清单	否	2024.06
7865	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期4#孝01变压器同配电变压器	630	12.37	426.069	426.069	未进入负面清单	否	2024.06
7866	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期4#孝02变压器同配电变压器	630	3.84	479.808	479.808	未进入负面清单	否	2024.06
7867	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	12.68	424.116	424.116	未进入负面清单	否	2024.06
7868	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	6.62	462.294	462.294	未进入负面清单	否	2024.06
7869	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
7870	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	4.42	302.32	302.32	未进入负面清单	否	2024.06
7871	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	5.05	299.8	299.8	未进入负面清单	否	2024.06
7872	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06
7873	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	26.35	26.825	26.825	未进入负面清单	否	2024.06
7874	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	10.24	279.04	279.04	未进入负面清单	否	2024.06
7875	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	3.26	153.48	153.48	未进入负面清单	否	2024.06
7876	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	66.37	13.63	13.63	未进入负面清单	否	2024.06
7877	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	34.2	114.5	114.5	未进入负面清单	否	2024.06
7878	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06
7879	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
7880	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
7881	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	0.18	502.866	502.866	未进入负面清单	否	2024.06
7882	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	0.21	502.677	502.677	未进入负面清单	否	2024.06
7883	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
7884	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	14.47	262.12	262.12	未进入负面清单	否	2024.06
7885	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	630	64.25	99.225	99.225	未进入负面清单	否	2024.06
7886	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	630	11.44	274.24	274.24	未进入负面清单	否	2024.06
7887	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	315	0.7	249.795	249.795	未进入负面清单	否	2024.06
7888	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	315	10.57	218.7045	218.7045	未进入负面清单	否	2024.06
7889	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	80	5.71	59.432	59.432	未进入负面清单	否	2024.06
7890	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	400	13.31	266.76	266.76	未进入负面清单	否	2024.06
7891	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	50	37.12	21.44	21.44	未进入负面清单	否	2024.06
7892	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	315	24.41	175.1085	175.1085	未进入负面清单	否	2024.06
7893	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	100	67.4	12.6	12.6	未进入负面清单	否	2024.06
7894	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	50	31.68	24.16	24.16	未进入负面清单	否	2024.06
7895	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06
7896	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	100	22.14	57.86	57.86	未进入负面清单	否	2024.06
7897	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	200	6.47	147.06	147.06	未进入负面清单	否	2024.06
7898	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C106单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
7899	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	400	0.41	318.36	318.36	未进入负面清单	否	2024.06
7900	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	瑞屯线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	500	20.45	297.75	297.75	未进入负面清单	否	2024.06
7901	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	100	42.19	37.81	37.81	未进入负面清单	否	2024.06
7902	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	200	14.21	131.58	131.58	未进入负面清单	否	2024.06
7903	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	100	21.45	58.55	58.55	未进入负面清单	否	2024.06
7904	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	160	34.41	72.944	72.944	未进入负面清单	否	2024.06
7905	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	400	20.65	237.4	237.4	未进入负面清单	否	2024.06
7906	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV侯华二线国际新城二期5#孝02变压器同配电变压器	200	28.24	103.52	103.52	未进入负面清单	否	2024.06
7907	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV侯华二线国际新城二期5#孝01变压器同配电变压器	500	19.11	304.45	304.45	未进入负面清单	否	2024.06

7908	国网绥中县供电公司			10KV明水线河龙分枝明东一分支02#杆明东一变压器	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06
7909	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10KV龙屯线2C103	001#古城子3台变压器	250	0.01	199.975	199.975	未进入负面清单	否	2024.06
7910	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10KV大王庙线	10KV大王庙线老西四新台柱上变压器	200	18.17	123.66	123.66	未进入负面清单	否	2024.06
7911	国网绥中县供电公司		秋子沟66kV变电站	10KV秋子沟线黄岩分分支吴龙分支38#龙潭变压器	30	19.21	18.237	18.237	未进入负面清单	否	2024.06
7912	国网绥中县供电公司		秋子沟66kV变电站	10KV秋子沟线梁谭分枝26#于岭变压器	50	50.87	14.565	14.565	未进入负面清单	否	2024.06
7913	国网绥中县供电公司		秋子沟66kV变电站	10KV秋子沟线梁谭分枝33#任东变压器	50	12.12	33.94	33.94	未进入负面清单	否	2024.06
7914	国网绥中县供电公司		秋子沟66kV变电站	10KV秋子沟线梁谭分枝95#三岔子变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
7915	国网绥中县供电公司		秋子沟66kV变电站	10KV秋子沟线东仗子分支01#东仗子变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
7916	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10KV瑞城一线012#(2013)变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入负面清单	否	2024.06
7917	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10KV王宝线1112单	10KV王宝主干线张果子分枝黄罗分支015#黄罗变压器	400	10.71	277.16	277.16	未进入负面清单	否	2024.06
7918	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10KV王宝线1112单	10KV王宝主干线张果子分枝刘家分支009#刘家变压器	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06
7919	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10KV王宝线1112单	10KV王宝主干线西潘干线140#西孙村变压器	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06
7920	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV农三线	10KV农三线069孙家店西变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
7921	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV农三线	10KV农三线三家子分枝东庄代甸子分支007东庄代甸变压器	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06
7922	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV农三线	10KV农三线三家子分枝东庄分支008东庄村变压器	50	7.7	36.15	36.15	未进入负面清单	否	2024.06
7923	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV前所线2B110单	10KV前所主干线145左分枝007#西山变压器	50	15.76	32.12	32.12	未进入负面清单	否	2024.06
7924	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV前所线2B110单	10KV前所主干线韩家干二线分枝005#二道河子变压器	200	30.72	98.56	98.56	未进入负面清单	否	2024.06
7925	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV前所线2B110单	10KV前所主干线韩家干线沙河分枝013#沙河变压器	200	17.85	124.3	124.3	未进入负面清单	否	2024.06
7926	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV前所线2B110单	10KV前所主干线韩家干线皂角分枝004#皂角变压器	400	2.22	311.12	311.12	未进入负面清单	否	2024.06
7927	国网绥中县供电公司			10KV高台线邵家分枝泉井台2分支002#泉井台2变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
7928	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310KV赵港线	10KV赵港线赵屯分支08左分支009#(8015)变压器	315	0.15	251.5275	251.5275	未进入负面清单	否	2024.06
7929	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV李家二线	10KV李家二线李西干四线018+1#李家升级变压器	400	9.61	281.56	281.56	未进入负面清单	否	2024.06
7930	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310KV赵港线	10KV赵港线赵屯分支003#(8020)变压器	315	1.16	248.346	248.346	未进入负面清单	否	2024.06
7931	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV农二线	10KV农二线砖厂分枝北甸子分支前庄新台分支001#前庄新台变压器	200	4.33	151.34	151.34	未进入负面清单	否	2024.06
7932	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线张白分枝大中古分支018#大中古北新台变压器	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06
7933	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10KV范家线5107单	10KV范家干线下线015#粮庄半道变压器	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06
7934	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510KV电厂生活线	10KV电厂生活线25-001右分枝27右分支015#自来水新台变压器	315	65.77	44.8245	44.8245	未进入负面清单	否	2024.06
7935	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10KV瑞车线102石分枝014#柱上变压器	315	23.51	177.9435	177.9435	未进入负面清单	否	2024.06
7936	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10KV城內二内线	10KV城內二内线018#(9001)变压器	400	43.43	146.28	146.28	未进入负面清单	否	2024.06
7937	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线砖厂分枝塔山西台变压器	200	21.64	116.72	116.72	未进入负面清单	否	2024.06
7938	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷屯线	10KV磷屯线电马分支038#饮料厂新台变压器	50	0.98	39.51	39.51	未进入负面清单	否	2024.06
7939	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10KV万工线单元	10KV万工线老军东新台柱上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
7940	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10KV高台北线2C10	10KV高台北线马路678支线路002#马路678变压器	400	0.85	316.6	316.6	未进入负面清单	否	2024.06
7941	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10KV高台北线2C10	10KV高台北线半道分枝014#黑水台变压器	200	6.55	146.9	146.9	未进入负面清单	否	2024.06
7942	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤海一线	10KV渤海一线031#北桥一变压器	315	12.24	213.444	213.444	未进入负面清单	否	2024.06
7943	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10KV西平南线6105	10KV西平南线#67西平村东台变压器	200	60.5	39	39	未进入负面清单	否	2024.06
7944	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910KV化肥线	10KV化肥线聚富站箱变(5004)配电变压器	500	65.43	72.85	72.85	未进入负面清单	否	2024.06
7945	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10KV农二线	10KV农二线039#果岗农场住宅小区B区箱变01#变压器	315	20.63	187.0155	187.0155	未进入负面清单	否	2024.06
7946	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤工线	10KV渤工线考古分枝007#刘台子新台变压器	315	27.83	164.3355	164.3355	未进入负面清单	否	2024.06
7947	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤海一线	10KV渤海一线035#北桥四变压器	315	12.89	211.3965	211.3965	未进入负面清单	否	2024.06
7948	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线王岗分枝仁沟分支021#仁沟变压器	50	31.42	24.29	24.29	未进入负面清单	否	2024.06
7949	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线王岗分枝王岗东分支006#东台变压器	200	25.67	108.66	108.66	未进入负面清单	否	2024.06
7950	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线魏总分支上庄分支019#魏总上庄变压器	50	59.94	10.03	10.03	未进入负面清单	否	2024.06
7951	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线梁家分枝13左分支004#杏树北变压器	400	22	232	232	未进入负面清单	否	2024.06
7952	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线老庙北分枝002#老庙北庄变压器	200	12.65	134.7	134.7	未进入负面清单	否	2024.06
7953	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线西南分枝012#老庙岔变压器	200	17.16	125.68	125.68	未进入负面清单	否	2024.06
7954	国网绥中县供电公司			10KV范家干线钓鱼分枝湾土分支小张分支3#小张变压器	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06
7955	国网绥中县供电公司			10KV范家干线西台分枝宽荆8分支宽荆新增分支10号宽荆8新增变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
7956	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤海一线	10KV渤海一线028#杨家东新台变压器	315	12.14	213.759	213.759	未进入负面清单	否	2024.06
7957	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10KV渤工线	10KV渤工线市场分枝吉塔大棚分支004#医院家属2台变压器	315	8.83	224.1855	224.1855	未进入负面清单	否	2024.06
7958	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10KV前卫线1110单	10KV前卫线满井分支003#古塔五岭2台变压器	200	14.51	130.98	130.98	未进入负面清单	否	2024.06
7959	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10KV矿山线1105单	10KV矿山线南线塔山12队东台变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
7960	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山屯66kV变电站	10KV塔山屯66kV变电站	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7961	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山屯66kV变电站	10KV塔山屯66kV变电站	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
7962	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV高岭线2B113单	10KV高岭线王岗分枝东高家分支008#高家南台变压器	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	2024.06
7963	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310KV赵港线	10KV赵港线赵屯分支006#大力北变压器	200	11.93	136.14	136.14	未进入负面清单	否	2024.06
7964	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310KV赵港线	10KV赵港线鱼队分支分支002#鱼队变压器	100	28.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	2024.06
7965	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310KV赵港线	10KV赵港线主干线139右分枝002#徐国大变压器	100	4.54	75.46	75.46	未进入负面清单	否	2024.06
7966	国网绥中县供电公司	沙河井线8115单元	沙河井线8115单元	10KV沙河井线马家分枝沙岭1、2右分支002#沙岭村变压器	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	2024.06
7967	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10KV瑞车线车纸线分枝016#(1049)变压器	315	19.58	190.323	190.323	未进入负面清单	否	2024.06
7968	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10KV瑞车线车东分枝011#(1051)变压器	315	19.62	190.197	190.197	未进入负面清单	否	2024.06
7969	国网绥中县供电公司			10KV沙河一线江内北台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
7970	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10KV前所线2B110单	10KV前所主干线城內分枝10右分支001#前所北台变压器	200	11.02	137.96	137.96	未进入负面清单	否	2024.06

7971	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001石分枝20左分支004#一条街西变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负面清单	否	2024.06
7972	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二二五左分枝001#(3046分)变压器	315	66.35	42.9975	42.9975	未进入负面清单	否	2024.06
7973	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV北院线化东支10石1#(5026分)变压器	315	56.91	72.7335	72.7335	未进入负面清单	否	2024.06
7974	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝015#(1052分)变压器	315	50.64	92.484	92.484	未进入负面清单	否	2024.06
7975	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝006#(9010)变压器	400	12.63	269.48	269.48	未进入负面清单	否	2024.06
7976	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线黄杖子分支32#杆贺杖子二变压器	50	2.25	38.875	38.875	未进入负面清单	否	2024.06
7977	国网绛中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线西台分岐沈屯分支16号#沈屯新增变压器	100	19.05	60.95	60.95	未进入负面清单	否	2024.06
7978	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱146#平台村1组台变压器	50	27.8	26.1	26.1	未进入负面清单	否	2024.06
7979	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二二2B10	10kV工业二二企业二二分枝001#企业二二变压器	200	40.76	78.48	78.48	未进入负面清单	否	2024.06
7980	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二二2B10	10kV工业二二027#册村高岭新村变压器	250	8.73	178.175	178.175	未进入负面清单	否	2024.06
7981	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二二2B10	10kV工业二二031#高岭南分枝001#高岭南变压器	315	18.88	192.528	192.528	未进入负面清单	否	2024.06
7982	国网绛中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大房分枝大房2分支#2大房2老变压器	400	1	316	316	未进入负面清单	否	2024.06
7983	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝孤山北沟分支003#孤山北沟变压器	100	45.89	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06
7984	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝杨俊沟分支013#杨俊沟变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06
7985	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝四家沟分支008#四家沟变压器	50	3.09	38.455	38.455	未进入负面清单	否	2024.06
7986	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝地印子分支002#地印子变压器	50	24.53	27.735	27.735	未进入负面清单	否	2024.06
7987	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝叶北分支005#叶北变压器	30	90.99	-3.297	-3.297	未进入负面清单	否	2024.06
7988	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期2#亭01变压器间隔配电变压器	630	18.05	390.285	390.285	未进入负面清单	否	2024.06
7989	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期3#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.2	427.14	427.14	未进入负面清单	否	2024.06
7990	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	YHG侯海#1线山海同湾1#箱式变电站变压器01	630	32.16	301.392	301.392	未进入负面清单	否	2024.06
7991	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海#1线山海同湾4#箱变01配电变压器	500	43.42	182.9	182.9	未进入负面清单	否	2024.06
7992	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线山海同湾#箱变02配电变压器	500	10.92	345.4	345.4	未进入负面清单	否	2024.06
7993	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城4#配电箱02配电变压器	630	39.44	255.528	255.528	未进入负面清单	否	2024.06
7994	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15石分枝003#(4019)变压器	315	22.33	181.6605	181.6605	未进入负面清单	否	2024.06
7995	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二二五石分枝003#册村(3013)变压器	315	23.3	178.605	178.605	未进入负面清单	否	2024.06
7996	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二二五(3011)变压器	200	38.38	83.24	83.24	未进入负面清单	否	2024.06
7997	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二二五(3014)变压器	315	29.37	159.4845	159.4845	未进入负面清单	否	2024.06
7998	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清华园A区(2054)箱变01配电变压器	500	46.58	167.1	167.1	未进入负面清单	否	2024.06
7999	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二二线河群箱变02配电变压器	500	12.73	336.35	336.35	未进入负面清单	否	2024.06
8000	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二二线103阳光家园箱变01配电变压器	630	68.39	73.143	73.143	未进入负面清单	否	2024.06
8001	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线小陶分枝平房村分枝005#大陶电变压器	100	34.54	45.46	45.46	未进入负面清单	否	2024.06
8002	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线转台分支006香坊5新台变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
8003	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期1#亭01变压器	630	4.33	476.721	476.721	未进入负面清单	否	2024.06
8004	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线条石分枝石上沟西台变压器	100	0.39	79.61	79.61	未进入负面清单	否	2024.06
8005	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱钓鱼分枝湾土分支006#岸上村2台变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06
8006	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝上明月山分支中明月山分支03右12号高利村5组新增变压器	100	0.55	79.45	79.45	未进入负面清单	否	2024.06
8007	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝转西台分支1#转西台台区变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
8008	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝上明月山分支11右5号高利23西新增变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06
8009	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝高利大棚分支1号左2号高力大棚新增变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06
8010	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV王荒线盐场分枝三元分枝060#桑园5.9队2台	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
8011	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝16#温电南新台变压器	50	4.42	37.79	37.79	未进入负面清单	否	2024.06
8012	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分枝硃北分支24#分支2#硃北变压器	100	1.03	78.97	78.97	未进入负面清单	否	2024.06
8013	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV侯华一线船厂分枝宅电新1变压器	400	9.6	281.6	281.6	未进入负面清单	否	2024.06
8014	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二二3117	10kV公司生活线洪家南分支005左2#洪家南北2台	400	9.33	282.68	282.68	未进入负面清单	否	2024.06
8020	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线87#杆选将新台分支001#选将新台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
8022	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝董家沟分支17#杆董家沟二台变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06
8023	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二二3117	10kV公司生活线洪家南中2台变压器	400	17.12	251.52	251.52	未进入负面清单	否	2024.06
8024	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线北沟下分枝北沟上新台分支12#北沟上新台变压器	100	0.73	79.27	79.27	未进入负面清单	否	2024.06
8025	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV明水线孙家店新台分支02#杆孙家店新台变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
8026	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV塔山南线干钱丁家分枝许家6队分支025#许家6队新台变压器	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	2024.06
8027	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线冯家分枝025#冯家分枝变压器	50	17.31	31.345	31.345	未进入负面清单	否	2024.06
8028	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱大冯4队分支设施农业5分支017#大冯新台变压器	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06
8029	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝王宪利分支004#水口村2变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06
8030	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线磁子山七组分支014#磁子山五组变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06

8031	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线下家分枝丁家1队分支006#丁家1队变压器	50	6.42	36.79	36.79	未进入负面清单	否	2024.06
8032	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线026#莲花3.4西台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06
8033	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线下白龙分枝109#白龙207变压器	100	34.03	45.97	45.97	未进入负面清单	否	2024.06
8034	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分枝二河口315分岔007#二河口315变压器	315	0.51	250.3935	250.3935	未进入负面清单	否	2024.06
8035	国网绥中县供电公司			中央国际城E区4#配电室1#变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
8036	国网绥中县供电公司			中央国际城E区4#配电室2#变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
8037	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝007#(5007)变压器	400	62.84	68.64	68.64	未进入负面清单	否	2024.06
8038	国网绥中县供电公司			10kV王宝主二线茨于花卉分枝茨于砬厂分支茨于提水新台分支支002#茨于提水新台变压器	50	7.58	36.21	36.21	未进入负面清单	否	2024.06
8039	国网绥中县供电公司			10kV王宝主二线徐会分枝徐会新台分支002#徐会新台变压器	50	1.94	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06
8040	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线54石分枝001#(3050)变压器	315	11.96	214.326	214.326	未进入负面清单	否	2024.06
8041	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝42左分枝002#大梁子回注2#变压器	500	23.91	280.45	280.45	未进入负面清单	否	2024.06
8042	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园二号箱变02(9042)变压器	400	41.58	153.68	153.68	未进入负面清单	否	2024.06
8043	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分枝033#+2温家沟南新台变压器	100	0.81	79.19	79.19	未进入负面清单	否	2024.06
8044	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线004#(9008)变压器	315	10.41	219.2085	219.2085	未进入负面清单	否	2024.06
8045	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线十八分场分枝025#十六分场变压器	80	0.8	63.36	63.36	未进入负面清单	否	2024.06
8046	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽城厂分枝013#八队变压器	80	25.84	43.328	43.328	未进入负面清单	否	2024.06
8047	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽城厂分枝025#羽城厂变压器	100	17.45	62.55	62.55	未进入负面清单	否	2024.06
8048	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线西山分枝004#西山变压器	100	28.46	51.54	51.54	未进入负面清单	否	2024.06
8049	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV化肥线23#绿野华庭配电站02变压器同配电站变压器	630	11.71	430.227	430.227	未进入负面清单	否	2024.06
8050	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔油线	10kV塔油线盐场5.6队新台变压器	100	10.22	69.78	69.78	未进入负面清单	否	2024.06
8051	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分枝023#+002温家沟北新台变压器	50	3.08	38.46	38.46	未进入负面清单	否	2024.06
8052	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线路沙岭侯屯分支008#沙岭6.8队新台	50	9.77	35.115	35.115	未进入负面清单	否	2024.06
8053	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线三道西2台支8#三道西2台变压器	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06
8054	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西方分枝33左分枝007#龙庄子新变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06
8055	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线34右分支003#洪家中北台变压器	315	37.17	134.9145	134.9145	未进入负面清单	否	2024.06
8056	国网绥中县供电公司			10kV沙叶线王路分枝叶家四队南变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06
8057	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV雷波线2B111#	10kV雷波线王沟分枝西沟新台分支002#西沟新台变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	2024.06
8058	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分枝北甸子分枝025#北甸子村变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	2024.06
8059	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线高屯分枝007#高屯变压器	200	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06
8060	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线坡山分支028#坡山变压器	400	26.24	215.04	215.04	未进入负面清单	否	2024.06
8061	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线102#鹿场变压器	50	54.64	12.68	12.68	未进入负面清单	否	2024.06
8062	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线李宝分枝才大分支004#才大变压器	400	37.95	168.2	168.2	未进入负面清单	否	2024.06
8063	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线102#李家变压器	80	46.99	26.408	26.408	未进入负面清单	否	2024.06
8064	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线新立四分枝孙家分支003孙家变压器	100	38.93	41.07	41.07	未进入负面清单	否	2024.06
8065	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线北沟上分枝西沟口分支03+1#西沟口变压器	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	2024.06
8066	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线西山分支北沟上分枝27#北沟上变压器	200	1.08	157.84	157.84	未进入负面清单	否	2024.06
8067	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线西山分支北沟上分枝10#北山变压器	50	19.4	30.3	30.3	未进入负面清单	否	2024.06
8068	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支06#时杖村变压器	315	2.24	244.944	244.944	未进入负面清单	否	2024.06
8069	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支29#秋沟口变压器	100	18.48	61.52	61.52	未进入负面清单	否	2024.06
8070	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支49#秋沟腰变压器	50	51.05	14.475	14.475	未进入负面清单	否	2024.06
8071	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线下孟台分枝线终店分支02#终店变压器	100	4.28	75.72	75.72	未进入负面清单	否	2024.06
8072	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线下孟台分枝南潘分支04#南潘山变压器	100	10.46	69.54	69.54	未进入负面清单	否	2024.06
8073	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线枣树分枝01#枣树变压器	50	50.21	14.895	14.895	未进入负面清单	否	2024.06
8074	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线八家子分枝54#东西砂变压器	100	59.93	20.07	20.07	未进入负面清单	否	2024.06
8075	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线八家子分枝66#大西沟变压器	50	38.37	20.815	20.815	未进入负面清单	否	2024.06
8076	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线八家子分枝东沟里分支13#东沟里变压器	50	5.99	37.005	37.005	未进入负面清单	否	2024.06
8077	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线李宝箱配电站同配电站变压器	400	15.7	257.2	257.2	未进入负面清单	否	2024.06
8078	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线纸线分枝007#(1044)变压器	200	1.93	156.14	156.14	未进入负面清单	否	2024.06
8079	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线007#变压器	200	47.48	65.04	65.04	未进入负面清单	否	2024.06
8080	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线39石分枝001#(5001)变压器	315	1.53	247.1805	247.1805	未进入负面清单	否	2024.06
8081	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线039石001#(4007)变压器	200	23.32	113.36	113.36	未进入负面清单	否	2024.06
8082	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线59石分枝003#(4024)变压器	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06
8083	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36石分枝19石分支004#(4026)变压器	315	36.78	136.143	136.143	未进入负面清单	否	2024.06
8084	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水源分43#右7#右3#箱变(盛华园B站)1#箱变01变压器	500	18.9	305.5	305.5	未进入负面清单	否	2024.06
8085	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线069#(1026)变压器	400	53.33	106.68	106.68	未进入负面清单	否	2024.06
8086	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102石分枝009#(1015)变压器	400	61.33	74.68	74.68	未进入负面清单	否	2024.06
8087	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102石分枝015#副村(1063)变压器	400	73.68	25.28	25.28	未进入负面清单	否	2024.06
8088	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵桥一线3109	10kV桥一线杨家分枝04#杨家变压器	315	48.79	98.315	98.315	未进入负面清单	否	2024.06
8089	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110#	10kV前所主二线168石分枝002#木家变压器	315	42.11	119.3535	119.3535	未进入负面清单	否	2024.06
8090	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤海线渤海玉园小区配电站01变压器	630	21.48	368.676	368.676	未进入负面清单	否	2024.06
8091	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107#	10kV范家平线平川分支五台北沟分支北沟南台变压器	100	0.23	79.77	79.77	未进入负面清单	否	2024.06
8092	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106#	10kV宽邦线西岔分枝035#西岔7#大棚台变压器	100	5.15	74.85	74.85	未进入负面清单	否	2024.06
8093	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV渤海一线58分枝船厂分支06石分支005#船厂里东变压器	315	12.3	213.255	213.255	未进入负面清单	否	2024.06
8094	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV渤海一线船厂分枝万家宅电新台	315	10.64	218.484	218.484	未进入负面清单	否	2024.06
8095	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113#	10kV高岭线贾家分枝贾家北台分支001#贾家北台变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
8096	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV打董东台变压器	400	3.95	304.2	304.2	未进入负面清单	否	2024.06

8097	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线多经分枝生资分支12石分支006#南富新台变压器	200	0.63	158.74	158.74	未进入负面清单	否	2024.06
8098	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分枝良家北台变压器	200	6.02	147.96	147.96	未进入负面清单	否	2024.06
8099	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮西台分枝黑干分枝05-01号宽帮7组新增变压器	200	4.97	150.06	150.06	未进入负面清单	否	2024.06
8100	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分枝042#二磁子变压器	630	0.25	502.425	502.425	未进入负面清单	否	2024.06
8101	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线中学医院分枝009#沙河医院变压器	50	3.56	38.22	38.22	未进入负面清单	否	2024.06
8102	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线万屯分支009#万屯变压器	200	1.78	156.44	156.44	未进入负面清单	否	2024.06
8103	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝道班分枝008#道班变压器	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06
8104	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝026#三台子村变压器	400	28.41	206.36	206.36	未进入负面清单	否	2024.06
8105	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝017#张胡一队变压器	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	2024.06
8106	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝兰湾分枝014#张胡兰湾变压器	100	22.59	57.41	57.41	未进入负面清单	否	2024.06
8107	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B10	10kV工业二线高岭西分枝000+1#企业三变压器	315	53.54	83.349	83.349	未进入负面清单	否	2024.06
8108	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝046#张胡6.7队变压器	100	19.78	60.22	60.22	未进入负面清单	否	2024.06
8109	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线冯屯西台分支009#冯屯西台变压器	400	8.61	285.56	285.56	未进入负面清单	否	2024.06
8110	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分枝029#马家3队变压器	200	39.57	80.86	80.86	未进入负面清单	否	2024.06
8111	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱293#葛家村1.4组变压器	200	29.42	101.16	101.16	未进入负面清单	否	2024.06
8112	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分枝035#马家一队变压器	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06
8113	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分枝乔岭分枝014#乔岭变压器	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	2024.06
8114	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱石棚7-8组分支17#石棚村7.8.9组变压器	200	17.47	125.06	125.06	未进入负面清单	否	2024.06
8115	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线王家分枝028#王家村变压器	315	19.49	190.6065	190.6065	未进入负面清单	否	2024.06
8116	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线王家6.7队分支005#王家6.7队变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06
8117	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线许屯分枝北赫沟分支005#北赫沟变压器	100	12.57	67.43	67.43	未进入负面清单	否	2024.06
8118	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线上张分枝015#下张变压器	50	35.79	22.105	22.105	未进入负面清单	否	2024.06
8119	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线047#用户变压器	200	4.31	151.38	151.38	未进入负面清单	否	2024.06
8120	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分枝011#蔡东变压器	100	42.2	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06
8121	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱黄士分支38#黄士村2组新增变压器	100	26.1	53.9	53.9	未进入负面清单	否	2024.06
8122	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱光分支3号#木先4.5组变压器	200	45.66	68.68	68.68	未进入负面清单	否	2024.06
8123	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱黄士分支07#黄士村4组变压器	50	41.38	19.31	19.31	未进入负面清单	否	2024.06
8124	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱#河北分枝二道大柳水分支2#二道四村变田水利变压器	200	10.34	139.32	139.32	未进入负面清单	否	2024.06
8125	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱#河北分枝35#陈家分支23#陈家4.9组变压器	30	50.97	8.709	8.709	未进入负面清单	否	2024.06
8126	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱#河北分枝64#高利分支5#高利村6组变压器	30	36.59	13.023	13.023	未进入负面清单	否	2024.06
8127	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱梁湾分枝梁湾西分支02#梁湾西变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
8128	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	秋子沟线2107	10kV秋子沟线凉南台分支004#凉水二新台变压器	200	14.2	131.6	131.6	未进入负面清单	否	2024.06
8129	国网绥中县供电公司	前庄66kV变电站	网户线F1003	10kV高台线河南分枝凉水后2台变压器	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	2024.06
8130	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV车站线27石分枝007#(1002)变压器	315	17.58	196.623	196.623	未进入负面清单	否	2024.06
8131	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线041#(1012)变压器	400	19.69	241.24	241.24	未进入负面清单	否	2024.06
8132	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车线分枝003#副杆001#(1032)变压器	400	2.94	308.24	308.24	未进入负面清单	否	2024.06
8133	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车线分枝35石分支017#副杆(1041)变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06
8134	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV城内二线025#(3037)变压器	200	0.67	158.66	158.66	未进入负面清单	否	2024.06
8135	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV车站线车线分枝015#(1034)变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06
8136	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV塔山线光明分枝沙岭分枝05左分支010#(6047)变压器	400	3.65	305.4	305.4	未进入负面清单	否	2024.06
8137	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV塔山线光明分枝沙岭分枝01#(6049)变压器	200	39.94	80.12	80.12	未进入负面清单	否	2024.06
8138	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV机场线机场分枝10右分支001#(6042)变压器	315	41.35	121.7475	121.7475	未进入负面清单	否	2024.06
8139	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV机场线机场分枝013#副杆(6043)变压器	400	18.45	246.2	246.2	未进入负面清单	否	2024.06
8140	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV瑞州线车线分枝019#副杆(1048)变压器	315	32.56	149.436	149.436	未进入负面清单	否	2024.06
8141	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV车站线064#(1020)变压器	200	39.07	81.86	81.86	未进入负面清单	否	2024.06
8142	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线54左分支001#(1019)变压器	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06
8143	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV城内一线城岭分枝014#副杆(2019)变压器	315	47.46	102.501	102.501	未进入负面清单	否	2024.06
8144	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支14左6#副杆2#(5021)变压器	315	14.31	206.9235	206.9235	未进入负面清单	否	2024.06
8145	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支14左分枝004#(5018)变压器	200	45.58	68.84	68.84	未进入负面清单	否	2024.06
8146	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支14左2右1#(5020)变压器	200	42.83	74.34	74.34	未进入负面清单	否	2024.06
8147	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支分枝010#(5008)变压器	315	13.42	209.727	209.727	未进入负面清单	否	2024.06
8148	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支分枝003#(5006)变压器	315	9.99	220.5315	220.5315	未进入负面清单	否	2024.06
8149	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线化东支分枝017#副杆002#(5009)变压器	315	17.41	197.1585	197.1585	未进入负面清单	否	2024.06
8150	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线42右分枝04左02左01#(5012)变压器	400	47.11	131.56	131.56	未进入负面清单	否	2024.06
8151	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线42右分枝04左分支005#副杆001#(5013)变压器	315	4.58	237.573	237.573	未进入负面清单	否	2024.06
8152	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线42右左4右3#2#(5016)变压器	400	58.54	85.84	85.84	未进入负面清单	否	2024.06
8153	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV化肥线42右分枝04右分支003#(5011)变压器	315	49.34	96.579	96.579	未进入负面清单	否	2024.06
8154	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV城内二线47左分枝01左分支002#副杆(3033)变压器	500	39.58	202.1	202.1	未进入负面清单	否	2024.06
8155	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV城内二线54右分枝003#(3049)变压器	315	59.22	65.457	65.457	未进入负面清单	否	2024.06
8156	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV城内二线56左分枝001#(微波站3039)变压器	400	21.56	233.76	233.76	未进入负面清单	否	2024.06
8157	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV城内二线052#(3005)变压器	400	43.3	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06
8158	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV塔山线县医院分枝003#(6048)变压器	400	42.31	150.76	150.76	未进入负面清单	否	2024.06

8162	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线120石分枝017#赵港线112石12#变压器	100	34.41	45.59	45.59	未进入负面清单	否	2024.06
8163	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二二	10kV城二二023#(3001)变压器	315	54.35	80.7975	80.7975	未进入负面清单	否	2024.06
8164	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二二	10kV城二二029#(3036)变压器	315	51.19	90.7515	90.7515	未进入负面清单	否	2024.06
8165	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城农分枝007#副杆(2005)变压器	315	11.44	215.964	215.964	未进入负面清单	否	2024.06
8166	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一	10kV城一一线城农分枝003#(2043)变压器	400	38.14	167.44	167.44	未进入负面清单	否	2024.06
8167	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一	10kV城一一线城农分枝005#(2039)变压器	630	10.58	437.346	437.346	未进入负面清单	否	2024.06
8168	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一	10kV城一一线城农分枝013#副杆002#(2040)变压器	315	37.55	133.7175	133.7175	未进入负面清单	否	2024.06
8169	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城一	10kV城一一线城农分枝10石分支002#(2041)变压器	200	15	130	130	未进入负面清单	否	2024.06
8170	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	10kV电厂生活线董大花园一期变压器	315	16.69	199.4265	199.4265	未进入负面清单	否	2024.06
8171	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15石分枝003#(4016)变压器	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	2024.06
8172	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线022#(1088)变压器	315	48.48	99.288	99.288	未进入负面清单	否	2024.06
8173	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线023#(1003)变压器	200	59.19	41.62	41.62	未进入负面清单	否	2024.06
8174	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线026#(1004)变压器	400	56.09	95.64	95.64	未进入负面清单	否	2024.06
8175	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线10石分枝10石分支001#(9020)变压器	200	22.69	114.62	114.62	未进入负面清单	否	2024.06
8176	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线045#(1013)变压器	400	77.66	11.76	11.76	未进入负面清单	否	2024.06
8177	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线045#副杆001#(1010)变压器	400	20.28	238.88	238.88	未进入负面清单	否	2024.06
8178	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线随水分枝32石分支005#(9022)变压器	315	58.34	68.229	68.229	未进入负面清单	否	2024.06
8179	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线随水分枝035#(9021)变压器	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06
8180	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线随水分枝043#(9023)变压器	315	49.3	96.705	96.705	未进入负面清单	否	2024.06
8181	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15石分枝001#(4017)变压器	400	29.16	203.36	203.36	未进入负面清单	否	2024.06
8182	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线016#(2002)变压器	315	25.82	170.667	170.667	未进入负面清单	否	2024.06
8183	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线019#(2003)变压器	400	22.47	230.12	230.12	未进入负面清单	否	2024.06
8184	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线022#(2004)变压器	400	38.9	164.4	164.4	未进入负面清单	否	2024.06
8185	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线22石分枝005#(2033)变压器	400	44.52	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06
8186	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线22石分枝004#(2015)变压器	315	72.88	22.428	22.428	未进入负面清单	否	2024.06
8187	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线028#(2006)变压器	400	25.8	216.8	216.8	未进入负面清单	否	2024.06
8188	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线030#(2007)变压器	400	18.23	247.08	247.08	未进入负面清单	否	2024.06
8189	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线032#(2008)变压器	315	17.21	197.7885	197.7885	未进入负面清单	否	2024.06
8190	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城部分分枝02石分支001#(2017)变压器	200	61.09	37.82	37.82	未进入负面清单	否	2024.06
8191	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城部分分枝007#(2018)变压器	315	41.98	119.763	119.763	未进入负面清单	否	2024.06
8192	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线039#副杆(2009)变压器	400	18.93	244.28	244.28	未进入负面清单	否	2024.06
8193	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城北分支005#(2036)变压器	315	6.4	231.84	231.84	未进入负面清单	否	2024.06
8194	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城北分支012#(2038)变压器	400	20.98	236.08	236.08	未进入负面清单	否	2024.06
8195	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线城南支7石#(2030)变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06
8196	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线047#(2010)变压器	400	5.46	298.16	298.16	未进入负面清单	否	2024.06
8197	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城一一线50石分枝002#(2021)变压器	400	55.26	98.96	98.96	未进入负面清单	否	2024.06
8198	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞州线县医院分枝10#(6045)变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
8199	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞州线县医院分枝007#(6044)变压器	400	52.11	111.56	111.56	未进入负面清单	否	2024.06
8200	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞州线县医院分枝5石2#(6041)变压器	315	42.74	117.369	117.369	未进入负面清单	否	2024.06
8201	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城一一线08石分枝002#(3047)变压器	400	47.76	128.96	128.96	未进入负面清单	否	2024.06
8202	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线车渡分枝043#(1040)变压器	400	0.71	317.16	317.16	未进入负面清单	否	2024.06
8203	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线车渡分枝28石分支003#(1037)变压器	400	14	264	264	未进入负面清单	否	2024.06
8204	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线车渡分枝25石分支003#副杆(1035)变压器	400	33.56	185.76	185.76	未进入负面清单	否	2024.06
8205	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线车渡分枝37石分支01#(1039)变压器	400	0.79	316.84	316.84	未进入负面清单	否	2024.06
8206	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线车渡分枝35石分支005#副杆(1038)变压器	400	5.01	299.96	299.96	未进入负面清单	否	2024.06
8207	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	022#(1036)变压器	200	38.03	83.94	83.94	未进入负面清单	否	2024.06
8208	国网绥中县供电公司	瑞水#1线	运营局箱变01#变压器	10kV瑞州线车渡分枝01#箱变	500	15.05	324.75	324.75	未进入负面清单	否	2024.06
8209	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞州线车渡分枝(1046)箱变02配电变压器	500	55.77	121.15	121.15	未进入负面清单	否	2024.06
8210	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	电厂生活线1号箱变	500	57.53	112.35	112.35	未进入负面清单	否	2024.06
8211	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	电厂生活线2号箱变	630	33.86	290.682	290.682	未进入负面清单	否	2024.06
8212	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	电厂生活线3号箱变	500	39.76	201.2	201.2	未进入负面清单	否	2024.06
8213	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	电厂生活线4号箱变	800	26.33	429.36	429.36	未进入负面清单	否	2024.06
8214	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂	电厂生活线5号箱变	400	27.88	208.48	208.48	未进入负面清单	否	2024.06
8215	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站	10kV车站线金穗箱变(1002)01配电变压器	800	38.45	332.4	332.4	未进入负面清单	否	2024.06
8216	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线福织厂分支暖气片分支003#瑞家修配厂变压器	30	49.71	9.087	9.087	未进入负面清单	否	2024.06
8217	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV滨华四线113石分枝02石分支001#晋家五队变压器	200	66.9	26.2	26.2	未进入负面清单	否	2024.06
8218	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三三后周分支005#后周变压器	315	6.63	231.1155	231.1155	未进入负面清单	否	2024.06
8219	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线晋晋分枝东腰分支005#东腰变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06
8220	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线晋晋分枝075#晋晋7.9队变压器	160	0.64	126.976	126.976	未进入负面清单	否	2024.06
8221	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线晋晋分枝黑水东分支013#黑水东屯变压器	200	0.66	158.68	158.68	未进入负面清单	否	2024.06
8222	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分枝034西甸子东屯变压器	200	15.97	128.06	128.06	未进入负面清单	否	2024.06
8223	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝连蓬上海分支连蓬学校分支004连蓬学校变压器	200	5.42	149.16	149.16	未进入负面清单	否	2024.06
8224	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝连蓬上海分支031连蓬上海变压器	200	4.68	150.64	150.64	未进入负面清单	否	2024.06
8225	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝白庙子分支009白庙子村变压器	400	7.57	289.72	289.72	未进入负面清单	否	2024.06
8226	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝066马圈一队变压器	200	25.95	108.1	108.1	未进入负面清单	否	2024.06
8227	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝076马圈一队变压器	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06
8228	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝马八九分支002马圈8.9变压器	400	16.99	252.04	252.04	未进入负面清单	否	2024.06
8229	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线上施宝分支004#晋宝新台变压器	100	7.3	72.7	72.7	未进入负面清单	否	2024.06

8230	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线186号康家2组变压器	200	20.38	119.24	119.24	未进入负面清单	否	2024.06
8231	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支58#岳家1号变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
8232	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支井沟分支004#井字沟王台变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负面清单	否	2024.06
8233	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支平场沟分支30平场沟台变压器	200	3.26	153.48	153.48	未进入负面清单	否	2024.06
8234	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支052#大庄台变压器	100	15.45	64.55	64.55	未进入负面清单	否	2024.06
8235	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支石门石分支001#石门台变压器	50	11.07	34.465	34.465	未进入负面清单	否	2024.06
8236	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支周岭分支009#周岭台变压器	50	14.86	32.57	32.57	未进入负面清单	否	2024.06
8237	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支黄木分支001#黄木村台变压器	200	2.41	155.18	155.18	未进入负面清单	否	2024.06
8238	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线一线白龙分支009#梁家8队变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
8239	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干支线白龙分支086#白龙5队变压器	200	4.61	150.78	150.78	未进入负面清单	否	2024.06
8240	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干支线塔山南南政分支001#南政变压器	50	14.18	32.91	32.91	未进入负面清单	否	2024.06
8241	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干支线大南村分支大南1队分支005#大南1队变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
8242	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水分西店子分支02黑水村台变压器	200	19.46	121.08	121.08	未进入负面清单	否	2024.06
8243	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	前卫F1003	10kV网户线东线027#网户北分支013#3网户北台变压器	100	20.59	59.41	59.41	未进入负面清单	否	2024.06
8244	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家南4#亭(B004)配电变压器间隔配电变压器	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06
8245	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城內一线011#二高中院里变压器	315	41.32	121.842	121.842	未进入负面清单	否	2024.06
8246	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线159+2#后网户东台变压器	200	8.59	142.82	142.82	未进入负面清单	否	2024.06
8247	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城內二线	10kV城內二线42石1左1#(肖家市场南台)变压器	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06
8248	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干支线钓鱼分支060#钓鱼半道北台变压器	50	1.32	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06
8249	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干支线钓鱼分支93#石门西台变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
8250	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分支010#高台西台变压器	200	9.7	140.6	140.6	未进入负面清单	否	2024.06
8251	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线项家分支040#项家西台变压器	100	10.76	69.24	69.24	未进入负面清单	否	2024.06
8252	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线项家分支项家2分支002#项家中台变压器	400	7.6	289.6	289.6	未进入负面清单	否	2024.06
8253	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线许屯分支北赫沟分支009#北赫沟新台变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
8254	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分支一队新台变压器	50	9.98	35.01	35.01	未进入负面清单	否	2024.06
8255	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线老龙湾分支腰岭子水利分支1#杆腰岭子新台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
8256	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C10	10kV高台线河北分支马安山机井分支004#马安山机井变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06
8257	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C10	10kV高台线河南分支陈印分支036+1#魏源子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
8258	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001石分枝022#山酒厂变压器	315	48.28	99.918	99.918	未进入负面清单	否	2024.06
8259	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线雁行分支李屯西台分支西台西台变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06
8260	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西台分支西台西台分支02#西台西台变压器	100	3.23	76.77	76.77	未进入负面清单	否	2024.06
8261	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城內二线58左分枝002#(老汇报,锅炉房)变压器	315	14.34	206.829	206.829	未进入负面清单	否	2024.06
8262	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV电厂生活线展线宾馆塔(8010)变压器	160	0.66	126.944	126.944	未进入负面清单	否	2024.06
8263	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分支洪家南分支005左1#洪家南西台变压器	315	18.64	193.284	193.284	未进入负面清单	否	2024.06
8264	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干支线小册子分支西台分支西台西台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
8265	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV塔山北线133#周甸子新台变压器	400	4.46	302.16	302.16	未进入负面清单	否	2024.06
8266	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV李家一线梁家分支041#梁家西前台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
8267	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV前所线2B110单元龙晋小区箱变01#出变压器	315	35.89	138.9465	138.9465	未进入负面清单	否	2024.06
8268	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干支线魏庄分支邱家分支06#邱家村西台变压器	50	3.61	38.195	38.195	未进入负面清单	否	2024.06
8269	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分支转户东分支006#凉水后变压器	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	2024.06
8270	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线桃园分支010#桃园变压器	100	2.33	77.67	77.67	未进入负面清单	否	2024.06
8271	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线卢屯分支012#卢屯变压器	100	1.11	78.89	78.89	未进入负面清单	否	2024.06
8272	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线北赵56分支010#北赵56变压器	400	0.62	317.52	317.52	未进入负面清单	否	2024.06
8273	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线北赵34分支004#北赵34变压器	100	60.7	19.3	19.3	未进入负面清单	否	2024.06
8274	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B10	10kV工业二线高岭东分支008#高岭东变压器	315	21.36	184.716	184.716	未进入负面清单	否	2024.06
8275	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV中心村第三批明东台(10kV明水线包冰分支47+0#杆祝东新台区变压器)	200	3.78	152.44	152.44	未进入负面清单	否	2024.06
8276	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线029#北杨二变压器	315	10.5	218.925	218.925	未进入负面清单	否	2024.06
8277	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线甘李分支081#新民西新变压器	315	6.81	230.5485	230.5485	未进入负面清单	否	2024.06
8278	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线魏家新台分支分支008#魏家新台变压器	400	0.92	316.32	316.32	未进入负面清单	否	2024.06
8279	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线多政府西台新增	200	5.3	149.4	149.4	未进入负面清单	否	2024.06
8280	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线王岗分支高家新台分支002#高家新台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
8281	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线平彦分支万陈分支火石门分支011#火石门变压器	100	24.33	55.67	55.67	未进入负面清单	否	2024.06
8282	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线刘边分支001#刘边变压器	200	25.55	108.9	108.9	未进入负面清单	否	2024.06
8283	国网绥中县供电公司	王家66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝干支线前鹿干035#前三四台变压器	200	4.57	150.86	150.86	未进入负面清单	否	2024.06
8284	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水分支013凉水东台变压器	315	12.11	213.8535	213.8535	未进入负面清单	否	2024.06
8285	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大暖大石东分支大石西分支001#大石西台变压器	400	30.37	198.52	198.52	未进入负面清单	否	2024.06
8286	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线政府分支006多政府变压器	200	7.93	144.14	144.14	未进入负面清单	否	2024.06
8287	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分支024西甸子西台变压器	400	2.73	309.08	309.08	未进入负面清单	否	2024.06
8288	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线宏跃变配电室01配电变压器	315	48.4	99.54	99.54	未进入负面清单	否	2024.06
8289	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线单户分支006池池变压器	200	15.88	128.24	128.24	未进入负面清单	否	2024.06
8290	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线单户分支017户高东台变压器	200	5.68	148.64	148.64	未进入负面清单	否	2024.06
8291	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线46左分枝002#(3064)变压器	315	49.16	97.146	97.146	未进入负面清单	否	2024.06

8292	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线翠屏分枝小坨山分支户九队分支002#户高九变压器	400	13.61	265.56	265.56	未进入负面清单	否	2024.06
8293	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝莲蓬上沟分支莲蓬六队分支01#莲蓬六队变压器	50	19.17	30.415	30.415	未进入负面清单	否	2024.06
8294	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝涝豆分枝011#涝豆变压器	200	5.44	149.12	149.12	未进入负面清单	否	2024.06
8295	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝涝马五分枝007#涝马5队变压器	50	11.58	34.21	34.21	未进入负面清单	否	2024.06
8296	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分枝123#涝马5队变压器	400	0.5	318	318	未进入负面清单	否	2024.06
8297	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线东家分支007#朱屯变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
8298	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马路分支马路新台分支001#马路新台变压器	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06
8299	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线洪家北2台变压器	400	9.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	2024.06
8300	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线东山口分枝安马东分支安马新台分支010#安马新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
8301	国网绥中县供电公司			10kV半羊干线路路分枝026#沿路新变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
8302	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线62左分枝001#(3010)变压器	315	21.89	183.0465	183.0465	未进入负面清单	否	2024.06
8303	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝干线路吕贡村分枝吕小冯南分支018#吕小冯南变压器	50	18.3	30.85	30.85	未进入负面清单	否	2024.06
8304	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线苏兰分枝苏兰2分枝005#苏兰2变压器	200	11.75	136.5	136.5	未进入负面清单	否	2024.06
8305	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线高甸子2台分支003#高甸子2变压器	100	2.14	77.86	77.86	未进入负面清单	否	2024.06
8306	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝007#邵家分枝变压器	200	20.99	118.02	118.02	未进入负面清单	否	2024.06
8307	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝043#邵家分枝变压器	100	91.79	-11.79	-11.79	未进入负面清单	否	2024.06
8308	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝050#邵家分枝变压器	200	1.7	156.6	156.6	未进入负面清单	否	2024.06
8309	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支014#二道9变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
8310	国网绥中县供电公司			10kV高台线前东6西台分支003#前东6西台变压器	50	2.68	38.66	38.66	未进入负面清单	否	2024.06
8311	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	绥跃线	10kV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电箱01变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
8312	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	绥跃线	10kV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电箱02变压器	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06
8313	国网绥中县供电公司			10kV范家线小胡分枝小胡东台分支小胡东台变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06
8314	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二线	10kV城内二道39左分枝002#(3031分)变压器	315	74	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06
8315	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干线299#葛家1.4新增变压器	100	2.02	77.98	77.98	未进入负面清单	否	2024.06
8316	国网绥中县供电公司			10kV李家二线李北干线路老虎西沟分枝006#老虎东台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
8317	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金岭分枝23分支002#万家村变压器	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	2024.06
8318	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线044#项目西变压器	200	36.36	87.28	87.28	未进入负面清单	否	2024.06
8319	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线苏兰分枝018#苏兰村变压器	50	5.41	37.295	37.295	未进入负面清单	否	2024.06
8320	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝127#转子变压器	200	5.81	148.38	148.38	未进入负面清单	否	2024.06
8321	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝120#转子变压器	100	25.66	54.34	54.34	未进入负面清单	否	2024.06
8322	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝078#裴家一变压器	200	3.84	152.32	152.32	未进入负面清单	否	2024.06
8323	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线大窝2台分支002#大窝2变压器	80	31.51	38.792	38.792	未进入负面清单	否	2024.06
8324	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线冯家分枝033#冯家1变压器	100	42.51	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06
8325	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝086#邵家分枝变压器	50	3.27	38.365	38.365	未进入负面清单	否	2024.06
8326	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支678分支003#二道678变压器	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06
8327	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线54左分枝005#西郭变压器	100	51.08	28.92	28.92	未进入负面清单	否	2024.06
8328	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝凉水2分枝005凉水二变压器	200	41.1	77.8	77.8	未进入负面清单	否	2024.06
8329	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝干线路北偏村分枝025#北偏村变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负面清单	否	2024.06
8330	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支004凉水南变压器	100	21.44	58.56	58.56	未进入负面清单	否	2024.06
8331	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分枝126号大河西村2组变压器	50	6.86	36.57	36.57	未进入负面清单	否	2024.06
8332	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分枝08右分支007#侯华西台变压器	315	32.36	150.066	150.066	未进入负面清单	否	2024.06
8333	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线035#南杨家西台变压器	315	30.21	156.8385	156.8385	未进入负面清单	否	2024.06
8334	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线东沟005#炉渣东沟变压器	50	5.17	37.415	37.415	未进入负面清单	否	2024.06
8335	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线杨总西新台分支003#杨总西新台变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
8336	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝下马屯分支038#下马屯东变压器	50	9.08	35.46	35.46	未进入负面清单	否	2024.06
8337	国网绥中县供电公司			10kV小庄子南线右管5队新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
8338	国网绥中县供电公司			10kV高台线河南分枝金屯分枝水口西沟2台分支水口西沟2台变压器	100	0.86	79.14	79.14	未进入负面清单	否	2024.06
8339	国网绥中县供电公司			10kV黄家线双龙新台柱上变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
8340	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾3#箱变01配电箱变压器	500	25.71	271.45	271.45	未进入负面清单	否	2024.06
8341	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾7#箱变02配电箱变压器	315	0.25	251.2125	251.2125	未进入负面清单	否	2024.06
8342	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾9#箱变01配电箱变压器	630	53.75	165.375	165.375	未进入负面清单	否	2024.06
8343	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干线路061#二道河子变压器	400	16.97	252.12	252.12	未进入负面清单	否	2024.06
8344	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干线路周家分枝018#周家西台变压器	100	23.31	56.69	56.69	未进入负面清单	否	2024.06
8345	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干线路李东分枝003#李家东变压器	400	44.35	142.6	142.6	未进入负面清单	否	2024.06
8346	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二道双堆子分支030#双堆子变压器	100	36.39	43.61	43.61	未进入负面清单	否	2024.06
8347	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水西分枝012凉水西台变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06
8348	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分枝大石修配分支005大石修配变压器	200	11.6	136.8	136.8	未进入负面清单	否	2024.06
8349	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分枝漆料分支003漆料变压器	400	2.57	309.72	309.72	未进入负面清单	否	2024.06
8350	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分枝铁路分支004铁路变压器	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06
8351	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线118#河西变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
8352	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线翠屏分枝西山根分支014#副杆水果子六七队变压器	400	12.5	270	270	未进入负面清单	否	2024.06

8353	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐水泉子分支040水泉子小北沟变压器	400	9.42	282.32	282.32	未进入负面清单	否	2024.06
8354	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐连蓬上沟分007#连蓬下沟东台变压器	200	1.99	156.02	156.02	未进入负面清单	否	2024.06
8355	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐连蓬上沟分015连蓬村变压器	400	3.74	305.04	305.04	未进入负面清单	否	2024.06
8356	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐小湾豆分支002小湾豆屯变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	2024.06
8357	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线104#孔道西屯台区变压器	50	57.81	11.095	11.095	未进入负面清单	否	2024.06
8358	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐条石分支048#条石上沟变压器	30	1.27	23.619	23.619	未进入负面清单	否	2024.06
8359	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐060#双前变压器	400	15.59	257.64	257.64	未进入负面清单	否	2024.06
8360	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐屯分003#范家村台区变压器	100	6.31	73.69	73.69	未进入负面清单	否	2024.06
8361	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐银庄北沟分支宗屯分012#宗屯变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
8362	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐涝道分支093#涝道村台区变压器	50	19.19	30.405	30.405	未进入负面清单	否	2024.06
8363	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐涝道分支白水分支003#白水台区变压器	100	12.08	67.92	67.92	未进入负面清单	否	2024.06
8364	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐陈台屯分支004#陈台屯台区变压器	100	24.8	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06
8365	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐大北沟分支004#北地台区变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
8366	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐大北沟分支036#大北沟台区变压器	200	0.9	158.2	158.2	未进入负面清单	否	2024.06
8367	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐010#平拉山子台区变压器	50	59.25	10.375	10.375	未进入负面清单	否	2024.06
8368	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐腰吊分支前吊分支006#前吊台区变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06
8369	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐060#钓鱼半进子台区变压器	50	1.14	39.43	39.43	未进入负面清单	否	2024.06
8370	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家线干钱庄分岐邱家分支038#邱家大屯台区变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
8371	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干钱庄房分支023#草房屯变压器	80	23.47	45.224	45.224	未进入负面清单	否	2024.06
8372	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线福家分岐郭新分支004#郭新屯变压器	50	25.84	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06
8373	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干钱庄前分支007#前庞屯变压器	200	7.43	145.14	145.14	未进入负面清单	否	2024.06
8374	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干钱庄040#首一屯变压器	200	0.93	158.14	158.14	未进入负面清单	否	2024.06
8375	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线210号小沙金沟变压器	50	45.66	17.17	17.17	未进入负面清单	否	2024.06
8376	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支08分大站B分03#大站B台区变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
8377	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支18#大站7.8台区变压器	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06
8378	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线2108单元10kV王家店线加碑岩分岐西进子分支03#西进子台区变压器	200	1.48	157.04	157.04	未进入负面清单	否	2024.06
8379	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支31#岳家4队变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
8380	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分支38#岳家2队变压器	100	15.53	64.47	64.47	未进入负面清单	否	2024.06
8381	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支049#加碑岩台区变压器	100	7.5	72.5	72.5	未进入负面清单	否	2024.06
8382	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支井子沟分支020#井子沟台区变压器	200	3.81	152.38	152.38	未进入负面清单	否	2024.06
8383	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄大湾分岐018#大湾村台区变压器	400	0.5	318	318	未进入负面清单	否	2024.06
8384	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分前分支#23新台区变压器	50	32.43	23.785	23.785	未进入负面清单	否	2024.06
8385	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支281#旧头台区变压器	200	5.69	148.62	148.62	未进入负面清单	否	2024.06
8386	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支001#一台变压器	200	32.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	2024.06
8387	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支长石胡分支019#上房子台区变压器	200	7.5	145	145	未进入负面清单	否	2024.06
8388	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支钱马家分支017#马家台区变压器	50	24.29	27.855	27.855	未进入负面清单	否	2024.06
8389	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄四方分岐东白分支035#东白村台区变压器	50	12.16	33.92	33.92	未进入负面清单	否	2024.06
8390	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄东白分支广顺台分支008#广顺台区变压器	200	0.82	158.36	158.36	未进入负面清单	否	2024.06
8391	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线2108单元10kV王家店线加碑岩羊子分岐4#羊子台区变压器	20	75.31	0.938	0.938	未进入负面清单	否	2024.06
8392	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱庄白龙分岐03#塔山2队台区变压器	200	4.85	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06
8393	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线水口大屯005#水口大屯台区变压器	400	1.19	315.24	315.24	未进入负面清单	否	2024.06
8394	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线107#红光队台区变压器	30	16.59	19.023	19.023	未进入负面清单	否	2024.06
8395	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线211#聂沟台区变压器	50	33.21	23.395	23.395	未进入负面清单	否	2024.06
8396	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱庄白龙分岐吉林分支007#吉林台区变压器	100	3.1	76.9	76.9	未进入负面清单	否	2024.06
8397	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄分岐061#塔山5队台区变压器	50	34.1	22.95	22.95	未进入负面清单	否	2024.06
8398	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄分岐许家队分支014#许家6队台区变压器	80	36.01	35.192	35.192	未进入负面清单	否	2024.06
8399	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄025#塔山2队台区变压器	160	0.47	127.248	127.248	未进入负面清单	否	2024.06
8400	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱庄塔山研厂分岐004#塔山3队台区变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06
8401	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐金屯分岐水口西沟分支南台分支005#水口西沟台区变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06
8402	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐金屯分岐水口西沟分支026#水口西沟台区变压器	50	1.31	39.345	39.345	未进入负面清单	否	2024.06
8403	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐金屯分岐金屯南分支003#金屯台区变压器	30	7.71	21.687	21.687	未进入负面清单	否	2024.06
8404	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线131#运营所台区变压器	200	14.94	130.12	130.12	未进入负面清单	否	2024.06
8405	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线130#前所市场小区台区变压器	315	29.6	158.76	158.76	未进入负面清单	否	2024.06
8406	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线131#运营所台区变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
8407	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV高台线河南分岐金屯分岐水口西沟3台分支018#水口西沟3台台区变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
8408	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV小庄子北线海西2.7新台台区变压器	80	2.5	62	62	未进入负面清单	否	2024.06
8409	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯牛1线	10kV侯海三线秦湾家园小区箱变台区间隔配电台区变压器	80	27.93	41.656	41.656	未进入负面清单	否	2024.06
8410	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线莲花园二期配电台区间隔配电台区变压器	630	23.27	357.399	357.399	未进入负面清单	否	2024.06
8411	国网绥中县供电公司	10kV塔山北线天雅	10kV塔山北线天雅	10kV塔山北线天雅小区1#箱变台区间隔配电台区变压器	315	10.27	219.6495	219.6495	未进入负面清单	否	2024.06
8412	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线F1009	10kV塔山北线天雅小区2#箱变台区间隔配电台区变压器	315	11.09	217.0665	217.0665	未进入负面清单	否	2024.06
8413	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线F1009	10kV宽邦南线大河分岐137号大河2队新增台区变压器	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06
8414	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线五家子西分支02#村五家子西台区变压器	100	12.55	67.45	67.45	未进入负面清单	否	2024.06

8415	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线文富东新村佳德小区变压器	315	25.83	170.6355	170.6355	未进入负面清单	否	2024.06
8416	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家线高岭分岐边里分支8#边里北新增变压器	200	4.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	2024.06
8417	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家线木北3新增分支#木北3新增变压器	400	14.37	262.52	262.52	未进入负面清单	否	2024.06
8418	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107	10kV葛家线高岭分岐边里南分支1#边里南新增变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06
8419	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分岐05左分支001#(老干部局院内)变压器	315	10.1	220.185	220.185	未进入负面清单	否	2024.06
8420	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王沟分岐刘屯新台分支002#刘屯新台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
8421	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王沟分岐上甸子分支008#上甸子新台变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
8422	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王王屯地变压器	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06
8423	国网绥中县供电公司			10kV高台线老家1组北台分支004#杆老家1组北台变压器	50	1.86	39.07	39.07	未进入负面清单	否	2024.06
8424	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城內一线城郊线西元子分岐035#内东5队北台变压器	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06
8425	国网绥中县供电公司			10kV秋子沟线梁滩分岐梁西分支01#杆梁西变压器	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06
8426	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线七队新台分支005#七队新台变压器	100	1.25	78.75	78.75	未进入负面清单	否	2024.06
8427	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线西吕东地变压器	50	13.55	33.225	33.225	未进入负面清单	否	2024.06
8428	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线西四方分岐东白西地变压器	50	0.33	39.835	39.835	未进入负面清单	否	2024.06
8429	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线小陶分岐平房村分岐大陶电分支004#大陶新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
8430	国网绥中县供电公司			10kV王宝线福源厂住宅1#福源厂住宅变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06
8431	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线小陶分岐小陶新台分支001#杆小陶新台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
8432	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线枣树分岐移动分支东山西分支001#东山西变压器	200	2.66	154.68	154.68	未进入负面清单	否	2024.06
8433	国网绥中县供电公司			鑫福家1#配电箱1号变	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
8434	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109	10kV明水线盘龙分岐西沟新台分支05#杆西沟新台变压器	50	0.78	39.61	39.61	未进入负面清单	否	2024.06
8435	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线马王新台变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
8436	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV董邦线6106	10kV董邦线三家子分岐东岔2队新增分支东岔2队新增变压器	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06
8437	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分岐后周新台分支6#杆后周新台	200	17.29	125.42	125.42	未进入负面清单	否	2024.06
8438	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线崔屯北分岐004#崔屯北变压器	100	1.21	78.79	78.79	未进入负面清单	否	2024.06
8439	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙东干钱杨家新台变压器	30	47.7	9.69	9.69	未进入负面清单	否	2024.06
8440	国网绥中县供电公司			10kV李家一线李北水电二分岐皮一队北台变压器	100	1.43	78.57	78.57	未进入负面清单	否	2024.06
8441	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线虎岭分岐虎东新台分支005#虎东新台变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
8442	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线王沟分岐037#王沟西变压器	100	27.54	52.46	52.46	未进入负面清单	否	2024.06
8443	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线南斗分岐008#南斗变压器	200	1.79	156.42	156.42	未进入负面清单	否	2024.06
8444	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵家分岐焦屯分支007#焦屯新台变压器	200	23.27	113.46	113.46	未进入负面清单	否	2024.06
8445	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵家分岐东西沙分支003#东西沙变压器	400	4.65	301.4	301.4	未进入负面清单	否	2024.06
8446	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线河沿子分岐010#河沿子变压器	50	22.12	28.94	28.94	未进入负面清单	否	2024.06
8447	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线西南屯分岐018#西南屯变压器	315	13.32	210.042	210.042	未进入负面清单	否	2024.06
8448	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线金磊屯分岐005#沙岭子变压器	100	13.95	66.05	66.05	未进入负面清单	否	2024.06
8449	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分岐045大官南变压器	80	19.67	48.264	48.264	未进入负面清单	否	2024.06
8450	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线盛家沟新台变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
8451	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线张白西台变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
8452	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分岐砬子山村新台变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
8453	国网绥中县供电公司			10kV城內一线城郊分岐013#砬子01#里02040分岐变压器	315	0.45	250.5825	250.5825	未进入负面清单	否	2024.06
8454	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水小区1#配电箱1号变压器回隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06
8455	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分岐推山新台分支007#推山新台变压器	200	0.66	158.68	158.68	未进入负面清单	否	2024.06
8456	国网绥中县供电公司			10kV范家干钱涝道分岐28#银庄地东台分支南地东台	50	0.45	39.775	39.775	未进入负面清单	否	2024.06
8457	国网绥中县供电公司			10kV范线银庄分岐北沟分支14#银庄北沟南台变压器	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06
8458	国网绥中县供电公司			10kV范家干钱涝道分岐70#歧袁屯2台分支3#袁屯2台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
8459	国网绥中县供电公司			10kV高甸子线陈印分岐冯家4台分支006#冯家4台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
8460	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	海韵星城西区1#配电箱1号变压器回隔配电变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06
8461	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	海韵星城西区2#配电箱1号变压器回隔配电变压器	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06
8462	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110	10kV前所主干线韩家干钱022#韩家小学变压器	200	3.73	152.54	152.54	未进入负面清单	否	2024.06
8463	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首棚线2B109	中心村第四批庄子台区(10kV牛羊干钱143#上沟变压器)	400	9.68	281.28	281.28	未进入负面清单	否	2024.06
8464	国网绥中县供电公司			10kV高甸子线河南分岐顺山新台分支007#顺山新台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
8465	国网绥中县供电公司			金鼎嘉苑B区1号配电箱1号变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
8466	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐胡家新区分支01#胡家新区变压器	400	12.44	270.24	270.24	未进入负面清单	否	2024.06
8467	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线石柱子新台分支005#杆石柱子新台变压器	250	15.69	160.775	160.775	未进入负面清单	否	2024.06
8468	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分岐24#岩岭变压器	400	3.63	305.48	305.48	未进入负面清单	否	2024.06
8469	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西头4组分支004#西头4组变压器	200	10.48	139.04	139.04	未进入负面清单	否	2024.06
8470	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子分岐香房1.2组分支006#香房1队变压器	200	55.81	48.38	48.38	未进入负面清单	否	2024.06
8471	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子分岐010+1#韩家5队变压器	315	21.96	182.826	182.826	未进入负面清单	否	2024.06
8472	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子分岐021#韩家11队变压器	200	13.97	132.06	132.06	未进入负面清单	否	2024.06
8473	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子分岐025#韩家1队变压器	200	64.2	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06
8474	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子村分支二初中分支004#西园子5队变压器	315	35.32	140.742	140.742	未进入负面清单	否	2024.06
8475	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线西元子分岐041-4#内东5队变压器	400	25.34	218.64	218.64	未进入负面清单	否	2024.06
8476	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线040-11-3#韩家4组变压器	100	34.42	45.58	45.58	未进入负面清单	否	2024.06
8477	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV城郊线内东分岐055#西园子6组变压器	400	14.08	263.68	263.68	未进入负面清单	否	2024.06

8478	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线西潘干东潘北分支001#东潘北变压器	200	14.54	130.92	130.92	未进入负面清单	否	2024.06
8479	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支072#李家台变压器	200	15.96	128.08	128.08	未进入负面清单	否	2024.06
8480	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV渤海一线029#杨家东变压器	315	18.49	193.7565	193.7565	未进入负面清单	否	2024.06
8481	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝008#副村小赵新台变压器	315	10.74	218.169	218.169	未进入负面清单	否	2024.06
8482	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支086#穆家台变压器	200	4.21	151.58	151.58	未进入负面清单	否	2024.06
8483	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝建安1分支001#建安1变压器	315	31.39	153.1215	153.1215	未进入负面清单	否	2024.06
8484	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝建安3分支001#建安3变压器	315	3.86	239.841	239.841	未进入负面清单	否	2024.06
8485	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线平房分支#6上房子村台变压器	100	22.45	57.55	57.55	未进入负面清单	否	2024.06
8486	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱李沟分支20#新房村3组变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
8487	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝信用社分支005#信用社变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
8488	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱石棚6组分支13#右棚村6组变压器	50	25.82	27.09	27.09	未进入负面清单	否	2024.06
8489	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV赵杨二线洪刚分枝洪家南分支005#洪家南中台变压器	400	62.18	71.28	71.28	未进入负面清单	否	2024.06
8490	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线洪刚7组分支16#温岭村7组变压器	50	57.54	11.23	11.23	未进入负面清单	否	2024.06
8491	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线温岭边外分支05#温岭村边外变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06
8492	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝缺沟分支10号英伍村2组变压器	20	60.4	3.92	3.92	未进入负面清单	否	2024.06
8493	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干钱河北分枝小柳沟分支9号英伍村1组变压器	80	0.94	63.248	63.248	未进入负面清单	否	2024.06
8494	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分枝003#老军变压器	250	32.45	118.875	118.875	未进入负面清单	否	2024.06
8495	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分枝005#老军变压器	160	54.26	41.184	41.184	未进入负面清单	否	2024.06
8496	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分枝叶大砬厂分支023#叶家沟变压器	50	32.75	23.625	23.625	未进入负面清单	否	2024.06
8497	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西方分枝006#副村北组南变压器	200	36.26	87.48	87.48	未进入负面清单	否	2024.06
8498	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西方分枝020#四方东变压器	200	10.35	139.3	139.3	未进入负面清单	否	2024.06
8499	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西方分枝035#龙庄子变压器	100	29.47	50.53	50.53	未进入负面清单	否	2024.06
8500	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分枝海东后分支014#海东后台变压器	50	18.84	30.58	30.58	未进入负面清单	否	2024.06
8501	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线广玉分支01#广裕村西台变压器	200	16.82	126.36	126.36	未进入负面清单	否	2024.06
8502	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分枝海西村分支010#海西村变压器	200	15.3	129.4	129.4	未进入负面清单	否	2024.06
8503	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分枝后永三队分支009#后永新台变压器	100	1.86	78.14	78.14	未进入负面清单	否	2024.06
8504	国网绥中县供电公司	王家66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支商家4队分支002#商家5队变压器	50	4.04	37.98	37.98	未进入负面清单	否	2024.06
8505	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家3队分支002#影家3队变压器	100	12.4	67.6	67.6	未进入负面清单	否	2024.06
8506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8111单	10kV荒地线杨保3队分支013#杨保3队变压器	50	50.72	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06
8507	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱丁家分枝徐店分支010#徐店变压器	80	53.69	21.048	21.048	未进入负面清单	否	2024.06
8508	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家12队分支003#影家2队新台变压器	50	33.85	23.075	23.075	未进入负面清单	否	2024.06
8509	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱大施宝分支李玉成分支004#大施宝南新台变压器	200	23.4	113.2	113.2	未进入负面清单	否	2024.06
8510	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线073#马路1.2.3变压器	400	12.7	269.2	269.2	未进入负面清单	否	2024.06
8511	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线影厂分枝新台分支002#盐场新台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
8512	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝宝昌新台分支002#宝昌新台变压器	200	6.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	2024.06
8513	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线3、4队新台分支005#大李3、4队新台变压器	200	10.32	139.36	139.36	未进入负面清单	否	2024.06
8514	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分支007#董新台变压器	100	58.01	21.99	21.99	未进入负面清单	否	2024.06
8515	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分枝海东后分支海东新台分支005#海东新台变压器	50	55.27	12.365	12.365	未进入负面清单	否	2024.06
8516	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝提水站分支大渔新3台分支005#大渔新3台变压器	100	13.37	66.63	66.63	未进入负面清单	否	2024.06
8517	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二线	10kV城二线老宏跃箱变01配电变压器	800	70.88	72.96	72.96	未进入负面清单	否	2024.06
8518	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线清花园B区箱变配电变压器	500	57.46	112.7	112.7	未进入负面清单	否	2024.06
8519	国网绥中县供电公司	潮州66kV变电站	瑞华线	10kV瑞华线	500	62.26	88.7	88.7	未进入负面清单	否	2024.06
8520	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢厂2B109单	10kV首钢厂79石分枝006#大柳东柱上变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
8521	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西新2台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
8522	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV前所主干线131#运营所新柱上变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06
8523	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV西平南线东平村新增分支2号东平村新增变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
8524	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV西平南线北方牧业分支09号东平34新增变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
8525	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线三道社员二分分支三道二组新台变压器	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06
8526	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线三道水利分支三道二组3台变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
8527	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV西平北线土头村新增分支2号土头村新增变压器	50	2.02	38.99	38.99	未进入负面清单	否	2024.06
8528	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线小中吉地变压器	50	1.57	39.215	39.215	未进入负面清单	否	2024.06
8529	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV范家干钱钱鱼分枝腰钩分支腰钩水利分支腰钩东台变压器	50	2.04	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06
8530	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包茨分枝双井沟新台分支4#杆双井沟新台变压器	50	7.29	36.355	36.355	未进入负面清单	否	2024.06
8531	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线惠德电机变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
8532	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线52#饮料2新台变压器	50	0.52	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06
8533	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV瑞州线光明支医院分枝4右1#（建都首前11、12#楼）变压器	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06
8534	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室01变压器间隔配电变压器	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06
8535	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室02变压器间隔配电变压器	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06
8536	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV瑞州线光明分枝015#肖家新村1#变压器	315	23.75	177.1875	177.1875	未进入负面清单	否	2024.06
8537	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV瑞州线光明分枝014#肖家新村2#变压器	315	27.42	165.627	165.627	未进入负面清单	否	2024.06

8538	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV塔山线光明分枝012#新青新3#变压器	315	29.33	159.6105	159.6105	未进入负面清单	否	2024.06
8539	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	瑞州线	安居嘉苑二期箱式变电站01变压器间隔配变压器	630	24.14	351.918	351.918	未进入负面清单	否	2024.06
8540	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	瑞州线	安居嘉苑二期箱式变电站02变压器间隔配变压器	630	14.08	415.296	415.296	未进入负面清单	否	2024.06
8541	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	盛华二期1#号配电室02变压器间隔配变压器	630	24.87	347.319	347.319	未进入负面清单	否	2024.06
8542	国网绥中县供电公司			中安书苑二期1#配电室2#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
8543	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线市场分枝三道大棚分支支路新村变压器	200	12.7	134.6	134.6	未进入负面清单	否	2024.06
8544	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城网线转通台分支支城住苑配电室变压器间隔配变压器	500	16.83	315.85	315.85	未进入负面清单	否	2024.06
8545	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线58分枝船厂分支01#杨家十队变压器	315	45.81	107.6985	107.6985	未进入负面清单	否	2024.06
8546	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线02#北杨家变压器	315	30.46	156.051	156.051	未进入负面清单	否	2024.06
8547	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线主干线大陶分枝苏家分支05#杆苏家变压器	400	13.05	267.8	267.8	未进入负面清单	否	2024.06
8548	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线042#王家新区变压器	100	3.71	76.29	76.29	未进入负面清单	否	2024.06
8549	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV瑞州二线067#(3009)变压器	400	75.81	16.76	16.76	未进入负面清单	否	2024.06
8550	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花园C区02箱变01配变压器	630	64.27	99.099	99.099	未进入负面清单	否	2024.06
8551	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#1线	10kV城内一线建都2期1箱变01配变压器	400	46.77	132.92	132.92	未进入负面清单	否	2024.06
8552	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线苏三分枝036#苏兰岭变压器	50	0.81	39.595	39.595	未进入负面清单	否	2024.06
8553	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线朱仙1台分支006#朱仙岭变压器	160	38.69	66.096	66.096	未进入负面清单	否	2024.06
8554	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线115#长岭子村变压器	200	50.71	58.58	58.58	未进入负面清单	否	2024.06
8555	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝谭家沟分支008#谭家沟变压器	30	76.34	1.098	1.098	未进入负面清单	否	2024.06
8556	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线杨河沟分支002#杨河沟变压器	100	19.52	60.48	60.48	未进入负面清单	否	2024.06
8557	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线小岭后山分支01#小岭后山变压器	100	32.42	47.58	47.58	未进入负面清单	否	2024.06
8558	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝清家分枝后祖石分支008#后祖石变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06
8559	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支井分支005#泉井台变压器	50	25.45	27.275	27.275	未进入负面清单	否	2024.06
8560	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝邵家分枝二道分支065#头岭子变压器	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	2024.06
8561	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线120侯水变压器	30	5.65	22.305	22.305	未进入负面清单	否	2024.06
8562	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常段分支支后网户分支003#后网户变压器	200	12.59	134.82	134.82	未进入负面清单	否	2024.06
8563	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付电分支009王家变压器	50	35.51	22.245	22.245	未进入负面清单	否	2024.06
8564	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支009#孙家屯变压器	200	18.31	123.38	123.38	未进入负面清单	否	2024.06
8565	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付电分支014付电变压器	80	41.77	30.584	30.584	未进入负面清单	否	2024.06
8566	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支008王花东变压器	200	3.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	2024.06
8567	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线马电分支002马电变压器	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06
8568	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈电分支012陈家变压器	400	4.81	300.76	300.76	未进入负面清单	否	2024.06
8569	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支019#秦家新台变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06
8570	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛彦分枝099#木家北2变压器	200	16.8	126.4	126.4	未进入负面清单	否	2024.06
8571	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线左分支002#南岭东台变压器	100	33.05	46.95	46.95	未进入负面清单	否	2024.06
8572	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线高台东2台分支003#高台东2变压器	100	17.37	62.63	62.63	未进入负面清单	否	2024.06
8573	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线金记牌分支002#高台北2变压器	200	33.44	93.12	93.12	未进入负面清单	否	2024.06
8574	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝33+01左分支006#大架子小学变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06
8575	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝49左分支004#恒电变压器	50	0.75	39.625	39.625	未进入负面清单	否	2024.06
8576	国网绥中县供电公司	董营66kV变电站	10kV董营南线2D10	10kV董营南线大河分枝3分支05号大河西村1组变压器	160	5.24	119.616	119.616	未进入负面清单	否	2024.06
8577	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线032#北杨家南台变压器	315	47.55	102.2175	102.2175	未进入负面清单	否	2024.06
8578	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线033#万家北杨西台变压器	315	59.63	64.1655	64.1655	未进入负面清单	否	2024.06
8579	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线潘家分枝潘家2分支002#潘二屯变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06
8580	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线前庞干线潘家分枝025#潘家屯变压器	200	7.89	144.22	144.22	未进入负面清单	否	2024.06
8581	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线前庞干线赵明分支019#赵明三四屯变压器	400	2.06	311.76	311.76	未进入负面清单	否	2024.06
8582	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱来子分支020#朱来子屯变压器	100	3.11	76.89	76.89	未进入负面清单	否	2024.06
8583	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱来子分支003#围屯变压器	100	29.01	50.99	50.99	未进入负面清单	否	2024.06
8584	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线吕贾村分枝李老屯分支005#李老屯变压器	50	52.61	13.695	13.695	未进入负面清单	否	2024.06
8585	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王宝主干线吕贾村分枝吕东分支003#吕东屯变压器	200	3	154	154	未进入负面清单	否	2024.06
8586	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家干线#河北分枝75#上明月山分支11#高利2.3西变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
8587	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线鲍庄分枝邱家分支010#邱家屯变压器	100	47.12	32.88	32.88	未进入负面清单	否	2024.06
8588	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝027#银庄村台区变压器	100	78.51	1.49	1.49	未进入负面清单	否	2024.06
8589	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝潘道分支068#潘电台区变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06
8590	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州#2线	10kV瑞州二线048#册村(3012)变压器	315	65.15	46.7775	46.7775	未进入负面清单	否	2024.06
8591	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线钓鱼分枝西部分支支路分支003#高东变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
8592	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线小湖分枝小湖北沟分支009#小湖北沟变压器	50	32.18	23.91	23.91	未进入负面清单	否	2024.06
8593	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线范范汪分枝021#上栏泥洼变压器	30	33.81	13.857	13.857	未进入负面清单	否	2024.06
8594	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线杨家分枝015#杨家屯变压器	400	1.19	315.24	315.24	未进入负面清单	否	2024.06
8595	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线牛家沟分枝003#牛家沟变压器	400	1.66	313.36	313.36	未进入负面清单	否	2024.06
8596	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线龙潭分枝08#龙潭村变压器	30	79.25	0.225	0.225	未进入负面清单	否	2024.06
8597	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线079#八里桥变压器	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06
8598	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线084#毛文子变压器	50	40.61	19.695	19.695	未进入负面清单	否	2024.06
8599	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线100#高店台变压器	100	9.49	70.51	70.51	未进入负面清单	否	2024.06
8600	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线移动01#机关变压器	100	38.54	41.46	41.46	未进入负面清单	否	2024.06

8601	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线毛丈子西沟分枝033#西沟外台变压器	200	5.89	148.22	148.22	未进入负面清单	否	2024.06
8602	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝12#西店子变压器	200	15.05	129.9	129.9	未进入负面清单	否	2024.06
8603	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝北沟分004#路丈子台变压器	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06
8604	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝东沟分023#东沟台变压器	50	15.81	32.095	32.095	未进入负面清单	否	2024.06
8605	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝084#东外台变压器	20	39.3	8.14	8.14	未进入负面清单	否	2024.06
8606	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝099#半里台变压器	20	54.99	5.002	5.002	未进入负面清单	否	2024.06
8607	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝48#大烟变压器	100	21.33	58.67	58.67	未进入负面清单	否	2024.06
8608	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝小烟分枝小腰岭子分枝28#小腰岭子变压器	50	12.25	33.875	33.875	未进入负面清单	否	2024.06
8609	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线56#五分枝002#副杆002#(3056)变压器	400	47	132	132	未进入负面清单	否	2024.06
8610	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线城内分枝03左分2#002#长石粉变压器	100	7.27	72.73	72.73	未进入负面清单	否	2024.06
8611	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线025号分派A台变压器	100	20.95	59.05	59.05	未进入负面清单	否	2024.06
8612	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线苇子分派B支02号分派B台变压器	200	44.97	70.06	70.06	未进入负面清单	否	2024.06
8613	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线004#修造厂变压器	200	1.82	156.36	156.36	未进入负面清单	否	2024.06
8614	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线五分枝012#五队变压器	200	7.63	144.74	144.74	未进入负面清单	否	2024.06
8615	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线镇政府分枝003#镇政府变压器	200	42.98	74.04	74.04	未进入负面清单	否	2024.06
8616	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线纸箱厂分枝007#纸箱厂变压器	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	2024.06
8617	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分枝018#梁家变压器	30	71.32	2.604	2.604	未进入负面清单	否	2024.06
8618	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户东线张东分003+1张东变压器	400	6.49	294.04	294.04	未进入负面清单	否	2024.06
8619	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户东线036张西变压器	200	11.36	137.28	137.28	未进入负面清单	否	2024.06
8620	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线东山口分枝孙屯分004#孙屯变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06
8621	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线马山分002马山变压器	400	1.59	313.64	313.64	未进入负面清单	否	2024.06
8622	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线74#李哈台	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	2024.06
8623	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线新立四分枝前甸子分004前甸子变压器	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06
8624	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线南分枝新立四分007新立大变压器	315	24.78	173.943	173.943	未进入负面清单	否	2024.06
8625	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线新立四分058新立四变压器	400	2.45	310.2	310.2	未进入负面清单	否	2024.06
8626	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线附杖子分枝西山分007#西山变压器	100	18.6	61.4	61.4	未进入负面清单	否	2024.06
8627	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线附杖子分枝05#明杖组变压器	100	16.06	51.152	51.152	未进入负面清单	否	2024.06
8628	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线附杖子分枝秋沟里分18#秋沟口二变压器	80	5.88	74.12	74.12	未进入负面清单	否	2024.06
8629	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线八家子分枝18#下八家子变压器	50	37.22	21.39	21.39	未进入负面清单	否	2024.06
8630	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝百花分003#供销社变压器	200	7.89	144.22	144.22	未进入负面清单	否	2024.06
8631	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝汤道分北沟分006#汤道北沟台区变压器	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06
8632	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝湾土分005#刘屯台区变压器	50	2.77	38.615	38.615	未进入负面清单	否	2024.06
8633	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝平川分五台1台分004#五台大电变压器	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06
8634	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝047#小胡南台变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06
8635	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝九门分025#小胡九门台区变压器	200	7.32	145.36	145.36	未进入负面清单	否	2024.06
8636	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝039#三道河台区变压器	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06
8637	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱银庄分枝邱家分东沟分008#邱家东沟台区变压器	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06
8638	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线072#松岭子变压器	100	23.81	56.19	56.19	未进入负面清单	否	2024.06
8639	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线高家分002#高家变压器	50	18.32	30.84	30.84	未进入负面清单	否	2024.06
8640	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线099号龙潭村2台变压器	100	47.81	32.19	32.19	未进入负面清单	否	2024.06
8641	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线130号龙潭四队变压器	50	49.55	15.225	15.225	未进入负面清单	否	2024.06
8642	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线109#张向台台变压器	50	12.29	33.855	33.855	未进入负面清单	否	2024.06
8643	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线109#张向台台变压器	50	31.76	24.12	24.12	未进入负面清单	否	2024.06
8644	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝苇子分025#苇子台变压器	10	55.85	2.415	2.415	未进入负面清单	否	2024.06
8645	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞杖子分枝刘家沟分025#张庄台变压器	20	53.95	5.21	5.21	未进入负面清单	否	2024.06
8646	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝于南沟12#南沟变压器	200	1.86	156.28	156.28	未进入负面清单	否	2024.06
8647	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包冰分枝33#双井沟变压器	200	7.09	145.82	145.82	未进入负面清单	否	2024.06
8648	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包冰分枝扒虎分09#扒虎测变压器	100	6.36	73.64	73.64	未进入负面清单	否	2024.06
8649	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包冰分枝52#祝西变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06
8650	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线大东沟分分支水泉分05#水泉变压器	30	1.8	23.46	23.46	未进入负面清单	否	2024.06
8651	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线胡里套分05#胡里套变压器	100	0.76	79.24	79.24	未进入负面清单	否	2024.06
8652	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线干钱173#薛家沟变压器	200	6.66	146.68	146.68	未进入负面清单	否	2024.06
8653	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨杖分枝张五家子分04#张五家子变压器	100	10.35	69.65	69.65	未进入负面清单	否	2024.06
8654	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨杖分枝03#杨杖子变压器	80	43.21	29.432	29.432	未进入负面清单	否	2024.06
8655	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线198+1#魏姚变压器	50	25.42	27.29	27.29	未进入负面清单	否	2024.06
8656	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝老佛沟分003#老佛沟变压器	100	14.19	65.81	65.81	未进入负面清单	否	2024.06
8657	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝孤石沟分14#郭台变压器	50	26.29	26.855	26.855	未进入负面清单	否	2024.06
8658	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝06#河东变压器	100	44.39	35.61	35.61	未进入负面清单	否	2024.06
8659	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线159#大北沟变压器	100	26.33	53.67	53.67	未进入负面清单	否	2024.06
8660	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分枝11#明北变压器	200	27.76	104.48	104.48	未进入负面清单	否	2024.06
8661	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线上房子分支上房子西支9#上房子西变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06
8662	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线马山分支008#马山变压器	400	1.28	314.88	314.88	未进入负面清单	否	2024.06
8663	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱大施宝分支016#大施宝南台变压器	100	11.39	68.61	68.61	未进入负面清单	否	2024.06
8664	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线181号#康家4队变压器	50	5.47	37.265	37.265	未进入负面清单	否	2024.06

8665	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支113#二台变压器	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06
8666	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分楼房分支01#楼房台变压器	200	8.2	143.6	143.6	未进入负面清单	否	2024.06
8667	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线小三道分支074#小三道变压器	100	3.68	76.32	76.32	未进入负面清单	否	2024.06
8668	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线小三道分支三道后分支009#后岔变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06
8669	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支024#秋甸子台变压器	20	50.73	5.854	5.854	未进入负面清单	否	2024.06
8670	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支191#岭根台变压器	30	73.45	1.965	1.965	未进入负面清单	否	2024.06
8671	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分新台分支03#西梁子台变压器	10	77.01	0.299	0.299	未进入负面清单	否	2024.06
8672	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分茶冲沟分支090#茶冲沟变压器	30	31.95	14.415	14.415	未进入负面清单	否	2024.06
8673	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支300#泉尔山台变压器	50	29.12	25.44	25.44	未进入负面清单	否	2024.06
8674	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支327#山神庙台变压器	100	33.65	46.35	46.35	未进入负面清单	否	2024.06
8675	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支024#下房子台变压器	200	9.44	141.12	141.12	未进入负面清单	否	2024.06
8676	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支069#龙潭台变压器	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	2024.06
8677	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支011#水泉台变压器	20	37.09	8.582	8.582	未进入负面清单	否	2024.06
8678	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支103#留家台变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06
8679	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩北沟分支年岭分支#18车岭台变压器	50	19.41	30.295	30.295	未进入负面清单	否	2024.06
8680	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱四方分枝四方新台分支003#四方新台变压器	200	2.1	155.8	155.8	未进入负面清单	否	2024.06
8681	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱白龙分枝白龙队新台分支007#白龙队新台变压器	180	17.47	112.554	112.554	未进入负面清单	否	2024.06
8682	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线68#半电小台变压器	100	1.13	78.87	78.87	未进入负面清单	否	2024.06
8683	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分枝3#机械厂小台变压器	30	26.68	15.996	15.996	未进入负面清单	否	2024.06
8684	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线秦庄分支005#秦庄变压器	400	5.34	298.64	298.64	未进入负面清单	否	2024.06
8685	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱东白分支东白一队分支005#东白1队变压器	50	4.64	37.68	37.68	未进入负面清单	否	2024.06
8686	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝金屯分枝水口西沟分支南沟分支008#水口南沟变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06
8687	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝金屯分枝小金屯2号分支002#小金屯变压器	50	4.4	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06
8688	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝金屯分枝071#水口西岭变压器	30	30.49	14.853	14.853	未进入负面清单	否	2024.06
8689	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝片石分支007#片石变压器	50	55.58	12.21	12.21	未进入负面清单	否	2024.06
8690	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝注甸分支007#注甸变压器	100	2.34	77.66	77.66	未进入负面清单	否	2024.06
8691	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝王宝贵分支010#王宝贵变压器	200	8.87	142.26	142.26	未进入负面清单	否	2024.06
8692	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106#	10kV高台线河南分枝三合屯东山分枝012#三合屯2变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06
8693	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线山海同湾5#前变02配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06
8694	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵屋城#配电室02配电变压器	400	7.25	291	291	未进入负面清单	否	2024.06
8695	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生#1线前磨回5#配电室配电变压器	630	3.32	483.084	483.084	未进入负面清单	否	2024.06
8696	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝012#杨保12队变压器	30	4.43	22.671	22.671	未进入负面清单	否	2024.06
8697	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝大篱棚分支006#篱棚11队变压器	200	1.43	157.14	157.14	未进入负面清单	否	2024.06
8698	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝张变分支024#张村变压器	315	29.52	159.012	159.012	未进入负面清单	否	2024.06
8699	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝张变分支002#孙相5队变压器	50	9.7	35.15	35.15	未进入负面清单	否	2024.06
8700	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线高家分枝北房子8队分支007#高家10队变压器	100	33.76	46.24	46.24	未进入负面清单	否	2024.06
8701	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线盐场分枝西里1.2队分支005#西里1.2队变压器	50	66.44	6.78	6.78	未进入负面清单	否	2024.06
8702	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线盐场分枝094#西里村变压器	200	1.55	156.9	156.9	未进入负面清单	否	2024.06
8703	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线盐场分枝郭庄分支004#郭庄8队变压器	200	24.1	111.8	111.8	未进入负面清单	否	2024.06
8704	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝饮料1分支7#饮料1变压器	200	18.62	122.76	122.76	未进入负面清单	否	2024.06
8705	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝14#杆支线003#杆电变压器	200	30.36	99.28	99.28	未进入负面清单	否	2024.06
8706	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞州线内东分枝032#内东3.4组变压器	200	6.65	146.7	146.7	未进入负面清单	否	2024.06
8707	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內线转播台分支004#香坊5组变压器	160	15.38	103.392	103.392	未进入负面清单	否	2024.06
8708	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內线转播台分支023-8#县变内房变压器	100	37.73	42.27	42.27	未进入负面清单	否	2024.06
8709	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內线内东分枝032#内东5.1组变压器	80	10.24	55.808	55.808	未进入负面清单	否	2024.06
8710	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线39分支003#洪家中台变压器	315	52.29	87.2865	87.2865	未进入负面清单	否	2024.06
8711	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝008#小赵台变压器	400	0.53	317.88	317.88	未进入负面清单	否	2024.06
8712	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪刚分枝建安2分支001#建安2变压器	315	12.1	213.885	213.885	未进入负面清单	否	2024.06
8713	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线上房子分支21#黄杖子变压器	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	2024.06
8714	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝025#下洼子台变压器	100	28.51	51.49	51.49	未进入负面清单	否	2024.06
8715	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5107单	10kV黄家线西屯分枝林场分支002#林场台区变压器	20	27.42	10.516	10.516	未进入负面清单	否	2024.06
8716	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线葛家5组分支12#葛家村5组变压器	30	48.98	9.306	9.306	未进入负面清单	否	2024.06
8717	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线F1017	10kV王宝王干钱南线005#王宝北变压器	200	9.29	141.42	141.42	未进入负面清单	否	2024.06
8718	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝洪家南分支003#洪家南台变压器	400	15.34	258.64	258.64	未进入负面清单	否	2024.06
8719	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线上月山分支5号#高利村4组变压器	20	52.81	5.438	5.438	未进入负面清单	否	2024.06
8720	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分枝004#叶家4队变压器	200	17.01	125.98	125.98	未进入负面清单	否	2024.06
8721	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线#河北分枝71#高利大组分支2#高力大棚变压器	100	8.93	71.07	71.07	未进入负面清单	否	2024.06
8722	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线葛家八组分支01#葛家村8组变压器	50	43.85	18.075	18.075	未进入负面清单	否	2024.06
8723	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线三道水利分枝三道社二台变压器	200	2.6	154.8	154.8	未进入负面清单	否	2024.06
8724	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝英伍3-4组分支01#英伍村3.4组变压器	100	9.01	70.99	70.99	未进入负面清单	否	2024.06
8725	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝陈东6组分支12#陈东4.5组变压器	30	59.15	6.255	6.255	未进入负面清单	否	2024.06

8792	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线057#棉总东台变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06
8793	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线北沟分线011#八队变压器	50	9.6	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06
8794	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线冯家分线023#冯家西变压器	200	0.65	158.7	158.7	未进入负面清单	否	2024.06
8795	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线冯家分线023#冯家西变压器	200	31.94	96.12	96.12	未进入负面清单	否	2024.06
8796	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线社直分线供分分支001#桥梁变压器	200	5.02	149.96	149.96	未进入负面清单	否	2024.06
8797	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线社直分线工业办分支001#工业办变压器	315	58.97	66.2445	66.2445	未进入负面清单	否	2024.06
8798	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线社直分线021#东荒村变压器	100	71.63	8.37	8.37	未进入负面清单	否	2024.06
8799	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线027#台变压器	30	15.41	19.377	19.377	未进入负面清单	否	2024.06
8800	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线三分场分线019十三分场南变压器	100	10.4	69.6	69.6	未进入负面清单	否	2024.06
8801	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线罗三家子分线042东庄一队变压器	200	1.13	157.74	157.74	未进入负面清单	否	2024.06
8802	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十八分场分线009#七队变压器	200	32.95	94.1	94.1	未进入负面清单	否	2024.06
8803	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线063#十队变压器	50	5.13	37.435	37.435	未进入负面清单	否	2024.06
8804	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线大梁分线北台分支02#东台变压器	50	46.66	16.67	16.67	未进入负面清单	否	2024.06
8805	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线黄岗分支吴龙分支18#小料场变压器	50	4.44	37.78	37.78	未进入负面清单	否	2024.06
8806	国网绥中县供电公司	瑞城66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线18左分线002#(2022)变压器	200	17.8	124.4	124.4	未进入负面清单	否	2024.06
8807	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线西潘干支线孔沟分支009#孔沟屯变压器	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06
8808	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线张果子分线张果子村分支005#张果子村变压器	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06
8809	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线西潘干支线张果子分线029#张果子屯变压器	400	9.43	282.28	282.28	未进入负面清单	否	2024.06
8810	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线张果子分线陈家分支020#陈家屯变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06
8811	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线张果子分线陈家分支015#马拐屯变压器	100	32.94	47.06	47.06	未进入负面清单	否	2024.06
8812	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线西潘干线费家分线032#费家南变压器	200	17.41	125.18	125.18	未进入负面清单	否	2024.06
8813	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单	10kV王家主干线西潘干线山根子分支017#山根屯变压器	100	27.95	52.05	52.05	未进入负面清单	否	2024.06
8814	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线内庄子南二线007#大梁村变压器	200	3.2	153.6	153.6	未进入负面清单	否	2024.06
8815	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线014#大李6.7队变压器	50	60.37	9.815	9.815	未进入负面清单	否	2024.06
8816	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线盐场村分支003#盐场村台变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
8817	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分线小庄子4、8队分支008#小庄子4队变压器	400	6.54	293.84	293.84	未进入负面清单	否	2024.06
8818	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山屯小庄子南二线新庄子分支012#新庄子村台变压器	200	7.79	144.42	144.42	未进入负面清单	否	2024.06
8819	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线三家子分线25号东岔2队变压器	200	2.86	154.28	154.28	未进入负面清单	否	2024.06
8820	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线三家子分线45号东岔1队变压器	50	52.69	13.655	13.655	未进入负面清单	否	2024.06
8821	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线036号西岔7队变压器	100	48.36	31.64	31.64	未进入负面清单	否	2024.06
8822	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线7队分支04号西岔7队大棚B台变压器	30	15.1	19.47	19.47	未进入负面清单	否	2024.06
8823	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线067#西岔3.5新棚变压器	50	25.22	27.39	27.39	未进入负面清单	否	2024.06
8824	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线085号观音大棚变压器	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	2024.06
8825	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线118号西岔1.2.5老台变压器	400	11.37	274.52	274.52	未进入负面清单	否	2024.06
8826	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支04号西岔3.5老棚变压器	100	9.71	70.29	70.29	未进入负面清单	否	2024.06
8827	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支13号西岔五队变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06
8828	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支77号棒槌沟2.3队变压器	50	56.65	11.675	11.675	未进入负面清单	否	2024.06
8829	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支118号棒槌沟1队变压器	50	63.41	8.295	8.295	未进入负面清单	否	2024.06
8830	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支观音线38号观音村台变压器	100	30.72	49.28	49.28	未进入负面清单	否	2024.06
8831	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支观音线50号右5号观音村新增变压器	10	27.11	5.289	5.289	未进入负面清单	否	2024.06
8832	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分线棒槌分支观音线55号观音小棚台变压器	100	15.9	64.1	64.1	未进入负面清单	否	2024.06
8833	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线境内分线东大分支009#东大城外变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
8834	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线温庄分分支下注分支后分支022#后失变压器	100	1.58	78.42	78.42	未进入负面清单	否	2024.06
8835	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线威力提水分支12右2号宽帮马湾11队水台变压器	50	23.57	28.215	28.215	未进入负面清单	否	2024.06
8836	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线05号宽邦20.21队变压器	200	12.4	135.2	135.2	未进入负面清单	否	2024.06
8837	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线06+1号宽邦9队变压器	200	23.54	112.92	112.92	未进入负面清单	否	2024.06
8838	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑干分线#13宽邦5队变压器	100	1.64	78.36	78.36	未进入负面清单	否	2024.06
8839	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑干分线分线#08宽邦6队变压器	100	41.26	19.37	19.37	未进入负面清单	否	2024.06
8840	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑干分线高棚沟黑干3队#03黑干3队变压器	200	11.2	137.6	137.6	未进入负面清单	否	2024.06
8841	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑干分线高棚沟#26黑干1队老台变压器	50	36.09	21.955	21.955	未进入负面清单	否	2024.06
8842	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线崔家分支齐屯分支001#齐屯变压器	100	3.02	76.98	76.98	未进入负面清单	否	2024.06
8843	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线崔家分支060#腰旗前岭变压器	50	67.33	6.335	6.335	未进入负面清单	否	2024.06
8844	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线小三道分支004#后占变压器	200	12.2	135.6	135.6	未进入负面清单	否	2024.06
8845	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子6队分支003#孤家子6队变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
8846	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑干分线高棚沟#2宽邦2队变压器	400	9.67	281.32	281.32	未进入负面清单	否	2024.06
8847	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线046项家五队变压器	50	51.68	14.16	14.16	未进入负面清单	否	2024.06
8848	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线060石04号项家七队变压器	20	56.36	4.728	4.728	未进入负面清单	否	2024.06
8849	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线11分支06号东3西台村台变压器	200	15.35	129.3	129.3	未进入负面清单	否	2024.06
8850	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线西台12分支16号西台12队变压器	50	55.6	12.2	12.2	未进入负面清单	否	2024.06
8851	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线080号沈屯大棚新增台变压器	100	4.78	75.22	75.22	未进入负面清单	否	2024.06
8852	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线沈屯分支头道81号东1头道河前台变压器	200	11.55	136.9	136.9	未进入负面清单	否	2024.06
8853	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分线沈屯分支头道69头道河屯台区变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06
8854	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分线018#马营西变压器	200	5.07	149.86	149.86	未进入负面清单	否	2024.06

8855	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 小庄子3队分支008#小庄子3队 变压器	80	45.56	27.552	27.552	未进入负面清单	否	2024.06
8856	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 叶大分枝小庄子3队分支 003#小庄子3队变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06
8857	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 叶大分枝叶大4队分支002#叶大 4队变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06
8858	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 叶大分枝宝昌东台分支002#宝 昌东台变压器	100	13.06	66.94	66.94	未进入负面清单	否	2024.06
8859	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二 叶大分枝提水站分支013#大渔 新台变压器	400	15.23	259.08	259.08	未进入负面清单	否	2024.06
8860	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水分支政府分 #02乡政府西平村西台变压器	200	22.32	115.36	115.36	未进入负面清单	否	2024.06
8861	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小庄子东分5#小 庄子东变压器	100	67.05	12.95	12.95	未进入负面清单	否	2024.06
8862	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线黑水分陈屯分#01 黑水屯变压器	100	12.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	2024.06
8863	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干铁厂南 分支008#铁厂南变压器	400	4.23	303.08	303.08	未进入负面清单	否	2024.06
8864	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干铁厂北 分支015#铁厂北变压器	200	64.4	31.2	31.2	未进入负面清单	否	2024.06
8865	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干铁厂北 分枝松岭子分支028#松岭子变 压器	100	38.38	41.62	41.62	未进入负面清单	否	2024.06
8866	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干铁厂东分 支001#李家东变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
8867	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线013#老军大棚变 压器	400	5.19	299.24	299.24	未进入负面清单	否	2024.06
8868	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线分南平新建分 #21南五组变压器	50	6.12	36.94	36.94	未进入负面清单	否	2024.06
8869	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分枝019#沟 屯三变压器	200	28.32	103.36	103.36	未进入负面清单	否	2024.06
8870	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔河线盐碱分枝盐碱新台 分支009#002#盐碱新台变压器	200	23.96	112.08	112.08	未进入负面清单	否	2024.06
8871	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103	10kV龙屯线前山分支古城子2分 支001#古城子2台变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06
8872	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱侯玉春分支 与家1队分支004#马家新台变 压器	200	4.18	151.64	151.64	未进入负面清单	否	2024.06
8873	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱西白村分支 西白新台分支003#西白新台变 压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
8874	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱白龙分枝梁 家新台分支001#梁家新台变 压器	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	2024.06
8875	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱139#孤家子 4队变压器	400	2.25	311	311	未进入负面清单	否	2024.06
8876	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱白龙分枝大 孙庄分支012#大孙庄变压器	80	42.01	30.392	30.392	未进入负面清单	否	2024.06
8877	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱丁家分枝 052#丁家4队变压器	200	5.42	149.16	149.16	未进入负面清单	否	2024.06
8878	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 线032#小庄子2.7队变压器	100	12.05	67.95	67.95	未进入负面清单	否	2024.06
8879	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱白龙分枝山 角子村分支004#山角子变 压器	400	1.72	313.12	313.12	未进入负面清单	否	2024.06
8880	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二 叶大分枝宝昌十队分支006#宝 昌西台变压器	50	50.14	14.93	14.93	未进入负面清单	否	2024.06
8881	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分枝 007#乡政府变压器	200	18.91	122.18	122.18	未进入负面清单	否	2024.06
8882	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水新台分支002凉 水新台变压器	400	9.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	2024.06
8883	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首册线2B109	10kV牛羊干钱125右分枝001# 牛羊北台变压器	50	29.24	25.38	25.38	未进入负面清单	否	2024.06
8884	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线赵家分枝焦屯分支 015#焦屯变压器	100	57	23	23	未进入负面清单	否	2024.06
8885	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主上干钱医院分 支002#西台变压器	200	27.81	104.38	104.38	未进入负面清单	否	2024.06
8886	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线车鞍分枝010#车鞍 变压器	100	32.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06
8887	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线2D10	10kV黄家线黑干分大渠分#74# 三道沟变压器	100	40.86	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06
8888	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝红二分 支004#红二台变压器	50	57.95	11.025	11.025	未进入负面清单	否	2024.06
8889	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝红四分支 004#红四台变压器	100	31.16	48.84	48.84	未进入负面清单	否	2024.06
8890	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝031#红庙 村分台变压器	200	16.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	2024.06
8891	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线2#占塔五组变 压器	315	25.72	170.982	170.982	未进入负面清单	否	2024.06
8892	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝063#双龙 台变压器	400	12.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	2024.06
8893	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝分枝分枝 分枝031#小路沟变 压器	100	1.83	78.17	78.17	未进入负面清单	否	2024.06
8894	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子沟支015# 红庙沟变 压器	50	3.25	38.375	38.375	未进入负面清单	否	2024.06
8895	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线015#占塔30变 压器	100	0.97	79.03	79.03	未进入负面清单	否	2024.06
8896	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝三道社 分枝004#社台变 压器	200	58.53	42.94	42.94	未进入负面清单	否	2024.06
8897	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子山1组支 009#石院子一 组变 压器	50	24.89	27.555	27.555	未进入负面清单	否	2024.06
8898	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝三道四 分枝001#三道四 变 压器	200	16.69	126.62	126.62	未进入负面清单	否	2024.06
8899	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子山分枝089# 石院子二组变 压器	50	30.42	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06
8900	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝西大分 支007#西大75 变 压器	200	14.76	130.48	130.48	未进入负面清单	否	2024.06
8901	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子山分枝021# 魏家变 压器	200	23.21	113.58	113.58	未进入负面清单	否	2024.06
8902	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线魏家分支002#魏 家变 压器	50	57.92	11.04	11.04	未进入负面清单	否	2024.06
8903	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子山分枝048# 魏家变 压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06
8904	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线025#信用社住宅核 心变 压器	200	3.86	152.28	152.28	未进入负面清单	否	2024.06
8905	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印北分支018#印 北变 压器	50	11	34.5	34.5	未进入负面清单	否	2024.06
8906	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线常家沟分支029# 沙沟变 压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06
8907	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石院子山分枝002# 刘户岭变 压器	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06
8908	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#市场 变 压器	100	3.72	76.28	76.28	未进入负面清单	否	2024.06
8909	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分枝009# 二道沟变 压器	50	36.75	21.625	21.625	未进入负面清单	否	2024.06
8910	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线上海沟分枝012# 上海沟变 压器	100	3.9	76.1	76.1	未进入负面清单	否	2024.06
8911	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线047#下南沟变 压 器	50	5.15	37.425	37.425	未进入负面清单	否	2024.06
8912	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线范沟分支016# 范沟变 压器	50	4.43	37.785	37.785	未进入负面清单	否	2024.06
8913	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV前卫线林果厂分枝北大六 分支19#北大六 变 压器	200	0.69	158.62	158.62	未进入负面清单	否	2024.06
8914	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV前卫线林果厂分枝北大四 组分支03#北大四 组变 压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06

8915	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支66#上湖沟变压器	50	12.68	33.66	33.66	未进入负面清单	否	2024.06
8916	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧036#吴二组变压器	50	24.99	27.505	27.505	未进入负面清单	否	2024.06
8917	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线满井分支前满井03#前满井变压器	50	30.78	24.61	24.61	未进入负面清单	否	2024.06
8918	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线长江分枝长江五组分支04#长江五组变压器	400	7.94	288.24	288.24	未进入负面清单	否	2024.06
8919	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线长江分枝后东山分支24#后东山变压器	50	59.35	10.325	10.325	未进入负面清单	否	2024.06
8920	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线一组分支11#长江村台区变压器	80	28.51	41.192	41.192	未进入负面清单	否	2024.06
8921	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线三组分支1#长江三组变压器	200	3.63	152.74	152.74	未进入负面清单	否	2024.06
8922	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线后分2#东大庙后变压器	100	54.03	25.97	25.97	未进入负面清单	否	2024.06
8923	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马岭分枝叶大分支04#叶大变压器	200	1.87	156.26	156.26	未进入负面清单	否	2024.06
8924	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线选将分枝选将村分支5#选将村变压器	80	3.39	61.288	61.288	未进入负面清单	否	2024.06
8925	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组分支015#吴二组变压器	200	11.1	137.8	137.8	未进入负面清单	否	2024.06
8926	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线选将分枝选将八组9号变压器	100	57.91	22.09	22.09	未进入负面清单	否	2024.06
8927	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线124#单元后梁变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
8928	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线大岭分枝12#大岭变压器	400	3.74	305.04	305.04	未进入负面清单	否	2024.06
8929	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线196#九门村变压器	315	25.1	172.935	172.935	未进入负面清单	否	2024.06
8930	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线#背阴分枝11#三山沟分支6#山沟变压器	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06
8931	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线背阴分枝委沟分支20#委沟变压器	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06
8932	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线背阴分枝49#背阴变压器	50	66.94	6.53	6.53	未进入负面清单	否	2024.06
8933	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马岭分枝黑山口分支03#黑山口变压器	100	26.22	53.78	53.78	未进入负面清单	否	2024.06
8934	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线154#张超外变压器	50	57.76	11.12	11.12	未进入负面清单	否	2024.06
8935	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头道沟分支012#头道沟变压器	50	6.43	36.785	36.785	未进入负面清单	否	2024.06
8936	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线214#小黄庙东沟变压器	50	5.3	37.35	37.35	未进入负面清单	否	2024.06
8937	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线下沟外分支001#下沟外变压器	100	10.29	69.71	69.71	未进入负面清单	否	2024.06
8938	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝003#沟口变压器	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06
8939	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉南沟分支003#水泉南沟变压器	50	8.19	35.905	35.905	未进入负面清单	否	2024.06
8940	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组分支031#吴二组变压器	50	5.56	37.22	37.22	未进入负面清单	否	2024.06
8941	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.3组吴二小学分支004#吴二三组变压器	200	2.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	2024.06
8942	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张超里分枝006#张超里变压器	50	57.52	11.24	11.24	未进入负面清单	否	2024.06
8943	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西沟分支015#西沟变压器	50	2.64	38.68	38.68	未进入负面清单	否	2024.06
8944	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东线098#杨家变压器	30	55.11	7.467	7.467	未进入负面清单	否	2024.06
8945	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线153#高岭鹏达加油站变压器	100	8.11	71.89	71.89	未进入负面清单	否	2024.06
8946	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分枝028#山湾子变压器	50	74.29	2.855	2.855	未进入负面清单	否	2024.06
8947	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线1118单元西大村西7#	200	26.53	106.94	106.94	未进入负面清单	否	2024.06
8948	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线高家沟分枝010#高家沟变压器	100	26.97	53.03	53.03	未进入负面清单	否	2024.06
8949	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线011#瓜东台变压器	50	42.89	18.555	18.555	未进入负面清单	否	2024.06
8950	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝孤山子分支005#孤山子变压器	100	4.45	75.55	75.55	未进入负面清单	否	2024.06
8951	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝东沟分支028#叶红南沟变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06
8952	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝015#建场沟台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
8953	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝048#高岭南台变压器	100	45.11	34.89	34.89	未进入负面清单	否	2024.06
8954	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝东沟分支044#叶红东沟变压器	50	44.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	2024.06
8955	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线路大分枝012#路大台变压器	50	43	18.5	18.5	未进入负面清单	否	2024.06
8956	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线路大分枝004#乡综合台变压器	100	58.07	21.93	21.93	未进入负面清单	否	2024.06
8957	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线路大分枝018#威大台变压器	100	6.73	73.27	73.27	未进入负面清单	否	2024.06
8958	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线016#黄东台变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06
8959	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线022#黄西变压器	100	3.36	76.64	76.64	未进入负面清单	否	2024.06
8960	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线029#日林子变压器	100	14.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	2024.06
8961	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线小沟分枝025#黄家小沟台变压器	50	32.74	23.63	23.63	未进入负面清单	否	2024.06
8962	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线于分大栗南沟分枝04#大力南沟变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06
8963	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线于分大栗新村分枝10分02#大力北沟变压器	160	36.33	69.872	69.872	未进入负面清单	否	2024.06
8964	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝秦家沟分支019#施家沟变压器	50	29.35	25.325	25.325	未进入负面清单	否	2024.06
8965	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝南沟大棚分支017#红南沟变压器	100	26.73	53.27	53.27	未进入负面清单	否	2024.06
8966	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝砖枝分枝012#南台变压器	50	31.69	24.155	24.155	未进入负面清单	否	2024.06
8967	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝砖枝分枝024#北台变压器	100	13.46	66.54	66.54	未进入负面清单	否	2024.06
8968	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝砖枝分枝北分支011#北台变压器	30	40.58	11.826	11.826	未进入负面清单	否	2024.06
8969	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝砖枝分枝砖枝子分支002#施东变压器	30	61.08	5.676	5.676	未进入负面清单	否	2024.06
8970	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝砖枝分枝砖枝子分支053#南台变压器	50	38.39	20.805	20.805	未进入负面清单	否	2024.06
8971	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛二组分支002#毛二组台变压器	50	6.86	36.57	36.57	未进入负面清单	否	2024.06
8972	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛分枝北毛六组分支007#北毛六台变压器	50	12.8	33.6	33.6	未进入负面清单	否	2024.06
8973	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛分枝018#北毛一变压器	200	15.87	128.26	128.26	未进入负面清单	否	2024.06
8974	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土村分枝003#黄土村变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06
8975	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土南沟分枝011#黄土南沟变压器	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06
8976	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线011#城瑞台区变压器	315	21.85	183.1725	183.1725	未进入负面清单	否	2024.06
8977	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝西大分支003#西大印台区变压器	200	70.31	19.38	19.38	未进入负面清单	否	2024.06
8978	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝东大分支002#东大村80变台变压器	400	43.95	144.2	144.2	未进入负面清单	否	2024.06

8979	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝022#东大城北变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
8980	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝027#西大城北变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
8981	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支001#东双西变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
8982	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支01#东双南地变压器	50	10.14	34.93	34.93	未进入负面清单	否	2024.06
8983	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线盛家沟分支008#胜家沟变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06
8984	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙分枝002#大王庙村变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
8985	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分枝027#二道沟变压器	50	1.67	39.165	39.165	未进入负面清单	否	2024.06
8986	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡桐沟分支009#水泉村变压器	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	2024.06
8987	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泵分枝003#山西新台	100	65.92	14.08	14.08	未进入负面清单	否	2024.06
8988	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泵分枝045#水泵四组变压器	100	47.82	32.18	32.18	未进入负面清单	否	2024.06
8989	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线黑台西组分支4#黑台4号变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06
8990	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线87#老边南变压器	200	5.26	149.48	149.48	未进入负面清单	否	2024.06
8991	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线96#老边村变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负面清单	否	2024.06
8992	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支34#北大村变压器	100	29.01	50.99	50.99	未进入负面清单	否	2024.06
8993	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支42#北大三组变压器	200	8.93	142.14	142.14	未进入负面清单	否	2024.06
8994	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈恩庵小黄外分枝022#小黄里变压器	100	5.98	74.02	74.02	未进入负面清单	否	2024.06
8995	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线鸡犬沟分枝002#鸡犬沟变压器	200	27.38	105.24	105.24	未进入负面清单	否	2024.06
8996	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支117#林果七组变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
8997	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.9组分支003#吴二九组变压器	100	6.23	73.77	73.77	未进入负面清单	否	2024.06
8998	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干钱吴二四组分支024#吴二小学变压器	80	8.43	57.256	57.256	未进入负面清单	否	2024.06
8999	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线东山村分支5#东山变压器	100	23.81	56.19	56.19	未进入负面清单	否	2024.06
9000	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线西大村分支19#试测1号变压器	200	5.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	2024.06
9001	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线选将分枝1#将五组变压器	200	15.12	129.76	129.76	未进入负面清单	否	2024.06
9002	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线选将分枝2#选将七组变压器	200	6.53	146.94	146.94	未进入负面清单	否	2024.06
9003	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分支002#吴二沟村变压器	200	21.27	117.46	117.46	未进入负面清单	否	2024.06
9004	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土西山分支006#黄土山变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06
9005	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线康庄分支6#康庄变压器	200	9.46	141.08	141.08	未进入负面清单	否	2024.06
9006	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线下柳沟分支13#上柳变压器	30	25.38	16.386	16.386	未进入负面清单	否	2024.06
9007	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分枝035#石山沟变压器	100	44.15	35.85	35.85	未进入负面清单	否	2024.06
9008	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分枝089#马蹄村变压器	100	48.77	31.23	31.23	未进入负面清单	否	2024.06
9009	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头岔子分支005#头岔子变压器	50	26.22	26.89	26.89	未进入负面清单	否	2024.06
9010	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝057#解家变压器	50	1.34	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06
9011	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝018#牛群子变压器	50	25.01	27.495	27.495	未进入负面清单	否	2024.06
9012	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线月明山沟分支020#月明山沟变压器	100	10.72	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06
9013	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泵分枝054#小东沟变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06
9014	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线091#吴二九组北变压器	100	4.93	75.07	75.07	未进入负面清单	否	2024.06
9015	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#山西村变压器	100	11.15	68.85	68.85	未进入负面清单	否	2024.06
9016	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分枝021#小官东沟变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06
9017	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分枝048#小官变压器	200	25.16	109.68	109.68	未进入负面清单	否	2024.06
9018	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线东斗分枝004#东斗坡变压器	50	52.04	13.98	13.98	未进入负面清单	否	2024.06
9019	国网绥中县供电公司	头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱新房子4-5分支01#新房子4.5组变压器	80	53.77	20.984	20.984	未进入负面清单	否	2024.06
9020	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分枝3#食品厂变压器	200	53.25	53.5	53.5	未进入负面清单	否	2024.06
9021	国网绥中县供电公司	头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱240#裕村东台变压器	100	35.97	44.03	44.03	未进入负面清单	否	2024.06
9022	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线西郊分枝007#西郊变压器	160	16.03	102.352	102.352	未进入负面清单	否	2024.06
9023	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线王沟分枝087#王沟变压器	50	8.66	35.67	35.67	未进入负面清单	否	2024.06
9024	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线王沟分枝上甸子分支004#上甸子变压器	100	18.91	61.09	61.09	未进入负面清单	否	2024.06
9025	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线王沟分枝石柱子分支007#石柱子变压器	50	66.64	6.68	6.68	未进入负面清单	否	2024.06
9026	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线098#水果沟变压器	100	25.73	54.27	54.27	未进入负面清单	否	2024.06
9027	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线良沟分枝005#祝总良沟变压器	100	23.39	56.61	56.61	未进入负面清单	否	2024.06
9028	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北线冯家分枝032#冯家变压器	100	43.21	36.79	36.79	未进入负面清单	否	2024.06
9029	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线直分枝003#直分3#变压器	315	21.77	183.4245	183.4245	未进入负面清单	否	2024.06
9030	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线西荒村分支后火石分支015#后火石(22)变压器	100	69.65	10.35	10.35	未进入负面清单	否	2024.06
9031	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线直分枝西荒村分支006#西荒村变压器	100	9.05	70.95	70.95	未进入负面清单	否	2024.06
9032	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线直分枝西荒电分支004#西荒1.4(121)变压器	100	59.51	20.49	20.49	未进入负面清单	否	2024.06
9033	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线直分枝河北分支012#河北(154)变压器	200	1.28	157.44	157.44	未进入负面清单	否	2024.06
9034	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线贺家分枝12石分支006#杏树上沟变压器	160	33.68	74.112	74.112	未进入负面清单	否	2024.06
9035	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾8#箱变01配电变压器	630	22.47	362.439	362.439	未进入负面清单	否	2024.06
9036	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城1#配电箱01配电变压器	630	42.3	237.51	237.51	未进入负面清单	否	2024.06
9037	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城2#配电箱01配电变压器	630	53.48	167.076	167.076	未进入负面清单	否	2024.06
9038	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城3#配电箱01配电变压器	500	29.77	251.15	251.15	未进入负面清单	否	2024.06
9039	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城5#配电箱01配电变压器	500	44.96	175.2	175.2	未进入负面清单	否	2024.06
9040	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV渤龙湾海韵星城3#配电箱02配电变压器	500	5.37	373.15	373.15	未进入负面清单	否	2024.06
9041	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#4线	10kV侯海四线国际旅游新城2#配电箱01配电变压器	500	39.49	202.55	202.55	未进入负面清单	否	2024.06
9042	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#4线	10kV侯海四线国际旅游新城3#配电箱01配电变压器	500	36.16	219.2	219.2	未进入负面清单	否	2024.06
9043	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#4线	10kV侯海四线国际旅游新城4#配电箱02配电变压器	630	28.53	324.261	324.261	未进入负面清单	否	2024.06
9044	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#4线	10kV侯海四线国际旅游新城5#配电箱02配电变压器	630	32.22	301.014	301.014	未进入负面清单	否	2024.06

9045	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝76号大河4队变压器	400	11.85	272.6	272.6	未进入负面清单	否	2024.06
9046	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大房分枝#30大房4队变压器	100	2.35	77.65	77.65	未进入负面清单	否	2024.06
9047	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大房分枝大房3分支大房3队变压器	400	8.51	285.96	285.96	未进入负面清单	否	2024.06
9048	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝大房3分支#01大房村台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9049	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分枝120号左1杨树4队变压器	50	58.96	10.52	10.52	未进入负面清单	否	2024.06
9050	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线#059杨树4队大棚变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06
9051	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线#051杨树5.8队大棚变压器	30	3.69	22.893	22.893	未进入负面清单	否	2024.06
9052	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔沟分#03-1#东岔6.6队变压器	50	40.45	19.775	19.775	未进入负面清单	否	2024.06
9053	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线三家子分枝01号东岔村变压器	400	33.94	184.24	184.24	未进入负面清单	否	2024.06
9054	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线三家子分枝09号3.4队大棚变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06
9055	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分枝122#胡家变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	2024.06
9056	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线自家分枝020#闫家东变压器	80	56.33	18.936	18.936	未进入负面清单	否	2024.06
9057	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线上荆分支002#上荆变压器	400	29.9	200.4	200.4	未进入负面清单	否	2024.06
9058	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分枝015#大饮马变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
9059	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新分区030#新区变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
9060	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新分区歧温家沟分支028#温家沟南变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
9061	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大生沟分枝002#大生沟变压器	50	28.31	25.845	25.845	未进入负面清单	否	2024.06
9062	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子北分枝009#破台子北新变压器	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06
9063	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝二队分支13#二队变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06
9064	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线刘八分枝005#刘八变压器	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06
9065	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线老坟分枝004#老坟变压器	50	28.22	25.69	25.69	未进入负面清单	否	2024.06
9066	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线李西干013#新台子变压器	315	12.26	213.381	213.381	未进入负面清单	否	2024.06
9067	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家店线1112单	10kV王家店线095#姜家东变压器	200	6.8	146.4	146.4	未进入负面清单	否	2024.06
9068	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线李西干线新村分枝004#新村变压器	30	8.95	21.315	21.315	未进入负面清单	否	2024.06
9069	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家店线1112单	10kV王家店线100#姜家南变压器	100	10.98	69.02	69.02	未进入负面清单	否	2024.06
9070	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家II线李西干线上家岭分枝003#新下子变压器	200	10.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	2024.06
9071	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右左6左1#(5025)变压器	315	48.57	99.0045	99.0045	未进入负面清单	否	2024.06
9072	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04左分支008#(5029)变压器	250	22.48	143.8	143.8	未进入负面清单	否	2024.06
9073	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线城内分枝06右分支004#石粉厂变压器	200	7.77	144.46	144.46	未进入负面清单	否	2024.06
9074	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王家店线1112单	10kV王家店线西潘干南偏西分支001#南偏新台变压器	200	5.17	149.66	149.66	未进入负面清单	否	2024.06
9075	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线干山分枝43#干山子变压器	50	64.4	7.8	7.8	未进入负面清单	否	2024.06
9076	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝小烟分支小腰岭分支05#八间房变压器	400	3.53	305.88	305.88	未进入负面清单	否	2024.06
9077	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线郭岭分支02#郭岭变压器	400	7.07	291.72	291.72	未进入负面清单	否	2024.06
9078	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线劳动沟分枝19#南台变压器	100	12.06	67.94	67.94	未进入负面清单	否	2024.06
9079	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线干线156#四间房变压器	200	35.78	88.44	88.44	未进入负面清单	否	2024.06
9080	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线贺杖子分支01#魏杖子变压器	30	79.12	0.264	0.264	未进入负面清单	否	2024.06
9081	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线贺杖子分支山嘴子分支04#山嘴子变压器	100	22.73	57.27	57.27	未进入负面清单	否	2024.06
9082	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨杖子分枝52#黑沟子变压器	100	1.18	78.82	78.82	未进入负面清单	否	2024.06
9083	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨杖子分枝83#岭子变压器	10	5.6	7.44	7.44	未进入负面清单	否	2024.06
9084	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线上房子分支48#黄土坡子变压器	30	45.45	10.365	10.365	未进入负面清单	否	2024.06
9085	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线191#下叉子东变压器	50	14.81	32.595	32.595	未进入负面清单	否	2024.06
9086	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线万芝草分枝003#万芝草变压器	50	30.35	24.825	24.825	未进入负面清单	否	2024.06
9087	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝老虎湾分支34#老虎湾台子变压器	50	32.26	23.87	23.87	未进入负面清单	否	2024.06
9088	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线195#大帽子变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06
9089	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上大帽子分支001#供电所变压器	200	1.29	157.42	157.42	未进入负面清单	否	2024.06
9090	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上曹家分支002#曹家变压器	200	16.12	127.76	127.76	未进入负面清单	否	2024.06
9091	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上车场沟分枝032#车场沟变压器	30	66.48	4.056	4.056	未进入负面清单	否	2024.06
9092	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上车场沟分枝059#车场沟变压器	5	35.36	2.232	2.232	未进入负面清单	否	2024.06
9093	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上车场沟分枝059#车场沟变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06
9094	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上杨树分枝003#杨树沟子变压器	100	6.59	73.41	73.41	未进入负面清单	否	2024.06
9095	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干线上杨树分枝015#杨树沟子变压器	50	0.89	39.555	39.555	未进入负面清单	否	2024.06
9096	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线上塔子沟分枝边沟子分支002#边沟子变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
9097	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线上塔子沟分枝196#塔子沟二队变压器	30	50.28	8.916	8.916	未进入负面清单	否	2024.06
9098	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线上塔子沟分枝221#塔子沟三队变压器	20	37.13	8.574	8.574	未进入负面清单	否	2024.06
9099	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线永安干线上塔子沟分枝022#小山台变压器	100	65.07	14.93	14.93	未进入负面清单	否	2024.06
9100	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分枝雁落山分支16#雁落山变压器	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	2024.06
9101	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟干线上10#寒树二台变压器	80	22.87	45.704	45.704	未进入负面清单	否	2024.06
9102	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线苇子分枝沙金沟分支15号沙金沟变压器	400	9.24	283.04	283.04	未进入负面清单	否	2024.06
9103	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线苇子分枝38号苇子棚台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
9104	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线苇子分枝30号苇子棚台变压器	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06
9105	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝065#潘家1队变压器	50	11.17	34.415	34.415	未进入负面清单	否	2024.06
9106	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝072#潘家3队变压器	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06
9107	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线小雅山分支#46#小雅山变压器	50	19.14	30.43	30.43	未进入负面清单	否	2024.06
9108	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线260#小冰沟台变压器	50	14.7	32.65	32.65	未进入负面清单	否	2024.06

9109	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线磨大分#61大山里台变压器	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	2024.06
9110	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 I 线8110单元	10kV沙河一线叶西支021#叶西变压器	80	54.24	20.608	20.608	未进入负面清单	否	2024.06
9111	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 I 线8110单元	10kV沙河一线回家沟分线039#回家沟变压器	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06
9112	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 I 线8110单元	10kV沙河一线江沟分线012#杆江沟变压器	50	13.63	33.185	33.185	未进入负面清单	否	2024.06
9113	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分线01号杨树2队棚变压器	400	2.02	311.92	311.92	未进入负面清单	否	2024.06
9114	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分线38号胜利四队一变压器	30	25.24	16.428	16.428	未进入负面清单	否	2024.06
9115	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內线040-11-5#韩家四队新台变压器	100	19.61	60.39	60.39	未进入负面清单	否	2024.06
9116	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线高屯分线012高屯变压器	100	17.73	62.27	62.27	未进入负面清单	否	2024.06
9117	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线大河分线005#大河屯变压器	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06
9118	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分线035#小凌屯变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
9119	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线供家村分线005供家屯变压器	100	4.33	75.67	75.67	未进入负面清单	否	2024.06
9120	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线常岭分线020西甸后变压器	100	29.38	50.62	50.62	未进入负面清单	否	2024.06
9121	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线常岭分线039常岭变压器	400	9.38	282.48	282.48	未进入负面清单	否	2024.06
9122	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线138河东后变压器	200	3.13	153.74	153.74	未进入负面清单	否	2024.06
9123	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线网戶东分支003供销社变压器	200	10.75	138.5	138.5	未进入负面清单	否	2024.06
9124	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线网戶东分支004网戶东变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06
9125	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线网戶东分支005朴西变压器	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06
9126	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支025#马西变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
9127	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线010网戶南变压器	200	4.34	151.32	151.32	未进入负面清单	否	2024.06
9128	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支杨家分支016#杨家屯变压器	400	2.77	308.92	308.92	未进入负面清单	否	2024.06
9129	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支刘大力分支000#刘大力屯变压器	400	2.84	308.64	308.64	未进入负面清单	否	2024.06
9130	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线网戶东分支002王花西变压器	200	1.5	157	157	未进入负面清单	否	2024.06
9131	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线网戶东线小方分支022小方变压器	50	43.15	18.425	18.425	未进入负面清单	否	2024.06
9132	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线小方分支王虎分线026王虎变压器	200	14.95	130.1	130.1	未进入负面清单	否	2024.06
9133	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线18石分线041#南高岭变压器	50	2.57	38.715	38.715	未进入负面清单	否	2024.06
9134	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线18石分线005#何家屯变压器	30	75.33	1.401	1.401	未进入负面清单	否	2024.06
9135	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线18石分线03石分线002#龙王变压器	100	39.6	40.4	40.4	未进入负面清单	否	2024.06
9136	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线119石分线004#牛羊村变压器	100	38.85	41.15	41.15	未进入负面清单	否	2024.06
9137	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分线008#大柳变压器	50	13.4	33.3	33.3	未进入负面清单	否	2024.06
9138	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首鋼线2B109单元	10kV牛羊干线63石分线004#小柳变压器	50	14.49	32.755	32.755	未进入负面清单	否	2024.06
9139	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线马路北沟分支013#马路北沟变压器	50	47.61	16.195	16.195	未进入负面清单	否	2024.06
9140	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线F1017	10kV王宝主干线王宝村分支小吕屯变压器	50	52.39	13.805	13.805	未进入负面清单	否	2024.06
9141	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支005#王宝屯变压器	200	10.37	139.26	139.26	未进入负面清单	否	2024.06
9142	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛部分线033#果树队变压器	20	51.98	5.604	5.604	未进入负面清单	否	2024.06
9143	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛部分线老寨3分支024#老寨3变压器	80	63.18	13.456	13.456	未进入负面清单	否	2024.06
9144	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线牛部分线方陈分支042#方家变压器	100	47.49	32.51	32.51	未进入负面清单	否	2024.06
9145	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C106单元	10kV高台北线007号杆高台东变压器	400	52.9	108.4	108.4	未进入负面清单	否	2024.06
9146	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C106单元	10kV高台北线045#莲花5变压器	100	1.77	78.23	78.23	未进入负面清单	否	2024.06
9147	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C106单元	10kV高台北线060#莲花10变压器	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06
9148	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一線	10kV城內一線清花园C区01箱变01屯屯变压器	630	61.77	114.849	114.849	未进入负面清单	否	2024.06
9149	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV渤海一線58分线01分支06石分支014#锦子里新变压器	315	1.86	246.141	246.141	未进入负面清单	否	2024.06
9150	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C106单元	10kV高台北线南分线二道岭分线012#二道岭变压器	100	2.43	77.57	77.57	未进入负面清单	否	2024.06
9151	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家 II 线	10kV李家 II 线南分线002#邢家南变压器	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06
9152	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家 II 线	10kV李家 II 线上荆西沟分线034#上荆西沟变压器	50	77.18	1.41	1.41	未进入负面清单	否	2024.06
9153	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线256#小双马变压器	50	71.94	4.03	4.03	未进入负面清单	否	2024.06
9154	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线阴阳分线06#同阳队变压器	80	39.56	32.352	32.352	未进入负面清单	否	2024.06
9155	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分线2#红星队变压器	200	1.18	157.64	157.64	未进入负面清单	否	2024.06
9156	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线124#姜家小沟变压器	200	3.32	153.36	153.36	未进入负面清单	否	2024.06
9157	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线姜北分支002#姜家北屯变压器	200	1.47	157.06	157.06	未进入负面清单	否	2024.06
9158	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线天桥沟分支024#天桥沟变压器	200	3.7	152.6	152.6	未进入负面清单	否	2024.06
9159	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分线陈印村2台分支005#陈印村2台变压器	100	27.02	52.98	52.98	未进入负面清单	否	2024.06
9160	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线上小施宝分线小施宝分支002#小施宝水变压器	30	3.6	22.92	22.92	未进入负面清单	否	2024.06
9161	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山南线小庄子南二线盐场分线小庄子4、8队分支8队分支004#小庄子8队变压器	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	2024.06
9162	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网戶线F1003	10kV网戶线大官分线大官新台分支005#大官新台变压器	100	48.06	31.94	31.94	未进入负面清单	否	2024.06
9163	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线石粉一分线3#石粉厂变压器	200	6.16	147.68	147.68	未进入负面清单	否	2024.06
9164	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分线23左分支003#大架子变压器	50	3.14	38.43	38.43	未进入负面清单	否	2024.06
9165	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分线49左分支020#周门变压器	200	4.25	151.5	151.5	未进入负面清单	否	2024.06
9166	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线37石分线001#(5022)变压器	315	16.25	200.8125	200.8125	未进入负面清单	否	2024.06
9167	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城內一線44左分线001#(2020)变压器	200	48.88	62.24	62.24	未进入负面清单	否	2024.06
9168	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城內一線27石分线001#(2016)变压器	400	13.1	267.6	267.6	未进入负面清单	否	2024.06
9169	国网绥中县供电公司	赵杨一线3109	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分线08#杆石分支03#杆杨家屯变压器	315	63.33	52.5105	52.5105	未进入负面清单	否	2024.06
9170	国网绥中县供电公司	赵杨一线3109	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分线11#杆杨家南变压器	400	11.11	275.56	275.56	未进入负面清单	否	2024.06
9171	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 II 线8115单元	10kV沙河二線江家分线064#孙相9.10队变压器	50	37.92	21.04	21.04	未进入负面清单	否	2024.06
9172	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车线分线07左分支005#(069)变压器	400	34.43	182.28	182.28	未进入负面清单	否	2024.06
9173	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线上房子分支北沟分支9#上房北沟变压器	30	70.1	2.97	2.97	未进入负面清单	否	2024.06

9174	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线王岗分线西高水分002#西高家变压器	100	48.37	31.63	31.63	未进入负面清单	否	2024.06
9175	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分线043#吕沟变压器	50	60.09	9.955	9.955	未进入负面清单	否	2024.06
9176	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分线058#蔡沟变压器	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06
9177	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线113#赵古变压器	200	19.19	121.62	121.62	未进入负面清单	否	2024.06
9178	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线胡庄分线001#胡庄变压器	250	18.51	153.725	153.725	未进入负面清单	否	2024.06
9179	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线关庄分线002#关庄变压器	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	2024.06
9180	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线西台分线015#西台3队变压器	100	0.89	79.31	79.31	未进入负面清单	否	2024.06
9181	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线西台分线025#西台村(141)变压器	50	38.89	20.555	20.555	未进入负面清单	否	2024.06
9182	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线西台分线031#西台1.2队变压器	200	19.02	121.96	121.96	未进入负面清单	否	2024.06
9183	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线社直分线005#荒地中学2队变压器	200	6.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	2024.06
9184	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线社直分线008#东荒9队变压器	100	70.65	9.35	9.35	未进入负面清单	否	2024.06
9185	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线社直分线东荒7队分005#东荒7队变压器	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06
9186	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线社直分线南营分003#东荒11.12队变压器	50	22.34	28.83	28.83	未进入负面清单	否	2024.06
9187	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线杨保10队分005#杨保10队变压器	100	73.32	6.68	6.68	未进入负面清单	否	2024.06
9188	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113	10kV高岭线西斗分线002#西斗变压器	100	11.4	68.6	68.6	未进入负面清单	否	2024.06
9189	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王岗分线上路分线027#下路变压器	30	62.06	5.382	5.382	未进入负面清单	否	2024.06
9190	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线杨总西分线011#杨总西变压器	200	14.41	131.18	131.18	未进入负面清单	否	2024.06
9191	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线西家分线011#高岭变压器	50	4.16	37.92	37.92	未进入负面清单	否	2024.06
9192	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线下小分线007#下小湾变压器	400	11.41	274.36	274.36	未进入负面清单	否	2024.06
9193	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线西台分线双堆子分支014#东荒1.2队(136)变压器	100	50.6	29.4	29.4	未进入负面清单	否	2024.06
9194	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线砖厂分线机成分支003#机成分支变压器	50	19.48	30.26	30.26	未进入负面清单	否	2024.06
9195	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线砖厂分线杨保4队分支020#杨保4队变压器	200	3.49	153.02	153.02	未进入负面清单	否	2024.06
9196	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线砖厂分线食品分支011#食品(159)变压器	50	2.94	38.53	38.53	未进入负面清单	否	2024.06
9197	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线砖厂分线河沙分支002#东荒13队变压器	200	2.66	154.68	154.68	未进入负面清单	否	2024.06
9198	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线砖厂分线034#后山洼(162)变压器	200	2.17	155.66	155.66	未进入负面清单	否	2024.06
9199	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线杨保10队分支001#杨保9队变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06
9200	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线杨保屯分支001#杨保7.8队变压器	50	72.83	3.585	3.585	未进入负面清单	否	2024.06
9201	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线牛马分线新庄子分支032#大郑一队(161)变压器	200	2.31	155.38	155.38	未进入负面清单	否	2024.06
9202	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线小冯分支牛心前台分支002#牛心前台变压器	400	1.6	313.6	313.6	未进入负面清单	否	2024.06
9203	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线盐场分线杨保2队分支006#杨保2队(110)变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06
9204	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王董线	10kV荒地线尚家分线尚家4队分支007#尚家4队变压器	400	0.99	316.04	316.04	未进入负面清单	否	2024.06
9205	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王董线	10kV荒地线尚家分线砖厂分支002#尚家7队变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06
9206	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王董线	10kV荒地线尚家分线西部分支007#尚家13队变压器	50	53.6	13.2	13.2	未进入负面清单	否	2024.06
9207	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王董线	10kV荒地线盐场分线105#西李5队变压器	200	4.03	151.94	151.94	未进入负面清单	否	2024.06
9208	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王岗分线上路分支018#上路西变压器	50	0.29	39.855	39.855	未进入负面清单	否	2024.06
9209	国网绥中县供电公司	唐山66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线东一干钱东厂分线007#钱东变压器	80	17.79	49.768	49.768	未进入负面清单	否	2024.06
9210	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV渤海线甘李分线49分支031#大李村变压器	400	21.86	232.56	232.56	未进入负面清单	否	2024.06
9211	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤海线海韵馨园4#配电室01配电室变压器	500	15.41	322.95	322.95	未进入负面清单	否	2024.06
9212	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	10kV侯华五线农民新村1#配电室02配电室变压器	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06
9213	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	10kV侯华五线贺家农民新村2#配电室01配电室变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06
9214	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分线05左分支03#杆杨家东1队变压器	315	15.86	202.041	202.041	未进入负面清单	否	2024.06
9215	国网绥中县供电公司	土土山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线苇子分线沙沟支11号沙沟新变压器	400	14.27	262.92	262.92	未进入负面清单	否	2024.06
9216	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线014#服务部变压器	250	36.71	108.225	108.225	未进入负面清单	否	2024.06
9217	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线046#二队变压器	80	50.2	23.84	23.84	未进入负面清单	否	2024.06
9218	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分线北甸子分支009#西地变压器	200	10.39	139.22	139.22	未进入负面清单	否	2024.06
9219	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线除屯分线015#除屯变压器	200	13.8	132.4	132.4	未进入负面清单	否	2024.06
9220	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分线001#陈屯变压器	80	52.97	21.624	21.624	未进入负面清单	否	2024.06
9221	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十七分场分线001#十七分场变压器	100	10.94	69.06	69.06	未进入负面清单	否	2024.06
9222	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线陈岭分线020#陈岭变压器	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06
9223	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线小张分线016#小张变压器	50	5.06	37.47	37.47	未进入负面清单	否	2024.06
9224	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分线台南分线012#小杨东变压器	100	6.09	73.91	73.91	未进入负面清单	否	2024.06
9225	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分线台南分线027#台南变压器	100	25.13	54.87	54.87	未进入负面清单	否	2024.06
9226	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线上下盖台分线坎上分线03#坎上变压器	20	4.48	15.104	15.104	未进入负面清单	否	2024.06
9227	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线上下盖台分线37#大河南变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06
9228	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线北沟上分线西沟里分支08#西沟里变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	2024.06
9229	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线林沟里分支寺院沟分线16#寺院沟二队变压器	50	31.36	24.32	24.32	未进入负面清单	否	2024.06
9230	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线八家子分线东沟里分支05#东沟口变压器	50	7.14	36.43	36.43	未进入负面清单	否	2024.06
9231	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟线东山分线01#东山二队变压器	315	23.84	176.904	176.904	未进入负面清单	否	2024.06
9232	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家干钱柳庄分线柳屯分支003#李屯变压器	100	0.99	79.01	79.01	未进入负面清单	否	2024.06
9233	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家干钱柳庄分线沙河分支005#沙河变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
9234	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家干钱柳庄分线薛西分支006#薛西变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
9235	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家干钱柳庄分线条石分支025#条石下沟台区变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06
9236	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107	10kV范家干钱柳庄分线百花分支八儿沟分支001#八儿沟台区变压器	400	7	292	292	未进入负面清单	否	2024.06

9237	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支东沟分支005#银庄东沟台区变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
9238	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支南西分支002#南西台区变压器	50	3.44	38.28	38.28	未进入负面清单	否	2024.06
9239	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支023#大张屯台区变压器	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06
9240	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支039#齐家屯台区变压器	50	31.68	24.16	24.16	未进入负面清单	否	2024.06
9241	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝平川分支五台北沟分支011#五台北沟台区变压器	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06
9242	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝088#石门子台区变压器	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06
9243	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线里户分枝水泉子分支023水泉子一队变压器	400	1.35	314.6	314.6	未进入负面清单	否	2024.06
9244	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线暖泉子分枝002#暖泉子变压器	200	16.16	127.68	127.68	未进入负面清单	否	2024.06
9245	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线138#邵家变压器	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06
9246	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线052号白杨水台变压器	200	6	148	148	未进入负面清单	否	2024.06
9247	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线071号白洋西台变压器	400	2.86	308.56	308.56	未进入负面清单	否	2024.06
9248	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线092#毛北台子变压器	200	11.68	136.64	136.64	未进入负面清单	否	2024.06
9249	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线南洞分#54上庄台变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06
9250	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线南洞分#34南四台变压器	50	24.45	27.775	27.775	未进入负面清单	否	2024.06
9251	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线小香沟分#27小香沟台变压器	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06
9252	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线毛西里008#西沟里台变压器	200	3.76	152.48	152.48	未进入负面清单	否	2024.06
9253	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝果园分#01果园台变压器	50	35.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	2024.06
9254	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝014#下洼子变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	2024.06
9255	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝柳河沟04#柳河沟变压器	50	41.04	19.48	19.48	未进入负面清单	否	2024.06
9256	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线2108单元10kV王家店线北洞分#43#韦外台	30	53.76	7.872	7.872	未进入负面清单	否	2024.06
9257	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东沟分#02#东沟台变压器	100	19.78	60.22	60.22	未进入负面清单	否	2024.06
9258	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝胡头沟分#011#胡头沟变压器	200	13.1	133.8	133.8	未进入负面清单	否	2024.06
9259	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝34#八间水变压器	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06
9260	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝侯家沟分#020#侯里台变压器	50	20.53	29.735	29.735	未进入负面清单	否	2024.06
9261	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝北沟分支016#路北台台变压器	50	25.77	27.115	27.115	未进入负面清单	否	2024.06
9262	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞子分枝东沟分支033#东沟台变压器	10	74.71	0.529	0.529	未进入负面清单	否	2024.06
9263	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝小北沟分支06#小北沟台变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06
9264	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线小杨分枝小洞分支小腰岭子分支09#小杨台变压器	400	3.01	307.96	307.96	未进入负面清单	否	2024.06
9265	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线劳动沟分#40#劳动沟台变压器	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06
9266	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包拯分枝包石分支02#包石台变压器	100	0.83	79.17	79.17	未进入负面清单	否	2024.06
9267	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线大东沟分#10#大东沟台变压器	50	7.43	36.285	36.285	未进入负面清单	否	2024.06
9268	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线杨杖支分枝沙金沟分支12#沙金沟台变压器	50	2.79	38.605	38.605	未进入负面清单	否	2024.06
9269	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线干线223#明南变压器	30	1.68	23.496	23.496	未进入负面清单	否	2024.06
9270	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线于山分枝82#吕道沟台变压器	20	52.7	5.46	5.46	未进入负面清单	否	2024.06
9271	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大庵西分支003#大庵西台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
9272	国网绥中县供电公司	塔山66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线055#大中吉新台变压器	30	2.43	23.271	23.271	未进入负面清单	否	2024.06
9273	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分枝034西甸子南台变压器	400	28.72	205.12	205.12	未进入负面清单	否	2024.06
9274	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一	10kV碣石线07分枝018#韩国良变压器	200	2.53	154.94	154.94	未进入负面清单	否	2024.06
9275	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线28110单	10kV前所主干线前所村分支01#前所中台变压器	200	1.02	157.96	157.96	未进入负面清单	否	2024.06
9276	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线091#上屯台区变压器	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06
9277	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝脚屯分01#脚屯变压器	50	1.7	39.15	39.15	未进入负面清单	否	2024.06
9278	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄干支郭屯分003#郭屯变压器	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06
9279	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄干支曹屯分003#曹屯变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06
9280	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝071#裁屯台区变压器	100	0.82	79.18	79.18	未进入负面清单	否	2024.06
9281	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝003#银庄分枝003#	200	3.62	152.76	152.76	未进入负面清单	否	2024.06
9282	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝百花分支031#百花台区变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
9283	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝银庄北沟分#016#银庄北沟台变压器	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06
9284	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支019#银庄南地台区变压器	50	2.21	38.895	38.895	未进入负面清单	否	2024.06
9285	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支058#南地台区变压器	50	36.85	21.575	21.575	未进入负面清单	否	2024.06
9286	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支弓箭分支014#弓箭台区变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
9287	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支弓箭分支026#下元台区变压器	50	6.41	36.795	36.795	未进入负面清单	否	2024.06
9288	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝涝道分支弓箭分支035#上沟台区变压器	50	44.07	17.965	17.965	未进入负面清单	否	2024.06
9289	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝西沟分支017#西沟台区变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06
9290	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝平川分支064#平川大屯变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
9291	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝009#东地台区变压器	50	59.46	10.27	10.27	未进入负面清单	否	2024.06
9292	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝平川分支094#城岭台区变压器	100	0.26	79.74	79.74	未进入负面清单	否	2024.06
9293	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝034#小胡屯大屯变压器	100	6.64	73.36	73.36	未进入负面清单	否	2024.06
9294	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干线银庄分枝邵家分支056#邵家西沟台区变压器	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06
9295	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线烂泥滩分枝乱六分支004#下烂泥滩变压器	30	52.86	8.142	8.142	未进入负面清单	否	2024.06
9296	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV西平北线111号龙潭村3台变压器	200	19.54	120.92	120.92	未进入负面清单	否	2024.06
9297	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线121#福星号台变压器	100	4.63	75.37	75.37	未进入负面清单	否	2024.06
9298	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线127#王家店台变压器	100	4.96	75.04	75.04	未进入负面清单	否	2024.06

9299	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线128#综合厂变压器	30	2.53	23.241	23.241	未进入负面清单	否	2024.06
9300	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线西山分09#西山变压器	50	52.77	13.615	13.615	未进入负面清单	否	2024.06
9301	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线陈二分线01#陈荆沟二台变压器	100	13.9	66.1	66.1	未进入负面清单	否	2024.06
9302	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞村分枝坑沟分线15#坑沟台变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06
9303	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张骞村分枝万家务分029#万家务台变压器	100	8	72	72	未进入负面清单	否	2024.06
9304	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分枝陈印南沟分支040#陈印南沟变压器	50	43.82	18.09	18.09	未进入负面清单	否	2024.06
9305	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝陈印分枝高甸子线河南分枝高甸子东起2台分文001#东起2台变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06
9306	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分枝陈印分枝093#陈印东沟变压器	30	1.89	23.433	23.433	未进入负面清单	否	2024.06
9307	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城二线	10kV城二线老宏跃箱变02配电变压器	630	28.53	324.261	324.261	未进入负面清单	否	2024.06
9308	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	瑞化线	315	5.03	236.1555	236.1555	未进入负面清单	否	2024.06
9309	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线049#小北庄变压器	100	73.4	6.6	6.6	未进入负面清单	否	2024.06
9310	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝039#高岭北台变压器	30	78.3	0.51	0.51	未进入负面清单	否	2024.06
9311	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线代家分枝006#代家台变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	2024.06
9312	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑于分大梁分新村分#12-1#大梁河南东变压器	200	6.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	2024.06
9313	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮线黑于分大梁分新村分#18#大梁河西台变压器	100	33.16	46.84	46.84	未进入负面清单	否	2024.06
9314	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线张骞分枝005#张骞家变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06
9315	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝大南沟分支015#大南沟变压器	30	39.48	12.156	12.156	未进入负面清单	否	2024.06
9316	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝秦家沟分支012#秦家沟台变压器	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06
9317	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝陈村分枝003#三台台变压器	400	9.26	282.96	282.96	未进入负面清单	否	2024.06
9318	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线高枝子分支002#高枝子台变压器	50	5.38	37.31	37.31	未进入负面清单	否	2024.06
9319	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝陈村分枝陈村分支015#陈西变压器	50	40.12	19.94	19.94	未进入负面清单	否	2024.06
9320	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分枝陈村分枝陈村分支062#陈刘变压器	50	53.43	13.285	13.285	未进入负面清单	否	2024.06
9321	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛村新台分支006#北毛村新台变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06
9322	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛分枝五组分支002#北毛五台变压器	100	34.19	45.81	45.81	未进入负面清单	否	2024.06
9323	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线绥中县第二医院分支002#医院家属变压器	100	59.35	20.65	20.65	未进入负面清单	否	2024.06
9324	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝004#古塔村变压器	315	45.67	108.1395	108.1395	未进入负面清单	否	2024.06
9325	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝三道五组006#三道五变压器	200	22.64	114.72	114.72	未进入负面清单	否	2024.06
9326	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线城内分枝西大分支010#西大变压器	400	19.62	241.52	241.52	未进入负面清单	否	2024.06
9327	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线杠子山分枝077#杠子山村变压器	30	69.16	3.252	3.252	未进入负面清单	否	2024.06
9328	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线范树沟分支水泵村亚叭沟分支003#水泵村变压器	100	3.89	76.11	76.11	未进入负面清单	否	2024.06
9329	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线004_1#前卫镇政府楼变压器	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06
9330	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线025#三道一组变压器	200	65.29	29.42	29.42	未进入负面清单	否	2024.06
9331	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支025#印西变压器	400	6.37	294.52	294.52	未进入负面清单	否	2024.06
9332	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双村分支008#东双村变压器	50	7.76	36.12	36.12	未进入负面清单	否	2024.06
9333	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长西分支002#长家沟变压器	50	68.42	5.79	5.79	未进入负面清单	否	2024.06
9334	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长上分支001#长上变压器	80	0.97	63.224	63.224	未进入负面清单	否	2024.06
9335	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西双分枝007#西双变压器	400	10.82	276.72	276.72	未进入负面清单	否	2024.06
9336	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线001#庙东变压器	50	36.79	21.605	21.605	未进入负面清单	否	2024.06
9337	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线41前照台分支01#前照台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
9338	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泵分枝06#老西沟变压器	200	0.79	158.42	158.42	未进入负面清单	否	2024.06
9339	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线58#黑台村变压器	100	32.2	47.8	47.8	未进入负面清单	否	2024.06
9340	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线到大沟分枝021#到大沟变压器	100	17.32	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06
9341	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈恩庵小黄外分枝008#小黄外变压器	50	49.68	15.16	15.16	未进入负面清单	否	2024.06
9342	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支82#下湖沟变压器	400	9.9	280.4	280.4	未进入负面清单	否	2024.06
9343	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分枝林果六分支04#林果六组变压器	50	59.4	10.3	10.3	未进入负面清单	否	2024.06
9344	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干线吴二沟分支007#吴二组变压器	100	1.59	78.41	78.41	未进入负面清单	否	2024.06
9345	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线满井分支后满井分支08#后满井变压器	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06
9346	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线一组分支1#长江四组变压器	200	42.06	75.88	75.88	未进入负面清单	否	2024.06
9347	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线居民分支5#铁路居民变压器	100	15.71	64.29	64.29	未进入负面清单	否	2024.06
9348	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分枝石油有限公司分支叶家一队分支009#叶家变压器	200	17.61	124.78	124.78	未进入负面清单	否	2024.06
9349	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线12#东大80变2变压器	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06
9350	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线27#西木片厂变压器	200	6.35	147.3	147.3	未进入负面清单	否	2024.06
9351	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线76#选将一组变压器	100	63.38	16.62	16.62	未进入负面清单	否	2024.06
9352	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线106#选将西地变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
9353	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线三山村分支2#三山村变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06
9354	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线三山北沟分支4#三山北沟变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06
9355	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张台沟分枝005#张台沟变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
9356	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线179#康庄北沟变压器	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06
9357	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分枝071#拐子沟变压器	50	2.54	38.73	38.73	未进入负面清单	否	2024.06
9358	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单	10kV水库线#再阴降分枝33#能沟分支10#能沟变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06
9359	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线李金村分支003#李金村变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9360	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分枝143#小北沟变压器	50	26.58	26.71	26.71	未进入负面清单	否	2024.06
9361	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分枝012#上沟外变压器	50	57.67	11.165	11.165	未进入负面清单	否	2024.06

9362	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支030#宋家变压器	20	36.62	8.676	8.676	未进入负面清单	否	2024.06
9363	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分段036#大黄沟村变压器	50	29.36	25.32	25.32	未进入负面清单	否	2024.06
9364	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分段045#王家变压器	100	11.91	68.09	68.09	未进入负面清单	否	2024.06
9365	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支048#秦家变压器	200	5.56	148.88	148.88	未进入负面清单	否	2024.06
9366	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线129#黄土杨树沟变压器	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	2024.06
9367	国网绛中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线草房分支王宝东分支006#王宝东变压器	200	9.21	141.58	141.58	未进入负面清单	否	2024.06
9368	国网绛中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前院十线草房分支王宝大树变压器	100	14.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	2024.06
9369	国网绛中县供电公司			10kV赵杨一线杨家东3分支01#杆杨家东3变压器	315	16.51	199.9935	199.9935	未进入负面清单	否	2024.06
9370	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支05#小李东庄新变压器	315	0.61	250.0785	250.0785	未进入负面清单	否	2024.06
9371	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线184#吕文子变压器	50	49.63	15.185	15.185	未进入负面清单	否	2024.06
9372	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支10左分支006#木力东变压器	400	14.05	263.8	263.8	未进入负面清单	否	2024.06
9373	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支10左分支002#木力西变压器	200	8.3	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06
9374	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支10左分支005#木力南变压器	200	1.1	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06
9375	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支10左分支012#王香变压器	80	0.57	63.544	63.544	未进入负面清单	否	2024.06
9376	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支10左分支008#晋房变压器	50	0.99	39.505	39.505	未进入负面清单	否	2024.06
9377	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线高屯分歧15号康家水变压器	315	11.83	214.7355	214.7355	未进入负面清单	否	2024.06
9378	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线高屯分歧15号康家水变压器	30	12.73	20.181	20.181	未进入负面清单	否	2024.06
9379	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分歧015#兴西变压器	50	37.63	21.185	21.185	未进入负面清单	否	2024.06
9380	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分歧028#山西变压器	50	34.5	22.75	22.75	未进入负面清单	否	2024.06
9381	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线蔡沟分歧028#山西变压器	400	1.3	314.8	314.8	未进入负面清单	否	2024.06
9382	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线06#蔡沟变压器	50	45.86	17.07	17.07	未进入负面清单	否	2024.06
9383	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王沟分歧023#刘屯变压器	200	19.1	121.8	121.8	未进入负面清单	否	2024.06
9384	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111	10kV微波线王沟分歧052#西沟变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	2024.06
9385	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线冯家分歧054#杨屯变压器	50	31.32	24.34	24.34	未进入负面清单	否	2024.06
9386	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线冯家分歧073#徐家变压器	100	39.52	40.48	40.48	未进入负面清单	否	2024.06
9387	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线白庙子分歧004#白庙子变压器	200	13.16	133.68	133.68	未进入负面清单	否	2024.06
9388	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106	10kV高岭北线上小分歧010#上小湾变压器	200	13.52	132.96	132.96	未进入负面清单	否	2024.06
9389	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线018#南山变压器	100	19.69	60.31	60.31	未进入负面清单	否	2024.06
9390	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线043#东荒3.4队变压器	200	2.54	154.92	154.92	未进入负面清单	否	2024.06
9391	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线061#东荒10队变压器	30	65.33	4.401	4.401	未进入负面清单	否	2024.06
9392	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B113	10kV高岭线005#信用社变压器	100	10.98	69.02	69.02	未进入负面清单	否	2024.06
9393	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧王沟分支007下沟变压器	30	18.71	18.387	18.387	未进入负面清单	否	2024.06
9394	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧东沟分支003东沟变压器	30	23.81	16.857	16.857	未进入负面清单	否	2024.06
9395	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线孙家店分歧010孙家店变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
9396	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧041东庄五队北沟变压器	50	5.83	37.085	37.085	未进入负面清单	否	2024.06
9397	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线马路49分支004#马路变压器	200	16.68	126.64	126.64	未进入负面清单	否	2024.06
9398	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C106	10kV高台线卢屯分支土城子分支012#土城子变压器	50	3.55	38.225	38.225	未进入负面清单	否	2024.06
9399	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张弱枝子分歧刘家沟分支010#刘家沟变压器	50	40.07	19.965	19.965	未进入负面清单	否	2024.06
9400	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅南1#箱变02配电变压器	500	55.9	120.5	120.5	未进入负面清单	否	2024.06
9401	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅南2#箱变02配电变压器	500	33.68	231.6	231.6	未进入负面清单	否	2024.06
9402	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅南3#箱变01配电变压器	500	33.21	233.95	233.95	未进入负面清单	否	2024.06
9403	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109	10kV半李干瓦盆分歧北高南山分支01#北高南变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06
9404	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一建都2期2箱变02配电变压器	400	36.87	172.52	172.52	未进入负面清单	否	2024.06
9405	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	水磨#1线	10kV水磨线1#箱变变压器02#	630	36.34	275.058	275.058	未进入负面清单	否	2024.06
9406	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线七里分#61七里一李庄变压器	50	27.55	26.225	26.225	未进入负面清单	否	2024.06
9407	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112	10kV王宝主干线046-1#铁路南居民变压器	30	45.29	10.413	10.413	未进入负面清单	否	2024.06
9408	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州车线	10kV瑞州车线阳光花园配电室配电变压器	500	53.94	130.3	130.3	未进入负面清单	否	2024.06
9409	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分歧东起1.2分支000#东起1.2变压器	50	75.31	2.345	2.345	未进入负面清单	否	2024.06
9410	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分歧177#顺山5变压器	200	17.98	124.04	124.04	未进入负面清单	否	2024.06
9411	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支006#果树队变压器	50	34.91	22.545	22.545	未进入负面清单	否	2024.06
9412	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分歧冯家2分支015#冯家2变压器	200	15.31	129.38	129.38	未进入负面清单	否	2024.06
9413	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支013#上马屯变压器	30	2.84	23.148	23.148	未进入负面清单	否	2024.06
9414	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧07石分支005#老西变压器	50	14.17	32.915	32.915	未进入负面清单	否	2024.06
9415	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧44左分支001#甘家后屯变压器	200	22.35	115.3	115.3	未进入负面清单	否	2024.06
9416	国网绛中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海线	10kV港专线甘李分歧086#新民西变压器	100	31.37	48.63	48.63	未进入负面清单	否	2024.06
9417	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线32右分支012#老军西山变压器	315	55.98	75.663	75.663	未进入负面清单	否	2024.06
9418	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分歧043#小陶变压器	200	54.78	50.44	50.44	未进入负面清单	否	2024.06
9419	国网绛中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV渤海一线58分歧福广分支001#止编湾宅电新台变压器	315	40.31	125.0235	125.0235	未进入负面清单	否	2024.06
9420	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	磷电线	10kV磷城一线安居家苑三号箱变01变压器	315	42.07	119.4795	119.4795	未进入负面清单	否	2024.06
9421	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐厂5.6队分支003#盐场5.6队变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06
9422	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106	10kV宽邦线西岔沟#08东岔7队大陶变压器	400	3.14	307.44	307.44	未进入负面清单	否	2024.06
9423	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106	10kV宽邦线三家子分歧11石1号东岔7队变压器	200	29.32	101.36	101.36	未进入负面清单	否	2024.06
9424	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106	10kV宽邦线西岔分歧山后分支14号岔山后台照明变压器	200	2.51	154.98	154.98	未进入负面清单	否	2024.06
9425	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106	10kV宽邦线西岔分歧106号西边3.4队变压器	200	22.48	115.04	115.04	未进入负面清单	否	2024.06
9426	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支52号棒槌沟5队变压器	50	40.26	19.87	19.87	未进入负面清单	否	2024.06

9427	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支68#3号棒槌沟4队变压器	100	22.6	57.4	57.4	未进入负面清单	否	2024.06
9428	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支宽音线21号宽音4.5队变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06
9429	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线宽花6分支005#康庄变压器	100	10.25	69.75	69.75	未进入负面清单	否	2024.06
9430	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线宽花前分支三台屯分支009#三台屯变压器	100	3.33	76.67	76.67	未进入负面清单	否	2024.06
9431	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线宽花前分支下洼分支前宋5分支001#前宋5变压器	50	1.28	39.36	39.36	未进入负面清单	否	2024.06
9432	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线宽花前分支下洼分支转户西分支005#转户西变压器	50	3.23	38.385	38.385	未进入负面清单	否	2024.06
9433	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐粮库分支2号联合厂台变压器	100	23.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	2024.06
9434	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐货站分支1号宽邦货站变压器	100	45.91	34.09	34.09	未进入负面清单	否	2024.06
9435	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐021号宽邦村(2队)变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9436	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐宽邦1分支01号宽邦1队变压器	100	30.62	49.38	49.38	未进入负面清单	否	2024.06
9437	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐项家分支19号项家二队变压器	50	3.53	38.235	38.235	未进入负面清单	否	2024.06
9438	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐项家分支17号项家一队变压器	80	51.48	22.816	22.816	未进入负面清单	否	2024.06
9439	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑子新建分支005宽邦4队变压器	200	6.37	147.26	147.26	未进入负面清单	否	2024.06
9440	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑子分大力分线分支#52#黑鱼4组变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06
9441	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑子分高棚沟#005黑子2队变压器	200	11.35	137.3	137.3	未进入负面清单	否	2024.06
9442	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支腰占12分支005#腰占12变压器	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06
9443	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道南分支2001#三道南变压器	400	0.64	317.44	317.44	未进入负面清单	否	2024.06
9444	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道西分支006#三道西变压器	50	23.09	28.455	28.455	未进入负面清单	否	2024.06
9445	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱柳沟分岐016#柳沟农场变压器	200	16.07	127.86	127.86	未进入负面清单	否	2024.06
9446	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱凌家4队分支001#凌家4队变压器	400	0.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	2024.06
9447	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑子分大力新村分支黑鱼五组#20#黑鱼5新增台变压器	50	46.02	16.99	16.99	未进入负面清单	否	2024.06
9448	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线黑子分高棚沟#高棚4队变压器	50	54.33	12.835	12.835	未进入负面清单	否	2024.06
9449	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分岐西台5.6.7新增台变压器	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	2024.06
9450	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分岐12分支18号大河西12队变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06
9451	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分岐5分支15号大河6队变压器	100	0.59	79.41	79.41	未进入负面清单	否	2024.06
9452	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦南线大河分岐120号左2#大河3队变压器	200	9.94	140.12	140.12	未进入负面清单	否	2024.06
9453	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二队新庄子分岐小庄子1.9队分支006#小庄子1.9队变压器	50	2.71	38.645	38.645	未进入负面清单	否	2024.06
9454	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山屯66kV变电站东分支023#塔山屯前变压器	200	24.65	110.7	110.7	未进入负面清单	否	2024.06
9455	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二队叶大分岐040#宝昌村台变压器	50	29	25.5	25.5	未进入负面清单	否	2024.06
9456	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二队叶大分岐宝昌8.9队分支007#宝昌8.9队变压器	200	39.37	81.26	81.26	未进入负面清单	否	2024.06
9457	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分销社分支#05#供销社变压器	200	66.05	27.9	27.9	未进入负面清单	否	2024.06
9458	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小下子分岐030#小下子变压器	200	28.65	102.7	102.7	未进入负面清单	否	2024.06
9459	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二队	10kV李家二队梨树沟分岐崔沟分支007#崔家沟变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
9460	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱塔山12队分支008#塔山1队变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	2024.06
9461	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱塔山12队分支002#塔山政府台变压器	200	35.27	89.46	89.46	未进入负面清单	否	2024.06
9462	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二队	10kV李家二队梨树沟分岐常沟分支2001#常家沟变压器	400	20.67	237.32	237.32	未进入负面清单	否	2024.06
9463	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱塔山12队分岐塔山6队分支003#塔山6队变压器	30	11.75	20.475	20.475	未进入负面清单	否	2024.06
9464	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分岐苗台北分支001#【苗台北】变压器	100	1.44	78.56	78.56	未进入负面清单	否	2024.06
9465	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分岐半道子分支006#【南半道子】变压器	100	4.81	75.19	75.19	未进入负面清单	否	2024.06
9466	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分岐046#【石牌坊】变压器	400	17.58	249.68	249.68	未进入负面清单	否	2024.06
9467	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱姜家分支034#姜家西变压器	400	15.19	259.24	259.24	未进入负面清单	否	2024.06
9468	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱柳条沟分岐015#【柳条沟】变压器	50	39.73	20.135	20.135	未进入负面清单	否	2024.06
9469	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱北右分岐075#【推山】变压器	50	34.91	22.545	22.545	未进入负面清单	否	2024.06
9470	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线西平B分#03西平东新增台变压器	315	31.34	153.279	153.279	未进入负面清单	否	2024.06
9471	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南分新建分支#19#南平7、8队变压器	100	55.01	24.99	24.99	未进入负面清单	否	2024.06
9472	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线#94#东平河沿水变压器	200	4.67	150.66	150.66	未进入负面清单	否	2024.06
9473	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分魏屯#03七里魏屯变压器	100	40.67	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06
9474	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#61#李店新变压器	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06
9475	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线干净吴分#02干净吴变压器	200	5.03	149.94	149.94	未进入负面清单	否	2024.06
9476	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐22号#康家队变压器	400	2.77	308.92	308.92	未进入负面清单	否	2024.06
9477	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线时间海2#箱变01配电变压器	400	2.43	310.28	310.28	未进入负面清单	否	2024.06
9478	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯生一线孟家小区二期配电室01配电变压器	630	48.8	196.56	196.56	未进入负面清单	否	2024.06
9479	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区二期配电室01配电变压器	315	50.55	92.7675	92.7675	未进入负面清单	否	2024.06
9480	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线下板分岐004#下板变压器	400	7.83	288.68	288.68	未进入负面清单	否	2024.06
9481	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线下板分岐019#东山变压器	50	43.23	18.385	18.385	未进入负面清单	否	2024.06
9482	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分岐上营盘分支019#营盘6变压器	200	9.64	140.72	140.72	未进入负面清单	否	2024.06
9483	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分岐上营盘分支营盘5分支003#营盘北变压器	200	2.7	154.6	154.6	未进入负面清单	否	2024.06
9484	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线半彦分岐087#木家村东台变压器	100	29.67	50.33	50.33	未进入负面清单	否	2024.06
9485	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线半彦分岐160#牛彦村变压器	100	18.1	61.9	61.9	未进入负面清单	否	2024.06
9486	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北线半彦分岐万陈分支008#牛彦西变压器	100	33.27	46.73	46.73	未进入负面清单	否	2024.06

9487	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103	10kV龙屯线前山分支014#前山变压器	50	51.57	14.215	14.215	未进入负面清单	否	2024.06
9488	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石东分027#副杆大石东台变压器	200	12.49	135.02	135.02	未进入负面清单	否	2024.06
9489	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线里户分岐075#站五、六队变压器	400	3.61	305.56	305.56	未进入负面清单	否	2024.06
9490	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线湾马分岐马湾沟分岐013#湾沟变压器	200	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06
9491	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线移动分支高甸子5台分支008#高甸子5台变压器	30	9.04	21.288	21.288	未进入负面清单	否	2024.06
9492	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐004#高台西变压器	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06
9493	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线张白分岐污水处理厂分支小岭新台分支002#小岭新台变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06
9494	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐005#南王屯新台变压器	50	16.25	31.875	31.875	未进入负面清单	否	2024.06
9495	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线张家子4队001#孤家子4队新台变压器	200	16.12	127.76	127.76	未进入负面清单	否	2024.06
9496	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分岐东白分支007#许家10队变压器	400	5.24	299.04	299.04	未进入负面清单	否	2024.06
9497	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线155#桃花村工业台变压器	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06
9498	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分岐潘中新台分支005#潘家新台变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06
9499	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南新台分支003#大南新台变压器	100	23.27	56.73	56.73	未进入负面清单	否	2024.06
9500	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线凌家1.2队分岐凌家3队分支003#凌家3队变压器	100	4.43	75.57	75.57	未进入负面清单	否	2024.06
9501	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线凌家1.2队分岐011#凌家1.2队变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06
9502	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线011#大岭村新台变压器	50	71.88	4.06	4.06	未进入负面清单	否	2024.06
9503	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线牛马分岐牛马分支003#牛心村(106)变压器	250	12.24	169.4	169.4	未进入负面清单	否	2024.06
9504	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线牛心7队分支北房子分支004#尚家9队变压器	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06
9505	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王宝线	10kV荒地线牛心7队分支南岗子分支008#牛心7队变压器	80	0.83	63.336	63.336	未进入负面清单	否	2024.06
9506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线盐场分岐大郑分支006#大郑村(152)变压器	50	15.15	32.425	32.425	未进入负面清单	否	2024.06
9507	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117	10kV荒地线三元分岐前山注分支004#三元注变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
9508	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV端工线	10kV供华一线58分岐磨厂分支06石分支017#磨西庄东变压器	315	42.45	118.2825	118.2825	未进入负面清单	否	2024.06
9509	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干支线040#岭根屯变压器	50	10.82	34.59	34.59	未进入负面清单	否	2024.06
9510	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线毛桃分岐012#韩家屯变压器	400	0.95	316.2	316.2	未进入负面清单	否	2024.06
9511	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109	10kV明水线干支线151#四间房二队变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06
9512	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分岐029#小施宝台变压器	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	2024.06
9513	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线东岗子分支014#潘家10队变压器	400	1.27	314.92	314.92	未进入负面清单	否	2024.06
9514	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线彭家分岐后水三队分支后水前分支006#后水前台变压器	200	16.8	126.4	126.4	未进入负面清单	否	2024.06
9515	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐大南村分支043#大南前台变压器	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06
9516	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子修配厂分支004#修配变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06
9517	国网绥中县供电公司			10kV塔山南线小庄子南二线叶大分岐叶大1.2队分支003#叶大1.2队变压器	80	56.1	19.12	19.12	未进入负面清单	否	2024.06
9518	国网绥中县供电公司			10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分岐大油5.6队分支015#大油5.6队变压器	50	18.33	30.835	30.835	未进入负面清单	否	2024.06
9519	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线034#小庄子10队变压器	400	4.48	302.08	302.08	未进入负面清单	否	2024.06
9520	国网绥中县供电公司			10kV塔山南线干支线001#大柳西台变压器	200	31.96	96.08	96.08	未进入负面清单	否	2024.06
9521	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线东道子分支012#东道子台变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06
9522	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线张驹杖子分岐东沟分支013#东沟里台变压器	100	18.45	61.55	61.55	未进入负面清单	否	2024.06
9523	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐石分支009#落石台变压器	100	9.67	70.33	70.33	未进入负面清单	否	2024.06
9524	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐范台分支001#范台变压器	200	9.82	140.36	140.36	未进入负面清单	否	2024.06
9525	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分岐大河4队分支005#大河4队变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06
9526	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐大羊分支033#大羊台变压器	100	14.93	65.07	65.07	未进入负面清单	否	2024.06
9527	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐大羊分支001#小羊台变压器	20	54.58	5.084	5.084	未进入负面清单	否	2024.06
9528	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐145#岭根台变压器	20	45.51	6.898	6.898	未进入负面清单	否	2024.06
9529	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐南沟分支06#南沟台变压器	30	41.95	11.415	11.415	未进入负面清单	否	2024.06
9530	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106	10kV高台线河南分岐高台北分支003#高台北台变压器	400	1.13	315.48	315.48	未进入负面清单	否	2024.06
9531	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐新台分支011#王台变压器	50	36.12	21.94	21.94	未进入负面清单	否	2024.06
9532	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐220#上甸子台变压器	50	26.93	26.535	26.535	未进入负面清单	否	2024.06
9533	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线北沟分支长石胡分支006#长石胡台变压器	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	2024.06
9534	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线加碑岩分岐北沟分支031#岭上台变压器	50	22.26	28.87	28.87	未进入负面清单	否	2024.06
9535	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大孙屯分支大孙电新台分支006#大孙电新台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06
9536	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐小孙屯分支012#小孙屯变压器	200	17.42	125.16	125.16	未进入负面清单	否	2024.06
9537	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐106#南庄港305台变压器	200	13.15	133.7	133.7	未进入负面清单	否	2024.06
9538	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐086#白龙4队变压器	200	1.52	156.96	156.96	未进入负面清单	否	2024.06
9539	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐白龙分支005#白龙村变压器	100	9.24	70.76	70.76	未进入负面清单	否	2024.06
9540	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线73#歪脖山台变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06
9541	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐大南村分支035#大南村变压器	200	36.49	87.02	87.02	未进入负面清单	否	2024.06
9542	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐白龙一组分支012#白龙1.3队变压器	100	19.69	60.31	60.31	未进入负面清单	否	2024.06
9543	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白新台分支006#东白新台变压器	50	27.04	26.48	26.48	未进入负面清单	否	2024.06
9544	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分岐许家1队分支010#许家1队变压器	400	3.5	306	306	未进入负面清单	否	2024.06
9545	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分岐许家4队分支002#许家4队变压器	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06

9546	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱四方分枝四方照明分支001#四方村变压器	80	1.66	62.672	62.672	未进入负面清单	否	2024.06
9547	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱053#南台子变压器	400	1.14	315.44	315.44	未进入负面清单	否	2024.06
9548	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线127#道东变压器	315	66.36	42.966	42.966	未进入负面清单	否	2024.06
9549	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单	10kV前所主干线150#南台子变压器	200	19.46	121.08	121.08	未进入负面清单	否	2024.06
9550	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线苗圃分支龚家分支003#龚家变压器	50	52.93	13.535	13.535	未进入负面清单	否	2024.06
9551	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新台分枝002#冯东变压器	630	31.13	307.881	307.881	未进入负面清单	否	2024.06
9552	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线石分支004#小力北屯变压器	100	33.64	46.36	46.36	未进入负面清单	否	2024.06
9553	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵屯分支041#小力西变压器	200	4.07	151.86	151.86	未进入负面清单	否	2024.06
9554	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新台分枝002#冯东变压器	50	8.69	35.655	35.655	未进入负面清单	否	2024.06
9555	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分枝西甸子新台分支004#副杆西甸子新台变压器	50	34.48	22.76	22.76	未进入负面清单	否	2024.06
9556	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小分支分枝38石分支004#小力村变压器	315	32.9	148.365	148.365	未进入负面清单	否	2024.06
9557	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支分枝041#副杆大力东变压器	200	7.02	145.96	145.96	未进入负面清单	否	2024.06
9558	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线023#服务部新台变压器	200	9.09	141.82	141.82	未进入负面清单	否	2024.06
9559	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线郭孙分枝枝科分支012#枝科6队(168)变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06
9560	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线89分枝014#大台新台变压器	100	16.76	63.24	63.24	未进入负面清单	否	2024.06
9561	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分枝05左分支009(3035)变压器	400	68.88	44.48	44.48	未进入负面清单	否	2024.06
9562	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线车线分枝019#(1045)变压器	400	0.59	317.64	317.64	未进入负面清单	否	2024.06
9563	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线102右01#(1064)变压器	400	30.15	199.4	199.4	未进入负面清单	否	2024.06
9564	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线034#(5002)变压器	315	33.04	147.924	147.924	未进入负面清单	否	2024.06
9565	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线084#(1023)变压器	315	1.82	246.267	246.267	未进入负面清单	否	2024.06
9566	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线时间海1#箱变01配电变压器	400	46.62	133.52	133.52	未进入负面清单	否	2024.06
9567	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三号线时间海3#箱变01配电变压器	500	3.97	380.15	380.15	未进入负面清单	否	2024.06
9568	国网绥中县供电公司			10kV侯海三号线时间海4#箱变02配电变压器	500	2.82	385.9	385.9	未进入负面清单	否	2024.06
9569	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新街6#配电箱01配电变压器	500	5.23	373.85	373.85	未进入负面清单	否	2024.06
9570	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区4#配电箱01配电变压器	315	23.72	177.282	177.282	未进入负面清单	否	2024.06
9571	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线钢厂分枝枝科2分支2#饮料2变压器	50	2.08	38.96	38.96	未进入负面清单	否	2024.06
9572	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水泥商业小区	250	0.37	199.075	199.075	未进入负面清单	否	2024.06
9573	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城河线017#晋功3组变压器	200	0.76	158.48	158.48	未进入负面清单	否	2024.06
9574	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线029#电厂邮局变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
9575	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱西屯分枝005#西屯台区变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
9576	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV中心村第二批高甸子5台(10kV王宝主干线089#姜家升级变压器	200	11.53	136.94	136.94	未进入负面清单	否	2024.06
9577	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线程家南分支004程家南变压器	400	14.34	262.64	262.64	未进入负面清单	否	2024.06
9578	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线上房子分支14#土房子东变压器	200	7.7	144.6	144.6	未进入负面清单	否	2024.06
9579	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	10kV电厂生活线25-001右分枝27右分支003#洪家北新台变压器	400	52.23	111.08	111.08	未进入负面清单	否	2024.06
9580	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线张西新台分支008张西新台变压器	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06
9581	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线广玉一组分支17村#广玉村箱变变压器	100	18.82	61.18	61.18	未进入负面清单	否	2024.06
9582	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱23#月明山分支6#广玉村7组变压器	80	36.87	34.504	34.504	未进入负面清单	否	2024.06
9583	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活	10kV公司生活线洪南分枝24石分支005#洪家中南台变压器	400	45.83	136.68	136.68	未进入负面清单	否	2024.06
9584	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线081#河东2队变压器	100	25.3	54.7	54.7	未进入负面清单	否	2024.06
9585	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干钱老虎西沟分枝013#老虎西沟变压器	400	5.76	296.96	296.96	未进入负面清单	否	2024.06
9586	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV李家线苗圃分枝九道2队分支022#九道2队变压器	50	51.23	14.385	14.385	未进入负面清单	否	2024.06
9587	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线148#苗圃变压器	100	18.66	61.34	61.34	未进入负面清单	否	2024.06
9588	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线苗圃分枝九道2队分支015#九道一队变压器	20	58.68	4.264	4.264	未进入负面清单	否	2024.06
9589	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱新房子6分支01#新房村6组变压器	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06
9590	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家干钱广玉分支6号#广裕村4.6组变压器	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06
9591	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV瑞州线雨水雨渠箱变(1089)配电变压器	400	71.36	34.56	34.56	未进入负面清单	否	2024.06
9592	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞州线	10kV小庄北干钱打霍村分支007#打霍村台变压器	500	58.68	106.6	106.6	未进入负面清单	否	2024.06
9593	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱大沟分枝005#葛家新台变压器	400	11.09	275.64	275.64	未进入负面清单	否	2024.06
9594	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干钱团山子北台分支004#团山子北台变压器	50	79.98	0.01	0.01	未进入负面清单	否	2024.06
9595	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV网户二线网户西李哈新分支3#李哈新台变压器	400	5.68	297.28	297.28	未进入负面清单	否	2024.06
9596	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV塔河线101#叶家5队变压器	200	25.8	108.4	108.4	未进入负面清单	否	2024.06
9597	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV黄家线黄家主干线2线叶红分枝034#叶红变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9598	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV塔河线团山子新台分支008#团山子新台变压器	315	19.19	191.5515	191.5515	未进入负面清单	否	2024.06
9599	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV网户线高屯分枝高屯新台分支003#高屯新台变压器	200	1.37	157.26	157.26	未进入负面清单	否	2024.06
9600	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV塔山南线干钱建业理厂分支山角子新台分支003#山角子新台变压器	200	14.71	130.58	130.58	未进入负面清单	否	2024.06
9601	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔河线明所分支002#明所变压器	400	13.06	267.76	267.76	未进入负面清单	否	2024.06
9602	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干钱104#刘杰生台变压器	30	26.97	15.909	15.909	未进入负面清单	否	2024.06
9603	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV农二线东庄分支北道分支004#东庄北道变压器	100	15.35	64.65	64.65	未进入负面清单	否	2024.06
9604	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV塔河线小李村分支015#小李3队变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06
9605	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支006#小李村台变压器	200	3.24	153.52	153.52	未进入负面清单	否	2024.06
9606	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线074#小李5队变压器	100	12.67	67.33	67.33	未进入负面清单	否	2024.06
9607	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV大王庙线西分支028#西新变压器	50	26.57	26.715	26.715	未进入负面清单	否	2024.06
9608	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV塔山南线干钱塔山厂分枝塔山2队新台分支002#塔山2队新台变压器	200	0.85	158.3	158.3	未进入负面清单	否	2024.06
9609	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线		200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06

9610	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103	10kV龙屯线大沟分支018#大河变压器	20	2.1	15.58	15.58	未进入负面清单	否	2024.06
9611	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子村分支001#狼洞子南台变压器	100	14.82	65.18	65.18	未进入负面清单	否	2024.06
9612	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线130#团山子南台变压器	400	5.78	296.88	296.88	未进入负面清单	否	2024.06
9613	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李1队分支001#小李1队变压器	400	1.93	312.28	312.28	未进入负面清单	否	2024.06
9614	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线东赵北台分支003#赵北北台变压器	30	7.43	21.771	21.771	未进入负面清单	否	2024.06
9615	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线考古分支二河口新村分支003#二河口新村变压器	400	38.57	165.72	165.72	未进入负面清单	否	2024.06
9616	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线东赵1台分支008#东赵村变压器	200	21.55	116.9	116.9	未进入负面清单	否	2024.06
9617	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线174#二河口东台变压器	200	19.7	120.6	120.6	未进入负面清单	否	2024.06
9618	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线马家三队分支万宝山分支005#马家4队变压器	50	17.45	31.275	31.275	未进入负面清单	否	2024.06
9619	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线红庙分线鼓杖分枝006#山咀子变压器	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	2024.06
9620	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线顺山南沟分支019#顺山南沟2台变压器	30	65.81	4.257	4.257	未进入负面清单	否	2024.06
9621	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线主干线008#塔山12队新台变压器	50	12.09	33.955	33.955	未进入负面清单	否	2024.06
9622	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干支线小庙宝分枝037#小庙宝新台变压器	200	22.28	115.44	115.44	未进入负面清单	否	2024.06
9623	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队014#马家1队变压器	50	24.48	27.76	27.76	未进入负面清单	否	2024.06
9624	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高南分支王虎新台分支002#王虎新台变压器	50	10.93	34.535	34.535	未进入负面清单	否	2024.06
9625	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线157#二河口北台变压器	315	43.37	115.3845	115.3845	未进入负面清单	否	2024.06
9626	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家6.7队分支003#马家6.7队变压器	400	0.9	316.4	316.4	未进入负面清单	否	2024.06
9627	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分枝037#水泉二组变压器	100	51.01	28.99	28.99	未进入负面清单	否	2024.06
9628	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子北台分支001#狼洞子北台变压器	80	9.82	56.144	56.144	未进入负面清单	否	2024.06
9629	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队分支万宝山分支019#万宝山变压器	80	20.25	47.8	47.8	未进入负面清单	否	2024.06
9630	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村分支04#塔山村新台变压器	200	28.12	103.76	103.76	未进入负面清单	否	2024.06
9631	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分线088#襄家西台变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06
9632	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队013#马家3队变压器	400	1.38	314.48	314.48	未进入负面清单	否	2024.06
9633	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户西分支002#网户西变压器	100	32.17	47.83	47.83	未进入负面清单	否	2024.06
9634	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干支089#二河口西台变压器	400	21.92	232.32	232.32	未进入负面清单	否	2024.06
9635	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单	10kV黄家线北毛分枝030#毛家村台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06
9636	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线195#顺山三二台变压器	30	67.32	3.804	3.804	未进入负面清单	否	2024.06
9637	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线东台西台分支003#东台西台变压器	200	26.42	107.16	107.16	未进入负面清单	否	2024.06
9638	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线东庄北沟新台变压器	160	55.49	39.216	39.216	未进入负面清单	否	2024.06
9639	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分枝050#吴二组变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06
9640	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河南分线刘把分004#刘把河南台变压器	80	3.89	60.888	60.888	未进入负面清单	否	2024.06
9641	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线后火石分支后火石2分支003#后火石2D变压器	50	9.8	35.1	35.1	未进入负面清单	否	2024.06
9642	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二2B10	10kV工业二二04#五队变压器	100	15.28	64.72	64.72	未进入负面清单	否	2024.06
9643	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线路号分线大偏新台分支002#大偏新台变压器	200	7.05	145.9	145.9	未进入负面清单	否	2024.06
9644	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线陈印分线东赵3台分支011#东赵3台变压器	30	35.68	13.296	13.296	未进入负面清单	否	2024.06
9645	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干支线东白一队分支东白东台分支006#东白东台变压器	200	5.81	148.38	148.38	未进入负面清单	否	2024.06
9646	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干支线东白分支许家田屯新台分支004#许家田屯新台变压器	200	6.97	146.06	146.06	未进入负面清单	否	2024.06
9647	国网绥中县供电公司			10kV高岭北线刘家分线侯屯分支026#侯屯2台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
9648	国网绥中县供电公司			10kV高岭北线刘家分线侯屯分支026#侯屯2台变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06
9649	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线路号分线东白一队分支004#东白一队新台变压器	200	18.91	122.18	122.18	未进入负面清单	否	2024.06
9650	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二二线戴河首府1#配电室1号变压器	630	4.01	478.737	478.737	未进入负面清单	否	2024.06
9651	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二二线戴河首府2#配电室1号变压器	630	4.7	474.39	474.39	未进入负面清单	否	2024.06
9652	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二二线戴河首府2#配电室2号变压器	630	4.32	476.784	476.784	未进入负面清单	否	2024.06
9653	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二二线戴河首府3#配电室1号变压器	630	5.59	468.783	468.783	未进入负面清单	否	2024.06
9654	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二二线戴河首府4#配电室1号变压器	630	5.33	470.421	470.421	未进入负面清单	否	2024.06
9655	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线河龙分线15#杆明北新台变压器	200	5.65	148.7	148.7	未进入负面清单	否	2024.06
9656	国网绥中县供电公司			10kV高台北线马路49东台分支007#马路49东台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9657	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线东平分线燕落山分支张富岭东文06#杆张富岭东变压器	400	1.78	312.88	312.88	未进入负面清单	否	2024.06
9658	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线104#杨保6队南台分支支杨保6队南台变压器	200	4.3	151.4	151.4	未进入负面清单	否	2024.06
9659	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线104#杨保6队北台分支001#杨保6队北台变压器	100	6.66	73.34	73.34	未进入负面清单	否	2024.06
9660	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三二线32*1#山海同湾1#配电室变压器间隔配电变压器	400	7.64	289.44	289.44	未进入负面清单	否	2024.06
9661	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三二线32*1#山海同湾2#配电室1#变压器间隔配电变压器	400	7.12	291.52	291.52	未进入负面清单	否	2024.06
9662	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三二线32*1#山海同湾3#配电室2#变压器间隔配电变压器	500	16.48	317.6	317.6	未进入负面清单	否	2024.06
9663	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三二线32*1#山海同湾4#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	9.88	441.756	441.756	未进入负面清单	否	2024.06
9664	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线北台分支014#网户北新台变压器	50	4.06	37.97	37.97	未进入负面清单	否	2024.06
9665	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线福兴号新台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9666	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家二II线	10kV李家二二线郑南分线李家政府分支郑家西分支004#郑家西变压器	30	3.32	23.004	23.004	未进入负面清单	否	2024.06
9667	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线暖泉子南分支001#暖泉子南台变压器	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06

9668	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线矿山分支苏兰3台分支#苏兰3台区变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06
9669	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105南	10kV矿山线老边提水分支老边2台分支变压器	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06
9670	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线丁家分枝丁家北台变压器	200	7.92	144.16	144.16	未进入负面清单	否	2024.06
9671	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	10kV东戴河海天翼小区1#配电室1号间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06
9672	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	10kV东戴河海天翼小区1#配电室2号间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06
9673	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV东戴河海天翼小区2#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	10.57	437.409	437.409	未进入负面清单	否	2024.06
9674	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	12.54	424.998	424.998	未进入负面清单	否	2024.06
9675	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室2号变压器间隔配电变压器	630	14.39	413.343	413.343	未进入负面清单	否	2024.06
9676	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	13.91	416.367	416.367	未进入负面清单	否	2024.06
9677	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室2号变压器间隔配电变压器	630	16.06	402.822	402.822	未进入负面清单	否	2024.06
9678	国网绥中县供电公司			10kV沙河二二赵福分支08#杆后隔2台	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06
9679	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108南	10kV黄家线线新台	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06
9680	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108	10kV王家店线羊房子分枝72#杆秋岭2台变压器	50	45.46	17.27	17.27	未进入负面清单	否	2024.06
9681	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞州二二线049#变压器	400	0.53	317.88	317.88	未进入负面清单	否	2024.06
9682	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	侯家农民新村二期1#配电室1号变压器间隔配电变压器	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06
9683	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107南	10kV永安线小方草分支2#小方草台区变压器	100	2.46	77.54	77.54	未进入负面清单	否	2024.06
9684	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	10kV侯海四线海韵绿洲2#配电室间隔配电变压器	500	12.41	337.95	337.95	未进入负面清单	否	2024.06
9685	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	10kV侯海四线海韵绿洲小区2#配电室变压器1#间隔1#配电变压器	500	13.92	330.4	330.4	未进入负面清单	否	2024.06
9686	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台(10kV叶大南台变压器)	200	4.4	151.2	151.2	未进入负面清单	否	2024.06
9687	国网绥中县供电公司			10kV龙屯线古城子4台分支002#古城子4台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9688	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城新一新综合台	30	5.86	22.242	22.242	未进入负面清单	否	2024.06
9689	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110南	10kV前卫线二道五组分枝三组五组2台变压器	400	11.83	272.68	272.68	未进入负面清单	否	2024.06
9690	国网绥中县供电公司			10kV网户二二线侯大南台分支侯大南台变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06
9691	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117南	分枝小冯分支冯洪军分支前屯南地分支19#前屯南台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
9692	国网绥中县供电公司			10kV高岭北线冯家分枝027#冯家东二台变压器	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06
9693	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府1#配电室1号配电变压器	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06
9694	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府1#配电室2号配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06
9695	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府2#配电室1号配电变压器	500	0.5	397.5	397.5	未进入负面清单	否	2024.06
9696	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府2#配电室2号配电变压器	500	0.58	397.1	397.1	未进入负面清单	否	2024.06
9697	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大冯马分枝018#大冯马新台变压器	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06
9698	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107南	10kV葛家线综合台分支10号新房村1.2组新增变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06
9699	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107南	10kV葛家线326号左1号新房村6组新增变压器	100	5.87	74.13	74.13	未进入负面清单	否	2024.06
9700	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108	10kV葛家线河北分枝英伍3-4组分支2号变压器3.4组新增变压器	100	4.67	75.33	75.33	未进入负面清单	否	2024.06
9701	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105	10kV西平南线岳家分枝44号右2号岳家2队新增变压器	100	12.09	67.91	67.91	未进入负面清单	否	2024.06
9702	国网绥中县供电公司			10kV西平南线东平78分支3号东平78组新增变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
9703	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112南	10kV王宝线干钱西潘干钱西孙南分支西孙新台分支1#西孙新台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06
9704	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌南地变压器	50	0.72	39.64	39.64	未进入负面清单	否	2024.06
9705	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山线裕隆苑四期2#配电室01变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
9706	国网绥中县供电公司			10kV塔山线裕隆苑四期2#配电室02变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
9707	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10kV塔山线裕隆苑三期1#配电室01变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
9708	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台(10kV小庄子南线叶大村台变压器)	200	4.12	151.76	151.76	未进入负面清单	否	2024.06
9709	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线084#十五分场新台变压器	30	2.21	23.337	23.337	未进入负面清单	否	2024.06
9710	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106南	10kV高岭北线胡庄新台分枝005杆胡庄新台变压器	200	4.36	151.28	151.28	未进入负面清单	否	2024.06
9711	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山线F1008	10kV塔山线团山子新1台变压器	200	0.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	2024.06
9712	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前鹿干钱草房分支027#草房新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
9713	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄村(中心村)	200	4.98	150.04	150.04	未进入负面清单	否	2024.06
9714	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二二线F1010	10kV塔山南线白龙分枝白龙1队新台变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06
9715	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海1#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	9.54	443.898	443.898	未进入负面清单	否	2024.06
9716	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	8.06	453.222	453.222	未进入负面清单	否	2024.06
9717	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海3#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	13.44	419.328	419.328	未进入负面清单	否	2024.06
9718	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海4#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	12.37	426.069	426.069	未进入负面清单	否	2024.06
9719	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝村南地变压器	100	4.43	75.57	75.57	未进入负面清单	否	2024.06
9720	国网绥中县供电公司			金屋华府二期1#配电室1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06
9721	国网绥中县供电公司			10kV王家店线加碑岩分支北沟分支楼石沟分支支楼石沟变压器	100	11.75	68.25	68.25	未进入负面清单	否	2024.06
9722	国网绥中县供电公司			10kV王家店线加碑岩分支北沟分支支楼石沟分支支楼石沟变压器	100	6.72	73.28	73.28	未进入负面清单	否	2024.06
9723	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支014#李家一队新台变压器	200	16.72	126.56	126.56	未进入负面清单	否	2024.06
9724	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线李家3队新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
9725	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线李村新台变压器	100	1.41	78.59	78.59	未进入负面清单	否	2024.06
9726	国网绥中县供电公司			10kV李家一线石佛分枝石岭分支石岭大棚分支003#石岭007#杆石岭新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9727	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113南	10kV高岭线王岗分枝东岗分支009#杆东岗新台变压器	200	3.94	152.12	152.12	未进入负面清单	否	2024.06
9728	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分枝009#西王11队变压器	200	1.35	157.3	157.3	未进入负面清单	否	2024.06

9730	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活	洪家中新2台变压器	400	7.7	289.2	289.2	未进入负面清单	否	2024.06
9731	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱随庄分枝邱家分支赵甸2台变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06
9732	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三	10kV农三钱罗三家子分枝027#东庄一队新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9733	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一钱分枝二队分枝013#二队新台变压器	50	4.39	37.805	37.805	未进入负面清单	否	2024.06
9734	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二钱(下钱)石脚岭西台分枝003#石脚岭西台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9735	国网绛中县供电公司			10kV赵港钱石分支003石011#小力新台变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
9736	国网绛中县供电公司			10kV秋子沟钱梁谭分枝东杖子后队分枝06#东杖子后队变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06
9737	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝干钱北偏村分枝023+1#巴家新台变压器	100	6.71	73.29	73.29	未进入负面清单	否	2024.06
9738	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝干钱西潘干钱孔沟分支孔沟新台分枝003#孔沟新台变压器	100	6.86	73.14	73.14	未进入负面清单	否	2024.06
9739	国网绛中县供电公司			10kV黄家钱红南新台	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06
9740	国网绛中县供电公司			10kV明水钱东平分枝下北新台分枝02#下北新台变压器	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06
9741	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北钱潘家分枝温工西南地变压器	100	15.84	64.16	64.16	未进入负面清单	否	2024.06
9742	国网绛中县供电公司			10kV瑞车钱车钱分枝016#(1049新分)变压器	315	0.03	251.9055	251.9055	未进入负面清单	否	2024.06
9743	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C10	10kV高台北钱牛彦分枝019#黑水台村北台变压器	50	10.23	34.885	34.885	未进入负面清单	否	2024.06
9744	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北钱潘家分枝温工南地变压器	50	8.15	35.925	35.925	未进入负面清单	否	2024.06
9745	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南钱丁家分枝徐后南地变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
9746	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南钱塔山砖厂分枝砖厂西地变压器	100	1.84	78.16	78.16	未进入负面清单	否	2024.06
9747	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南钱四方分枝东白分支东白1地变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
9748	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台钱砖厂分枝24左1#(大台综合楼)变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06
9749	国网绛中县供电公司			10kV赵港钱赵小支分枝南岭北分支002#南岭北台变压器	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06
9750	国网绛中县供电公司			10kV瑞车钱电钱支分枝30左分枝007#分枝008#变压器	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06
9751	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	10kV王宝干钱虎将分枝虎西新台分枝002#虎西新台变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06
9752	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安钱杨家分枝牛家沟新台分枝001#牛家沟新台变压器	50	5.28	37.36	37.36	未进入负面清单	否	2024.06
9753	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二钱李西干钱李东分枝002+1#李家东新台变压器	100	53.15	26.85	26.85	未进入负面清单	否	2024.06
9754	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线光明(A008)箱变01变压器同配电变压器	500	7.2	364	364	未进入负面清单	否	2024.06
9755	国网绛中县供电公司			10kV花园三期1#箱变变压器1	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
9756	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子钱三分枝东三1祖北台分枝006#东三1祖北台变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06
9757	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车钱水前奥园02箱变01变压器同配电变压器	500	65.58	72.1	72.1	未进入负面清单	否	2024.06
9758	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区1#配电室1号变压器同配电变压器	800	14.51	523.92	523.92	未进入负面清单	否	2024.06
9759	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区2#配电室1#变压器同配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06
9760	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区3#配电室1#变压器同配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06
9761	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫钱医院二台分支瑞瑞2台变压器	315	7.24	229.194	229.194	未进入负面清单	否	2024.06
9762	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱弓前分支腰西台变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
9763	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟干钱秋子新台变压器	100	8.72	71.28	71.28	未进入负面清单	否	2024.06
9764	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家钱钱庄分枝潘道分支南西分支南西西台变压器	50	1.04	39.48	39.48	未进入负面清单	否	2024.06
9765	国网绛中县供电公司			10kV沙河二钱东少道南前台变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06
9766	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	杏柳庄变压器	50	5.88	37.06	37.06	未进入负面清单	否	2024.06
9767	国网绛中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单	中心村第二组西甸子西台(10kV王宝线岭新台)	200	5.36	149.28	149.28	未进入负面清单	否	2024.06
9768	国网绛中县供电公司			10kV明水钱河龙分枝明东二分枝05#明东二台变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06
9769	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线瑞瑞二期1#配电室2号配电变压器	500	0.66	396.7	396.7	未进入负面清单	否	2024.06
9770	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单	10kV首钢干钱小松前电分枝002小松东分枝002#小松东变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
9771	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊钱内东分枝019#西园西台变压器	50	2.43	38.785	38.785	未进入负面清单	否	2024.06
9772	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二钱张胡分枝兰沟分支014#张胡新台变压器	200	4.39	151.22	151.22	未进入负面清单	否	2024.06
9773	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	中心村第四组腰西台 10kV范家干钱钱庄分枝潘道分支半道子分枝008#潘道半道子变压器	200	3.39	153.22	153.22	未进入负面清单	否	2024.06
9774	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱钱庄分枝潘道分支半道子分枝019#后喊过岭变压器	100	7.23	72.77	72.77	未进入负面清单	否	2024.06
9775	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南钱宝昌道台变压器	200	29.18	101.64	101.64	未进入负面清单	否	2024.06
9776	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支边门西台分枝002#边门西台变压器	200	0.87	158.26	158.26	未进入负面清单	否	2024.06
9777	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥钱37右3#变压器(文高二期3)	400	8.82	284.72	284.72	未进入负面清单	否	2024.06
9778	国网绛中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线北甸子新分1#北甸子新台变压器	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	2024.06
9779	国网绛中县供电公司			10kV龙屯钱龙屯小区2号龙屯小区变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
9780	国网绛中县供电公司			10kV范家钱凯盛小区	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
9781	国网绛中县供电公司			10kV高平南钱黑水分#51黑水10-12限新增	50	3.01	38.495	38.495	未进入负面清单	否	2024.06
9782	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波钱钱许电分枝03左分支003#高岭北台变压器	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06
9783	国网绛中县供电公司			10kV赵港干钱139右分枝005#盐滩南变压器	200	14.06	131.88	131.88	未进入负面清单	否	2024.06
9784	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子钱陈印分枝小狼洞子2台分枝011#小狼洞子2台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06
9785	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台钱电钱厂分支电2台分枝005#电2台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
9786	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊钱内东分枝分枝韩家四组分支003#韩家4队北台变压器	100	1.14	78.86	78.86	未进入负面清单	否	2024.06
9787	国网绛中县供电公司			瑞州住康1#配电箱3#变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
9788	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单	10kV高岭北钱杨总新台分枝005#杨总新台变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
9789	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊钱内东分枝西园5队新台变压器	200	15.4	129.2	129.2	未进入负面清单	否	2024.06
9790	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家钱小官分枝049#小官新台变压器	200	4.24	151.52	151.52	未进入负面清单	否	2024.06
9791	国网绛中县供电公司	绛中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊钱内东分枝047#西园子6队新台变压器	100	1.81	78.19	78.19	未进入负面清单	否	2024.06
9792	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107	10kV秋子沟钱东山分枝东山二南分支01#东山二南变压器	200	17.54	124.92	124.92	未进入负面清单	否	2024.06

9793	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单	10kV前卫线市场分枝古塔大分 支002#古塔新村2台变压器	200	12.19	135.62	135.62	未进入负面清单	否	2024.06
9794	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔东线鑫佰丰分枝转供分 支019#塔东线新台分支002#盐 碱东新台变压器	200	6.39	147.22	147.22	未进入负面清单	否	2024.06
9795	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 I 线8110单	10kV沙河一线河西分支西新 台分支004#河西新台变压器	100	29.3	50.7	50.7	未进入负面清单	否	2024.06
9796	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河 I 线8110单	10kV沙河二线李宝新台变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
9797	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱湾分枝石口2 台分支003#石口2台区新变器	80	13.39	53.288	53.288	未进入负面清单	否	2024.06
9798	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分枝012#南 岭变压器	400	3.1	307.6	307.6	未进入负面清单	否	2024.06
9799	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线沙锅子南分枝002# 沙锅子南变器	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06
9800	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线赵山西分枝赵山北 分支002#赵山北变器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
9801	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分枝东百分 支东白门地变器	50	9.37	35.315	35.315	未进入负面清单	否	2024.06
9802	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分枝大南分 支秦庄西地变器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
9803	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干钱大南西台变 压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06
9804	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线瑞州西变配电室01 变器间隔配电变器	500	15.02	324.9	324.9	未进入负面清单	否	2024.06
9805	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单	10kV万家北线警粮分枝王庄东1 台变器	200	19.44	121.12	121.12	未进入负面清单	否	2024.06
9806	国网绥中县供电公司	葛家66kV变电站	10kV葛家线5107单	10kV沙河钱湾东台变器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06
9807	国网绥中县供电公司	葛家66kV变电站	10kV葛家线5107单	10kV葛家线钱湾分枝广玉站 新增分支3#广玉站新增变器	100	33.38	46.62	46.62	未进入负面清单	否	2024.06
9808	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线东大城外2台分支 3#东大城外2台变器	400	5.53	297.88	297.88	未进入负面清单	否	2024.06
9809	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分枝东百分 支广门地变器	50	1.47	39.265	39.265	未进入负面清单	否	2024.06
9810	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线西间北分支10#杆 四间房后队变器	100	26.48	53.52	53.52	未进入负面清单	否	2024.06
9811	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分枝东百分 支国明畜牧分支沿海公路北地2 变器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
9812	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分枝东百分 支沿海公路北地1变器	100	1.21	78.79	78.79	未进入负面清单	否	2024.06
9813	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线四方分枝派出所 前地变器	100	36.29	43.71	43.71	未进入负面清单	否	2024.06
9814	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线杜西分枝西院2台分 支007#西院北变器	100	17.85	62.15	62.15	未进入负面清单	否	2024.06
9815	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线杜科分枝杜科7#队分 支008#杜科7.9队2变器	200	3.92	152.16	152.16	未进入负面清单	否	2024.06
9816	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单	10kV荒地线三元分枝大郑屯北 地分支019#大郑屯2变器	200	10.02	139.96	139.96	未进入负面清单	否	2024.06
9817	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区1号配电 室1#变器间隔配电变器	500	27.04	264.8	264.8	未进入负面清单	否	2024.06
9818	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区1号配电 室2#变器间隔配电变器	500	9.95	350.25	350.25	未进入负面清单	否	2024.06
9819	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电 室1#变器间隔配电变器	500	13.73	331.35	331.35	未进入负面清单	否	2024.06
9820	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电 室2#变器间隔配电变器	500	17.64	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06
9821	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线丁家分枝徐店北 地变器	50	7.95	36.025	36.025	未进入负面清单	否	2024.06
9822	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线 新庄子分枝小庄子新台001#小 庄子1.9队新台	50	8.06	35.97	35.97	未进入负面清单	否	2024.06
9823	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47.5左2右001#变 压器	315	5.36	235.116	235.116	未进入负面清单	否	2024.06
9824	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线大东台分枝 005#大东台变器	50	10.19	34.905	34.905	未进入负面清单	否	2024.06
9825	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线高甸子6台分支 002#高甸子6台变器	100	49.85	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06
9826	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线高甸子7台分支 002#高甸子7台变器	100	26.61	53.39	53.39	未进入负面清单	否	2024.06
9827	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山政府台(10kV 塔山南线白龙分枝白龙6队分支 白龙队变器)	200	8.89	142.22	142.22	未进入负面清单	否	2024.06
9828	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV范家干钱湾分枝沙河分 支007#沙河东台变器	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06
9829	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	塔山南线2变器	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06
9830	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔河线二河口北新台变器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
9831	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线老庙东台分枝001# 老庙东台变器	200	2.89	154.22	154.22	未进入负面清单	否	2024.06
9832	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单	10kV高岭线西南屯分枝老庙新 台分支001#老庙新台变器	200	4.61	150.78	150.78	未进入负面清单	否	2024.06
9833	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单	10kV范家干钱湾分枝西院分 支006#林八家子变器	50	5.57	37.215	37.215	未进入负面清单	否	2024.06
9834	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	10kV葛家线6107单	10kV葛家线石棚分枝47号石棚 村7.8队新增变器	50	1.74	39.13	39.13	未进入负面清单	否	2024.06
9835	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮线2D10	10kV宽帮线西台分枝中学分支 7号宽帮20.21队新增变器	50	1.92	39.04	39.04	未进入负面清单	否	2024.06
9836	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单	10kV微波线蔡沟分枝蔡沟分 支006#蔡沟南变器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06
9837	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分枝邵家分枝 二道分支头岭子西台分支002# 头岭子西台变器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06
9838	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线大力西新台分支 001#大力西新台变器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
9839	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV黄家线叶红东台分支045三 道沟变器	50	1.06	39.47	39.47	未进入负面清单	否	2024.06
9840	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分枝012#户 高东新台变器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
9841	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线船厂分枝宅老1 台变器	400	10.46	278.16	278.16	未进入负面清单	否	2024.06
9842	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区1# 配电室01变器间隔配电变器	400	3.28	306.88	306.88	未进入负面清单	否	2024.06
9843	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区1# 配电室02变器间隔配电变器	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06
9844	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单	10kV高台线河南分枝邵家分枝 头岭子2台分支3#头岭子2台 变器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
9845	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单	10kV永安线西沟干钱172#大台 地变器	200	3.61	152.78	152.78	未进入负面清单	否	2024.06
9846	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV王吕线前鹿干钱王汉分支 011#王汉新台变器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06
9847	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝豆南台分支 001#涝豆南台变器	200	5.38	149.24	149.24	未进入负面清单	否	2024.06
9848	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	10kV高台北线牛彦西2台分支 005#牛彦西2台变器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
9849	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	中安雅回出线间隔配电变器	500	5.9	370.5	370.5	未进入负面清单	否	2024.06
9850	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城內一线	总安雅出线间隔配电变器	250	4.74	188.15	188.15	未进入负面清单	否	2024.06
9851	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线大南1队分支大 南前地机井变器	100	5.89	74.11	74.11	未进入负面清单	否	2024.06
9852	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线香宝西地变器	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06
9853	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱四方分枝四 方西地机井变器	100	5.93	74.07	74.07	未进入负面清单	否	2024.06
9854	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱四方分枝四 方北地机井变器	50	1.46	39.27	39.27	未进入负面清单	否	2024.06
9855	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分枝派出所 东地分支东地机井变器	50	11.25	34.375	34.375	未进入负面清单	否	2024.06

9856	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东台分支厂顺台分支厂顺台东地机非变压器	50	3.7	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06
9857	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干钱四方分线四方后地机非变压器	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	2024.06
9858	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙白龙白米水东地机非变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
9859	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分线028#岳沟新台变压器	200	2.35	155.3	155.3	未进入负面清单	否	2024.06
9860	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线古塔村2台变压器	315	5.95	233.2575	233.2575	未进入负面清单	否	2024.06
9861	国网绛中县供电公司	王风台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二李西干钱068#二道河子西台变压器	30	4.16	22.752	22.752	未进入负面清单	否	2024.06
9862	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分线王岗北分支003#王岗北台变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06
9863	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分线小李东庄新分支1左01#副杆小李东庄1台变压器	315	16.9	198.765	198.765	未进入负面清单	否	2024.06
9864	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分线小李腰庄分支12#小李腰庄6台变压器	315	5.83	233.6355	233.6355	未进入负面清单	否	2024.06
9865	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分线19右分支04#杆小李腰庄7台变压器	315	9.06	223.461	223.461	未进入负面清单	否	2024.06
9866	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线董堂分线10#杆杨东4D变压器	315	18.35	194.1975	194.1975	未进入负面清单	否	2024.06
9867	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首铜线2B109单元	10kV冯子沟线大贾分线水泉新台分支02#杆水泉新台变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06
9868	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首铜线2B109单元	10kV冯子沟线18右分线024#杆桃东台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9869	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区5#配电箱1号变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06
9870	国网绛中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区6#配电箱2号变压器	800	10.33	557.36	557.36	未进入负面清单	否	2024.06
9871	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分线043#电东6队大台变压器	200	6.88	146.24	146.24	未进入负面清单	否	2024.06
9872	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马路分线044#杆大西台分支002#叶大西台变压器	100	11.17	68.83	68.83	未进入负面清单	否	2024.06
9873	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马路分线023#杆大东台分支006#叶大东台变压器	400	9.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	2024.06
9874	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分线013#(车纸新台)变压器	400	0.49	318.04	318.04	未进入负面清单	否	2024.06
9875	国网绛中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝豆北台分支001#涝豆北台变压器	200	4.22	151.56	151.56	未进入负面清单	否	2024.06
9876	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首铜线2B109单元	10kV半羊干钱南高岭分线03右分支010#杆王新台杆上变压器	100	12.64	67.36	67.36	未进入负面清单	否	2024.06
9877	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贾家分线35左分支006#水泉南变压器	100	17.29	62.71	62.71	未进入负面清单	否	2024.06
9878	国网绛中县供电公司			10kV塔山南线南台子新台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
9879	国网绛中县供电公司			10kV微渡线企业四新台分线001#企业四新台变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06
9880	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线大庙东台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
9881	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山破厂变压器	100	14.03	65.97	65.97	未进入负面清单	否	2024.06
9882	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山二队变压器	50	2.93	38.535	38.535	未进入负面清单	否	2024.06
9883	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大台西地变压器	100	4.41	75.59	75.59	未进入负面清单	否	2024.06
9884	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北钱彭家分线东台分支005#彭家东台变压器	100	6.03	73.97	73.97	未进入负面清单	否	2024.06
9885	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线盐滩北台变压器	315	20.76	186.606	186.606	未进入负面清单	否	2024.06
9886	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线四方西台分支006#四方西台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06
9887	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线四方东台分支003#四方东台变压器	200	4.5	151	151	未进入负面清单	否	2024.06
9888	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分线010+1#电东6队北台变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06
9889	国网绛中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV雷波线2B111单元	10kV微渡线蔡均分线西新台分支002#西新台变压器	200	1.01	156.78	156.78	未进入负面清单	否	2024.06
9890	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二钱056#水新台001#水新台变压器	200	4.83	150.34	150.34	未进入负面清单	否	2024.06
9891	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分线小杨二分支02#杆小杨二台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
9892	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车纸分线35右分支018#副杆(1042)变压器	315	2.84	243.054	243.054	未进入负面清单	否	2024.06
9893	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线039#(3038)变压器	200	38.84	82.32	82.32	未进入负面清单	否	2024.06
9894	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线61右分线18左分支001#(4041)变压器	400	17.96	248.16	248.16	未进入负面清单	否	2024.06
9895	国网绛中县供电公司			10kV高台线二道岭分线009#二道岭子2台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06
9896	国网绛中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线033#韩家11队东台新台变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
9897	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分线邵家分线二道分支二道村2台分支二道村2台变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06
9898	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线潘洋配电箱1号变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
9899	国网绛中县供电公司			10kV塔河线团山子西地变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
9900	国网绛中县供电公司			10kV高台线胡家小区2台分支002#胡家小区2台变压器	100	0.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	2024.06
9901	国网绛中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线大河分线胜利4新增分支2号胜利4队新增变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
9902	国网绛中县供电公司			10kV宽帮南线大河分线21号大房线新增变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06
9903	国网绛中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽帮南线2D10	10kV宽帮南线杨网分线17号杨网5.6队新增变压器	50	1.39	39.305	39.305	未进入负面清单	否	2024.06
9904	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线桃花新台变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06
9905	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C10	10kV高甸子线河北分线马安山西台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
9906	国网绛中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家干钱	10kV范家干钱银庄分线银庄西台分支银庄西台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9907	国网绛中县供电公司			10kV隔电线电马分支分线11左7#(8024新台)变压器	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06
9908	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6新台分支002#莲花6新台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
9909	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北钱张安一队新台	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
9910	国网绛中县供电公司	王宝66kV变电站	王昌线F1017	10kV王昌线朱咀子分线23#朱咀子新台变压器	100	15.12	64.88	64.88	未进入负面清单	否	2024.06
9911	国网绛中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分线23右分支011#鱼业队新台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
9912	国网绛中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二钱宏达分线旧车交易市场分支001#碧岭东台变压器	50	5.19	37.405	37.405	未进入负面清单	否	2024.06
9913	国网绛中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线腰鼓56新台分支腰鼓56新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
9914	国网绛中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分线曹子沟新台分支02#杆曹子沟新台变压器	100	4.83	75.17	75.17	未进入负面清单	否	2024.06
9915	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV小庄子南线团山子新台分支盛福前变压器	315	4.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	2024.06
9916	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	鑫福家苑1#配电箱2号变压器	200	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
9917	国网绛中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔东线基福南台变压器	630	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
9918	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分线28#盛华园7配电箱变压器间隔01配电箱	315	5.59	234.3915	234.3915	未进入负面清单	否	2024.06
9919	国网绛中县供电公司	经中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分线008#香坊3东台跌落开关	50	2.04	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06
9920	国网绛中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽帮线6106单元	10kV宽帮线西岔分线稀福分线西岔五队新增分支2号西岔五队新增变压器	50	1.79	39.105	39.105	未进入负面清单	否	2024.06

9921	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单	10kV宽邦线西岔分枝桦树分支观音线柳沟分支10号观音小柳沟新增变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
9922	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线沃霖配电室2#变压器同侧配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
9923	国网绥中县供电公司	宽邦66kV变电站	10kV宽邦南线2D10	10kV宽邦线西岔分枝沈屯分支沈屯新增东台分支5号沈屯新增东台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
9924	国网绥中县供电公司			10kV网户2线新立四分枝南分枝012小杨东新台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
9925	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV侯华三线御海龙湾2#配电室02变压器同侧配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06
9926	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV瑞州线光明分枝沙岭分支10号1号变压器	400	0.05	319.8	319.8	未进入负面清单	否	2024.06
9927	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前磨干线良电分支008#良电新台变压器	100	7.73	72.27	72.27	未进入负面清单	否	2024.06
9928	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前磨干线草房分支杨大分支支004#杨大南台变压器	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06
9929	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干线周又高分支周爽分支001#李家南新台变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
9930	国网绥中县供电公司			10kV微渡线王沟分枝微渡西分支002#微渡西台变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
9931	国网绥中县供电公司			10kV王宝2#变压器	315	0.3	251.055	251.055	未进入负面清单	否	2024.06
9932	国网绥中县供电公司			10kV高台北线黑水西岭2台分支005#黑水西岭2台变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06
9933	国网绥中县供电公司	赵庄66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分枝05左分支01右01#杆杨家东3-1台变压器	400	10.97	276.12	276.12	未进入负面清单	否	2024.06
9934	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙村新台台上变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06
9935	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单	10kV明水线包冰分枝包杖子新台分支02#包杖子新台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
9936	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV侯华一线032#左分枝1#北杨六变压器	250	17.73	155.675	155.675	未进入负面清单	否	2024.06
9937	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单	10kV矿山线林果厂分支北2台变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
9938	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线三家子分枝东岔34分支24号东岔34新增变压器	50	0.42	39.79	39.79	未进入负面清单	否	2024.06
9939	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微渡线2B111单	10kV微渡线东岔分枝道班分支003#四队西台变压器	200	3.35	153.3	153.3	未进入负面清单	否	2024.06
9940	国网绥中县供电公司	学岭66kV变电站	学港二线E1016	海天城#2箱站配电变压器1	500	13.19	334.05	334.05	未进入负面清单	否	2024.06
9941	国网绥中县供电公司	学岭66kV变电站	学港二线E1016	海天城#2箱站配电变压器2	500	8.42	357.9	357.9	未进入负面清单	否	2024.06
9942	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线四方八队分台柱上变压器	100	1.43	78.57	78.57	未进入负面清单	否	2024.06
9943	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线东沟新增变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06
9944	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线福林变压器	100	2.6	77.4	77.4	未进入负面清单	否	2024.06
9945	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉线5126	10kV温泉线59右12右2左1福家同变压器	315	10.16	219.996	219.996	未进入负面清单	否	2024.06
9946	国网兴城市供电公司			10kV红崖子线周电分枝二道边分支2#三道边打花生专用变压器	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06
9947	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西大道台	100	17.45	62.55	62.55	未进入负面清单	否	2024.06
9948	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南成山台变压器	100	20.72	59.28	59.28	未进入负面清单	否	2024.06
9949	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上高东台变压器	100	7.69	72.31	72.31	未进入负面清单	否	2024.06
9950	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铝线	10kV绿铝线南岔分枝猴鹿村变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06
9951	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村东变压器	100	29.13	50.87	50.87	未进入负面清单	否	2024.06
9952	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线英武变压器	100	21.47	58.53	58.53	未进入负面清单	否	2024.06
9953	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马沟变压器	20	3.51	15.298	15.298	未进入负面清单	否	2024.06
9954	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台后沟变压器	200	30.55	98.9	98.9	未进入负面清单	否	2024.06
9955	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台村变压器	200	19.37	121.26	121.26	未进入负面清单	否	2024.06
9956	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张李屯变压器	200	22.87	114.26	114.26	未进入负面清单	否	2024.06
9957	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线上台变压器	20	5.44	14.912	14.912	未进入负面清单	否	2024.06
9958	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英村中变压器	100	32.18	47.82	47.82	未进入负面清单	否	2024.06
9959	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红崖五、七队变压器	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06
9960	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红崖沟西台变压器	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06
9961	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新棚马东变压器	80	14.95	52.04	52.04	未进入负面清单	否	2024.06
9962	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线一台区北变压器	100	21.2	58.8	58.8	未进入负面清单	否	2024.06
9963	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小石塔变压器	200	4.13	151.74	151.74	未进入负面清单	否	2024.06
9964	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线福林1号变压器	400	2.21	311.16	311.16	未进入负面清单	否	2024.06
9965	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线丁沟变压器	30	18.2	18.54	18.54	未进入负面清单	否	2024.06
9966	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线西二变变压器	200	7.83	144.34	144.34	未进入负面清单	否	2024.06
9967	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长岭村变压器	100	21.46	58.54	58.54	未进入负面清单	否	2024.06
9968	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小段屯变压器	200	3.91	152.18	152.18	未进入负面清单	否	2024.06
9969	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线梁屯变压器	200	15.25	129.5	129.5	未进入负面清单	否	2024.06
9970	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大乡北变压器	200	30.67	98.66	98.66	未进入负面清单	否	2024.06
9971	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北西台变压器	50	67.84	6.08	6.08	未进入负面清单	否	2024.06
9972	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北六队变压器	160	5.62	119.008	119.008	未进入负面清单	否	2024.06
9973	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2队变压器	20	61.97	3.606	3.606	未进入负面清单	否	2024.06
9974	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	阳门线E1008	10kV阳门线常屯变压器	200	32.58	94.84	94.84	未进入负面清单	否	2024.06
9975	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线电管站	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06
9976	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线开河新台	100	65.72	14.28	14.28	未进入负面清单	否	2024.06
9977	国网兴城市供电公司	10kV高石线	7#胡家屯	10kV高石线向阳村材分枝47左	50	9.19	35.405	35.405	未进入负面清单	否	2024.06
9978	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线半拉子变压器	200	5.16	149.68	149.68	未进入负面清单	否	2024.06
9979	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道河子变压器	80	18.65	49.08	49.08	未进入负面清单	否	2024.06
9980	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯变压器	200	25.17	109.66	109.66	未进入负面清单	否	2024.06
9981	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯变压器	400	4.16	303.36	303.36	未进入负面清单	否	2024.06
9982	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯西变压器	315	5.65	234.2025	234.2025	未进入负面清单	否	2024.06
9983	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯东变压器	315	40.56	124.236	124.236	未进入负面清单	否	2024.06
9984	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔村变压器	200	12.7	134.6	134.6	未进入负面清单	否	2024.06
9985	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4.5队变压器	160	5.01	119.984	119.984	未进入负面清单	否	2024.06
9986	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后牛堡屯变压器	100	20.84	59.16	59.16	未进入负面清单	否	2024.06
9987	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后牛东台变压器	200	18.94	122.12	122.12	未进入负面清单	否	2024.06
9988	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线敬老院变压器	30	41.34	11.598	11.598	未进入负面清单	否	2024.06
9989	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后牛西台变压器	200	2.79	154.42	154.42	未进入负面清单	否	2024.06
9990	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市场西变压器	315	1.57	247.0545	247.0545	未进入负面清单	否	2024.06
9991	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西炉	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
9992	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西炉	200	11.3	137.4	137.4	未进入负面清单	否	2024.06
9993	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线偏旗子变压器	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	2024.06
9994	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分枝1队分枝4#拉马台	200	28.46	103.08	103.08	未进入负面清单	否	2024.06
9995	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分枝41队#前马村台	50	77.88	1.06	1.06	未进入负面清单	否	2024.06
9996	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东分枝9#树林村部台	100	46.66	33.34	33.34	未进入负面清单	否	2024.06
9997	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84石分枝金岭分枝18#韩家沟果树农场台	315	38.08	132.048	132.048	未进入负面清单	否	2024.06
9998	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线刘庙台变压器	100	4.26	75.74	75.74	未进入负面清单	否	2024.06
9999	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳村材分枝53左2#拉马台	100	3.57	76.43	76.43	未进入负面清单	否	2024.06
10000	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分枝76#王道村2区	50	31.29	24.355	24.355	未进入负面清单	否	2024.06
10001	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳寺村台	200	2.4	155.2	155.2	未进入负面清单	否	2024.06
10002	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东台变压器	80	2.33	62.136	62.136	未进入负面清单	否	2024.06
10003	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线石道沟变压器	30	6.17	22.149	22.149	未进入负面清单	否	2024.06
10004	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 八里变压器	200	1.67	156.66	156.66	未进入负面清单	否	2024.06
10005	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 燕河村变压器	200	21.48</					

10108	国网兴城市供电公司	朱雀66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线新立电变压器	50	1.36	39.32	39.32	未进入负面清单	否	2024.06
10109	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台后柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10110	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海滨主杆51杆烟台后柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10111	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉#2线E1113	温泉#2线E1113	200	0.62	158.76	158.76	未进入负面清单	否	2024.06
10112	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉#2线E1113	温泉#2线E1113	500	19.3	303.5	303.5	未进入负面清单	否	2024.06
10113	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉#2线E1113	温泉#2线E1113	500	16.07	319.65	319.65	未进入负面清单	否	2024.06
10114	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	学府#2线E1019	315	4.91	236.5335	236.5335	未进入负面清单	否	2024.06
10115	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	学府#2线E1019	315	5.23	235.5255	235.5255	未进入负面清单	否	2024.06
10116	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘家机井2变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
10117	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线下村设施农业变压器	100	26.43	53.57	53.57	未进入负面清单	否	2024.06
10118	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘家机井1变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
10119	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金阳家园01变压器	315	3.76	240.156	240.156	未进入负面清单	否	2024.06
10120	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金阳家园02变压器	315	2.34	244.629	244.629	未进入负面清单	否	2024.06
10121	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线宏福嘉园1#配电变压器	315	7.09	229.6665	229.6665	未进入负面清单	否	2024.06
10122	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV下茂村道边柱上变压器(机井)	100	3.53	76.47	76.47	未进入负面清单	否	2024.06
10123	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子二下柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10124	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV双树线老道沟分线20#副1#东果园各户新台柱上变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06
10125	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联56右石1柱上变压器	315	17.73	196.1505	196.1505	未进入负面清单	否	2024.06
10126	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#1	400	30.16	199.36	199.36	未进入负面清单	否	2024.06
10127	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#2	400	28.27	206.92	206.92	未进入负面清单	否	2024.06
10128	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线五里柱上变压器(机井)	100	9.64	70.36	70.36	未进入负面清单	否	2024.06
10129	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线下高家变压器	50	45.33	17.335	17.335	未进入负面清单	否	2024.06
10130	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV三道线高家变压器#2	315	6.89	230.2965	230.2965	未进入负面清单	否	2024.06
10131	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线E123	观海国际小区G箱站变压器#1	630	4.04	478.548	478.548	未进入负面清单	否	2024.06
10132	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线E123	观海国际小区G箱站变压器#2	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06
10133	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园箱站变压器#1	500	36.97	215.15	215.15	未进入负面清单	否	2024.06
10134	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5112	10kV温温线91变压器	80	13.77	52.984	52.984	未进入负面清单	否	2024.06
10135	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线42变压器#2	100	18.15	61.85	61.85	未进入负面清单	否	2024.06
10136	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线20左G变变压器#1	315	15.94	201.789	201.789	未进入负面清单	否	2024.06
10137	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城御苑小区A箱站变压器#1	800	22	464	464	未进入负面清单	否	2024.06
10138	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城御苑小区A箱站变压器#2	800	24.39	444.88	444.88	未进入负面清单	否	2024.06
10139	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右7变压器	100	16.24	63.76	63.76	未进入负面清单	否	2024.06
10140	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6变压器	400	2.96	308.16	308.16	未进入负面清单	否	2024.06
10141	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右1变压器	200	11.06	137.88	137.88	未进入负面清单	否	2024.06
10142	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线上坡南变压器	200	11.45	137.1	137.1	未进入负面清单	否	2024.06
10143	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线47头台机变压器	100	70	10	10	未进入负面清单	否	2024.06
10144	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线新立电2变压器	200	5.76	148.48	148.48	未进入负面清单	否	2024.06
10145	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线吉屯村	100	43.77	36.23	36.23	未进入负面清单	否	2024.06
10146	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线32副1变压器	200	9.5	141	141	未进入负面清单	否	2024.06
10147	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线董地村变压器	200	28.22	103.56	103.56	未进入负面清单	否	2024.06
10148	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线石屯3队变压器	100	37.26	42.74	42.74	未进入负面清单	否	2024.06
10149	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右1变压器A64	315	43.24	115.794	115.794	未进入负面清单	否	2024.06
10150	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	捺金线E1009	10kV捺金线小西沟变压器(新)	200	9.3	141.4	141.4	未进入负面清单	否	2024.06
10151	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨五(新)	200	14.27	131.46	131.46	未进入负面清单	否	2024.06
10152	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吉屯村	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06
10153	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村西台变压器	100	63.8	16.2	16.2	未进入负面清单	否	2024.06
10154	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山前中2台变压器	50	73.97	3.015	3.015	未进入负面清单	否	2024.06
10155	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10kV沙农线海泊2、3队(新)	100	73.16	6.84	6.84	未进入负面清单	否	2024.06
10156	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨三(新)	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06
10157	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线1111单元10kV大寨线大寨(新)	100	26.42	53.58	53.58	未进入负面清单	否	2024.06
10158	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘村	160	48.82	49.888	49.888	未进入负面清单	否	2024.06
10159	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线新立电台变压器	100	59.53	20.47	20.47	未进入负面清单	否	2024.06
10160	国网兴城市供电公司	海西66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村西台变压器(新)	200	45.04	69.92	69.92	未进入负面清单	否	2024.06
10161	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	捺金线1105	10kV东辛庄线小苏屯变压器	100	17.09	62.91	62.91	未进入负面清单	否	2024.06
10162	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	捺金线1111单元	10kV大寨线双堆子(新)	100	58.47	21.53	21.53	未进入负面清单	否	2024.06
10163	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线下和高沟变压器(新)	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06
10164	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家六(新)	100	53.11	26.89	26.89	未进入负面清单	否	2024.06
10165	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	捺金线1105	10kV捺金线东辛庄南2台	100	53.4	26.6	26.6	未进入负面清单	否	2024.06
10166	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯东变压器	200	11.54	136.92	136.92	未进入负面清单	否	2024.06
10167	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线南沟变压器	80	7.73	57.816	57.816	未进入负面清单	否	2024.06
10168	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	捺金线E1004	10kV西大庄变压器	100	15.23	64.77	64.77	未进入负面清单	否	2024.06
10169	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	捺金线E1009	10kV捺金线梁沟机井变压器	50	4.26	37.87	37.87	未进入负面清单	否	2024.06
10170	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊草村柱上变压器(机井)	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06
10171	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东羊草柱上变压器(机井)	100	18.33	61.67	61.67	未进入负面清单	否	2024.06
10172	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王支前上屯后柱上变压器(机井)	100	1.88	78.12	78.12	未进入负面清单	否	2024.06
10173	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王支前上屯后柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10174	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王支前上屯变压器(机井)	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06
10175	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#2线E1113	10kV温温#2线3右1变压器	315	6.54	231.399	231.399	未进入负面清单	否	2024.06
10176	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#2线E1113	10kV温温#2线6右8变压器	315	9.04	223.524	223.524	未进入负面清单	否	2024.06
10177	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	捺金线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线岔屯村	200	12.88	134.24	134.24	未进入负面清单	否	2024.06
10178	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线孙岭村	200	34.7	90.6	90.6	未进入负面清单	否	2024.06
10179	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线霞山	50	12.49	33.755	33.755	未进入负面清单	否	2024.06
10180	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分线41#双树新柱上变	400	25.56	217.76	217.76	未进入负面清单	否	2024.06
10181	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线王屯村台	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	2024.06
10182	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后牛东2台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
10183	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大东台变压器	100	1.82	78.18	78.18	未进入负面清单	否	2024.06
10184	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后大屯变压器	100	61.16	18.84	18.84	未进入负面清单	否	2024.06
10185	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线下村供变压器	200	10.06	139.88	139.88	未进入负面清单	否	2024.06
10186	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唐庄子变压器	200	15.71	128.58	128.58	未进入负面清单	否	2024.06
10187	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家村变压器	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06
10188	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小佟屯变压器	400	1.55	313.8	313.8	未进入负面清单	否	2024.06
10189	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06
10190	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线凉水泉变压器	80	17.96	49.632	49.632	未进入负面清单	否	2024.06
10191	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子北变压器	200	18.49	123.02	123.02	未进入负面清单	否	2024.06
10192	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线朱家沟变压器	315	14.04	207.774	207.774	未进入负面清单	否	2024.06
10193	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杨柳2变压器	200	2.68	154.64	154.64	未进入负面清单	否	2024.06
10194	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳屯变压器	100	4.76	75.24	75.24	未进入负面清单	否	2024.06
10195	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线三队梁子变压器	200	8.97	142.06	142.06	未进入负面清单	否	2024.06
10196	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线外变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06
10197	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前梁洞变压器	400	4.47	302.12	302.12	未进入负面清单	否	2024.06
10198	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄南台一变压器	400	17.67	249.32	249.32	未进入负面清单	否	2024.06
10199	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后梁洞变压器	100	34.8	45.2	45.2	未进入负面清单	否	2024.06
10200	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线西四台河南变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06
10201	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金堡金堡	315	51.1					

12027	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园三家变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06
12028	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三组变压器	100	1.31	78.69	78.69	未进入负面清单	否	2024.06
12029	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄东镇二队	80	19.31	48.552	48.552	未进入负面清单	否	2024.06
12010	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双河线84石分线金鸡岭分	200	1.05	157.9	157.9	未进入负面清单	否	2024.06
12011	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV双河线 东山西台变压器	100	27.41	52.59	52.59	未进入负面清单	否	2024.06
12012	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 南边沟变压器	100	4.19	76.81	76.81	未进入负面清单	否	2024.06
12013	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 上圈沟变压器	50	39.55	20.225	20.225	未进入负面清单	否	2024.06
12014	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线10kV工业线 陶屯	30	44.21	10.737	10.737	未进入负面清单	否	2024.06
12015	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相雨水	100	39.03	40.97	40.97	未进入负面清单	否	2024.06
12016	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家回屯分线3#郭	100	10.45	69.55	69.55	未进入负面清单	否	2024.06
12017	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯北变压器	200	24.4	111.2	111.2	未进入负面清单	否	2024.06
12018	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线东台变压器	160	44.94	56.096	56.096	未进入负面清单	否	2024.06
12019	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线中子沟分支12	200	7.21	145.58	145.58	未进入负面清单	否	2024.06
12020	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线双堆子南变压器	200	24.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	2024.06
12021	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37#李西分支	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	2024.06
12022	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线45#5#未屯	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06
12023	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道沟台变压器	80	66.42	10.864	10.864	未进入负面清单	否	2024.06
12024	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 甘棚沟变压器	10	11.48	6.852	6.852	未进入负面清单	否	2024.06
12025	国网兴城市供电公司	周册66kV变电站	王道线4105	10kV王道线24南(粮库)变压器	315	3.85	239.8725	239.8725	未进入负面清单	否	2024.06
12026	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线林东屯分线22#树	100	14.84	65.16	65.16	未进入负面清单	否	2024.06
12027	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#1	315	17.32	197.442	197.442	未进入负面清单	否	2024.06
12028	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32#4变压器	630	2.59	487.683	487.683	未进入负面清单	否	2024.06
12029	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线郭	400	40.48	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06
12030	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王	80	56.82	18.544	18.544	未进入负面清单	否	2024.06
12031	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线陈家宋屯变压器	100	58.74	41.26	41.26	未进入负面清单	否	2024.06
12032	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线下班子	50	1.72	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06
12033	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72#8变压器	200	12.61	134.78	134.78	未进入负面清单	否	2024.06
12034	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线134#8石6变	315	31.53	152.6805	152.6805	未进入负面清单	否	2024.06
12035	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 上高家变压器	50	2.11	38.945	38.945	未进入负面清单	否	2024.06
12036	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线10kV工业线 戏台	30	48.25	9.525	9.525	未进入负面清单	否	2024.06
12037	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 委屯变压器	80	0.86	63.312	63.312	未进入负面清单	否	2024.06
12038	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 孙沟沟变压器	20	4	15.2	15.2	未进入负面清单	否	2024.06
12039	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业#3线125#斗中变压器	200	22.04	115.92	115.92	未进入负面清单	否	2024.06
12040	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业#3线134#斗北变压器	400	24.09	223.64	223.64	未进入负面清单	否	2024.06
12041	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57#9副1变	100	27.1	52.9	52.9	未进入负面清单	否	2024.06
12042	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线四台村设施农业变	160	0.51	127.184	127.184	未进入负面清单	否	2024.06
12043	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周庄子柱上变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
12044	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唐庄子柱上变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
12045	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北窝棚设施农业台	100	4.61	75.39	75.39	未进入负面清单	否	2024.06
12046	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 于屯新台	50	4.2	37.9	37.9	未进入负面清单	否	2024.06
12047	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 户屯屯新变	50	5.55	37.225	37.225	未进入负面清单	否	2024.06
12048	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线37#5#6石3014变	400	2.29	310.84	310.84	未进入负面清单	否	2024.06
12049	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV微波线半拉高新变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06
12050	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东辛庄回屯上变	315	10.66	218.421	218.421	未进入负面清单	否	2024.06
12051	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线25#5018新增变	200	5.17	149.66	149.66	未进入负面清单	否	2024.06
12052	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	学港一线140石6	200	11.42	137.16	137.16	未进入负面清单	否	2024.06
12053	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 上高家变压器	100	10.65	69.35	69.35	未进入负面清单	否	2024.06
12054	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 虎屯柱上变压器	50	0.58	39.71	39.71	未进入负面清单	否	2024.06
12055	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 上高家变压器	100	8.28	71.72	71.72	未进入负面清单	否	2024.06
12056	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 上高家变压器	100	4.27	75.73	75.73	未进入负面清单	否	2024.06
12057	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线#2村变	100	1.7	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06
12058	国网兴城市供电公司	兴南66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南一线财贸学院#2箱站间隔	630	17.14	396.018	396.018	未进入负面清单	否	2024.06
12059	国网兴城市供电公司	兴南66kV变电站	兴南1号线E1009	10kV方安村2变	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06
12060	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	兴南A箱站高压间隔2号配电	800	5.98	592.16	592.16	未进入负面清单	否	2024.06
12061	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	兴南A箱站高压间隔1号配电	800	13.62	531.04	531.04	未进入负面清单	否	2024.06
12062	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线屯屯西变压器	160	0.36	127.424	127.424	未进入负面清单	否	2024.06
12063	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线半拉三队水利变	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
12064	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村变压器	200	9.37	141.26	141.26	未进入负面清单	否	2024.06
12065	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村东变压器	160	51.54	45.536	45.536	未进入负面清单	否	2024.06
12066	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业#1线聚市台2变	315	0.45	250.5825	250.5825	未进入负面清单	否	2024.06
12067	国网兴城市供电公司	兴南66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南#2线财贸学院#1箱站间隔	630	0.52	500.724	500.724	未进入负面清单	否	2024.06
12068	国网兴城市供电公司	兴南66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南一线财贸学院#3箱站间隔	630	9.24	445.788	445.788	未进入负面清单	否	2024.06
12069	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	400	0.11	319.56	319.56	未进入负面清单	否	2024.06
12070	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	30	16.48	19.056	19.056	未进入负面清单	否	2024.06
12071	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	100	15.93	64.07	64.07	未进入负面清单	否	2024.06
12072	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	100	4.87	75.13	75.13	未进入负面清单	否	2024.06
12073	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	30	2.38	23.286	23.286	未进入负面清单	否	2024.06
12074	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	30	23.24	17.028	17.028	未进入负面清单	否	2024.06
12075	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	100	43.78	36.22	36.22	未进入负面清单	否	2024.06
12076	国网兴城市供电公司	东家66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 10kV工业线 苏屯	200	3.57	152.86	152.86	未进入负面清单	否	2024.06
12077	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1010	10kV温港二区84#5#6+1杆红石	315	15.46	203.301	203.301	未进入负面清单	否	2024.06
12078	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1010	10kV温港二区84#5#6+1杆红石	315	24.05	176.2425	176.2425	未进入负面清单	否	2024.06
12079	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线后湖设施农业	50	4.3	37.85	37.85	未进入负面清单	否	2024.06
12080	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨八(新)	200	17.83	124.34	124.34	未进入负面清单	否	2024.06
12081	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 西门变	200	40.49	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06
12082	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线 焦家油业5#变	400	0.11	319.56	319.56	未进入负面清单	否	2024.06
12083	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	学港一线68#5#1#变	400	1.75	313	313	未进入负面清单	否	2024.06
12084	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城一线100#8变	315	12.59	212.3415	212.3415	未进入负面清单	否	2024.06
12085	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄(村)变	80	27.18	42.256	42.256	未进入负面清单	否	2024.06
12086	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄(村)变	50	3.16	38.42	38.42	未进入负面清单	否	2024.06
12087	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	630	15.49	409.413	409.413	未进入负面清单	否	2024.06
12088	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	630	5.18	471.366	471.366	未进入负面清单	否	2024.06
12089	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	630	1.63	493.731	493.731	未进入负面清单	否	2024.06
12090	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	630	3.92	479.304	479.304	未进入负面清单	否	2024.06
12091	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	315	1.55	247.1175	247.1175	未进入负面清单	否	2024.06
12092	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	315	1.61	246.9285	246.9285	未进入负面清单	否	2024.06
12093	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	200	9.67	140.66	140.66	未进入负面清单	否	2024.06
12094	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
12095	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	100	34.15	45.85	45.85	未进入负面清单	否	2024.06
12096	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	100	27.65	52.35	52.35	未进入负面清单	否	2024.06
12097	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	50	35.67	22.165	22.165	未进入负面清单	否	2024.06
12098	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	100	9.06	70.94	70.94	未进入负面清单	否	2024.06
12099	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线曹庄(村)变	160	14.97	104.048	104.048	未进入负面清单	否	2024.06
13000	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线南关2队	20	0.03					

10303	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV上道线133南岭变压器#1	200	47.32	65.36	65.36	未进入负面清单	否	2024.06
10304	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯4队变压器	400	2.92	308.32	308.32	未进入负面清单	否	2024.06
10305	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石屯变压器	400	5.15	299.4	299.4	未进入负面清单	否	2024.06
10306	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石屯变压器	200	15.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	2024.06
10307	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石屯变压器	100	44.44	35.56	35.56	未进入负面清单	否	2024.06
10308	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线南天十一队变压器	200	41.82	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06
10309	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线大佟屯变压器	100	64.1	15.9	15.9	未进入负面清单	否	2024.06
10310	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新棚马机井变压器	100	19.11	60.89	60.89	未进入负面清单	否	2024.06
10311	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南机井变压器	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
10312	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北机井变压器	100	0.96	79.04	79.04	未进入负面清单	否	2024.06
10313	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北机井变压器	100	3.04	76.96	76.96	未进入负面清单	否	2024.06
10314	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台收费站柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10315	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台村前部变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10316	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙庙子柱上变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10317	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线三家变压器	80	43.98	28.816	28.816	未进入负面清单	否	2024.06
10318	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18队变压器	100	35.66	44.34	44.34	未进入负面清单	否	2024.06
10319	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线107#西园台区	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06
10320	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#3线5123	10kV温温#3线77变压器	800	10.69	554.48	554.48	未进入负面清单	否	2024.06
10321	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门西地变压器	200	1.24	157.52	157.52	未进入负面清单	否	2024.06
10322	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV上道线91康河分线庙龙湾变压器	50	7.25	36.375	36.375	未进入负面清单	否	2024.06
10323	国网兴城市供电公司	渤海66kV变电站	渤海线E1017	10kV渤海线徐大+移民变压器	250	27.17	132.075	132.075	未进入负面清单	否	2024.06
10324	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线20#3变压器	315	10.05	220.3425	220.3425	未进入负面清单	否	2024.06
10325	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线25#变压器#2	630	3.7	480.69	480.69	未进入负面清单	否	2024.06
10326	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线31#变压器	50	16.81	31.595	31.595	未进入负面清单	否	2024.06
10327	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十一组变压器	100	23.76	56.24	56.24	未进入负面清单	否	2024.06
10328	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝五队	160	32.9	75.36	75.36	未进入负面清单	否	2024.06
10329	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线半道子	100	71.56	8.44	8.44	未进入负面清单	否	2024.06
10330	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线半道子	80	47.55	25.96	25.96	未进入负面清单	否	2024.06
10331	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李推西	50	9.78	35.11	35.11	未进入负面清单	否	2024.06
10332	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学南二队E1018	10kV温温线16#1变压器	200	6.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	2024.06
10333	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5112	10kV温温线76#变压器	250	21.02	147.45	147.45	未进入负面清单	否	2024.06
10334	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线林子	30	9.7	21.09	21.09	未进入负面清单	否	2024.06
10335	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线小蛇山	50	12.34	33.83	33.83	未进入负面清单	否	2024.06
10336	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学南二队E1018	10kV温温线17#变压器	200	35.57	88.86	88.86	未进入负面清单	否	2024.06
10337	国网兴城市供电公司	绿花66kV变电站	10kV绿花线	10kV绿花线南岔分线西塔村台	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	2024.06
10338	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	10kV温温线21#变压器	315	18.28	194.418	194.418	未进入负面清单	否	2024.06
10339	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线杨新变压器	20	7.08	14.584	14.584	未进入负面清单	否	2024.06
10340	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线陈屯村	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06
10341	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线张虎东台	200	18.63	122.74	122.74	未进入负面清单	否	2024.06
10342	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线小谷岩	200	0.77	158.46	158.46	未进入负面清单	否	2024.06
10343	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线西地	200	33.24	93.52	93.52	未进入负面清单	否	2024.06
10344	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线下沟变压器	100	1.53	78.47	78.47	未进入负面清单	否	2024.06
10345	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线修屯村变压器	160	49.91	48.144	48.144	未进入负面清单	否	2024.06
10346	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线修屯村变压器	200	7.64	144.72	144.72	未进入负面清单	否	2024.06
10347	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线沈家变压器	200	21.95	116.1	116.1	未进入负面清单	否	2024.06
10348	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线辛庄村变压器	160	13.84	105.856	105.856	未进入负面清单	否	2024.06
10349	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李推西北	50	41.66	19.17	19.17	未进入负面清单	否	2024.06
10350	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李推东	100	16.69	63.31	63.31	未进入负面清单	否	2024.06
10351	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李推南	100	22.57	57.43	57.43	未进入负面清单	否	2024.06
10352	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘家西	160	46.25	54	54	未进入负面清单	否	2024.06
10353	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘家东	200	17.51	124.98	124.98	未进入负面清单	否	2024.06
10354	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘家北	100	59.14	20.86	20.86	未进入负面清单	否	2024.06
10355	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线曹庄分线7#曹庄村北	200	6.93	146.14	146.14	未进入负面清单	否	2024.06
10356	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线曹庄分线14#曹庄村南	200	23.29	113.42	113.42	未进入负面清单	否	2024.06
10357	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	王者之湖2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
10358	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	王者之湖2#配电变压器2	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
10359	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	王者之湖配电变压器	500	0.29	398.7	398.7	未进入负面清单	否	2024.06
10360	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	王者之湖配电变压器#2	500	0.27	398.65	398.65	未进入负面清单	否	2024.06
10361	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5117	喜阳园A组配电变压器#1	315	7.19	229.3515	229.3515	未进入负面清单	否	2024.06
10362	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线115#1#变压器	160	0.04	127.936	127.936	未进入负面清单	否	2024.06
10363	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子屯后变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10364	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV双树线双树分线铁南分支12+1左17#铁南山上变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
10365	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线半拉子水利	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
10366	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右10#3变压器	400	48.94	124.24	124.24	未进入负面清单	否	2024.06
10367	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线任家2队变压器	100	34.83	45.17	45.17	未进入负面清单	否	2024.06
10368	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线血碱变压器(机井)	50	2.91	38.545	38.545	未进入负面清单	否	2024.06
10369	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV沙农线北岭东山新变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06
10370	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家屯电箱田柱上变压器(机井)	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
10371	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线三倍酒坊柱上变压器(机井)	100	0.03	79.97	79.97	未进入负面清单	否	2024.06
10372	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家分线梨山方支周洼子果山上变压器(机井)	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
10373	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段1#变电学1#变压器	630	7.41	457.317	457.317	未进入负面清单	否	2024.06
10374	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段1#变电学2#变压器	630	6.84	460.908	460.908	未进入负面清单	否	2024.06
10375	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段2#变电学1#变压器	500	8.45	357.75	357.75	未进入负面清单	否	2024.06
10376	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段2#变电学2#变压器	500	8.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	2024.06
10377	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子屯子变压器(机井)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10378	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1009	10kV红崖子线后楼子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10379	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1009	10kV红崖子线南岭机井变压器	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
10380	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线风鸣屯南机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06
10381	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关站分变压器	160	1.74	125.216	125.216	未进入负面清单	否	2024.06
10382	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线风鸣屯南机井变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
10383	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线高家新变压器	50	5.11	37.445	37.445	未进入负面清单	否	2024.06
10384	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家屯变压器(机井)	100	6.79	73.21	73.21	未进入负面清单	否	2024.06
10385	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右12队1变压器	100	0.97	79.03	79.03	未进入负面清单	否	2024.06
10386	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线达子沟变压器	30	11.45	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06
10387	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5126	10kV温温#2线10#2#变压器	400	76.44	14.24	14.24	未进入负面清单	否	2024.06
10388	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线南天稻田变压器(机井)	100	43.94	36.06	36.06	未进入负面清单	否	2024.06
10389	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#2线5113	10kV温温#2线31#4#变压器	315	5.65	234.2025	234.2025	未进入负面清单	否	2024.06
10390	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#2线5113	10kV温温#2线6右4#3#1#变压器	315	13.29	210.1365	210.1365	未进入负面清单	否	2024.06
10391	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温#2线5113	10kV温温#2线6右4#3#2#变压器	315	7.76	227.556	227.556	未进入负面清单	否	2024.06
10392	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线九户变压器	50	7.35	36.325	36.325	未进入负面清单	否	2024.06
10393	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5124	10kV温温线26#16#变压器	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06
10394	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温温线5124	10kV温温线60#1#变压器	315	8.34	225.729	225.729	未进入负面清单	否	2024.06

10395	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73#1变压器	315	45.16	109.746	109.746	未进入负面清单	否	2024.06
10396	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线梯沟变压器	100	4.15	75.85	75.85	未进入负面清单	否	2024.06
10397	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一队设施农业变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06
10398	国网兴城市供电公司	红庄子66kV变电站	红庄子线E1005	10kV红庄子线四道沟变压器	100	28.32	51.68	51.68	未进入负面清单	否	2024.06
10399	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线平拉湾杆子变压器(机主)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10400	国网兴城市供电公司	红庄子66kV变电站	红庄子线E1005	10kV红庄子线庙沟新变压器	80	5.6	59.52	59.52	未进入负面清单	否	2024.06
10401	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线5117左5变压器	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06
10402	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5126	10kV温河线5126左5变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
10403	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	兴海书苑A南箱H133变压器	400	6.3	294.8	294.8	未进入负面清单	否	2024.06
10404	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	兴海书苑B南箱H134变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06
10405	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5126	10kV温河线5126右2变压器	200	26	108	108	未进入负面清单	否	2024.06
10406	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	10kV学府一线158左3变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06
10407	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5112	10kV温河线40左3变压器	100	19.45	60.55	60.55	未进入负面清单	否	2024.06
10408	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	10kV学府二线160左2变压器	100	31.3	48.7	48.7	未进入负面清单	否	2024.06
10409	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5112	10kV温河线79左19右2变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06
10410	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北变压器	30	6.11	5.667	5.667	未进入负面清单	否	2024.06
10411	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5112	10kV温河线72+1左1变压器	100	7.29	72.71	72.71	未进入负面清单	否	2024.06
10412	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河#1线5125	10kV温河一线111左3右1变压器	200	38.39	83.22	83.22	未进入负面清单	否	2024.06
10413	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分线吴屯分支#5吴屯台	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06
10414	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分线王分分支#4元台子集市台	400	4.52	301.92	301.92	未进入负面清单	否	2024.06
10415	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线孙岭村井1变压器	50	5.31	37.345	37.345	未进入负面清单	否	2024.06
10416	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线1105	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10417	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	潘山新村台上变压器	100	18.39	61.61	61.61	未进入负面清单	否	2024.06
10418	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东辛庄线E1004	10kV东辛庄线柳林变压器	50	1.49	39.255	39.255	未进入负面清单	否	2024.06
10419	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东辛庄线E1004	10kV东辛庄线金家村2变压器	20	56.8	4.64	4.64	未进入负面清单	否	2024.06
10420	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线老舍新村台	200	48.76	62.48	62.48	未进入负面清单	否	2024.06
10421	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线南北台变压器	200	18.34	123.32	123.32	未进入负面清单	否	2024.06
10422	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿化线	10kV绿化线新源虎平道子变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
10423	国网兴城市供电公司	红庄子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业线13南2变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06
10424	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1018	10kV温河线13变压器	315	54.56	80.136	80.136	未进入负面清单	否	2024.06
10425	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	10kV学府一线(温河二线84左7杆上变压器)	315	2.91	242.8335	242.8335	未进入负面清单	否	2024.06
10426	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C105	曹庄中新北村上变压器	200	15.55	128.9	128.9	未进入负面清单	否	2024.06
10427	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C110	曹庄中街北村上变压器	200	16.68	126.64	126.64	未进入负面清单	否	2024.06
10428	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线小甸子新村上变压器	200	9.71	140.58	140.58	未进入负面清单	否	2024.06
10429	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	曹庄中新东村上变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	2024.06
10430	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线头台村上变压器	200	11.91	136.18	136.18	未进入负面清单	否	2024.06
10431	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线中兴村北村上变压器	315	6.94	230.139	230.139	未进入负面清单	否	2024.06
10432	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线头台市场新村上变压器	200	20.54	118.92	118.92	未进入负面清单	否	2024.06
10433	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东辛庄线E1004	10kV东辛庄线六家东沟变压器	30	15.8	19.26	19.26	未进入负面清单	否	2024.06
10434	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线三相房变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06
10435	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴海1号线E1008	10kV园区线李沟村变压器	200	20.62	118.76	118.76	未进入负面清单	否	2024.06
10436	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村东变压器	200	61.44	37.12	37.12	未进入负面清单	否	2024.06
10437	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C110	10kV曹庄线中兴新村变压器	160	42.23	60.432	60.432	未进入负面清单	否	2024.06
10438	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线安相高电变压器	400	20.3	238.8	238.8	未进入负面清单	否	2024.06
10439	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线头台村上变压器	200	25.17	109.66	109.66	未进入负面清单	否	2024.06
10440	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV元台子线昌分线三分分支2#三台河东台	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
10441	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线王屯	50	6.38	36.81	36.81	未进入负面清单	否	2024.06
10442	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线山嘴子变压器	50	41.42	19.29	19.29	未进入负面清单	否	2024.06
10443	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线洪水沟	200	1.3	157.4	157.4	未进入负面清单	否	2024.06
10444	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东辛庄线1111单元	10kV大寨线李相农业设施台	400	2.99	308.04	308.04	未进入负面清单	否	2024.06
10445	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东辛庄线1111单元	10kV大寨线三相一三八变压器	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06
10446	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线39变压器	100	36.64	43.36	43.36	未进入负面清单	否	2024.06
10447	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线40右2变压器	630	2.61	487.557	487.557	未进入负面清单	否	2024.06
10448	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5126	10kV温河线55变压器	315	14.07	207.6795	207.6795	未进入负面清单	否	2024.06
10449	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河#1线5125	10kV温河一线104变压器	400	9.49	282.04	282.04	未进入负面清单	否	2024.06
10450	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿化线	10kV绿化线曹庄新台变压器	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06
10451	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿化线	10kV绿化线曹庄北村上变压器	400	5.98	296.08	296.08	未进入负面清单	否	2024.06
10452	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV羊安线	10kV羊安线老边南村上变压器	200	3.8	152.4	152.4	未进入负面清单	否	2024.06
10453	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯新西河村上变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	2024.06
10454	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV曹庄线高线大河北村上变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06
10455	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左2右4#09新增变压器	100	20.13	59.87	59.87	未进入负面清单	否	2024.06
10456	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线安相农业设施台	100	5.32	74.68	74.68	未进入负面清单	否	2024.06
10457	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV元台子线安相农业设施台	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06
10458	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线安相农业设施台	50	4.52	37.74	37.74	未进入负面清单	否	2024.06
10459	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-1变压器	200	6.49	147.02	147.02	未进入负面清单	否	2024.06
10460	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-2变压器	100	23.43	56.57	56.57	未进入负面清单	否	2024.06
10461	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-1变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06
10462	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV沙东线52右9N12-2变压器	100	17.79	62.21	62.21	未进入负面清单	否	2024.06
10463	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10kV大甸子线南天八队东台变压器	80	44.23	28.616	28.616	未进入负面清单	否	2024.06
10464	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3116	10kV沙东线范罗村变压器	400	18.04	247.84	247.84	未进入负面清单	否	2024.06
10465	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线1008	10kV曹庄线东堡变压器	160	33.96	73.664	73.664	未进入负面清单	否	2024.06
10466	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3116	10kV沙东线望海市场变压器	100	39.72	40.28	40.28	未进入负面清单	否	2024.06
10467	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5126	10kV温河线18+5变压器	200	11.65	136.7	136.7	未进入负面清单	否	2024.06
10468	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3116	10kV沙东线大屯东变压器	315	4.27	238.5495	238.5495	未进入负面清单	否	2024.06
10469	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3116	10kV沙东线下沟变压器	50	63.38	8.31	8.31	未进入负面清单	否	2024.06
10470	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3115	10kV沙东线史树林变压器	160	77.68	3.712	3.712	未进入负面清单	否	2024.06
10471	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1017	10kV海深线大华养殖分支山东村台小分支4变压器	100	22.11	57.89	57.89	未进入负面清单	否	2024.06
10472	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1004	10kV沙西线南岭	100	42.04	37.96	37.96	未进入负面清单	否	2024.06
10473	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1004	10kV沙西线李庄子	50	56.14	11.93	11.93	未进入负面清单	否	2024.06
10474	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1004	10kV沙西线10kV沙西线史家窝	50	61.84	9.08	9.08	未进入负面清单	否	2024.06
10475	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3115	10kV沙西线海深2队分台	100	41.01	38.99	38.99	未进入负面清单	否	2024.06
10476	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1003	10kV沙西线乡政府	160	39.29	65.136	65.136	未进入负面清单	否	2024.06
10477	国网兴城市供电公司	海深66kV变电站	海深线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里村	80	37.06	34.352	34.352	未进入负面清单	否	2024.06
10478	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴海线2312	10kV兴海线36变压器	315	13.57	209.2545	209.2545	未进入负面清单	否	2024.06
10479	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴海线2316	10kV温河线41左3变压器A11	315	24.34	175.329	175.329	未进入负面清单	否	2024.06
1											

10492	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV麻厂线	10kV麻厂线10kV麻厂线大屯变压器	200	6.62	146.76	146.76	未进入负面清单	否	2024.06
10493	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV麻厂线	10kV麻厂线东沟	30	9.91	21.027	21.027	未进入负面清单	否	2024.06
10494	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV麻厂线	10kV麻厂线10kV麻厂线邱屯变压器	50	62.27	8.865	8.865	未进入负面清单	否	2024.06
10495	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV麻厂线	10kV麻厂线10kV麻厂线长岭变压器	30	20.73	17.781	17.781	未进入负面清单	否	2024.06
10496	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV麻厂线	10kV麻厂线白庙子变压器	30	3.51	22.947	22.947	未进入负面清单	否	2024.06
10497	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝二台子分枝13右曹庄水利变压器	200	1.98	156.04	156.04	未进入负面清单	否	2024.06
10498	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝二台子分枝16左11右4二台村变压器	400	5.75	297	297	未进入负面清单	否	2024.06
10499	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线支后湖分线后湖分	200	7.28	145.44	145.44	未进入负面清单	否	2024.06
10500	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线后湖南变压器	400	1.95	312.2	312.2	未进入负面清单	否	2024.06
10501	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线土城新变压器	100	61.35	18.65	18.65	未进入负面清单	否	2024.06
10502	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里南变压器	160	4.51	120.784	120.784	未进入负面清单	否	2024.06
10503	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝76南关十对变压器	200	18.9	122.2	122.2	未进入负面清单	否	2024.06
10504	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线凉里变压器	100	17.14	62.86	62.86	未进入负面清单	否	2024.06
10505	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线南屯分枝1#变压器	200	13.42	133.16	133.16	未进入负面清单	否	2024.06
10506	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线王家屯变压器	50	71.01	4.495	4.495	未进入负面清单	否	2024.06
10507	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线王河下4组	630	32.29	300.573	300.573	未进入负面清单	否	2024.06
10508	国网兴城市供电公司	闾屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线29西(岳用社)变压器	400	2.72	309.12	309.12	未进入负面清单	否	2024.06
10509	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东分枝16石1#树林东台	50	53.54	13.23	13.23	未进入负面清单	否	2024.06
10510	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线125末斗村部变压器	50	64.14	7.93	7.93	未进入负面清单	否	2024.06
10511	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙后线3113	10kV沙后线石屯1队变压器	200	43.01	73.98	73.98	未进入负面清单	否	2024.06
10512	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙后线3113	10kV沙后线石屯2队变压器	400	33.23	187.08	187.08	未进入负面清单	否	2024.06
10513	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙后线3113	10kV沙后线荒地西台变压器	400	7.68	289.28	289.28	未进入负面清单	否	2024.06
10514	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙后线3113	10kV沙后线荒地南变压器	200	15.26	129.48	129.48	未进入负面清单	否	2024.06
10515	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分枝71左2#王道村台区	50	49.62	15.19	15.19	未进入负面清单	否	2024.06
10516	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线水口(望海)变压器	100	4.37	75.63	75.63	未进入负面清单	否	2024.06
10517	国网兴城市供电公司	红崖子线E1005	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子2队变压器	400	2.23	311.08	311.08	未进入负面清单	否	2024.06
10518	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线曲河村东变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06
10519	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线河东山变压器	200	33.09	93.82	93.82	未进入负面清单	否	2024.06
10520	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线大拉屯(望海)变压器	100	40.68	39.32	39.32	未进入负面清单	否	2024.06
10521	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线四方村(望海)变压器	100	6.9	73.1	73.1	未进入负面清单	否	2024.06
10522	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线四方八队(望海)变压器	100	16.51	63.49	63.49	未进入负面清单	否	2024.06
10523	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4120	10kV河西线河西新变压器	100	14.16	65.84	65.84	未进入负面清单	否	2024.06
10524	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4121	10kV河西线河西村变压器	250	25.27	136.825	136.825	未进入负面清单	否	2024.06
10525	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线东沟变压器	50	5.02	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06
10526	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线小岭分枝1#变压器	200	25.1	109.58	109.58	未进入负面清单	否	2024.06
10527	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	河西线4121	10kV河西线四棵树变压器	200	6.36	147.28	147.28	未进入负面清单	否	2024.06
10528	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线车站变压器	50	3.73	38.135	38.135	未进入负面清单	否	2024.06
10529	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线北沟变压器	50	4.31	37.845	37.845	未进入负面清单	否	2024.06
10530	国网兴城市供电公司	红崖子线E1005	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道变变压器	160	4.93	120.112	120.112	未进入负面清单	否	2024.06
10531	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线黄土变压器	200	15.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	2024.06
10532	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线石场沟分枝11#变压器	100	11.66	68.34	68.34	未进入负面清单	否	2024.06
10533	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线194#五家子河西分枝#五家子河西变台	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06
10534	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯取通分支#苑屯变台	100	2.47	77.53	77.53	未进入负面清单	否	2024.06
10535	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线田电小分分支#田电小台	100	46.63	33.37	33.37	未进入负面清单	否	2024.06
10536	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线王屯分支#王屯台	80	75.98	3.216	3.216	未进入负面清单	否	2024.06
10537	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下元台子分支#下元台子台	100	15.58	64.42	64.42	未进入负面清单	否	2024.06
10538	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线西段分枝#9西段新台区	100	49.93	30.17	30.17	未进入负面清单	否	2024.06
10539	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉#2线5113	10kV温泉#2线9号变压器	400	12.99	268.04	268.04	未进入负面清单	否	2024.06
10540	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线兴隆桥头变压器	200	13.39	133.22	133.22	未进入负面清单	否	2024.06
10541	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉#2线5113	10kV温泉#2线62左3号变压器	200	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06
10542	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛八队变压器	100	11.68	68.32	68.32	未进入负面清单	否	2024.06
10543	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西关南变压器	400	2.1	311.6	311.6	未进入负面清单	否	2024.06
10544	国网兴城市供电公司	东营66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分枝70屯变	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06
10545	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴海1号线E1008	10kV兴海线95右25#村变台区	100	14.21	65.79	65.79	未进入负面清单	否	2024.06
10546	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线10kV沙西线方安新村变台区	400	32.07	191.72	191.72	未进入负面清单	否	2024.06
10547	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线铁炉变压器	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	2024.06
10548	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线六家屯变压器	50	55.86	12.07	12.07	未进入负面清单	否	2024.06
10549	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线明月分枝48#明月孤家台	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
10550	国网兴城市供电公司	东营66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线月亮山新台	50	40.11	19.945	19.945	未进入负面清单	否	2024.06
10551	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里水台变	100	5.37	74.63	74.63	未进入负面清单	否	2024.06
10552	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下崖山水台	100	1.25	78.75	78.75	未进入负面清单	否	2024.06
10553	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线土屯变压器	100	14.65	65.35	65.35	未进入负面清单	否	2024.06
10554	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线金鼎3队变压器	200	20.23	119.54	119.54	未进入负面清单	否	2024.06
10555	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线塔下变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06
10556	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线小蓬蓬变压器	200	7.02	145.96	145.96	未进入负面清单	否	2024.06
10557	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱东屯变压器	200	14.33	131.34	131.34	未进入负面清单	否	2024.06
10558	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家大甸子变压器	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	2024.06
10559	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭小东山变压器	100	4.51	75.49	75.49	未进入负面清单	否	2024.06
10560	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线曹屯变压器	400	0.76	316.96	316.96	未进入负面清单	否	2024.06
10561	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 黎洞水库变压器	100	39.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	2024.06
10562	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 五里东岭变压器	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	2024.06
10563	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV海沙线李台变台区	50	17.27	31.365	31.365	未进入负面清单	否	2024.06
10564	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金村变台区	200	1.59	156.82	156.82	未进入负面清单	否	2024.06
10565	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线凉水泉变台区	315	35.13	141.3405	141.3405	未进入负面清单	否	2024.06
10566	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10kV沙农线下屯变台区	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06
10567	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线 伙房变台区	100	47.37	32.63	32.63	未进入负面清单	否	2024.06
10568	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线凉水泉变台区	200	66.09	27.82	27.82	未进入负面清单	否	2024.06
10569	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV海沙线 方安变台区	200	25.01	109.98	109.98	未进入负面清单	否	2024.06
10570	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV海沙线 台里二变台区	200	41.12	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06
10571	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7#队	50	75.29	2.355	2.355	未进入负面清单	否	2024.06
10572	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林村2台	80	23.57	45.144	45.144	未进入负面清单	否	2024.06
10573	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV沙西线焦家渔业3#变台区	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06
10574	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波住宅配电变台区	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06
10575	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波房产#2间隔配电变台区	500	0.45	397.75	397.75	未进入负面清单	否	2024.06
10576	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#配电变台区	500	14.34	328.3	328.3	未进入负面清单	否	2024.06
10577	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#2配电变台区	500	17.07	314.65	314.65	未进入负面清单	否	2024.06
10578	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线东辛庄西台	100	25.31	54.69	54.69	未进入负面清单	否	2024.06
10579	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝村	100	69.32	10.68	10.68	未进入负面清单	否	2024.06
10580	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	辽财家园变台区1#	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06
10581	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39分副1变台区	250	31.88	120.3	120.3	未进入负面清单	否	2024.06
10582	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线9左2变台区	200	57	46	46	未进入负面清单	否	2024.06
10583	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线把家梨堡新村	200	15.05	129.9	129.9	未进入负面清单	否	2024.06
10584	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6左2变台区	250	54.88	62.8	62.8	未进入负面清单	否	2024.06
10585	国网兴城市供电公司</										

10586	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器2	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06
10587	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06
10588	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器2	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
10589	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	10kV沙西线集家渔业1#变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06
10590	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器1	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06
10591	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线赵家二队分(望海)变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06
10592	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线小东山(望海)变压器	100	18.31	61.69	61.69	未进入负面清单	否	2024.06
10593	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线山帽(望海)变压器	100	39.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	2024.06
10594	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器2	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06
10595	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家湾变压器	200	20.01	119.98	119.98	未进入负面清单	否	2024.06
10596	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	西门线E1008	10kV西门线末家沟变压器	50	51.39	14.305	14.305	未进入负面清单	否	2024.06
10597	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东北台变压器	400	4.58	301.68	301.68	未进入负面清单	否	2024.06
10598	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线人民公社变压器	100	72.46	7.54	7.54	未进入负面清单	否	2024.06
10599	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市果菜园变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入负面清单	否	2024.06
10600	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线孙庄西台	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06
10601	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区50石5变压器	160	22.47	92.048	92.048	未进入负面清单	否	2024.06
10602	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV学疗一红石湾B组团变	800	16.6	507.2	507.2	未进入负面清单	否	2024.06
10603	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV学疗一红石湾B组团变	800	31.54	387.68	387.68	未进入负面清单	否	2024.06
10604	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线姚家湾变压器	160	4.32	121.088	121.088	未进入负面清单	否	2024.06
10605	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线陈粮屯变压器	160	20.6	95.04	95.04	未进入负面清单	否	2024.06
10606	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线茶家湾变压器	160	10.42	111.328	111.328	未进入负面清单	否	2024.06
10607	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左1右1变压器	100	19.94	60.06	60.06	未进入负面清单	否	2024.06
10608	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51#杆上变	200	40.85	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06
10609	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左3变压器	400	17.62	249.52	249.52	未进入负面清单	否	2024.06
10610	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线45变压器	100	13.64	66.36	66.36	未进入负面清单	否	2024.06
10611	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线101台变压器	315	15.15	204.2775	204.2775	未进入负面清单	否	2024.06
10612	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器1号	500	17.26	313.7	313.7	未进入负面清单	否	2024.06
10613	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器2号	500	17.14	314.3	314.3	未进入负面清单	否	2024.06
10614	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器1号	400	7.07	291.72	291.72	未进入负面清单	否	2024.06
10615	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器2号	400	7.6	289.6	289.6	未进入负面清单	否	2024.06
10616	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期A箱站1号配电	630	7.13	459.081	459.081	未进入负面清单	否	2024.06
10617	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期A箱站2号配电	630	9.99	441.063	441.063	未进入负面清单	否	2024.06
10618	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期B箱站1号配电	630	4.47	475.839	475.839	未进入负面清单	否	2024.06
10619	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期B箱站2号配电	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06
10620	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期C箱站1号配电	630	9.31	445.347	445.347	未进入负面清单	否	2024.06
10621	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期C箱站2号配电	630	9.87	441.819	441.819	未进入负面清单	否	2024.06
10622	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期D箱站1号配电	630	7.38	457.506	457.506	未进入负面清单	否	2024.06
10623	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期D箱站2号配电	630	8.85	448.245	448.245	未进入负面清单	否	2024.06
10624	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线多政府	200	23.98	112.04	112.04	未进入负面清单	否	2024.06
10625	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新建	400	25.19	219.24	219.24	未进入负面清单	否	2024.06
10626	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线贝	100	60.93	19.07	19.07	未进入负面清单	否	2024.06
10627	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线王	100	23.09	56.91	56.91	未进入负面清单	否	2024.06
10628	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线王	200	29.38	101.24	101.24	未进入负面清单	否	2024.06
10629	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线后营东沟变压器	100	14.31	65.69	65.69	未进入负面清单	否	2024.06
10630	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06
10631	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	10kV学南线	10kV学南线七五O箱式变电站	500	13.36	333.2	333.2	未进入负面清单	否	2024.06
10632	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高家岭线满井1队变压器	50	25.34	27.33	27.33	未进入负面清单	否	2024.06
10633	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心1.2队台区	50	31.79	24.105	24.105	未进入负面清单	否	2024.06
10634	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午五队变压器	50	47.3	16.35	16.35	未进入负面清单	否	2024.06
10635	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子山藏子新(分台)	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06
10636	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村变压器	100	14.28	65.72	65.72	未进入负面清单	否	2024.06
10637	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线21.3.5变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06
10638	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线45右2变压器	400	3.49	308.04	308.04	未进入负面清单	否	2024.06
10639	国网兴城市供电公司	温河66kV变电站	温河线5117	10kV温河线20右6台变压器	400	7.25	291.6	291.6	未进入负面清单	否	2024.06
10640	国网兴城市供电公司	兴东66kV变电站	兴东线E1010	10kV兴东线46#变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06
10641	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学港二E1016	温工二线77+1左12右12	30	26.96	15.912	15.912	未进入负面清单	否	2024.06
10642	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机电	10kV农机电3左5左2变压器C02	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06
10643	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69.6变压器	200	48.03	63.94	63.94	未进入负面清单	否	2024.06
10644	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左1变压器	315	28.64	161.784	161.784	未进入负面清单	否	2024.06
10645	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线16左2	100	55.76	24.24	24.24	未进入负面清单	否	2024.06
10646	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线62支	160	48.52	50.368	50.368	未进入负面清单	否	2024.06
10647	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线东屯变压器	50	33.05	23.475	23.475	未进入负面清单	否	2024.06
10648	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线10kV药工线大头沟	100	10.56	69.44	69.44	未进入负面清单	否	2024.06
10649	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线石牛沟变压器	30	52.49	8.253	8.253	未进入负面清单	否	2024.06
10650	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线128南岭变压器#2	200	33.03	93.94	93.94	未进入负面清单	否	2024.06
10651	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线8雨前北变压器	50	10.65	34.675	34.675	未进入负面清单	否	2024.06
10652	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线烧锅屯台	400	19.99	48.008	48.008	未进入负面清单	否	2024.06
10653	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线前龙王变压器	80	19.31	242.76	242.76	未进入负面清单	否	2024.06
10654	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线北屯变压器	200	18.1	123.8	123.8	未进入负面清单	否	2024.06
10655	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV沙农线集家渔业2#变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06
10656	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线北沟新增	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06
10657	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大高岗新增	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06
10658	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线山里东沟新台	50	7.11	36.445	36.445	未进入负面清单	否	2024.06
10659	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线路100左3变压器	100	22.83	57.17	57.17	未进入负面清单	否	2024.06
10660	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线68杆N15新增变	100	2.23	77.77	77.77	未进入负面清单	否	2024.06
10661	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右14N19新增	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06
10662	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06
10663	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学南三E1009	君山一品A箱子站变压器	500	19.02	304.9	304.9	未进入负面清单	否	2024.06
10664	国网兴城市供电公司	学南66kV变电站	学南三E1009	君山一品B箱子站变压器	500	21.58	292.1	292.1	未进入负面清单	否	2024.06
10665	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线集市2变压器	200	31.42	97.16	97.16	未进入负面清单	否	2024.06
10666	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄村南台(望海)	100	29.5	50.5	50.5	未进入负面清单	否	2024.06
10667	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唱嘴(望海)变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06
10668	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄北屯变压器	200	32.33	95.34	95.34	未进入负面清单	否	2024.06
10669	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余粮二队变压器	315	37.13	135.0405	135.0405	未进入负面清单	否	2024.06
10670	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线荒甸(望海)变压器	200	13.91					

10681	国网兴城市供电公司	红崖子66KV变电站	红崖子线E1005	10KV红崖子线三道边南变压器	200	46.03	67.94	67.94	未进入负面清单	否	2024.06
10682	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线北庙沟变压器	200	3.04	153.92	153.92	未进入负面清单	否	2024.06
10683	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线五股泉变压器#1	50	42.24	18.88	18.88	未进入负面清单	否	2024.06
10684	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线小西岭变压器	160	40.68	62.912	62.912	未进入负面清单	否	2024.06
10685	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E1004	10KV温泉线小西岭变压器	200	1.46	157.08	157.08	未进入负面清单	否	2024.06
10686	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E124	10KV温泉线46支1号变压器	315	11.26	216.531	216.531	未进入负面清单	否	2024.06
10687	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E124	10KV温泉线26左15号变压器	315	13.52	209.412	209.412	未进入负面清单	否	2024.06
10688	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	温泉线E2316	10KV温泉线2号变压器	100	22.26	57.74	57.74	未进入负面清单	否	2024.06
10689	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	温泉线E2316	10KV温泉线41右3号变压器	315	69.74	32.319	32.319	未进入负面清单	否	2024.06
10690	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	温泉线E2316	10KV温泉线41右1号变压器	315	13.65	209.0025	209.0025	未进入负面清单	否	2024.06
10691	国网兴城市供电公司	河西66KV变电站	河西线4121	10KV河西线曹庄庙后台变压器	160	38.77	65.968	65.968	未进入负面清单	否	2024.06
10692	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E1117	10KV温泉线42变压器#1	315	13.11	210.7035	210.7035	未进入负面清单	否	2024.06
10693	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E5117	10KV温泉线19号变压器	200	7.4	145.2	145.2	未进入负面清单	否	2024.06
10694	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	微波线1105	10KV东辛庄线10KV东辛庄线张虎岗台	160	39.09	65.456	65.456	未进入负面清单	否	2024.06
10695	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	微波线1105	10KV东辛庄线10KV东辛庄线贾河小队	400	14.8	260.8	260.8	未进入负面清单	否	2024.06
10696	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	微波线1105	10KV东辛庄线10KV东辛庄线小寨小队	200	25.35	109.3	109.3	未进入负面清单	否	2024.06
10697	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线孙庄	160	31.92	76.928	76.928	未进入负面清单	否	2024.06
10698	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线石咀子	400	3.17	307.32	307.32	未进入负面清单	否	2024.06
10699	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线26右3号变压器	160	72.75	11.6	11.6	未进入负面清单	否	2024.06
10700	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线北山	80	13.4	53.28	53.28	未进入负面清单	否	2024.06
10701	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E1112	10KV温泉线46右12号变压器	200	18.33	123.34	123.34	未进入负面清单	否	2024.06
10702	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E112	10KV温泉线72右3号变压器#1	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	2024.06
10703	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E112	10KV温泉线79右12号变压器	500	47.66	161.7	161.7	未进入负面清单	否	2024.06
10704	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线盐锅	200	9.8	140.4	140.4	未进入负面清单	否	2024.06
10705	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线张窝棚	160	0.39	127.376	127.376	未进入负面清单	否	2024.06
10706	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线潘山	100	35.04	44.96	44.96	未进入负面清单	否	2024.06
10707	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线龙泉东变压器	200	30.39	99.22	99.22	未进入负面清单	否	2024.06
10708	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器1(新增)	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
10709	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器2(新增)	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
10710	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器3(新增)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10711	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇上坡村新增变压器(新增)	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10712	国网兴城市供电公司	红崖子66KV变电站	红崖子线E1005	10KV红崖子线北山分台变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06
10713	国网兴城市供电公司	朱家66KV变电站	10KV三道线	10KV三道线10KV三道线市场变	100	13.51	66.49	66.49	未进入负面清单	否	2024.06
10714	国网兴城市供电公司	羊安66KV变电站	10KV白塔线	10KV白塔线明月分枝78#明月河北台	30	3.44	22.968	22.968	未进入负面清单	否	2024.06
10715	国网兴城市供电公司	绿化66KV变电站	10KV绿化线	10KV绿化线上茂屯1号变压器	200	33.81	92.38	92.38	未进入负面清单	否	2024.06
10716	国网兴城市供电公司	绿化66KV变电站	10KV绿化线	10KV绿化线75#屯3区台区	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06
10717	国网兴城市供电公司	元台子66KV变电站	10KV水源线	10KV水源线老合7号变压器	315	49.56	95.886	95.886	未进入负面清单	否	2024.06
10718	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线猪圈场变压器	200	25.71	108.58	108.58	未进入负面清单	否	2024.06
10719	国网兴城市供电公司	元台子66KV变电站	10KV元台子线	10KV元台子陈家窝棚分支马皮山分支2号马皮山台	50	18.66	30.67	30.67	未进入负面清单	否	2024.06
10720	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线各屯设施农业变压器	100	34.1	45.9	45.9	未进入负面清单	否	2024.06
10721	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线裴屯设施农业变压器	100	15.6	64.4	64.4	未进入负面清单	否	2024.06
10722	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV红崖子线二台子分支凉水泉分枝2#二台子打花生专用变压器	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06
10723	国网兴城市供电公司	郭家66KV变电站	药王线E1004	10KV药王线小石门变压器	200	1.34	157.32	157.32	未进入负面清单	否	2024.06
10724	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	10千伏农网线	10千伏农网线5屯石庄变压器	100	9.72	70.28	70.28	未进入负面清单	否	2024.06
10725	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	丰安线3C111	10KV丰安线曹庄村机电台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06
10726	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	温泉线E2312	10KV温泉线25右3号变压器	200	38.54	82.92	82.92	未进入负面清单	否	2024.06
10727	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	温泉线E2312	10KV温泉线14右1号变压器	200	18.4	123.2	123.2	未进入负面清单	否	2024.06
10728	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	10千伏农网线	10KV农网线3左16号变压器	200	3.82	152.36	152.36	未进入负面清单	否	2024.06
10729	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	车站线E2319	10KV车站线43右11号变压器	200	57.44	45.12	45.12	未进入负面清单	否	2024.06
10730	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	10KV温泉线	10KV温泉线34左28右13	30	3.03	23.091	23.091	未进入负面清单	否	2024.06
10731	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3116	10KV沙农线黑庄设施农业	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06
10732	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV沙农线河西设施农业	100	1.54	78.46	78.46	未进入负面清单	否	2024.06
10733	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	丰安线3C111	10KV丰安线柳高村机电台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10734	国网兴城市供电公司	曹庄66KV变电站	丰安线3C111	10KV丰安线十八家机电台区	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06
10735	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	10KV东辛庄线	10KV东辛庄线三台村变压器	250	23.8	141.5	141.5	未进入负面清单	否	2024.06
10736	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV沙农线田家设施农业	100	23.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	2024.06
10737	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	刘台子线1110	10KV刘台子线前西变压器	50	54.27	12.865	12.865	未进入负面清单	否	2024.06
10738	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3113	10KV沙农线18左3002新增变压器	200	5.46	149.08	149.08	未进入负面清单	否	2024.06
10739	国网兴城市供电公司	朱家66KV变电站	10KV麻厂线	10KV麻厂线红梁谷变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10740	国网兴城市供电公司	朱家66KV变电站	10KV三道线	10KV三道线江家北新变压器	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06
10741	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E5113	10KV温泉线21右57右1号变压器	250	39.44	101.4	101.4	未进入负面清单	否	2024.06
10742	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E5117	10KV温泉线20右9右2号变压器	315	0.66	249.921	249.921	未进入负面清单	否	2024.06
10743	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3117	10KV沙农线35右2右T003新增变压器	100	13.55	66.45	66.45	未进入负面清单	否	2024.06
10744	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3116	10KV沙农线陶家西台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06
10745	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E1017	10KV温泉线曹庄庙后台(新)	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06
10746	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线E15125	10KV温泉线1线105右2	315	5.59	234.3915	234.3915	未进入负面清单	否	2024.06
10747	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线兴旺南	200	24.37	111.26	111.26	未进入负面清单	否	2024.06
10748	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线薛屯	100	52.7	27.3	27.3	未进入负面清单	否	2024.06
10749	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线兴旺北	200	34.7	90.6	90.6	未进入负面清单	否	2024.06
10750	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线兴旺二	200	3.46	153.08	153.08	未进入负面清单	否	2024.06
10751	国网兴城市供电公司	高家岭66KV变电站	10KV高汤线	10KV高汤线18左1号变压器	200	17.77	124.46	124.46	未进入负面清单	否	2024.06
10752	国网兴城市供电公司	高家岭66KV变电站	10KV高汤线	10KV高汤线罗一变压器	80	39.29	32.568	32.568	未进入负面清单	否	2024.06
10753	国网兴城市供电公司	高家岭66KV变电站	10KV高汤线	10KV高汤线沙河变压器	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06
10754	国网兴城市供电公司	东窑66KV变电站	10KV东月线	10KV东月线40大岭分枝58右屯分支3号屯变	50	10.04	34.98	34.98	未进入负面清单	否	2024.06
10755	国网兴城市供电公司	元台子66KV变电站	10KV元台子线	10KV元台子线臧子分支10#蒋庄台	50	8.02	35.99	35.99	未进入负面清单	否	2024.06
10756	国网兴城市供电公司	元台子66KV变电站	10KV元台子线	10KV元台子线梁家田台变压器	160	14.84	104.576	104.576	未进入负面清单	否	2024.06
10757	国网兴城市供电公司	河西66KV变电站	河机线4119	10KV河机线68左11左4右3号变压器	200	52.4	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06
10758	国网兴城市供电公司	河西66KV变电站	河机线4119	10KV河机线65左3左13号变压器	630	51.59	178.983	178.983	未进入负面清单	否	2024.06
10759	国网兴城市供电公司	河西66KV变电站	机场线4124	10KV河机线65支2左4副1号变压器	250	18.21	154.475	154.475	未进入负面清单	否	2024.06
10760	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	10KV东辛庄线	10KV东辛庄线10KV东关	80	67.71	9.832	9.832	未进入负面清单	否	2024.06
10761	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3116	10KV沙农线下甸子变压器	50	76.34	1.83	1.83	未进入负面清单	否	2024.06
10762	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	10KV东辛庄线	10KV东辛庄线4号变压器	200	4.17	151.96	151.96	未进入负面清单	否	2024.06
10763	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	10KV东辛庄线	10KV东辛庄线车站台变压器	200	41.68	76.64	76.64	未进入负面清单	否	2024.06
10764	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3116	10KV沙农线车站台变压器	200	7.41	145.18	145.18	未进入负面清单	否	2024.06
10765	国网兴城市供电公司	沙后所66KV变电站	沙农线3116	10KV沙农线灵村变压器	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06
10766	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV沙农线自秋屯变压器	200	2.2	155.6	155.6	未进入负面清单	否	2024.06
10767	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1017	10KV沙农线10KV沙农线大死子变压器	200	10.81	138.38	138.38	未进入负面清单	否	2024.06
10768	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1017	10KV沙农线双堆子村变压器	80	14.9	52.08	52.08	未进入负面清单	否	2024.06
10769	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1003	10KV沙农线海深4队	100	62.86	17.14	17.14	未进入负面清单	否	2024.06
10770	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1003	10KV沙农线台里山后变压器	200	16.74	126.52	126.52	未进入负面清单	否	2024.06
10771	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV海西线长岭屯变压器	200	3.95	152.1	152.1	未进入负面清单	否	2024.06
10772	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV海西线北村变压器	100	34.74	45.26	45.26	未进入负面清单	否	2024.06
10773	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV海西线北村变压器	50	29.81	25.095	25.095	未进入负面清单	否	2024.06
10774	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV海西线北村变压器	100	3.2	76.8	76.8	未进入负面清单	否	2024.06
10775	国网兴城市供电公司	海深66KV变电站	海西线E1004	10KV海西线海深下铺子变压器	160	6.35	117.84	117.84	未进入负面清单	否	2024.06
10776	国网兴城市供电公司	东辛庄66KV变电站	10KV东辛庄线	10KV东辛庄线一条街变压器	630	50.					

10783	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北新变压器	50	5.18	37.41	37.41	未进入负面清单	否	2024.06
10784	国网兴城市供电公司			10kV围屏线张屯分支1#柱上变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06
10785	国网兴城市供电公司			10kV围屏线张屯分支2#柱上变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
10786	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	永厚绿洲小区C箱站变压器#2	500	44.28	178.6	178.6	未进入负面清单	否	2024.06
10787	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线新西台2变压器	315	12.78	211.743	211.743	未进入负面清单	否	2024.06
10788	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期1#箱站向隔配电变压器1#	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
10789	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期2#箱站向隔配电变压器1#	500	0.07	399.65	399.65	未进入负面清单	否	2024.06
10790	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期2#箱站向隔配电变压器2#	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06
10791	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期3#箱站向隔配电变压器1#	800	0.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	2024.06
10792	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期3#箱站向隔配电变压器2#	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06
10793	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期1#箱站向隔配电变压器2#	800	0.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	2024.06
10794	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期4#箱站向隔配电变压器1#	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
10795	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期4#箱站向隔配电变压器2#	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06
10796	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线新灰山沟变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06
10797	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV白塔线白塔路2号变压器	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06
10798	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV白塔线白塔路1号变压器	200	0.78	158.44	158.44	未进入负面清单	否	2024.06
10799	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车场线2319	10kV车场线14+6+2变压器	100	28.61	51.39	51.39	未进入负面清单	否	2024.06
10800	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴庄变压器	200	3.19	153.62	153.62	未进入负面清单	否	2024.06
10801	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线22变压器	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06
10802	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右17#变压器	200	6.94	146.12	146.12	未进入负面清单	否	2024.06
10803	国网兴城市供电公司			10kV围屏线西四变压器2	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06
10804	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄中学变压器	200	11.15	137.7	137.7	未进入负面清单	否	2024.06
10805	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线地号农业设施柱上变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06
10806	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配变变压器02	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06
10807	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配变变压器01	630	6.67	461.979	461.979	未进入负面清单	否	2024.06
10808	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配变变压器02	800	21.2	470.4	470.4	未进入负面清单	否	2024.06
10809	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配变变压器01	800	21.72	466.24	466.24	未进入负面清单	否	2024.06
10810	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	珠金线E1009	10kV珠金线团山北分变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06
10811	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV白塔线山西变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
10812	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	兴运南B箱站配变变压器02	800	13.41	532.72	532.72	未进入负面清单	否	2024.06
10813	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	兴运南B箱站配变变压器01	800	16.33	509.36	509.36	未进入负面清单	否	2024.06
10814	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	兴运南C箱站配变变压器02	800	13.31	533.52	533.52	未进入负面清单	否	2024.06
10815	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	兴运南C箱站配变变压器01	800	11.84	545.28	545.28	未进入负面清单	否	2024.06
10816	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线上宝四队柱上变压器	100	55.21	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06
10817	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园村柱上变压器	50	6.35	36.825	36.825	未进入负面清单	否	2024.06
10818	国网兴城市供电公司			10kV白塔线东北变压器	100	0.59	79.41	79.41	未进入负面清单	否	2024.06
10819	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边北变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06
10820	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线山东变压器	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06
10821	国网兴城市供电公司			10kV绿茂线榆树沟南变压器	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06
10822	国网兴城市供电公司			10kV绿箱线新西羊东变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
10823	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右1支变压器	315	32.93	148.2705	148.2705	未进入负面清单	否	2024.06
10824	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯河南水利变压器	100	12.68	67.32	67.32	未进入负面清单	否	2024.06
10825	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线		100	37.01	42.99	42.99	未进入负面清单	否	2024.06
10826	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12+11右1#变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06
10827	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5126	10kV温城线59右11#变压器#2	400	1.12	315.52	315.52	未进入负面清单	否	2024.06
10828	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器#1	400	22.08	231.68	231.68	未进入负面清单	否	2024.06
10829	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支2变压器	200	20.42	119.16	119.16	未进入负面清单	否	2024.06
10830	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支12变压器	200	9.32	141.36	141.36	未进入负面清单	否	2024.06
10831	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	城内大甸子(机井)柱上变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
10832	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	东果中台区	400	17.21	251.16	251.16	未进入负面清单	否	2024.06
10833	国网兴城市供电公司	温河66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一 线96+8变压器	100	61.4	18.6	18.6	未进入负面清单	否	2024.06
10834	国网兴城市供电公司	字库66kV变电站	字库线E1014	10kV字库一 线134右1#变压器	200	25.73	108.54	108.54	未进入负面清单	否	2024.06
10835	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左16#变压器	315	22.56	180.936	180.936	未进入负面清单	否	2024.06
10836	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79右19右8#变压器	200	21.19	117.62	117.62	未进入负面清单	否	2024.06
10837	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49变压器	400	16.77	252.92	252.92	未进入负面清单	否	2024.06
10838	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线52变压器	500	25.17	274.15	274.15	未进入负面清单	否	2024.06
10839	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线35变压器A05	400	16.08	255.68	255.68	未进入负面清单	否	2024.06
10840	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线68左1#变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	2024.06
10841	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右1#变压器A02	100	20.55	59.45	59.45	未进入负面清单	否	2024.06
10842	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线51变压器	315	3.34	241.479	241.479	未进入负面清单	否	2024.06
10843	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67变压器	200	21.83	116.34	116.34	未进入负面清单	否	2024.06
10844	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支2变压器A17	315	21.5	184.275	184.275	未进入负面清单	否	2024.06
10845	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支3变压器金鑫花园小区	500	24.82	275.9	275.9	未进入负面清单	否	2024.06
10846	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线60左1#变压器	315	16.78	199.143	199.143	未进入负面清单	否	2024.06
10847	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支5左3#变压器	200	65.72	28.56	28.56	未进入负面清单	否	2024.06
10848	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车场线2319	10kV车场线39左3#变压器	160	0.16	127.744	127.744	未进入负面清单	否	2024.06
10849	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右3#变压器	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06
10850	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右2#变压器A03	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06
10851	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右2#柱上变	50	5.55	37.225	37.225	未进入负面清单	否	2024.06
10852	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右3#柱上变	200	17.94	124.12	124.12	未进入负面清单	否	2024.06
10853	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右4#柱上变	50	2.45	38.775	38.775	未进入负面清单	否	2024.06
10854	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右5#变压器	50	4.78	37.61	37.61	未进入负面清单	否	2024.06
10855	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右8#柱上变	200	20.48	119.04	119.04	未进入负面清单	否	2024.06
10856	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左16#柱上变	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	2024.06
10857	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7右7#柱上变	200	14.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	2024.06
10858	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58左28#柱上变	30	4.49	22.653	22.653	未进入负面清单	否	2024.06
10859	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58左8右#柱上变	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	2024.06
10860	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线82右7#柱上变	315	17.46	197.001	197.001	未进入负面清单	否	2024.06
10861	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线47变压器	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06
10862	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线59变压器	200	9.58	140.84	140.84	未进入负面清单	否	2024.06
10863	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线63变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06
10864	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线37左3#变压器A10	200	23.91	112.18	112.18	未进入负面清单	否	2024.06
10865	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一 线111左5右4#变压器	200	3.67	152.66	152.66	未进入负面清单	否	2024.06
10866	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一 线111左3#变压器	315	8.78	224.343	224.343	未进入负面清单	否	2024.06
10867	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车场线2319	10kV车场线23左1#变压器	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	2024.06
10868	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车场线2319	10kV车场线14右6右7#变压器	500	23.94	280.3	280.3	未进入负面清单	否	2024.06
10869	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车场线2319	10kV车场线21右2左3#变压器	5						

10887	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右24负1变压器	250	23.86	140.35	140.35	未进入负面清单	否	2024.06
10888	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线100左7变压器	315	7	229.95	229.95	未进入负面清单	否	2024.06
10889	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79右9变压器	200	12.89	134.22	134.22	未进入负面清单	否	2024.06
10890	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线103左5变压器	400	7.24	291.04	291.04	未进入负面清单	否	2024.06
10891	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线102左5变压器	200	30.65	98.7	98.7	未进入负面清单	否	2024.06
10892	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线96左6变压器	5.9	148.2	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06
10893	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线56左1变压器	315	75.94	12.789	12.789	未进入负面清单	否	2024.06
10894	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右17变压器	200	62.34	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06
10895	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右20变压器	250	43.46	91.35	91.35	未进入负面清单	否	2024.06
10896	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39左2变压器	400	65.2	59.2	59.2	未进入负面清单	否	2024.06
10897	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线17左2变压器C04	100	45.52	34.48	34.48	未进入负面清单	否	2024.06
10898	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左5左4变压器C03	315	26.59	168.2415	168.2415	未进入负面清单	否	2024.06
10899	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机二线19左1变压器	80	67.14	10.288	10.288	未进入负面清单	否	2024.06
10900	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机二线21右1变压器C07	200	16.89	126.22	126.22	未进入负面清单	否	2024.06
10901	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线15变压器	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06
10902	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线45右3左1变压器#1	400	3.8	304.8	304.8	未进入负面清单	否	2024.06
10903	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线44变压器	630	6.57	462.609	462.609	未进入负面清单	否	2024.06
10904	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线41左1变压器	100	34.97	45.03	45.03	未进入负面清单	否	2024.06
10905	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线11变压器	315	8.79	224.3115	224.3115	未进入负面清单	否	2024.06
10906	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线9左3变压器#2	400	30.61	197.56	197.56	未进入负面清单	否	2024.06
10907	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线9左3变压器#1	315	18.07	195.0795	195.0795	未进入负面清单	否	2024.06
10908	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线12右13变压器	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06
10909	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线18右2变压器	400	13.95	267.8	267.8	未进入负面清单	否	2024.06
10910	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线18右4变压器	630	16.72	398.664	398.664	未进入负面清单	否	2024.06
10911	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线20右2变压器	315	8.72	224.532	224.532	未进入负面清单	否	2024.06
10912	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线20右4变压器	400	39.68	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06
10913	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线20左13变压器	315	6.98	230.013	230.013	未进入负面清单	否	2024.06
10914	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线20右9左2变压器	315	14.27	207.0495	207.0495	未进入负面清单	否	2024.06
10915	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线22左2变压器	200	12.63	134.74	134.74	未进入负面清单	否	2024.06
10916	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线32右5变压器	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	2024.06
10917	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	10kV温港线22右3变压器	315	41.83	120.2355	120.2355	未进入负面清单	否	2024.06
10918	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线100左1变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06
10919	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线145右5变压器	160	8.96	113.664	113.664	未进入负面清单	否	2024.06
10920	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线111左1变压器	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	2024.06
10921	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145左1变压器	200	9.26	141.48	141.48	未进入负面清单	否	2024.06
10922	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#161变压器	100	51.26	28.74	28.74	未进入负面清单	否	2024.06
10923	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#168变压器	100	35.41	44.59	44.59	未进入负面清单	否	2024.06
10924	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线大桃园变压器	100	41.85	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06
10925	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线小桃园变压器	200	5.58	148.84	148.84	未进入负面清单	否	2024.06
10926	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟2变压器	200	30.08	99.84	99.84	未进入负面清单	否	2024.06
10927	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟1变压器	100	24.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	2024.06
10928	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线125左6变压器	50	23.15	28.425	28.425	未进入负面清单	否	2024.06
10929	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145右1变压器	200	11.2	137.6	137.6	未进入负面清单	否	2024.06
10930	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线153右7变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
10931	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线154右7变压器	200	13.78	132.44	132.44	未进入负面清单	否	2024.06
10932	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线101变压器	160	31.98	76.832	76.832	未进入负面清单	否	2024.06
10933	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#2线5113	10kV温行二线12右1变压器	400	7.89	288.44	288.44	未进入负面清单	否	2024.06
10934	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线100左4变压器	200	6.72	146.56	146.56	未进入负面清单	否	2024.06
10935	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线100左5右3变压器K22	315	19.14	191.709	191.709	未进入负面清单	否	2024.06
10936	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线110右2变压器	200	52.15	55.7	55.7	未进入负面清单	否	2024.06
10937	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#1线5125	10kV温行一线100左13变压器	315	8.59	224.9415	224.9415	未进入负面清单	否	2024.06
10938	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线38右1变压器	200	7.79	144.44	144.44	未进入负面清单	否	2024.06
10939	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线18左2变压器	200	5.87	148.26	148.26	未进入负面清单	否	2024.06
10940	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#21变压器	200	39.63	80.74	80.74	未进入负面清单	否	2024.06
10941	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线24副1变压器	400	6.92	292.32	292.32	未进入负面清单	否	2024.06
10942	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线25右4变压器	100	17.96	62.04	62.04	未进入负面清单	否	2024.06
10943	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线28右4变压器	400	7.19	291.24	291.24	未进入负面清单	否	2024.06
10944	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线30变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06
10945	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线31左1变压器	400	3.39	306.44	306.44	未进入负面清单	否	2024.06
10946	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线#35变压器	200	16.57	126.86	126.86	未进入负面清单	否	2024.06
10947	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线37左2副1变压器	400	18.74	245.04	245.04	未进入负面清单	否	2024.06
10948	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线38右1变压器	200	7.79	287.12	287.12	未进入负面清单	否	2024.06
10949	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线44变压器	200	21.45	117.1	117.1	未进入负面清单	否	2024.06
10950	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线#4(新)变压器	200	23.8	112.4	112.4	未进入负面清单	否	2024.06
10951	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线37右8副1变压器	400	26.38	214.48	214.48	未进入负面清单	否	2024.06
10952	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3113	10kV沙东线37左5右8变压器	200	7.22	145.56	145.56	未进入负面清单	否	2024.06
10953	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线34右12变压器	315	20.55	187.2675	187.2675	未进入负面清单	否	2024.06
10954	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线34右4左5变压器	200	7.31	145.38	145.38	未进入负面清单	否	2024.06
10955	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线34右4左1变压器	200	6.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	2024.06
10956	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线34右8左1变压器	400	6.85	292.6	292.6	未进入负面清单	否	2024.06
10957	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线46右1变压器	400	7.16	291.96	291.96	未进入负面清单	否	2024.06
10958	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线46右3变压器	400	2.22	230.84	230.84	未进入负面清单	否	2024.06
10959	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线46右5变压器	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06
10960	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线46右6左2变压器	400	5.8	296.8	296.8	未进入负面清单	否	2024.06
10961	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线46右6左4变压器	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06
10962	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线18右8变压器	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06
10963	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线56右3变压器	315	15.43	203.3955	203.3955	未进入负面清单	否	2024.06
10964	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右3变压器	200	7.67	144.66	144.66	未进入负面清单	否	2024.06
10965	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右6变压器	200	12.49	135.02	135.02	未进入负面清单	否	2024.06
10966	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右8变压器	400	21.19	235.24	235.24	未进入负面清单	否	2024.06
10967	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右11变压器#1	400	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06
10968	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右11变压器	400	0.57	317.72	317.72	未进入负面清单	否	2024.06
10969	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右12右2变压器	200	16.89	126.22	126.22	未进入负面清单	否	2024.06
10970	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	10kV温港线59右15右1变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06
10971	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线16副1变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06
10972	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#20变压器	100	0.23	79.77	79.77	未进入负面清单	否	2024.06
10973	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线26右3变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06
10974	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41左3变压器	200	5.29	149.42	149.42	未进入负面清单	否	2024.06
10975	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41左4变压器	200	31.62	96.76	96.76	未进入负面清单	否	2024.06
10976	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右1变压器	200	11.02	137.96	137.96	未进入负面清单	否	2024.06
10977	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右4变压器	200	13.68	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06
10978	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线56右1变压器	400	1.41	314.36	314.36	未进入负面清单	否	2024.06
10979	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#61变压器	200	3.04	153.92	153.92	未进入负面清单	否	2024.06
10980	国网兴城市供电公司	沙后66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72变压器	200	6.4	147.2	147.2	未进入负面清单	否	2024.06

11012	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线62左1变压器	200	7.63	144.74	144.74	未进入负面清单	否	2024.06
11013	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线68变压器	160	28.97	81.648	81.648	未进入负面清单	否	2024.06
11014	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左1左6变压器	315	24.57	174.6045	174.6045	未进入负面清单	否	2024.06
11015	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左2变压器	200	36.69	86.62	86.62	未进入负面清单	否	2024.06
11016	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左3变压器	200	13.94	133.32	133.32	未进入负面清单	否	2024.06
11017	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线23变压器	200	14.86	130.28	130.28	未进入负面清单	否	2024.06
11018	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左5变压器	400	31.06	195.76	195.76	未进入负面清单	否	2024.06
11019	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左3变压器	100	15.09	64.91	64.91	未进入负面清单	否	2024.06
11020	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线30变压器	315	53.06	84.861	84.861	未进入负面清单	否	2024.06
11021	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线45变压器	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	2024.06
11022	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线50变压器	400	34.14	183.44	183.44	未进入负面清单	否	2024.06
11023	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右2右6变压器	200	20.71	118.58	118.58	未进入负面清单	否	2024.06
11024	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4右5变压器	250	43.66	90.85	90.85	未进入负面清单	否	2024.06
11025	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左2变压器#1	200	37.59	84.82	84.82	未进入负面清单	否	2024.06
11026	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左1变压器	315	66.8	41.58	41.58	未进入负面清单	否	2024.06
11027	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43左1变压器	200	23.44	113.12	113.12	未进入负面清单	否	2024.06
11028	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右3变压器	100	23.76	56.24	56.24	未进入负面清单	否	2024.06
11029	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右7变压器	315	32.77	148.7745	148.7745	未进入负面清单	否	2024.06
11030	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右3变压器	50	5.73	37.135	37.135	未进入负面清单	否	2024.06
11031	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右8变压器	100	63.41	16.59	16.59	未进入负面清单	否	2024.06
11032	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右11变压器	200	21.27	117.46	117.46	未进入负面清单	否	2024.06
11033	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线49左3变压器	100	18.73	61.27	61.27	未进入负面清单	否	2024.06
11034	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右4左5变压器	315	28.77	161.3745	161.3745	未进入负面清单	否	2024.06
11035	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右7变压器	250	24.49	138.775	138.775	未进入负面清单	否	2024.06
11036	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右13变压器#1	250	25.36	136.6	136.6	未进入负面清单	否	2024.06
11037	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右27左1变压器	315	1.43	247.4955	247.4955	未进入负面清单	否	2024.06
11038	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右4左5变压器	315	59.18	65.583	65.583	未进入负面清单	否	2024.06
11039	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右3右3变压器	400	6.02	295.92	295.92	未进入负面清单	否	2024.06
11040	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右3右3右3变压器	400	13.83	264.68	264.68	未进入负面清单	否	2024.06
11041	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左27变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06
11042	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7右5变压器	200	25.61	108.78	108.78	未进入负面清单	否	2024.06
11043	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7左14变压器	200	23.22	113.56	113.56	未进入负面清单	否	2024.06
11044	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	103变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	2024.06
11045	国网兴城市供电公司	永安66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线下石仁变压器	50	4.86	37.57	37.57	未进入负面清单	否	2024.06
11046	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#2线5113	10kV温行二区线3左1变压器#1	400	36.1	175.6	175.6	未进入负面清单	否	2024.06
11047	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#2线5113	10kV温行二区线19右3变压器	630	2.8	486.36	486.36	未进入负面清单	否	2024.06
11048	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温行#2线5113	10kV温行二区线3左3变压器	180	8.21	129.222	129.222	未进入负面清单	否	2024.06
11049	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线马屯(望海)变压器	100	17.87	62.13	62.13	未进入负面清单	否	2024.06
11050	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线赵家一队(望海)变压器	100	40.79	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06
11051	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线刘屯变压器	50	10.51	34.745	34.745	未进入负面清单	否	2024.06
11052	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线罗屯变压器	100	22.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	2024.06
11053	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家二队变压器	200	5.5	149	149	未进入负面清单	否	2024.06
11054	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家一队变压器	200	16.29	127.42	127.42	未进入负面清单	否	2024.06
11055	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新一队(望海)变压器	100	12.7	67.3	67.3	未进入负面清单	否	2024.06
11056	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线52柳家北变压器	200	9.41	141.18	141.18	未进入负面清单	否	2024.06
11057	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线123八斗南变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06
11058	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线厂前北分支2#杆北台	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06
11059	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线112八皮甲变压器	400	5.44	298.24	298.24	未进入负面清单	否	2024.06
11060	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线明月分枝68#明月后山台	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06
11061	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿化线	10kV绿化线文礼白灰厂分枝1#榆树沟东台区	50	31.06	24.47	24.47	未进入负面清单	否	2024.06
11062	国网兴城市供电公司	东庄庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线1110单元东庄一队	30	21.43	17.571	17.571	未进入负面清单	否	2024.06
11063	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	张金线E1009	10kV张金线后山台变压器	80	9.29	56.568	56.568	未进入负面清单	否	2024.06
11064	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	张金线E1009	10kV张金线吴屯变压器	160	23.71	90.064	90.064	未进入负面清单	否	2024.06
11065	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	张金线E1009	10kV张金线小屯变压器	100	30.75	49.25	49.25	未进入负面清单	否	2024.06
11066	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	张金线E1009	10kV张金线东岭南变压器	100	25.27	54.73	54.73	未进入负面清单	否	2024.06
11067	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	张金线E1009	10kV张金线小东沟变压器	80	30.13	39.896	39.896	未进入负面清单	否	2024.06
11068	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张屯变压器	100	17.15	62.85	62.85	未进入负面清单	否	2024.06
11069	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯大台分支6#苑屯大台	100	19.44	60.56	60.56	未进入负面清单	否	2024.06
11070	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分枝梁沟分支16#梁沟台	100	5.71	74.29	74.29	未进入负面清单	否	2024.06
11071	国网兴城市供电公司	东庄庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新元六	315	2.86	242.991	242.991	未进入负面清单	否	2024.06
11072	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线药王主干线177#裴屯西台变压器	400	16.89	252.44	252.44	未进入负面清单	否	2024.06
11073	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业线120右3右1变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06
11074	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线药王主干线140#裴屯东北变压器	100	1.04	78.96	78.96	未进入负面清单	否	2024.06
11075	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线药王主干线135#裴屯东南变压器	50	2.11	38.945	38.945	未进入负面清单	否	2024.06
11076	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线药王东分枝07#裴屯台变压器	400	28.76	204.96	204.96	未进入负面清单	否	2024.06
11077	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分枝39#英昌腰北屯村台	80	14.19	52.648	52.648	未进入负面清单	否	2024.06
11078	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分枝上薛山分支2#三台河南台	30	45.8	10.26	10.26	未进入负面清单	否	2024.06
11079	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线后连蓬变压器	100	11.64	68.36	68.36	未进入负面清单	否	2024.06
11080	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分枝白马右分支#9白马右台区	400	21.39	234.44	234.44	未进入负面清单	否	2024.06
11081	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线小山沟变压器	50	1.27	39.365	39.365	未进入负面清单	否	2024.06
11082	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关7队变压器	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	2024.06
11083	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线文和林变压器	200	42.49	75.02	75.02	未进入负面清单	否	2024.06
11084	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村分支变压器	100	48.4	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06
11085	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村变压器	100	41.32	38.68	38.68	未进入负面清单	否	2024.06
11086	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线苏屯村变压器	100	5.7	28.3	28.3	未进入负面清单	否	2024.06
11087	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1017	10kV沙西线徐大下村变压器	50	3.7	37.4	37.4	未进入负面清单	否	2024.06
11088	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10kV沙农线海屯南变压器	400	5.39	298.44	298.44	未进入负面清单	否	2024.06
11089	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	阳门线E1008	10kV阳门线道南中学变压器	200	16.32	127.36	127.36	未进入负面清单	否	2024.06
11090	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	阳门线E1008	10kV阳门线上民主变压器	160	13.85	105.84	105.84	未进入负面清单	否	2024.06
11091	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	阳门线E1008	10kV阳门线集市变压器	315	15.17	204.2145	204.2145	未进入负面清单	否	2024.06
11092	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线温屯变压器	100	29.99	50.01	50.01	未进入负面清单	否	2024.06
11093	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线杨屯(太平)变压器	200	4.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06
11094	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线西四变压器	30	1.63	23.511	23.511	未进入负面清单	否	2024.06
11095	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线东贞变压器	160	14.59	104.656	104.656	未进入负面清单	否	2024.06
11											

11111	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线吊下坂柱上变压器	200	14.79	130.42	130.42	未进入负面清单	否	2024.06
11112	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV望海黄果园柱上变压器	100	0.37	79.63	79.63	未进入负面清单	否	2024.06
11113	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新西台柱上变压器	100	25.02	54.98	54.98	未进入负面清单	否	2024.06
11114	国网兴城市供电公司			东辛庄客运站充电配电箱	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06
11115	国网兴城市供电公司	海源66kV变电站	海西线E1004	朱家沟机井1	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06
11116	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	柳家2队机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
11117	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	小朱屯机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
11118	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	张屯机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
11119	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	北窝棚牛场机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
11120	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	城后机井	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06
11121	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	大朱屯机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06
11122	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	柳家1队机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
11123	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	龙江家园4#箱式变电站02变压器	630	11.35	432.495	432.495	未进入负面清单	否	2024.06
11124	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木器居1#变电亭01变压器	630	24.88	347.256	347.256	未进入负面清单	否	2024.06
11125	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木器居1#变电亭02变压器	630	11.25	433.125	433.125	未进入负面清单	否	2024.06
11126	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木器居2#变电亭01变压器	630	17.84	391.608	391.608	未进入负面清单	否	2024.06
11127	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木器居2#变电亭02变压器	630	21.62	367.794	367.794	未进入负面清单	否	2024.06
11128	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马棚六	100	9.34	70.66	70.66	未进入负面清单	否	2024.06
11129	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立八	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
11130	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线花管	200	46.1	67.8	67.8	未进入负面清单	否	2024.06
11131	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线贝家寨	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06
11132	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗二	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06
11133	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗家村	200	9.65	140.7	140.7	未进入负面清单	否	2024.06
11134	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗家北	160	7.43	116.112	116.112	未进入负面清单	否	2024.06
11135	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗六	315	15.91	201.8835	201.8835	未进入负面清单	否	2024.06
11136	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线后管一组	160	27.74	83.616	83.616	未进入负面清单	否	2024.06
11137	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线后管二	160	36.53	69.552	69.552	未进入负面清单	否	2024.06
11138	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗家五	100	35.99	44.01	44.01	未进入负面清单	否	2024.06
11139	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛庙四组	200	36.93	86.14	86.14	未进入负面清单	否	2024.06
11140	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛庙三	200	4.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	2024.06
11141	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线张家一二三组	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06
11142	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线张家一二三组西	80	5.65	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06
11143	国网兴城市供电公司			10kV白线南分线凡屯(分台)柱上变压器	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06
11144	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	龙江家园2#箱式变电站01变压器	630	10.31	439.047	439.047	未进入负面清单	否	2024.06
11145	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线黄屯变压器	80	19.12	48.704	48.704	未进入负面清单	否	2024.06
11146	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线红崖子新四西变压器	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06
11147	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线吴屯西变压器	160	26.29	85.936	85.936	未进入负面清单	否	2024.06
11148	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线大山西变压器	200	4.79	150.42	150.42	未进入负面清单	否	2024.06
11149	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线西峰变压器	160	7.44	116.096	116.096	未进入负面清单	否	2024.06
11150	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	热金线E1009	10kV热金线北山台变压器	30	20.99	17.703	17.703	未进入负面清单	否	2024.06
11151	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3113	10kV沙农线317分台	400	0.45	318.2	318.2	未进入负面清单	否	2024.06
11152	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1#线37#2号电杆变压器	315	12.49	212.6565	212.6565	未进入负面清单	否	2024.06
11153	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线谷屯变压器	200	4.34	151.32	151.32	未进入负面清单	否	2024.06
11154	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线药工东分线2#三家店变压器	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	2024.06
11155	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV白塔线白塔分线50#白塔西台	200	1.28	157.44	157.44	未进入负面清单	否	2024.06
11156	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线梨厂沟分支孙家沟外支线3#孙家沟外	200	1.24	157.52	157.52	未进入负面清单	否	2024.06
11157	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线梨厂沟分支10#梨厂沟台	100	7.71	72.29	72.29	未进入负面清单	否	2024.06
11158	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线营盘分支11#营盘中屯台	100	9.03	70.97	70.97	未进入负面清单	否	2024.06
11159	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线营盘分支20#营盘上屯台	200	4.26	151.48	151.48	未进入负面清单	否	2024.06
11160	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家新塔台区变压器	200	3.34	153.32	153.32	未进入负面清单	否	2024.06
11161	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV药工线梁屯北沟变压器	100	24.79	55.21	55.21	未进入负面清单	否	2024.06
11162	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6右2号变压器	200	35.95	88.1	88.1	未进入负面清单	否	2024.06
11163	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支25左1号变压器	315	28.07	163.5795	163.5795	未进入负面清单	否	2024.06
11164	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左5号变压器	200	72.68	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06
11165	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3右2右4号1号变压器	250	8.19	179.525	179.525	未进入负面清单	否	2024.06
11166	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4124	10kV河机线65支3号变压器	400	18.48	246.08	246.08	未进入负面清单	否	2024.06
11167	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支19号变压器	200	31.72	96.50	96.50	未进入负面清单	否	2024.06
11168	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支18号变压器	50	57.59	11.205	11.205	未进入负面清单	否	2024.06
11169	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支21号变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06
11170	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线北小台	160	15.22	103.648	103.648	未进入负面清单	否	2024.06
11171	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线三分分支三台河北支线1#三台河北台	100	3.88	76.12	76.12	未进入负面清单	否	2024.06
11172	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器2号	500	7.71	361.45	361.45	未进入负面清单	否	2024.06
11173	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器1号	500	9.16	354.2	354.2	未进入负面清单	否	2024.06
11174	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器1#	500	2.76	386.2	386.2	未进入负面清单	否	2024.06
11175	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器2#	500	7.91	360.45	360.45	未进入负面清单	否	2024.06
11176	国网兴城市供电公司	河南66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65支2号变压器	315	0.05	251.8425	251.8425	未进入负面清单	否	2024.06
11177	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线村变压器	200	9.24	141.52	141.52	未进入负面清单	否	2024.06
11178	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线南庄果园村变压器	100	2.23	77.77	77.77	未进入负面清单	否	2024.06
11179	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥台柱上变压器	200	14.1	131.8	131.8	未进入负面清单	否	2024.06
11180	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民50台柱上变压器	400	1.6	313.6	313.6	未进入负面清单	否	2024.06
11181	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门山变压器	100	9.45	70.55	70.55	未进入负面清单	否	2024.06
11182	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线黄孩子新村变压器	80	23.72	45.024	45.024	未进入负面清单	否	2024.06
11183	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线北地变压器	50	25.89	27.055	27.055	未进入负面清单	否	2024.06
11184	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线小岭后变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06
11185	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民30台柱上变压器	400	1.8	312.8	312.8	未进入负面清单	否	2024.06
11186	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南变压器	100	85.5	14.5	14.5	未进入负面清单	否	2024.06
11187	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金岭子2号变压器	500	13.65	331.75	331.75	未进入负面清单	否	2024.06
11188	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	首阳山1#变压器	500	28.52	257.4	257.4	未进入负面清单	否	2024.06
11189	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山1#1号变压器	630	32.01	302.337	302.337	未进入负面清单	否	2024.06
11190	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山1#3#1号变压器	500	32.63	236.85	236.85	未进入负面清单	否	2024.06
11191	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山1#3#2号变压器	500	44.6	177	177	未进入负面清单	否	2024.06
11192	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山1#2#1号变压器	400	24.8	220.8	220.8	未进入负面清单	否	2024.06
11193	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄西辛北台柱上变压器	400	38.26	166.96	166.96	未进入负面清单	否	2024.06
11194	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯村变压器	160	25.16	87.744	87.744	未进入负面清单	否	2024.06
11195	国网兴城市供电公司			10kV沙农线袁满平道子变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06

11196	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	陈屯村(1)机井	100	7.03	72.97	72.97	未进入负面清单	否	2024.06
11197	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	王宝村(1)机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
11198	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯北台	160	1.39	125.776	125.776	未进入负面清单	否	2024.06
11199	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	西地村(3)机井	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06
11200	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	西地村(4)机井	100	1.52	78.48	78.48	未进入负面清单	否	2024.06
11201	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线水泵移民新村台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
11202	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线内村桥头变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06
11203	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红鹿沟变压器	200	18.02	123.96	123.96	未进入负面清单	否	2024.06
11204	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线网林洼地分4#网林洼地台区	200	20.85	118.3	118.3	未进入负面清单	否	2024.06
11205	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线马家沟分27层1#与家沟台	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06
11206	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线125东斗、1、2、3队变压器	10	57.2	2.28	2.28	未进入负面清单	否	2024.06
11207	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线98东斗5队变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06
11208	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线74住西变压器	50	30.13	24.935	24.935	未进入负面清单	否	2024.06
11209	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分9副1#拉马杨屯台	200	1.74	156.52	156.52	未进入负面清单	否	2024.06
11210	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线云台寺变压器	160	3.76	121.984	121.984	未进入负面清单	否	2024.06
11211	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线91康沟分枝五谷岭变压器	100	20.24	59.76	59.76	未进入负面清单	否	2024.06
11212	国网兴城市供电公司	红堡子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV1#工业线1线2分台柱上变压器	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06
11213	国网兴城市供电公司	河机66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11右7柱上变	400	62.26	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06
11214	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗#2线15变压器	630	4.29	476.973	476.973	未进入负面清单	否	2024.06
11215	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗#2线26变压器	160	0.62	127.008	127.008	未进入负面清单	否	2024.06
11216	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线符屯	160	64.93	24.112	24.112	未进入负面清单	否	2024.06
11217	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄二队变压器	400	26.72	213.12	213.12	未进入负面清单	否	2024.06
11218	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗#2线57队变压器	200	21.16	117.68	117.68	未进入负面清单	否	2024.06
11219	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗#2线57队变压器	315	0.82	249.417	249.417	未进入负面清单	否	2024.06
11220	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线邱合子	200	10.03	139.94	139.94	未进入负面清单	否	2024.06
11221	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线孙家村变压器	100	51.32	28.68	28.68	未进入负面清单	否	2024.06
11222	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线南下坡变压器	100	18.36	61.64	61.64	未进入负面清单	否	2024.06
11223	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线祥子沟变压器	50	59.15	10.425	10.425	未进入负面清单	否	2024.06
11224	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线白庙屯屯变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06
11225	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线张末屯变压器	50	17.56	31.22	31.22	未进入负面清单	否	2024.06
11226	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线周孙屯变压器	50	8.64	35.68	35.68	未进入负面清单	否	2024.06
11227	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线白家店变压器	200	7.73	144.54	144.54	未进入负面清单	否	2024.06
11228	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线朱屯屯变压器	200	4.9	150.2	150.2	未进入负面清单	否	2024.06
11229	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线金家沟变压器	30	35.51	13.347	13.347	未进入负面清单	否	2024.06
11230	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良东台	160	2.33	124.272	124.272	未进入负面清单	否	2024.06
11231	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线郭屯变压器	100	2.89	77.31	77.31	未进入负面清单	否	2024.06
11232	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线84右分枝干柴分支左分沟屯支5#沟屯台区	100	21.81	58.19	58.19	未进入负面清单	否	2024.06
11233	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线东台	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06
11234	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张北屯台	100	1.36	78.64	78.64	未进入负面清单	否	2024.06
11235	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边分3#老边村台	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	2024.06
11236	国网兴城市供电公司	兴华66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线河沟台	80	2.64	61.888	61.888	未进入负面清单	否	2024.06
11237	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线吉屯变压器	30	12.85	20.145	20.145	未进入负面清单	否	2024.06
11238	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线吉屯变压器	400	7.58	289.68	289.68	未进入负面清单	否	2024.06
11239	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线北虎变压器	30	3.35	22.995	22.995	未进入负面清单	否	2024.06
11240	国网兴城市供电公司	兴华66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线南沿海台变压器	50	6.58	36.71	36.71	未进入负面清单	否	2024.06
11241	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王南变压器	200	38.82	82.36	82.36	未进入负面清单	否	2024.06
11242	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙农线	10kV沙农线焦家屯变压器	100	34.58	45.42	45.42	未进入负面清单	否	2024.06
11243	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村1变压器	100	54.5	25.5	25.5	未进入负面清单	否	2024.06
11244	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家南台变压器	30	60.21	5.937	5.937	未进入负面清单	否	2024.06
11245	国网兴城市供电公司	兴华66kV变电站	兴华1号线E1008	10kV兴华线95右21村对向村变	100	57.39	22.61	22.61	未进入负面清单	否	2024.06
11246	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线项家北变压器	200	23.9	112.2	112.2	未进入负面清单	否	2024.06
11247	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线岳屯变压器	200	1.99	156.02	156.02	未进入负面清单	否	2024.06
11248	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	围屏线E1008	10kV围屏线东屯变压器	160	11.14	110.176	110.176	未进入负面清单	否	2024.06
11249	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线工二队变压器	315	2.48	244.188	244.188	未进入负面清单	否	2024.06
11250	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线围屏西队变压器	160	5.64	118.976	118.976	未进入负面清单	否	2024.06
11251	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	围屏线E1008	10kV围屏线围屏西队变压器	160	37.66	67.744	67.744	未进入负面清单	否	2024.06
11252	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线佟屯变压器	200	22.05	115.9	115.9	未进入负面清单	否	2024.06
11253	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线围屏东屯变压器	50	5.49	37.255	37.255	未进入负面清单	否	2024.06
11254	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	围屏线E1008	10kV围屏线围屏东屯变压器	160	29.28	81.152	81.152	未进入负面清单	否	2024.06
11255	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	围屏线E1008	10kV围屏线围屏东屯变压器	100	49.32	30.68	30.68	未进入负面清单	否	2024.06
11256	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	围屏线E1008	10kV围屏线围屏东屯变压器	160	27.1	84.64	84.64	未进入负面清单	否	2024.06
11257	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线围屏东屯变压器	160	6.64	117.376	117.376	未进入负面清单	否	2024.06
11258	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线二台子西变压器	100	35.7	44.3	44.3	未进入负面清单	否	2024.06
11259	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线二台子东变压器	50	34.5	22.75	22.75	未进入负面清单	否	2024.06
11260	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线二台子东变压器	50	8.46	35.77	35.77	未进入负面清单	否	2024.06
11261	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线云台台变压器	80	44.84	28.128	28.128	未进入负面清单	否	2024.06
11262	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线姚屯变压器	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	2024.06
11263	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线姚屯变压器	50	35.02	22.49	22.49	未进入负面清单	否	2024.06
11264	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线李家屯变压器	50	6.37	37.315	37.315	未进入负面清单	否	2024.06
11265	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线二台子变压器	30	1.29	23.613	23.613	未进入负面清单	否	2024.06
11266	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温兴线E1013	10kV温兴线温兴线58右7队1变压器	100	18.83	61.17	61.17	未进入负面清单	否	2024.06
11267	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温兴线E1013	10kV温兴线温兴线43左4队变压器	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06
11268	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温兴线2312	10kV温兴线温兴线34左1队变压器	315	44.99	110.2815	110.2815	未进入负面清单	否	2024.06
11269	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南分台变压器	100	4.2	75.8	75.8	未进入负面清单	否	2024.06
11270	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线66#变压器	80	3.41	61.272	61.272	未进入负面清单	否	2024.06
11271	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河机新城B组团变压器1#	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
11272	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河机新城B组团变压器2#	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
11273	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	温疗二队浩博房产2号变压器	400	6.74	293.04	293.04	未进入负面清单	否	2024.06
11274	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器1#	630	14.97	409.689	409.689	未进入负面清单	否	2024.06
11275	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器3#	630	9.74	442.638	442.638	未进入负面清单	否	2024.06
11276	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学府二队东福#6楼1#变压器	10kV学府二队东福#6楼2#变压器	315	0.08	251.748	251.748	未进入负面清单	否	2024.06
11277	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学府二队东福#6楼2#变压器	10kV学府二队东福#6楼2#变压器	315	0.1	251.685	251.685	未进入负面清单	否	2024.06
11278	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线棉花台变压器	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06
11279	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿化线	10kV绿化线茂屯2队2变压器	200	47.57	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06
11280	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	10kV碱厂线	10kV沙西线焦家屯4#变压器	400	0.54	317.84	317.84	未进入负面清单	否	2024.06
11281	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东华家属站配电变压器1#	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06
11282	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东华家属站配电变压器2#	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
11283	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线杨屯东变压器	100	1.06	78.94	78.94	未进入负面清单	否	2024.06
11284	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV海东线张庄屯变压器	50	11.78	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06
11285	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	10kV学府二队一里海商业综合楼变压器1#	800	5.43	596.56	596.56	未进入负面清单	否	2024.06
11286	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#2线E1019	10kV学府二队一里海商业综合楼变压器2#	800	6.62	587.04	587.04	未进入负面清单	否	2024.06
11287	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台2、7队变压器	50	21.74	29.13	29.13	未进入负面清单	否	2024.06
11288	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线54变压器	30	3.72	22.884	22.884	未进入负面清单	否	2024.06
11289	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线山坡子变压器	30	6.5	22.05	22.05	未进入负面清单		

11391	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线10KV南大线围屏东上屯	80	30.63	39.496	39.496	未进入负面清单	否	2024.06
11392	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10KV郭家线单屯变压器	200	2.6	154.8	154.8	未进入负面清单	否	2024.06
11393	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线南大线围屏东上屯	200	2.62	154.76	154.76	未进入负面清单	否	2024.06
11394	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线南大线围屏东上屯	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06
11395	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10KV绿铂线	10KV绿铂线南分线50#塔后村台	200	10.26	139.48	139.48	未进入负面清单	否	2024.06
11396	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10KV郭家线李岭南变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06
11397	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线李岭南变压器	200	3.08	153.84	153.84	未进入负面清单	否	2024.06
11398	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10KV郭家线花生沟变压器	10	5.72	7.428	7.428	未进入负面清单	否	2024.06
11399	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10KV郭家线高屯变压器	30	73.56	1.932	1.932	未进入负面清单	否	2024.06
11400	国网兴城市供电公司	绿竹66kV变电站	10KV绿铂线	10KV白塔线北分线9#下塔村台	200	37.7	84.6	84.6	未进入负面清单	否	2024.06
11401	国网兴城市供电公司	绿竹66kV变电站	10KV绿铂线	10KV白塔线北分线9#下塔村台	200	8.85	142.3	142.3	未进入负面清单	否	2024.06
11402	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10KV曹庄线曹庄村(中)变压器	315	56.24	74.844	74.844	未进入负面清单	否	2024.06
11403	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1012	10KV郭家线石台变压器	100	18.91	61.09	61.09	未进入负面清单	否	2024.06
11404	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV双树线	10KV双树线双树分线42#双树200变	400	12.15	271.4	271.4	未进入负面清单	否	2024.06
11405	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV双树线	10KV双树线双树分线26#双树南柱上变	400	4.02	303.92	303.92	未进入负面清单	否	2024.06
11406	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线北七十二里变压器	50	42.61	18.695	18.695	未进入负面清单	否	2024.06
11407	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线二道小屯变压器	80	2.2	62.24	62.24	未进入负面清单	否	2024.06
11408	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线北岭12队变压器	50	44.19	17.905	17.905	未进入负面清单	否	2024.06
11409	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线南大西台变压器	100	58.75	21.25	21.25	未进入负面清单	否	2024.06
11410	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10KV曹庄线大卜村西台变压器	200	12.73	134.54	134.54	未进入负面清单	否	2024.06
11411	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C104	10KV大甸子线多住宅变压器	50	20.11	29.945	29.945	未进入负面清单	否	2024.06
11412	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10KV旧门线对屯2变压器	100	42.52	37.48	37.48	未进入负面清单	否	2024.06
11413	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10KV旧门线民主西沟变压器	160	11.33	109.872	109.872	未进入负面清单	否	2024.06
11414	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线沈屯变压器	100	0.43	79.57	79.57	未进入负面清单	否	2024.06
11415	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线泉眼变压器	30	6.26	22.122	22.122	未进入负面清单	否	2024.06
11416	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边屯变压器	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06
11417	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线北沟变压器	20	5.74	14.852	14.852	未进入负面清单	否	2024.06
11418	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线李家屯变压器	100	8.93	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06
11419	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线魏家屯南沟变压器	100	22.82	57.18	57.18	未进入负面清单	否	2024.06
11420	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10KV旧门线望川变压器	200	1.23	157.54	157.54	未进入负面清单	否	2024.06
11421	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10KV旧门线凡屯变压器	400	10.81	276.76	276.76	未进入负面清单	否	2024.06
11422	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家66kV变电站	10KV郭家矿山下草白分文34#割条山	20	68.46	2.308	2.308	未进入负面清单	否	2024.06
11423	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家66kV变电站	10KV郭家矿山下草白分文92#下草白(山)	200	23.62	112.76	112.76	未进入负面清单	否	2024.06
11424	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金塔河西变压器	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	2024.06
11425	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金塔河西变压器	80	25.59	43.528	43.528	未进入负面清单	否	2024.06
11426	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线李家屯变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06
11427	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯变压器	150	8	108	108	未进入负面清单	否	2024.06
11428	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线马屯变压器	30	26.22	16.134	16.134	未进入负面清单	否	2024.06
11429	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线才屯变压器	20	11.7	13.66	13.66	未进入负面清单	否	2024.06
11430	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线更屯变压器	400	1.01	315.96	315.96	未进入负面清单	否	2024.06
11431	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线南沟变压器	160	10.45	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06
11432	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线李家屯变压器	100	21.67	58.33	58.33	未进入负面清单	否	2024.06
11433	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线李家屯变压器	200	2.87	154.26	154.26	未进入负面清单	否	2024.06
11434	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线李家屯变压器	200	13.93	132.14	132.14	未进入负面清单	否	2024.06
11435	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10KV沙农线10KV沙农线下坂子变压器	100	71.27	8.73	8.73	未进入负面清单	否	2024.06
11436	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10KV沙农线10KV沙农线下坂子变压器	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	2024.06
11437	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温泉线1线5125	10KV温泉一线96石5变压器	100	10	70	70	未进入负面清单	否	2024.06
11438	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3115	10KV沙农线厂二组	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06
11439	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10KV沙西线10KV沙西线廖河变压器	200	51.25	57.5	57.5	未进入负面清单	否	2024.06
11440	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10KV沙西线10KV沙西线义和村西台变压器	100	23.37	56.63	56.63	未进入负面清单	否	2024.06
11441	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10KV沙西线10KV沙西线义和村西台变压器	100	13.43	69.56	69.56	未进入负面清单	否	2024.06
11442	国网兴城市供电公司	河套66kV变电站	河套线4119	10KV河套线4#28变压器	100	0.85	79.45	79.45	未进入负面清单	否	2024.06
11443	国网兴城市供电公司	河套66kV变电站	河套线4119	10KV河套线68左2变压器	400	49.98	120.08	120.08	未进入负面清单	否	2024.06
11444	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV元台子线	10KV元台子线刘屯分线药王分支10#药王台	200	32.16	95.68	95.68	未进入负面清单	否	2024.06
11445	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV元台子线	10KV元台子线刘屯分线药王分支17#药王新台	200	2.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	2024.06
11446	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 代屯变压器	80	6.71	58.632	58.632	未进入负面清单	否	2024.06
11447	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 线上房子变压器	50	10.16	34.92	34.92	未进入负面清单	否	2024.06
11448	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 栗屯变压器	30	0.59	23.823	23.823	未进入负面清单	否	2024.06
11449	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 李屯变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
11450	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 薛屯变压器	50	39.64	20.18	20.18	未进入负面清单	否	2024.06
11451	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 前屯变压器	50	25.95	27.025	27.025	未进入负面清单	否	2024.06
11452	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 张东变压器	50	17.76	31.12	31.12	未进入负面清单	否	2024.06
11453	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 尖山子变压器	20	53.24	5.352	5.352	未进入负面清单	否	2024.06
11454	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 三义岭变压器	50	59.12	10.44	10.44	未进入负面清单	否	2024.06
11455	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 柳家屯变压器	200	23.81	112.38	112.38	未进入负面清单	否	2024.06
11456	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 后屯变压器	50	26.83	26.585	26.585	未进入负面清单	否	2024.06
11457	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 上石上变压器	50	13.43	33.285	33.285	未进入负面清单	否	2024.06
11458	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 姚沟变压器	10	6.82	7.318	7.318	未进入负面清单	否	2024.06
11459	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 小杨沟变压器	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06
11460	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 小寺屯变压器	100	35.16	44.84	44.84	未进入负面清单	否	2024.06
11461	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV厂线	10KV厂线 10KV厂线 潘村变压器	100	19.74	60.26	60.26	未进入负面清单	否	2024.06
11462	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线立新南	200	15.84	128.32	128.32	未进入负面清单	否	2024.06
11463	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线立新南	200	20.95	118.1	118.1	未进入负面清单	否	2024.06
11464	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线立新南	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06
11465	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线立新南	200	31.05	97.9	97.9	未进入负面清单	否	2024.06
11466	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线立新南	400	5.71	297.16	297.16	未进入负面清单	否	2024.06
11467	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府线1线E1014	10KV学府一线146石5变压器	400	8.33	286.68	286.68	未进入负面清单	否	2024.06
11468	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV水源线	10KV水源线 10KV水源线 上屯	100	1.15	23.655	23.655	未进入负面清单	否	2024.06
11469	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10KV元台子线	10KV元台子线英昌分线英昌南分支3#英昌南屯台	400	12.85	268.6	268.6	未进入负面清单	否	2024.06
11470	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线望海村变压器	400	19.72	241.12	241.12	未进入负面清单	否	2024.06
11471	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线中心台变压器	400	8.51	285.96	285.96	未进入负面清单	否	2024.06
11472	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线下坂南变压器	200	21.4	117.2	117.2	未进入负面清单	否	2024.06
11473	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线西(望海)变压器	200	54.7	50.6	50.6	未进入负面清单	否	2024.06
11474	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10KV沙农线张屯(望海)变压器	200	37.99	84.02	84.02	未进入负面清单	否	2024.06
11475	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10KV曹庄线大屯屯变压器	50	33.61	23.195	23.195	未进入负面清单	否	2024.06
11476	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10KV三道线	10KV三道线 10KV三道线 薛屯变压器	200	1.76	156.48				

11491	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV半拉子村	160	71.04	14.336	14.336	未进入负面清单	否	2024.06
11492	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分枝30石4#西	100	49.64	30.36	30.36	未进入负面清单	否	2024.06
11493	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王家村和村台	100	47.8	32.2	32.2	未进入负面清单	否	2024.06
11494	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗大屯变压器	100	3.26	76.74	76.74	未进入负面清单	否	2024.06
11495	国网兴城市供电公司	福屏66kV变电站	福屏线4101	10kV福屏线西家变压器	100	18.23	61.07	61.07	未进入负面清单	否	2024.06
11496	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV福屏线	10kV福屏线10kV福屏线北岭	30	53.91	7.827	7.827	未进入负面清单	否	2024.06
11497	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV福屏线	10kV福屏线10kV福屏线东山	80	13.44	53.248	53.248	未进入负面清单	否	2024.06
11498	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45石23石64变压器	100	6.01	73.99	73.99	未进入负面清单	否	2024.06
11499	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二道石1变压器#2	400	18.9	244.4	244.4	未进入负面清单	否	2024.06
11500	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二道石5石1变压器	250	12.97	167.575	167.575	未进入负面清单	否	2024.06
11501	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二道石64变压器	160	7.29	116.336	116.336	未进入负面清单	否	2024.06
11502	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV周石村	200	9.93	140.14	140.14	未进入负面清单	否	2024.06
11503	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	2.95东辛庄线	10kV东辛庄线东小区一	160	2.95	123.28	123.28	未进入负面清单	否	2024.06
11504	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线望宝村农业设施台	80	0.25	63.8	63.8	未进入负面清单	否	2024.06
11505	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴海2号线E1021	10kV曹庄线90石27变压器	400	27.47	210.12	210.12	未进入负面清单	否	2024.06
11506	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线东粮四队(留海)变	100	41.11	38.89	38.89	未进入负面清单	否	2024.06
11507	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王村变压器	400	12.44	270.24	270.24	未进入负面清单	否	2024.06
11508	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线习沟变压器	200	22.01	115.98	115.98	未进入负面清单	否	2024.06
11509	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线莫朝子变压器	100	12.15	67.85	67.85	未进入负面清单	否	2024.06
11510	国网兴城市供电公司	海西66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村变压器	400	16.11	255.56	255.56	未进入负面清单	否	2024.06
11511	国网兴城市供电公司	海西66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村变压器	200	41.17	77.66	77.66	未进入负面清单	否	2024.06
11512	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线E1004	10kV曹庄线大河口村变压器	400	17.7	249.2	249.2	未进入负面清单	否	2024.06
11513	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线南庙沟变压器	20	48.74	6.252	6.252	未进入负面清单	否	2024.06
11514	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线大徐分枝04#变	200	15.62	128.76	128.76	未进入负面清单	否	2024.06
11515	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线曹庄变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06
11516	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线来道沟变压器	50	4.82	37.59	37.59	未进入负面清单	否	2024.06
11517	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小三道沟变压器	50	5.13	37.435	37.435	未进入负面清单	否	2024.06
11518	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线盖家市场变压器	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06
11519	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线前屯变压器	100	13.96	66.04	66.04	未进入负面清单	否	2024.06
11520	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线杜屯变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	2024.06
11521	国网兴城市供电公司	绿竹66kV变电站	10kV绿竹线	10kV白塔线白塔分枝后沟分支	100	18.78	61.22	61.22	未进入负面清单	否	2024.06
11522	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线E1004	10kV河西线朱家村内变压器	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06
11523	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线东屯变压器	200	21.44	117.12	117.12	未进入负面清单	否	2024.06
11524	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄北变压器	50	32.44	23.78	23.78	未进入负面清单	否	2024.06
11525	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大屯变压器	200	7.96	144.08	144.08	未进入负面清单	否	2024.06
11526	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线杨屯变压器	200	6.82	146.36	146.36	未进入负面清单	否	2024.06
11527	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜屯内变压器	200	68.64	22.72	22.72	未进入负面清单	否	2024.06
11528	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线红庙六队变压器	200	12.3	135.4	135.4	未进入负面清单	否	2024.06
11529	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯新变压器	100	14.79	65.21	65.21	未进入负面清单	否	2024.06
11530	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王庄子村变压器	200	55.33	49.34	49.34	未进入负面清单	否	2024.06
11531	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线姜子沟北变压器	200	10.74	138.52	138.52	未进入负面清单	否	2024.06
11532	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新庙沟变压器	200	20.26	119.48	119.48	未进入负面清单	否	2024.06
11533	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新庙沟变压器	80	2.69	61.848	61.848	未进入负面清单	否	2024.06
11534	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王庄子村变压器	100	49.53	30.47	30.47	未进入负面清单	否	2024.06
11535	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王家河南变压器	200	5.96	148.08	148.08	未进入负面清单	否	2024.06
11536	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家屯变压器	200	19.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	2024.06
11537	国网兴城市供电公司	福屏66kV变电站	福屏线4104	10kV福屏线水头村变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06
11538	国网兴城市供电公司	福屏66kV变电站	福屏线4104	10kV福屏线红庙内变压器	100	6.08	73.92	73.92	未进入负面清单	否	2024.06
11539	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线福屯变压器	200	3.72	152.56	152.56	未进入负面清单	否	2024.06
11540	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV接次平道子变压器	100	10.29	69.71	69.71	未进入负面清单	否	2024.06
11541	国网兴城市供电公司	福屏66kV变电站	福屏线4104	10kV福屏线北屯村变压器	200	26.44	107.12	107.12	未进入负面清单	否	2024.06
11542	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯变压器	160	20.22	95.648	95.648	未进入负面清单	否	2024.06
11543	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线田台屯变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06
11544	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线高石村屯变压器	50	30.85	24.575	24.575	未进入负面清单	否	2024.06
11545	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线水头6队分支6#水和	100	11.56	68.44	68.44	未进入负面清单	否	2024.06
11546	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟变压器	200	19.55	120.9	120.9	未进入负面清单	否	2024.06
11547	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道河变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06
11548	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前三家变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06
11549	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分枝31副1#拉	20	67.68	2.464	2.464	未进入负面清单	否	2024.06
11550	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线双树分枝61#恒大物	200	6.59	146.82	146.82	未进入负面清单	否	2024.06
11551	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分枝61#恒大物	500	0.56	397.2	397.2	未进入负面清单	否	2024.06
11552	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门南沟变压器	20	34.52	9.096	9.096	未进入负面清单	否	2024.06
11553	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门下屯变压器	50	59.6	10.2	10.2	未进入负面清单	否	2024.06
11554	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 下沟	100	20.23	59.77	59.77	未进入负面清单	否	2024.06
11555	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 右棚沟变压器	100	31.77	48.23	48.23	未进入负面清单	否	2024.06
11556	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 杨树屯变压器	50	37.77	21.115	21.115	未进入负面清单	否	2024.06
11557	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 腰沟沟变压器	50	33.23	23.385	23.385	未进入负面清单	否	2024.06
11558	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 上黑	100	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06
11559	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水里变压器	50	27.03	26.485	26.485	未进入负面清单	否	2024.06
11560	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 注家南变压器	100	3.68	76.32	76.32	未进入负面清单	否	2024.06
11561	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里屯变压器	30	18.98	18.306	18.306	未进入负面清单	否	2024.06
11562	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿线37副1李东台	100	25.54	54.46	54.46	未进入负面清单	否	2024.06
11563	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿线60副李沟台	100	19.67	60.33	60.33	未进入负面清单	否	2024.06
11564	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分枝8#郭家村	100	58.46	21.54	21.54	未进入负面清单	否	2024.06
11565	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿线67副北沟台	30	73.08	2.076	2.076	未进入负面清单	否	2024.06
11566	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	福屏线1106	10kV福屏线河西屯变压器	100	57.93	22.07	22.07	未进入负面清单	否	2024.06
11567	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿线山上草台分支21#	315	0.8	249.48	249.48	未进入负面清单	否	2024.06
11568	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 小五沟北变压器	50	0.49	39.755	39.755	未进入负面清单	否	2024.06
11569	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 小五沟东变压器	30	10.24	20.928	20.928	未进入负面清单	否	2024.06
11570	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 二道沟南变压器	100	26.36	53.64	53.64	未进入负面清单	否	2024.06
11571	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线和屯变压器	400	0.75	317	317	未进入负面清单	否	2024.06
11572	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84石分枝茶棚庵变	200	72.24	15.52	15.52	未进入负面清单	否	2024.06
11573	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 茶沟变压器	30	55.54	7.338	7.338	未进入负面清单	否	2024.06
11574	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 七八队变压器	50	56.33	11.835	11.835	未进入负面清单	否	2024.06
11575	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线明月山西分支9#明	80	1.37	62.904	62.904	未进入负面清单	否	2024.06
11576	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线泰山分枝下泰山分	400	8.75	285	285	未进入负面清单	否	2024.06
11577	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线1111单元10kV大寨线前	200	3.72	152.56	152.56	未进入负面清单	否	2024.06
11578	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 福户变压器	200	17.24	125.52	125.52	未进入负面清单	否	2024.06
11579	国网兴城市供电公司	绿竹66kV变电站	10kV绿竹线	10kV绿竹线下茂村北台变压器	100	77.97	2.03	2.03	未进入负面清单	否	2024.06
11580	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线福南分支1#福	50	52.8	13.6	13.6	未进入负面清单	否	2024.06
11581	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水北台分支3#清	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06
11582	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 曹沟变压器	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06
11583	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 团山子南变压器	100	48.32	31.68	31.68	未进入负面清单	否	2024.06
11584	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 一百台变压器	200	44.37	71.26	71.26	未进入负面清单	否	2024.06
11585	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10k								

11595	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线立兴街变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06
11596	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分枝刘屯南分支#4刘屯南台	100	1.98	78.02	78.02	未进入负面清单	否	2024.06
11597	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线刘屯南分支#4刘屯南台	100	3.62	76.38	76.38	未进入负面清单	否	2024.06
11598	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线宗沟里变压器	50	4.17	37.915	37.915	未进入负面清单	否	2024.06
11599	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线朱家村1.2A变压器	400	15.02	259.92	259.92	未进入负面清单	否	2024.06
11600	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线冯屯分枝25#全家变压器	400	15.6	257.6	257.6	未进入负面清单	否	2024.06
11601	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线宗沟外变压器	100	8.36	71.64	71.64	未进入负面清单	否	2024.06
11602	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线冯屯南分枝07#变压器	100	20.86	59.14	59.14	未进入负面清单	否	2024.06
11603	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线孟桥沟变压器	50	8.57	35.715	35.715	未进入负面清单	否	2024.06
11604	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线小徐屯变压器	200	10.46	139.08	139.08	未进入负面清单	否	2024.06
11605	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线大徐屯变压器	100	15.13	64.87	64.87	未进入负面清单	否	2024.06
11606	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线杜屯东沟分枝10#变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06
11607	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线姜子沟东台变压器	200	8.5	143	143	未进入负面清单	否	2024.06
11608	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线老岭变压器	100	1.94	78.06	78.06	未进入负面清单	否	2024.06
11609	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线叶屯变压器	400	16.39	254.44	254.44	未进入负面清单	否	2024.06
11610	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线叶屯(留两)新变压器	100	1.13	78.87	78.87	未进入负面清单	否	2024.06
11611	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118东49变压器	100	1.89	78.11	78.11	未进入负面清单	否	2024.06
11612	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线大山(新)	200	21.93	116.14	116.14	未进入负面清单	否	2024.06
11613	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线海旗队(新)	100	53.19	26.81	26.81	未进入负面清单	否	2024.06
11614	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨河苏屯变压器(新)	100	14.71	65.29	65.29	未进入负面清单	否	2024.06
11615	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线贾家九十组(新)	200	24.27	111.46	111.46	未进入负面清单	否	2024.06
11616	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1003	10kV沙西线里村变压器	100	70.57	9.43	9.43	未进入负面清单	否	2024.06
11617	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线后营六组(新)	100	34.81	45.19	45.19	未进入负面清单	否	2024.06
11618	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子原台	50	69.2	5.4	5.4	未进入负面清单	否	2024.06
11619	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相村变压器	200	13.99	133.22	133.22	未进入负面清单	否	2024.06
11620	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相东(新)	400	11.51	273.96	273.96	未进入负面清单	否	2024.06
11621	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立西(新)	400	13.72	265.12	265.12	未进入负面清单	否	2024.06
11622	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭变压器	80	20.16	47.872	47.872	未进入负面清单	否	2024.06
11623	国网兴城市供电公司	10kV元台子线	10kV元台子线	10kV元台子线29#鼎州原台	50	78.61	0.695	0.695	未进入负面清单	否	2024.06
11624	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线闫家湾变压器	160	34.82	72.288	72.288	未进入负面清单	否	2024.06
11625	国网兴城市供电公司	10kV元台子线	10kV元台子线	10kV元台子线180#鼎州原台	200	27.14	105.72	105.72	未进入负面清单	否	2024.06
11626	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线东山分枝梁山西台分支1梁山西台	200	3.63	152.74	152.74	未进入负面清单	否	2024.06
11627	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线东山分枝43#梁山西台	400	6.82	292.72	292.72	未进入负面清单	否	2024.06
11628	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子线小西变压器	400	6.29	294.84	294.84	未进入负面清单	否	2024.06
11629	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线上元台子分支#4上元台子台	100	2.87	77.13	77.13	未进入负面清单	否	2024.06
11630	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯南台	50	53.08	13.46	13.46	未进入负面清单	否	2024.06
11631	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线果后王庙张屯变压器	200	3.09	153.82	153.82	未进入负面清单	否	2024.06
11632	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良西台	100	39.12	40.88	40.88	未进入负面清单	否	2024.06
11633	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯南台	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06
11634	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组西变压器	200	20.72	118.56	118.56	未进入负面清单	否	2024.06
11635	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上道子	200	4.25	151.5	151.5	未进入负面清单	否	2024.06
11636	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东岭大台分支5#东岭大台柱上变	200	19.05	121.9	121.9	未进入负面清单	否	2024.06
11637	国网兴城市供电公司	兴华66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线北山大井	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
11638	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王庙张屯变压器	200	11.24	136.12	136.12	未进入负面清单	否	2024.06
11639	国网兴城市供电公司	兴华66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线魏家	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06
11640	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C105	10kV曹庄线曹庄西变压器	100	35.12	44.88	44.88	未进入负面清单	否	2024.06
11641	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV曹庄线曹庄西变压器	100	34.1	45.9	45.9	未进入负面清单	否	2024.06
11642	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线头山变压器	20	5.51	14.898	14.898	未进入负面清单	否	2024.06
11643	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线头山变压器	30	5.54	22.338	22.338	未进入负面清单	否	2024.06
11644	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯西沟台	50	26.44	26.78	26.78	未进入负面清单	否	2024.06
11645	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南山西台变压器	50	44.94	17.53	17.53	未进入负面清单	否	2024.06
11646	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张屯变压器	100	16.14	63.86	63.86	未进入负面清单	否	2024.06
11647	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南山西台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06
11648	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线头山变压器	200	24.74	110.52	110.52	未进入负面清单	否	2024.06
11649	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿册线	10kV白塔线王后分枝58#葛藤沟台	200	3.61	152.78	152.78	未进入负面清单	否	2024.06
11650	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台河沿变压器	100	72.29	7.71	7.71	未进入负面清单	否	2024.06
11651	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线屯屯变压器	50	3.7	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06
11652	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白庙子变压器	30	11.07	20.679	20.679	未进入负面清单	否	2024.06
11653	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线上屯变压器	30	2.54	23.238	23.238	未进入负面清单	否	2024.06
11654	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1012	10kV郭家线七栋楼变压器	30	76	1.2	1.2	未进入负面清单	否	2024.06
11655	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1008	10kV郭家线三家沟变压器	160	32.52	75.968	75.968	未进入负面清单	否	2024.06
11656	国网兴城市供电公司	南大线4104	南大线4104	10kV南大线南山西台变压器	30	48.98	9.336	9.336	未进入负面清单	否	2024.06
11657	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线头山屯变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06
11658	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南山西台变压器	400	1.82	312.72	312.72	未进入负面清单	否	2024.06
11659	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20东左4变压器#2	315	6.12	232.722	232.722	未进入负面清单	否	2024.06
11660	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线刘屯变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06
11661	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	曹庄线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线张屯北台	100	56.73	23.27	23.27	未进入负面清单	否	2024.06
11662	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	李百一线E1018	10kV李百一线18#8变压器	200	4.22	151.56	151.56	未进入负面清单	否	2024.06
11663	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘屯西台	80	67.65	9.88	9.88	未进入负面清单	否	2024.06
11664	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线5112	10kV曹庄线72右3变压器#2	400	27.25	211	211	未进入负面清单	否	2024.06
11665	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘屯西台	50	36.83	21.585	21.585	未进入负面清单	否	2024.06
11666	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西西台	80	62.64	13.888	13.888	未进入负面清单	否	2024.06
11667	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线刘屯西台	100	41.13	38.87	38.87	未进入负面清单	否	2024.06
11668	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线白塔开发分支3#董台	100	6.75	73.25	73.25	未进入负面清单	否	2024.06
11669	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线陈家窝棚分支19#陈家窝棚台	100	5.25	74.75	74.75	未进入负面清单	否	2024.06
11670	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏和分枝13#苏和稻屯台	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06
11671	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分枝分枝东台分支1#干柴西台区	80	16.87	50.504	50.504	未进入负面清单	否	2024.06
11672	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分枝分枝东台分支47#干柴东台区	100	41.02	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06
11673	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯北台	200	3.13	153.74	153.74	未进入负面清单	否	2024.06
11674	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线魏家台	80	0.47	63.624	63.624	未进入负面清单	否	2024.06
11675	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线魏家台	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06
11676	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯南台	200	21.26	117.48	117.48	未进入负面清单	否	2024.06
11677	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线号舞村	200	62.47	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06
11678	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线磨盘山台	100	44.51	35.49	35.49	未进入负面清单	否	2024.06
11679	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿册线	10kV白塔线白塔分枝支分4左1#白塔东台区	200	0.9					

11695	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线刘屯分线25#刘屯北台	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06
11696	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线山城西变压器	400	10.29	278.84	278.84	未进入负面清单	否	2024.06
11697	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线10KV西庄村	400	17.94	248.24	248.24	未进入负面清单	否	2024.06
11698	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线78号变压器	160	1.51	125.04	125.04	未进入负面清单	否	2024.06
11699	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线78号二队变压器	315	9.05	223.4925	223.4925	未进入负面清单	否	2024.06
11700	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线田庄二队变压器	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06
11701	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线10KV东辛庄线大甸子	100	53.86	26.14	26.14	未进入负面清单	否	2024.06
11702	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线10KV东辛庄线谷屯村二	400	19.49	242.04	242.04	未进入负面清单	否	2024.06
11703	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	200	1.3	157.4	157.4	未进入负面清单	否	2024.06
11704	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线南屯变压器	100	34.38	45.62	45.62	未进入负面清单	否	2024.06
11705	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV水源线老3号台	400	3.64	305.44	305.44	未进入负面清单	否	2024.06
11706	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV水源线老3号台	100	45.33	34.67	34.67	未进入负面清单	否	2024.06
11707	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV水源线老5号台	80	66.2	11.04	11.04	未进入负面清单	否	2024.06
11708	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线南家堡变压器	400	9.73	281.08	281.08	未进入负面清单	否	2024.06
11709	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线牛营子村变压器	80	33.48	37.216	37.216	未进入负面清单	否	2024.06
11710	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线上沟变压器	50	60.61	9.695	9.695	未进入负面清单	否	2024.06
11711	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线地地变压器	50	56.7	11.65	11.65	未进入负面清单	否	2024.06
11712	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线屯屯变压器	400	9.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	2024.06
11713	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线重庄村变压器	400	7.75	289	289	未进入负面清单	否	2024.06
11714	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	10kV沙西线10KV沙西线方安海上变压器	400	52.57	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06
11715	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线10KV东辛庄线兴隆村(新)	100	14.22	65.78	65.78	未进入负面清单	否	2024.06
11716	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线龙泉变压器	400	2.39	310.44	310.44	未进入负面清单	否	2024.06
11717	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	80	37.5	34	34	未进入负面清单	否	2024.06
11718	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	50	3.85	38.075	38.075	未进入负面清单	否	2024.06
11719	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	100	1.93	78.07	78.07	未进入负面清单	否	2024.06
11720	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	315	4.72	237.132	237.132	未进入负面清单	否	2024.06
11721	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	200	5.07	149.86	149.86	未进入负面清单	否	2024.06
11722	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	200	16.97	128.06	128.06	未进入负面清单	否	2024.06
11723	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10KV绿铝线	200	10.13	139.74	139.74	未进入负面清单	否	2024.06
11724	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线三队变压器	200	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06
11725	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线上坡子变压器	200	6.73	146.54	146.54	未进入负面清单	否	2024.06
11726	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线风鸣西	200	42.82	74.36	74.36	未进入负面清单	否	2024.06
11727	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	100	10.42	69.58	69.58	未进入负面清单	否	2024.06
11728	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线西地台变压器	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06
11729	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	200	6.19	147.62	147.62	未进入负面清单	否	2024.06
11730	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	10kV沙西线厂子沟变压器	50	68.47	5.765	5.765	未进入负面清单	否	2024.06
11731	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	10kV郭家矿山线11711村小寺二台	100	5.55	74.45	74.45	未进入负面清单	否	2024.06
11732	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV二道边(新)	200	22.89	114.22	114.22	未进入负面清单	否	2024.06
11733	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	10kV郭家矿山上莲蓬变压器	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06
11734	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	50	11.24	34.38	34.38	未进入负面清单	否	2024.06
11735	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	10kV郭家线南齐变压器(新)	100	30.39	49.61	49.61	未进入负面清单	否	2024.06
11736	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	南大线4104	160	22.57	91.888	91.888	未进入负面清单	否	2024.06
11737	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV红崖子线老郭台变压器	100	16.46	63.54	63.54	未进入负面清单	否	2024.06
11738	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	100	35.96	44.04	44.04	未进入负面清单	否	2024.06
11739	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线后刘台子	100	29.26	50.74	50.74	未进入负面清单	否	2024.06
11740	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	500	34.78	226.1	226.1	未进入负面清单	否	2024.06
11741	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	10kV郭家线关山沟变压器	50	28.64	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06
11742	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线34号变压器	50	6.2	36.9	36.9	未进入负面清单	否	2024.06
11743	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV红崖子线老郭台变压器	315	27.4	165.69	165.69	未进入负面清单	否	2024.06
11744	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	100	29.4	50.6	50.6	未进入负面清单	否	2024.06
11745	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	100	52.99	27.01	27.01	未进入负面清单	否	2024.06
11746	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	100	14.75	65.25	65.25	未进入负面清单	否	2024.06
11747	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	200	31.44	97.12	97.12	未进入负面清单	否	2024.06
11748	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线南家堡西沟变压器	80	23.88	44.896	44.896	未进入负面清单	否	2024.06
11749	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV红崖子线北山变压器	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06
11750	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	10kV红崖子线马屯变压器	200	10.92	138.16	138.16	未进入负面清单	否	2024.06
11751	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线10KV三道线腰屯	200	12.17	135.66	135.66	未进入负面清单	否	2024.06
11752	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	200	17.19	125.62	125.62	未进入负面清单	否	2024.06
11753	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06
11754	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线仙家屯变压器	100	18.29	61.71	61.71	未进入负面清单	否	2024.06
11755	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	50	31.41	24.295	24.295	未进入负面清单	否	2024.06
11756	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	250	73.84	15.4	15.4	未进入负面清单	否	2024.06
11757	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	100	50.09	29.91	29.91	未进入负面清单	否	2024.06
11758	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铝线	80	8.93	56.856	56.856	未进入负面清单	否	2024.06
11759	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	200	10.49	139.02	139.02	未进入负面清单	否	2024.06
11760	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线大甸子分线二台子分线29大台村变压器	200	19.72	120.56	120.56	未进入负面清单	否	2024.06
11761	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线大甸子分线二台子分线29大台村市场变压器	200	24.11	111.78	111.78	未进入负面清单	否	2024.06
11762	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线大甸子分线二台子分线3小甸村变压器	100	44.57	35.43	35.43	未进入负面清单	否	2024.06
11763	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	100	60.77	19.23	19.23	未进入负面清单	否	2024.06
11764	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线安相分线二台子分线3小甸村变压器	100	37.71	42.29	42.29	未进入负面清单	否	2024.06
11765	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线三台村变压器	200	17.55	124.9	124.9	未进入负面清单	否	2024.06
11766	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	10kV大甸子线三家村变压器	100	36.6	43.4	43.4	未进入负面清单	否	2024.06
11767	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线南家堡西沟变压器	200	22.99	114.02	114.02	未进入负面清单	否	2024.06
11768	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线南家堡西沟变压器	50	19.61	30.195	30.195	未进入负面清单	否	2024.06
11769	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	160	30.97	78.448	78.448	未进入负面清单	否	2024.06
11770	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	20	78.53	0.294	0.294	未进入负面清单	否	2024.06
11771	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	200	33	94	94	未进入负面清单	否	2024.06
11772	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线龙王东变压器	200	5.18	149.64	149.64	未进入负面清单	否	2024.06
11773	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线龙王西变压器	315	1.4	247.59	247.59	未进入负面清单	否	2024.06
11774	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线荒地小区变压器	100	45.73	34.27	34.27	未进入负面清单	否	2024.06
11775	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线五里下甸子变压器	100	18.28	61.72	61.72	未进入负面清单	否	2024.06
11776	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	50	8.97	35.515	35.515	未进入负面清单	否	2024.06
11777	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	200	0.79	158.42	158.42	未进入负面清单	否	2024.06
11778	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	200	2.99	154.02	154.02	未进入负面清单	否	2024.06
11779	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	400	2.15	311.4	311.4	未进入负面清单	否	2024.06
11780	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线牛营子村变压器	315	10.86	217.791	217.791	未进入负面清单	否	2024.06
11781	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线上(碧海)变压器	100	15.14	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06
11782	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线北家棚变压器	100	21	59	59	未进入负面清单	否	2024.06
11783	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙后线小屯(碧海)变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	2024.06
11784	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铝线	200	13.4	133.2	133.2	未进入负面清单	否	2024.06
11785	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铝线	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06
11786	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	80	0.82	63.344	63.344	未进入负面清单	否	2024.06
11787	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	200	2.02	155.96	155.96	未进入负面清单	否	2024.06
11788	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	400	5.56	297.76	297.76	未进入负面清单	否	2024.06
11789	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	200	3.16	153.68				

11793	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线施屯变压器	100	3.3	76.7	76.87	未进入负面清单	否	2024.06
11794	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树变压器	100	33.69	46.31	46.31	未进入负面清单	否	2024.06
11795	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线屯沟变压器	100	17.88	62.12	62.12	未进入负面清单	否	2024.06
11796	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子北变压器	200	14.41	131.18	131.18	未进入负面清单	否	2024.06
11797	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20石9石4压1变	400	17.66	249.36	249.36	未进入负面清单	否	2024.06
11798	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线施屯屯沟变压器	200	11.74	136.52	136.52	未进入负面清单	否	2024.06
11799	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20石1东1台变	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
11800	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线后工孤家子台	100	57.57	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06
11801	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3113	10kV沙海线北河沿台变压器	200	2.83	154.34	154.34	未进入负面清单	否	2024.06
11802	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线段广内分支孙家沟里文线25#孙家沟里台	30	11.34	20.598	20.598	未进入负面清单	否	2024.06
11803	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下薛山45#下薛山台	200	16.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	2024.06
11804	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药工线E1004	10kV药工线立兴南沟变压器	100	17.57	62.43	62.43	未进入负面清单	否	2024.06
11805	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东鞍山变压器	200	60.54	38.92	38.92	未进入负面清单	否	2024.06
11806	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线东岭南变压器	100	20.42	59.58	59.58	未进入负面清单	否	2024.06
11807	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线东岭村北变压器	30	3.55	22.935	22.935	未进入负面清单	否	2024.06
11808	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45石3变压器	200	25.35	109.3	109.3	未进入负面清单	否	2024.06
11809	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线17变压器	160	43.85	57.84	57.84	未进入负面清单	否	2024.06
11810	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西24.5#台区	100	52.05	27.95	27.95	未进入负面清单	否	2024.06
11811	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分线19#拉马2台	50	12.04	33.98	33.98	未进入负面清单	否	2024.06
11812	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线赵西沟变压器	100	6.06	73.94	73.94	未进入负面清单	否	2024.06
11813	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线曹西变压器	100	29.89	50.11	50.11	未进入负面清单	否	2024.06
11814	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙海线	10kV沙海线焦家孤狸套	100	37.29	42.71	42.71	未进入负面清单	否	2024.06
11815	国网兴城市供电公司	郭庄66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下岭子变压器	200	21.41	117.18	117.18	未进入负面清单	否	2024.06
11816	国网兴城市供电公司	郭庄66kV变电站	10kV沙海线	10kV东辛庄线西关北台	200	38.41	83.18	83.18	未进入负面清单	否	2024.06
11817	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18石7石3变压器	315	10.2	219.87	219.87	未进入负面清单	否	2024.06
11818	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59石13变压器	400	9.47	282.12	282.12	未进入负面清单	否	2024.06
11819	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分线南关8队变压器	80	11.62	54.704	54.704	未进入负面清单	否	2024.06
11820	国网兴城市供电公司	海源66kV变电站	海源E1017	10kV沙海线10kV沙海线海源4队李保沟变压器	100	28.57	51.43	51.43	未进入负面清单	否	2024.06
11821	国网兴城市供电公司	海源66kV变电站	海源E1003	10kV沙海线10kV沙海线里坝头变压器	100	33.25	46.75	46.75	未进入负面清单	否	2024.06
11822	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线张屯变压器	160	2.93	123.312	123.312	未进入负面清单	否	2024.06
11823	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线何家子变压器	50	51.06	14.47	14.47	未进入负面清单	否	2024.06
11824	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线边家子变压器	160	4.5	120.8	120.8	未进入负面清单	否	2024.06
11825	国网兴城市供电公司	郭庄66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线南台变压器	315	0.28	251.118	251.118	未进入负面清单	否	2024.06
11826	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线曹沟变压器	30	37.81	12.657	12.657	未进入负面清单	否	2024.06
11827	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线曹屯西沟变压器	100	13.53	66.47	66.47	未进入负面清单	否	2024.06
11828	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线杨树屯变压器	200	6.89	146.22	146.22	未进入负面清单	否	2024.06
11829	国网兴城市供电公司	郭庄66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线小屯变压器	160	23.95	89.68	89.68	未进入负面清单	否	2024.06
11830	国网兴城市供电公司	郭庄66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下屯变压器	50	12.44	33.78	33.78	未进入负面清单	否	2024.06
11831	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线茶涌屯变压器	30	36.97	12.909	12.909	未进入负面清单	否	2024.06
11832	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	大寨线1111单元10kV大寨线罗家三	100	60.91	19.09	19.09	未进入负面清单	否	2024.06
11833	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分线43副1#八里村变台	160	1.18	126.112	126.112	未进入负面清单	否	2024.06
11834	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分线51#敬老院分支4#敬老院变台	80	8.12	57.504	57.504	未进入负面清单	否	2024.06
11835	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分线63#小山子分支10副1#小山子变台	400	6.57	293.72	293.72	未进入负面清单	否	2024.06
11836	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分线段岭分分支2#四方台区	100	24.23	56.77	56.77	未进入负面清单	否	2024.06
11837	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线西沟变压器	200	12.11	135.78	135.78	未进入负面清单	否	2024.06
11838	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线40左1变压器	250	19.21	151.975	151.975	未进入负面清单	否	2024.06
11839	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	温联线5124	10kV温联线63变压器	250	10.11	174.725	174.725	未进入负面清单	否	2024.06
11840	国网兴城市供电公司	海源66kV变电站	10kV高石线	10kV大寨线沙河村西台变压器	200	7.91	144.18	144.18	未进入负面清单	否	2024.06
11841	国网兴城市供电公司	海源66kV变电站	海源E1004	10kV沙海线董屯东分支变压器	50	38.85	20.575	20.575	未进入负面清单	否	2024.06
11842	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV绿箱线51石8#西洋村南沟台区	200	11.48	137.04	137.04	未进入负面清单	否	2024.06
11843	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42石4左6变压器	250	52.82	67.95	67.95	未进入负面清单	否	2024.06
11844	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线85石3#万宝3.4队台区	100	6.74	73.26	73.26	未进入负面清单	否	2024.06
11845	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线46左6变压器	200	11.9	136.2	136.2	未进入负面清单	否	2024.06
11846	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线牛心沟线123队分支4#牛心沟上2队台区	200	25.14	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06
11847	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线曹安中心小学变压器	100	13.93	66.07	66.07	未进入负面清单	否	2024.06
11848	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线河东村(1)变压器	200	11.54	136.92	136.92	未进入负面清单	否	2024.06
11849	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微渡线1105	10kV东辛庄线平拉子三队	100	30.57	49.43	49.43	未进入负面清单	否	2024.06
11850	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线芹菜东变压器	160	20.2	96.68	96.68	未进入负面清单	否	2024.06
11851	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线辛庄12队变压器	400	4.36	302.56	302.56	未进入负面清单	否	2024.06
11852	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线牛心沟线石家沟分支#石家沟台区	100	32.51	47.49	47.49	未进入负面清单	否	2024.06
11853	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一E1013	10kV学东一34线4左7变压器H27	315	22.09	182.4165	182.4165	未进入负面清单	否	2024.06
11854	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线52变压器	500	24.07	279.65	279.65	未进入负面清单	否	2024.06
11855	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线张马屯果树地变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06
11856	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线高分段张家变压器	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06
11857	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线83石3#万宝1.2队台区	315	16.36	200.466	200.466	未进入负面清单	否	2024.06
11858	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线田相南变压器	80	55.87	19.304	19.304	未进入负面清单	否	2024.06
11859	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线南屯分线高上7队分支3#汤1队	100	42.17	37.83	37.83	未进入负面清单	否	2024.06
11860	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线66左2变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06
11861	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线123左1#汤上村3台	315	0.36	250.866	250.866	未进入负面清单	否	2024.06
11862	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线胡坎村1	200	42.12	75.76	75.76	未进入负面清单	否	2024.06
11863	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV绿箱线西丰村西台区	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06
11864	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线西岭变压器	100	26.29	53.71	53.71	未进入负面清单	否	2024.06
11865	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线119石2#汤上村2台	200	47.72	64.56	64.56	未进入负面清单	否	2024.06
11866	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线后孙岭	200	3.73	152.54	152.54	未进入负面清单	否	2024.06
11867	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微渡线1105	10kV东辛庄线铁路南农业设施	100	5.15	74.85	74.85	未进入负面清单	否	2024.06
11868	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分线田庄分支山里桥分支响墩小分支11变压器	100	7.83	72.17	72.17	未进入负面清单	否	2024.06
11869	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线62变压器	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06
11870	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线118家北变压器	200	57.64	44.72	44.72	未进入负面清单	否	2024.06
11871	国网兴城市供电公司	宋家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线206左14右1变压器	80	20.57	47.544	47.544	未进入负面清单	否	2024.06
11872	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5124	10kV温联线60变压器	315	14.23	207.1755	207.1755	未进入负面清单	否	2024.06
11873	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线牛心沟线459队分支5#牛心4.5.9台区	50	48.63	15.685	15.685	未进入负面清单	否	2024.06
11874	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一E1013	10kV学东一45线4左7石6变压器H28	315	10.48	218.988	218.988	未进入负面清单	否	2024.06
11875	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线康子屯变压器	200	4.52	150.96	150.96	未进入负面清单	否	2024.06
11876	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线线屯东变压器	160	31.08	78.272	78.272	未进入负面清单	否	2024.06
11877	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线河西村变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
11878	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线100石1#汤上1队	315	17.9	195.615	195.615	未进入负面清单	否	2024.06
11879	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿箱线	10kV绿箱线东北沟分支13东洋北台区	200	18.61	122.78	122.78	未进入负面清单	否	2024.06
11880	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线南岭1队变压器	200	23.9	112.2	112.2	未进入负面清单	否	2024.06
11881	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线牛心沟线高4队分支5#汤上4队	315	19.79	189.6615	189.6615	未进入负面清单	否	2024.06
11882	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线南岭分线5#南岭台区	315	0.86	249.291	249.291	未进入负面清单	否	2024.06
11883	国网兴城市供电公司	宋家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线九型变压器	80	19.33	48.536	48.536	未进入负面清单	否	2024.06
11884	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C1111	10kV羊安线曹安变压器	200	12.3	123.44	123.44	未进入负面清单	否	2024.06
11885	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站									

11887	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西后沟	100	23.01	56.99	56.99	未进入负面清单	否	2024.06
11888	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线上沟变压器	200	9.31	141.38	141.38	未进入负面清单	否	2024.06
11889	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线河屯变压器	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	2024.06
11890	国网兴城市供电公司	海泊66kV变电站	海泊线E1004	10kV沙西线董屯西分支变压器	200	15.35	129.3	129.3	未进入负面清单	否	2024.06
11891	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线张屯变压器	100	15.87	64.13	64.13	未进入负面清单	否	2024.06
11892	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线潘家变压器	200	40.95	78.1	78.1	未进入负面清单	否	2024.06
11893	国网兴城市供电公司	海泊66kV变电站	海泊线E1004	10kV沙西线望海沟变压器	80	61.73	14.616	14.616	未进入负面清单	否	2024.06
11894	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线79变压器	500	17.7	311.5	311.5	未进入负面清单	否	2024.06
11895	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分枝19左1#满井台区	160	13.58	106.272	106.272	未进入负面清单	否	2024.06
11896	国网兴城市供电公司	绿砬66kV变电站	10kV绿砬线	10kV绿砬线52#西洋村台区	200	35.8	88.4	88.4	未进入负面清单	否	2024.06
11897	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线芦屯变压器	160	29.63	80.592	80.592	未进入负面清单	否	2024.06
11898	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线西一村变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06
11899	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯变压器	160	51.63	45.392	45.392	未进入负面清单	否	2024.06
11900	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线新一条街	100	28.6	51.4	51.4	未进入负面清单	否	2024.06
11901	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄	200	3.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	2024.06
11902	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线33变压器	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	2024.06
11903	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄四队	80	9.6	56.32	56.32	未进入负面清单	否	2024.06
11904	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺新台	200	17.4	125.2	125.2	未进入负面清单	否	2024.06
11905	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分枝2号分枝#边壕子台区	100	12.55	67.45	67.45	未进入负面清单	否	2024.06
11906	国网兴城市供电公司	绿砬66kV变电站	10kV绿砬线	10kV绿砬线王家湾分支王家湾台区	200	2.03	155.94	155.94	未进入负面清单	否	2024.06
11907	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线丁沟	50	10.55	34.725	34.725	未进入负面清单	否	2024.06
11908	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家屯农业设施	315	20.3	188.055	188.055	未进入负面清单	否	2024.06
11909	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线芹菜西台变压器	160	55.7	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06
11910	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海浜主干南屯分支4#变压器	100	49	31	31	未进入负面清单	否	2024.06
11911	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线屯屯变压器	400	22.35	230.6	230.6	未进入负面清单	否	2024.06
11912	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄南台	400	22.43	230.28	230.28	未进入负面清单	否	2024.06
11913	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线67左4#新村台区	200	50.66	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06
11914	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分枝清井34队分支满井井3-4队台区	100	52.7	27.3	27.3	未进入负面清单	否	2024.06
11915	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线小屯变压器	400	22.76	228.96	228.96	未进入负面清单	否	2024.06
11916	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线平安边西变压器	160	14.07	105.488	105.488	未进入负面清单	否	2024.06
11917	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	曹庄线1105	10kV东辛庄线小屯屯	100	10.14	69.86	69.86	未进入负面清单	否	2024.06
11918	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线屯屯变压器	315	14.36	206.766	206.766	未进入负面清单	否	2024.06
11919	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线屯屯变压器	200	5.39	149.22	149.22	未进入负面清单	否	2024.06
11920	国网兴城市供电公司	绿砬66kV变电站	10kV绿砬线	10kV绿砬线泰山沟台区	100	25.97	54.03	54.03	未进入负面清单	否	2024.06
11921	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线德泰分支1#变压器	200	28.49	103.02	103.02	未进入负面清单	否	2024.06
11922	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前兴隆	80	21.17	47.064	47.064	未进入负面清单	否	2024.06
11923	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学府一线34左17左1#变压器台区	400	31.4	194.4	194.4	未进入负面清单	否	2024.06
11924	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分枝7队分支12#牛心7队台区	200	2.15	155.7	155.7	未进入负面清单	否	2024.06
11925	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分枝付家分支付家三队小分支5副1#变压器	200	20.15	119.7	119.7	未进入负面清单	否	2024.06
11926	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线下洼	100	41.15	38.85	38.85	未进入负面清单	否	2024.06
11927	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线57变压器	500	4.79	376.05	376.05	未进入负面清单	否	2024.06
11928	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线50变压器	400	3.26	306.96	306.96	未进入负面清单	否	2024.06
11929	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线兴隆南台	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06
11930	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线169右3左6右1#满井台区	160	35.39	71.376	71.376	未进入负面清单	否	2024.06
11931	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯2队变压器	200	75.43	9.14	9.14	未进入负面清单	否	2024.06
11932	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线37变压器	500	33.72	231.4	231.4	未进入负面清单	否	2024.06
11933	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯队(新)变压器	160	25.51	87.184	87.184	未进入负面清单	否	2024.06
11934	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线平安西台变压器	160	77.94	3.296	3.296	未进入负面清单	否	2024.06
11935	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相台变压器	200	57.22	45.56	45.56	未进入负面清单	否	2024.06
11936	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线杨屯北台变压器	200	4.92	150.16	150.16	未进入负面清单	否	2024.06
11937	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线后兴隆	30	36.07	13.179	13.179	未进入负面清单	否	2024.06
11938	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线郭子南台变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06
11939	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线新分枝1#新村1队台区	100	55.14	24.86	24.86	未进入负面清单	否	2024.06
11940	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线新家分枝1#新村1队台区	80	51.78	22.576	22.576	未进入负面清单	否	2024.06
11941	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线54变压器	315	30.71	155.2635	155.2635	未进入负面清单	否	2024.06
11942	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线三里西台(上坂子)	50	11.25	34.375	34.375	未进入负面清单	否	2024.06
11943	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线望南屯变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06
11944	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯南台变压器	80	13.92	52.864	52.864	未进入负面清单	否	2024.06
11945	国网兴城市供电公司	绿砬66kV变电站	10kV绿砬线	10kV绿砬线沙河屯台区	100	18.29	61.71	61.71	未进入负面清单	否	2024.06
11946	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯北台变压器	200	46.73	66.54	66.54	未进入负面清单	否	2024.06
11947	国网兴城市供电公司	绿砬66kV变电站	10kV绿砬线	10kV绿砬线73东洋南台台区	200	13.95	132.1	132.1	未进入负面清单	否	2024.06
11948	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前兴隆	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06
11949	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯南台变压器	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06
11950	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线150右6#满井5队	100	4.4	36	36	未进入负面清单	否	2024.06
11951	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线73变压器	315	71.83	25.7355	25.7355	未进入负面清单	否	2024.06
11952	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线64变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	2024.06
11953	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线狼洞子变压器	315	4.63	237.4155	237.4155	未进入负面清单	否	2024.06
11954	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线台后变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06
11955	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河屯变压器	100	5.54	74.46	74.46	未进入负面清单	否	2024.06
11956	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳屯北台变压器	200	6.66	146.68	146.68	未进入负面清单	否	2024.06
11957	国网兴城市供电公司	兴泉66kV变电站	兴泉线2312	10kV兴泉线70.5分支变压器	50	61.94	9.03	9.03	未进入负面清单	否	2024.06
11958	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线万宝村变压器	200	0.68	158.64	158.64	未进入负面清单	否	2024.06
11959	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E124	10kV温港线45变压器	315	15.19	204.1515	204.1515	未进入负面清单	否	2024.06
11960	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线5105	10kV东辛庄线西地水利二台	50	5.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06
11961	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线262左1#变压器	100	12.69	67.31	67.31	未进入负面清单	否	2024.06
11962	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街同配变压器	630	14.36	413.532	413.532	未进入负面清单	否	2024.06
11963	国网兴城市供电公司	河机线4119	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街同配变压器2	630	10.32	438.984	438.984	未进入负面清单	否	2024.06
11964	国网兴城市供电公司	兴泉66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右1#变压器	200	41.64	76.72	76.72	未进入负面清单	否	2024.06
11965	国网兴城市供电公司	兴泉66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右8#变压器	200	1.61	156.78	156.78	未进入负面清单	否	2024.06
11966	国网兴城市供电公司	兴泉66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右7#变压器	400	11.19	275.24	275.24	未进入负面清单	否	2024.06
11967	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地水利一台	80	31.99	38.408	38.408	未进入负面清单	否	2024.06
11968	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线平控子农业设施	80	8.91	56.872	56.872	未进入负面清单	否	2024.06
11969	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	桃金线E1009	10kV桃金线大杨树村井变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06
11970	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东山线1107	10kV东山线高岭台区	400	0.58	317.68	317.68	未进入负面清单	否	2024.06
11971	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地农业设施	80	18.21	49.432	49.432	未进入负面清单	否	2024.06
11972	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄农业设施	200	30.52	98.96	98.96	未进入负面清单	否	2024.06
11973	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	核农兴海湾同配变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06
11974	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1014	核农兴海湾同配变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
11975	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二#线E1016	10kV学府二#线嘉山墅二期二期01#变压器	500	10.1	349.5	349.5	未进入负面清单	否	2024.06
11976	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二#线E1016	10kV学府二#线嘉山墅二期二期02#变压器	500	11.73	341.35	341.35	未进入负面清单	否	2024.06
11977	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E112	温港线三合荣都小区A箱站2#配电变压器	630	10.28	439.236	439.236	未进入负面清单	否	2024.06
11978	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线E112	温港线三合荣都小区A箱站1#配电变压器	630	7.71	455.427	455.427	未进入负面清单	否	2024.06
11979	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线白甸子水台	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06
11980	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸							

11992	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌南屯水利台机井	100	1.7	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06
11993	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑东台机井	50	0.93	39.535	39.535	未进入负面清单	否	2024.06
11994	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家村东变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06
11995	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线胡双村2号变压器	100	40.6	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06
11996	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子分台变压器	200	0.42	159.16	159.16	未进入负面清单	否	2024.06
11997	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北分台变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
11998	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16支4	315	13.21	210.3885	210.3885	未进入负面清单	否	2024.06
11999	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边分台变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06
12000	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线43变压器	250	30.85	122.875	122.875	未进入负面清单	否	2024.06
12001	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯东分台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06
12002	国网兴城市供电公司			凯森豪邸1号箱站1#配电变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
12003	国网兴城市供电公司			凯森豪邸1号箱站2#配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06
12004	国网兴城市供电公司			凯森豪邸2号箱站1#配电变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06
12005	国网兴城市供电公司			凯森豪邸2号箱站2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06
12006	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河#2线5113	10kV温河线3左1变压器	250	0.49	198.775	198.775	未进入负面清单	否	2024.06
12007	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45左4变压器	250	47.31	81.725	81.725	未进入负面清单	否	2024.06
12008	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1018	10kV温河线15变压器	250	27	132.5	132.5	未进入负面清单	否	2024.06
12009	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1018	10kV温河线15左1变压器	250	35.18	112.05	112.05	未进入负面清单	否	2024.06
12010	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马台分台变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06
12011	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铂线	10kV绿铂线白塔村变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06
12012	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温河线61左7变压器	250	67.8	30.5	30.5	未进入负面清单	否	2024.06
12013	国网兴城市供电公司			10kV绿铂线上游南台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06
12014	国网兴城市供电公司			10kV绿铂线新街变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06
12015	国网兴城市供电公司	平安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边东变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06
12016	国网兴城市供电公司	平安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线相屯南变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06
12017	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5117	10kV温河线29柱上变压器	315	17.35	197.3475	197.3475	未进入负面清单	否	2024.06
12018	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	36右10兴城市东福泉变压器	200	33.15	93.7	93.7	未进入负面清单	否	2024.06
12019	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三二71右3变压器	200	10.95	138.1	138.1	未进入负面清单	否	2024.06
12020	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4119	10kV河西线69右17变压器	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	2024.06
12021	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4119	10kV河西线69支20变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06
12022	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4119	10kV河西线68左14变压器	400	61.19	75.24	75.24	未进入负面清单	否	2024.06
12023	国网兴城市供电公司	永安66kV变电站	10kV麻厂线	10kV永安线双树村变压器	200	10.01	139.98	139.98	未进入负面清单	否	2024.06
12024	国网兴城市供电公司			10kV双树线双树分线64#杆恒大数据道4号台区柱上变压器	400	0.56	317.76	317.76	未进入负面清单	否	2024.06
12025	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭1#变压器配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
12026	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭2#变压器配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
12027	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭1#变压器配电变压器	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06
12028	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭2#变压器配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06
12029	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左14-1柱上变压器	200	9.42	141.16	141.16	未进入负面清单	否	2024.06
12030	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线孙岭沟变压器	30	1.7	23.49	23.49	未进入负面清单	否	2024.06
12031	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井04柱上变压器	50	5.33	37.335	37.335	未进入负面清单	否	2024.06
12032	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1018	万豪家园二期配电变压器A	630	30.58	311.346	311.346	未进入负面清单	否	2024.06
12033	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1018	万豪家园二期配电变压器B	630	18.23	389.151	389.151	未进入负面清单	否	2024.06
12034	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1013	核工业渤海湾二期回电变压器	630	15.1	408.87	408.87	未进入负面清单	否	2024.06
12035	国网兴城市供电公司			10kV红崖子线河间屯东分台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06
12036	国网兴城市供电公司			元台子供电所门口充电桩	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06
12037	国网兴城市供电公司			曹庄管委会充电桩变压器	630	0.37	501.669	501.669	未进入负面清单	否	2024.06
12038	国网兴城市供电公司			海天假日酒店门口充电桩柱上变压器	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06
12039	国网兴城市供电公司			比基尼小镇充电桩变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06
12040	国网兴城市供电公司			兴城市古城道古城景区1号充电桩	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
12041	国网兴城市供电公司			羊安街道成源园充电桩	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06
12042	国网兴城市供电公司			10kV大寨线吴东新台	100	2.98	77.02	77.02	未进入负面清单	否	2024.06
12043	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄机井变压器	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06
12044	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线张虎机井9变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
12045	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	廖化子附回电变压器B	250	7.63	180.925	180.925	未进入负面清单	否	2024.06
12046	国网兴城市供电公司	10kV/0.4kV变电站	车站线2319	廖化子附回电变压器A	250	9.43	176.425	176.425	未进入负面清单	否	2024.06
12047	国网兴城市供电公司			10kV/0.4kV线头退沟变压器	100	0.88	79.12	79.12	未进入负面清单	否	2024.06
12048	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子线大甸子分线#9柱上变压器	50	9.6	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06
12049	国网兴城市供电公司			辽河家园回电变压器2#	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06
12050	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10千伏高汤线工岳新增变压器	400	8.58	285.68	285.68	未进入负面清单	否	2024.06
12051	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	东八里新增	200	15.92	128.16	128.16	未进入负面清单	否	2024.06
12052	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线花营村西台	100	22.7	57.3	57.3	未进入负面清单	否	2024.06
12053	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大市广北	100	6.29	73.71	73.71	未进入负面清单	否	2024.06
12054	国网兴城市供电公司	城内线2318	10kV/0.4kV变电站	10kV/0.4kV线71右1台变压器	400	1.62	313.52	313.52	未进入负面清单	否	2024.06
12055	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41及2N10新增变压器	200	11.79	136.42	136.42	未进入负面清单	否	2024.06
12056	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1016	10kV温河线108变压器	250	15.66	160.85	160.85	未进入负面清单	否	2024.06
12057	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河#1线5125	10kV温河线58右1变压器	250	40.33	99.175	99.175	未进入负面清单	否	2024.06
12058	国网兴城市供电公司	10kV南线	10kV南线	10kV温河线33变压器	500	1.66	391.7	391.7	未进入负面清单	否	2024.06
12059	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二线E1016	10kV温河线108变压器#1	250	1.5	196.25	196.25	未进入负面清单	否	2024.06
12060	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河西线4119	10kV河西线68左11右2左1	315	15.28	203.868	203.868	未进入负面清单	否	2024.06
12061	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三二79右16变压器	315	44.21	112.7385	112.7385	未进入负面清单	否	2024.06
12062	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温河线2316	10kV温河线42支3变压器#1	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	2024.06
12063	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	魏家线1106	10kV魏家线二台子机井变压器	100	1.17	78.83	78.83	未进入负面清单	否	2024.06
12064	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张江2台区	100	17.97	62.03	62.03	未进入负面清单	否	2024.06
12065	国网兴城市供电公司			10kV孙金线老烧锅分线30#左6#老烧锅花生专用台区	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06
12066	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三二79右17变压器	400	53.26	106.96	106.96	未进入负面清单	否	2024.06
12067	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三二79右12左5变压器	250	20.66	148.35	148.35	未进入负面清单	否	2024.06
12068	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新期1	200	2.17	155.66	155.66	未进入负面清单	否	2024.06
12069	国网兴城市供电公司			10kV学府二线东乐居变压器	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06
12070	国网兴城市供电公司			10kV海城线方家湾上#2	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06
12071	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府#1线E1010	10kV温河线70右1变压器	160	2.58	123.872	123.872	未进入负面清单	否	2024.06
12072	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河#2线5113	10kV温河线46左4变压器	160	13.39	106.576	106.576	未进入负面清单	否	2024.06
12073	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线风鸣机井变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
12074	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维机井1变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06
12075	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维机井2变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06
12076	国网兴城市供电公司			10kV刘台子线蚂蚁机井3变压器	50	7.27	36.365	36.365	未进入负面清单	否	2024.06
12077	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蚂蚁机井2变压器	50	4.21	37.895	37.895	未进入负面清单	否	2024.06
12078	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班机井台区	50	4.54	37.73	37.73	未进入负面清单	否	2024.06
12079	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线里川机井台区							

12089	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线46右6左3变压器	315	25.86	170.541	170.541	未进入负面清单	否	2024.06
12090	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线80支1变压器	250	46.87	82.825	82.825	未进入负面清单	否	2024.06
12091	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工#3线48右2变压器#1	250	21.15	147.125	147.125	未进入负面清单	否	2024.06
12092	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二E1016	学府二E1016	250	5.81	185.475	185.475	未进入负面清单	否	2024.06
12093	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二E1016	学府二E1016	250	2.07	194.825	194.825	未进入负面清单	否	2024.06
12094	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线44#主变北台(3台)	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06
12095	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线50#主变南台(1台)	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	2024.06
12096	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右6右1柱上变压器	200	1.34	157.32	157.32	未进入负面清单	否	2024.06
12097	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器#1	200	37.95	84.1	84.1	未进入负面清单	否	2024.06
12098	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机电	10kV农机电5左5变压器	100	47.5	32.5	32.5	未进入负面清单	否	2024.06
12099	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	李港#1线E1014	10kV李港一线146右4变压器	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06
12100	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1#线高电杆变压器	315	38.56	130.556	130.556	未进入负面清单	否	2024.06
12101	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12变压器	200	14.25	131.5	131.5	未进入负面清单	否	2024.06
12102	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联#2线5113	10kV温联二E113	100	16.65	63.35	63.35	未进入负面清单	否	2024.06
12103	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子新增变压器	200	20.07	119.86	119.86	未进入负面清单	否	2024.06
12104	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子东台新增变压器	200	7.46	145.08	145.08	未进入负面清单	否	2024.06
12105	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子南台新增变压器	200	11.25	137.5	137.5	未进入负面清单	否	2024.06
12106	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家南台变压器	200	46.84	66.32	66.32	未进入负面清单	否	2024.06
12107	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子二线边农电设施变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06
12108	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线7019住宅小区配电变压器1#	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06
12109	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村台	160	60.08	31.872	31.872	未进入负面清单	否	2024.06
12110	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	10kV南线	10kV南线南大中2变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06
12111	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	西岭山4号柱上变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06
12112	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	东岭路2柱上变压器	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06
12113	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	东岭路2柱上变压器	100	0.94	79.06	79.06	未进入负面清单	否	2024.06
12114	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV沙东线65右8分4N21新增变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06
12115	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	沙东线3112	沙东线13支2变压器	200	26.37	107.26	107.26	未进入负面清单	否	2024.06
12116	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	恒大物流小区3	400	0.39	318.44	318.44	未进入负面清单	否	2024.06
12117	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06
12118	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	兴城线2312	10kV兴城线14右9左5变压器	400	46.49	134.04	134.04	未进入负面清单	否	2024.06
12119	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工二E37右9左9变压器	315	20.95	186.075	186.075	未进入负面清单	否	2024.06
12120	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘机井3变压器	50	0.55	39.725	39.725	未进入负面清单	否	2024.06
12121	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井3变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06
12122	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井6变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
12123	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蛇山机井3变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06
12124	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蛇山机井5变压器	100	0.9	79.1	79.1	未进入负面清单	否	2024.06
12125	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二E1019	10kV学府二E1019	500	0.21	398.95	398.95	未进入负面清单	否	2024.06
12126	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二E1019	10kV学府二E1019	500	21.78	291.1	291.1	未进入负面清单	否	2024.06
12127	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器1#	400	5.23	299.08	299.08	未进入负面清单	否	2024.06
12128	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器2#	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06
12129	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线三里东沟变压器	100	17.44	62.56	62.56	未进入负面清单	否	2024.06
12130	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72副1N22新增变压器	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06
12131	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器01	500	19.03	304.85	304.85	未进入负面清单	否	2024.06
12132	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器02	500	16.99	315.05	315.05	未进入负面清单	否	2024.06
12133	国网兴城市供电公司	兴华线E1025	兴华线E1025	步行街间隔2配电变压器	630	14.19	414.603	414.603	未进入负面清单	否	2024.06
12134	国网兴城市供电公司	兴华线E1025	兴华线E1025	10kV兴华线新农村间隔2配电变压器	315	1.06	248.661	248.661	未进入负面清单	否	2024.06
12135	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV工业线	200	32.52	94.96	94.96	未进入负面清单	否	2024.06
12136	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV工业线	100	6.85	73.15	73.15	未进入负面清单	否	2024.06
12137	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV工业线	100	6.85	73.15	73.15	未进入负面清单	否	2024.06
12138	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右副1N18新增变压器	100	9.69	70.31	70.31	未进入负面清单	否	2024.06
12139	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园A箱站变压器#1	315	5.39	235.0215	235.0215	未进入负面清单	否	2024.06
12140	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园A箱站变压器#2	315	47.25	103.1625	103.1625	未进入负面清单	否	2024.06
12141	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	古城站39右A站间隔2配电变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06
12142	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	古城站间隔3配电变压器	200	6.98	146.04	146.04	未进入负面清单	否	2024.06
12143	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后上后张屯变压器	200	6.76	146.48	146.48	未进入负面清单	否	2024.06
12144	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线42右4箱式变电站间隔2配电变压器	800	69.29	85.68	85.68	未进入负面清单	否	2024.06
12145	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾B箱站#1变压器	315	62.65	54.6525	54.6525	未进入负面清单	否	2024.06
12146	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾B箱站#1变压器	315	29.02	160.587	160.587	未进入负面清单	否	2024.06
12147	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾C箱站#2变压器	315	42.38	118.503	118.503	未进入负面清单	否	2024.06
12148	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾D箱站#1变压器	315	50.06	94.311	94.311	未进入负面清单	否	2024.06
12149	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾D箱站#2变压器	315	24.36	175.266	175.266	未进入负面清单	否	2024.06
12150	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学府二E1018	10kV学府二E1018	500	30.98	245.1	245.1	未进入负面清单	否	2024.06
12151	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	温馨家园B箱站#1变压器	315	46.81	104.5485	104.5485	未进入负面清单	否	2024.06
12152	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	温馨家园B箱站#2变压器	400	20.38	238.48	238.48	未进入负面清单	否	2024.06
12153	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	锦华园A箱站2配电变压器	800	33.94	368.48	368.48	未进入负面清单	否	2024.06
12154	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	锦华园B箱站#2变压器	800	35.67	354.64	354.64	未进入负面清单	否	2024.06
12155	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	泳装城箱站#1变压器#1	630	18.82	385.434	385.434	未进入负面清单	否	2024.06
12156	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	泳装城箱站#1变压器#2	630	12.85	423.045	423.045	未进入负面清单	否	2024.06
12157	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	泳装城箱站#2变压器#1	500	12.84	335.8	335.8	未进入负面清单	否	2024.06
12158	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	泳装城箱站#2变压器#2	500	59.8	402	402	未进入负面清单	否	2024.06
12159	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾A箱站变压器#1	315	66.42	42.777	42.777	未进入负面清单	否	2024.06
12160	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	南湾A箱站变压器#2	315	45.61	108.3285	108.3285	未进入负面清单	否	2024.06
12161	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园B箱站变压器#1	315	53.71	82.8135	82.8135	未进入负面清单	否	2024.06
12162	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园B箱站变压器#2	315	24.08	176.148	176.148	未进入负面清单	否	2024.06
12163	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园C箱站变压器#1	400	28.73	205.08	205.08	未进入负面清单	否	2024.06
12164	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园C箱站变压器#2	400	47.9	128.4	128.4	未进入负面清单	否	2024.06
12165	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园E箱站变压器#1	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	2024.06
12166	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园E箱站变压器#2	400	25.12	219.52	219.52	未进入负面清单	否	2024.06
12167	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#1变压器	500	25.52	272.4	272.4	未进入负面清单	否	2024.06
12168	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#2变压器	500	22.61	289.95	289.95	未进入负面清单	否	2024.06
12169	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	木家堡国际箱站#1变压器	500	245.5	245.5	245.5	未进入负面清单	否	2024.06
12170	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	木家堡国际箱站#1变压器	500	22.27	288.65	288.65	未进入负面清单	否	2024.06
12171	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	欣和回B箱站变压器#1	400	71.57	33.72	33.72	未进入负面清单	否	2024.06
12172	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	欣和回B箱站变压器#1	315	30.84	154.854	154.854	未进入负面清单	否	2024.06
12173	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	欣和回B箱站变压器#2	315	32.72	148.932	148.932	未进入负面清单	否	2024.06
12174	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	绿美苑D箱站#1变压器	500	56.06	119.7	119.7	未进入负面清单	否	2024.06
12175	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	绿美苑E箱站#1变压器	500	17.69	311.55	311.55	未进入负面清单	否	2024.06
12176	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	弘熙园综合A箱站变压器	315	10.99	217.3815	217.3815	未进入负面清单	否	2024.06
12177	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	弘熙园E箱站变压器#1	630	7.29	458.073	458.073	未进入负面清单	否	2024.06
12178	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	弘熙园E箱站变压器#2	630	9.58	443.646	443.646	未进入负面清单	否	2024.06
12179	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5126	弘熙园D箱站变压器#1	400	39.83	160.68	160.68	未进入负面清单	否	2024.06
12180	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园F箱站变压器#1	500	34.06	229.7	229.7	未进入负面清单	否	2024.06
12181	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV南线	美星花园F箱站变压器#2	500	28.51	257.45	257.45	未进入负面清单	否	2024.06
12182	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	弘熙园A箱站变压器#1	500	68.23	58.85	58.85	未进入负面清单	否	2024.06
12183	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	弘熙园B箱站变压器#1	630	44.38	224.406	224.406	未进入负面清单	否	2024.06
12184	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5117	弘熙园C箱站变压器#1	400						

12189	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	国税园三期箱式变电站间隔3配电变压器#2	400	53.82	104.72	104.72	未进入负面清单	否	2024.06
12190	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	金天屹小区A箱站间隔2配电变压器#1	400	9.91	280.36	280.36	未进入负面清单	否	2024.06
12191	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	金天屹小区A箱站间隔3配电变压器#2	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06
12192	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	金天屹小区C箱站间隔2配电变压器#1	500	35.2	224	224	未进入负面清单	否	2024.06
12193	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	金天屹小区C箱站间隔3配电变压器#2	500	35.34	223.3	223.3	未进入负面清单	否	2024.06
12194	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	国税园住宅A站变压器#1	500	57.69	111.55	111.55	未进入负面清单	否	2024.06
12195	国网兴城市供电公司	学府66KV变电站	10KV学南线	国税园住宅A站变压器#2	500	31.56	242.2	242.2	未进入负面清单	否	2024.06
12196	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5117	绿美苑A箱站间隔2配电变压器	400	22.43	230.28	230.28	未进入负面清单	否	2024.06
12197	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5117	绿美苑C箱站间隔1配电变压器	500	25.6	272	272	未进入负面清单	否	2024.06
12198	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5126	机场线4124	100	58.48	21.52	21.52	未进入负面清单	否	2024.06
12199	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5126	温联线59石5石4变压器#1	500	17.17	314.15	314.15	未进入负面清单	否	2024.06
12200	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5126	温联线59石5石4变压器#1	500	5.94	296.24	296.24	未进入负面清单	否	2024.06
12201	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5126	温联线59右14左2箱站变压器#1	315	19.12	191.772	191.772	未进入负面清单	否	2024.06
12202	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5112	温联线27左5B箱站变压器#2	315	9.47	222.1695	222.1695	未进入负面清单	否	2024.06
12203	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5126	温联二2线10左6B箱站变压器#1	500	7.81	360.95	360.95	未进入负面清单	否	2024.06
12204	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	林梅湾回A箱站变压器#1	315	2.3	244.755	244.755	未进入负面清单	否	2024.06
12205	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	林梅湾回A箱站变压器#2	315	13	211.05	211.05	未进入负面清单	否	2024.06
12206	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	海上钓鱼台A箱站变压器	500	19.31	303.45	303.45	未进入负面清单	否	2024.06
12207	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	海上钓鱼台A箱站变压器#2	500	19.49	302.55	302.55	未进入负面清单	否	2024.06
12208	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	海上钓鱼台B箱站变压器	500	18.28	308.6	308.6	未进入负面清单	否	2024.06
12209	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	海上钓鱼台B箱站变压器#2	500	20.09	299.55	299.55	未进入负面清单	否	2024.06
12210	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联2线41右2左2箱站变压器#2	315	51.6	89.46	89.46	未进入负面清单	否	2024.06
12211	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联2线46右3右1支1A箱站变压器#1	500	26.21	268.95	268.95	未进入负面清单	否	2024.06
12212	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联2线46右3右1支1A箱站变压器#2	500	20	300	300	未进入负面清单	否	2024.06
12213	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联2线46右3右1支2B箱站变压器#1	500	47.78	161.1	161.1	未进入负面清单	否	2024.06
12214	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联2线46右3右1支2B箱站变压器#2	400	43.97	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06
12215	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	10KV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#1	500	29.72	251.4	251.4	未进入负面清单	否	2024.06
12216	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	10KV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#2	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06
12217	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联一2线62左11B箱站变压器#1	400	9.87	280.52	280.52	未进入负面清单	否	2024.06
12218	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	温联一2线62左11B箱站变压器#2	400	7.5	290	290	未进入负面清单	否	2024.06
12219	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5117	温泉线12右5左2箱站变压器#1	500	20.36	298.2	298.2	未进入负面清单	否	2024.06
12220	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温泉线5117	温泉线12右5左2箱站变压器#2	500	47.12	164.5	164.5	未进入负面清单	否	2024.06
12221	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	城内线2318	河兴线71D箱站变压器#1	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06
12222	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#1	500	70.29	19.42	19.42	未进入负面清单	否	2024.06
12223	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#2	400	15.38	258.48	258.48	未进入负面清单	否	2024.06
12224	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#1	500	18.5	307.5	307.5	未进入负面清单	否	2024.06
12225	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#2	400	7.19	291.24	291.24	未进入负面清单	否	2024.06
12226	国网兴城市供电公司	兴城66KV变电站	车站线2319	西域华府小区三期B箱站变压器#1	400	37.59	169.64	169.64	未进入负面清单	否	2024.06
12227	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	河畔幸福小区A箱站变压器#1	500	37.2	214	214	未进入负面清单	否	2024.06
12228	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	河畔幸福小区A箱站变压器#2	630	16.61	399.357	399.357	未进入负面清单	否	2024.06
12229	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	河畔幸福小区B箱站变压器#1	400	52.22	111.12	111.12	未进入负面清单	否	2024.06
12230	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	河畔幸福小区B箱站变压器#2	630	17.79	391.923	391.923	未进入负面清单	否	2024.06
12231	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#1	800	25.12	439.04	439.04	未进入负面清单	否	2024.06
12232	国网兴城市供电公司	河兴66KV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#2	800	22.05	463.6	463.6	未进入负面清单	否	2024.06
12233	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#1	500	43.19	184.05	184.05	未进入负面清单	否	2024.06
12234	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#2	250	60.95	47.625	47.625	未进入负面清单	否	2024.06
12235	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区B箱站间隔2配电变压器	500	24.75	276.25	276.25	未进入负面清单	否	2024.06
12236	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#1	630	26.84	334.908	334.908	未进入负面清单	否	2024.06
12237	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#2	630	12.89	422.793	422.793	未进入负面清单	否	2024.06
12238	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#1	630	27.2	332.64	332.64	未进入负面清单	否	2024.06
12239	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#2	630	36.43	274.491	274.491	未进入负面清单	否	2024.06
12240	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#3	630	24.54	349.398	349.398	未进入负面清单	否	2024.06
12241	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	通泰首府A箱站变压器#1	500	12.92	335.4	335.4	未进入负面清单	否	2024.06
12242	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	通泰首府A箱站变压器#2	500	16.56	317.2	317.2	未进入负面清单	否	2024.06
12243	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	凯悦壹庭A箱站变压器	400	7.58	289.68	289.68	未进入负面清单	否	2024.06
12244	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#1	500	6.43	367.85	367.85	未进入负面清单	否	2024.06
12245	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#2	500	13.51	332.45	332.45	未进入负面清单	否	2024.06
12246	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#3	500	36.4	223	223	未进入负面清单	否	2024.06
12247	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	四家新村C箱站变压器#1	500	23.79	281.05	281.05	未进入负面清单	否	2024.06
12248	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	四家新村B箱站间隔变压器#1	400	7.72	289.12	289.12	未进入负面清单	否	2024.06
12249	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#1	400	21.76	232.96	232.96	未进入负面清单	否	2024.06
12250	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#2	400	29.74	201.04	201.04	未进入负面清单	否	2024.06
12251	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	互工A箱站变压器#1	400	26.81	212.76	212.76	未进入负面清单	否	2024.06
12252	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	晟林水岸名居小区A箱站变压器#1	1000	48.89	311.1	311.1	未进入负面清单	否	2024.06
12253	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#1	500	18.12	309.4	309.4	未进入负面清单	否	2024.06
12254	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#2	500	21.96	280.2	280.2	未进入负面清单	否	2024.06
12255	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	山海湾小区A箱站变压器#1	500	35.6	356.3	356.3	未进入负面清单	否	2024.06
12256	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#1	500	2.74	386.3	386.3	未进入负面清单	否	2024.06
12257	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#2	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06
12258	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5126	高中住宅箱站变压器#1	400	10.87	276.52	276.52	未进入负面清单	否	2024.06
12259	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5126	弘熙园G箱站变压器#1	500	26.02	269.9	269.9	未进入负面清单	否	2024.06
12260	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5124	馨园小区A箱站变压器#1	500	17.93	310.35	310.35	未进入负面清单	否	2024.06
12261	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5124	馨园小区A箱站变压器#2	400	22.85	228.6	228.6	未进入负面清单	否	2024.06
12262	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5124	馨园小区B箱站变压器#1	500	14.28	328.6	328.6	未进入负面清单	否	2024.06
12263	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#1	630	17.54	393.498	393.498	未进入负面清单	否	2024.06
12264	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#2	630	35.57	279.909	279.909	未进入负面清单	否	2024.06
12265	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	东福园小区A箱站变压器#1	315	10.06	220.311	220.311	未进入负面清单	否	2024.06
12266	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	东福园小区A箱站变压器#2	315	24.06	176.211	176.211	未进入负面清单	否	2024.06
12267	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	香林水岸小区A箱站变压器#1	630	12.74	423.738	423.738	未进入负面清单	否	2024.06
12268	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	香林水岸小区A箱站间隔3配电变压器	630	12.11	427.707	427.707	未进入负面清单	否	2024.06
12269	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#1	500	22.26	288.7	288.7	未进入负面清单	否	2024.06
12270	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#2	500	18.99	305.05	305.05	未进入负面清单	否	2024.06
12271	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	绿野湾岸小区A箱站变压器#1	800	15.25	518	518	未进入负面清单	否	2024.06
12272	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	绿野湾岸小区A箱站变压器#2	800	14.94	520.48	520.48	未进入负面清单	否	2024.06
12273	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#2线5113	红湾湾岸小区A箱站变压器#2	630	15.98	407.106	407.106	未进入负面清单	否	2024.06
12274	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#1	630	32.6	298.62	298.62	未进入负面清单	否	2024.06
12275	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#2	630	15.83	404.271	404.271	未进入负面清单	否	2024.06
12276	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#1	630	20.92	372.204	372.204	未进入负面清单	否	2024.06
12277	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#2	315	21	185.85	185.85	未进入负面清单	否	2024.06
12278	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	凯鑫家园箱站变压器#1	500	30.8	246	246	未进入负面清单	否	2024.06
12279	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴普2号线E1021	凯鑫家园箱站变压器#2	500	0.23	398.85	398.85	未进入负面清单	否	2024.06
12280	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	观海国际小区E箱站间隔2配电变压器	500	25.98	270.1	270.1	未进入负面清单	否	2024.06
12281	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	凯鑫苑小区箱站变压器#1	500	16.17	319.15	319.15	未进入负面清单	否	2024.06
12282	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温工#3线5123	凯鑫苑小区箱站变压器#2	500	24.92	275.4	275.4	未进入负面清单	否	2024.06
12283	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	加州海岸小区A箱站变压器#1	500	34.82	225.9	225.9	未进入负面清单	否	2024.06
12284	国网兴城市供电公司	温泉66KV变电站	温联#1线5125	加州海岸小区A箱站							

12293	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#1	315	21.61	183.9285	183.9285	未进入负面清单	否	2024.06
12294	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#2	315	17.47	196.9695	196.9695	未进入负面清单	否	2024.06
12295	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居B箱站变压器	400	39.09	163.64	163.64	未进入负面清单	否	2024.06
12296	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#1	400	28.34	206.64	206.64	未进入负面清单	否	2024.06
12297	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#2	400	41.31	154.76	154.76	未进入负面清单	否	2024.06
12298	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	南李河花园箱站变压器#1	315	0.21	251.3385	251.3385	未进入负面清单	否	2024.06
12299	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园C箱站变压器#1	500	28.81	255.95	255.95	未进入负面清单	否	2024.06
12300	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园C箱站变压器#2	500	24.34	278.3	278.3	未进入负面清单	否	2024.06
12301	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园D箱站变压器#1	400	31.22	195.12	195.12	未进入负面清单	否	2024.06
12302	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园D箱站变压器#2	500	15.31	323.45	323.45	未进入负面清单	否	2024.06
12303	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园E箱站变压器#1	500	14.35	328.25	328.25	未进入负面清单	否	2024.06
12304	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园F箱站变压器#1	500	24.21	278.95	278.95	未进入负面清单	否	2024.06
12305	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园F箱站变压器#2	500	38.04	209.8	209.8	未进入负面清单	否	2024.06
12306	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园G箱站变压器#1	400	34.74	226.3	226.3	未进入负面清单	否	2024.06
12307	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园G箱站变压器#2	630	26.63	336.231	336.231	未进入负面清单	否	2024.06
12308	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园H箱站变压器#1	400	8.92	284.32	284.32	未进入负面清单	否	2024.06
12309	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园H箱站变压器#2	400	3.33	306.68	306.68	未进入负面清单	否	2024.06
12310	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园H箱站变压器#3	400	2.49	310.04	310.04	未进入负面清单	否	2024.06
12311	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#1	500	28.96	255.2	255.2	未进入负面清单	否	2024.06
12312	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#2	500	25.04	274.8	274.8	未进入负面清单	否	2024.06
12313	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#3	400	39.93	160.28	160.28	未进入负面清单	否	2024.06
12314	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#4	400	23.06	227.76	227.76	未进入负面清单	否	2024.06
12315	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#5	500	15.38	323.1	323.1	未进入负面清单	否	2024.06
12316	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#6	500	19.7	301.5	301.5	未进入负面清单	否	2024.06
12317	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#7	630	18.43	387.891	387.891	未进入负面清单	否	2024.06
12318	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#8	630	32.23	300.951	300.951	未进入负面清单	否	2024.06
12319	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#9	630	14.18	414.666	414.666	未进入负面清单	否	2024.06
12320	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#10	315	63.93	50.6205	50.6205	未进入负面清单	否	2024.06
12321	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#11	315	35.72	139.482	139.482	未进入负面清单	否	2024.06
12322	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#12	630	35.54	280.098	280.098	未进入负面清单	否	2024.06
12323	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#13	315	12.3	213.255	213.255	未进入负面清单	否	2024.06
12324	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#14	315	16.32	200.592	200.592	未进入负面清单	否	2024.06
12325	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#15	400	10.32	278.72	278.72	未进入负面清单	否	2024.06
12326	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#16	400	8.6	285.6	285.6	未进入负面清单	否	2024.06
12327	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#17	400	11.36	274.56	274.56	未进入负面清单	否	2024.06
12328	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#18	400	6.67	293.32	293.32	未进入负面清单	否	2024.06
12329	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#19	630	35.49	280.413	280.413	未进入负面清单	否	2024.06
12330	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#20	400	4.53	300.28	300.28	未进入负面清单	否	2024.06
12331	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#21	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06
12332	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#22	500	18.06	309.7	309.7	未进入负面清单	否	2024.06
12333	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#23	630	9.81	442.197	442.197	未进入负面清单	否	2024.06
12334	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#24	630	9.32	445.284	445.284	未进入负面清单	否	2024.06
12335	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#25	315	53.69	82.8765	82.8765	未进入负面清单	否	2024.06
12336	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#26	315	21.35	184.7475	184.7475	未进入负面清单	否	2024.06
12337	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#27	400	10.52	277.92	277.92	未进入负面清单	否	2024.06
12338	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#28	200	21.89	116.22	116.22	未进入负面清单	否	2024.06
12339	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#29	30	4.53	22.641	22.641	未进入负面清单	否	2024.06
12340	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#30	315	16.94	198.639	198.639	未进入负面清单	否	2024.06
12341	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#31	500	16.23	318.85	318.85	未进入负面清单	否	2024.06
12342	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#32	400	32.29	190.84	190.84	未进入负面清单	否	2024.06
12343	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#33	400	27.87	260.65	260.65	未进入负面清单	否	2024.06
12344	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#34	315	26.16	169.596	169.596	未进入负面清单	否	2024.06
12345	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#35	200	72.22	15.56	15.56	未进入负面清单	否	2024.06
12346	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#36	500	32.59	237.05	237.05	未进入负面清单	否	2024.06
12347	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#37	500	39.84	200.8	200.8	未进入负面清单	否	2024.06
12348	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#38	50	3.91	38.045	38.045	未进入负面清单	否	2024.06
12349	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#39	400	39.63	161.48	161.48	未进入负面清单	否	2024.06
12350	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#40	500	37.26	213.7	213.7	未进入负面清单	否	2024.06
12351	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#41	500	6.7	368.3	368.3	未进入负面清单	否	2024.06
12352	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#42	630	33.04	295.848	295.848	未进入负面清单	否	2024.06
12353	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#43	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06
12354	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#44	50	12.4	33.8	33.8	未进入负面清单	否	2024.06
12355	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#45	250	6.15	184.625	184.625	未进入负面清单	否	2024.06
12356	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#46	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
12357	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#47	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06
12358	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#48	250	29.65	125.875	125.875	未进入负面清单	否	2024.06
12359	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#49	200	17.18	125.64	125.64	未进入负面清单	否	2024.06
12360	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#50	315	13.92	208.152	208.152	未进入负面清单	否	2024.06
12361	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#51	315	6.89	230.2965	230.2965	未进入负面清单	否	2024.06
12362	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#52	250	1.63	180.925	180.925	未进入负面清单	否	2024.06
12363	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#53	20	8.94	14.212	14.212	未进入负面清单	否	2024.06
12364	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#54	80	16.49	50.808	50.808	未进入负面清单	否	2024.06
12365	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#55	800	39.52	323.84	323.84	未进入负面清单	否	2024.06
12366	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#56	800	10.16	558.72	558.72	未进入负面清单	否	2024.06
12367	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#57	800	6.97	584.24	584.24	未进入负面清单	否	2024.06
12368	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#58	200	5.15	149.7	149.7	未进入负面清单	否	2024.06
12369	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#59	630	8.73	449.001	449.001	未进入负面清单	否	2024.06
12370	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#60	630	2.32	489.384	489.384	未进入负面清单	否	2024.06
12371	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#61	500	29.08	254.8	254.8	未进入负面清单	否	2024.06
12372	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#62	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06
12373	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#63	200	10.14	139.72	139.72	未进入负面清单	否	2024.06
12374	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#64	500	28.21	258.95	258.95	未进入负面清单	否	2024.06
12375	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#65	500	19.18	304.1	304.1	未进入负面清单	否	2024.06
12376	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#66	315	13.86	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06
12377	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021	温馨家园I箱站变压器#67	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06
12378	国网兴城市供电公司	兴海66KV变电站	兴曹2号线E1021								

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网兴城市供电公司	兴城变	温泉线	10千伏	552	355	64.30%			64.30%	545	545	未进入负面清单	否	无	6.34%
2	国网兴城市供电公司	兴城变	城内线	10千伏	355	196	55.21%			55.21%	909	909	未进入负面清单	否	无	1.45%
3	国网兴城市供电公司	兴城变	车站线	10千伏	470	241	51.28%			51.28%	2338	2338	未进入负面清单	否	无	19.15%
4	国网兴城市供电公司	兴城变	农机二线	10千伏	352	22	6.25%			6.25%	4496	4496	未进入负面清单	否	无	-34.56%
5	国网兴城市供电公司	兴城变	铁专线	10千伏	317	51	16.07%			16.07%	3514	3514	未进入负面清单	否	无	-2.08%
6	国网兴城市供电公司	兴城变	兴温线	10千伏	470	180	38.30%			0.00%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	0.00%
7	国网兴城市供电公司	兴城变	河兴线	10千伏	552	371	67.20%	1	2.85	67.20%	268	268	未进入负面清单	否	无	15.40%
8	国网兴城市供电公司	兴城变	农机一线	10千伏	352	270	76.70%			76.70%	201	201	未进入负面清单	否	无	-20.17%
9	国网兴城市供电公司	河西变	河机线	10千伏	552	360	65.20%			65.20%	459	459	未进入负面清单	否	无	13.95%
10	国网兴城市供电公司	河西变	河曹线	10千伏	240	156	65.00%			65.00%	624	624	未进入负面清单	否	无	15.00%
11	国网兴城市供电公司	河西变	机场线	10千伏	481	227	47.18%	1	0.47	47.18%	2735	2735	未进入负面清单	否	无	8.55%
12	国网兴城市供电公司	河西变	河高线	10千伏	552	142	25.64%			25.64%	5199	5199	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	国网兴城市供电公司	温泉变	温联线	10千伏	552	372	67.46%	1	4.23	67.46%	243	243	未进入负面清单	否	无	0.00%
14	国网兴城市供电公司	温泉变	温疗一线	10千伏	552	342	61.94%			61.94%	770	770	未进入负面清单	否	无	0.00%
15	国网兴城市供电公司	温泉变	温河线	10千伏	552	444	80.42%			75.16%	-40	-40	未进入负面清单	否	无	0.42%
16	国网兴城市供电公司	温泉变	温工三线	10千伏	481	316	65.65%			65.65%	1196	1196	未进入负面清单	否	无	0.00%
17	国网兴城市供电公司	温泉变	温工一线	10千伏	552	141	25.54%	2	2.58	25.54%	5208	5208	未进入负面清单	否	无	16.25%
18	国网兴城市供电公司	温泉变	温城线	10千伏	552	369	66.83%			66.83%	303	303	未进入负面清单	否	无	0.00%
19	国网兴城市供电公司	温泉变	温疗#2线	10千伏	552	350	63.39%	1	4.25	63.39%	632	632	未进入负面清单	否	无	-8.51%
20	国网兴城市供电公司	温泉变	温港线	10千伏	552	336	60.86%			60.86%	874	874	未进入负面清单	否	无	18.84%
21	国网兴城市供电公司	温泉变	温工二线	10千伏	428	57	13.32%			13.32%	4943	4943	未进入负面清单	否	无	-1.85%
22	国网兴城市供电公司	温泉变	温医线	10千伏	552	0	0.00%	2	3.70	0.00%	6694	6694	未进入负面清单	否	无	0.00%
23	国网兴城市供电公司	温泉变	温兴线	10千伏	475	130	27.37%			79.79%	8500	8500	未进入负面清单	否	无	-25.39%
24	国网兴城市供电公司	兴海变	兴曹一线	10千伏	552	222	40.21%			40.21%	3805	3805	未进入负面清单	否	无	9.79%
25	国网兴城市供电公司	兴海变	兴南一线	10千伏	428	180	42.06%			42.06%	2813	2813	未进入负面清单	否	无	6.59%
26	国网兴城市供电公司	兴海变	兴东线	10千伏	428	75	17.52%			17.52%	4631	4631	未进入负面清单	否	无	3.51%
27	国网兴城市供电公司	兴海变	兴中线	10千伏	428	438	120.34%			102.96%	-1656	-1212	2024年2月30日	否	2025年12月30日	-20.34%
28	国网兴城市供电公司	兴海变	兴水线	10千伏	405	267	65.93%			65.93%	987	987	未进入负面清单	否	无	-30.37%
29	国网兴城市供电公司	兴海变	兴南二线	10千伏	428	125	29.11%			29.11%	3772	3772	未进入负面清单	否	无	0.00%
30	国网兴城市供电公司	兴海变	兴曹二线	10千伏	552	300	54.34%			54.34%	1498	1498	未进入负面清单	否	无	10.02%
31	国网兴城市供电公司	兴海变	兴华线	10千伏	428	103	24.07%			24.07%	4146	4146	未进入负面清单	否	无	2.58%
32	国网兴城市供电公司	曹庄变	水产线	10千伏	481	230	99.58%			47.80%	2683	2683	2024年2月30日	否	2024年12月30日	72.81%
33	国网兴城市供电公司	曹庄变	大甸子线	10千伏	240	174	72.50%			90.42%	312	312	未进入负面清单	否	无	-10.83%
34	国网兴城市供电公司	曹庄变	菊花线	10千伏	240	20	8.33%			8.33%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	0.49%
35	国网兴城市供电公司	曹庄变	园区线	10千伏	240	78	32.50%			32.50%	1974	1974	未进入负面清单	否	无	32.50%
36	国网兴城市供电公司	曹庄变	羊安线	10千伏	240	79	32.92%			32.92%	1957	1957	未进入负面清单	否	无	-71.25%
37	国网兴城市供电公司	曹庄变	曹园线	10千伏	240	0	0.00%			0.00%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	0.00%
38	国网兴城市供电公司	曹庄变	曹庄线	10千伏	413	232	56.20%			56.20%	1702	1702	未进入负面清单	否	无	-4.53%
39	国网兴城市供电公司	元台子变	元台子线	10千伏	310	208	67.10%			85.81%	693	693	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-11.94%
40	国网兴城市供电公司	元台子变	双树线	10千伏	310	175	56.45%			56.45%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	-15.34%
41	国网兴城市供电公司	元台子变	水源线	10千伏	310	69	22.26%			22.26%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	5.40%
42	国网兴城市供电公司	元台子变	工业二线	10千伏	276	208	75.35%			75.35%	223	223	未进入负面清单	否	无	42.77%
43	国网兴城市供电公司	东辛庄变	东辛庄线	10千伏	240	164	68.33%			112.08%	485	485	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-5.83%
44	国网兴城市供电公司	东辛庄变	微波线	10千伏	240	136	56.67%			56.67%	970	970	未进入负面清单	否	无	15.17%
45	国网兴城市供电公司	东辛庄变	粮库线	10千伏	240	150	62.50%			62.50%	727	727	未进入负面清单	否	无	3.00%
46	国网兴城市供电公司	东辛庄变	东山线	10千伏	552	323	58.50%			58.50%	2056	2056	未进入负面清单	否	无	-34.05%
47	国网兴城市供电公司	东辛庄变	刘台子线	10千伏	310	180	58.06%			58.06%	1178	1178	未进入负面清单	否	无	-2.58%
48	国网兴城市供电公司	东辛庄变	大寨线	10千伏	310	208	67.10%			67.10%	693	693	未进入负面清单	否	无	13.88%
49	国网兴城市供电公司	东辛庄变	东山二线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
50	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙纸线	10千伏	552	355	64.30%			64.30%	1502	1502	未进入负面清单	否	无	10.72%
51	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙白线	10千伏	355	60	16.90%			16.90%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	6.85%
52	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙农线	10千伏	552	198	35.86%			62.67%	4221	4221	未进入负面清单	否	无	-18.13%
53	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙西线	10千伏	552	261	47.27%			47.27%	3130	3130	未进入负面清单	否	无	2.96%
54	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙东线	10千伏	355	155	43.66%			43.66%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	4.01%
55	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙海线	10千伏	552	332	60.13%			60.13%	1900	1900	未进入负面清单	否	无	-28.25%
56	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙盟一线	10千伏	552	124	22.46%			22.46%	5502	5502	未进入负面清单	否	无	0.00%
57	国网兴城市供电公司	沙后所变	沙盟二线	10千伏	552	209	37.85%			37.85%	4030	4030	未进入负面清单	否	无	0.00%
58	国网兴城市供电公司	高家岭变	高汤线	10千伏	552	276	49.99%			49.99%	2870	2870	未进入负面清单	否	无	-13.91%
59	国网兴城市供电公司	高家岭变	高石线	10千伏	552	186	33.69%			33.69%	4429	4429	未进入负面清单	否	无	-53.25%

60	国网兴城市供电公司	高家岭变	高石二线	10千伏	552	76	13.77%			13.77%	6332	6332	未进入负面清单	否	无	0.00%
61	国网兴城市供电公司	围屏变	围屏线	10千伏	200	159	79.50%			79.50%	17	17	未进入负面清单	否	无	8.69%
62	国网兴城市供电公司	围屏变	高岭线	10千伏	310	6	1.81%			1.81%	4198	4198	未进入负面清单	否	无	-1.21%
63	国网兴城市供电公司	围屏变	南大线	10千伏	310	140	45.16%			45.16%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	8.26%
64	国网兴城市供电公司	围屏变	王道线	10千伏	310	29	9.21%			9.21%	3801	3801	未进入负面清单	否	无	0.00%
65	国网兴城市供电公司	绿化变	绿茂线	10千伏	173	120	69.36%			69.36%	319	319	未进入负面清单	否	无	-23.63%
66	国网兴城市供电公司	绿化变	李良线	10千伏	317	139	43.93%			43.93%	1982	1982	未进入负面清单	否	无	0.00%
67	国网兴城市供电公司	绿化变	绿铅线	10千伏	355	139	39.21%			39.21%	2508	2508	未进入负面清单	否	无	0.00%
68	国网兴城市供电公司	羊安变	白塔线	10千伏	317	155	48.89%			48.89%	1710	1710	未进入负面清单	否	无	0.00%
69	国网兴城市供电公司	羊安变	工业三线	10千伏	470	142	30.29%			30.29%	4047	4047	未进入负面清单	否	无	0.00%
70	国网兴城市供电公司	羊安变	羊高线	10千伏	552	147	26.62%			26.62%	5104	5104	未进入负面清单	否	无	0.00%
71	国网兴城市供电公司	红崖子变	工业一线	10千伏	552	270	48.90%			76.06%	2974	2974	未进入负面清单	否	无	-13.04%
72	国网兴城市供电公司	红崖子变	红崖子线	10千伏	355	452	130.70%			78.87%	-3525	-3525	未进入负面清单	否	无	-30.70%
73	国网兴城市供电公司	红崖子变	拣金线	10千伏	405	313	77.28%			77.28%	191	191	未进入负面清单	否	无	13.33%
74	国网兴城市供电公司	郭家变	药王线	10千伏	240	138	57.50%			57.50%	935	935	未进入负面清单	否	无	16.28%
75	国网兴城市供电公司	郭家变	旧门线	10千伏	552	133	24.09%			24.09%	5347	5347	未进入负面清单	否	无	7.35%
76	国网兴城市供电公司	郭家变	郭泥线	10千伏	552	144	26.08%			26.08%	5156	5156	未进入负面清单	否	无	1.72%
77	国网兴城市供电公司	郭家变	矿山线	10千伏	355	0	0.00%			0.00%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	-38.13%
78	国网兴城市供电公司	郭家变	郭家线	10千伏	470	157	33.40%			33.40%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	15.19%
79	国网兴城市供电公司	朱家变	碱厂线	10千伏	310	65	20.81%			20.81%	3178	3178	未进入负面清单	否	无	0.00%
80	国网兴城市供电公司	朱家变	三道线	10千伏	355	104	29.16%			29.16%	3126	3126	未进入负面清单	否	无	0.00%
81	国网兴城市供电公司	学府变	学南二线	10千伏	481	52	10.81%			10.81%	5766	5766	未进入负面清单	否	无	3.17%
82	国网兴城市供电公司	学府变	学南线	10千伏	552	420	76.07%			76.07%	376	376	未进入负面清单	否	无	15.58%
83	国网兴城市供电公司	学府变	学疗二线	10千伏	552	201	36.41%			36.41%	3213	3213	未进入负面清单	否	无	7.67%
84	国网兴城市供电公司	学府变	学首二线	10千伏	428	282	65.89%			65.89%	1046	1046	未进入负面清单	否	无	0.00%
85	国网兴城市供电公司	学府变	学港二线	10千伏	428	175	40.91%			40.91%	2898	2898	未进入负面清单	否	无	0.00%
86	国网兴城市供电公司	学府变	学港一线	10千伏	428	139	32.48%			32.48%	3523	3523	未进入负面清单	否	无	-14.72%
87	国网兴城市供电公司	学府变	学东一线	10千伏	428	360	84.11%			84.11%	-305	-305	2024年2月30日	否	2024年12月30日	0.00%
88	国网兴城市供电公司	学府变	学东二线	10千伏	428	204	47.66%			47.66%	2397	2397	未进入负面清单	否	无	0.00%
89	国网兴城市供电公司	学府变	学首一线	10千伏	428	16	3.74%			3.74%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	0.82%
90	国网兴城市供电公司	学府变	学疗一线	10千伏	317	120	37.85%			37.85%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	0.00%
91	国网兴城市供电公司	学府变	学首三线	10千伏	428	62	14.49%			14.49%	4857	4857	未进入负面清单	否	无	5.81%
92	国网兴城市供电公司	学府变	学高线	10千伏	428	229	53.50%			53.50%	1223	1223	未进入负面清单	否	无	0.00%
93	国网兴城市供电公司	海滨变	海沙线	10千伏	552	150	27.17%			27.17%	5052	5052	未进入负面清单	否	无	3.24%
94	国网兴城市供电公司	海滨变	海西线	10千伏	552	373	67.56%			67.56%	1190	1190	未进入负面清单	否	无	0.70%
95	国网兴城市供电公司	海滨变	海东线	10千伏	552	359	65.02%			65.02%	1432	1432	未进入负面清单	否	无	51.72%
96	国网兴城市供电公司	海滨变	海核线	10千伏	552	425	76.98%			76.98%	289	289	未进入负面清单	否	无	-0.14%
97	国网兴城市供电公司	东密变	东月线	10千伏	355	65	18.31%			18.31%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	0.00%
98	国网绥中县供电公司	赵屯变	赵杨二线	10千伏	552	265	48.00%			48.00%	3060	3060	未进入负面清单	否	无	0.00%
99	国网绥中县供电公司	赵屯变	赵杨一线	10千伏	552	206	37.31%			37.31%	4082	4082	未进入负面清单	否	无	0.00%
100	国网绥中县供电公司	赵屯变	电厂生活线	10千伏	481	132	27.43%			27.43%	4381	4381	未进入负面清单	否	无	-67.34%
101	国网绥中县供电公司	赵屯变	赵港线	10千伏	481	18	3.74%			3.74%	6355	6355	未进入负面清单	否	无	-28.47%
102	国网绥中县供电公司	赵屯变	公司生活线	10千伏	481	159	33.04%			33.04%	3913	3913	未进入负面清单	否	无	-56.94%
103	国网绥中县供电公司	赵屯变	赵星线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
104	国网绥中县供电公司	赵屯变	赵发线	10千伏	552	4	0.72%			0.72%	7581	7581	未进入负面清单	否	无	0.00%
105	国网绥中县供电公司	王凤台变	李家1线	10千伏	240	137	57.08%			57.08%	953	953	未进入负面清单	否	无	0.00%
106	国网绥中县供电公司	王凤台变	永安线	10千伏	223	51	22.85%			0.00%	2209	2209	未进入负面清单	否	无	0.00%
107	国网绥中县供电公司	王凤台变	农场1线	10千伏	160	60	37.50%			37.50%	1178	1178	未进入负面清单	否	无	0.00%
108	国网绥中县供电公司	王凤台变	李家2线	10千伏	246	116	47.15%			47.15%	1399	1399	未进入负面清单	否	无	0.00%
109	国网绥中县供电公司	王凤台变	农场2线	10千伏	160	71	44.38%			44.38%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
110	国网绥中县供电公司	王凤台变	农场3线	10千伏	160	34	21.25%			21.25%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	0.00%
111	国网绥中县供电公司	王宝变	王贺线	10千伏	552	231	41.84%			41.84%	3649	3649	未进入负面清单	否	无	0.00%
112	国网绥中县供电公司	王宝变	王昌线	10千伏	552	55	9.96%			9.96%	6698	6698	未进入负面清单	否	无	0.00%
113	国网绥中县供电公司	王宝变	王赵线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
114	国网绥中县供电公司	王宝变	王见线	10千伏	552	127	23.00%			23.00%	5451	5451	未进入负面清单	否	无	0.00%
115	国网绥中县供电公司	王宝变	王荒线	10千伏	552	258	46.73%			46.73%	3182	3182	未进入负面清单	否	无	0.00%
116	国网绥中县供电公司	万家变	西甸子线	10千伏	317	165	51.99%			51.99%	1539	1539	未进入负面清单	否	无	0.00%
117	国网绥中县供电公司	万家变	万家北线	10千伏	317	129	40.65%			40.65%	2163	2163	未进入负面清单	否	无	0.00%
118	国网绥中县供电公司	万家变	万家南线	10千伏	317	15	4.73%			4.73%	4137	4137	未进入负面清单	否	无	0.00%
119	国网绥中县供电公司	万家变	万工线	10千伏	317	42	13.24%			13.24%	3670	3670	未进入负面清单	否	无	0.00%
120	国网绥中县供电公司	万家变	港专线	10千伏	317	6	1.89%			1.89%	4293	4293	未进入负面清单	否	无	-94.54%

121	国网绶中县供电公司	土头山变	西平南线	10千伏	240	138	57.50%			57.50%	935	935	未进入负面清单	否	无	0.00%
122	国网绶中县供电公司	土头山变	西平北线	10千伏	240	35	14.58%			14.58%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
123	国网绶中县供电公司	土头山变	葛家线	10千伏	552	215	38.94%			38.94%	3926	3926	未进入负面清单	否	无	0.00%
124	国网绶中县供电公司	土头山变	宽邦线	10千伏	355	0	0.00%			0.00%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	0.00%
125	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔河线	10千伏	552	331	59.95%			59.95%	1917	1917	未进入负面清单	否	无	0.00%
126	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔山南线	10千伏	428	136	31.78%			31.78%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	0.00%
127	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔山北线	10千伏	355	130	36.62%			36.62%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	0.00%
128	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔渔线	10千伏	481	370	76.90%			76.90%	259	259	未进入负面清单	否	无	-22.24%
129	国网绶中县供电公司	塔山屯变	小庄子北线	10千伏	355	167	47.04%			47.04%	2026	2026	未进入负面清单	否	无	0.00%
130	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔东线	10千伏	552	204	36.95%			36.95%	4117	4117	未进入负面清单	否	无	0.00%
131	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔白线	10千伏	552	10	1.81%			1.81%	7477	7477	未进入负面清单	否	无	0.00%
132	国网绶中县供电公司	塔山屯变	小庄子南线	10千伏	355	208	58.59%			58.59%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	0.00%
133	国网绶中县供电公司	塔山屯变	塔南二线	10千伏	552	208	37.68%			37.68%	4046	4046	未进入负面清单	否	无	0.00%
134	国网绶中县供电公司	绶中变	车站线	10千伏	552	0	0.00%			51.28%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	-27.35%
135	国网绶中县供电公司	绶中变	水源分线	10千伏	552	233	42.20%			42.20%	3615	3615	未进入负面清单	否	无	0.00%
136	国网绶中县供电公司	绶中变	化肥线	10千伏	552	312	56.51%			56.51%	2246	2246	未进入负面清单	否	无	0.00%
137	国网绶中县供电公司	绶中变	磷肥线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
138	国网绶中县供电公司	绶中变	机场线	10千伏	552	114	20.65%			47.18%	5676	5676	未进入负面清单	否	无	-13.01%
139	国网绶中县供电公司	绶中变	水源线	10千伏	552	0	0.00%			22.26%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	-9.47%
140	国网绶中县供电公司	绶中变	磷电线	10千伏	552	239	43.29%			43.29%	3511	3511	未进入负面清单	否	无	0.00%
141	国网绶中县供电公司	绶中变	大台线	10千伏	355	159	44.79%			44.79%	2165	2165	未进入负面清单	否	无	0.00%
142	国网绶中县供电公司	绶中变	塔山线	10千伏	552	79	14.31%			14.31%	6282	6282	未进入负面清单	否	无	14.31%
143	国网绶中县供电公司	绶中变	城内二线	10千伏	552	152	27.53%			27.53%	5018	5018	未进入负面清单	否	无	-54.88%
144	国网绶中县供电公司	绶中变	城内一线	10千伏	552	394	71.36%			71.36%	826	826	未进入负面清单	否	无	0.00%
145	国网绶中县供电公司	绶中变	缓跃线	10千伏	428	0	0.00%			0.00%	5930	5930	未进入负面清单	否	无	0.00%
146	国网绶中县供电公司	绶中变	缓环线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7649	7649	未进入负面清单	否	无	0.00%
147	国网绶中县供电公司	沙河变	叶家线	10千伏	317	262	82.56%			82.56%	-141	-141	2024年2月30日	否	2024年12月30日	0.95%
148	国网绶中县供电公司	沙河变	沙河一线	10千伏	317	69	21.74%			21.74%	3202	3202	未进入负面清单	否	无	0.00%
149	国网绶中县供电公司	沙河变	沙河三线	10千伏	317	52	16.39%			16.39%	3496	3496	未进入负面清单	否	无	0.00%
150	国网绶中县供电公司	沙河变	荒地线	10千伏	317	116	36.55%			36.55%	2388	2388	未进入负面清单	否	无	-86.34%
151	国网绶中县供电公司	沙河变	沙河二线	10千伏	317	119	37.50%			37.50%	2336	2336	未进入负面清单	否	无	0.00%
152	国网绶中县供电公司	沙河变	沙叶线	10千伏	428	251	58.64%			58.64%	100	100	未进入负面清单	否	无	0.00%
153	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞鑫线	10千伏	373	130	34.85%			34.85%	2917	2917	未进入负面清单	否	无	0.00%
154	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞农#1线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
155	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞城#2线	10千伏	552	256	46.37%			46.37%	3216	3216	未进入负面清单	否	无	-50.17%
156	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞磷线	10千伏	552	177	32.06%			32.06%	4585	4585	未进入负面清单	否	无	0.00%
157	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞水#1线	10千伏	552	130	23.55%			23.55%	5399	5399	未进入负面清单	否	无	0.00%
158	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞化线	10千伏	552	296	53.61%			53.61%	2523	2523	未进入负面清单	否	无	0.00%
159	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞城#1线	10千伏	552	256	46.37%			46.37%	3216	3216	未进入负面清单	否	无	0.00%
160	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞机线	10千伏	552	336	60.86%			60.86%	1831	1831	未进入负面清单	否	无	0.00%
161	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞水#2线	10千伏	552	372	67.38%			67.38%	1207	1207	未进入负面清单	否	无	0.00%
162	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞车线	10千伏	552	248	44.92%			44.92%	3355	3355	未进入负面清单	否	无	-44.37%
163	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞金线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
164	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞宏线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
165	国网绶中县供电公司	瑞州变	瑞中一线	10千伏	552	22	3.98%			3.98%	7269	7269	未进入负面清单	否	无	0.00%
166	国网绶中县供电公司	秋子沟变	秋子沟线	10千伏	223	143	64.08%			64.08%	615	615	未进入负面清单	否	无	0.00%
167	国网绶中县供电公司	秋子沟变	明水线	10千伏	173	94	54.34%			54.34%	769	769	未进入负面清单	否	无	0.00%
168	国网绶中县供电公司	秋子沟变	王家庄线	10千伏	223	127	56.91%			56.91%	893	893	未进入负面清单	否	无	0.00%
169	国网绶中县供电公司	前卫变	网户二线	10千伏	552	143	25.90%			25.90%	5173	5173	未进入负面清单	否	无	0.00%
170	国网绶中县供电公司	前卫变	王宝线	10千伏	355	166	46.76%			46.76%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	0.00%
171	国网绶中县供电公司	前卫变	网户线	10千伏	355	153	43.10%			43.10%	2269	2269	未进入负面清单	否	无	0.00%
172	国网绶中县供电公司	前卫变	前卫线	10千伏	355	77	21.69%			21.69%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	0.00%
173	国网绶中县供电公司	前卫变	矿山线	10千伏	240	109	45.42%			0.00%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	-10.98%
174	国网绶中县供电公司	前卫变	水库线	10千伏	355	127	35.77%			35.77%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
175	国网绶中县供电公司	前卫变	王宝#2线	10千伏	552	25	4.53%			4.53%	7217	7217	未进入负面清单	否	无	0.00%
176	国网绶中县供电公司	宽邦变	宽邦南线	10千伏	317	230	72.48%			72.48%	413	413	未进入负面清单	否	无	0.00%
177	国网绶中县供电公司	黄家变	范家线	10千伏	223	102	45.71%			45.71%	1326	1326	未进入负面清单	否	无	0.00%
178	国网绶中县供电公司	黄家变	大王庙线	10千伏	223	103	46.15%			46.15%	1308	1308	未进入负面清单	否	无	0.00%
179	国网绶中县供电公司	黄家变	黄家线	10千伏	223	99	44.36%			44.36%	1378	1378	未进入负面清单	否	无	0.00%
180	国网绶中县供电公司	高台变	高台线	10千伏	355	224	63.10%			63.10%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	0.00%
181	国网绶中县供电公司	高台变	高台北线	10千伏	317	49	15.44%			15.44%	3548	3548	未进入负面清单	否	无	0.00%

182	国网绥中县供电公司	高台变	龙屯线	10千伏	240	27	11.25%			11.25%	2858	2858	未进入负面清单	否	无	0.00%
183	国网绥中县供电公司	高台变	高甸子线	10千伏	240	154	64.17%			64.17%	658	658	未进入负面清单	否	无	0.00%
184	国网绥中县供电公司	高岭线	首钢线	10千伏	317	120	37.81%			37.81%	2319	2319	未进入负面清单	否	无	0.00%
185	国网绥中县供电公司	高岭线	高岭线	10千伏	317	243	76.57%			1.81%	188	188	未进入负面清单	否	无	73.62%
186	国网绥中县供电公司	高岭线	微波线	10千伏	317	77	24.26%			56.67%	3063	3063	未进入负面清单	否	无	-7.12%
187	国网绥中县供电公司	高岭线	工业二线	10千伏	317	157	49.47%			75.35%	1678	1678	未进入负面清单	否	无	21.13%
188	国网绥中县供电公司	高岭线	工业一线	10千伏	160	73	45.63%			76.06%	953	953	未进入负面清单	否	无	-168.13%
189	国网绥中县供电公司	高岭线	前所线	10千伏	317	112	35.29%			35.29%	2457	2457	未进入负面清单	否	无	-59.24%
190	国网绥中县供电公司	高岭线	高岭北线	10千伏	317	73	23.00%			23.00%	3133	3133	未进入负面清单	否	无	0.00%
191	国网绥中县供电公司	渤海变	渤海线	10千伏	552	136	24.63%			24.63%	5295	5295	未进入负面清单	否	无	0.00%
192	国网绥中县供电公司	渤海变	渤工线	10千伏	552	215	38.94%			38.94%	3926	3926	未进入负面清单	否	无	0.00%
193	国网绥中县供电公司	渤海变	渤金二线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
194	国网绥中县供电公司	渤海变	渤金一线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
195	国网绥中县供电公司	渤海变	渤华一线	10千伏	552	195	35.32%			35.32%	4273	4273	未进入负面清单	否	无	0.00%
196	国网绥中县供电公司	渤海变	渤华二线	10千伏	552	30	5.43%			5.43%	7131	7131	未进入负面清单	否	无	0.00%
197	国网绥中县供电公司	渤海变	渤前线	10千伏	552	70	12.68%			12.68%	6438	6438	未进入负面清单	否	无	0.00%
198	国网绥中县供电公司	渤海变	渤生线	10千伏	552	120	21.73%			21.73%	5572	5572	未进入负面清单	否	无	0.00%
199	国网绥中县供电公司	渤海变	渤海线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7650	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
200	国网绥中县供电公司	渤海变	渤星线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
201	国网绥中县供电公司	渤海变	渤与线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
202	国网绥中县供电公司	渤海变	渤龙线	10千伏	552	98	17.75%			17.75%	5951	5951	未进入负面清单	否	无	0.00%
203	国网绥中县供电公司	渤海变	渤止线	10千伏	552	270	48.91%			48.91%	2972	2972	未进入负面清单	否	无	0.00%
204	国网绥中县供电公司	渤海变	渤滨一线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7649	7649	未进入负面清单	否	无	0.00%
205	国网绥中县供电公司	渤海变	渤滨二线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	7649	7649	未进入负面清单	否	无	0.00%
206	国网绥中县供电公司	侯家变	侯海四线	10千伏	552	23	4.17%			4.17%	7252	7252	未进入负面清单	否	无	0.00%
207	国网绥中县供电公司	侯家变	侯茂线	10千伏	428	82	19.16%			19.16%	3028	3028	未进入负面清单	否	无	0.00%
208	国网绥中县供电公司	侯家变	侯止线	10千伏	428	12	2.80%			2.80%	4240	4240	未进入负面清单	否	无	0.00%
209	国网建昌县供电公司	建昌变	电台线	10千伏	240	11	4.58%			4.58%	3135	3135	未进入负面清单	否	无	0.00%
210	国网建昌县供电公司	建昌变	纺织西线	10千伏	413	3	0.73%			0.73%	5668	5668	未进入负面清单	否	无	0.00%
211	国网建昌县供电公司	建昌变	汇源线	10千伏	428	79	18.46%			18.46%	4562	4562	未进入负面清单	否	无	0.00%
212	国网建昌县供电公司	建昌变	建井线	10千伏	355	14	3.94%			3.94%	4676	4676	未进入负面清单	否	无	0.00%
213	国网建昌县供电公司	建昌变	建库线	10千伏	355	129	36.34%			36.34%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.00%
214	国网建昌县供电公司	建昌变	煤矿线	10千伏	240	188	78.33%			78.33%	69	69	未进入负面清单	否	无	-0.83%
215	国网建昌县供电公司	建昌变	农贸线	10千伏	428	22	5.14%			5.14%	5549	5549	未进入负面清单	否	无	0.00%
216	国网建昌县供电公司	建昌变	水源线	10千伏	552	286	51.80%			22.26%	1740	1740	未进入负面清单	否	无	42.33%
217	国网建昌县供电公司	建昌变	天星三线	10千伏	553	24	4.34%			4.34%	7247	7247	未进入负面清单	否	无	0.00%
218	国网建昌县供电公司	建昌变	五一线	10千伏	553	299	54.07%			54.07%	1526	1526	未进入负面清单	否	无	0.00%
219	国网建昌县供电公司	建昌变	新区二线	10千伏	428	139	32.48%			32.48%	3523	3523	未进入负面清单	否	无	0.00%
220	国网建昌县供电公司	建昌变	新区线	10千伏	373	110	29.49%			29.49%	3263	3263	未进入负面清单	否	无	0.00%
221	国网建昌县供电公司	建昌变	兴隆线	10千伏	428	216	50.47%			50.47%	1448	1448	未进入负面清单	否	无	0.00%
222	国网建昌县供电公司	建昌变	雨润线	10千伏	428	78	18.22%			18.22%	4579	4579	未进入负面清单	否	无	0.00%
223	国网建昌县供电公司	建昌变	镇干线	10千伏	553	199	35.99%			35.99%	4216	4216	未进入负面清单	否	无	0.00%
224	国网建昌县供电公司	建昌变	天星二线	10千伏	553	20	3.62%			3.62%	7316	7316	未进入负面清单	否	无	0.00%
225	国网建昌县供电公司	八家子变	镇内三线	10千伏	373	120	32.17%			32.17%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	0.00%
226	国网建昌县供电公司	八家子变	镇内一线	10千伏	373	98	26.27%			26.27%	3471	3471	未进入负面清单	否	无	0.00%
227	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风1#线	10千伏	310	142	45.81%			95.16%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	-49.35%
228	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风2#线	10千伏	310	212	68.39%			68.39%	624	624	未进入负面清单	否	无	0.00%
229	国网建昌县供电公司	八家子变	红旗线	6.3千伏	355	360	101.41%			101.14%	-1316	-1316	2024年2月30日	否	2024年12月30日	19.45%
230	国网建昌县供电公司	八家子变	选矿线	6.3千伏	355	291	81.97%			106.20%	-121	-121	2024年2月30日	否	2024年12月30日	24.23%
231	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV镇内二线	10千伏	373	112	30.03%			30.03%	3228	3228	未进入负面清单	否	无	0.00%
232	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV水源线	10千伏	373	248	66.49%			66.49%	873	873	未进入负面清单	否	无	0.00%
233	国网建昌县供电公司	大屯变	八家子线	10千伏	240	57	23.75%			23.75%	2338	2338	未进入负面清单	否	无	0.00%
234	国网建昌县供电公司	大屯变	大屯线	10千伏	240	141	58.75%			58.75%	883	883	未进入负面清单	否	无	0.00%
235	国网建昌县供电公司	大屯变	黑山科线	10千伏	240	121	50.42%			50.42%	1230	1230	未进入负面清单	否	无	0.00%
236	国网建昌县供电公司	大屯变	雷家店线	10千伏	240	123	51.25%			51.25%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	0.00%
237	国网建昌县供电公司	大屯变	杨树湾子线	10千伏	240	118	49.17%			49.17%	1282	1282	未进入负面清单	否	无	0.00%
238	国网建昌县供电公司	谷杖子变	谷杖子线	10千伏	240	121	50.42%			50.42%	1230	1230	未进入负面清单	否	无	0.00%
239	国网建昌县供电公司	谷杖子变	锰矿线	10千伏	240	94	39.17%			39.17%	1697	1697	未进入负面清单	否	无	0.00%
240	国网建昌县供电公司	谷杖子变	娘娘庙线	10千伏	240	123	51.25%			51.25%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	0.00%
241	国网建昌县供电公司	和尚房子变	和北线	10千伏	240	59	24.58%			24.58%	2304	2304	未进入负面清单	否	无	0.00%
242	国网建昌县供电公司	和尚房子变	和南线	10千伏	240	84	35.00%			35.00%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.00%

243	国网建昌县供电公司	和尚房子变	温杖子线	10千伏	240	89	37.08%			37.08%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	0.00%
244	国网建昌县供电公司	和尚房子变	养马甸子线	10千伏	240	80	33.33%			33.33%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	-27.08%
245	国网建昌县供电公司	碱厂变	碱厂#2线	10千伏	310	53	17.10%			17.10%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	0.00%
246	国网建昌县供电公司	碱厂变	碱厂线	10千伏	240	69	28.75%			20.81%	2130	2130	未进入负面清单	否	无	1.88%
247	国网建昌县供电公司	碱厂变	喇嘛洞1线	10千伏	552	321	58.14%			58.14%	2090	2090	未进入负面清单	否	无	0.00%
248	国网建昌县供电公司	碱厂变	喇嘛洞2线	10千伏	240	36	15.00%			15.00%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	0.00%
249	国网建昌县供电公司	碱厂变	头道营子线	10千伏	240	101	42.08%			42.08%	1576	1576	未进入负面清单	否	无	0.00%
250	国网建昌县供电公司	碱厂变	碱贺线	10千伏	552	80	14.49%			14.49%	6263	6263	未进入负面清单	否	无	0.00%
251	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	巴什罕线	10千伏	355	191	53.80%			53.80%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	0.00%
252	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	玲珑塔线	10千伏	240	88	36.67%			36.67%	1801	1801	未进入负面清单	否	无	0.00%
253	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	镇干线	10千伏	240	106	44.17%			35.99%	1490	1490	未进入负面清单	否	无	-38.75%
254	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	工业线	10千伏	552	301	54.52%			54.52%	1481	1481	未进入负面清单	否	无	0.00%
255	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	高山咀线	10千伏	552	230	41.66%			41.66%	3667	3667	未进入负面清单	否	无	0.00%
256	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	牻牛营子线	10千伏	352	132	37.50%			37.50%	2591	2591	未进入负面清单	否	无	0.00%
257	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	石佛线	10千伏	310	107	34.52%			34.52%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	0.00%
258	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	素珠营子线	10千伏	240	155	64.58%			64.58%	641	641	未进入负面清单	否	无	0.00%
259	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	蟒水线	10千伏	373	24	6.43%			6.43%	4753	4753	未进入负面清单	否	无	0.00%
260	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	蟒古线	10千伏	552	10	1.81%			1.81%	7477	7477	未进入负面清单	否	无	0.00%
261	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	蟒品线	10千伏	1104	599	54.25%			54.25%	4926	4926	未进入负面清单	否	无	0.00%
262	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	蟒电线	10千伏	552	305	55.24%			55.24%	2368	2368	未进入负面清单	否	无	0.00%
263	国网建昌县供电公司	汤神庙变	汤神庙工业线	10千伏	310	120	38.71%			38.71%	2217	2217	未进入负面清单	否	无	0.00%
264	国网建昌县供电公司	汤神庙变	汤神庙线	10千伏	310	83	26.77%			26.77%	2858	2858	未进入负面清单	否	无	0.00%
265	国网建昌县供电公司	汤神庙变	王宝营子线	10千伏	240	119	49.58%			49.58%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	0.00%
266	国网建昌县供电公司	西沟变	镇北线	10千伏	428	298	69.63%			69.63%	28	28	未进入负面清单	否	无	0.00%
267	国网建昌县供电公司	西沟变	镇内线	10千伏	428	229	53.50%			53.50%	1964	1964	未进入负面清单	否	无	0.00%
268	国网建昌县供电公司	西沟变	医院线	10千伏	428	100	23.36%			23.36%	3457	3457	未进入负面清单	否	无	0.00%
269	国网建昌县供电公司	西沟变	镇凌线	10千伏	428	285	66.59%			66.59%	253	253	未进入负面清单	否	无	0.00%
270	国网建昌县供电公司	西沟变	城西线	10千伏	552	95	17.21%			17.21%	5049	5049	未进入负面清单	否	无	0.00%
271	国网建昌县供电公司	新开岭变	新开岭线	10千伏	240	104	43.33%			43.33%	1524	1524	未进入负面清单	否	无	0.00%
272	国网建昌县供电公司	药王庙变	二道湾子线	10千伏	240	175	72.92%			72.92%	294	294	未进入负面清单	否	无	0.00%
273	国网建昌县供电公司	药王庙变	鸽子洞线	10千伏	355	175	49.30%			49.30%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	0.00%
274	国网建昌县供电公司	药王庙变	小德营子线	10千伏	240	135	56.25%			56.25%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
275	国网建昌县供电公司	药王庙变	药王庙线	10千伏	355	166	46.76%			46.76%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	0.00%
276	国网建昌县供电公司	白土岭变	白马线	10千伏	355	60	16.90%			16.90%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-41.13%
277	国网建昌县供电公司	要路沟变	老大杖子线	10千伏	240	74	30.83%			30.83%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	0.00%
278	国网建昌县供电公司	要路沟变	魏家岭线	10千伏	240	138	57.50%			57.50%	935	935	未进入负面清单	否	无	0.00%
279	国网建昌县供电公司	要路沟变	要路沟线	10千伏	240	80	33.33%			33.33%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	0.00%
280	国网建昌县供电公司	要路沟变	要成线	10千伏	552	142	25.72%			25.72%	5191	5191	未进入负面清单	否	无	0.00%
281	国网建昌县供电公司	要路沟变	要石线	10千伏	240	85	35.42%			35.42%	1853	1853	未进入负面清单	否	无	0.00%
282	国网建昌县供电公司	下甸子变	下甸线	10千伏	240	30	12.50%			12.50%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	0.00%
283	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北稻一线	10千伏	552	267	48.36%			48.36%	3026	3026	未进入负面清单	否	无	3.44%
284	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北稻二线	10千伏	552	236	42.74%			42.74%	3563	3563	未进入负面清单	否	无	-1.99%
285	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北南一线	10千伏	552	141	25.54%			25.54%	5208	5208	未进入负面清单	否	无	-24.45%
286	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北南二线	10千伏	552	6	1.09%			1.09%	7546	7546	未进入负面清单	否	无	-2.72%
287	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北钢一线	10千伏	552	364	65.94%			65.94%	1344	1344	未进入负面清单	否	无	0.00%
288	葫芦岛市郊区供电公司	北港变	北钢二线	10千伏	552	28	5.05%			5.05%	7166	7166	未进入负面清单	否	无	0.00%
289	葫芦岛市郊区供电公司	船园变	船望二线	10千伏	481	144	29.93%			29.93%	4173	4173	未进入负面清单	否	无	11.64%
290	葫芦岛市郊区供电公司	船园变	船望三线	10千伏	481	154	32.01%			32.01%	4000	4000	未进入负面清单	否	无	22.24%
291	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	白马线	10千伏	355	108	30.42%			16.90%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	-27.61%
292	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	富兰一线	10千伏	481	56	11.64%			11.64%	5697	5697	未进入负面清单	否	无	7.27%
293	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	富兰二线	10千伏	481	42	8.73%			8.73%	5940	5940	未进入负面清单	否	无	-6.03%
294	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	富兰三线	10千伏	481	112	23.28%			23.28%	4727	4727	未进入负面清单	否	无	13.51%
295	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	棉机线	10千伏	481	10	2.08%			2.08%	6494	6494	未进入负面清单	否	无	-5.61%
296	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	向阳线	10千伏	481	178	36.99%			36.99%	3584	3584	未进入负面清单	否	无	8.94%
297	葫芦岛市郊区供电公司	富有屯变	钢电线	10千伏	481	140	29.10%			29.10%	4242	4242	未进入负面清单	否	无	12.05%
298	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	铁合金线	10千伏	481	74	15.38%			15.38%	5385	5385	未进入负面清单	否	无	2.49%
299	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	钢选线	10千伏	481	3	0.54%			0.54%	6622	6622	未进入负面清单	否	无	-1.54%
300	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	水纺线	10千伏	481	116	24.11%			24.11%	4658	4658	未进入负面清单	否	无	-2.49%
301	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	兰选线	10千伏	481	4	0.83%			0.83%	6598	6598	未进入负面清单	否	无	-47.59%
302	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	竖井一线	10千伏	481	3	0.54%			0.54%	6622	6622	未进入负面清单	否	无	-2.37%
303	葫芦岛市郊区供电公司	钢电变	竖井二线	10千伏	481	1	0.25%			0.25%	6646	6646	未进入负面清单	否	无	0.18%

304	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢越线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
305	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢富一线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
306	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢富二线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
307	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢富三线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
308	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢棉线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
309	葫芦岛市郊区供电公司	钢屯变	钢材线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
310	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连钢线	10千伏	552	10	1.81%			1.81%	7477	7477	未进入负面清单	否	无	-13.95%
311	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连铸线	10千伏	552	213	38.58%			38.58%	3005	3005	未进入负面清单	否	无	-6.52%
312	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连东一线	10千伏	552	5	0.94%			0.94%	7560	7560	未进入负面清单	否	无	-52.31%
313	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连化线	10千伏	552	260	47.09%			47.09%	3147	3147	未进入负面清单	否	无	19.74%
314	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连水线	10千伏	552	66	11.95%			11.95%	6507	6507	未进入负面清单	否	无	1.81%
315	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连农一线	10千伏	552	133	24.09%			24.09%	5347	5347	未进入负面清单	否	无	0.91%
316	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连农二线	10千伏	552	281	50.89%			50.89%	2783	2783	未进入负面清单	否	无	34.96%
317	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连金线	10千伏	552	187	33.87%			33.87%	4411	4411	未进入负面清单	否	无	-11.77%
318	葫芦岛市郊区供电公司	连山变	连西线	10千伏	552	145	26.26%			26.26%	5139	5139	未进入负面清单	否	无	3.08%
319	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马化一线	10千伏	481	323	67.13%			67.13%	239	239	未进入负面清单	否	无	-9.98%
320	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马化二线	10千伏	481	287	59.65%			59.65%	1696	1696	未进入负面清单	否	无	-40.53%
321	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马化三线	10千伏	481	329	68.38%			68.38%	-698	-698	未进入负面清单	否	无	0.00%
322	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马化四线	10千伏	481	150	31.17%			31.17%	2402	2402	未进入负面清单	否	无	0.00%
323	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马南一线	10千伏	481	126	26.19%			26.19%	4485	4485	未进入负面清单	否	无	2.91%
324	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马南二线	10千伏	481	253	52.58%			52.58%	2285	2285	未进入负面清单	否	无	36.99%
325	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马玉一线	10千伏	481	111	23.07%			23.07%	4745	4745	未进入负面清单	否	无	1.45%
326	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马玉二线	10千伏	481	55	11.43%			11.43%	5714	5714	未进入负面清单	否	无	3.33%
327	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马龙线	10千伏	481	181	37.62%			37.62%	3532	3532	未进入负面清单	否	无	-11.85%
328	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马望一线	10千伏	481	213	44.27%			44.27%	2978	2978	未进入负面清单	否	无	8.73%
329	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马望二线	10千伏	481	253	52.58%			52.58%	2285	2285	未进入负面清单	否	无	49.88%
330	葫芦岛市郊区供电公司	马仗房变	马望三线	10千伏	481	107	22.24%			22.24%	4814	4814	未进入负面清单	否	无	1.66%
331	葫芦岛市郊区供电公司	沙河营变	城郊线	10千伏	481	365	75.86%			75.86%	345	345	未进入负面清单	否	无	-0.62%
332	葫芦岛市郊区供电公司	沙河营变	老官卜线	10千伏	276	105	38.04%			38.04%	2006	2006	未进入负面清单	否	无	9.06%
333	葫芦岛市郊区供电公司	沙河营变	沙南线	10千伏	310	223	71.94%			71.94%	433	433	未进入负面清单	否	无	-1.29%
334	葫芦岛市郊区供电公司	沙河营变	沙北线	10千伏	276	200	72.45%			72.45%	361	361	未进入负面清单	否	无	20.29%
335	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上渔一线	10千伏	481	260	54.03%			54.03%	2164	2164	未进入负面清单	否	无	11.64%
336	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上渔二线	10千伏	481	358	74.40%			74.40%	467	467	未进入负面清单	否	无	4.57%
337	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上渔三线	10千伏	481	85	17.67%			17.67%	5195	5195	未进入负面清单	否	无	-8.11%
338	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上渔四线	10千伏	481	120	24.94%			24.94%	4589	4589	未进入负面清单	否	无	-5.20%
339	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上格线	10千伏	481	82	17.04%			17.04%	5247	5247	未进入负面清单	否	无	0.00%
340	葫芦岛市郊区供电公司	上坎变	上盛线	10千伏	481	138	28.68%			28.68%	4277	4277	未进入负面清单	否	无	28.68%
341	葫芦岛市郊区供电公司	寺儿卜变	杨郊线	10千伏	358	142	39.66%			39.66%	2501	2501	未进入负面清单	否	无	8.66%
342	葫芦岛市郊区供电公司	寺儿卜变	志达线	10千伏	276	221	80.06%			80.06%	-3	-3	2024年2月30日	否	2024年12月30日	0.00%
343	葫芦岛市郊区供电公司	寺儿卜变	寺南线	10千伏	276	150	54.34%			54.34%	1227	1227	未进入负面清单	否	无	0.00%
344	葫芦岛市郊区供电公司	寺儿卜变	寺北线	10千伏	276	135	48.90%			48.90%	1487	1487	未进入负面清单	否	无	4.35%
345	葫芦岛市郊区供电公司	寺儿卜变	寺水线	10千伏	481	91	18.91%			18.91%	5091	5091	未进入负面清单	否	无	0.00%
346	葫芦岛市郊区供电公司	松北变	松北工业线	10千伏	358	141	39.39%			39.39%	2518	2518	未进入负面清单	否	无	0.00%
347	葫芦岛市郊区供电公司	松北变	松南线	10千伏	358	132	36.87%			36.87%	2674	2674	未进入负面清单	否	无	-22.07%
348	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔山东线	10千伏	276	71	25.72%			25.72%	2595	2595	未进入负面清单	否	无	0.00%
349	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔山西线	10千伏	317	109	34.35%			129.83%	2509	2509	未进入负面清单	否	无	0.00%
350	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	老官卜南线	10千伏	276	202	73.17%			73.17%	326	326	未进入负面清单	否	无	23.18%
351	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔渔一线	10千伏	481	106	22.03%			22.03%	3998	3998	未进入负面清单	否	无	0.00%
352	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔渔二线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
353	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔渔三线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
354	葫芦岛市郊区供电公司	塔山变	塔渔四线	10千伏	481	2	0.34%			0.34%	6639	6639	未进入负面清单	否	无	0.00%
355	葫芦岛市郊区供电公司	涂屯变	山神庙线	10千伏	276	57	20.65%			20.65%	2838	2838	未进入负面清单	否	无	-2.17%
356	葫芦岛市郊区供电公司	涂屯变	白竹线	10千伏	276	90	32.60%			32.60%	2266	2266	未进入负面清单	否	无	-17.39%
357	葫芦岛市郊区供电公司	涂屯变	新台门线	10千伏	276	112	40.57%			40.57%	1885	1885	未进入负面清单	否	无	0.00%
358	葫芦岛市郊区供电公司	涂屯变	铜矿线	10千伏	223	48	21.51%			21.51%	2261	2261	未进入负面清单	否	无	1.34%
359	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望港三线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
360	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望港二线	10千伏	481	49	10.18%			10.18%	5818	5818	未进入负面清单	否	无	0.00%
361	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望港一线	10千伏	481	137	28.47%			28.47%	4294	4294	未进入负面清单	否	无	0.00%
362	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望南一线	10千伏	481	15	3.12%			3.12%	6407	6407	未进入负面清单	否	无	0.42%
363	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望南二线	10千伏	481	206	42.81%			42.81%	3099	3099	未进入负面清单	否	无	8.73%
364	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望海一线	10千伏	481	105	21.82%			21.82%	4848	4848	未进入负面清单	否	无	3.53%

365	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望海二线	10千伏	481	113	23.48%			23.48%	4710	4710	未进入负面清单	否	无	-2.08%
366	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望港四线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
367	葫芦岛市郊区供电公司	望海变	望港五线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
368	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新炼一线	10千伏	481	30	6.23%			6.23%	6147	6147	未进入负面清单	否	无	0.83%
369	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新炼二线	10千伏	481	71	14.76%			14.76%	5437	5437	未进入负面清单	否	无	0.00%
370	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新水一线	10千伏	481	117	24.32%			24.32%	4641	4641	未进入负面清单	否	无	0.00%
371	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新水二线	10千伏	481	27	5.61%			5.61%	6199	6199	未进入负面清单	否	无	-9.14%
372	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新农一线	10千伏	481	68	14.13%			14.13%	5489	5489	未进入负面清单	否	无	-8.94%
373	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新农二线	10千伏	481	157	32.63%			32.63%	3948	3948	未进入负面清单	否	无	7.69%
374	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新区一线	10千伏	481	219	45.51%			45.51%	2874	2874	未进入负面清单	否	无	17.67%
375	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新区二线	10千伏	481	163	33.88%			32.48%	3844	3844	未进入负面清单	否	无	4.99%
376	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新区三线	10千伏	481	91	18.91%			18.91%	4258	4258	未进入负面清单	否	无	4.78%
377	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	工业线	10千伏	481	101	20.99%			54.52%	4084	4084	未进入负面清单	否	无	-41.57%
378	葫芦岛市郊区供电公司	新局变	新碱线	10千伏	481	185	38.45%			38.45%	3463	3463	未进入负面清单	否	无	-37.20%
379	葫芦岛市郊区供电公司	东城变	东钢线	10千伏	552	125	22.64%			22.64%	5485	5485	未进入负面清单	否	无	14.31%
380	葫芦岛市郊区供电公司	东城变	东铸线	10千伏	552	27	4.89%			4.89%	7183	7183	未进入负面清单	否	无	-23.73%
381	葫芦岛市郊区供电公司	东城变	东金线	10千伏	552	189	34.23%			34.23%	4377	4377	未进入负面清单	否	无	11.05%
382	葫芦岛市郊区供电公司	东城变	东连一线	10千伏	552	387	70.09%			70.09%	947	947	未进入负面清单	否	无	13.04%
383	葫芦岛市郊区供电公司	东城变	东水线	10千伏	552	122	22.10%			22.10%	5535	5535	未进入负面清单	否	无	0.00%
384	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营机一线	10千伏	481	237	49.25%			49.25%	2562	2562	未进入负面清单	否	无	8.94%
385	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营机二线	10千伏	481	332	69.00%			69.00%	83	83	未进入负面清单	否	无	9.98%
386	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营机三线	10千伏	481	123	25.56%			25.56%	4537	4537	未进入负面清单	否	无	12.47%
387	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营农一线	10千伏	481	53	11.01%			11.01%	5749	5749	未进入负面清单	否	无	2.08%
388	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营农二线	10千伏	481	129	26.81%			26.81%	4433	4433	未进入负面清单	否	无	4.16%
389	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营生线	10千伏	481	129	26.81%			26.81%	4433	4433	未进入负面清单	否	无	-18.50%
390	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营滨线	10千伏	481	150	31.17%			31.17%	4069	4069	未进入负面清单	否	无	5.61%
391	葫芦岛市郊区供电公司	营盘变	营达线	10千伏	276	158	57.23%			57.23%	1089	1089	未进入负面清单	否	无	10.14%
392	葫芦岛市郊区供电公司	老官卜变	官羊线	10千伏	552	75	13.59%			13.59%	6350	6350	未进入负面清单	否	无	0.00%
393	葫芦岛市郊区供电公司	老官卜变	官塔线	10千伏	552	84	15.22%			15.22%	6194	6194	未进入负面清单	否	无	0.00%
394	葫芦岛市郊区供电公司	老官卜变	官沙线	10千伏	552	88	15.94%			15.94%	6124	6124	未进入负面清单	否	无	0.00%
395	葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	沙邱线	10千伏	310	100	32.26%			32.26%	2026	2026	未进入负面清单	否	无	-0.12%
396	葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	沙农线	10千伏	355	112	31.55%			62.67%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	-52.42%
397	葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	沙苇线	10千伏	355	57	16.06%			16.06%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	-0.06%
398	葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	沙钢线	10千伏	355	176	49.58%			49.58%	1256	1256	未进入负面清单	否	无	36.17%
399	葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	缸窑岭线	10千伏	317	57	17.96%			17.96%	3410	3410	未进入负面清单	否	无	0.93%
400	葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	暖辛线	10千伏	317	111	34.98%			34.98%	2475	2475	未进入负面清单	否	无	-1.12%
401	葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	暖灰线	10千伏	317	87	27.42%			27.42%	2890	2890	未进入负面清单	否	无	18.71%
402	葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	暖池塘线	10千伏	317	128	40.34%			40.34%	2180	2180	未进入负面清单	否	无	2.52%
403	葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	申城线	10千伏	317	239	75.31%			75.31%	#REF!	#REF!	未进入负面清单	否	无	41.75%
404	葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	申黄#1线	10千伏	317	120	37.81%	1	2.03	37.81%	2319	2319	未进入负面清单	否	无	17.57%
405	葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	黄土坎线	10千伏	317	177	55.78%			55.78%	1331	1331	未进入负面清单	否	无	17.26%
406	葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	虹螺岬东线	10千伏	310	104	33.55%			33.55%	2494	2494	未进入负面清单	否	无	8.23%
407	葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	台集屯二线	10千伏	317	174	54.83%			54.83%	1383	1383	未进入负面清单	否	无	8.28%
408	葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	虹螺岬西线	10千伏	552	104	18.84%			86.94%	5849	5849	未进入负面清单	否	无	-72.09%
409	葫芦岛市南票区供电公司	金星变	金西二线	10千伏	276	176	63.75%			63.75%	777	777	未进入负面清单	否	无	24.29%
410	葫芦岛市南票区供电公司	金星变	金西一线	10千伏	276	300	108.67%			108.67%	-1371	-1371	2024年2月30日	否	2024年12月30日	3.62%
411	葫芦岛市南票区供电公司	金星变	金东一线	10千伏	276	160	57.96%	2	3.62	57.96%	1054	1054	未进入负面清单	否	无	21.63%
412	葫芦岛市南票区供电公司	金星变	金东二线	10千伏	355	205	57.75%			57.75%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	13.18%
413	葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	石灰窑#2线	10千伏	310	219	70.65%			70.65%	502	502	未进入负面清单	否	无	11.94%
414	葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	东青卜#2线	10千伏	552	280	50.71%			50.71%	1844	1844	未进入负面清单	否	无	-0.54%
415	葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	高桥二线	10千伏	310	0	0.00%			0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
416	葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	水源线	10千伏	352	173	49.15%			22.26%	1271	1271	未进入负面清单	否	无	34.30%
417	葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	西海线	10千伏	552	181	32.78%			32.78%	3559	3559	未进入负面清单	否	无	6.88%
418	葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	高桥线	10千伏	552	266	48.18%	1	5.90	48.18%	3043	3043	未进入负面清单	否	无	7.24%
419	葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	东青线	10千伏	240	101	42.08%			42.08%	1576	1576	未进入负面清单	否	无	7.92%
420	葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	塔山线	10千伏	310	73	23.55%			14.31%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	23.55%
421	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东海一线	10千伏	552	62	11.26%			11.26%	6574	6574	未进入负面清单	否	无	-10.48%
422	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东海二线	10千伏	552	184	33.33%			33.33%	5255	5255	未进入负面清单	否	无	6.70%
423	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东海三线	10千伏	552	109	19.74%			35.86%	4219	4219	未进入负面清单	否	无	-3.34%
424	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东文线	10千伏	552	39	7.06%			11.41%	7041	7041	未进入负面清单	否	无	-0.89%
425	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东体一线	10千伏	552	73	13.22%			13.22%	6557	6557	未进入负面清单	否	无	0.00%

426	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东体二线	10千伏	552	102	18.47%			18.47%	6343	6343	未进入负面清单	否	无	0.00%
427	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东城一线	10千伏	481	42	8.73%			8.73%	6321	6321	未进入负面清单	否	无	8.40%
428	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东城二线	10千伏	481	83	17.25%			17.25%	5960	5960	未进入负面清单	否	无	16.91%
429	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东园一线	10千伏	481	65	13.51%			13.51%	5593	5593	未进入负面清单	否	无	6.87%
430	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东园二线	10千伏	481	24	4.99%			3.74%	6485	6485	未进入负面清单	否	无	4.73%
431	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东海四线	10千伏	552	146	26.44%			26.44%	5188	5188	未进入负面清单	否	无	0.00%
432	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东海五线	10千伏	552	31	5.61%			5.61%	7134	7134	未进入负面清单	否	无	0.00%
433	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东学一线	10千伏	552	25	4.53%			4.53%	7249	7249	未进入负面清单	否	无	0.00%
434	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东泰线	10千伏	552	21	2.50%			2.50%	3200	3200	未进入负面清单	否	无	0.00%
435	葫芦岛市龙港区供电分	东窑变	东绣线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
436	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高园一线	10千伏	428	120	28.04%			28.04%	4198	4198	未进入负面清单	否	无	2.01%
437	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高园二线	10千伏	428	209	48.83%			48.83%	2683	2683	未进入负面清单	否	无	-2.86%
438	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高化一线	10千伏	428	120	28.04%			28.04%	4198	4198	未进入负面清单	否	无	-2.80%
439	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高化二线	10千伏	428	178	41.59%			41.59%	5442	5442	未进入负面清单	否	无	33.88%
440	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高化三线	10千伏	428	70	16.36%			16.36%	4871	4871	未进入负面清单	否	无	4.44%
441	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高化四线	10千伏	428	65	15.19%			15.19%	4883	4883	未进入负面清单	否	无	1.87%
442	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高炼二线	10千伏	552	180	32.60%			32.60%	6663	6663	未进入负面清单	否	无	26.62%
443	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高炼二线	10千伏	552	209	37.85%			37.85%	4868	4868	未进入负面清单	否	无	4.89%
444	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高炼三线	10千伏	552	117	21.19%			21.19%	6732	6732	未进入负面清单	否	无	8.33%
445	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高精二线	10千伏	428	74	17.29%			17.29%	3570	3570	未进入负面清单	否	无	-11.68%
446	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高精二线	10千伏	428	114	26.64%			26.64%	5405	5405	未进入负面清单	否	无	17.06%
447	葫芦岛市龙港区供电分	高新变	高研线	10千伏	428	0	0.00%	1	0.78	0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
448	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新海一线	10千伏	552	256	46.37%	1	0.60	46.37%	1649	1649	未进入负面清单	否	无	-8.87%
449	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新海二线	10千伏	552	272	49.26%	1	3.75	49.26%	2505	2505	未进入负面清单	否	无	-9.63%
450	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新海三线	10千伏	552	227	41.11%	1	0.73	41.11%	2416	2416	未进入负面清单	否	无	-2.60%
451	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新海四线	10千伏	552	116	21.04%	1	2.23	21.04%	4681	4681	未进入负面清单	否	无	-31.84%
452	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新海五线	10千伏	552	126	22.82%			22.82%	6228	6228	未进入负面清单	否	无	20.10%
453	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新化一线	10千伏	481	185	38.36%			38.36%	2637	2637	未进入负面清单	否	无	-1.75%
454	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新化二线	10千伏	552	96	17.39%	1	1.50	17.39%	4837	4837	未进入负面清单	否	无	-10.47%
455	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新马线	10千伏	481	183	38.03%	1	3.35	38.03%	1891	1891	未进入负面清单	否	无	-25.77%
456	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新医线	10千伏	552	22	3.98%	1	3.68	3.98%	7327	7327	未进入负面清单	否	无	-7.73%
457	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新园一线	10千伏	481	3	0.62%	1	0.92	0.62%	6631	6631	未进入负面清单	否	无	0.19%
458	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新园二线	10千伏	481	2	0.40%			0.40%	6634	6634	未进入负面清单	否	无	0.07%
459	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新炼线	10千伏	552	29	5.19%			5.19%	6198	6198	未进入负面清单	否	无	-1.69%
460	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	新玉线	10千伏	428	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
461	葫芦岛市龙港区供电分	新区变	11KV新绣线	10千伏	428	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
462	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉海二线	10千伏	552	256	46.37%			46.37%	2260	2260	未进入负面清单	否	无	7.79%
463	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉海四线	10千伏	481	142	29.51%			29.51%	3374	3374	未进入负面清单	否	无	-9.29%
464	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉化一线	10千伏	552	287	51.98%			51.98%	2679	2679	未进入负面清单	否	无	6.52%
465	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉化二线	10千伏	552	397	71.90%			71.90%	774	774	未进入负面清单	否	无	-11.23%
466	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉教一线	10千伏	481	313	65.05%			65.05%	1246	1246	未进入负面清单	否	无	-5.40%
467	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉教二线	10千伏	481	203	42.19%	3	8.11	42.19%	3151	3151	未进入负面清单	否	无	-8.29%
468	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉教三线	10千伏	481	248	51.54%	1	3.62	51.54%	2372	2372	未进入负面清单	否	无	-17.87%
469	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉教四线	10千伏	552	208	37.67%	1	2.35	37.67%	4048	4048	未进入负面清单	否	无	-0.36%
470	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉龙线	10千伏	481	235	48.84%			48.84%	2597	2597	未进入负面清单	否	无	-13.92%
471	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉马一线	10千伏	552	0	0.02%	1	2.76	0.02%	7648	7648	未进入负面清单	否	无	0.00%
472	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉马二线	10千伏	481	0	0.07%			0.07%	6661	6661	未进入负面清单	否	无	0.05%
473	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉新一线	10千伏	552	24	4.35%			4.35%	7234	7234	未进入负面清单	否	无	-16.63%
474	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉新二线	10千伏	552	338	61.22%			61.22%	1796	1796	未进入负面清单	否	无	5.90%
475	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉新三线	10千伏	481	120	24.94%			24.94%	4589	4589	未进入负面清单	否	无	-5.01%
476	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉奥线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
477	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉学线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
478	葫芦岛市龙港区供电分	玉皇变	玉乾线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5000	5000	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨达线	10千伏	481	122	25.35%			25.35%	4554	4554	未进入负面清单	否	无	-2.29%
480	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨化一线	10千伏	481	160	33.25%			33.25%	3896	3896	未进入负面清单	否	无	-11.01%
481	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨农一线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	6667	6667	未进入负面清单	否	无	-8.31%
482	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨农二线	10千伏	481	117	24.32%			24.32%	3807	3807	未进入负面清单	否	无	-1.66%
483	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨铁一线	10千伏	481	266	55.28%			55.28%	2060	2060	未进入负面清单	否	无	4.16%
484	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨铁二线	10千伏	481	192	39.90%			39.90%	2508	2508	未进入负面清单	否	无	-14.54%
485	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨化二线	10千伏	481	275	57.15%			57.15%	1904	1904	未进入负面清单	否	无	7.90%
486	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨机线	10千伏	481	173	35.95%			35.95%	2837	2837	未进入负面清单	否	无	2.91%

487	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨生线	10千伏	481	312	64.84%			64.84%	430	430	未进入负面清单	否	无	5.11%
488	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨西线	10千伏	481	215	44.68%			44.68%	2943	2943	未进入负面清单	否	无	44.68%
489	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨街线	10千伏	481	198	41.15%			41.15%	3238	3238	未进入负面清单	否	无	2.25%
490	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨营线	10千伏	552	31	5.61%			5.61%	7113	7113	未进入负面清单	否	无	5.14%
491	葫芦岛市龙港区供电分	滨河变	滨营线	10千伏	481	29	6.03%			6.03%	6165	6165	未进入负面清单	否	无	1.53%
492	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	水源线	10千伏	481	50	10.39%			22.26%	5801	5801	未进入负面清单	否	无	-0.47%
493	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	铁机一线	10千伏	481	136	28.26%			28.26%	4312	4312	未进入负面清单	否	无	-16.83%
494	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	纺织线	10千伏	481	67	13.92%			13.92%	5507	5507	未进入负面清单	否	无	1.04%
495	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	农机一线	10千伏	481	40	8.31%			76.70%	5974	5974	未进入负面清单	否	无	-62.56%
496	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	农机二线	10千伏	481	123	25.56%			6.25%	4537	4537	未进入负面清单	否	无	-4.29%
497	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	水稻一线	10千伏	481	168	34.91%			34.91%	3757	3757	未进入负面清单	否	无	-24.32%
498	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	水稻二线	10千伏	481	166	34.46%			34.46%	3795	3795	未进入负面清单	否	无	-2.12%
499	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	铁机二线	10千伏	481	115	23.90%			23.90%	4675	4675	未进入负面清单	否	无	-10.41%
500	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	铸钢线	10千伏	481	64	13.34%			13.34%	5556	5556	未进入负面清单	否	无	-14.07%
501	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	化北二线	10千伏	481	250	51.96%			51.96%	2337	2337	未进入负面清单	否	无	27.02%
502	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	锦北线	10千伏	481	143	29.74%			29.74%	4188	4188	未进入负面清单	否	无	-3.92%
503	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	农机三线	10千伏	481	300	62.35%			62.35%	1471	1471	未进入负面清单	否	无	20.98%
504	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	化北一线	10千伏	481	148	30.76%			30.76%	4104	4104	未进入负面清单	否	无	-2.75%
505	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	西购线	10千伏	552	14	2.54%			2.54%	7408	7408	未进入负面清单	否	无	-5.71%
506	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	西河线	10千伏	481	164	34.08%			34.08%	3827	3827	未进入负面清单	否	无	1.87%
507	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	水稻三线	10千伏	552	267	48.36%			48.36%	3026	3026	未进入负面清单	否	无	-2.90%
508	葫芦岛市龙港区供电分	锦西变	西连线	10千伏	481	112	23.28%			23.28%	4727	4727	未进入负面清单	否	无	4.57%
509	葫芦岛市龙港区供电分	营盘变	营炼一线	10千伏	552	176	31.88%			31.88%	4602	4602	未进入负面清单	否	无	4.53%
510	葫芦岛市龙港区供电分	营盘变	营炼二线	10千伏	552	215	38.94%			38.94%	3926	3926	未进入负面清单	否	无	24.81%